

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

Objekti i prokurimit: “Rikonstruksion i Godinës së Maternitetit të Spitalit Rajonal Shkodër”.

Kodi përkatës në fjalorin e përbashkët të prokurimit (CPV): 45210000-2, Punime ndërtimi.

Vlera e fondit limit: 369,896,805.37 *(treqind e gjashtëdhjetë e nëntë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e tetëqind e pesë pike tridhjetë e shtatë)* **lekë pa TVSH**

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj kalendarikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerje të Përqëndruara sh.a.**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike, Projekti etj. dhe percaktimi i fondit limit përcillen nga Autoriteti Kontraktor (Spitali Rajonal Shkodër) i cili kërkon realizimin e punimeve.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

b. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas Shtojcës 7 të DST

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

- 2.2.1** Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të **3 (tri) viteve të fundit financiare (2021, 2022, 2023)** të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shëmin: Akt Ekspertizë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabel ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabel, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabel përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabel arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabel”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik (e ndryshuar)”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar).

- 2.2.2** Kopje të deklaratimit të xhiros vjetore gjatë **3 (tri) viteve të fundit financiare (2021, 2022, 2023)** lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllogaritur e kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe në Kreun V, Seksioni III, Neni 43, pika 2/a dhe pika 3 e VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e

ndryshuar).Kërkesat e renditura sipas Kapacitetit ekonomik dhe financiar (pika 1 dhe pika 2) i shërbejnë Autoritetit Kontraktor, për të provuar nëse Ofertuesit zotërojnë kapacitet financiar për të përmbushur me sukses kontratën objekt prokurimi.

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: 184,948,403 (njqind e tetedhjetë e kater milion e nenteqind e dyzet e tete mije e katerqind e tre) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

b. Punë të ngjashme deri ne nje kufi ku vlere monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: 739,793,611 (shtateqind e tridhjetë e nente milion e shtateqind e nentedhjetë e tre mije e gjashteqind e njembedhjetë) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te siperpermendura e ben oferten te kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Shënim : Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i perfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
- Kontrate Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;
- Çertifikatën e marrjes në dorezim/ Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim;
- Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.

Shënim : Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.

1.1 Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontraten e Bashkimit të operatoreve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

1.2 Për kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj u hartua duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar). Me anë të këtij kriteri kërkohet që Operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që:

Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **184,948,403** (njëqind e tetëdhjetë e katër milion e nentëqind e dyzet e tetë mijë e katërqind e tre) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës., të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **739,793,611** (shtatëqind e tridhjetë e nente milion e shtatëqind e nentëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e njemdhjetë) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të sipërpermendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtarë i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

Gjithashtu referuar VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, citohet se: *”Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 5, të nenit 39, të këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.”* AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave (1.2-1.4), të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi.

Përvoja e sukseshme si dhe vlerësimi i saj është hartuar duke iu referuar Nenit 77, pika 4 të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar) ku qartazi përcaktohet se: *”Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.*

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.”, si dhe bazuar në Nenin 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), ku përcaktohet se: *“Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon: a) punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës; b) punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, është jo më e madhe se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.”.*

AK argumenton se Puna e ngjashme është kërkesë, e cila shërben për të vlerësuar përvojën e duhur të Ofertuesve. Vlerësimi i përvojës realizohet duke paraqitur dokumentat e kërkuara sipas pikave 1.3 dhe 1.4, të cilat vërtetojnë eksperiencën në realizimin e punëve publike të ngjashme, si dhe janë një garanci më shumë për Autoritetin Kontraktor me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës objekt prokurimi. Sqarojmë se nga praktika, gjatë fazes së vlerësimit të ofertave, AK ka hasur vështirësi në vlerësimin në mënyrë sa me të drejtë të përvojës së ngjashme, pasi jo të gjitha institucionet shtetërore apo private leshojnë Formularin e Vlerësimit sipas formatit zyrtar (ku

percaktohet ndarja e perqindjeve). Ne kuader te vleresimit te ofertave ne menyre sa me te drejte, duhet qe ne rastet e BOE apo Nenkontraktim, vleresimi i pervojës te vërtetohet me paraqitjen e kontrates se bashkepunimit; me marreveshjen e nenkontraktimit si dhe me aktin e miratimit te nenkontraktimit leshuar nga Institucioni. Ky dokumentacion disponohet nga çdo OE si në rastin kur ka qene pale në Bashkimin e OE ashtu dhe në rastet kur ka qene Nënkontraktor. Ky dokumentacion është lehtësisht i aksesueshëm dhe është pjesë e dosjes së zbatimit të punimeve të kontratës që duhet ta kete çdo kompani në dosjen e saj, per rrjedhoje nuk mund te sjelle kufizim te pjesmarrjes se OE ne tender as ne menyre direkte dhe as ne menyre indirekte.

Gjykojmë që kërkesa e mësipërme nuk është në kundërshtim me asnjë nga dispozitat ligjore qe parashikon legjislacioni i prokurimit publik.

Gjithashtu vendos ne kushte te barabarta dhe u jep mundësi te gjithë OE Ofertues edhe në ato rastet kur Formularët e Vlerësimit mund te jene te paplotesuara sipas standartit.

AK ka kerkuar keto dokumenta ne perputhje me parashikimet e Nenit 39, pika 5, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), ku ndër të tjera përcaktohet se: ***Në rastin e pervojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.***

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktures dhe Energjise, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, *Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike qe ushtrojne veprimtari ndertimi*” të ndryshuar, e cila perfshin kategorite e meposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

- NP-1A Punime germimi ne toke
- NP-3E Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.
- NP-12A Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Për punimet speciale të ndërtimit

- NS-1A Punime për prishjen e ndërtimeve.
- NS-2B Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- NS-3A Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse , transportues
- NS-4D Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- NS- 8A Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri
- NS-9A Punime strukturore speciale
- NS-12D Impiante teknologjike ,termike dhe te kondicionimit
- NS-14D Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV
- NS-18A Punime Topogjeodezike
- NS-20A Shpime gjoeologo-Inxhinierike, puse e shpime per uje

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit Nr. 162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); Kreut V, Seksioni III, Neni 39, pika 6/a, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” (e ndryshuar), si dhe mbështetur në Vendimin e Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP-1A	Punime germimi ne toke	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Transport dheu me auto deri 5.0 km Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute. Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III Germim e mbushje dheu me krah kat III per themele, h=1.5m etj	A (0-20 milionë lekë)
NP-3E	Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasada.	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur Struktura monolite betoni C 20/25 F V konstruksione metalike te perbera F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm Nenshtrese zhavori Shtrere betoni C 12/15 Shtrere betoni C 16/20 Shtrere me pllaka mermeri t=2cm Shtrere me pllaka mermeri t=3cm Nenshtrese zhavori Shtrere rere Beton C16/20 (Me cakell) Beton C-25/30 (Me cakell) Heqje tavan i varur me kartonxhes Plintuse grez h = 10 cm Plintuse mermeri h = 10cm Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suvatim me grafiato h > 4 m Shtrere me pllaka grez porcelanato Shtrere pllaka mermeri 2cm Boje hidroplastike Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	E (201-400milionë lekë)

		Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa etj	
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	F.V. Fidane Peme dekorative F.V. Dhe humusore Mbjellje bari ne skarpat etj	A (0-20 milionë lekë)
NS-1A	Punime për prishjen e ndërtimeve.	Prishje mur tulle me pastrim Prishje trotuari ekzistues Prishje suvatim muri i brendshem Prishje suvatim solete (h<4m) Prishje shtrese h/izolim tarace Prishje struktura prej betoni Prishje shtresash ekzistuese, t=10cm. Heqje pllaka dysHEMEJE Heqje plintusa etj	A (0-20 milionë lekë)
NS-2B	Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre	F.V Tuba çeliku i zi Heqje WC + kasete Heqje lavaman FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, Pn 16 F.V WC allafrenga F.V lavapjate F.V pilete dysHEMEJE Ø 50 FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 F.V tub xingato dhe rakorderi > 1 " FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B) F.V Hidrant zjarri (AL-5212-B) Kodi 332670 F.V Fikese zjarri me CO2 (AL-5206-B) Kodi 332668 F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B) F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) Kodi 332674 F.V Zbritje Shkallesh (AL-5122-B) Kodi 332675/6 F.V Rrezik i tensioni i larte Kodi 332694 F.V Ndalim Shuarje e Zjarrit me Uje (AL-5117-B) Kodi 332627 F.V Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz. F.V Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles. "F.V Fikse zjarri me CO2. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 5 kg, pesha 13.6 kg. Diametri 140mm, lartesia 765 mm."	B (21-50 milionë lekë)

		"F.V Fikse zjarri me CO2. Kase jashte murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 5 kg, pesha 13.6 kg. Diametri 140mm, lartesia 765 mm." Çmontim rezervuar 5000 l F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese F.V Bryla PPRØ20 1/2 F, me fileto F.V Saracinesk kendore me hollandez 1/2" F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4" F.V Saracinesk kendore me hollandez 1" F.V Minivalvula nderprerese per pajisjet hidrosanitare F.V. Valvol nderprerese DN 15 (Ø1/2") F.V Set kolektoresh 3/4 " (1+1) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 3/4 " (2+1) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (3+2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 " (4+4) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Elemente montimi dhe mberthimi. F.V Ventilator per nyjet sanitare Ø110 mm Mbajttese letre p.a.k e levizshme F.V. Tualet +rubinet PAK F.V. Lavaman banjo + rubinet PAK F.V. Pllake dushi ""ENE ZGJERIMI Karakteristikat Teknike: - Autokllave me membranë - Presioni max : 10 bar, - Kapaciteti 100 lit - De = 600 mm - H = 812 mm - Lidhjet: F Ø 3/4"" Montim POMPE QARKULLIMI - Kaldaja e Ujit te Ngrohte Karakteristikat Teknike: Pompe Centrifugale Horizontale e motor Inverter, me nje shkalle mbeshetur ne bazament sipas ISO 5199, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit Prurja= 33.5 m3/h; ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125).Çelik - 1 hyrje/dalje 4"" - 2 dalje/hyrje 4"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" "Montim ""POMPE E QARKULLIMI (Akumul Kembyes Nxehtesie) Karakteristika teknike: - Fuqia elektrike: 0.19 kW - Rryma : 1.76 A - Tension : F3~400V,50Hz - Prurja : 3.5 m³ / h - Prevalenca : 7 mkH2O - Lidhjet : 2 "" - PN 10"" ""KEMBYES NXEHTESIE Karakteristikat Teknike: - Kembyes nxehtesie me piastra - Fuqia 195 kW/h - Prurja primare 16.76 m3/h - Temp.in 80°C Temp out 70°C - Temp.in 12°C Temp out 60°C - Lidhjet 2 ½"" ΔP primare = 3.7 mkH2O ΔP sekondare = 2.7 mkH2O"" ""AKUMUL(uje i ngrohte sanitar) Karakteristikat teknike: - Kapaciteti : 5000 l - Diametri : 1600 mm - Lartesi : 1700 mm - Lidhjet hyrje/dalje : 2 ½"" - Temp. max 90°C - Presioni max 8 bar i kompletuar me të gjithë aksesoret"" ""ENE ZGJERIMI Karakteristikat Teknike: - Autokllave me membranë - Presioni max : 10 bar - Kapaciteti 200 lit - De = 600 mm - H = 812 mm - Lidhjet: F Ø 3/4"" Montim "POMPE RIQARKULLIMI(uji i ngrohte sanitar) Karakteristikat Teknike: Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me nje shkalle me motor Inverter	
--	--	--	--

		sipas IEC 60034-30-2, me sensor presioni komunikimit dhe me ekran Prurja= 4 m³/h; H = 9 m; 1F_x230 V; 1.33A; P= 2x0.3 kW; Lidhjet: DN40; PN16 bar ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 4"" (DN 100),Çelik i zinguar - 2 dalje 2"" - 1 hyrje1"" - 2 hyrje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 2 hyrje 2 1/2"" - 2 dalje/hyrje2"" - 1 dalje/hyrje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 2 hyrje 3"" - 2 dalje/hyrje 2 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""SISTEM DOZIMI Karakteristikat Teknike : - Pompe dozimi me prurje 17 lit/h - Rezervuare polietileni kapaciteti 225 lit - Lidhjet e dozuesit 4"" Kompletuar me perzjeresin me te dhena : - Fuqia elektrike 0.09kw - 1400 rrot/min - 3 helika"" ""KOLEKTOR Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 1 hyrje 3"" - 1 dalje 3"" - 1 dalje 2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""ZBUTES UJI Karakteristikat Teknike: - Lidhjet : 3 " - Volumi 2x250lt - Presioni i punes 2-7 bar - Tensioni elektrike 12V E kompletuar me depoziten e kripes, galexhant sigurie dhe bypass"" ""KOLEKTOR (shperndarje uje i ftohte) Karakteristikat Teknike : - Diametri 5"" (DN 125),Çelik i zinguar - 1 hyrje 3"" - 1 dalje 3"" - 1 dalje 2 1/2"" - 1 dalje 1 1/2"" - Manometer - Termometer - Saracineske shkarkimi 3/4"" ""AUTOKLLAVE Karakteristikat Teknike: - Autokllave me membranë - Presioni max : 10 bar - Kapaciteti 500 lit - De = 750 mm - H = 1600 mm - Lidhjet: Ø 1 1/4"" Montim POMPA E FURNIZIMIT ME UJE Karakteristikat Teknike: Grup i furnizimit me uje sanitar me 3 pompa me motor Inverter, te lidhura ne paralel; me panel komandimi dhe sensor presioni. Pompat te mund te komunikojne me BMS me ane te moduleve shtese Prurja= 29m³/h (1 stand by); H =45 m; "Montim ""POMPE E MBROJTJES NGA ZJARRI Karakteristikat Teknike: - Fuqia e pompes elektrike 7.5 kW - Intensiteti i rrymës : 13.7 A - Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz - Prurja: 21.6 m³ / h - Prevalenca: 52 mkH₂O - Lidhjet Ø 2 1/2 / Ø 2 1/2"" ""FILTER UV Karakteristikat Teknike: - Prurja 30 m³/h - Fuqia e llampave 320 W - Numri i llampave 4 - Lidhjet: DN 80' - Dimensionet 400x300x200 mm - Pesha 20.8 kg - Materiali Aisi 304 - I kompletuar me alarm vizual, me panel IP54 dhe me mates oresh pune."" ""FILTER RERE Karakteristikat Teknike: -Diametri hyrje/dalje:2 1/2 " - Volumi 200 lt - Prurja : 6 - 10 m³/h - Fuqia elektrike 12V - Presioni maximal i punës 2-7 bar - Materiali vetrorozine -Kompletuar me valvol me timer, ""	
--	--	--	--

		"" GRUPI I FURNIZIMIT ME UJE I perbere nga: - Saraçineska nderprerese - Filter me rrjete - Reduktor presioni - Valvol moskthimi - Mates uji"" "Panel diellor Depozita: 300 litre - Pjerrësia 41 ° - Azimuth:0 ° - Humbje nga bora ose papastërtia:2% - Humbja e nxehtësisë në tubacione:1 % - Rendimenti: 85 % - Temperatura minimale e ujit të ftohtë:8.8 °C - Temperatura maksimale e ujit të ftohtë:15.9 °C" V. Pompe zhytese P=1.5kw,H=20m per depozitat e ujit F.V. Valvol nderprerese me sferë DN 50 F.V. Filter uji me rrjete DN 50, Pn 6 bar" F.V. Mates uji DN 50, Pn 6 bar F.V. Valvol moskthimi DN 40, Pn 6 bar" F.V. Elektropompe zhytese 4" me prurje Q=1.67l, H=150m dhe fuqi N=4kW;; dimensioni I tubit te daljes F 2" Shpim pusi vertikal me diameter D=200 mm F.V. Tub celiku me vrima per konduktoren e pusit D=150 mm F.V. Valvol DN 2 ", PN10 F.V. Kondravalvol DN 2", PN10 F.V. Filter uji DN 2", PN10 F.V. Manometer DN 1/2", PN10 F.V. Mates uji DN 1 1/2", PN10 etj	
NS-3A	Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse , transportues)	Ashensore (3ndalesa/ dyer inox/ kabina inox forest, kendet inoxi)1600 kg Pusi 3000*2700mm Ashensore (4ndalesa/ dyer inox/ kabina inox forest, kendet inoxi)1600 kg Pusi 2150*2900mm Cmontim ashensori 4 ndalesa V Montim ashensori etj	A (0-20 milionë lekë)
NS-4D	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Boje hidroplastike Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoxi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese pllaka mermeri 2cm etj Plintuse grez h = 10 cm Plintuse mermeri h = 10cm Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suvatim me grafiato h > 4 m Heqje ulluk shkarkimi plastik vertikal Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Kasete shkarkimi me llamarine xingat Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 F V dritare d/alumini plastike me dopio xham FV kabine parapergatitur per stafin drejtues dhe punetoret FV kabine parapergatitur per tualete F.V kendore per mbrojtjen e suvatimin nga goditjet Gjeotekstil 165/m2 per drenazhim F.V Tubo korrogato me vrima per drenazhim Ø 200mm F.V Strehe ne hyrje me etalbond Element metalik Etalbond ne fasade	D (101-200 milionë lekë)

		Element druri Xham Plexiglas Kosha per mbeturina te vogla FV Stola prej betoni dhe druri Kapuc parapeti me llamarine me boje te pjekur FV Veshje muri me polisterol te thjeshte t=8cm rrjete+suva. Cmontim kondicioneri, radiator, tuba te jashtem Dyscheme Pvc Konduktive+ ngjites + aksesori +plintues Dyscheme Pvc korridore, zonat e mjekimit + ngjites+ aksesori + plintues Shirit mdf 30 cm+ bojatisje Panel antibakterial 60x60 Panel Thermatex Akustik Higjenik Pllaka gipsi kundra lageshtise FVDere e brendshme celiku kundra zjarrit FV Dere e brendshme celiku kundra zjarrit me doreze dalje antipanik FV Dere e brendshme laminat me kase alumini me xham FV Dere e brendshme laminat me kase alumini FV Dere e brendshme laminat me kase metalike 1 kanal me rreshkitje FV Dere e brendshme xhami me akses te kontrolluar Shkronja per emertimin e godines etj	
NS-8b-A	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri	Element metalik Etalbond ne fasade Parmake ure, metalik i gatshem. Dyer metalike F V konstruksione metalike te perbera etj	A (0-20 milionë lekë)
NS-9A	Punime strukturore speciale	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 25% gur Struktura monolite betoni C 20/25 Mure b/a t=21-30, h~4m C30/37 (depo dhe ashensori) F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm etj	A (0-20 milionë lekë)
NS-12D	Impiante teknologjike ,termike dhe te kondicionimit	F.V Tuba celiku (Ø 3/4" Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø 1" Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø 1¼" Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø 1 1/2" Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø 2 " Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø 2 1/2 " Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø3 " Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø4 " Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø5 " Pn 16 bar) F.V Tuba celiku (Ø6 " Pn 16 bar) F.V Rakorderi per tuba celiku(bbryla,ti,redtuksione etj.) F.V Tuba PEX/al,DN 20 (Ø26 X3.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm (per lidhjen e Fan Coil-ave me prurje uji mbi 370 l/h) F.V Termoizolim tubi Ø 6" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 5" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 4" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 3" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks F.V Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks F.V. Çajruer 3/4" F.V Boje kundra ndryshkut F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 80 (Ø 3") F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2") F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 50 (Ø 2 ")	D (101-200 milionë lekë)

		F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 40 (Ø 1 1/2") F.V Valvol nderprerese PN 16 bar DN 15 (Ø 3/4") F.V Valvol Ballancuese DN50(Ø 2") F.V Termometer Ø 1/2" F.V Manometer Ø 1/2" F.V Flete alumini per mbrojtjen e tubacioneve nen efektin e kushteve klimaterike F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni, Gur fresibel, teflone, ngjites etj) F.V Tuba PP Ø 50 + Rakorderi F.V Tuba PP Ø 40 + Rakorderi F.V Tuba PP Ø 32 + Rakorderi F.V Kanale ajri prej llamarine te galvanizuar Z270 me spesor nga 0.6-1.2mm e kompletur me flanaxha dhe pjeset speciale per montim dhe instalim te kanaleve te ajrit F.V Veshje elasometrike me vetengjtje me spesor 19mm. Reagimi ndaj zjarrit sipas normes ,B-s30,d0. F.V Grile alumini lineare 70x20 cm F.V Grile alumini me 2 rreshta 30x15 cm F.V Plenum 610x610x68 mm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14 , V=300m3/h, Renia presionit 45Pa. F.V Plenum 1220x1220x68 mm, difuzor i brimezuar + filter HEPA 14 , V=750m3/h, Renia presionit 57Pa. F.V Grile per rikthimin e ajrit me flete fikse 45, Filter EU5+ menteshe 25x60 F.V Grila shiu 60x40 F.V Grile, 45, Filter F5+ menteshe (70x20) F.V Valvol ajri Ø100 F.V Damper volumor manual Ø100. Lllamarin e zinkuar F.V Damper volumor manual Ø150. IRIS F.V Qafore llamarine Ø250 F.V Qafore llamarine Ø150 F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami Ø250 F.V Tub fleksibel I termoizoluar me lesh xhami Ø150 F.V Tub fleksibel Ø100 F.V Bashkues antivibrues Lllamarinë+PVC+llamarinë F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni) Montim Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.55/2.3kW Montim Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.98/2.66 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil kanalore,kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.01/3.75 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil kanalore, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.62/3.99 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil kasete me 4D, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 1.98/2.6 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil kasete me 4D, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 6.48/7.95 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil dyscheme , kapaciteti ne ftohje / ngrohje2.9/3.0 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil dyscheme , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 4.2/4.33 kW Montim Njesi e brendshme F.Coil dyscheme , kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.09/5.75 kW "MONTIM NJESI TRAJTIMI AJRI E PERGJITHSHME - Rekuperator ajri . Prurja e ajrit dergim/kthim 2900 / 2900m³/h . Kapaciteti ftohje / ngrohje 18/19 kw" Montim Kondicioner MONO-SPLIT per zonen e Server/ Kapaciteti ne ftohje =3.5 kW	
--	--	--	--

		"Montim Pompe Nxehtesie (Versioni ajer / uje Inverter, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes(ne temperaturat llogaritese: 297 / 342 kW ." Montim Pompe Qarkulluese F.V Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2") F.V Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3") F.V Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø 4") F.V Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 125 (Ø 5") F.V Valvol flutur me flanaxha PN 16 bar DN 150 (Ø 6") F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2½") F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3") F.V Valvol moskthimi me flanaxha PN 16 bar DN 125(Ø 5") F.V Xhunto antivibruese PN 16 bar DN 65 (Ø 2½") F.V Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø 4") F.V Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 125 (Ø 5") F.V Reduktor presioni PN 16 bar DN 32 (Ø 1¼") F.V Reduktor presioni me flanaxha PN 16 bar DN 65 (Ø 2 1/2") F.V Filter "Y "PN 16 bar DN 20(Ø ¾") F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN 65(Ø 2½") F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN 80(Ø 3") F.V Filter "Y " me flanaxha PN 16 bar DN125(Ø 5") F.V Manometer analog F.V Termometer analog F.V Termometer I zhytur F.V Valvul sigurie F.V Çajrues F.V Valvol nderprerese inoksi PN 16 bar DN 15 (Ø 1/2") F.V Valvol nderprerese inoksi PN 16 bar DN 20 (Ø ¾") F.V Valvol nderprerese inoksi PN 16 bar DN 25 (Ø 1") F.V Valvol nderprerese inoksi PN 16 bar DN 32 (Ø 1 ¼") F.V Filter "Y " inoksi PN 16 bar DN 40 (Ø 1 ¼") F.V Tuba inkosi Ø 1 " F.V Tuba inkosi Ø ¾ " F.V Tuba inkosi Ø 1/2 " F.V Rakorderi per tuba inox F.V Kolektore te dergimit ujit te ngrohte HVAC Karakteristikat Teknike : - Diametri 8"(DN 200), Çelik - 1 hyrje+1 dalje 6 " - 6 hyrje+6dalje 2 1/2" - 1 hyrje +1 dalje 3" -Saracineske shkarkimi ¾" "F.V Kolektore dergim/kthim te ujit te ngrohte HVAC qarku primar. Karakteristikat Teknike : - Diametri 8"" (DN 200), Çelik - 2 hyrje+2 dalje 5"" - 1 dalje +1 dalje 6"" -Saracineske shkarkimi ¾"" F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni,Gur fresibel,Boje antiruxho, boje te kuqe Ral 3000 , teflone, ngjites etj) etj	
NS-14D	Impiante te brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV	V. Shkume zjarrdurues per mbylljen e vrimave te kanalinave F.V. Prize TV F.V. Kabell koaksial 75 om/m, RG 6 F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, V. Antene tokesore me sinjal UHF/VHF V. Shperndares dhe perforcues sinjali televiziv	D (101-200 milionë lekë)

		F.V. Kabllo zjarrdurues 2x1.5 mm² FTG18OM16 F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Kuti shperndarese j/m. dim. 150*100*50 mm V. Central Kontrolli per sisteme audio dhe evakuimi V. Mikrofon dhe tastiere kontrolli V. Bokse Tavanor 6W-3W-1.5W, certifikuar EN54 F.V. Kuti shperndarese j/m. dim. 150*100*50 mm F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH, V. Kamera te brendshme perfshire aksesore montimi I. External Bullet Camera equiped with mounting accessories V. Server per sistemin e monitorimit te kamerave V. Software VMS perfshire licensat e nevojshme V. Kompjuter monitorimi perfshire monitor 24inch V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e V. Switch me 16 porta RJ-45, 100/1000 POE, V. Patch corda FTP cat-6e , L=1m F.V. Kuti shperndarese j/m. dim. 150*100*50 mm F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH, F.V. Kabell me izolim PVC, S=2x1 mm², FTG40HM1 F.V. Karte per hyrjen e kontrolluar V. Central Kontrolli per sistemin e hyrjes se kontrolluar V. Lexues Karte per Hyrjen ne dhome V. Kundra Brave elektrike V. Ushqyes 12V 10A V. Switch me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. V. Centrali I sinkronizimit te oreve V. Ore e komanduar nga centrali F.V. Kabell komunikimi 2x2x0.8mm² Kabell Bus-i F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, V. Central i sistemit te thirrjes se infermieres komplet me te gjithë elementet, si karte komunikimi etj. V. Ekran i sistemit te thirrjes se infermieres V. Llampe sinjalizuese per sistemin e thirrjes se infermieres V. Pulsant i thirrjes infermieres ON/OFF V. Pulsant thirrje ne me litar F.V. Elektroda tokezimi Zn, L = 1.5m F.V. Shirit Tokezimi 30*3 mm F.V. Percjelles i zhveshur Cu, S=1x 95mm² F.V. Percjelles verdhe-jeshil bakri S=1x 50mm² F.V. Percjelles Zn i zhveshur 1x 25mm² F.V. Percjelles verdhe-jeshil Cu S=1x 6mm² F.V. Percjelles verdhe-jeshil NO7V-K, S = 1x2.5 mm² F.V. Kuti shperndarese per lidhje te percjellesave 50mm² dhe 6mm² F.V. Kuti shperndarese per lidhje te percjellesave 6mm² dhe 2.5mm² F.V. Priza ekuipotenciale me dalje toke F.V. Puseta plastike 30x30cm F.V. Shkeputes per matje bashke me kuti shperndarese IP-65 F.V. Shtiza Rrufepritje Zn L=1m F.V. Bashkuese Shirit-shirit ose Tel-shirit	
--	--	--	--

		F.V Bazament Betoni per shiritin e tokezimit V. Gjenerator 400kVA 400V, perfshire cdo aksesori montimi sipas specifikimeve teknike. V. UPS 100 kVA, dopio konvertim, 10 min auotonomi ne 75% ngarkese, perfshire kabllo e lidhjes se kabinetit te baterive, sipas specifikimeve teknike V. Kompesator fuqie 100 kVAr F.V Tapet izolues F.V Shenja kujdesi F.V Rrjet parandalimi per kontakt me transformatorin F.V Dere Kryesore per kabinen F.V Kabell i tensionit te mesem 20kV 1x70 mm² F.V Koka kablli TM 20 kV 70 mm² F.V Kapikorda Cu/AL TM 20 kV 70mm² V. Transformator 630 kVA, 20/6/0.4 kV, tip i thate, Dyn11, pajisur me sensore PT100, te instaluar me aksesoret e duhur, me ventilator per ventilim te sforcuar, mbrotje termike V. Tipi 1 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Tipi 2 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Tipi 3 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Tipi 4 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Tipi 5 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Tipi 6 Ndricues sipas specifikimeve teknike V. Ndricues I jashtem shtylle sipas specifikimeve teknike V. Ndricues I jashtem dekorativ shtylle sipas specifikimeve teknike V. Ndricues I jashtem tarrace sipas specifikimeve teknike V. Ndricues evakuimi (EXIT), IP-40, IK 07, Led, me autonomi 1 ore, 230V, 50 Hz V. Ndricues emergjence, IP-42, IK 07, Led , me autonomi 1 ore, 230V, 50 Hz V. Sensor levizje, 10 A, 230 V F.V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6e, FTP F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe F.V. Kablo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6e LSZH F.V. Fiber optike 12 kopje, singel mode F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, V. Patch corda FTP cat-6e , L=1.5 m V. Patch corda FTP cat-6e , L=1m V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike V. Drejtues kabllosh V. Pika shperndarje rrjeti (Access Point) V. Central telefonik V. Kabinet Rack 42HU 800x1200mm V. Kabinet Rack 12HU 540x600mm V. PDU 16A 2P+T V. Set 8 shuko per rack F.V. Kabell me izolim PVC, S=2x1 mm², FTG40HM1 F.V. Kabell me izolim PVC, S=3x2x0.8 mm², FTG40HM1 F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, V. Central zjarri I adresueshem, me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave , LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj. V. Nen-Central zjarri I adresueshem V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te kombinuar komplet me lup te izoluar V. Sinjalizues drite per sensore brenda tavanit V. Sirena lajmeruese te brendshme me drite flash V. Sirena lajmeruese te jashtme V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj	
--	--	---	--

		V. Kontakt magnetik per komandimin e dyerve, 24VDC me buton leshimi F.V Paneli Elektrik Kryesor- Kabina TM/TU- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Elektrik Kryesor- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Mekanik Rrjeti- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Sistemi I Gazit- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Gjenerator Kati 0- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Gjenerator Kati 1- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Gjenerator Kati 2- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Gjenerator Kati 3- sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Shperndares Furnizim UPS - sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Shperndares UPS Kati 0 - sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Shperndares UPS Kati 1 - sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Shperndares UPS Kati 2 - sipas skemes Bashkangjitur F.V Paneli Shperndares UPS Kati 3 - sipas skemes Bashkangjitur F.V. Kanaline metalike 100x75mm perfshire bashkueset F.V. Kanaline metalike 200x75mm perfshire bashkueset F.V. Kanaline metalike 300x75mm perfshire bashkueset F.V. Kanaline metalike 400x75mm perfshire bashkueset F.V. Kapak per kanaline 100x75mm F.V. Kapak per kanaline 200x75mm F.V. Kapak per kanaline 300x75mm F.V. Kapak per kanaline 400x75mm F.V. Aksesore per kanaline metalike 100x75mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline metalike 200x75mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline metalike 300x75mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline metalike 400x75mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksoresh etj sipas rastit) F.V. Suporte per kanaline metalike 100x75mm (Profil per ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjitha aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Suporte per kanaline metalike 200x75mm (Profil per ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjitha aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Suporte per kanaline metalike 300x75mm (Profil per ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjitha aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Suporte per kanaline metalike 400x75mm (Profil per ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjitha aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj) F.V. Ndares kanaline H = 75 mm F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x185mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x300mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x120 mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x150 mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x95mm²	
--	--	---	--

		F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x70mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x50 mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x25 mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=1x16 mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=5x16mm² F.V. Kabell FG16M16-0,6/1 kV, S=5x10 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=5x6 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=5x4 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=5x2.5 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=5x1.5 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=3x4 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=3x2.5 mm² F.V. Kabell FG16OM16-0,6/1 kV, S=3x1.5 mm² F.V. Kabell FTG18OM16-0,6/1 kV, S=3x1.5 mm² F.V. Percjelles FS 17, S = 1* 1.5 mm² F.V. Percjelles FS 17, S = 1* 2.5 mm² F.V. Percjelles FS 17, S = 1*4mm² F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm, F.V. Tub PVC rigid Ø 20mm F.V. Tub PVC korrugat, Ø 40 mm F.V. Tub PVC korrugat, Ø 63 mm F.V. Tub PVC korrugat, Ø 100 mm F.V. Kanaline plastike 90x60mm me aksesore F.V. Puseta teknike 60x60cm F.V. Puseta plastike 30x30cm F.V. Prize 3-fazore " 3P+N+T " 16 A , 400V F.V. Prize bivalente 16A F.V. Prize " Schuco " 16A, te bardhe F.V. Prize " Schuco " 16A, te kuqe F.V. Prize " Schuco " 16A, te bardhe, antibakteriale F.V. Prize " Schuco " 16A, te kuqe, antibakteriale F.V. Prize " Schuco " 16A, te bardhe, IP 65 F.V. Prize industriale, 2P+N,16A, 230V F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 4 moduleshe F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe, antibakteriale F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 4 moduleshe, antibakteriale F.V. Kuti shperndarese j/m. dim. 150*100*50 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. dim. 198*152*70 mm F.V. Torrete ne dysHEME [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=230V, 2RJ45 FTP] F.V. Celes 1 polar, 1 modular, 10A, 250V F.V. Celes deviat, 10 A, 230 V F.V. Celes inverter, 10 A, 230 V F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe F.V. Celes 1 polar, 1 modular, 10A, 250V, antibakteriale F.V. Kuti, suport , kapak & tapa 3 moduleshe, antibakteriale F.V. Kuti shperndarese b/m. dim. 150*100*50 mm etj	
NS-18A	Punime Topogjeodezike	Punime matje volume dhe piketimi te themeleve,plintave kolonave dhe elementeve te tjere b/a etj.	A (0-20 milionë lekë)
NS-20A	Shpime gjeologjiko-Inxhinierike, puse e shpime per uje	Shpim pusi vertikal me diameter D=200 mm F.V. Tub celiku me vrima per konduktoren e pusit D=150 mm etj	A (0-20 milionë lekë)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për **3 (tre) muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohe të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohe ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.4 Një punësim minimalisht prej **120** (njqind e njëzet) punonjës, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi per **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit te deklaruar nga data e hapjes se ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve te konfirmuara nga autoritetet perkatese sipas formatit qe kerkohet nga legjislacioni ne fuqi per **3 muajt** e fundit te deklaruar.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit te punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale te lejuar qe duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendorsja e kriterit për një punësim te paktën 120 punonjes duke përfshire dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike jane bazuar ne VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar ne kater elementet e struktures se kosos(material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore)

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë puntorë që kërkohet për realizimin e punimeve është min **120 punonjes**

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, te perfshire ne licensen e shoqerise, të vërtetuar

me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (një) Arkitekt
- 1 (një) Inxhinier Ndertimi
- 1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Strukturist
- 1 (një) Inxhinier Hidroteknik
- 1 (një) Inxhinier Mekanik
- 1 (një) Inxhinier Elektrik
- 1 (një) Inxhinier Menaxhim Projektesh
- 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi i cili të jetë i pajisur me çertifikate për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e

rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknik të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbeshtetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- **Arkitekt** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve arkitekturore
- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore.
- **Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinieri Menaxhim Projektesh** është përgjegjës për planifikimin, organizimin, dhe mbikëqyrjen e projektit nga fillimi deri në fund. Ky rol kërkon një kombinim të aftësive teknike dhe aftësive menaxheriale për të siguruar që projekti të përfundojë me sukses brenda afateve të përcaktuara dhe buxhetit të planifikuar.
- **Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv.
- **Inxhinier Mjedisi** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve të objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv

2.3.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, të disponojnë si Staf mbështetës, (jo domosdoshmërisht në licensën e shoqërisë) të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë përkatëse , CV si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- 1 (nje) Inxhinier Ndertimi
- 1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Strukturist
- 1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshajder

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, të ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë një liste personeli kryesor të nevojshme për të zbatuar objektin e prokurimit dhe /ose komponentet e saj, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar stafin teknik të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës, konkretisht sipas, VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore)

- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore.
- **Inxhinier Ndertimi profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv
- **Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshijn kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në preventiv

2.3.7 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të ketë si staf mbështetës (me kontrate pune/ kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

- 1 (nje) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
 - Kontratë Pune të vlefshme
- 1 (një) punonjes i pajisur me certifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

- Diplomë/certifikatë
- Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor argumenton se kërkesa për *Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë* si dhe për *Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave* është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr.285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, “Për sigurinë dhe shëndetin në punë”, sipas të cilit: „Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarës që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë.....“.

Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësit e kërkuar, nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të realizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi.

“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune

Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete ne kantier per minizimin e aksidenteve ne pune.

- 1 (nje) specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin", Neni 49, pika 4.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesë:

•Diplomë/certifikatë / dëshmi kualifikimi

•Kontratë Pune të vlefshme

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga Zjarri dhe per shpetim është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”, si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr.152/2015, “Për sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin“, ku citohet se: ”Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep certifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrefikës privat, në bazë të kritereve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit”.

Theksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimi etj të cilat kanë potencial të shkaktit të aksidenteve me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e nevojshme dhe e domozdoshme prania e 1 (nje) specialist Ekspert Zjarrefikes ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin.

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë),lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara

nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë.”, Dëshmi të Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

Teknik të mesëm ndërtimi	1
Teknik të mesëm mekanik	1
Hidraulik	2
Elektricitet	3
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	3
Përgatitës të konstruksioneve metalike dhe të ngjashëm	1
Hekurkthyes	4
Saldator dhe prerës të metaleve	2
Karpentier	3
Punonjës i izolimeve (Hidroizolues)	2
Betonues	1
Murator/Suvatues	4
Pllakashtrues	2
Bojaxhi	2
*Shofer	5
*Manovratore/Automakinist	2
*Manovratore/Eskavatorist	3

2.3.8/1 Për punonjësit shofer/ Manovratore/Automakinist/ Manovratore/Eskavatorist, ofertuesi duhet të paraqesë:

Kkontratë individuale të punës;

Leje drejtimi, certifikate e aftësisë profesionale/Patente Manovrimi nga DPSHTRR, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantojë që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialistëve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Përcaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të Manualit të ndërtimit miratuar me Vendim nr.629, datë 15.07.2015 (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në kriter elementet e struktureve të kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore.

2.3.9. Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	Central Vacuumi, 3 x pompa vakuumi (65m ³ /h , 1.5kW @ 50Hz) ,përfshirë panelet e kontrollit të tyre(3 x (1.5-2.5KW)		
2	Centrali i ajrit të komprimuar medical, 3 x kompresor me vide 3 hp-15kw 65m ³ /h@10b @50Hz , përfshirë panelet e kontrollit		
3	Stacioni i gazit medical, 1 x njësi dekomprimimi aut. për O ₂ (2x50+1x144m ³ /h) 200-8ba., 16 x lidhëse bakri fleksible , etj		
4	F. NJESI TRAJTIMI - REKUPERATOR AJRI Prurja e ajrit dërgim/kthim 2900/ 2900m ³ /h . rënie presioni 250Pa. Temperatura / lageshtia në hyrje të ambientit: Dimer 35°C/ 50% , vere -2°C/ 90%		
5	F. Pompe Nxehtesie (Versioni ajër / ujë , komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes /		

	ngrohes(ne temperaturat llogaritese: 372 / 415 kW .		
6	F. Pompe Qarkulluese in-line binjake me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran Prurja= 32m3/h; H = 18 m;		
7	"F. Pompe Qarkulluese in-line binjake me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran Prurja= 28m3/h; H = 20 m; Lidhjet: DN80;		
8	"F. Pompe Qarkulluese in-line binjake (twin head) me motor Inverter . presioni diferencial, te lidhet me sistemin BMS me ane te moduleve te komunikimit dhe me ekran Prurja= 19.8/h; H = 15 m; Lidhjet: DN65;		
9	"POMPE E MBROJTJES NGA ZJARRI Karakteristikat Teknike: - Fuqia e pompes elektrike 7.5 kW -Intensiteti i rrymës : 13.7 A -Tensioni i dhenë : 3F~400V,50Hz -Prurja: 21.6 m ³ / h –Prevalenca: 52 mkH ₂ O -Lidhjet Ø 2 1/2 / Ø 2 1/2"		
10	F. Gjenerator 630kVA stand by power, 400V, perfshire cdo aksesori montimi sipas specifikimeve teknike.		
11	F. UPS 100 kVA, dopio konvertim, 10 min auotonomi ne 75% ngarkese, perfshire kabllot e lidhjes se kabinetit te baterive, sipas specifikimeve teknike		
12	F. Transformator 630 kVA, 20/6/0.4 kV, tip i thate, Dyn5, pajisur me sensore PT100, te instaluar me aksesoret e duhur, me ventilator per ventilim te sforcuar, mbrotje termike		
13	Ashensore (3ndalesa/ dyer inox/ kabina inox forest, kendet inox)1600 kg Pusi 3000*2700mm		
14	Ashensore (4ndalesa/ dyer inox/ kabina inox forest, kendet inox)1600 kg Pusi 2150*2900mm		

2.3.9/a Për pajisjet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore te kerkuara.

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet sipas pikës 2.3.9. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjes, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuara.

2.3.9/c OE te paraqese nje deklarate, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), per defektet qe vijnë nga prodhimi i tyre.

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në preventivin e punimeve ka një numër të madh zërash që janë furnizim vendosje pajisje dhe nisur nga pesha specifike si në sasi dhe në vlerë që këto zëra zënë në preventive. AK e ka parë të domosdoshme kërkimin e autorizimit të prodhuesit për të garantuar cilësinë e pajisjeve për nga vetë rendesia që ka ky objekt. Kërkesa e këtij dokumenti qe ne kete faze krijon nje lehtësi per Autoritetin Kontraktor pasi ne kete menyre siguron cilesine, specifikimet teknike te ketyre pajisjeve e cila eshte lehtesisht e kontrollueshe gjate fazes se zbatimit ne reference me dokumentat e paraqitura qe gjate kualifikimit. Nepermjet dorezimit te këtij dokumentacioni qe ne fazen e vleresimit asnje OE ekonomik nuk i shmanget dot detyrimit qe gjate zbatimit te furnizojë te njejtin mall te certifikuar nga KVO.

Kjo kërkesë është kërkuar që t’i sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshem teknik dhe ploteson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributor autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, është gjykuar të domosdoshme të garantohet që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit. Për të siguruar këtë gjë, por njëkohësisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e këtyre standarteve ka parashikuar kërkesën e mësipërme, vetëm për disa nga mallrat kryesorë me që do të përdoren në këtë objekt dhe konkretisht OE duhet

të japin dhe paraqesin ne menyre te detajuar karakteristikat teknike të mallrave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi. Me anë të venies ne dispozicion ne fazen e ofertimit dokumentat si autorizim-marreveshje angazhimi, kataloge, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim sipas kërkesave te projektit. Plotesimi i kërkeses me siper garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e larta ndërkombëtare dhe të përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH EN **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH EN **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën SSH **ISO 45001:2018** e përditësuar, (SSH EN **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- d) Certifikatën SSH EN **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do te paraqese ISO-t në baze te zerave te punimeve qe ka marre persiper te realizoje.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare SSH mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.14 gërma “a”- “c” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si

dhe ne zbatim te Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: *“Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”*.

ISO 9001:2015 është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, qe i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 është standard ndërkombëtar, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018 është standart ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.11 germa “a”- “d”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.11 Operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të jenë të pajisur me licensë leshuar nga QKL:

- Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licencë të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) Kodi III.2.B “Për grumbullim dhe transport i mbetjeve inerte”
- Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licencë të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) Kodi III.7.B “Shpues Profesionist për ujë”

“Kodi III.2.B” (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, si dhe **Kodi III.7.B** “Shpues profesioniste për ujë” Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë së bashku me aktin e miratimit në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licensimit lëshon licencën **për transportin e mbetjeve**, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licensimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licensimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

Operatori Ekonomik duhet të jetë i pajisur me Licencë të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit (QKL) Kodi III.7.B “Shpues Profesionist për ujë”, bazuar në zërat e preventivit me rend. 276 dhe 277.

Licenca për "Shpues profesioniste për ujë" e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) i referohet një licencë profesionale që mund të kërkohej për ata që operojnë në fushën e shpimit të puseve ose sistemeve të ujit. Ky licencim është i nevojshëm për të garantuar që individët ose kompanitë që kryejnë këto shërbime respektojnë standardet teknike dhe mjedisore, duke siguruar furnizimin me ujë të pastër dhe të sigurt për përdorim.

Kodi III.7.B është një kategori e klasifikuar nën regjistrin e aktiviteteve të licencuara, që përfshin shërbime si shpimi dhe mirëmbajtja e puseve për furnizim me ujë, duke garantuar që operatorët kanë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të kryer këto veprimtari në mënyrë profesionale dhe të sigurt.

2.3.12 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	copë	3	Në pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 7.5- 20 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçinë me kapacitet mbajtës deri në 3.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
4	Kamion me Vinç	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Autosondë për hapje pusi dhe vendosjen e tubave në pus	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Eskavator me goma	copë	2	Në pronësi ose me qera
7	Eskavator me zinxhire	cope	1	Në pronësi ose me qera
8	Fadrome me goma	cope	1	Në pronësi ose me qera
9	Autobetoniere	cope	2	Në pronësi ose me qera
10	Pompe betoni / Autopompe betoni	cope	1	Në pronësi ose me qera
11	Makineri per prerje hekur ndertimi	cope	1	Në pronësi ose me qera
12	Makineri per kthim hekur ndertimi	cope	1	Në pronësi ose me qera
13	Betoniere /Elektrobetoniere	cope	3	Në pronësi ose me qera
14	Pajisje niveluese per nivelim shtresash	cope	1	Në pronësi ose me qera
15	Gjenerator / Motogjenerator	cope	1	Në pronësi ose me qera
16	Pompe Suvatimi	cope	1	Në pronësi ose me qera

17	Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice/	cope	1	Në pronësi ose me qera
18	Gazogjen	cope	1	Në pronësi ose me qera
19	Depozite uji min ne 5000 litra	cope	2	Në pronësi ose me qera
20	Vibrator betoni	cope	3	Në pronësi ose me qera
21	Matrapik	cope	2	Në pronësi ose me qera
22	Trapano	cope	1	Në pronësi ose me qera
23	Pompe uji	cope	2	Në pronësi ose me qera
24	Autobot uji	cope	1	Në pronësi ose me qera
25	Skela	m2	1500	Në pronësi ose me qera

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a. Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) leje qarkullimi; c) çertifikate e kontrollit teknik (e vlefshme); d) siguracion mjeti (i vlefshëm);
- b. Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: a) kontrata përkatëse e Qerasë/huapërdorjes e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi b) leje qarkullimi; c) çertifikatën e kontrollit teknik (e vlefshme) d) siguracion mjeti (i vlefshëm);
Për pajisjet teknike, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Mjetet dhe pajisjet e kërkuara janë vendosur në proporcion me zërat dhe volumet e punimeve dhe afatin e përllogaritur për realizimin e kontratës objekt prokurimi.

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i’u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe “ekuivalentin” e tij/tyre.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Argumentimi i specifikimeve teknike :

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të dërguara pranë organit qëndror blerës nga Autoriteti Kontraktor perfitues (Spitali Rajonal Shkodër) dhe të hartuara nga projektuesi.