

PROCESVERBAL

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

OBJEKTI I PR OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtimi i një kompleksi poligoni qitjeje dhe palester për forcat operacionale dhe ato speciale në Sistemin e Burgjeve”.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT : Punime ndërtimi 45210000-2

FONDI LIMIT: 296,309,312.26 (dyqind e nëntëdhjetë e gjashtë milion e treqind e nëntë mijë e treqind e dymbëdhjetë pikë njëzet e gjashtë) lekë pa TVSH

KOHEZGJATJA E KONTRATES/MARREVESHJES KUADER OSE AFATI PER ZBATIMIN E SAJ : 15 (pesëmbëdhjetë) muaj kalendarikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerje të Përqëndruara sh.a.** , ka hartuar procesverbalin për argumentimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike ,Relacione , Projektet , Preventivi etj. dhe llogaritja e Fondit Limit përcillen nga Autoriteti Kontraktor perfituesi cili kërkon realizimin e punimeve.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) **Oferta ekonomike më e favorshme, bazuar në kosto ¹ X**

Çmimi	pikët 60
Kualifikimi/Përvoja që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit	pikët 15
Punesimi i punekerkuesve pa pune	pikët 10
Periudha e garancisë së punimeve dhe paisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët 15

1. Çmimi **[0 - 60] pikë**

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlogariten sipas formulës:

$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$

Pk1 _____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 _____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime.

Argumentimi: Kriteri i çmimit është përfshirë në dokumentet e tenderit si një nga elementët kryesorë të vlerësimit të ofertave, në përputhje me **nenin 87 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”**, i cili parashikon se autoriteti kontraktor mund të vlerësojë ofertat mbi bazën e **ofertës ekonomike më të favorshme, bazuar në kosto**. Përcaktimi i çmimit me **60 pikë** është bërë për të garantuar **efikasitetin e përdorimit të fondeve publike**, duke balancuar koston me cilësinë e elementëve të tjerë që janë përfshirë në vlerësim. Vlerësimi për këtë kriter është bërë në mënyrë proporcionale sipas formulës së përcaktuar në DST, duke siguruar **trajtimin e barabartë dhe konkurrencën e ndershme** ndërmjet operatorëve ekonomikë, në përputhje me **parimet e ligjit për prokurimin publik**.

2. Kualifikimi/Përvoja që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit [0-15 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit.

*Shënim: Vlerësimi i këtij kriteri do të realizohet sipas përcaktimeve më poshtë:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| ○ Inxhinier Ndertimi (Drejtes Teknik) | [0-6 pikë] |
| ○ Inxhinieri Mekanik | [0-3 pikë] |
| ○ Inxhinieri Elektrik | [0-3 pikë] |
| ○ Inxhinieri Hidroteknik | [0-3 pikë] |

*Shënim: Për përmbushjen e kriteve të mësipërme duhet të dorëzohet CV për stafin e lartpërmendur. **AK i lind e drejta në çdo moment për verifikimin e dokumentacionit të paraqitur nga ana e OE.**

Pikët për këto nën-kritere përlogariten sipas formulës:

$Pk2 = Ok2 \times Pmax2 / Vmax2$

Pk2 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmax2 ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (eksperienca në vite për zbatimin e kontratave me natyrë/kompleksitet të ngjashëm me kontratën e prokurimit)

Pmax2 ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2 ____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 45, pika 8 e VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, (ndryshuar me Vendimin Nr. 545, datë 04.09.2024). Operatori Ekonomik për t’u vlerësuar për këte kriter duhet të provojë se zotëron merita teknike, aftësi organizimi, kualifikimi dhe përvojën e stafit që është emëruar në eksperiencat e mëparshme të ngjashme në kryerjen e punimeve. Kriteri është vendosur për të treguar organizimin, kualifikimin dhe përvojën e stafit, ku cilësia e stafit të emëruar mund të ketë një ndikim domethënës në nivelin e zbatimit të kontratës.

3. Punësimi i punëkërkesve pa punë

[0 – 10 pikë]

Bazuar në Ligjin Nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, i ndryshuar.

- 1. Deklaratë të angazhimit për punësimin e punëkërkesve nga DRAKPA ku të cilësohet edhe numri i punonjësve që do të punësojë në rast se shpallet fitues. Ky numër nuk duhet të jetë më i vogël se numri i kërkuar në kriter.**

Ky kriter vendoset për të vërtetuar se Operatori Ekonomik fitues garanton se do të punësojë një numër personash, të cilët klasifikohen si “punëkërkes pa punë”.

Numri i personave të deklaruar se do të punësohen do të jete jo më pak se 5% të numrit të punonjësve, të kërkuar në kriteret për kualifikim, sipas DST.

Keta persona duhet të jene të regjistruar si të tilla pranë AKPA, në zyrën vendore të vendit ku do të zbatohet objekti i prokurimit. Shënim: Ky kusht duhet të përmbushet, të paktën përpara nënshkrimit të kontratës së OE fitues me AK.

Ne fazën e ofertimit, Operatori Ekonomik i cili konkurren në procedurën e prokurimit publik, duhet të paraqesë një deklaratë angazhimi për numrin e punonjësve që angazhohet të punësojë nëse shpallet fitues i procedurës së prokurimit publik.

Piket maksimale i merr Operatori Ekonomik i cili angazhohet të punësojë numrin më të lartë të punëkërkuarëve.

Operatorët Ekonomikë të tjerë, do të pikëzohen sipas formulës, në varësi të numrit të punonjësve të ofruar për punësim, në deklaratën e angazhimit.

- 2. Metodologji të qartë se si duhet të angazhohet në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkërkuarët e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjës për kontratë në fjalë.**

Gjithashtu Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë se si duhet të angazhohet në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkërkuarët e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjës për kontratë në fjalë.

Në rast se pranë AKPA nuk gjenden punonjës që nevojiten, OE i interesuar mund të identifikojë dhe regjistrojë vetë pranë zyrës së punës, personat e papunë të përshtatshëm, dhe të punësojë në rast se shpallet fitues. Ky fakt duhet të përshkruhet në metodologji.

Vlerësimi i metodologjisë do të bëhet duke vlerësuar nëse ajo përshkruan qartë të gjithë elementet: identifikimin, marrëdhënien me AKPA, Rekrutimin dhe trajnimin e punonjësve të cilët do të punësohen rishtaz. Nëse metodologjia i përshkruan qartë këto elemente, vlerësohet me 3 pike. Nëse mungon një ose disa nga elementet, realizohet renditja sipas formulës. Në rast se metodologjia mungon, OE për këtë kriter, pikëzohet me 0 pike.

Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh, deklarata e angazhimit dhe metodologjia e punësimit duhet të nënshkruhet nga çdo anëtar i BOE.

- 3. Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punëkërkuarëve nga listat e AKPA.**

Nenpikëzimi:

3.1 Deklarata e angazhimit do të vlerësohet me (0- 3 pike).

Çdo ofertues i cili do të paraqesë deklaratë angazhimi e cila të përmbajë numrin e punonjësve që angazhohet të punësojë nëse shpallet fitues i procedurës së prokurimit publik. Numri minimal i kërkuar është 5% e numrit të punonjësve të kërkuar.

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk3.1 = Ok3.1 \times Pmaxk3.1 / Vmax k3.1$$

Vmaxk3.1 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk3.1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok3.1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

3.2 Metodologjia do të vlerësohet me (0-3 pike).

Çdo ofertues i cili do të paraqesë një metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit (AKPA). Metodologji të qartë se si duhet të angazhohet në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkërkuarët e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjës për kontratë në fjalë.

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk3.2 = Ok3.2 \times Pmaxk3.2 / Vmax k3.2$$

Vmaxk3.2 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk3.2 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok3.2 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

3.3 Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punëkërkuësve nga listat e AKPA, do të vlerësohet me (0-4 pike).

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk3.3 = Ok3.3 \times Pmaxk3.3 / Vmax k3.3$$

Vmaxk3.3 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk3.3 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok3.3 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

4. Periudha e garancisë së punimeve (jo më pak se 2 vite)

[0–15 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar të zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vit. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se një vit do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh për më shumë se 2 vit do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk4 = Ok4 \times Pmaxk4 / Vmax k4$$

Vmaxk4 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk4 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok4 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Argumentimi: Përcaktimi i **periudhës së garancisë së punimeve** si kriter vlerësimi është bërë në përputhje me **nenin 45 të VKM nr. 285/2021 “Për rregullat e prokurimit publik”**, i cili lejon përfshirjen në metodën e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, të kriterëve që lidhen me: **kushtet e dorëzimit, procesin e dorëzimit, periudhën e dorëzimit, ose periudhën e përfundimit të punimeve.**

Kriteri i garancisë është përzgjedhur me qëllim të nxitjes së cilësisë së lartë të punimeve, duke i dhënë përparësi operatorëve që ofrojnë një garanci më të gjatë, çka sjell:

- siguri për autoritetin kontraktor se punimet janë të qëndrueshme,
- përgjegjësi më të lartë nga kontraktori për të mos i rikthyer problematikat pas dorëzimit,
- dhe reduktim të kostove shtesë për mirëmbajtje të parakohshme.

Përcaktimi i afatit minimal të detyrueshëm prej 24 muajsh garanton një standard bazë ligjor dhe teknik, ndërsa pikëzimi diferencues për periudha më të gjata garancie përmirëson konkurrencën dhe motivon ofertuesit për të ofruar cilësi më të lartë.

Vlerësimi i këtij kriteri bëhet sipas formulës proporcionale të parashikuar në DST, në mënyrë që operatori me garancinë më të gjatë të marrë pikët maksimale (**15 pikë**), dhe të tjerët të pikëzohen në raport me të.

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (*Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8*)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përllëgëritur e kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohej, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore”: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit

pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.“

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të balanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shëmin: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma “c” të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar, ku parashikohet se: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjisllacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenin 41 shkronja c” të Ligjit nr. 1009/2009: “Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël”.**

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **148,154,656.13** (njëqind e dyzetë e tetë milion e njëqind e pesëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e gjashtë pikë trembëdhjetë) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **592,618,624.52** (pesëqind e nëntëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzet e katër pikë pesëdhjetë e dy) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të siperpermendura e bën oferten të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudimit;
 - Certifikatën e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë Sipërmarrje
- Situacionin përfundimtar;
- Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.
- Aktin e kolaudimit;

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

1.1 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit të operatoreve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.

1.2 Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- **NP-1A** Punime germimi në tokë
- **NP-2E** Ndërtime civile dhe industriale
- **NP-7A** Ujësjetës, kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje
- **NP-11A** Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike
- **NP –12A** Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-2A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- **NS-3A** Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse , transportues)
- **NS-4D** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS-8A** Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri
- **NS-9A** Punime Strukturore Speciale
- **NS-12B** Impiante teknologjike ,termike dhe të kondicionimit
- **NS-14B** Impiante të brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV
- **NS-18A** Punime Topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton “Zbatimi i punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

-Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP 1 A	Punime gërmimi ne toke	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Germim kanalesh ne toke te bute, me krahe, me seksion deri 0.75 m² Transport dheu me auto deri 5.0 km Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m² Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m³,shkarkimi ne toke Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m³,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km etj.	A (0-20 milionë lekë)
NP-2E	Ndertimie civile dhe industriale	Shtrese rere Shtrese betoni C 12/15 Shtresë avull izoluese me barier alumini Shtrese stirobetoni Shtrese lluster cemento 1:2 Shtrese betoni C 16/20 Shtrese rere Nenshtrese zhavori Struktura monolite betoni C 12/15 Struktura monolite betoni C 25/30 F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*75mm, t=20 cm Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*50mm, t=15 cm Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne te dyja anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*75mm, t=20 cm Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne secilen ane, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*50mm, t=15 cm Termoizolim me polisterol XPS 80mm Hidroizolim me membrane PVC F.V Dyer metalike antizjarr me doreze antipanik F.V Dritare tip skylight F.V panele akustike me korniza alumini Shtrese betoni C20/25 me kuarc, rrafshuar me helikopter Shtrese termoizoluese me polisterol EPS t=5cm Shtrese gome e ricikluar 40mm Shtrese me epoks fleksibel Shtrese dysHEMEJE me gome 10mm Shtrese termoizoluese me lesh guri 30mm Shtrese zhurme izoluese 4 kg/m² Shtrese poliuretani Shtrese dysHEMEJE me gome 20mm Shtrese termoizoluese me lesh guri 60mm Shtrese vinili Pragje mermeri Veshje muri me profile metalike +gome e ricikluar +	E (201- 400 milionë lekë)

		pllake celiku +lesh guri 5cm Ndertim tavan me pllake gome dhe izolim me 2x15cm lesh guri me nenkonstruksion metalik Veshje fasade me flete alumini te stampuar Fasade e ventiluar me alukobond Beton I stampuar C 16/20 me perforcim etj	
NP-7A	Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80 Ndertim Pusete kontrolli b/a, $\Phi 1.0$ m, $h=1.0 \div 1.5$ m Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm etj.	A (0-20 milionë lekë)
NP-11A	Ndërtime për nënstacione, kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike	V. Cele hyrje/dalese linje kablloue TM, seria IM V. Cele furnizimi, seria DM1-S me celes SF1 V. Cele te tensionit te mesem per matje te energjise : F.V. Terminale te tipit elastomoid per kabllou nje polar te tensionit te mesem 12/20 kV, i Prysman ose ekuivalent F.V. Kabell TM 20kV XLPE 1x70mm2 V. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara. F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3 x 1x300 + 1 x 150 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3 x 1x120 + 1 x 70 mm3 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 3x1 x 95 + 1 x 50 mm1 F. Cele hyrje/dalese linje kablloue TM, seria IM F.Cele furnizimi, seria DM1-S me celes SF1 F. Cele te tensionit te mesem per matje te energjise : F. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara etj.	A (0-20 milionë lekë)
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj duke pasur parasysh pozicionimin e saj ne zone e banuar urbane , sasine e madhe te mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve , për menaxhimin e punime të ujrave të ndotura etj duke ju permbajtur VNM .Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar).	A (0-20 milionë lekë)
NS-2A	Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, Pn 16 F.V. WC allafrenga F.V. Lavaman porcelani F.V. Lavapjate llamarine F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16 Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9) Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9) Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9) Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9) Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9) Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9) F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 2 1/2 " = 70 mm F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16 F.V. Pilete dysheimeje Ø 50 F.V. Grup furnizimi me uje F.V. Kasete WC inkaso bashke me pulsant F.V. Mishelator per lavapjate perfshire aksesoret	A (0-20 milionë lekë)

		F.V. Grup Perzieres Dushi me gjithë aksesorët F.V. Pilete dushi dn50 F.V. Boiler elektrik, kapaciteti 15 lt (liliput) F.V. Rezervuar uji prej celiku te zinguar, cilindrike, V=2000 litra F.V. Akumulator uji te ngrohete V=1500 litra V. Kaldaje elektrike P=45 kW F.V. Ene zgjerimi V=50 litra F.V. Fluksostat per dedektim prurje F.V. Pompe riqarkullimi uji te ngrohete ne linjen kryesore F.V. Pompe riqarkullimi uji te ngrohete, Q=100 l/min, H=7 m V. Set elektropompa centrifugale binjake (2 pompa-1 ne pune dhe 1 rezerve ne gadishmeri) F.V. Pompe drenazhi 2.2kW per largimin e ujrave ne dhomen teknike V. Pompe grirese per largimin e ujrave te ndotur ne katin - 1, Q=3 l/s, H=9m, kompletuar me depozite plastike dhe gjithë aksesorët bashke me panelin e komandimit (lift station) F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=50mm F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=63mm F.V. Tuba e rakorderi PPR SDR9 Dj=75mm F.V. Ajruer automatik 1/2" F.V. Kolektor 3/4" UF me 3 dalje 1/2" F.V. Kolektor 3/4" UF me 4 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 2 dalje 1/2" F.V. Kolektor 3/4" UF me 5 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 2 dalje 1/2" F.V. Kolektor 1" UF me 8 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 3 dalje 1/2" F.V. Kolektor 1" UF me 8 dalje 1/2" + Kolektor 3/4" UN me 4 dalje 1/2" F.V. Kolektor 1" UF me 4 dalje 1/2" + Kolektor 1" UN me 4 dalje 1/2" F.V. Kolektor 1" UF me 5 dalje 1/2" + Kolektor 1" UN me 5 dalje 1/2" F.V. Tuba PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm + rakorderi (brryla, rekorde) F.V. Tuba PEX/al, DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm + rakorderi (brryla, rekorde) F.V. Tuba fleksibël DN 1/2" me gomina F.V. Minisaracineska me filter DN 1/2" M/F F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=50mm F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=75mm F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=90mm F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=110mm F.V. Tuba dhe rakorderi PP (Polipropileni) me gomine Dj=125mm F.V. Reduksion PP me gomine 50x75 mm F.V. Reduksion PP me gomine 75x90 mm F.V. Reduksion PP me gomine 90x110 mm F.V. Reduksion PP me gomine 110x125 mm F.V. Tuba dhe rakorderi PVC Dj50 mm (Pompat e KUN) F.V. Sifon tip Firenze PVC-u Dj 125 mm F.V. Sifon tip Firenze PVC-u Dj 110 mm F.V. Piletë vertikale me kapak grile tip kupole DN100 mm per tarrace F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=125mm F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=160mm F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8, Dj=250mm F.V. Xhunto antivibruese 2" F.V. Filter mekanik Y (Strainer filter type Y) 2"me fileto F F.V. Kundravalvol bronzi 2"	
--	--	---	--

		F.V. Valvul 3-rrugeshe 2" F.V. Manometer F.V. Valvul ajernxjerrese F.V. Valvul shkarkimi F.V Fikese zjarri me CO2 (AL-5206-B) F.V Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B) F.V Drejtimit dalje emergjence (AL-5107-B) F.V Zbritje/Ngjitje shkallesh (AL-5103-B) F.V Rrezik tension I larte F.V Ndalim I shuarjes me uje F.V Fikse zjarri me puder . Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm F.V Fikse zjarri me CO2. Tip bombel (e levizshem). Kapaciteti normal 6 kg, pesha 10 kg. Diametri 160mm, lartesia 560 mm. F.Set elektropompa centrifugale binjake (2 pompa-1 ne pune dhe 1 rezerve ne gadishmeri) F. Pompe grirese per largimin e ujrave te ndotur ne katin - 1, Q=3 l/s, H=9m etj.	
NS-3A	Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).	V. ashensore me kapacitet mbajtes 480kg, per 5 persona F. ashensore me kapacitet mbajtes 480kg, per 5 persona	A (0-20 milionë lekë)
NS-4D	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-15 Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Mbulim çatie me panele sanduich F.V. Dyer te brendeshme tamburate te rimesuara Dyer d/alumini me mbushje element d/a. F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham F.V. Vetrare d/alumini plastike me dopio xham Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25 Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe Veshje muri me polisterol te thjeshte t=5cm rrjete+suva. Veshje me pllake majolike Patinim muri allçi (stuko) Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Boje hidroplastike Boje hidroplastike cilesi e larte Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*75mm, t=20 cm Mure gipsi 1x12.5mm jeshil+1x12.5mm gips I bardhe ne te dy anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*50mm, t=15 cm Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne te dyja anet, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*75mm, t=20 cm Mure gipsi 1x12.5mm Diamant+1x12.5mm gips I bardhe ne secilen ane, CW 100, Lesh guri 50 kg/m³ 2*50mm, t=15 cm Termoizolim me polisterol XPS 80mm Hidroizolim me membrane PVC F.V Dyer metalike antizjarr me doreze antipanik F.V Dritare tip skylight F.V panele akustike me korniza alumini Shtrese betoni C20/25 me kuarc, rrafshuar me helikopter Shtrese termoizoluese me polisterol EPS t=5cm	D (101- 200 milionë lekë)

		Shtrese gome e ricikluar 40mm Shtrese me epoks fleksibel Shtrese dysHEMEJE me gome 10mm Shtrese termoizoluese me lesh guri 30mm Shtrese zhurme izoluese 4 kg/m2 Shtrese poliuretani Shtrese dysHEMEJE me gome 20mm Shtrese termoizoluese me lesh guri 60mm Shtrese vinili Pragje mermeri Veshje muri me profile metalike +gome e ricikluar + pllake celiku +lesh guri 5cm Ndertim tavan me pllake gome dhe izolim me 2x15cm lesh guri me nenkonstrukcion metalik Veshje fasade me flete alumini te stampuar Fasade e ventiluar me alukobond Beton I stampuar C 16/20 me perforcim Mekanizem per tabelat e qitjes Tabela qitjeje Veshje me 2x12.5 mm pllaka gipsi te thjeshte t=72.5mm dhe CW 70 etj.	
NS-8A	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri	F.V. Konstruksione metalike te perbera etj.	A (0-20 milionë lekë)
NS-9A	Punime Strukturore Speciale	Struktura monolite betoni C 25/30	A (0-20 milionë lekë)
NS-12B	Impiante teknologjik , termik dhe te kondicionimit	F. V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F. V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F. V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F. V Tuba bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba bakri Ø 19.05, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F.V Tuba bakri Ø 22.22, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm F. V Tuba bakri Ø 28.58, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm F. V Tuba bakri Ø 34.9, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm F. V Tuba bakri Ø 41.3, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm F.V Degezues F.V Degezues F.V Degezues F.V Degezues F.V Degezues F.V Gaz shtese R410A F.V Elektroda saldimi tuba bakri F.V Pult kontrolli qendror F.V Kabell komunikimi 2x0.75 mm2 I skermuar F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50 F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 40 F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 32 F.V Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6) mm, I termoizoluar me armoflex me fillanxha, perfshire rakorderite e montimit F.V Tub fleksibel I termoizoluar me diameter Ø100 F.V Grila dhenie / marrje (35 x 15) cm - 2 Dr + Damper F.V Difuzor Alumini Katror me 4Drejtime-52x52+ Damper F.V Difuzor Alumini Katror me 4Drejtime-60x60+ Damper F.V Grila shiu (80 x 80) cm V. Pajisje e jashtme kondicionimi VRF dhe Pompe	B (21-50 milionë lekë)

		Nxehtesie V. Njesi Trajtimi Ajri V. Njesi Rekuperator Ajri V. Pajisje e brendshme kondicionimi e tipit VRF V. Pajisje kondicionimi e tipit Split Mural brenda/jashte V. Ventilatore Centrifugale ose ne linje F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 44.8/50.4 kW - Tensioni /ushqimi 400V / 3 F ~ 50Hz F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 168.0/189.0 kW - Tensioni /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 140.0/157.5kW - Tensioni /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz F. Pompe Nxehtesia (Versioni ajer / uje Inverter, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes(ne temperaturat llogaritese: 163/151 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - Fuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 70 kW / 400V / 351A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik (en F. NJESI TRAJTIMI AJRI Prurja e ajrit dergim/kthim 8735 / 9000 m³/h . Temperatura / lageshtia ne hyrje te ambientit: Dimer 36°C/ 45% , vere 19°C/ 60% Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 400/200 Pa. Fuqia elektrike e ventilatoreve dergim/kthim 5.7/3 kW, 3 F+N/400V/50Hz Kompletuar me Inver F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.5 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli F Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.8/3.2 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli F Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Mural, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 520m³/h. Kompletuar me pult kontrolli F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 2.2/2.8 kW, prurja e ajrit Vmax.= 522 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 522 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 5.6/6.3 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 8.2/9.2 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 10.1/11 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 4drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 14.2/14.5 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje e brendshme VRF me zgjerim direkt, tip Kasete me 2drejtime, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 7.1/8.0 kW, prurja e ajrit Vmax.= 1050 m³/h. Kompletuar me pult kontrolli. F. Pajisje mono split tip Mural, ngrohje / ftohje	
--	--	--	--

		3.5/3.2kW, Fuqia elektrike/tensioni : 1.4 kW/4.4 A. I kompletur me pult komandimi. Pajisur me funksionin e ndezjes automatike ne rastin e ikjes se energjise(Server Room) F. Njesi Rekuperator Ajri Volumi i ajrit max : 5000 m³/h - Presioni statik 135 Pa - Fel.e vetilatoreve 2x1.1 kW 1F~230V,50Hz - Kapaciteti I rekuperimit: 57 % - Kompletuar me celes komandimi F. Ventilator Inline Ø150 - Fuqi Elektrike 120-127V 60Hz, IP44, class F - Temperatura e punes -20°C to 60°C - Prurje Max 500 m³/h - Presioni statik max 300 Pa - Kompletuar me celes komandimi F. Ventilator Centrifugal me thithje te dyanshme - Fuqi Elektrike 120-127V 60Hz, IP44, class F - Temperatura e punes -20°C to 60°C - Prurje 1700 m³/h - Presioni statik max 80 Pa - Kompletuar me celes komandimi F. Kaldaje elektrike P=45 kW etj.	
NS-14B	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m F.V. Priza shuko universal F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm F.V. Çeles 1 polar 220V 10A F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm V. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara. V Grupit elektrogjen me gasoil, fuqia 200kVA, silencioz: F. V Bi-Ti Kryesore ne kabine F.V Kuadri elektrik K.E Kati 0 F.V Kuadri elektrik K.E Kati 1 F.V Kuadri elektrik K.E Kati -1 F.V Kuadri elektrik UPS K.E Kati 1 Kuadri elektrik UPS K.E Kati -1 F.V. Kanaline Zn 200x75mm birezuar F.V. Kanaline Zn 100x75mm birezuar F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75mm F.V. Aksesore per kanaline Zn 100x75mm F.V. Vide M6x12 koke sferike F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x75mm F.V. Punto betoni D8 F.V. Flete guri per metal D115 F.V. Materiale te tjera plotesuese F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 4 x 35 + 1 x 16 mm² F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR, FG16OR16-0,6/1 kV ; S= 4 x 25 + 1 x 16 mm³ F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x10mm² F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x6 mm² F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi F.V. Torreto elektrike ne dyscheme 24 module F.V. Torreto elektrike ne dyscheme 12 module [2 (2P+T) F.V. Torreto elektrike 6 module (2P+T) te bardhe 16 A, Un=500V, 1RJ45 FTP] F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 294*152*70 mm F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip FS17-0,6/1 kV, S = 1* 2.5 mm² V. UPS 30kVA 3:3 (3-fazor) me autonomi 10min F.V. Rele komandimi ndricimi sensore levizje, In=10 A; Un=250 V	B (21-50 milionë lekë)

		F.V. Ndricues spot 11 W, 230 V AC ,~ 1200 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K F.V. Ndricues 60x60 29 W, 230 V AC ,~ 4100 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K F.V. LED Gen5, Waterproof, 40 W F.V. Ndricues linear 22 W, 230 V AC ,~ 2600 lm ,IP 20 , CRI> 80, 4000K F.V. Ndricues Emergjence me autonomi 15 minuta F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C3 dim. 120*80*40 mm F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C6 dim. 190*140*70 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-5 dim. 152*130*70 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 196*152*70 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 294*152*70 mm F.V. Percjelles bakri FS 17; S=1.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x2.5 mm2 F.V. Percjelles i zhveshur Cu 50 mm2 direkt ne toke ne thellesi 50 cm Percjelles i zhveshur Cu 50 mm2 fiksuar ne mure F.V.Suport per fiksimin e percjellesit ne mure F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" F.V.Morsete kryq shirit percjelles. F.V.Percjelles (shufer) Fe-Zn Ø8 per sistemin rrufeprites F.V.Shtize rrufepritesi 0.6m F.V.Kundrapeshe betoni per fiksimin e shufres V. Central zjarri F.V. Baze dhe Dedektor tymi te adresuar EN 54-7 F.V. Baze dhe Dedektor tymi te adresuar EN 54-7 me Sinjal Vizual EN 54-23 F.V. Baze dhe Dedektor nxehtesie te adresuar EN 54-5 F.V. Baze dhe Dedektor nxehtesie te adresuar EN 54-5 me Sinjal Vizual EN 54-23 F.V. Dedektor i monoksidit te karboint me dy nivele alarmi 50 ppm dhe 70 ppm F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami i adresueshem EN 54-11 F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit, shaft etj. F.V. Sirena lajmeruese te brendshme sinjali akustik dhe vizual EN 54-3, EN 54-23, 95dB F.V. Karte komunikimit 5IN/5OUT e adresueshme per komandime te ndryshme EN 54-18 F.V. Kombinator telefonik F.V. Power Supply DC24V, 70W, 24 h/aut EN 54-4 F.V. Dedektor tymi Aspirating EN 54-20 dhe Kit Air sampling per shaftin e ashensorit F.V. Buton manual per nderprerjen emergjente te energjise F.V. Bateri 12V;7Ah F.V. Kablo zjarr durues E30 i skermuar,JE-H(st)HR ,S=2x2x1 mm² F.V. Rack 19" 42U F.V. Rack 19" 32U F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6 F.V. Patch guide	
--	--	--	--

		F.V. Switch 24P 10/100Mbps 1U F.V. Switch 24P POE F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m F.V. Panel 4 ventilator me termostat F.V. Suport 6 priza PDU 19" 1HE 16A F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 F.V. Priza rrjeti tip RJ-45, cat 6, FTP, Kompletuar me adaptor F.V. Priza telefonie F.V. Kamera IP MiniBullet 5MP (6mm) IR(30m) IP66 F.V. Kamera IP Dome 5MP (4mm) IR(30m) IP66 F.V. Monitor 22 " F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm V. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar F.V. Kontakte magnetike incaso per montime ne dyer dhe dritare F.V. Karte 5 IN, me 5 hyrje per komunikimin e sensoreve F.V. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore F.V. Bateri 1.2A/h me autonomi 48 ore per sirene te jashtme F.V. Modul komunikimi I lexuesit dhe butonit te dyerve me centralin F.V. Kundra Brave elektrike F.V. Lexues afersie te kartave te komandimit te dyerve F.V. Buton komandimi per hapjen e dyerve F.V. Karte afersie per hapjen e dyerve F.V. Kabell BUS 2x1,5+2x0,8 mm². F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 F.V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit F.V. Central controlling unit F.V. Multi-channel Power Amplifier 1x500 ose ekuivalent F.V. Mikrofon EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen F.V. Tuner/CD Player MP02 me komunikim me centralin e fonise F.V. Bokse Tavanor 6W MC-4TA F.V. Bokse muror 6W-4TA F.V. Kabllo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 90] F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak C5 dim. 150*110*75 mm F.V. Kabell nje polar I tensionit te mesem tip XLPE 12/20 kV, i Prysmian ose ekuivalent: F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x4mm2 F.V. Shtylla metalike xinguara , spesor 5mm me hapje 7.8m ,4000°K, H=7.8m F.Grupit elektrogjen me gasoil, fuqia 200kVA, silencioz: F. UPS 30kVA 3:3 (3-fazor) me autonomi 10min F. Central zjarri F. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar	
NS 18A	Punime topogjeodezike	Punime matje volume dhe piketimi te elementeve b/a si : themele , kollona , soleta,muret te objektit , matjen e te gjitha ketyre objekte ne gjatesi dhe ne lartesi ,rilevimi i terrenit ku do realizohet objekti dhe sistemimet e jashtme etj.	A (0- 20 milionë lekë)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 (tre) muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) C.V (përkatese)

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” gërma “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paafësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.4 Një punësim minimalisht prej **100 (njëqind) punonjës**, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kerkohet nga legjislacioni në fuqi për **3 muajt** e fundit të deklaruar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën 100 punonjës duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në kater elementet e struktures së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore)

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e punimeve është min **100 punonjës.**

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- **1 (një) Arkitekt**
- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi**
- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mjedisi**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**

- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**
- **1 (një) Inxhinier Gjeolog**
- **1 (një) Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbështetes si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- **Arkitekt** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve arkitekto-re sipas projektit arkitektonik.
- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore sipas parashikimeve në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Mjedisi** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve në lidhje me mjedisin të objektit lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Gjeolog** është përgjegjës për vlerësimin e kushteve gjeologjike të zonës ku do të ndërtohet objekti.
- **Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektronike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.

2.3.6 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) person, i certifikuar si Specialist Për Testimin e Performances së Materialeve/Produkteve të Ndërtimit /Inxhinier Materialesh.**

*** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatese të DST, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.

Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë/Certifikatë, Librezë pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit.

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin e mësipërm, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar jo domosdoshmërisht të përfshirë në licensën e shoqërisë është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me sipër, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë”. Dëshmi të Sigurimit Teknik e lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

STAF TEKNIK	NUMRI
Teknik Ndërtimi	2
Teknik IT/Elektronik	1
Hidraulik	2
Elektricitet	2
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	3
Hekurkthyes	2
Karpentier	3
Betonues	4
Punonjes i izolimeve (Hidroizolues)	2
Termoizolues	2
Murator	2
Suvatues	4
Pllakashtrues	3
Specialist gipsi	2

Punonjes per dyer dritare	2
Bojaxhi	3
Specialist veshje fasade	3
Përgatitës të konstruksioneve metalike	2
Eskavatorist	2
Shofer	4
Automakinista	3

2.3.7/1 Për punonjesit eskavatorist/ automakinist/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë individuale të punës;
- leje drejtimi, certifikate e aftesimit profesional (CAP) per shoferet dhe dëshmi aftesimi profesional (DAP) per manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

2.3.8 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kete pjesë të stafit të tij ose si staf mbështetës (me kontrate pune/kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

- 1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".
- 1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin", Neni 49, pika 4.
- 1 (një) punonjës i pajisur me certifikate “Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” e cila të jetë e lëshuar nga Kryqi i Kuq ose shoqëri të akredituara ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 5 (pesë) punonjës të pajisur me certifikatë : “Specialist për punimet në lartësi” sipas V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", te cilat te jene te leshuara nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- 3 (tre) punonjës të certifikuar për punime speciale të saldimit sipas standartit EN ISO 9606-1:2017.
- 2 (dy) specialist të certifikuar për “Sistemet CCTV” ose ekuivalent

Për punonjësit e mësipërm Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratat individuale të punës (të vlefshme).
- Diplomë/Çertifikatë

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë prezencën në objekt të personelit të mësipërm dhe/ose të kërkojë ndryshimin/zëvendësimin e tyre me staf me kualifikime të njëjta ose më të larta, në rast konstatimi të shkeljeve të rregullave/normave përkatëse. Në rast përsëritje mund të merren masa për ndërprerjen e kontratës

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

Argumentimi : Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 “Për sigurinë dhe shëndetin në punë” dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 “Për miratimin e rregullores “Për sigurinë në kantier”. Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

-“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë” rekomandohet të jete ne kantier per trajnimin e punonjesve te kantierit per minizimin e aksidenteve ne pune.

-“Ekspert për ndihmën e parë dhe ndërhyrjen ndaj emergjencave” rekomandohet të jete ne kantier ne rast aksidentesh ne pune .

-“Specialist Ekspert Zjarrfikës” ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin në përputhje me klauzolat Ligjit Nr. 152/2015 "Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin", Neni 49, pika 4. " Rekomandohet te jete ne kantier per minizimin e aksidenteve ne pune.

-Punonjësit e pajisur me certifikaten e Trajnimit për “Punime në lartësi” është sipas V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" në projekt-preventiv ka punime skelerie ne lartësi, te cilën e ben te nevojshme kërkesa për punonjës të certifikuar dhe trajnuar per punime na lartësi.

-Punonjës të certifikuar për punime speciale te saldimit nevojitet per punime ne konstruksione metalike sipas preventivit.

-“Specialist të certifikuar në nivel profesional për network ose ekuivalent dhe për “Sistemet CCTV” ose ekuivalent” duke u bazuar sipas zërave të preventivit dhe projektit të zbatimit .

Specialistët e kërkuar janë të nevojshëm për instalimin, integrimin, konfigurimin dhe vendosjen në punë të sistemeve pjesë të këtij objekti prokurimi. Dokumentacioni i kërkuar për punonjësit është i nevojshëm për të provuar që është i çertifikuar në një nga fushat e kërkuara dhe është në marrëdhënie pune pranë operatorit/ve ekonomikë ofertues.

2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 44.8/50.4 kW - Tensioni /ushqimi 400V / 3 F ~ 50Hz		
2	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 168.0/189.0 kW - Tensioni /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz		
3	F. Njesi e jashtme kondicionimi me kompresor inverter tip VRF - Kapaciteti ftohes / ngrohes: 140.0/157.5kW - Tensioni /ushqimi : 400V / 3 F ~ 50Hz		
4	F. Pompe Nxehtesia (Versioni ajer / uje Inverter, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes / ngrohes(ne temperaturat llogaritese: 163/151 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - Fuqia elektrike / tensioni / intensiteti /ushqimi : 70 kW / 400V / 351A / 3 F ~ 50Hz . Kit hidraulik (en		
5	F. NJESI TRAJTIMI AJRI Prurja e ajrit dergim/kthim 8735 / 9000 m³/h . Temperatura / lageshtia ne hyrje te ambientit: Dimer 36°C/ 45% , vere 19°C/ 60% Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 400/200 Pa. Fuqia elektrike e ventilatoreve dergim/kthim 5.7/3 kW, 3 F+N/400V/50Hz Kompletuar me Inver		
6	F. Njesi Rekuperator Ajri Volumi i ajrit max : 5000 m³/h - Presioni statik 135 Pa - Fel.e vetilatoreve 2x1.1 kW 1F~230V,50Hz - Kapaciteti I rekuperimit: 57 % - Kompletuar me celes komandimi		
7	F. ashensore me kapacitet mbajtes 480kg, per 5 persona		
8	F. transformator fuqie 400 KVA, 20/0.4KV, me humbje te reduktuara.		
9	F.Grupit elektrogjen me gasoil, fuqia 200kVA, silencioz:		
10	F. UPS 30kVA 3:3 (3-fazor) me autonomi		

	10min		
--	-------	--	--

2.3.9/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/materialet. Në rast paraqitje autorizim distributori i autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kërkuara.

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha pajisjet/materialet sipas pikës 2.3.9. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materialet.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjeve/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.

2.3.9/c OE të paraqesë një deklaratë, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), për defektet që vijnë nga prodhimi i tyre.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantojë që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialistëve duhet të jenë të regjistruara në “regjistrat profesionale” të AKAFP-se. Përcaktimi i numrit të punonjësve dhe profesionet është bazuar mbi zërat dhe volumet e punës si dhe afateve për perfundimin e punimeve, në mbështetje të jave bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar për informatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Bazuar në këto elemente të strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjësve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore. Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të punimeve.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve të detajuar sipas zërave të preventivit (Bashkëlidhur DST) të shprehur në afatin kohor të përcaktuar në dokumentat e tenderit për **15 (pesëmbëdhjetë) muaj kalendarikë.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 79 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 39, pika 3 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale me një **laborator testimi të betonit**, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar

sipas standarteve **SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892 – 1:2019, SSH EN 12390-8:2019.**

Argumentimi: *AK argumenton se kërkesa për një laborator testimi të betonit, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 2 dhe 4.*

2.3.12 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve **SSH/DIN/EN/UNI ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën **SSH/DIN/EN/UNI ISO 45001:2018** e përditësuar, (**SSH/EN/UNI ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- d) Certifikatën **SSH/DIN/EN/UNI ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- e) Certifikatën **SSH/DIN/EN/UNI ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do te paraqese ISO-t në baze te zerave te punimeve qe ka marre persiper te realizoje.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI** mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.12 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një

organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 / ekuivalente është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 / ekuivalente ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 / ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili parashtrohet kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 ose ISO 45001-2023 ose me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbytjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018/ ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

EN-ISO 3834-2:2021 është standard ndërkombëtar, i cili përcakton kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Çdo Ofertues që merr persiper punime saldimi, duhet të jetë i pajisur me EN-ISO 3834-2:2021 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të jetë në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Duke marrë shkas dhe nga natyra e objektit të prokurimit (strukturat metalike ku ka edhe saldime), me ritjen e cilësisë së ndërtimit, është e domosdoshme që Ofertuesit të jenë të pajisur me EN-ISO 3834-2:2021/ekuivalente pasi materiali i dobët, i pasaktë dhe kushtet negative të saldimit krijojnë probleme serioze, të kushtueshme të cilat mund të çojnë në carje të nyjeve.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbytë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbyshen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.12 germa “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.13 Operatori Ekonomik duhet te disponoje:

Licence të leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

Çertifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet perkatese të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën **për transportin e mbetjeve**, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.3.14 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	copë	3	Në pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçinë me kapacitet mbajtës min 1.5 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
4	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera

5	Minieskavator	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Fadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Minifadrome /Bobcat	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Grejder	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Autobot Uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
10	Rrul gome-hekur jo me pak se 10 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Kamion me vinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Autovinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Elektroorgano	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Autobetoniere	copë	3	Në pronësi ose me qera
15	Pompe betoni / Autopompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Paisje gjeodezike Total Station	copë	1	Në pronësi ose me qera
17	Nivelues topografik me laser	copë	1	Në pronësi ose me qera
18	Kontenier ndertimi stacionar (zyre)	copë	1	Në pronësi ose me qera
19	Elektrobetoniere/Betoniere	copë	2	Në pronësi ose me qera
20	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera
21	Pompe Suvatimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
22	Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
23	Depozite uji min 5000 litra	copë	1	Në pronësi ose me qera
24	Vibrator betoni	copë	2	Në pronësi ose me qera
25	Pajisje niveluese shtresash	copë	1	Në pronësi ose me qera
26	Makineri per prerje hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
27	Makineri per kthim hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
28	Fabrike Betoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL	copë	1	Në pronësi ose me qera ose kontratë furnizimi
29	Pompë uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
30	Armatura (Kallepe Betoni)	m2	500	Në pronësi ose me qera
31	Skela	m2	500	Në pronësi ose me qera

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a)** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).

- b)** Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, çertifikatë për transport mallrash (e vlefshme).
- c)** Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d)** Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe "ekuivalentin" e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standardeve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standardeve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të dërguara pranë organit qendror blerës nga Autoriteti Kontraktor perfitues dhe të hartuara nga projektuesi.

NJESIA E PROKURIMIT