

PROCESVERBAL

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

OBJEKTI I PR OBJEKTI I PROKURIMIT: “Ndërtim i objektit shumëfunksional 3 kate për akomodimin e Komandës dhe Shtabit të Forcës Tokësore (Repart Ushtarak Nr. 1001) lekë pa tvsh

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT : Punë ndërtimi 45000000-7

FONDI LIMIT: 254,010,508.84 (dyqind e pesëdhjetë e katër milion e dhjetë mijë e pesëqind e tetë pikë tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH .

**KOHEZGJATJA E KONTRATES/MARREVESHJES KUADER OSE AFATI PER ZBATIMIN E
SAJ : 12** (dymbëdhjetë) muaj kalendarikë.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **Operatori i Blerje të Përqëndruara sh.a.** , ka hartuar procesverbalin për argumentimin e kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar.

Sipas parashikimeve ligjore për procedurat të cilat realizohen nga Organi Qëndror Blerës, Specifikimet Teknike ,Relacione , Projektet , Preventivi etj. dhe llogaritja e Fondit Limit përcillen nga Autoriteti Kontraktor perfituesi cili kërkon realizimin e punimeve.

4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto ¹ X

Sipas rëndësisë:

Çmimi	pikët 60
Ngjashmeria e zerave te preventivave te kontratave te ngjashme me elemente te preventivit te procedures se prokurimit	pikët 15
Grafiku i punimeve	pikët 5
Punesimi i punekerkuesve pa pune	pikët 10
Periodha e garancisë se punimeve dhe paisjeve (jo më pak se 2 vjet)	pikët 10

¹Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

1. Çmimi

[0 - 60] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përllogariten sipas formulës:

$$Pk1 = Vmink1 \times Pmaxk1 / Ok1$$

Pk1 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink1 ____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk1 ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Nëse një ose disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, refuzohen pa kërkuar shpjegime.

Argumentim: Kriteri i çmimit është përfshirë në dokumentet e tenderit si një nga elementët kryesorë të vlerësimit të ofertave, në përputhje me **nenin 87 të Ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”**, i cili parashikon se autoriteti kontraktor mund të vlerësojë ofertat mbi bazën e **ofertës ekonomikisht më të favorshme, bazuar në kosto**. Përcaktimi i çmimit me **60 pikë** është bërë për të garantuar **efikasitetin e përdorimit të fondeve publike**, duke balancuar koston me cilësinë e elementëve të tjerë që janë përfshirë në vlerësim. Vlerësimi për këtë kriter është bërë në mënyrë proporcionale sipas formulës së përcaktuar në DST, duke siguruar **trajtimin e barabartë dhe konkurrencën e ndershme** ndërmjet operatorëve ekonomikë, në përputhje me **parimet e ligjit për prokurimin publik**.

2. Ngjashmeria e zerave te preventivave te kontratave te ngjashme me elemente te preventivit te procedures se prokurimit [0-15 pikë]

Kontratat e ngjashme, te realizuara me sukses gjatë 5 viteve te fundit jane nje kriter mjaft i rendesishem per te vertetuar se nje OE ka aftesi teknike, ekonomike dhe financiare per realizimin me sukses te kontrates. Zerat e preventivave te kontratave te ngjashme jane mjaft te rendesishem per te vleresuar se cili OE mund ta realizoje me mire ne kohe dhe cilesi nje kontrate. Zera te ngjashem apo te njejte qe jane realizuar me sukses orientojne nje OE i cili e ka me te lehte per ti realizuar ne te ardhmen sesa nje OE qe nuk i ka zbatuar ndonjehere zera te tille. Per kete arsye vleresimi me pike do te behet ne menyre maksimale per ato OE qe kane zera me te ngjashem te kontratave te ngjashme me preventivin qe prokurohet per punimet si më poshtë:

Pikët për këto nën-kritere përllogariten sipas formulës:

2.1 Punime betoni per konstruksionin e objektit ne sasi jo me te vogel se 2000 m3 [0-5 pikë]

$$Pk2.1 = Ok2.1 \times Pmaxk2.1 / Vmaxk2.1$$

Pk2.1 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.1 ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (volumet e punimeve sipas nen-kriterit për zbatimin e kontratave me natyre/kompleksitet te ngjashem me kontraten e prokurimit)

Pmaxk2.1 ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.1__ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e ketij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare .

2.2 Punime hekur betoni ne sasi jo me pak se 200 ton

[0-5 pikë]

$Pk_{2.2} = Ok_{2.2} \times Pmax_{2.2} / Vmax_{2.2}$

Pk2.2 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmax2.2 ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (volumet e punimeve sipas nen-kriterit për zbatimin e kontratave me natyre/kompleksitet te ngjashem me kontraten e prokurimit)

Pmaxk2.2 ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.2__ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e ketij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare .

2.3 Punime veshje fasade mermer/ventiluar/sistem kapote sasi jo me pak se 1000 m2

[0-5 pikë]

$Pk_{2.3} = Ok_{2.3} \times Pmax_{2.3} / Vmax_{2.3}$

Pk2.3 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmaxk2.3 ____ Vlera më e lartë e kriterit që vlerësohet (volumet e punimeve sipas nen-kriterit për zbatimin e kontratave me natyre/kompleksitet te ngjashem me kontraten e prokurimit)

Pmaxk2.3 ____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok2.3__ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

Permbushja e ketij kriteri do te provohet nepermjet situacioneve perfundimtare .

Argumentim: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

Kontratat e ngjashme, te realizuara me sukses gjatë 5 viteve te fundit jane nje kriter mjaft i rendesishem per te vertetuar se nje OE ka aftesi teknike, ekonomike dhe financiare per realizimin me sukses te kontrates. Zerat e preventivave te kontratave te ngjashme jane mjaft te rendesishem per te vleresuar se cili OE mund ta realizoje me mire ne kohe dhe cilesi nje kontrate. Zera te ngjashem apo te njejte qe jane realizuar me sukses orientojne nje OE i cili e ka me te lehte per ti realizuar ne te ardhmen sesa nje OE qe nuk i ka zbatuar ndonjehere zera te tille. Per kete arsye vleresimi me pike do te behet ne menyre maksimale per ato OE qe kane zera me te ngjashem te kontratave te ngjashme me preventivin qe prokurohet.

3. Grafiku i punimeve jo me shumë se 12 muaj

[0 – 5 pikë]

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë (në mënyrë grafike) kohën e propozuar **(jo më shumë se 12 muaj)**. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:

$Pk_3 = Vmink_3 \times Pmax_3 / Ok_3$

Pk3 ____ Pikët e kriterit që vlerësohet

Vmink3____ Vlera më e ulët e ofruar për kriterin që po vlerësohet

Pmaxk3____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok3 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Argumentimi: Përfshirja e grafikut të punimeve si kriter vlerësimi është bërë në përputhje me nenin 45 të VKM nr. 285/2021, i cili parashikon se në rastet kur aplikohet metoda e “ofertës ekonomike më të favorshme – bazuar në kosto”, autoriteti kontraktor mund të vlerësojë kushtet e dorëzimit, duke përfshirë: datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit, periudhën e përfundimit të punimeve. Ky kriter është përcaktuar me qëllim të vlerësimit të kapacitetit organizativ dhe teknik të operatorit ekonomik, për të ofruar realizimin e punimeve brenda një afati sa më optimal, pa cënuar cilësinë. Operatorët që paraqesin një grafik të detajuar dhe të argumentuar të fazave të punimeve, për një kohë më të shkurtër se kufiri maksimal i lejuar (jo më shumë se 12 muaj), pikëzohen më lart, duke reflektuar efikasitet më të madh dhe organizim më të mirë teknik.

4. Punesimi i punëkerkuesve pa pune

[0 – 10 pikë]

- **Deklaratë të angazhimit për punësimin e punëkerkuesve nga DRAKPA ku të cilësohet edhe numri i punonjësve që do të punësojë në rast se shpallet fitues. Ky numër nuk duhet të jetë më i vogël se numri i kërkuar në kriter.**

Ky kriter vendoset për të vërtetuar se Operatori Ekonomik fitues garanton se do të punësojë një numër personash, të cilët klasifikohen si “punëkerkues pa pune”.

Numri i personave të deklaruar se do të punësohen do të jetë jo më pak se 5% të numrit të punonjësve, të kërkuar në kriteret për kualifikim, sipas DST.

Këta persona duhet të jenë të regjistruar si të tilla pranë AKPA, në zyrën vendore të vendit ku do të zbatohet objekti i prokurimit. Shënim: Ky kusht duhet të përmbushet, të paktën përpara nëshkrimit të kontratës së OE fitues me AK.

Në fazën e ofertimit, Operatori Ekonomik i cili konkurren në procedurën e prokurimit publik, duhet të paraqesë një deklaratë angazhimi për numrin e punonjësve që angazhohet të punësojë nëse shpallet fitues i procedurës së prokurimit publik.

Piket maksimale të marrë Operatori Ekonomik i cili angazhohet të punësojë numrin më të lartë të punëkerkuesve.

Operatorët Ekonomikë të tjerë, do të pikëzohen sipas formulës, në varesi të numrit të punonjësve të ofruar për punësim, në deklaratën e angazhimit.

- 1. Metodologji të qartë se si duhet të angazhohet në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkerkuesit e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajtojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjës për kontratë në fjalë.**

Gjithashtu Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë se si duhet të angazhohet në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkerkuesit e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet të ketë formën e një propozimi ku operatori përshkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajtojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjës për kontratë në fjalë.

Në rast se pranë AKPA nuk gjenden punonjësit që nevojiten, OE i interesuar mund të identifikojë dhe regjistrojë vetë pranë zyrës së punës, personat e papunë të përshtatshëm, dhe të punësojë në rast se shpallet fitues. Ky fakt duhet të përshkruhet në metodologji.

Vleresimi i metodologjise do te behet duke vleresuar nese ajo pershkruan qarte te gjithë elementet: identifikimin, marredhenien me AKPA, Rekrutimin dhe trajnimin e punonjesve te cilet do te punesohen rishtaz. Nese metodologjia i pershkruan qarte keto elemente , vleresohet me 3 pike. Nese mungon nje ose disa nga elementet, realizohet renditja sipas formule. Ne rast se metodologjia mungon, OE per kete kriter, pikezohet me 0 pike.

Nese oferta paraqitet nga nje Bashkim Operatoresh, deklarata e angazhimit dhe metodologjia e punesimit duhet te nenshkruhet nga cdo anetar i BOE.

2. Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punëkërkuesve nga listat e AKPA.

Nenpikëzimi:

4.1 Deklarata e angazhimit do te vleresohet me (0- 3 pike).

Çdo ofertues i cili do të paraqesë deklarate angazhimi e cila te permbaje numrin e punonjesve qe angazhohet te punesoje nese shpallet fitues i procedures se prokurimit publik. Numri minimal i kerkuar eshte 5% e numrit te punonjesve te kerkuar.

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk4.1 = Ok4.1 \times Pmaxk4.1 / Vmax k4.1$$

Vmaxk4.1 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk4.1 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok4.1 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

4.2 Metodologjia do te vleresohet me (0-3 pike).

Çdo ofertues i cili do të paraqesë nje metodologji duhet te kete formen e një propozimi ku operatori pershkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit (AKPA). Metodologji të qartë se si duhet të angazhojë në realizimin e kësaj kontrate një numër punonjësish nga punëkërkuesit e papunë të regjistruar. Kjo metodologji duhet te kete formen e një propozimi ku operatori pershkruan si do të identifikojë, rekrutojë dhe trajnojë punonjësit nga listat e Zyrave rajonale/ vendore të punësimit. Gjithashtu ai duhet identifikojë pozicionet e punës ku planifikohet të punësohen këta punonjes për kontratë në fjalë.

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk4.2 = Ok4.2 \times Pmaxk4.2 / Vmax k4.2$$

Vmaxk4.2 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk4.2 _____ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok4.2 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

4.3 Vërtetimi nga Drejtoria Rajonale e AKPA mbi mundësinë e punësimit të punëkërkuarve nga listat e AKPA, do të vlerësohet me (0-4 pike).

Pikët për këtë nën-kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk4.3 = Ok4.3 \times Pmaxk4.3 / Vmax k4.3$$

Vmaxk4.3 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk4.3 _____ Pikët maksimale që i jepën kriterit që vlerësohet

Ok4.3 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

5. Periudha e garancisë së punimeve dhe paisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0–10 pikë]

Ky kriter garanton direkt dhe indirekt cilësinë e punimeve të kontraktorit, duke qënë se afatet më të gjata detyrojnë këtë kontraktor të kryejë punime me cilësi për mos të qenë i detyruar të zëvendësojë apo riparojë punimet që do të kryejë. Referuar në nenin 45 të VKM nr.285/2021, kriteri i ofertës ekonomikisht më të favorshme bazohet në, kushtet e dorëzimit, si p.sh. datën e dorëzimit, procesin e dorëzimit dhe periudhën e dorëzimit ose periudhën e përfundimit.

Kontraktori do të garantojë cilësinë e punimeve minimalisht për 2 vjet. Çdo ofertë e paraqitur për më pak se dy vjet do të skualifikohet. Çdo ofertues i cili do të paraqesë një periudhë garancie punimesh për më shumë se 2 vjet do të vlerësohet si më poshtë:

Pikët për këtë kriter përlogariten sipas formulës:

$$Pk5 = Ok5 \times Pmaxk5 / Vmax k5$$

Vmaxk5 _____ Vlera më e lartë e ofruar për kriterin që vlerësohet

Pmaxk5 _____ Pikët maksimale që i jepën kriterit që vlerësohet

Ok5 _____ Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet.

Argumentimi:Përcaktimi i **periudhës së garancisë së punimeve** si kriter vlerësimi është bërë në përputhje me **nenin 45 të VKM nr. 285/2021 “Për rregullat e prokurimit publik”**, i cili lejon përfshirjen në metodën e vlerësimit të ofertës ekonomikisht më të favorshme, të kriterëve që lidhen me:**kushtet e dorëzimit,procesin e dorëzimit,periudhën e dorëzimit,ose periudhën e përfundimit të punimeve.**

Kriteri i garancisë është përzgjedhur me qëllim të nxitjes së cilësisë së lartë të punimeve, duke i dhënë përparësi operatorëve që ofrojnë një garanci më të gjatë, çka sjell:

- siguri për autoritetin kontraktor se punimet janë të qëndrueshme,
- përgjegjësi më të lartë nga kontraktori për të mos i rikthyer problematikat pas dorëzimit,
- dhe reduktim të kostove shtesë për mirëmbajtje të parakohshme.

Përcaktimi i afatit minimal të detyrueshëm prej **2 vitesh** garanton një standard bazë ligjor dhe teknik, ndërsa pikëzimi diferencues për periudha më të gjata garancie përmirëson konkurrencën dhe motivon ofertuesit për të ofruar cilësi më të lartë.

Vlerësimi i këtij kriteri bëhet sipas formulës proporcionale të parashikuar në DST, në mënyrë që operatori me garancinë më të gjatë të marrë pikët maksimale (**10 pikë**), dhe të tjerët të pikëzohen në raport me të.

Në rastin e marrëveshjes kuadër, kur do të përdoret kriteri i vlerësimit të çmimit për njësi, për qëllime krahasimi, vlerësimi i ofertave të paraqitura do të bëhet në bazë të shumatores së çmimeve për njësi (Kjo, metodë vlerësimi nuk do të përdoret nga autoritetet/entet kontraktore kur sasi të janë të llogaritshme në bazë vjetore, sipas eksperiencës së mëparshme, dhe kur marrëveshja kuadër përdoret për prokurimin e mallrave dhe shërbimeve të vazhdueshme. Në këtë rast, çmimi i ulët do të vlerësohet me vlerën totale më të ulët të ofruar).

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,*

b. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1.

Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Kjo pikë përmbushet sipas pikës 1/a) të Kriterëve të Përgjithshme (Vetëdeklarimi sipas shtojcës 8)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera e përlllogaritur e kontratës. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kjo vlerë për xhiron vjetore është kërkuar pasi vlera e parashikuar e kontratës, është ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

AK në miratimin e këtij kriteri ka mbajtur në vëmendje nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore": "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji."

2.2.2 Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të balanceve të 3 (tri) viteve të fundit financiare (**2022, 2023, 2024**) të paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky Autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar. (Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).

Shënim: Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, gërma "c" të Ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, ku parashikohet se: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël".

Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet e njëpasnjëshme të kërkuara nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit".

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, i ndryshuar si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", i ndryshuar për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e balanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, "Për tatimin mbi të ardhurat", i ndryshuar, si dhe kërkesave të ligjit Nr. 25/2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare". Referuar në nenin 29 të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat tatimore: "Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Ndërsa shoqërimi me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, është bërë duke iu referuar parashikimit në nenit 41 shkronja c" të Ligjit nr. 1009/2009: "Personat juridikë që detyrohen për auditimin ligjor të pasqyrave financiare detyrohen të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare

vjetore, përpara publikim të tyre, nga ekspertë kontabël ose shoqëri audituese: "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë **dy prej tre treguesve të mëposhtëm: i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrin ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh; ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrin ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh; iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël**".

2.3 Kapaciteti teknik:

Përsa i përket aftësisë teknike e profesionale, Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e mëposhtme minimale të cilat vendosen nga Autoriteti Kontraktor si më poshtë:

2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

- a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo me te vogël se **50%** e vlerës së përlllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **127,005,254** (njëqind e njetetë e shtatë milion e pesëmijë e dyqind e pesëdhjetë e katër) lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.
- b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit është në një vlerë jo më të vogël sa dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **508,021,018** (pesëqind e tetë milion e njetetë e një mijë e tetëmbëdhjetë) lekë pa TVSH.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të siperpermendura e bën oferten të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
 - Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
 - Kontratë Sipërmarrje;
 - Situacionin përfundimtar;
 - Aktin e kolaudit;
 - Certifikatën e marrjes në dorezim/Certifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Kontratë Sipërmarrje
- Situacionin përfundimtar;
- Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

Shënim : *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- 1.1 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.
- 1.2 Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 39, pika 5 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë minimalisht në vlerën 50 % të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose jo më e vogël se dyfishi i vlerës limit që prokurohet për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Pasi vlera e parashikuar e kontratës, është mbi kufirin e ulët monetar. Vlera për punë të ngjashme përbën një nivel të mjaftueshëm përvoja duke patur parashysh objektin dhe vlerën e kontratës.

Përvoja e mëparshme është element shumë i nevojshëm që garanton autoritetin, se operatorët ekonomikë mbi bazën e vlerës së punëve të ngjashme zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standarti të përshtatshëm cilësie. Në mbështetje të nenit 88 pika 1 e VKM 285/2021, parashikon se “Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, sipas përcaktimit të pikave 2 dhe 3, të nenit 14, të LPP-së, ku njëri prej të cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe, në rast përzgjedhjeje, edhe gjatë zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi nëpërmjet një kontrate bashkëpunimi të hartuar ndërmjet palëve.

2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:

Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastruktura dhe Energji, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” të ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme në ndërtim :

- **NP-1A** Punime germimi në tokë
- **NP-2E** Ndërtime civile dhe industriale
- **NP-7A** Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje
- **NP –12A** Punime të inxhinierisë së mjedisit.

Për punimet speciale të ndërtimit :

- **NS-2A** Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre
- **NS-4C** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS-8A** Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri
- **NS-12B** Impiante teknologjike ,termike dhe te kondicionimit
- **NS-14B** Impiante të brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV
- **NS-18A** Punime Topogjeodezike

Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastruktura dhe Energjisë, (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, Nr.42, datë 16.01.2008). Mosparaqitja në këtë formë është kusht skualifikues.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar si dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar. Të dhënat për licencat e mësipërme janë vendosur referuar bazës ligjore për ndërtimet, ligjit nr. 8402 datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” të ndryshuar, neni 8 përcakton “Zbatimin e punimeve të ndërtimit kryhet vetëm nga persona juridikë, privatë ose publikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse, për zbatim punimesh ndërtimore. Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e projektit në përputhje me standartet kombëtare ose europiane. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

-Kategoritë janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Përshkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive
NP 1 A	Punime gërmimi ne toke	Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Gërmim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne auto Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme Gërmim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me goma 0.25m ³ ,shkarkimi ne toke etj.	A (0-20 milionë lekë)
NP-2E	Ndërtimie civile dhe industriale	Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 12/15 Shtrese me pllaka porcelanat Shtrese me pllaka mermeri t=3cm Shtrese lluster cemento 1:2 Shtrese lluster cemento 1:2 Shtrese me pllaka mermeri t=3cm Shtrese betoni C 16/20 Shtrese rere Nenshtrese zhavori Shtrese betoni C 6/10 Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m Breza b/a monolit C 16/20 Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25 F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm F.V. Konstruksiione metalike te perbera F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm Mbulim çatie me panele sandwich Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 Mur me tulla me 6 vrime, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa Plintuse grez h = 10 cm Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25 Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe Patinim muri allçi (stuko) Veshje fasade me mermer travetin t=3cm Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese parketi laminat Shtrese avullizoluese gjeotekstil Boje hidroplastike cilesi e larte	E (201- 400 milionë lekë)

		Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Dyer te blinduara F.V. Dyer metalike llamarine F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Shtrese stabilizant t=20cm Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri Trotuar, me pllaka me hoje vetshtrenguese F.V tuba plastik te brinjezuar kuz, Ø250 mm Kunete me zgare te galvanizuar B= 25 cm Plinta e bazamente b/a monolite C - 30/37 Soleta te plota b/a C - 30/37 Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m Shtrese betoni i lehtesuar Shtrese betoni i lehtesuar Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm Shtrese me granil dekorativ F.V. Dere kundra zjarrit REI60 te pajisur me doreze antipanik dhe mekanizem mbylles F V dritare pvc me 3 shtresa xham Vetrato pvc me 3 shtresa xham Shtrese termoizoluese me polisterol t=8 cm+konstruksioni metalik per kapjen e pllakave Veshje fasade me gjysem tulle e prere 6x12x25, llac cimento+latex izolues termik Pambuk mineral gror 5cm F.V shkalle te plota b/a C 30/37 + rampa Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me zgare gize F.V dyer tualeti hpl sipas VT etj	
NP-7A	Ujesjelles,kanalizime, vepra kullimi dhe vaditje	F.V. Gjeotekstil 165g/m2 F.V. Tub drenazhi Ø 150 mm Puse kont 1.5x1.5x1,5m Pusete shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	A (0-20 milionë lekë)
NP-12A	Punime të inxhinierisë së mjedisit.	Punimet per ndertimin e objektit kane impakt mjedisor ne te gjithë zonen perreth saj duke pasur parasysh pozicionimin e saj ne zone e banuar urbane , sasine e madhe te mbetjeve te gjeneruara nga punimet e prishjeve dhe germimeve , për menaxhimin e punime të ujrave të ndotura etj duke ju permbajtur VNM .Bazuar ne ligji nr. 10431, datë 9.6.2011 "Për mbrojtjen e mjedisit" (i ndryshuar).	A (0-20 milionë lekë)
NS-2A	Impiante hidro-termosanitare dhe mirëmbajtja e tyre.	F.V. Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar F.V. Lavaman porcelani F.V. WC allafrenga F.V. Pisuar porcelan F.V. Vaske dushi F.V. Rezervuari zingato 5000 litra F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50 F.V. Tub xingato dhe rakorderi ~ 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 " F.V. Saracineske nentokesore me aks te gjate dhe puseta gize komplet per lidhjen e furnizimit me uje nga rrjeti urban F.V Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2") F.V Tubo PE - HD Ø 63x6.8 mm, PN10 + rakorderi	A (0-20 milionë lekë)

		F.V. Reduktor presioni DN 50 (Ø 2") F.V. Reduktor presioni DN 40 (Ø 1 1/2") F.V. Reduktor presioni DN 32 (Ø 1 1/4") F.V. Reduktor presioni DN 25 (Ø 1 ") F.V Filter Y Ø 2" F.V Valvolmoskthimi Ø 2" F.V. Mates uji Ø 2 " F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese F.V Bryla AL-PEX Ø25x4.2 F, me prese F.V Elemente mberthyes e fiksues F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø25 X 4.2 mm PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø32 X 5.2 mm PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø40 X 6.7 mm PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø50 X 8.3 mm PN 16 F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø63 X 10.5 mm PN 16 F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4" F.V Saracinesk kendore me hollandez 1 1/4" F.V Set kolektoresh 1 " (3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (4x2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (3x2) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (3x3) x 1/2" (kit I kompletuar me buketone + kasete) F.V Elemente mberthyes e fiksues F.V Valvol nderprerese Ø1 1/4" PN10 F.V Valvol nderprerese Ø1 1/2" PN10 F.V Valvol nderprerese Ø 2" PN10 F.V Valvol nderprerese Ø 2 1/2" PN10 F.V Valvolmoskthimi Ø 2 1/2 " F.V Xhunto antivibruese Ø 2 1/2" F.V Galexhent mekanik Ø 2" F.V. Galexhand elektrik V Pompe e furnizimit me uje F.V Tuba shkarkimi PP Ø160 F.V Tuba shkarkimi PP Ø125 F.V Tuba shkarkimi PP Ø110 F.V Tuba shkarkimi PP Ø50 F.V BERRYL Ø 160 mm F.V BERRYL Ø 110 mm F.V BERRYL Ø 75 mm F.V BERRYL Ø 50 mm F.V BRAKE Ø 75X50X75 mm F.V BRAKE Ø 110X50X110 mm F.V BRAKE Ø 110X110X110 mm F.V BRAKE Ø 125X110X125 mm F.V BRAKE Ø 110X75X110 mm F.V BRAKE Ø75X75X75 mm F.V Reduksion Ø75x50 F.V Dalje Fundore Ø110 F.V Dalje Fundore Ø50 F.V pilete dyschemeje Ø 110 mm F.V Tuba shkarkimi PP Ø110 F.V Tuba shkarkimi PP Ø75 Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize me sifon duale Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe	
--	--	---	--

		pusetave V. Pompe drenazhi zhytese me thike per heqjen e ujit Q=4m³/h H=6 m P=0.55 F.V lavaman porcelani importi per pak F.V WC allafrenga importi per pak F.v grup i kompletuar per dushet F.V. Bolier 50 liter, uje te ngrohte F.V Valvol nderprerese F.V Kartela sinjalizimi Lidhja me motopompen (AL-5121-B) F.V Kartela sinjalizimi Hidrant zjarri (AL-5212-B) F.V Kartela sinjalizimi Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B) F.V Kartela sinjalizimi Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B) F.V Kartela sinjalizimi Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B) F.V Kartela sinjalizimi Zbritje shkallesh (AL-5103-B) V Fikese zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm V.Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kasete brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës. V fikse zjarri me pluhur 6kg F. V. Mbulesa tekstili (batanije) kundërzjarr "V Pompe per furnizimin me uje hidrantet - Prurja: 60 m³/h, - Fuqia elektrike: 2.52 kW, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem." Etj.	
NS-4C	Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.	Mbulim çatie me panele sanduich Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 k katrama Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25 Mur me tulla me 6 vrima, t=12cm h~3m, ll perz M 15 Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa Plintuse grez h = 10 cm Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m Suva brenda mur tulle ~ 4m, me pompe, ll perzier M 25 Suva solete ~ 4 m, me drejtues, me pompe Patinim muri allçi (stuko) Veshje fasade me mermer travetin t=3cm Shtrese me pllaka grez porcelanato Shtrese parketi laminat Shtrese avullizoluese gjeotekstil Boje hidroplastike cilesi e larte Boje hidroplastike cilesi e larte Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm Dyer te blinduara F.V. Dyer metalike llamarine F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re. Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri Shtrese stabilizant t=20cm Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges,	C (51- 100 milionë lekë)

		perhapur e ngjeshur me makineri Shtrese betoni i lehtësuar Shtrese betoni i lehtësuar Shtrese termoizoluese me polisterol t=5 cm Shtrese me granil dekorativ F.V. Dere kundra zjarrit REI60 te pajisur me doreze antipanik dhe mekanizem mbylles F V dritare pvc me 3 shtresa xham Vetrato pvc me 3 shtresa xham Shtrese termoizoluese me polisterol t=8 cm+konstruksioni metalik per kapjen e pllakave Veshje fasade me gjysem tulle e prere 6x12x25, llac cimento+latex izolues termik Pambuk mineral gror 5cm etj.	
NS-8A	Ndërtime parafabrikat me beton të armuar, struktura metalike dhe druri	F.V. Konstruksione metalike te perbera etj.	A (0-20 milionë lekë)
NS-12B	Impiante teknologjik , termik dhe te kondicionimit	V. Paisje e jashtme mini VRF Inverter, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 22.4 kW / Ngrohje - 25 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 6.30 kW / Ngrohje 5,45 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER 3.56 ne ftohje, COP 4.82 ne ngrohje. Dimensionet : 1,428 *1,080*480 mm, Pesha 170 kg, Tubacion V. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 9000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.8 kW / Ngrohje - 3.2 kW, Fuqia elektrike Pmax-25 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 550 m³/h, Dim=245/570/570 mm, Pesha=17.5 kg , Niveli Zhurmes 25÷35 dB(A) , Tubacionet - φ 6.35 / 12.7 mm, Kondens V. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 12000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 3.6 kW / Ngrohje - 4.1 kW, Fuqia elektrike Pmax-29 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Dim=245/570/570 mm , Pesha=17.5 kg , Niveli Zhurmes 27÷37 dB(A) , Tubacionet - φ 6.35 / 12.7 mm , Kond V. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 14000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 4.5 kW / Ngrohje - 5.0 kW, Fuqia elektrike Pmax-35 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 680 m³/h, Dim=245/570/570 mm , Pesha=17.5 kg , Niveli Zhurmes 27÷38 dB(A) , Tubacionet - φ 6.35 / 12.7 mm , Kond V. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 18000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 5.6 kW / Ngrohje - 6.3 kW, Fuqia elektrike Pmax-36W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 810 m³/h, Dim-245/570/570 mm, Pesha-24 kg, Niveli Zhurmes 27÷41 dB(A), Tubacionet - φ 6.35 / 12.7 mm, Kondensa φ V. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 24000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 7.1 kW / Ngrohje - 8 kW, Fuqia elektrike Pmax-84W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 1200 m³/h, Dim-245/570/570 mm, Pesha-24 kg, Niveli Zhurmes 30÷50 dB(A), Tubacionet - φ 9.53 / 15.9 mm, Kondensa φ F.v. Konstruksione metalike per instalimin e makinerive dhe pajisjeve F.v. Pulte komandimi touch screen F.v. Tub bakri (1/4") Ø 6.35 mm, spesor 0,80 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (3/8") Ø 9.52 mm, spesor 0,80 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (1/2") Ø 12.70 mm, spesor 0.80 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (5/8") Ø 15.88 mm, spesor 1.00 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (3/4") Ø 19.05 mm, spesor 1,00 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (7/8") Ø 22.22 mm, spesor 1,20 mm, me t.izolim δ 9 mm F.v. Tub bakri (1-1/8") Ø28.58 mm, spesor 1,20 mm,me	B (21-50 milionë lekë)

		t.izolim δ13mm F.v. Tub bakri (1-3/8") $\varnothing$34.92 mm, spesor 1,20 mm,me t.izolim δ13mm F.v. Tub bakri (1-5/8") $\varnothing$41.28 mm, spesor 1,43 mm,me t.izolim δ13mm F.v. Degezus per paisje te brendeshme <22.4 kw F.v. Degezus per paisje te brendeshme nga 22.4- <33 kW F.v. Degezus per paisje te brendeshme nga 33- <104 kW F.v. Degezus per paisje te brendeshme nga 104- <154 kW F.v. Bashkues per paisje te jashtme F. Gaz frigoriferik R410 A, per sistemin e kondicionimit F. Azot F.v. Kabell komunikimi i skermuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme. F.v. Tub per kondensat gri 32-40mm F.v. Bryla + Ti per tubin 32-40 mm V. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 15.5kw , kapaciteti nominal ne ngrohje 15.5 kw kapaciteti maksimal ne ngrohje 18.0 kw ,EER 3.12 , COP nominal 3.71, COP max 3.32 ,230V V. Paisje e jashtme VRF Inverter ,kapaciteti ne ftohje 90 kW , kapaciteti ne ngrohje 90kW ,EER 2.69, COP 3.27 , 400V V. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 135.0kW , kapaciteti ngrohje 135.0 kW EER 2.69, COP 3.27 , 400V F. Paisje e jashtme mini VRF Inverter, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 22.4 kW / Ngrohje - 25 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 6.30 kW / Ngrohje 5,45 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER 3.56 ne ftohje, COP 4.82 ne ngrohje. Dimensionet : 1,428 *1,080*480 mm, Pesha 170 kg, Tubaci F. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 9000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.8 kW / Ngrohje - 3.2 kW, Fuqia elektrike Pmax-25 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 550 m³/h, Dim=245/570/570 mm, Pesha=17.5 kg , Nivelit Zhurmes 25÷35 dB(A) , Tubacionet - ϕ 6.35 / 12.7 mm, Kondens F. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 12000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 3.6 kW / Ngrohje - 4.1 kW, Fuqia elektrike Pmax-29 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Dim=245/570/570 mm , Pesha=17.5 kg , Nivelit Zhurmes 27÷37 dB(A) , Tubacionet - ϕ 6.35 / 12.7 mm , Kond F. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 14000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 4.5 kW / Ngrohje - 5.0 kW, Fuqia elektrike Pmax-35 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 680 m³/h, Dim=245/570/570 mm , Pesha=17.5 kg , Nivelit Zhurmes 27÷38 dB(A) , Tubacionet - ϕ 6.35 / 12.7 mm , Kond F. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 18000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 5.6 kW / Ngrohje - 6.3 kW, Fuqia elektrike Pmax-36W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 810 m³/h, Dim-245/570/570 mm, Pesha-24 kg, Nivelit Zhurmes 27÷41 dB(A), Tubacionet - ϕ 6.35 / 12.7 mm, Kondensa ϕ F. Pajisje e brendeshme VRF Inverter, Modeli Kasete 4D, 24000 BTU/h, Kapaciteti termik - Ftohje - 7.1 kW / Ngrohje - 8 kW, Fuqia elektrike Pmax-84W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 1200 m³/h, Dim-245/570/570 mm, Pesha-24 kg, Nivelit Zhurmes 30÷50 dB(A), Tubacionet - ϕ 9.53 / 15.9 mm, Kondensa ϕ "F. Pompe e furnizimit me uje 1. Grup Hidraulik - Saracineske 2" -Ujemates 2" -Kundravalvul 2" - Saracineske 2" 2. 2 DEPO 01 Depozite Vertikale -Volumi: 5000 Liter. -Lartesi: 2.56 m. -Gjeresia: 1.6 m. -Materiale: Xingato. -Lidhjet Hidraulike: 2" 3 . Pompat e ujit Sanitar. Karakteristikat Tekni F. Pompe drenazhi zhytese me thike per heqjen e ujit Q=
--	--	--

		4m3/h H=6 m P=0.55 F Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm F.Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesori: saraqineske ndërrprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës. F. Fikse zjarri me pluhur 6kg "F.pompa e hidranteve Pompa elektrike - Fuqia 7.5 kw Tensionin I dhene :3F- 400V,50 Hz ,Prurja :21.6 m3/h ,Lartesia :50mkH20 ,Lidhjet 0 2 1/2"/ 0 2" Pompa diezel Q-21.6 m3/h , P-6.9 kw ,Lartesia -50mk H20, Pompa Pilot P-1.1 kw ,Q-2.8 m3/h Lartesia -50mKH20" F. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 15.5kw , kapaciteti nominal ne ngrohje 15.5 kw kapaciteti maksimal ne ngrohje 18.0 kw ,EER 3.12 , COP nominal 3.71, COP max 3.32 ,230V F. Paisje e jashtme VRF Inverter ,kapaciteti ne ftohje 90 kW , kapaciteti ne ngrohje 90kW ,EER 2.69, COP 3.27 , 400V F. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 135.0kW , kapaciteti ngrohje 135.0 kW EER 2.69, COP 3.27 , 400V etj.	
NS-14B	Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV.	F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI 4M F.V. Fishek siguresa 32A tubolare F.V. Shkarkues Mbitensioni 3P+N, 20kA F.V. Siguresa 3P+N bazament+mbeshteses STI 6M F.V. Fishek siguresa 40A tubolare F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 160 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablllo, kapak ballor, modular, aksesore) F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 25A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 20A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 10A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automate magnetotermik 4P 25A 6KA F.V. Automate magnetotermik 4P 40A 6KA F.V. Automat mganotermik 1P+N, 10A, 4.5kA,C F.V. Automat mganotermik 1P+N, 16A, 4.5kA,C F.V. Rele passo passo me 2-gjendje on off 2N0 16A F.V. Morsete shpermdarese 160A 4P F.V. Morsete shpermdarese 125A 4P F.V. Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kablllo, dhe te gjithë aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim. F.V. Kuader Elektrik Jashte Muri 200 Module(kasete, porta transparente, drejtues kablllo, kapak ballor, modular, aksesore) F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A F.V. Fishek siguresa 63A tubolare F.V. Automate magnetotermik NSX 160A F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 40A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 16A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 32A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Automat magnetotermik diferencial RCBO 63A, 10KA, 0.03A 4P F.V. Komutator 100A rrjet/UPS 4P F.V. Morsete shpermdarese 360A 4P F.V. Morsete shpermdarese 250A 4P F.V. Kuader Elektrik Brenda Muri 72 Module(kasete,	B (21-50 milionë lekë)

		porta transparente, drejtues kablo, kapak ballor, modular, aksesore) F.V. Kontaktor 4P 4NO 230/400V Modular 16A F.V. Rele Muzgu F.V. Rele Kohe modularre elektronike F.V. Automate magnetotermik 3P+N 16A 10kA F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16 1-0,6/1 kV ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x50) mm2 F.V. Shirit Paralajmerues PVC 150x0.5 mm F.V. Tub korrogato Ø110mm me dy shtresa per kabllot TM nentokesore (kalon ruge automobilistike duhet xingato Ø=160) F.V.Mufte kabelli per izolim kapikorda 50 mm2 F.V. Kapikorda Cu Cu 50mm2 F.V. Materiale te tjera plotesuese (aksesor per kende variabel, element tokezues, ekuipotenciale etj) F.V. Kanaline metalike Zn 200x75 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (2200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115 (4 cope) F.V. Kanaline metalike Zn 75x75 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (2200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115 (4 cope) F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksesoresh etj sipas rastit) F.V. Aksesore per kanaline Zn 75x75 mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktoe mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksesoresh etj sipas rastit) F.V. Prizhioner D10mm F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16 1-0,6/1 kV ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x35) mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR161-0,6/1 kV ; S=5x16 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x10 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x6 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=5x2.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x2.5 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2 F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm² F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm² F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1*4mm² F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te kuqe F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 2RJ45 FTP+1RJ45 UTP] F.V. Kuti ne dysHEME (Tavan) [4 (2P+T)te kuqe, [4 (2P+T) te bardha 16 A, Un=220V, 4RJ45 FTP+1RJ45 UTP] F.V. Prize trefazore [(4P+T) te kuqe, 16 A, Un=500V]	
--	--	---	--

		F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-6 dim. 198*152*70 mm F.V. Frut çeles 1 polare, 1 modular, 10A, 250V F.V. Frut çeles 1 polare, deviat, 10A, 250V F.V. Frut çeles pulsant 10A, 250V F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6a, FTP F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 5e, UTP F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat 6a; 1200MHz up 1500 MHz, 100 F.V. Kablllo rrjeti telefonik Tip UTP-cat5a LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant F.V. Kablllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 4 kopje, singel mode, MLT-SA-SJ. perfshire konvertuesin Fiber/FTP F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 25) F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 20) F.V. Sensor levizje 360 ip20, 1200w bardhe, 10s-12m emos F.V Aspirator wall fan 15w 230v, d=100 90m3/h, 6.5cm F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x2x0,8 mm², REI 120 F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1.5 mm², REI 120 F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=7x1,5 mm², red colour per komandim F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm², red colour per komandim F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares dj = 16m/m F.V. Kablllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6a LSZH, 350MHz up to 500 MHz Flame retardant F.V. Kablllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 4 kopje, singel mode, MLT-SA-SJ. perfshire konvertuesin Fiber/FTP F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40 F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm, F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares d= 20m/m F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m F.V. Shirit Zink dim 30*3 mm F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 35mm2 F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale F.V. Kubike te gatshem betoni 10/10/15 mm F.V. Puseta per elektroda 0.3x0.3x0.3 F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" F.V. Shtiza me maje te zinguar d=16 mm ; L=1 ml F.V. Morseta suporte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm F.V. Kapikorda bakri 1 x 35mm2 F.V. Percjelles shufer Zn 16mm F.V. Tipi 02_Ndricues linear Led , Ra≥80, 5000K, IP65, 3350 Lm, 9.7W/m shirit led 24V+shine 5mm inkaso tavanore 5mm +6 TR 24V 400W V. Tipi 03_Ndricues LED 120x30 cm, linear, IP20, IK03, 3600 lumen, 6000K, 36 watt V. Tipi 04_Ndricues LED 60x60 cm, IP40, IK03, 5497 lumen, 4500K, Ra1b, 6.8kg, 36 watt V. Tipi 05_Ndricues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne tualete, imensione: Ø 22 mm (PF 10 OSE ekuivalente), H =30 mm, 0.3 kg, shkalla e mbrojtjes: IP43, 18W, 6500K, 5500lm, 230v,50-60 Hz braytorn V. Tipi 06_Ndricues tavanor ENERGY LED , Dimension: Ø 98x57, 6 W, 400 lm, 6500K, 0.25 kg, 40000 ore,, ,shkalla e mbrojtjes: IP40, IK07 holli V. Tipi 09_Ndricues i jashtem Dekorativ Eriko shtylle+ndricues, IP65, IK08, permasa H=2.8, pesha 9.5	
--	--	--	--

		kg, 2000K - Ra 4, Fluksi: 6000 lm V. Tipi 10 _Ndricules shtylle LED Areo me 1 krahe+ krah shtylle+ndricues, IP66, IK08, 8800 lumen, 6500K, 144 lm/W, 5.1kg, 7m, 100W. V. Ndriquesa evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz V. Ndriquesa emergjence, rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-42, IK 07, Led 2,4 VA, jetegjatesia mbi 10 vjet, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz F.V.Shirit led NEON Flex 6400K, 220V, Shkalla e mbrojtjes IP 44, V. Central zjarri [Fire Alarm Panel, Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave essenet, i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj. V. Zgjerues bordi per loop F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik komplet F.V. Karte komunikimit 33IN/3OUT per komandime te ndryshme F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit F.V. Sirena lajmeruese te brendshme F.V. Sirena lajmeruese te jashtme F.V. Kombinator telefonik F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi F.V. Kontakte magnetike per komandimin e dyerve antizjarr, tensioni i punes 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet Ø: 50 mm H: 30 mm F.V Flash light alarmi V. Central telefonik PABX 16 hyrje / 160 dalje V. Rack, 42 HU dim. 220*600*2000 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli V.Rack 19" 42 U 800x1000 F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6a F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, UTP cat 5e V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6e F.V. Drejtues kabllosh F.V. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack F.V. Set 8 shuko per rack F.V. Antena WIFI komplet me centralin e sinkrozimit per 8 antena F.V. Router Onboard WAN or LAN 10/100/1000 ports F.V. Server qendror me database, email,share V. 2 Harddisk 16 TB per rregjistrimin e informacionit nga server V. NVR 32, IP Kanale, Up to 32-ch IP cameras input, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels resolution recording, HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface V. 2 Harddisk 8 TB per rregjistrimin e informacionit nga NVR me kohe rregjistrimi deri 2 jave V. Kamera te jashtme IP 65, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66,	
--	--	--	--

		Vandal-proof, PoE V. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e V. Monitor 50 " LCD, ultra HD, K4 V. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x6 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV ; S=5x4 mm2 F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FG16OR16-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2 F.V. Tub PVC fleksibel i korruar, zjarrdruar dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 40 mm, me te gjithë aksesoret F.V. Pusete kabllorë 20x20x20 plastike F.V. Elektroda tokezimi te zinguar L = 1.5m F.V. Percjelles bakri i i veshur 1x 10mm2 F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 , me shenje "toke" F.V. Kapikorda bakri 1 x 10mm2 F.V. Tub korrogato Ø110mm me dy shtresa per kabllot TM nentokesore (kalon ruge automobilistike duhet xingato Ø=160) V Gjenerator diesel S = 149kVA/119kW / Un =415V, silencioze, deri 64db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.COS 0.8, 310 Litra fuel, 8-10 ore, 1400 kg, dimensione 242x95x164, engine oem 4 cylinder turbo diesel, V Testim, komisionim , U.P.S. 40 KVA/40kW, tension 3 fazor hyrje415 dhe 3 fazor dalje 415, 0.8 Power fact dopio konvertim online, 10 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjithë lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjeter qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Pe F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6e F. 2 Harddisk 16 TB per rregjistrimin e informacionit nga server F. NVR 32, IP Kanale, Up to 32-ch IP cameras input, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels resolution recording, HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface F. 2 Harddisk 8 TB per rregjistrimin e informacionit nga NVR me kohe rregjistrimi deri 2 jave F. Tipi 03_Ndricues LED 120x30 cm, linear, IP20, IK03, 3600 lumen, 6000K, 36 watt F. Tipi 04_Ndricues LED 60x60 cm, IP40, IK03, 5497 lumen, 4500K, Ra1b, 6.8kg, 36 watt F. Tipi 05_Ndricues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne tualete, imensione: Ø 22 mm (PF 10 OSE ekuivalente), H =30 mm, 0.3 kg, shkalla e mbrojtjes: IP43, 18W, 6500K, 5500lm, 230v,50-60 Hz braytorn F. Tipi 06_Ndricues tavanor ENERGY LED , Dimension: Ø 98x57, 6 W, 400 lm, 6500K, 0.25 kg, 40000 ore,,	
--	--	---	--

		,shkalla e mbrojtjes: IP40, IK07 holli F. Tipi 09 _Ndricues i jashtem Dekorativ Eriko shtylle+ndricues, IP65, IK08, permasa H=2.8, pesha 9.5 kg, 2000K - Ra 4, Fluksi: 6000 lm F. Tipi 10 _Ndricues shtylle LED Areo me 1 krahe+ krah shtylle+ndricues, IP66, IK08, 8800 lumen, 6500K, 144 lm/W, 5.1kg, 7m, 100W. F. Ndricues evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz F. Ndricues evakuimi (EXIT), rezistent ndaj zjarrit sipas (EN 60695-2-10) deri ne temperaturen 850° C, IP-40, IK 07, Led 8,5 VA, 100 000 ore pune, bat.NiCd me autonomi 1 ore, 220/230V, 50 Hz F. Kamera te jashtme IP 65, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE F. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e F. Monitor 50 " LCD, ultra HD, K4 F. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit F. Program monitorimi + License e programimit te sistemit F. Central zjarri [Fire Alarm Panel, Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave essenet, i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj. F. Zgjerues bordi per loop F. Central telefonik PABX 16 hyrje / 160 dalje F. Rack, 42 HU dim. 220*600*2000 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli F. Rack 19" 42 U 800x1000 F. NVR 32, IP Kanale, Up to 32-ch IP cameras input, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels resolution recording, HDMI and VGA output at up to 1920x1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface F. Gjenerator diesel S = 149kVA/119kW / Un =415V, silencioze, deri 64db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.COS 0.8, 310 Litra fuel, 8-10 ore, 1400 kg, dimensione 242x95x164, engine oem 4 cylinder turbo diesel, F. U.P.S. 40 KVA/40kW, tension 3 fazor hyrje415 dhe 3 fazor dalje 415, 0.8 Power fact dopio konvertim online, 10 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjitha lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjeter qe kerkohet pe instalimin dhe komisionimin. Etj.	
NS 18A	Punime topogjeodezike	Punime matje volume dhe piketimi te elementeve b/a si : themele , kollona , soleta,muret te objektit , matjen e te gjitha ketyre objekte ne gjatesi dhe ne lartesi ,rilevimi i terrenit ku do realizohet objekti dhe sistemimet e jashtme etj.	A (0- 20 milionë lekë)

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklarate Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklarojë se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi për **3 (tre) muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) C.V (përkatese)

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi Udhëzimi Nr.2, datë 13.05.2005 “ Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, konkretisht pika 1.2 ku citohet se: “*drejtuesit ligjore dhe teknik të sipërmarrësit janë përgjegjës përpara investitorit për ndërtimin e veprës, sipas projektit, për kryerjen e punimeve të ndërtimit, në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, specifikimet teknike, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë, brenda kushteve të kontratës e dispozitave ligjore në fuqi*” si dhe pikës 2.1 ku citohet se “*drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejtë nga drejtuesi teknik i sipërmarrësit ose përgjegjësi teknik i kantierit.*”

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “*Papajftueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit*” dhe pika 2: “*elementët e licensës*” gërma “c” ku citohet se: “*Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKR apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paqftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë*”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dispozitave ligjore në fuqi.

2.3.4 Një punësim minimalisht prej **100 (njëqind) punonjës**, të cilët duhet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë minimumi për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave vërtetuar me:

- a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave.
- b. Listpagesat e punonjesve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse sipas formatit që kerkohet nga legjislacioni në fuqi për **3 muajt** e fundit të deklaruar.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialisti i fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. *Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve.* Vendosja e kriterit për një punësim të paktën **100 (njëqind) punonjës** duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën e punimeve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Analizat teknike janë bazuar në VKM Nr. 216, datë 13.04.2023 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. Bazuar në kriter elementet e struktura të kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nënligjore)

Në mënyrë të përmbledhur numri i fuqisë punëtore që kërkohet për realizimin e punimeve është min **100 (njëqind) punonjës**

2.3.5 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licencën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- **1 (një) Arkitekt**
- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi**
- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mjedis**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**
- **1 (një) Inxhinier Gjeolog**
- **1 (një) Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion**

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën. Drejtues teknik është përgjegjës për ndërtimin në përputhje me kushtet teknike të zbatimit, sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë brenda kushteve të kontratës. Bazuar në parashikimet e mësipërme të legjislacionit për prokurimin publik, Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që operatori ekonomik ofertues duhet të ketë në stafin e tij **drejtues teknik** të cilët kanë një rol të rëndësishëm në mbarëvajtjen e punimeve pasi ata janë përgjegjës për zbatimin e objektit sipas projektit dhe në përputhje me kushtet teknike të zbatimit të tij.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2.3.2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesit Teknik të punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.1.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, pika 2 ku përcaktohet se: “Papajtueshmëritë me detyrën e drejtuesit teknik të shoqërisë së zbatimit Drejtuesit teknikë të shoqërisë nuk mund të jenë personat që janë të angazhuar në çdo punë-marrje tjetër publike. Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi dhe ndalohej të disponojnë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit” dhe pika 2: “elementët e licensës” germa “c” ku citohet se: “Licencat e shoqërive jepen me afat të njëjtë me atë për të cilin janë regjistruar për të ushtruar veprimtari në QKB apo gjykatë. Ndalohej ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin ,stafin mbështetës si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- **Arkitekt** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve arkitekturore sipas projektit arkitektonik.
- **Inxhinieri i Ndërtimit** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore sipas parashikimeve në projekt-preventiv.

- **Inxhinier Ndërtimi profili Strukturist** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Inxhinieri Elektrik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektrike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Mjedisi** është përgjegjës për zgjidhjen e problemeve mjedisore për mbrojtjen e mjedisit lidhur me punimet e parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinieri Mekanik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve mekanike, referuar punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinieri Hidroteknik** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve hidroteknike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Topograf/ Gjeodet/Markshajder** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve që përfshin kuota dhe piketime lidhur me punimet e parashikuara në projekt-preventiv.
- **Inxhinier Gjeolog** është përgjegjës për vlerësimin e kushteve gjeologjike të zonës ku do të ndërtohet objekti.
- **Inxhinier Elektronik/IT/Telekomunikacion** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve elektronike lidhur me zërat e punimeve të parashikuara në projekt-preventiv.

2.3.6 Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) Inxhinier Ndërtimi profili Gjeoteknik**
- **1 (një) person, i certifikuar si Specialist Për Testimin e Performances së Materialeve/Produkteve të Ndërtimit /Inxhinier Materialesh.**

**** Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatese të DST, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.*

*Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Librezë pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për **3 muajt** e fundit.*

Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, germa “c”.

Kriteri për stafin e mësipërm, lidhet ngushtësisht me objektin e kontratës, relacionin teknik dhe zërat e punimeve. Nevoja për inxhinierët në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit. Mungesa e këtij stafi pothuajse në çdo rast rezulton në realizim jashtë afatit, jashtë normave dhe me cilësi të dobët të objekteve. Numri i stafit kryesor teknik si numri i inxhinierëve të ndërtim, hidroteknik, etj është përcaktuar nga pikëpamja e natyrës teknike të kontratës me qëllimin për të patur një rezultat sa më të mirë në mbarëvajtjen dhe zbatimin e punimeve. Operatorët ekonomikë duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale,

kapacitetet organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar jo domosdoshmërisht të përfshirë në liçensën e shoqërisë është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë sipas pikës 2, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar si me siper, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës nr. 8. Formulari i vetëdeklarimit duhet të përmbajë kërkesat e autoritetit. Autoriteti/enti kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari, dorëzimin e dokumenteve provuese.

- **Inxhinier Ndërtimi profili Gjeoteknike** është përgjegjës për zbatimin e saktë të punimeve objekt kontrate për të gjithë zërat e punimeve ndërtimore, sipas parashikimeve në projektin konstruktiv.
- **Specialist Për Testimin e Performances së Materialeve/Produkteve të Ndërtimit /Inxhinier Materialesh** është përgjegjës për vlerësimin dhe testimin e materialeve dhe produkteve që përdoren në industrinë e ndërtimit për t'u siguruar që ato përmbushin standardet e kërkuara për sigurinë dhe cilësinë. Ky lloj specialisti duhet të ketë njohuri të thella në lidhje me metodat e testimit, standardet kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe materialet që përdoren në ndërtim.

2.3.7 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik për kryerjen e punimeve, të vertetuar me kontratë punë të vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqipërisë”. Dëshmi të Sigurimit Teknik lëshuar nga ISHTI ose nga një trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për 3 muajt e fundit të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, si më poshtë:

STAF TEKNIK	NUMRI
Teknik Ndërtimi	2
Teknik IT/Elektronik	1
Hidraulik	3
Elektricitist	4
Instalues dhe riparues të sistemeve ngrohje-ftohje	3
Hekurkthyes	4
Karpentier	4
Betonues	4
Punonjes i izolimeve (Hidroizolues)	2
Murator	3
Suvatues	2
Pllakashtrues	2
Specialist gipsi	2
Punonjes për dritare	2
Saldator dhe prerës të metaleve	1
Bojaxhi	1

Specialist veshje fasade	4
Përgatitës të konstruksioneve metalike	1
Eskavatorist	2
Shofer	4
Automakinista	2

2.3.7/1 Për punonjesit automakinist/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë individuale të punës;
- leje drejtimi, certifikate e aftesimit profesional (CAP) për shoferet dhe dëshmi aftësimi profesional (DAP) për manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtime dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listpagesat e shoqërisë).

Shënim: Kjo kërkesë përbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi: Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” I ndryshuar, Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma “ç”. Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punes që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të percaktuara në specifikimet teknike. Zbatimi i punimeve që përfshin projektin duhet të kryhet nga fuqi punëtore e kualifikuar për secilën tipologji punimesh. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/ certifikatë/diplomë), lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në R.Sh.”. Mbështetur në këtë legjislacion certifikimet profesionale ofrohen nga institucione të licensuara nga Ministria përkatëse nëpërmjet Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional. Certifikatat e këtyre specialisteve duhet të jenë të regjistruara në “rregjistrat profesionale” të AKAFP-se. Percaktimi i numrit të punonjesve dhe profesionet është bazuar mbi zerat dhe volumet e punes si dhe afateve për përfundimin e punimeve, në mbështetje të të cilave janë bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 “Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim”. Bazuar në kriter elementet e strukturës së kostos (material, puntori, makineri, transport). Numri i punonjesve, dhe profesionet që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore.

2.3.8 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kete si staf mbështetës (me kontrate pune/kontratë bashkëpunimi) si më poshtë:

- a) 1 (një) punonjës me certifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier".
- b) 3 (tre) punonjës të pajisur me certifikatë : "Specialist për punimet në lartësi".sipas V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", te cilat te jene te leshuara nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) 2 (dy) specialistë të certifikuar për "Sistemet CCTV" ose ekuivalent.

Për punonjësit e mësipërm Operatori Ekonomik duhet të paraqesë:

- Kontratat individuale të punës (të vlefshme).
- Diplomë/Certifikatë

Shënim: Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8 të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Argumentimi : Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kërkesa e mësipërme mbështet në ligjin Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". Natyra e kontratës dhe specifikat e sajë kërkojnë njohuri e përgatitje të posaçme për vlerësime të përpikta për të zgjidhur çështje që lidhen me garantimin e sigurisë dhe mbrojtjen në punë. Në rregulloren për sigurinë në kantier miratuar me VKM nr.312/2010 është përcaktuar se punëdhënësi për mbrojtjen dhe parandalimin nga rreziqet, duhet të ndjekë kurse formimi përkatës në fushën e sigurisë e të shëndetit në vendin e punës. Çdo punëdhënësi zgjedh një ose disa persona si përgjegjës për ndihmë e parë në rast emergjencash dhe për sigurinë e mbrojtjen e shëndetit. Rregullorja përcakton kërkesat minimale të sigurisë dhe të shëndetit në punë për kantieret e përkohshëm ose të lëvizshëm, si dhe masat e përgjithshme të mbikëqyrjes.

-“Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" rekomandohet të jete në kantier për trajnimin e punonjesve te kantierit per minimizimin e aksidenteve ne pune.

-Punonjësit e pajisur me certifikaten e Trajnimit për "Punime në lartësi" është sipas V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier" në projekt-preventiv ka punime skelerie ne lartësi, te cilën e ben te nevojshme kërkesa për punonjës të certifikuar dhe trajnuar per punime na lartësi.

-“Specialist të certifikuar në nivel profesional për network ose ekuivalent dhe për "Sistemet CCTV" ose ekuivalent" duke u bazuar sipas zërave të preventivit dhe projektit të zbatimit .

2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:

Nr.	Emërtimi i pajisjes/materialeve	Modeli	Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti
1	F. Gjenerator diesel S = 149kVA/119kW / Un =415V, silencioze, deri 64db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.COS 0.8, 310 Litra fuel, 8-10 ore, 1400 kg, dimensione 242x95x164, engine oem 4 cylinder turbo diesel		
2	F. U.P.S. 40 KVA/40kW, tension 3 fazor hyrje415 dhe 3 fazor dalje 415, 0.8 Power fact dopio konvertim online, 10 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjithë lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjetër që kerkohet pe instalimin dhe komisionimin.		
3	"F. Pompe e furnizimit me uje 1. Grup Hidraulik -Saracineske 2" -Ujemates 2" -Kundravalvul 2" -Saracineske 2" 2. 2 DEPO 01 Depozite Vertikale -Volumi: 5000 Liter. -Lartesi: 2.56 m. -Gjeresia: 1.6 m. -Materiale: Xingato. -Lidhjet Hidraulike: 2" 3. Pompat e ujit Sanitar. Karakteristikat Tekni		
4	"F.pompa e hydranteve Pompa elektrike - Fuqia 7.5 kw Tensioni I dhene :3F- 400V,50 Hz ,Prurja :21.6 m3/h ,Lartesia :50mkH20 ,Lidhjet 0 2 1/2""/ 0 2"" Pompa diesel Q-21.6 m3/h , P-6.9 kw ,Lartesia - 50mk H20, Pompa Pilot P-1.1 kw ,Q-2.8 m3/h Lartesia -50mKH20"		
5	F. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 15.5kw , kapaciteti nominal ne ngrohje 15.5 kw kapaciteti maksimal ne ngrohje 18.0 kw ,EER 3.12 , COP nominal 3.71, COP max 3.32 ,230V		
6	F. Paisje e jashtme VRF Inverter ,kapaciteti ne ftohje 90 kW , kapaciteti ne ngrohje 90kW ,EER 2.69, COP 3.27 , 400V		
7	F. Paisje e jashtme VRF Inverter kapaciteti ftohje 135.0kW , kapaciteti ngrohje 135.0 kW EER 2.69, COP 3.27 , 400V		

2.3.9/a Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore te kerkuara.

2.3.9/b Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit te autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha paisjet/materialet sipas pikës 2.3.9 Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjeve/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.

2.3.9/c OE te paraqese një deklaratë, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), për defektet që vijnë nga prodhimi i tyre.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenin 39, pika 8, si dhe në bazë të nenit 45, pika 1 të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Në preventivin e punimeve ka një numër të madh zërash që janë furnizim vendosje pajisje dhe nisur nga pesha specifike si në sasi dhe në vlerë që këto zëra zënë në preventive. AK e ka parë të domosdoshme kërkimin e autorizimit të prodhuesit për të garantuar cilësinë e pajisjeve për nga vetë rendesia që ka ky objekt. Kërkesa e këtij dokumenti që ne kete faze krijon një lehtësi për Autoritetin Kontraktor pasi ne kete mënyrë siguron cilësinë, specifikimet teknike të këtyre pajisjeve e cila është lehtësisht e kontrollueshme gjatë fazës së zbatimit në reference me dokumentat e paraqitura që gjatë kualifikimit. Nepermjet dorezimit të këtij dokumentacioni që ne fazën e vlerësimit asnjë OE ekonomik nuk i shmanget dot detyrimit që gjatë zbatimit të furnizojë të njëjtin mall të certifikuar nga KVO.

Kjo kërkesë është kërkuar që t’i sigurojë Autoritetit Kontraktor që operatori ekonomik ka kapacitetin e nevojshëm teknik dhe plotëson specifikimet e kërkuara nga projektuesit për zbatimin në kohë dhe cilësi të kontratës për këtë objekt. Për të krijuar bindjen e autoritetit kontraktor për aftësitë teknike, aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur të operatorëve ekonomik fitues potencialë dhe realizimin me sukses të kontratave, njësia e prokurimit vlerëson se operatorët ekonomikë duhet të paraqesin autorizim nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/ distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë pajisjet dhe mallrat e nevojshme në këtë procedurë prokurimi. Duke qenë se materialet e kërkuara prodhohen në mënyrë industriale, certifikimi nga prodhuesi mbi parametrat e tyre është i domosdoshëm.

Duke marrë shkas nga tipologjia e objektit të prokurimit dhe nga punimet/shërbimet që parashikohen të realizohen në preventive si dhe për shkak të interesit të lartë që ka objekti duhet të garantohej që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, është gjykuar të domosdoshme të garantohej që mallrat kryesore të jenë sipas standarteve më të mira europiane, që OE ka aftësi të mjaftueshme për të realizuar me sukses dhe cilësi kontratën, duke furnizuar brenda kohës së përcaktuar vetëm pajisje origjinale me garanci, si dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për të bërë krahasueshmërinë e materialeve të ofruara nga operatori me ato të kërkuara në dokumentat e tenderit. Për të siguruar këtë gjë, por njëkohësisht dhe për të detyruar ofertuesit e mundshëm në zbatimin e këtyre standarteve ka parashikuar kërkesën e mësipërme, vetëm për disa nga mallrat kryesorë me qëllim të përdoren në këtë objekt dhe konkretisht OE duhet të japin dhe paraqesin në mënyrë të detajuar karakteristikat teknike të mallrave të përfshirë në dokumentat e tenderit, karakteristika këto që duhet të përputhen me specifikimet teknike të kërkuara nga projektuesi. Me anë të venies në dispozicion në fazën e ofertimit dokumentat si autorizim-marreveshje angazhimi, kataloge, ofertuesi garanton Autoritetin Kontraktor se mallrat që do të furnizojë do të jenë prodhim sipas kërkesave të projektit. Plotësimi i kërkesës me sipër garanton Autoritetin Kontraktor për cilësinë dhe standartet e larta ndërkombëtare dhe të përditësuara sipas teknologjisë së re dhe bashkëkohore.

2.3.10 Operatori ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale më një **laborator testimi të betonit**, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve **SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892 – 1:2019, SSH EN 12390-8:2019.**

Argumentimi: AK argumenton se kërkesa për një laborator testimi të betonit, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 2 dhe 4.

2.3.11 Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve SSH/DIN/EN/UNI **ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit SSH/DIN/EN/UNI **ISO 14001-2015** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001:2018** e përditësuar, (SSH/DIN/EN/UNI **ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- d) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- e) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë në Saldim e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marrë persiper të realizojë.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI** mbi konformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me nenin 26, pika 7, të VKM nr.285, datë 19.05.2021, “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik

Argumentim: Kërkesat e cilësisë të përcaktuara sipas pikës 2.3.11 gërma “a”- “e” janë vendosur në mbështetje të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm

nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

ISO 9001:2015 / ekuivalente është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërmarrjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërmarrje duhet t'i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërmarrjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

ISO 14001:2015 / ekuivalente ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet mjedisore ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 14001:2015 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky çertifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

ISO 45001-2018/45001-2023 / ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili parashtrohet për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 ose ISO 45001-2023 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushjen me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi.

ISO 50001-2018/ ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili specifikon kërkesat e përgjithshme për krijimin e një Sistemi të Menaxhimit të Energjisë në një organizatë dhe fokusohet në identifikimin e mundësive për përmirësimin e performancës së energjisë. ISO 50001 përcakton synimet dhe objektivat specifike për kursimin e energjisë, të cilat arrihen përmes programeve për menaxhimin e energjisë dhe monitorimin sistematik të variablave të energjisë.

EN-ISO 3834-2:2021/ ekuivalente është standard ndërkombëtar, i cili përcakton kërkesat për sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Çdo Ofertues që merr persiper punime saldimi, duhet të jetë i pajisur me EN-ISO 3834-2:2021 me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të jetë në përputhje me sistemin e menaxhimit të cilësisë në Saldim. Duke marrë shkas dhe nga natyra e objektit të prokurimit (strukturat metalike ku ka edhe saldime), me ritjen e cilesise se ndertimit, është e domosdoshme që Ofertuesit të jenë të pajisur me EN-ISO 3834-2:2021/ekuivalente pasi materiali i dobët, i pasaktë dhe kushtet negative të saldimit krijojnë probleme serioze, të kushtueshme të cilat mund të cojnë në carje të nyjeve.

Në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu XI, Neni 88, pika 3, cilësohet se: “Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat e parashikuara në nenin 76 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e tenderit. Kërkesat për kualifikim ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje”.

Për sa më lart, Njësia e Prokurimit, gjykon se, kjo kërkesë në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik duhet të përmbushet nga Shoqëria e cila referuar Marrëveshjes së Bashkëpunimit ka marrë përsipër të realizojë zerat e parashikuara sipas Preventivit.

AK gjykon se kërkesa për pajisjen e Ofertuesve me Çertifikatat e kërkuara sipas pikës 2.3.11 gërma “a”- “e”, është brenda kuadrit të parashikuar nga legjislacioni për prokurimin publik. Çertifikatat e kërkuara janë në përpjestim me objektin e kontratës dhe respektojnë natyrën e punimeve.

2.3.12 Operatori Ekonomik duhet te disponoje:

Licence të leshuar nga Qendra Kombetare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Për grumbullim dhe transport të mbetjeve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

Certifikatat duhet të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe prapjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”.

Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në nenin 57/2 të ligjit nr. 10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, i ndryshuar, parashikohet se: “Qendra Kombëtare e Licencimit lëshon licencën **për transportin e mbetjeve**, e cila përfshihet në nënkategorinë III.2.B të fushës III të vendimit nr. 538, datë 26.5.2009 të Këshillit të Ministrave “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga/apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të licencimit (qkl) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

2.3.13 Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës (Shtojca 8) konkretisht:

Nr	Emri i mjetit	Njesi	Sasi/cope	Statusi
1	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
2	Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
3	Kamionçinë me kapacitet mbajtës min 1.5 ton	copë	2	Në pronësi ose me qera
4	Eskavator me goma	copë	1	Në pronësi ose me qera
5	Eskavator me zinxhir	copë	1	Në pronësi ose me qera
6	Fadrome	copë	1	Në pronësi ose me qera
7	Minifadrome /Bobcat	copë	1	Në pronësi ose me qera
8	Rrul gome -hekur jo me pak se 10 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera
9	Rrul hekur -hekur jo me pak se 8 ton	copë	1	Në pronësi ose me qera

10	Grejder	copë	1	Në pronësi ose me qera
11	Asfaltoshtruese	copë	1	Në pronësi ose me qera
12	Autobitumatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
13	Autobot uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
14	Kamion me vinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
15	Autovinc	copë	1	Në pronësi ose me qera
16	Elektroorgano	copë	1	Në pronësi ose me qera
17	Autobetoniere	copë	4	Në pronësi ose me qera
18	Pompe betoni / Autopompe betoni	copë	1	Në pronësi ose me qera
19	Paisje gjeodezike Total Station	copë	1	Në pronësi ose me qera
20	Nivelues topografik me laser	copë	1	Në pronësi ose me qera
21	Kontenier ndertimi stacionar (zyre)	copë	1	Në pronësi ose me qera
22	Elektrobetoniere/Betoniere	copë	2	Në pronësi ose me qera
23	Gjenerator / Motogjenerator	copë	1	Në pronësi ose me qera
24	Pompe Suvatimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
25	Depozite uji min ne 5000 litra	copë	1	Në pronësi ose me qera
26	Vibrator betoni	copë	4	Në pronësi ose me qera
27	Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice	copë	1	Në pronësi ose me qera
28	Makineri per prerje hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
29	Makineri per kthim hekur ndertimi	copë	1	Në pronësi ose me qera
30	Fabrike Betoni, pajisur me leje mjedisore nga QKL	copë	1	Në pronësi ose me qera ose kontratë furnizimi
31	Pompë uji	copë	1	Në pronësi ose me qera
32	Armatura	M2	1000	Në pronësi ose me qera
33	Skela	M2	1000	Në pronësi ose me qera

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

- a)** Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b)** Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, certifikatë për transport mallrash (e vlefshme).

- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit Nr. 8 të DST.

Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër, ose t'i kërkojë operatorit sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime, në përputhje me Nenin 26, pika 7, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik".

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë minimale punëtore, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, si dhe mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Për të përcaktuar numrin e mjeteve/makinerive të nevojshme për realizimin e kontratës, janë hartuar analizat teknike, sipas legjislacionit të fushës bazuar në VKM nr. 216, datë 13.4.2023 "Për krijimin dhe funksionimin e sistemit të integruar përinformatizimin e manualit të çmimeve për zërat e punimeve në ndërtim"

Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve në pronesi / qira janë vlerësuar si të nevojshme në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës, duke i'u referuar punimeve sipas standardeve, grafikut, kohëzgjatjes së punimeve dhe specifikimeve teknike të projekt zbatimit. Për të zbatuar kontratën, operatorët ekonomikë duhet të përmbushin kapacitetet teknike të pajisjeve dhe aseteve të tjera fizike, për këtë janë përcaktuar edhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin ofertuesit. Nëpërmjet kapaciteteve teknike operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë aftësinë dhe kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë organizative. Pajisjet dhe mjetet e mësipërme janë të lidhura ngushtë me objektin e kontratës dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve dhe të mundësisë së operatorit për përmbushjen me sukses të kontratës si dëshmi për mjetet dhe pajisjet sipas specifikave.

Në të gjitha rastet ku është përmendur fjala markë, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe "ekuivalentin" e tij/tyre.

Në të gjitha rastet kur AK në specifikimet teknike i është referuar vetëm standardeve europiane, Autoriteti Kontraktor do të pranojë edhe paraqitjen e standardeve SSH/DIN/EN/UNI/ISO.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike:

Janë sipas të dhënave dhe shënimeve teknike në projektet e zbatimit, relacionet, specifikimet etj. bashkëlidhur DST-ve, të dërguara pranë organit qendror blerës nga Autoriteti Kontraktor perfitues dhe të hartuara nga projektuesi.