

Objekti: URGJENCA E RE E SPITALIT RAJONAL DURRES

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
1	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	3.2		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME DYER DRITARE				
2	2.393	Hegje dritare duralumini plastike dopjo xham	m2	110		
3	2.370/1	Hegje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	250		
4	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	110		
5	2.386/2	Dyer te blinduara	m2	4.4		
6	2.383/1	F.V. Dyer te brendeshme druri cilesi e I-re.	m2	267		
7	2.395/2a	Dyer d/alumini dopio xham	m2	5.72		
8	2.390/1	F.V. Dyer metalike llamarine	m2	5		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME SHITESH 2				
9	2.281	Hegje pllaka dyschemeje	m2	2188		
10	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	136.36		
11	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	9		
12	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	3		
13	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	6.4		
14	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m3	0.8		
15	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	25		
16	2.262/5	Shtrese betoni C20/25	m3	5.6		
17	2.261	Shtrese rere	m3	1.8		
18	2.266/1	Shtrese me pllaka granili me boje, 30x30cm	m2	70		
		SHUMA 3:				
		4. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
19	2.615	Hegje pajisje hidrosanitare	copë	36		
20	2.491/2f	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, Pn 10	ml	10		
21	2.491/2e	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	10		
22	2.491/2c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10	ml	10		
23	2.491/a	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 25	ml	85		
24	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	145		
25	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	175		
26	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	150		
27	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	35		
28	2.535/f	Termoizolim tubi Ø 1 1/2" me armofleks (d54x9)	ml	120		
29	2.535/d	Termoizolim tubi Ø 1 1/4" me armofleks (d42x9)	ml	150		
30	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	175		
31	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	145		
32	2.535/a	Termoizolim tubi Ø 1/2" me armofleks (d22x9)	ml	85		
33	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	9		
34	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	12		
35	2.512/2	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (4+4)	copë	5		
36	2.512/3	F.V. Kolektor shpendares 3/4" (5+5)	copë	2		
37	2.512/4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	1		
38	2.512/5	F.V. Kolektor shpendares 1" (7+7)	copë	4		
39	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	19		
40	2.506	F.V. Bide porcelan	copë	4		
41	2.227	F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	ml	2		
42	2.484	F.V. Saracineske PPR 3/4"	copë	35		
43	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	203.4		
44	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	65.2		
45	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	33.2		
46	2.493	F.V. Tub te zeze dhe rakorderi	kg	28.2		
47	2.535/h	Termoizolim tubi Ø 2 1/2" me armofleks (d76x9)	ml	35		
48	2.535/g	Termoizolim tubi Ø 2" me armofleks (d64x9)	ml	20		
49	2.535/c	Termoizolim tubi Ø 1" me armofleks (d35x9)	ml	15		
50	2.535/b	Termoizolim tubi Ø 3/4" me armofleks (d28x9)	ml	20		
51	2.494/5	F.V. Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	copë	6		
52	2.494/4	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 1/2 " = 40 mm	copë	6		
53	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	5		
54	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi Ø 3/4 " = 20 mm	copë	7		
55	2.492	F.V. Tub xingato dhe rakorderi > 1 "	kg	134.3		
56	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170	ml	12		
57	2.521	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 140	ml	46		
58	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110	ml	39		
59	2.519	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 90	ml	5		
60	2.516/1	F.V. Tuba e rakorderi PVC	kg	25		
61	2.515	F.V. Pilete dyschemeje Ø 50	copë	21		

		SHUMA 4:				
		5. PRISHJE				
62	2.426/9	Prishje suvatim i jashtem	m2	550		
63	2.426/11	Prishje suvatim muri i brendshem	m2	850		
64	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	350		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DHEU				
65	2.40	Transport mbeturinash, nga prishje te brendshme te godines, me krahe	m3	222.48		
66	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	444.96		
67	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	21		
68	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	5.5		
69	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	15.5		
70	2.30a	Germim dheu themele e plinta me b-2m, ekskavator me zinxhir 0.5m3,shkarkimi ne auto	m3	5.3		
71	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	0.7		
72	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	10.5		
73	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	36.5		
74	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	400		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME MURATURE TULLE				
75	2.71/2	Mur me tulla te lehtesuara dopio deri 8 m, LL.P. M-25	m3	4.5		
76	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	1650		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
77	2.196/c	Hidroizolim me dy shtresa astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	240		
78	2.200	Shtrese lluster cemento 1:2 t = 20 mm	m2	120		
79	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 k katrama	m2	120		
80	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	70		
81	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100	ml	100		
82	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33cm	ml	120		
83	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	16		
84	2.256/b	Mbulim çatie me panele sandwich	m2	140		
		SHUMA 8:				
		9. NENSHTRESA DHE SHTRESA NE TERRITORIN E NDERTESAVE				
85	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m2	58		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
86	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	1242		
87	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	550		
88	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle ~ 8m	m2	550		
89	2.297/b	Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60cm	m2	1854		
90	2.297/a	Veshje tavani me kartonxhes	m2	94		
91	2.298	Veshje fasade me alukobonde	m2	150		
92	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	850		
93	2.328/1	Patinim muri me stuko	m2	3300		
94	2.330/1	Patinim tavani me stuko	m2	94		
95	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	240		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME BOJATISJE				
96	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	550		
97	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	94		
98	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	4150		
99	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m2	2.407		
100	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	250		
101	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato h = 80 ~ 90 cm	ml	15		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME BETONI DHE B/A				
102	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m3	11.7		
103	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	18.3		
104	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m3	12.5		
		SHUMA 12:				
		13. PUNIME HEKUR BETONI				
105	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.4		
106	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	2.8		
107	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.641		
108	2.181	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	10.374		
109	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.2		
110	2.166/1a	F.V. Hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	0.5		
		SHUMA 13:				
		14. PUNIME GERMIMI				

111	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME SHITESH				
112	3.969	Skarifikim shitesh asfalti ekzistues me makineri	m2	310		
113	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	30		
114	3.205/1	Shitesh zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	30		
115	3.212/b	Shitesh stabilizant t=10cm	m2	70		
116	3.209	Shitesh çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	84		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA TEKNIKE				
117	3.226/1	Shitesh asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	310		
118	3.222/2	Shitesh binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	310		
		SHUMA 16:				
		17. PUNIME TE NDRYSHME				
119	3.617	F.V. Bordura betoni 15x35 cm	m	140		
120	3.628	Lluster cimento 2 cm 1: 2	m2	21		
		SHUMA 17:				
		18. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
121	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	9.8		
		SHUMA 18:				
		19. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISE				
122	3.962	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander"	copë	15		
123	3.961	F.V. Fidane Peme dekorative	copë	20		
		SHUMA 19:				
		20. INSTALIME PER NDRICIM				
124	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	450		
125	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	2500		
126	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	1800		
127	2.480/1	F.V. Tub plastmasi Ø 14-17mm	ml	1200		
128	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	3600		
129	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	220		
130	2.455	F.V. Kanaline metalike 150x50	ml	350		
131	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	3800		
132	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	7500		
133	2.490/h	F.V. Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	copë	3		
134	2.490/f	F.V. Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	copë	1		
135	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	1		
136	2.490/1e	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	copë	4		
137	2.490/1c	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	copë	1		
138	2.537	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	copë	15		
139	2.490/1b	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	copë	65		
140	2.490/1a	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	copë	25		
141	2.490/1	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	copë	15		
142	2.490/2	F.V. Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	copë	10		
143	2.544	F.V. Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	copë	1		
144	2.539	F.V. Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	5		
145	2.532	F.V. Kasete metalike me zbata bakri 50x40x25cm per l=330A	copë	1		
146	2.546	F.V. Panel metalik IP65(700x550x250mm)	copë	1		
147	2.561	F.V. Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	copë	24		
148	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	2400		
149	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	2200		
150	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1800		
151	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	50		
152	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	20		
153	2.480/2	F.V. Tub plastmasi Ø 18-21mm	ml	1400		
154	2.453	F.V. Kasete metalike 24 Module	copë	2		
155	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	18		
156	2.503	F.V. Percjelles shirit Zn 30x3mm	ml	900		
157	2.500	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=35mm2, i zhveshur	ml	300		
		SHUMA 20:				
		21. GAZ E NAFTESJELLES				
158	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	27		
159	4.131/3.15	F.V. Ne toke kablo Cu fuqie +1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 3x240+150mm2	m	150		
160	4.142/2.15	F.V. Kablo kontrolli Cu te armuar, ne toke, 4x2.5 mm2	m	150		

161	4.133/2.5	F.V. Ne toke kablo Al fuqie ±1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x10mm ²	m	250		
162	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	35		
163	4.155/5	F.V. Kuti shperndarese me kapak metalike 91x91x54mm	copë	25		
164	4.155/4	F.V. Kuti shperndarese me kapak plastike 118x96x50mm	copë	10		
165	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ50	copë	2		
166	4.166	F.V. Reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	copë	5		
167	4.91/2	F.V. Tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte ±φ100	ton	0.33		
168	4.91/2	F.V. Tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte ±φ100	ton	0.4		
169	4.91/2	F.V. Tuba e pjese speciale teknologjike celik pa tegel salduar me argon te ftohte ±φ100	ton	0.8		
170	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me flanaxha, φ50	copë	1		
171	4.166	F.V. Reduktor presioni 0-6 bar (1/2"-1")	copë	1		
		SHUMA 21:				
		22. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
172	4.177	F.V. Kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x16mm ²	ml	120		
173	4.26	Matje kontrolli i Rezistences se tokezimit per nje kontur (Kolaudim)	copë	1		
		SHUMA 22:				
		23. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
174	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	2		
		SHUMA 23:				
		24. ANALIZA TEKNIKE PER PUNIMET DHE INSTALIMET TEKNOLOGJIKE				
175	4.1	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	1		
176	4.1	F.V. Konstruksione metalike te perbera	ton	0.3		
		SHUMA 24:				
		25. PUNIME AJRIMI (VENTILIMI)				
177	4.168/1	F.V. Valvul ajernxjerresi 1/2"	copë	12		
		SHUMA 25:				
		26. UJESJELES E KANALIZIM I JASHEM				
178	2.336	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 100 cm	copë	2		
		SHUMA 26:				
		27. ANALIZA JASHE LISTE				
179	AnHQ-1	Hegje ndricuesa ekzistues	copë	150		
180	AnHQ-2	Hegje e sistemit te ujit sanitar	copë	2		
181	AnHQ-3	Hegje e sistemit elektrik, celsa priza panel, kablo etj	ml	2		
182	AnSH-1	Shtrese me rezine industriale te gjitha ambientet - pa tualetet	m ²	1890		
183	AnSH-2	Shtrese elektrostatische per veshjen e dyshemese se ambjenteve me rrezatim	m ²	94		
184	AnSH-3	Veshje e mureve te brendshem me veshje plumbi (Radiologjia dhe dhoma e komandit)	m ²	266		
185	AnSH-4	Fv.Veshje adezive mure dhe dritare	m ²	100		
186	AnD-1	F.V. Porte metalike inoks me hapje te 2-aneshme me doreze mbeshetese	m ²	20		
187	AnD-2	Dere e brendshme me autorizim me xham rezistent - tek dhomat	m ²	4		
188	AnE-65	F.V. Tabela sinjalistike exit te ndricuara	copë	4		
189	AnE-53	Tabela orientuese te ambienteve te varura - ambienti i receptionit	copë	6		
190	AnE-54	Tabela emertimi ne dyet e zyrove	copë	42		
191	AnE-55	F.V. Tabele emertimi e zyres germa 3D me ndricim	copë	1		
192	AnE-56	Fv.Sensor erresire per tabelen	copë	1		
193	AnM-120	F.V. Pilete tarrace Ø 110 mm	copë	16		
194	AnM-121	F.V. Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	copë	50		
195	AnD-03	F.V. Logo te streha metalike (flete alumini)	m ²	5.5		
196	AnE-01	FV Ndricules Spot, LED 22W, jashte murit tualete	copë	22		
197	AnE-02	FV Ndricules Panel LED jashte murit, UGRL 19, 120x30cm, 31W	copë	16		
198	AnE-03	FV Ndricules Panel LED jashte murit, 60x60cm, 31W	copë	200		
199	AnE-04	FV Prozhektor LED, Simetrik, 188W, 23520 lm, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	copë	10		
200	AnE-05	FV Celes ndricimi ON/OFF, 10A, Brenda murit	copë	50		
201	AnE-06	FV Celes ndricimi 2 polar, 10A, Brenda murit	copë	20		
202	AnE-07	FV Kuti shperndarese pa10x10cm, IP55	copë	10		
203	AnE-08	FV Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	copë	270		
204	AnE-09	FV Kuti, kapak dhe suport PT7 per montim brenda murit 294x152x70mm	copë	3		
205	AnE-10	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm ²	ml	3900		
206	AnE-12	FV Kabell TU FG7OR 3x4 mm ²	ml	600		
207	AnE-14	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	350		
208	AnE-11	FV Kabell Bakri FROR 3x2.5mm ²	ml	2160		
209	AnE-12	FV Kabell TU FG7OR 3x4 mm ²	ml	2700		
210	AnE-13	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm ²	ml	100		

211	AnE-15	FV Rack 22HU 600x600mm duke perfshire te gjithë aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	copë	1		
212	AnE-16	FV Pach panel fiber 12 dublex port SC connector MM type	copë	1		
213	AnE-17	FV Pach panel telefonie me 25 porta RJ45 Cat 3	copë	2		
214	AnE-18	F.V Menaxhues kabllosh plastik 1HU	copë	2		
215	AnE-19	F.V 1HU Patch panel 24 Porta RJ45 CAT6	copë	2		
216	AnE-20	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	copë	2		
217	AnE-21	F.V Prize Data RJ45, Cat.6 perfshi aksesoret e montimit	copë	40		
218	AnE-22	FV Prize Telefonie RJ 11, perfshire aksesoret e montimit	copë	40		
219	AnE-23	FV Kabell data Cat.6, F/UTP	ml	4200		
220	AnE-24	F.V Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim te brendshem	ml	100		
221	AnE-27	V Panel alarmi zjarri me 3 loop-e i adresueshem, me 100 paisje te adresueshme seicili loop, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	copë	1		
222	AnE-28	F.V Detektor optik tymi i adresueshem	copë	75		
223	AnE-29	F.V Baze standarte per detektor	copë	75		
224	AnE-30	FV Sirene e brendshme e adresueshme me ze dhe drite	copë	6		
225	AnE-31	F.V Sirene e jashtme e adresueshme me ze dhe drite	copë	2		
226	AnE-32	FV Baze per sirena	copë	8		
227	AnE-33	F.V Pulsant per sinjalizimin e alarmit	copë	10		
228	AnE-34	F.V Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V	copë	1		
229	AnE-35	F.V Transponder Zjarri i adresueshem 4In4Out	copë	1		
230	AnE-26	F.V Ushqyes me bateri 2A	copë	1		
231	AnE-25	F.V Kabell Alam Zjarri E30 1x2x0.8mm ²	ml	2400		
232	AnE-36	V Kamera IP e Brendeshme, Tipi "Dome" 2MP, IR perfshire, POE, perfshire aksesoret e montimit.	copë	24		
233	AnE-37	V. Kamera e Jashtme, POE, Tipi Bullet 2MP IR perfshire , perfshire aksesoret e montimit.	copë	2		
234	AnE-38	V Kompiuter Monitorimi, perfshire programin, i kompletuar per pune.	copë	1		
235	AnE-39	V Regjistruer NVR (Network Video Recorder) me 16 kanale dhe 16 porta PoE	copë	2		
236	AnE-42	FV Prites rrufeje, hekur i zinkuar Ø10	copë	12		
237	AnE-40	FV Morseteri universale	copë	40		
238	AnE-41	F.V Izolator betoni 1000g	copë	30		
239	AnE-43	V. Central thirrje emergjente	copë	1		
240	AnE-44	V. Konsolë interkomi me funksion thirrjeje (paging)	copë	1		
241	AnE-45	FV Display LED 8 digit	copë	1		
242	AnE-46	F.V Modul emergjence master	copë	27		
243	AnE-47	FV Modul emergjence slave	copë	27		
244	AnE-48	FV Ndricues LED emergjence mbi dyer	copë	6		
245	AnE-49	F.V Butona thirrje emergjence ne WC	copë	6		
246	AnE-50	F.V Butona thirrje emergjence ne testalet	copë	27		
247	AnE-51	F.V Butona reset thirrje emergjence ne testalet	copë	27		
248	AnE-52	F.V Butona te zjatshem me kordon 3m	copë	27		
249	AnE-57	F.V Kabell JYSTY 2x2x0.8mm ²	ml	300		
250	AnE-58	FV Lexues karte akses kontrolli	copë	4		
251	AnE-59	FV Regjistruer i hyrje daljeve	copë	1		
252	AnE-60	F.V Panel per akses kontroll	copë	4		
253	AnE-61	F.V Program per menaxhimin e akses kontrollit	copë	1		
254	AnE-62	F.V Karta akses kontrolli per punonjesit (set 100 cope)	copë	2		
255	AnE-63	F.V Server i akses kontrollit	copë	1		
256	AnE-64	F.V Bllokues brave per dyer	copë	4		
257	AnE-65	Server Audio, me 12mic/line input, 12mic/line output, deri ne 8 kanale te konfigurueshme audio USB, 12 kanale inputi analoge, 8 kanale output analoge.RS-232 serial port, per montim ne rack	copë	1		
258	An M-01	F.V Kanale ajri me llamarine zingato, δ=0.6mm perfshire izolimin me pambuk mineral dhe aksesoret special; ose te preizoluara poliuretan te densitetit te larte ne forme sanduici 20mm i veshur nga te dy anet me flete alumini 80/80 µm	kg	2100		
259	AnM-02	F.V Kanale ajri me llamarine zingato, δ=0.8mm perfshire izolimin me pambuk mineral dhe aksesoret special; ose te preizoluara poliuretan te densitetit te larte ne forme sanduici 20mm i veshur nga tedy anet me flete alumini 80/80 µm	kg	3900		
260	AnM-03	F.V Kanale ajri me llamarine zingato, δ=1.0 mm perfshire izolimin me pambuk mineral dhe aksesoret special; ose te preizoluara poliuretan te densitetit te larte ne forme sanduici 20mm i veshur nga tedy anet me flete alumini 80/80 µm	kg	6100		
261	AnM-04	F.V Tubo rethore fleksibel te termoizoluar Ø100 mm	ml	15		
262	AnM-05	F.V Tubo rethore fleksibel te termoizoluar Ø150 mm	ml	20		
263	AnM-06	F.V. Tubo rethore fleksibel te termoizoluar Ø200 mm	ml	3		

264	AnM-07	F.V Tubo rethore fleksibel te pa termoizoluar Ø100 mm	ml	35		
265	AnM-08	F.V Tubo rethore fleksibel te pa termoizoluar Ø125 mm	ml	2		
266	AnM-09	F.V Tubo rethore fleksibel te pa termoizoluar Ø150 mm	ml	20		
267	AnM-10	F.V Tubo rethore fleksibel te pa termoizoluar Ø200 mm	ml	3		
268	AnM-11	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 250 x 150	copë	2		
269	AnM-12	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 300 x 200	copë	2		
270	AnM-13	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 450 x 250	copë	4		
271	AnM-14	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 500 x 250	copë	2		
272	AnM-15	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 550 x 300	copë	2		
273	AnM-16	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 700 x 300	copë	2		
274	AnM-17	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 700 x 350	copë	4		
275	AnM-18	V. Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore, sensor temperature deri ne 68°C 750 x 450	copë	2		
276	AnM-19	V. Dampera rregullues volumi Ø200	copë	7		
277	AnM-20	V. Dampera rregullues volumi Ø150	copë	17		
278	AnM-21	V. Dampera rregullues volumi Ø125	copë	1		
279	AnM-22	V. Dampera rregullues volumi Ø100	copë	15		
280	AnM-23	F.V. Qafore Fleksi Ø200	copë	7		
281	AnM-24	F.V. Qafore Fleks Ø150	copë	15		
282	AnM-25	F.V. Qafore Fleks Ø125	copë	1		
283	AnM-26	F.V. Qafore Fleks Ø100	copë	12		
284	AnM-27	V. Plenum tavanor Vol: 2000 m3/h Shpejtesia 0.30 m/s Dim : 140x200x42 cm	copë	1		
285	AnM-28	V. Plenum tavanor Vol: 1600 m3/h Shpejtesia 0.24 m/s Dim : 140x200x42 cm	copë	1		
286	AnM-29	F.V. Grile thithje 20x30+Filter Monteshe	copë	8		
287	AnM-30	F.V. Grile dhenie thithje ajri 15x10 cm	copë	2		
288	AnM-31	F.V. Grile dhenie thithje ajri 25x10 cm	copë	5		
289	AnM-32	F.V. Grile dhenie thithje ajri 30x10 cm	copë	3		
290	AnM-33	F.V. Grile dhenie thithje ajri 35x15 cm	copë	1		
291	AnM-34	F.V. Grile dhenie thithje ajri 40x15 cm	copë	2		
292	AnM-35	F.V. Grile dhenie thithje ajri 50x10 cm	copë	4		
293	AnM-36	F.V. Grile dhenie thithje ajri 50x15 cm	copë	5		
294	AnM-37	F.V. Grile dhenie thithje ajri 50x20 cm	copë	3		
295	AnM-38	F.V. Grile dhenie thithje ajri 60x10 cm	copë	7		
296	AnM-39	F.V. Grile dhenie thithje ajri 60x15 cm	copë	6		
297	AnM-40	F.V. Grile dhenie thithje ajri 70x10 cm	copë	1		
298	AnM-41	F.V. Grile dhenie thithje ajri 70x15 cm	copë	55		
299	AnM-42	F.V. Grile dhenie thithje ajri 70x20 cm	copë	10		
300	AnM-43	F.V. Grile dhenie thithje ajri 80x15 cm	copë	18		
301	AnM-44	F.V. Grile dhenie thithje ajri 90x15 cm	copë	88		
302	AnM-45	F.V. Grile dhenie thithje ajri 90x20 cm	copë	2		
303	AnM-46	F.V. Grile dhenie thithje ajri 100x15 cm	copë	19		
304	AnM-47	F.V. Grile dhenie thithje ajri 120x15 cm	copë	2		
305	An M-48	V. Ventilator centrifugal per ventilim kuzhine Renia e presionit : 150 PA Kapaciteti max:1500 m3/h Niveli i zhurmes :58 dB(A) F.Elektrike: 0.15kW L.Elektrike: 1.15A/230V Pesha 22kg Shpejtesia: 1320 rpm Dim: 450x460x500 cm	copë	1		
306	AnM-49	V. Ventilator centrifugal per ventilim kuzhine Renia e presionit : 150 PA Kapaciteti max:2000 m3/h Niveli i zhurmes :60 dB(A) F.Elektrike: 0.13kW L.Elektrike: 0.95A/230V Pesha 30kg Shpejtesia: 900 rpm Dim: 500x522x550 cm	copë	1		
307	AnM-50	V. CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen - 1°C : 136 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / - 1°C - 23680 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti:39.9 kW/400V/70A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riq	copë	1		

308	AnM-51	V. CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 353.8 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 60853l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 141.6 kW/400V/242A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riqarku	copë	1		
309	AnM-52	V. CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 9.6 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 1649 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 3.3 kW/400V/6A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riqarku	copë	1		
310	AnM-53	V. CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 300 kW . Kapaciteti ngrohje ne temperaturen -1°C : 297.2 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 53116 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 70 kW/400V/125A/3F~	copë	1		
311	AnM-54	V. UTA Salla Operimit Prurja e ajrit dergim/kthim 17300 / 17300 m3/h	komplet	1		
312	AnM-55	V. UTA Urgjenca Prurja e ajrit dergim/kthim 12100 / 12100 m ³ /h . Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 300/300 Pa. Kapaciteti termik ne ngrohje 90kW Kapaciteti termik ne ftohje 178 kW Lageshtues ajri 90kg/h Fuqia elektrike e ventilatorit, dergim 4 kW 3 F+N/400V/50Hz / kthim 11 kW 3 F	komplet	1		
313	AnM-56	V. Pompa e qarkullimit te ujit shkembyses-akumul Karakteristikat Teknike:- Prurja: 18.5 m3/ h- Prevalenca: 5 mkH2O- Lidhjet: DN 65 / PN 16- Fuqia 3 kW- Rryma 4.9A / 3~ 400 V / 50 Hz	copë	1		
314	AnM-57	V. Pompa e qarkullimit te ujit shkembyses-akumul Karakteristikat Teknike:- Prurja: 27.5 m3/ h- Prevalenca: 7 mkH2O- Lidhjet: DN 80 / PN 16- Fuqia 4 kW- Rryma 4.6A / 3~ 400 V / 50 Hz	copë	1		
315	AnM-58	V.Ena e zgjerimit te akumulit Karakteristikat Teknike:- Kapaciteti 80 l-Diametri: 460 mm-Lartesia: 690 mm- Lidhjet: 3/4"	copë	2		
316	AnM-59	V.Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 1.5kW/2.1kw, 290m 3/h	copë	3		
317	AnM-60	V.Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 2.2kW/3.16kw, 450m 3 /h	copë	2		
318	AnM-61	V.Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 2.8kW/3.55kw, 450m 3 /h	copë	8		
319	AnM-62	V.Tip Tavanore me kanale ; 2-tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C,deri ne fuqi ftohese/ngrohese 3.5kW/4.24kw, 600m3/h	copë	2		
320	AnM-63	V. Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 4.45 kW/5.25 kw, 600m3/h	copë	37		
321	AnM-64	V.Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 1.9kW/2.38kw, 600m 3 /h	copë	3		
322	AnM-65	V.Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 3kW/2.75kw, 600m 3/h	copë	4		
323	AnM-66	V. Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 3.95kW/4.95kw, 530m3 /h	copë	4		
324	AnM-67	V.Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji I ftohte 7/12°; uje I ngrohhte 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 4.98kW/6.25kw, 660m 3 /h	copë	1		
325	AnM-68	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 3/4'	m	350		

326	AnM-69	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 1"	ml	80		
327	AnM-70	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 1 1/4"	ml	210		
328	AnM-71	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 1 1/2"	ml	92		
329	AnM-72	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 2"	ml	150		
330	AnM-73	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 2 1/2"	ml	115		
331	AnM-74	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 3"	ml	141		
332	AnM-75	F.V.Tubo celiku te zi te grades se rende pa tegel, (sipas ASTM A 106:2008) perfshire rakorderite dhe mbeshtetset 4"	ml	80		
333	AnM-76	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 20 mm for 13 mm termoizolim	ml	350		
334	AnM-77	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 25 mm for 19 mm termoizolim	ml	80		
335	AnM-78	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 32 mm for 19 mm termoizolim	ml	21		
336	AnM-79	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 40 mm for 25 mm termoizolim	ml	80		
337	AnM-80	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 50 mm for 25 mm termoizolim	ml	150		
338	AnM-81	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 65 mm for 25 mm termoizolim	ml	115		
339	AnM-82	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 80 mm for 25 mm termoizolim	ml	141		
340	AnM-83	F.V.Termoizolimi I tubove te sistemit ngrohje - ftohje. Izolimi I tubove te celikut me armofleks me celule te mbyllur me shtrese alumini $\lambda=0.035$ DN 100 mm for 25 mm termoizolim	ml	80		
341	AnM-84	F.V.Mbeshtjellese me flete alumini spesor 0.4 mm me adesive per tubot e celikut pategel, qe lidhen me chillerin, ne planin e tarraces	m2	100		
342	AnM-85	F.V.Valvol me sferë DN20 mm me fileto ,PN25	copë	32		
343	AnM-86	F.V.Valvol me sferë DN25 mm me fileto ,PN25	copë	2		
344	AnM-87	F.V.Valvol flutur PN16 DN50 mm (2")	copë	10		
345	AnM-88	F.V.Valvol flutur PN16 DN 80 mm (3")	copë	9		
346	AnM-89	F.V.Valvol flutur PN16 DN 65 mm (2 1/2")	copë	15		
347	AnM-90	F.V.Valvol flutur PN16 DN100 mm (4")	copë	4		
348	AnM-91	F.V. Valvol tre kalimshe me sevomotor, Ø 2 1/2 "	copë	1		
349	An M-92	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 3 " me flanaxha	copë	1		
350	AnM-93	F.V. Valvol dy kalimshe me sevomotor, Ø 3 "	copë	1		
351	AnM-94	F.V. Valvol dy kalimshe me sevomotor, Ø 2 1/2 "	copë	2		
352	AnM-95	F.V. Valvol dy kalimshe me sevomotor, Ø 2 "	copë	2		
353	AnM-96	F.V. Filter DN 100, Ø 4 "	copë	2		
354	AnM-97	F.V. Filter DN 80, Ø 3 "	copë	1		
355	AnM-98	F.V. Filter DN 65, Ø 2 1/2 "	copë	3		
356	AnM-99	F.V. Filter DN 50, Ø 2 "	copë	3		
357	AnM-100	F.V. Filter DN 25, Ø 1 "	copë	1		
358	AnM-101	F.V. Filter DN 20, Ø 3/4 "	copë	6		
359	AnM-102	F.V. Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 100 (Ø4")	copë	6		
360	AnM-103	F.V. Xhunto antivibruese me flanaxha PN 16 bar DN 80 (Ø 3")	copë	4		
361	AnM-104	F.V. Xhunto antivibruese DN 63 Ø 2 1/2"	copë	6		
362	AnM-105	F.V. Xhunto antivibruese DN 25 Ø 1"	copë	2		
363	An M-106	F.V. Flusostat	copë	5		
364	AnM-107	F.V. Sensor temperature	copë	12		
365	AnM-108	F.V. Sensor lageshtie	copë	12		
366	AnM-109	F.V. Manometer diferencial	copë	12		
367	AnM-110	F.V. Manometer 0-6bar Ø100	copë	30		
368	AnM-111	F.V. Termometer 0-100°C	copë	30		

369	AnM-112	F.V Tub shkarkimi PP d50	ml	40		
370	AnM-113	F.V Tub shkarkimi PP d40	ml	60		
371	AnM-114	F.V Tub shkarkimi PP d32	ml	90		
372	AnM-115	F.V Tub shkarkimi PP d25	ml	200		
373	AnM-116	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=75mm, t = 6.3 mm, Pn 10	ml	20		
374	AnM-117	F.V Kolektor DN 150mm, L 2m me 3 degezime DN100mm,Pn 16 bar	copë	1		
375	AnM-118	F.V Gate Valves me celes fundor DN63, PN16	copë	3		
376	AnM-119	F.V Gate Valves me celes fundor DN100, PN16	copë	2		
377	AnM-122	F.V Buton alarmi	copë	8		
378	AnM-123	F.V Tabela drejtim dalje	copë	25		
379	AnM-124	F.V Tabela hidranti	copë	8		
380	AnM-125	F.V Tabela buton alarmi	copë	8		
381	AnM-126	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	copë	20		
382	AnM-127	F.V Kaset + hidrant zjarri i jashtem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesoret: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	copë	5		
383	AnM-128	F.V Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm	copë	13		
384	An M-129	V. Grup pompash per MNZ, ne perputhje me UNI 9490 AND 10779 per sasi uje 36.6 m3/h me presion 53.7mkH2O a-Pompe elektrike b-Pompe elektrike d-Kontrol Panel e- Mates presioni dhe mates rryme f- Rezervuar karburanti per min 6 ore pune g- Q=36.6 m3/h, H=53.7mkH2O	copë	1		
385	An M-155	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	250		
386	AnM-156	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	120		
387	AnM-157	F. V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63 X 10.5 mm PN 16	ml	35		
388	AnM-158	F.V Elemente mberthyes e fiksues (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	komplet	1		
389	An M-159	F.V. Valvol moskthimi DN 40 (Ø1 1/2") Pn 16 bar	copë	1		
390	An M-160	F.V. Valvol moskthimi DN 25 (Ø1 ") Pn 16 bar	copë	2		
391	An M-161	F.V. Valvol tre kalimshe me termostat, Ø 1 1/2"	copë	1		
392	AnM-162	F.V. Valvol sigurie	copë	4		
393	An M-163	F.V. Manometer analog	copë	4		
394	AnM-164	F.V. Termometer analog	copë	4		
395	An M-165	F.V. Termometer i zhytur / sensor temperature	copë	4		
396	AnM-130	V. Pompa e furnizimit me uje sanitar- Prurja:30 m ³ / h- Prevalenca: 42 mkH2O	copë	1		
397	An M-131	V. Zbutes uji dopio kolone Karakteristikat Teknike- Kapaciteti 2x200lit-Presioni i punes 2-7bar-Depozita e kripes	copë	1		
398	AnM-132	V.Akumuli i ujit te ngrohje sanitar Karakteristikat Teknike: Akumul i hapur -Kapaciteti 1500 l -Diametri 1100 mm -Lartesia 2415 -Lidhjet 2" -Presioni punes 8 bar I kompletuar me termometer, manometer dhe valvol sigurie.	komplet	1		
399	An M-132	V. Ena e zgjerimit te akumulit Karakteristikat Teknike:- Kapaciteti 80 l-Diametri: 460 mm-Lartesia: 690 mm- Lidhjet: 3/4"	copë	1		
400	AnM-133	V. Pompa e qarkullimit te ujit shkembyses-akumul Karakteristikat Teknike:- Prurja: 3 m ³ / h- Lidhjet:Ø 1 1/2 " / PN 10- Fuqia 0.22 kW- Rryma 1.1A / 1~ 230 V / 50 Hz	copë	1		
401	AnM-134	V. Paisja Modular Chiller Inverter. Kapacitet termik ne ngohje 58kW, fuqi elektrike ne ngohje 17 kW, 124 A - 415V/50Hz/3Ph, Temp e jashteme -10/+46°C, Prurja e ujit 10355 l/h Volumi Ajrit 20000 m3/h, Pesha = 876 kg, Niveli i zhurmes= 74 dB(A), Dim =1606*2700*1100 mm, Dim tubi Ø 2 1/2" . I kom	copë	1		
402	An M-136	V. Panele mbi koken e krevatit se bashku edhe me prizat e O2, VA, AM ,N2O (si tipi RD 07-DN3)	copë	10		
403	An M-137	V. Panel I varur me grup prizash O2,VA,AM, N2O(si tipi ZS-07)	copë	4		
404	An M-138	V. Grup prizash per marje O2,VA, AM, N2O.(si tipi UR-17)	copë	27		
405	An M-139	V. Kollona te varura per anestezistin , te paisura edhe me O2, VA, AM,2 N2O, prize per largim gaze anestezik (si tipi OK 07-57 +L10)	copë	6		
406	AnM-140	V. Kollona te varura per kirurgun , te paisura edhe me dy priza AT8 bar, VA, AM 3 bar, prize per largim gaze anestezik (si tipi OK 07-28)	komplet	6		
407	An M-141	V. Paisja e largimit te gazeve anestezik tip venturi	komplet	2		

408	An M-142	F.V. Grup reduktimi I shkalles se dyte ,se bashku me alarmin e zones,me presostatet dhe vakumostatet per 3 gaze dhe 1 vakum (3G+1V)	komplet	2		
409	An M-143	F.V. Grup reduktimi I shkalles se dyte ,per 2 gaze dhe 1 vakum (2G+1V)	komplet	2		
410	AnM-144	F.V. Kuadri kryesor I valvolave mbyllese ne kat (3G+1V)	komplet	2		
411	An M-145	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 10*1mm	m	550		
412	An M-146	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 12*1mm	m	360		
413	An M-147	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 16*1mm	m	260		
414	An M-148	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 22*1mm	m	180		
415	An M-149	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 28*1,5mm	m	340		
416	An M-150	F.V. Tubo bakri special per gaze mjeksore, se bashkume pjeset speciale (bryla, Ti, reduksione etj.) te salduara me elektroda me permbajtje argjendi,sipas Standartit ISO 9478 me ø 35*1,5mm	m	510		
417	AnM-151	F.V. Valvola mbyllese d15-d42, per Pn16bar	copë	47		
418	An M-152	F.V. Konstuksione mbajtes	komplet	1		
419	An M-153	F.V.Flusometer me matje sasie ,0-15 l/min	copë	10		
420	AnM-154	F.V Vakummeter me vazo grumbulluese 1000cc	copë	20		
421	AnHQ-4	Prishje shtresash betoni dhe murature ekzistuese	m3	30		
422	AnHQ-5	Hegje mbeturinash me makineri	m3	50		
423	AnHQ-6	Pastrim te rrjetit te kanalizimeve me presoin	m3	8		
SHUMA 27:						
28. PAJISJE JASHTË LISTE						
424	Pj	F. Panel alarmi zjarri me 3 loop-e i adresueshem, me 100 paisje te adresueshme seicili loop, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	copë	1		
425	Pj	Kamera IP e Brendeshme, Tipi "Dome" 2MP, IR perfshire, POE, perfshire aksesoret e montimit.	copë	24		
426	Pj	Kamera e Jashtme, POE, Tipi Bullet 2MP IR perfshire , perfshire aksesoret e montimit	copë	2		
427	Pj	Kompiuter Monitorimi, perfshire programin, l kompletuar per pune.	copë	1		
428	Pj	Regjistruer NVR (Network Video Recorder) me 16 kanale dhe 16 porta PoE	copë	2		
429	Pj	F. Central thirrje emergjente	copë	1		
430	Pj	Konsolë interkomi me funksion thirrjeje (paging)	copë	1		
431	Pj	F. Dampera rregullues volumi Ø100	copë	15		
432	Pj	F.Dampera rregullues volumi Ø125	copë	1		
433	Pj	F.Dampera rregullues volumi Ø150	copë	17		
434	Pj	F.Dampera rregullues volumi Ø200	copë	7		
435	Pj	Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 250 x 150	copë	2		
436	Pj	Damper zjarri, REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 300 x 200	copë	2		
437	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 450 x 250	copë	4		
438	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 500 x 250	copë	2		
439	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 550 x 300	copë	2		
440	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 700 x 300	copë	2		
441	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 700 x 350	copë	4		
442	Pj	Damper zjarri,REI120; Me pllake silikate 40mm dhe me celes fundore,sensor temperature deri ne 68°C 750 x 450	copë	2		
443	Pj	Plenium tavanor Vol: 2000 m3/h Shpejtesia 0.30 m/s Dim : 140x200x42 cm	copë	1		
444	Pj	Plenium tavanor Vol: 1600 m3/h Shpejtesia 0.24 m/s Dim : 140x200x42 cm	copë	1		

445	Pj	Ventilator centrifugal per ventilim kuzhine Renia e presionit : 150 PA Kapaciteti max:1500 m3/h Niveli i zhurmes :58 dB(A) F.Elektrike: 0.15kW L.Elektrike: 1.15A/230Pesha 22kg Shpejtesia: 1320 rpm Dim: 450x460x500 cm	copë	1		
446	Pj	Ventilator centrifugal per ventilim kuzhine Renia e presionit : 150 PA Kapaciteti max:2000 m3/h Niveli i zhurmes :60 dB(A) F.Elektrike: 0.13kW L.Elektrike: 0.95A/230Pesha 30kg Shpejtesia: 900 rpm Dim: 500x522x550 cm	copë	1		
447	Pj	CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen -1°C : 136 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 23680 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti:39.9 kW/400V/70A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riq	copë	1		
448	Pj	CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 353.8 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 60853l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 141.6 kW/400V/242A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riqarku	copë	1		
449	Pj	CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 9.6 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 1649 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 3.3 kW/400V/6A/3F~50Hz Kit hidraulik (akumul, ene zgjerimi, pompe riqarku	copë	1		
450	Pj	CHILLER (Versioni Free Cooling ajer / uje, komplet me kitin hidraulik). Kapaciteti ftohes ne temperaturen 36°C : 300 kW . Kapaciteti ngrohje ne temperaturen -1°C : 297.2 kW . Temp. te jashtme vere / dimer : 36°C / -1°C - 53116 l/h Fuqia elektrike/tensioni/intensiteti: 70 kW/400V/125A/3F~	copë	1		
451	Pj	UTA Salla Operimit Prurja e ajrit dergim/kthim 17300 / 17300 m3/h	copë	1		
452	Pj	UTA Urgjenca Prurja e ajrit dergim/kthim 12100 / 12100 m ³ /h .	copë	1		
453	Pj	Pompa e qarkullimit te ujit shkembyes-akumul Karakteristikat Teknike:- Prurja: 18.5 m3/ h- Prevalenca: 5 mkH2O- Lidhjet: DN 65 / PN 16- Fuqia 3 kW- Rryma 4.9A / 3~ 400 / 50 Hz	copë	1		
454	Pj	Pompa e qarkullimit te ujit shkembyes-akumul Karakteristikat Teknike:- Prurja: 27.5 m3/ h- Prevalenca: 7 mkH2O- Lidhjet: DN 80 / PN 16- Fuqia 4 kW- Rryma 4.6A / 3~ 400 / 50 Hz	copë	1		
455	Pj	Ena e zgjerimit te akumulit Karakteristikat Teknike:- Kapaciteti 80 l-Diametri: 460 mm-Lartesia: 690 mm-Lidhjet: 3/4"	copë	2		
456	Pj	Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 1.5kW/2.1kw, 290m 3/h	copë	3		
457	Pj	Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 2.2kW/3.16kw, 450m 3 /h	copë	2		
458	Pj	Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 2.8kW/3.55kw, 450m 3 /h	copë	8		
459	Pj	Tip Tavanore me kanale ; 2-tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C,deri ne fuqi ftohese/ngrohese 3.5kW/4.24kw, 600m3/h	copë	2		
460	Pj	Tip Tavanore me kanale me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 4.45 kW/5.25 kw, 600m3/h	copë	37		
461	Pj	Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 1.9kW/2.38kw, 600m 3 /h	copë	3		
462	Pj	Tip kasete me 2 tubo, perfshire valvolen 3-rrugeshe; valvolen ballancuese,3 valvolat mbullese; uji l ftohte 7/12°; uje l ngrohete 40/45°C, deri ne fuqi ftohese/ngrohese 3kW/2.75kw, 600m 3/h	copë	4		

