



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
DHE MBROJTJES SOCIALE
SPITALI UNIVERSITAR I TRAUMES

Shtojca 13

[*Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

[Data: 28.01.2019]

Për: **“EMC Group” Sh.P.K** [TIRANE Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr 20, Kati 1, Zyra 3]

Procedura e prokurimit: Kerkese per propozim

Numri i referencës së procedurës/lotit: **“Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për Reanimacionin e SUT”**

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *“Furnizim vendosje UPS 3 (tre) fazor për Reanimacionin e SUT”*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [REF-89869-10-15-2018]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme
Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

- “EMC Group” Sh.P.K** **L71819032P**
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*
Vlera **2,656,000.00** (dy milione e gjashtëqind e pesëdhjete e gjashtë mijë) **Leke pa Tvsh**
(me numra dhe fjalë)
- “BNT ELECTRONICS” SHPK** **J61817047D**
Emri i plotë i shoqërisë *numri i NIPT-it*
Vlera **1,825,950** (nje milione e teteqind e njetete e pese mijë e nenteqind e pesëdhjete) **Leke pa Tvsh**
(me numra dhe fjalë)

- “COMFORT” SHPK** **J61901194M**

- | | |
|--|------------------------|
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |
| Vlera 1,888,000 (<i>nje milione e teteqind e tetedhjetë e tete mije</i>) Leke pa Tvsh
(<i>me numra dhe fjalë</i>) | |
| 4. “FREDI-A” SHPK | K11723003M |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |
| Vlera 1,960,000 (<i>nje milione e nenteqind e gjashtedhjetë mije</i>) Leke pa Tvsh
(<i>me numra dhe fjalë</i>) | |
| 5. “A BI ESSE” SHPK | J61818010A |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |
| Vlera 2,588,000 (<i>dy milione e peseqind e tetedhjetë e tete mije</i>) Leke pa Tvsh
(<i>me numra dhe fjalë</i>) | |
| 6. “SINTEZA CO” SHPK | K11324003F |
| <i>Emri i plotë i shoqërisë</i> | <i>numri i NIPT-it</i> |
| Vlera 2,868,290 (<i>dy milione e teteqind e gjashtedhjetë e tete mije e dyqind e nentedhjetë</i>)
Leke pa Tvsh
(<i>me numra dhe fjalë</i>) | |



Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **“BNT ELECTRONICS” SHPK**
2. **“COMFORT” SHPK**
3. **“FREDI-A” SHPK**
4. **“A BI ESSE” SHPK**
5. **“SINTEZA CO” SHPK**

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

- **“BNT ELECTRONICS” SHPK** për arsye se nuk plotëson dokumentacionin si më poshtë:
 1. Vertetimi i tatimeve jasht afatit ligjor, (i parifreskuar).
 2. Vertetimi i OSHEE nuk përfshin periudhen koherente, Vertetimi i vjetër.
 3. Sherbimi i ngjashëm e barabartë me 40 % e fondit limit, Kontrata e ngjajshme jasht afatit tre vjeçar nga momenti i hapjes së ofertave.
 4. Katalogu i Modelit të UPS I papërkthyer.
 5. Skeda teknike e paplotesuar si pas kërkesës së AK (Mungon).
- **“COMFORT” SHPK** për arsye se nuk plotëson dokumentacionin si më poshtë:
 1. Sherbimi i ngjashëm e barabartë me 40 % e fondit limit, Kontrata e ngjajshme jasht afatit tre vjeçar nga momenti i hapjes së ofertave.
 2. Mungon vertetimi i Realizimit të kontratës.
 3. Skeda teknike e pa plotësuar sipas kërkesës së AK: Konkretisht në pikën 6.9, 7.3, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5. Permasa fizike, të dhënat teknike si dhe pasha e UPS të paraqitur nga OE nuk janë në përputhje me UPS e kërkuar nga AK. AK ka kërkuar që pasha dhe permasat e UPS të jenë sipas skedës teknike detyruesisht për arsye të hapsirës ku do të instalohet UPS. Në lidhje me zhurmen e UPS është shqetësuese për pacientet e Reanimacionit, dhe për këtë arsye AK ka

vendosur nivelin minimal te zhurmes se paisjes.

- **“FREDI-A” SHPK** per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1. Deklarata e permbushjes se kriterëve te pergjithshme nuk eshte paraqitur nga OE. 2. Mungon Vertetimi i Sig Shoqerore. 3. Oferta Ekonomike e paraqitur nga OE nuk eshte e sakt ne vleren me TVSH, Gabimi ne perlllogaritje e TVSH eshte ne masen 5 %. 4. Mungon Autorizim prodhuesi per OE pjesmarres ne procedure. 5. Skeda Teknike nuk perputhet me katalogun e produktit te paraqitur nga OE pjesmarres, si dhe katalogu eshte i paperkthyer. 6. Skeda teknike e paplotesuar sipas kerkeses se AK konkretisht ne pikat: 5.1, 5.7, 5.8, 6.1, 6.5, 6.9, 7.1, 7.3, 9.1, 9.2, 10.2, 10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.3, 12.4, 12.5. Ne lidhje me zhurmen e UPS eshte shqetesuese per pacientet e Reanimacionit, dhe per kete arsye AK ka vendosur nivelin minimal te zhurmes se paisjes.

- **“A BI ESSE” SHPK** per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1. Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK Konkretisht ne piken: 6.5, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.6 12.1, 12.2, 12.3, 12.4. Permasa fizike, te dhenat teknike si dhe pasha e UPS te paraqitur nga OE nuk jane ne perputhje me UPS e kerkuar nga AK. AK ka kerkuar qe pesha dhe permasat e UPS te jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te hapsires ku do te instalohet UPS.

2. Perktimi i katalogut te produktit te ofruar nga OE nuk perputhet me te dhenat teknike te paraqitur nga prodhuesi.

- **“SINTEZA CO” SHPK** per arsye se nuk ploteson dokumentacionin si me poshte: 1. Katalogu i paperkthyer. 2. Skeda teknike e pa plotesuar sipas kerkeses se AK, konkretisht pikat: 6.4, 6.5, 6.9, 7.2, 7.3, 10.3, 11.1, 11.4, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, si dhe mungon vendi i orgjines se UPS. Autorizimi i prodhuesit, nuk perputhet me vendin e orgjines te deklaruar nga OE ne skeden teknike. OE e deklaroi produktin te prodhuar ne Kine, nderkoh qe ne autorizim deklarohet qe do te jete Produkt European i Prodhuar ne Bullgari.

AK ka kerkuar qe pasha dhe permasat e UPS te jene sipas skedes teknike detyrimisht per arsye te hapsires ku do te instalohet UPS. Ne lidhje me zhurmen e UPS eshte shqetesuese per pacientet e Reanimacionit, dhe per kete arsye AK ka vendosur nivelin minimal te zhurmes se paisjes.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **“EMC Group” Sh.P.K [TIRANE Njesia Bashkiake nr 6, Rruga Vasil Tromara, Pallati nr 20, Kati 1, Zyra 3]**

se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej **2,656,000.00 (dy milione e gjashtëqind e pesedhjetë e gjashtë mijë) Leke pa Tvsh** është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [Spitalit Universitar te Traumes, Laprake, Tirane] sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pese) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 04.01.2019

Ankesa: ka ose jo po

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë: 17.12.2018

Arben ZENELAJ
Titullari i autoritetit kontraktor

