

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

#### PER

#### OXSIGJEN MJEKESOR I LENGET (BAR)

- Furnizimin e SUT me oksigjen te lenget, pa nderprerje per 24 ore.
- Te kete ne gjendje oksigjen nje sasi rezerve disponibel jo me pak se 2000 litra(20%) ne cdo kohe ne Depozite.
- Aparati avullues dhe reduktori i gazit te jete ne gjendje te furnizoje me oksigjen te gazte me 4.5 bar.
- Oksigjeni shendetesor i lenget te jete me pasterti jo me pak se:  $O_2= 99.7\%$  ,  $CO=0.13\text{vpm}$ ,  $CO_2=0.11\text{vpm}$ ,  $H_2O=0.06\text{vpm}$ .
- Te mos permbaje elemente te tjera kristaline .
- Depozita e oksigjenit qe do te instalohen prane SUT te plotesojne kushtet teknike te ruajtjes se oksigjenit sipas normave dhe standartave per kete sherbim.
- Depozita e oksigjenit te lenget te jete e kolauduar dhe te certifikuar nga inspektoriati i eneve nen presion.
- Certifikata te origjines se prodhimit dhe cilesise se oksigjenit mjekesor, te kete Lejen e rregjistrimit nga QKKB.
- Sipas kerkeses se SUT( ne raste te vecanta) te furnizoje me oksigjen te gazte me bombola 150 bar, te cilat duhet te jene te kolauduara dhe certifikuara nga inspektoriati i eneve nen presion.
- Furnizimi i Depozites te bëhet me anë te **POMPES**.

## Shtojca 10

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: **15 616** Litra oksigjen te lengshem (bar)



Afatet e lëvrimit: **nga data e lidhjes** se kontratës deri me **31.12.2016**



## Public Health Sector