

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

#### **Kaldaja me fuqi termike 430.000 kcal ( 500 kw)**

Potenca nominale	150.000 kcal	150 kw
Potenca e flakes	150.000 kcal	150 kw
Presioni max i ushtruar	3 bar	
Presioni i proves hidraulike	6 bar	
Temperatura max e ushtruar	110 grade celcius	
Fuqia e perdorur elektrike kw/h	2.8 kw	
Konsumi i biomases ne regjim	60 kg/h	
Hyrja e tymit Nm <sup>3</sup> /h	1400	

Specifikimi i Materialeve:

Djeges me lende te pare Pelletin, i pershtateshem per montim ne kaldajat aktuale, me fuqi djegese 350 kw, i pajisur nga:

1. Pjesa solide e djegesit e cila duhet te jete e ndertuar nga celik zjarrrdures, ne forme cilindrike, e perbere nga dy cilindra ne menyre qe fryrja e ajrit te jete e orientuar ne vatren e djegies dhe rendimenti te jete optimal.
2. Shneku i furnizimit te djegesit, i cili duhet te jete i pajisur me elektromotorrin perkates. I cili sherben per furnizimin e djegesit ne menyren e duhur.
3. Ventilatori fryres, i cili i montohet djegesit dhe sherben per ushqimin e flakes me ajrin ne sasine e nevojshme.
4. Depozita e pelletit.
5. Paneli Elektronik i cili koordinon te gjithë elementet e djegesit per funksion optimal dhe eshte i pajisur me sonden e ujit, sonden e tymit dhe termostat sigurie.
6. Ndezësi automatik i pelletit i cili i montohet djegesit dhe sherben per ndezjen automatike ne momentin fillestar.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Perberja :

85% tallash ahu

15% tallash bredhi

Dimensionet:

Gjatesi 2-6 cm

Diameter 6mm

Fuqia kalorifike: 4.5 - 5 kw/kg.

Mbetja( hiri pasi digjet) 1%

Paketimi thase plastike të tejdukeshem, mbyllur hermetikisht për mos depertimin e lageshtise gjate magazinimit të cilet mbajne 15 kg

Ofertuesi duhet të disponojë një fletë analize të pelletit, e cila duhet të jetë leshuar brenda 5(pese) diteve nga data e mbylljes së tenderit.

Autoriteti kontraktor ka të drejtën të kryejë verifikimin fizik të kaldajave, me ose pa lajmerim paraprak.

Ofertuesi duhet të paraqesë deklaratë nga administratori i shoqërisë që kaldajat e propozuara nuk janë të angazhuara në ndonjë kontratë tjetër.

## **Shtojca 10**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

### **SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT**

Sasia e mallit që kërkohet: **Rast pas rasti, sipas kerkesave te Drejtorise Sherbimit Spitalor Mat**

Afatet e lëvrimit: **Nga data 15.11.2016 deri me date 15.03.2017**