

Shtojca 10

[Shtojcë për t'u plotesuar nga Autoriteti Kontraktor]

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

1. Lenda djegese e furnizuar duhet te jete me keto karakteristika :

- fuqia kalorifike e peletit 4.2 – 4.5 kW/kg
- lageshtia 8 – 8.5%
- dimensionet (gjatesia) 30 – 40mm
- diametri 6mm
- mbetja e hirit pas djegjes 0.01 – 0.015%/kg
- sasia e sqfurit qe clirohet nga djegja 0.0025%
- ambalazhimi me thase 15 - kg

2. Lenda djegese duhet te plotesoje kerkesat e statandreve shteterore per kete produkt.

Specifikimi i Materialeve:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Public Health Sector

Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet: 33.000 Kg - tallash druri i presuar - Pellet



Afatet e lëvrimit: Sipas kërkeses se entit prokurues.

Public Health Sector