

## Shtojca 9

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor ]

### SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

#### Specifikimet teknike per kaldaje te Tipit KN-AT me keto te dhena;

- Tipi 350/440
- Fuqia min/max e punes 392/530kw
- Fuqia termike nominale 500 kw
- Fuqia termike e kthyer 459 kw
- Tensioni I punes (elektrik) 380 v
- Fuqia motorike 1100 W
- Rendimenti 87 %
- Presioni I ujit 1,5-3,8 bar
- Lartesia 2750 mm
- Gjatesia 2180 mm
- Gjeresia 1720 mm
- Pesha 1855 kg
- kapaciteti ditor I silozit 1,5 m3

#### Te dhena teknike per djeges (bruciator) me pellet;

- Modeli BP 500 kw
- Fuqia min/max ne kw 400-550 kw
- Tensioni I punes (elektrik) 220 V
- Fuqia e motorit te ventilatorit 190W
- Dimensionet 360x420x1200 mm
- Shneku Ø 110 mm
- Fuqia motorike e shnekut 180 W
- Dimensioani I tubit te shkarkimit 75 mm

Specifikimi i Materialeve(pellet)

Nr	Treguesit	Njesia	parametrat
----	-----------	--------	------------

1	Densiteti	Kg/m <sup>3</sup>	650
2	Fuqia kalorifike	Kw	4 – 4.2
3	Mbetja mbas djegjes (hirit)	%	0.1 – 0.2
4	Permbajtja e sqfurit	%	0.0025 – 0.0030
5	Ambalazhimi	Thase	15 kg
6	Lageshtira	%	8.5 – 9.5
7	Dimensioni	mm	6 - 8
8	Gjatesia	mm	30 – 40

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:



**Public Health Sector**

## Shtojca 10

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Emertimi	Nj	Sasia	Çmimi	Vlefta
1	Lende djegese( pelet)	kg	48.500		
				Shuma	
	T. V. Sh. 20%				
				<b>Shuma totale</b>	

Afatet e lëvrimit:

Afatet e lëvrimit: nga data e nënshkrimit të kontratës deri më 31.12.2016.

Lëvrimi i mallit do të jetë rast pas rasti sipas kërkesave të autoritetit kontraktor.

**Public Health Sector**