

SPECIFIKIMET TEKNIKE
”BLERJE KONDICIONERË DHE PAJISJE ELEKTRO-SHTËPIAKE PËR
UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”

Modeli i Kondicionerit		
Kondicioner 12 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	12000
Hyrje	W	1095
Korenti	A	4.9
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	12500
Hyrje	W	1015
Korenti	A	4.5
COP	W/W	3.32
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	580/500/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	41/38/35
Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	790*196*275
Paketimi (W*D*H)	mm	865*265*350
Pesha Neto	Kg	8/10
Dalja e ajrit	m ³ /h	1800
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	780*250*540
Paketimi (W*D*H)	mm	910*335*585
Pesha Neto	Kg	26/28
Lloji antipiretik	g	R410A/760g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	18-43/-7-24

Modeli i Kondicionerit

Kondicioner 18 000 BTU		
Specifikimet Teknike		
Energjia Elektrike	Ph-V-Hz	220-240V ~ 50 Hz, 1Ph
Ftohje		
Kapaciteti	Btu/h	18000 (5100-22000)
Hyrje	W	1640 (380-2300)
Korenti	A	7.2 (1.8~10.2)
EER	W/W	3.21
Ngrohje		
Kapaciteti	Btu/h	18500 (5300-23000)
Hyrje	W	1500 (350~2000)
Korenti	A	6.6 (1.6~9.0)
COP	W/W	3.61
Qarkullimi i ajrit brenda (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	600/480/400
Niveli i zhurmes brenda (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	45/42/38
Hyrja Qendrore		
Dimensioni (W*D*H)	mm	930*198*275
Paketimi (W*D*H)	mm	1015*265*350
Pesha Neto	Kg	10/13.5
Dalja e ajrit	m ³ /h	2200
Niveli i zhurmes jashte	dB(A)	54
Njesia e Jashtme		
Dimensioni (W*D*H)	mm	760*285*590
Paketimi (W*D*H)	mm	887*355*645
Pesha Neto	Kg	37.5/39
Lloji antipiretik	g	R410A/1180g
Antipiretik i mprehte		
Gazi	mm(inch)	Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2")
Gjatesia e tubit antipiretik	m	20
Diferenca e nivelit	m	8
Temperatura		
Ngrohje/ftohje (brenda)	°C	17-30
Ngrohje/ftohje (e jashtme)	°C	0-50/-15-34

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

”BLERJE KONDICIONERË DHE PAJISJE ELEKTRO-SHTËPIAKE PËR UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË”

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia Rektorati	Sasia FM	Sasia FSHMT	Sasia FMD	Sasia Totale
1	Kondicioner 12 BTU	cope	6				6
2	Kondicioner 18 BTU	cope	4	12	25		41
3	Frigorifer	cope		2			2
4	Lavatrice	cope		1			1
5	Fshesë me korent profesionale	cope				1	1

Afati i lëvrim të mallit: 10 (dhjetë) ditë nga data e nënshkrimit të kontratës

