

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, parametrat teknik etj:

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Skicimet, parametrat teknik etj:

Specifikimi i Materialeve:

Eurodiesel (D1) per kaldajat

GAZOIL STANDART S.SH.EN 590:2013

treguesi cilesor	njesia e matjes	Normat e lejuara		metoda e provës dhe testimit
		min	max	
Numri i Cetanit		51,0	-	EN ISO 5165 EN ISO 15195
indeksi i cetanit		46,0		EN ISO 4264
densiteti ne 15°C	kg/m ³	820,0	845,0	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Hidrokarburët aromatikë policiklike	% (m/m)	-	11	EN ISO 20846
permbajtja e sqfurit	mg/kg	-	10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Permbajtja e koksit (në 10% mbetje distilimi)	% (m/m)	-	0,30	EN ISO 10370
Krrozioni ne baker (3ore ne 50°C	vleresim	Klasa 1		EN ISO 2160
Permbajtja e ujit	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
viskoziteti ne 40°C	mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Pika e flakerimit	°C	mbi 55	-	EN ISO 2719
Ndotja e përgjithshme (FAME) Përmbajtja e esterit metalik me acid yndyror	% v/v	-	7,0	EN 14078
Qendrueshmeria ndaj oksidimit	g/m ³ h	- 20	25 -	EN ISO 12205 EN 15751
Vetite lubrifikuese, diametri i korrektuar i njollës së gripuar (gërryer) (wsd 1,4) në 60 °C	µm	-	460	EN ISO12205
Distilimi:				
distilati qe vlon deri 250°C,%(v/v)	% v/v	-	<65	EN ISO 3405 EN ISO 3924
distilati qe vlon deri	% v/v	85		

350°C,%(v/v)				
distilati qe vlon deri 95% (v/v)distilon ne	°C		360	

- Karburanti (Gazoil D1) do te levrohet nga kontraktuesi sipas kerkeses se Autoritetit Kontraktor.
- Levrimi i mallit do te behet ne Drejtorine e Sherbimit Spitalor Pogradec.

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

1	2	3	5
Nr	Përshkrimi i mallrave	Marzhi i fitimit i shprehur në perqindje	Afati i levrimit
	Lende djegese te lengeta per perdorim termik civil dhe industrial (NAFTE)		15.04.2017

Sasia e karburantit qe kerkohet eshte **afersisht 12 120 litra.**

Afatet e Levrimit:

Nga nenshkrimi i Kontrates deri ne daten 15.04.2017 sipas kerkeseve dhe nevojave te Autoritetit Kontraktor te cilat do ti njoftohen me pare firmes Kontraktuese.