

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Sasia e mallit që kërkohet:

Blerje protoksid azoti					
Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Protoksid azoti	kg	7125		
Vlera Totale – pa tvsh					

Kerkesat cilesore te Protoksid Azoti (N₂O) te jene sipas parametrave Europiane:

Perberesit	Njesia	Vlerat Europiane
N ₂ O	%	Jo me pak se 99.5
NO	%	Jo me shume se 0.0001
NO ₂	%	Jo me shume se 0.0001
H ₂ O	mg/l	Jo me shume se 0.02
NH ₃	%	Jo me shume se 0.0001
CO ₂	%	0
CO	%	0
Halogjene dhe H ₂ S	%	0
PH ₃ dhe AsH ₃	%	0
Acide dhe Baza	%	0

Gazi mjekesor Protoksid Azoti (N₂O) transportohet me bombola çeliku ne automjet, te pashaportizuara nga Inspektoriati i Gazit dhe Lendeve Djegese dhe Drejtoria e Matjes dhe e Kalibrimit (DMK), si dhe nga IQT.

Gjate transportit te zbatohen me rreptesi rregullat e sigurimit teknik te mbrojtjes nga zjarri dhe ato higjeno-sanitare.

SASIA DHE GRAFIKU I LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Blerje protoksid azoti					
Nr.	Emërtimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Protoksid azoti	kg	7125		
Vlera Totale – pa tvsh					

Afatet e lëvrimet: nga momenti i lidhjes se kontrates deri ne 31.12.2017.

