



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**AGJENCIA E PROKURIMIT PUBLIK**

**SH.A UJËSJELLES KANALIZIME LUSHNJE**

**DOKUMENTAT**  
**STANDARDE TË PROCEDURËS SË HAPUR**  
**PUNË <sup>1</sup>**

**“Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m<sup>3</sup> ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje”.**

VITI - 2021

---

<sup>1</sup>

Në rastet e mosparashikimeve konkrete në këtë set dokumentash autoriteti kontraktor do ti referohet parashikimeve të legjislacionit dhe rregullave të prokurimit publik në fuqi.

## **I.NJOFTIMI I KONTRATËS**

### **Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor**

#### **1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri SH.A. Ujësjetllës Kanalizime, Lushnjë  
Adresa Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje  
Tel/Fax +355 67 60 53 891  
E-mail [elona.musaj@ukl.al](mailto:elona.musaj@ukl.al)  
Faqja e Internetit [www.ukl.al](http://www.ukl.al)  
Personi pergjegjes: Elona Musaj

#### **I.2 Lloji i autoritetit kontraktor:**

Institucion qendror	Institucion i pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<b>X</b>

#### **1.3 Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër**

Po  Jo **X**

### **Seksioni 2 Objekti i kontratës**

#### **2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90239-03-17-2021**

#### **2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”**

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<b>X</b>	<input type="checkbox"/>

#### **2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër**

Po  Jo **X**

## 2.4 Lloji i Marrëveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po  Jo

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloji Marrëveshje Kuadër

--

**2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të përfundojë Marrëveshja Kuadër:** \_\_\_\_\_ (Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

<b>2.6</b>	Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike.	
------------	---	--

**2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër:**

---

---

**2.8 Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër:**

1. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: **252 439 863,33** (dyqind e pesëdhjetë e dy milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH.

2. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, **shumatorja e çmimeve për njësi është** \_\_\_\_\_
3. Burimi i Financimit: **Buxheti i Shtetit.**
4. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: **“Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m<sup>3</sup> ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë, Bashkia Lushnje”.**

## 2.9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në **muaj 12 (dymbëdhjetë)** ose ditë

ose

duke filluar nga   /   /     me përfundim në   /   /

### 2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

**Kohëzgjatja në muaj:**   **ose ditë:**     **(nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (4) vjet)**

*Ose*

**duke filluar nga**   /   /     **(dd/mm/vvvv)**

**Përfunduar më**   /   /     **(dd/mm/vvvv)**

**2.10 Vendndodhja e objektit tëkontratës/marrëveshjes kuadër:** Nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m<sup>3</sup> ; Lagja “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Lagja Karbunarë”, Bashkia Lushnje.

### 2.11 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

*Nëse po,*

### 2.12 Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit i loteve)1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë

### 2.13 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

Ose: nga   në

**2.14 Do të pranohen variantet:**

Po  Jo

**2.14.1 Do të pranohet nenkontraktimi:**

Po  Jo

Nese do te lejohet nenkontraktimi, te specifikohet perqindja e lejuar per nenkontraktim: \_\_\_\_\_

Autoriteti kontraktor do t'i beje pagesa te drejperdrejte nenkontraktorit:

Po  Jo

**Shënime të tjera:**

Në zbatim të Ligjit Nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar, si dhe të Njoftimit të përbashkët të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve dhe APP, respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr. 8480 Prot, datë 30.12.2020, **informojmë operatorët ekonomikë** që për nënshkrimin e kontratës publike, në përfundim të procedurës, duhet të kenë:

- **Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformen Qendrore të Faturave.**
- **Kopje të Certifikatës elektronike per Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen software-ike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes software-ike".**

**Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik**

**3.1 Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 8.**

**3.2 Sigurimi i ofertës<sup>2</sup> (i zbatueshëm në rastin e procedurave të prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, në rast se kërkohet nga autoriteti kontraktor).**

---

<sup>2</sup> Sigurimi i ofertes nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë monetar

## Dokumenta Standarde të Tenderit

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, kur kërkohet, sipas Shtojcës 3. Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është \_\_\_\_\_ Lekë (shuma e shprehur në fjalë).

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

Loti 1 \_\_\_\_\_ Lekë

Loti 2 \_\_\_\_\_ Lekë

### Seksioni 4 Procedura

#### 4.1 Lloji i procedurës: E hapur

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po  Jo

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anuluar:

a) Numri i referencës në sistemin e prokurimit elektronik të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

c) Fondi limit i procedurës së prokurimit të anuluar \_\_\_\_\_

#### 4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) çmimi më i ulët

Ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi  pikë

etj.  pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

#### 4.3 Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:

Data: **20/04/2021** Ora: **10:00**

Vendi: Faqa zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)**

**4.4 Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Data: **20/04/2021** Ora: **10:00**

Vendi: Faqa zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al)

**Informacioni mbi ofertat e paraqitura me mjete elektronike duhet t'i komunikohet të gjithë atyre Operatorëve Ekonomikë që kanë dorëzuar oferta, në bazë të kërkesës së tyre.**

**4.5 Periudha e vlefshmërisë së ofertave: 150 ditë** (e shprehur në ditë)

**4.6 Gjuha(-ët) për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:**

Shqip  Anglisht   
Tjetër \_\_\_\_\_

**Seksioni 5 Informacione plotësuese**

**5.1 Dokumenta me pagesë**(i zbatueshëm vetëm për procedurat që nuk zhvillohen me mjete elektronike):

Po  Jo

Nëse Po

Monedha \_\_\_\_\_ Çmimi \_\_\_\_\_

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

**5.2 Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)**

---

---

---

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi **18/03/2021**

**Njoftimi i kontrates për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri SH.A. Ujësjiellës Kanalizime, Lushnjë  
Adresa Lagja “ 18 Tetori ” Lushnje  
Tel/Fax +355 67 60 53 891  
E-mail [elona.musaj@ukl.al](mailto:elona.musaj@ukl.al)  
Faqja e Internetit [www.ukl.al](http://www.ukl.al)

**2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Hapur” – Elektronike**

**3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: “Rehabilitim i tubacionit të dërgimit nga Stacioni Virovë – Depo 2500 m<sup>3</sup> ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes “18 Tetori” (Unaza Lushnje – Autostradë) ; Rrjeti shpërndarës i furnizimit me ujë të Lagjes Karbunarë”, Bashkia Lushnje.**

**4. Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-90239-03-17-2021**

**5. Fondi limit: 252 439 863,33 (dyqind e pesëdhjetë e dy milion e katërqind e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tre presje tridhjetë e tre) Lekë pa TVSH.**

**6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 12 (dymbëdhjetë) muaj**

**7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data 20.04.2021 Ora 10:00**

**8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:  
Data 20.04.2021 Ora 10:00**



## II. UDHËZIME PËR OPERATORËT EKONOMIKË

### Seksioni 1. Hartimi i ofertës

- 1.1 Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta, në përputhje me kërkesat e përcaktuara në këto DT. Ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto DT do të refuzohen si të papranueshme.
- 1.2 Operatori Ekonomik përballon kostot që lidhen me përgatitjen dhe dorëzimin e ofertës së tij. Autoriteti Kontraktor nuk është përgjegjës për këto kosto.
- 1.3 *(opsion)* Do të organizohet një vizitë në kantier në \_\_\_\_\_ (dd/mm/vv) në mënyrë të tillë që Operatorët Ekonomikë të mund të familiarizohen me kushtet lokale. Operatori i interesuar Ekonomik duhet të konfirmojë paraprakisht me shkrim synimin e tij për të marrë pjesë në këtë vizitë. Gjatë vizitës do t'u jepen informacione shtesë e shpjegime dhe të cilat do tu shpërndahen të gjithë Operatorëve Ekonomikë. Të gjitha kostot e Operatorëve Ekonomikë që lidhen me vizitën në kantier duhet të mbulohen nga vetë ata. Pa paragjykuar sa më sipër, dhe me kostot e risqet e veta, një operator ekonomik mund t'a vizitojë në çdo kohë vendndodhjen e kantierit, nëse një gjë e tillë është e mundur.  
  
Për të organizuar një vizitë në kantier, ju lutem kontaktoni: (përcaktoni personin e kontaktit)
- 1.4 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, origjinali i ofertës duhet të shtypet ose të shkruhet me bojë që nuk fshihet. Të gjitha fletët e ofertës duhet të lidhen së bashku dhe të numerizohen. Të gjitha fletët e ofertës, përveç literaturës së pandryshueshme e të printuar duhet të pajisen me iniciale ose të nënshkruhen nga Personi(-at) e autorizuar. Çdo ndryshim në ofertë duhet të jetë i lexueshëm dhe i firmosur nga Personat e Autorizuar.
- 1.5 Në rast të ofertave të paraqitura nga një bashkim operatorësh ekonomikë, oferta duhet të shoqërohet me Prokurën/autorizimin me Shkrim për Personat e Autorizuar që do të përfaqësojnë bashkimin gjatë procedurës së prokurimit.
- 1.6 Operatori ekonomik, mban përgjegjësi për të gjithë dokumentacionin e paraqitur si pjesë e ofertës. Në rast verifikimi të përmbajtjes së dokumentacionit të paraqitur, apo të vetëdeklarimeve, kur përmbajtja e tyre nuk rezulton e vërtetë, operatori ekonomik ndodhet në kushtet e parashikuara në nenin 13, pika 3, gërma (a) të LPP-së.
- 1.7 **Oferta duhet të përfshijë dokumentat e mëposhtëm:**
  - a) Formularine Ofertës (Preventivi), plotësuar sipas Shtojcës 1.

- b) Deklaratën për paraqitje oferte të pavarur sipas Shtojcës 1/1.
- c) Dokumentat që lidhen me objektin e prokurimit (*skica, projekte, etj*)

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

ç) Dokumentat dhe vërtetimet e kërkuara në Shtojcën 12.

d) (opsion) ofertën alternative teknike (nëse parashikohet )

Një Operator Ekonomik duhet të paraqesë vetëm një ofertë.

Me plotesimin e Shtojcës “Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së Dispozitave Ligjore në Marrëdhëniet e Punës,, operatori ekonomik pranon se ka kontrata pune me çdo punëmarrës dhe që respekton të drejtat e punëmarrësve, sipas dispozitave të Kodit të Punës (ku përfshihen edhe të drejtat e gruas shtatzënë, gruas që sapo ka lindur dhe/ose gruas me fëmijë në gji, të parashikuara në nenet 104, 105, 105/a, 106, 108 dhe 115, dhe të legjisllacionin të punës në tërësi.

1.8 Fshehtësia e procesit sipas nenit 25 të LPP-së.

1.9 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, Operatorët Ekonomikë duhet të dorëzojnë vetëm ofertën origjinale të futur në një zarf jotransparent, tëmbyllur, të vulosur dhe firmosur me emrin dhe adresën e Ofertuesit dhe të shënuar: “Ofertë për ekzekutimin epunëve;Nr.e Njoftimit.

**“MOS E HAPNI, ME PËRJASHTIM TË RASTEVE KUR ËSHTË I PRANISHËN KOMISIONI I VLERËSIMIT TË OFERTËS, DHE JO PARA dd/mm/vv\_\_\_\_\_ orës \_\_\_\_\_”.**

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, operatorët ekonomike duhet të dorëzojnë ofertën në mënyrë elektronike në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

1.10 Për procedurat e prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore, ofertuesit mund të modifikojnë ose të tërheqin ofertat e tyre, me kusht që ky modifikim ose tërheqje të kryhet para afatit kohor përfundimtar për paraqitjen e ofertave. Si modifikimet, ashtu edhe tërheqjet duhet t'i komunikohen Autoritetit Kontraktor me shkrim para datës së fundit për dorëzimin e ofertave. Zarfë që përmban deklaratën e Ofertuesit duhet të shënohet përkatësisht: **“MODIFIKIM OFERTE”** ose **“TËRHEQJE OFERTE”**.

**Kur oferta kërkohet të paraqitet me mjete elektronike, ofertuesi mund të modifikojë në çdo kohë ofertën deri para afatit kohor përfundimtar për dorëzimin e ofertave pa patur nevojë për ndonjë komunikim me autoritetin kontraktor, pasi veprimet kryhen në llogarinë e tij, në faqen zyrtare të APP-së, [www.app.gov.al](http://www.app.gov.al).**

## **Seksioni 2 Përlllogaritja e ofertës ekonomike**

- 2.1 Operatori Ekonomik duhet të plotësojë Formularin e Ofertës Ekonomike bashkangjitur me këto DT, duke përcaktuar punët që do të realizohen, sasinë dhe çmimin e tyre për “kontratat me çelsa nëdore” dhe “çmimet fikse” për kontratat e punimeve me matje .
- 2.2 Të gjitha çmimet duhet të kuotohen në Monedhën Shqiptare (Lek), duke përfshirë edhe tatimet që zbatohen, por pa përfshirë TVSH-ne. Nëse çmimet kuotohen në një monedhë të huaj, atëherë ato duhet të kthehen në Lekë Shqiptare sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, në datën në të cilën është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe duhet të ruhen në atë kurs deri në skadimin e periudhës së vlefshmërisë së ofertës.
- 2.3 Ofertuesi duhet të shënojë në preventiv çmimet për cdo zëpunimi dhe çmimin total të ofertës të të gjitha punëve, pa TVSH. Vlera e TVSH-se, kur aplikohet, i shtohet çmimit të dhënë dhe përbën vlerën totale të ofertës.
- 2.4 Përveçkur Dokumentat e Tenderit e parashikojnë ndryshe, çmimet e dhëna nga Ofertuesi duhet të jenë të fiksuara përgjatë ekzekutimit të kontratës dhe nuk duhet t'i nënshtrohen asnjë ndryshimi në asnjë aspekt. Oferta e paraqitur me çmim të ndryshueshëm dhe që nuk është në përputhje me këtë paragraf, do të refuzohet nga Autoriteti Kontraktor si e papranueshme.
- 2.5 Në rastin e një marrëveshje kuadër ku të gjitha kushtet nuk janë përcaktuar çmimet për kontratat e bazuara në marrëveshjen kuadër nuk janë të fiksuara ato janë objekt i ndryshimit pas një Mini-konkursinë mes të palëve në marreveshjen kuadër.
- 2.6 Sigurimi i Ofertës kur kërkohet duhet të dorëzohet bashkëme ofertën para skadimit të afatit kohor për dorëzimin e ofertave. Mospajtimi me kërkesat për sigurimin e ofertës do të ketë si pasojë refuzimin e ofertës.
- 2.7 Sigurimi i Ofertës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:
- a) garanci bankare
  - b ) garanci sigurimi

Formulari i sigurimit të ofertës duhet të nënshkruhet nga lëshuesi (Banka, kompania e sigurimit, etj) dhe duhet të dorëzohet bashkëme ofertën para hapjes së ofertave, përndryshe oferta do të refuzohet.

Dokumentat si më sipër duhet të jenë të vlefshëm përgjatë gjithë periudhës së vlefshmërisë së ofertës. Në rastin kur sigurimi i ofertës ka formën e një garancie bankare, Autoriteti Kontraktor ia rikthen ofertuesve sigurimin përkatës brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës.

### **2.8 Periudha e Vlefshmërisë së Ofertës**

Periudha e vlefshmërisë së ofertës fillon që nga momenti i hapjes së ofertave. Në çdo rast, të paktën 5 ditë nga përpara përfundimit të afatit kohor për vlefshëminë e ofertave, autoriteti kontraktor mund t'i kërkojë Ofertuesit me shkrim të zgjasë periudhën e vlefshmërisë, deri në një datë të caktuar. Ofertuesi mund t'a refuzojë këtë kërkesë me shkrim pa humbur të drejtën për rimbursim të sigurimit të ofertës, kur ka një tillë. Ofertuesi që bie dakord të zgjasë periudhën e vlefshmërisë së ofertës njofton Autoritetin Kontraktor me shkrim, dhe paraqet një sigurim oferte të zgjatur, nëse ka pasur një të tillë. Oferta nuk mund të modifikohet. Nëse Ofertuesi nuk i përgjigjet kërkesës së bërë nga Autoriteti Kontraktor lidhur me zgjatjen e periudhës së vlefshmërisë së ofertës, ose nuk e pranon kërkesën në fjalë, ose nuk paraqet një sigurim të zgjatur të ofertës, kur kërkohet, atëherë Autoriteti Kontraktor do të refuzojë ofertën.

2.9 Veprimet e jashtëligjshme sipas Nenit 26 të LPP-së.

### **Seksioni 3. Vlerësimi i Ofertave**

#### **3.1 Kriteret e përzgjedhjes**

**(Opsioni 1)** Çmimi më i ulët i ofertës së kualifikuar.

Kontrata do t'i akordohet atij Ofertuesi që ka ofruar çmimin më ulët të ofertës.

**(Opsioni 2)** Oferta ekonomikisht më e favorshme.

Për kriteret vlerësuese duhet përcaktuar qartë pesha specifike e secilit kriter dmth sa pikë do të ketë çdo kriter dhe si do të llogariten pikët për ofertuesit e njëpasnjëshëm.

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të cmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100.

Formula me të cilën do të llogariten pikët e ofertuesve në këtë rast është:

$$P_o = P_{k1} + P_{k2} + P_{k3} + \dots$$

Ku:

$P_o$  - janë pikët totale të ofertes së vlerësuar

$P_{k1}/P_{k2}/P_{k3}/\dots$  - janë pikët për çdo kriter të vlerësuar

Pikët për çdo kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{min k1} \times P_{max k1} / O_{k1}$$

$P_{k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët e kriterit që vlerësohet

$V_{min k1}$  \_\_\_\_\_ Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

$P_{max k1}$  \_\_\_\_\_ Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

Ok1 Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

**Sqarim:** Si kriter vlerësimi duhet të përzgjidhet vetëm njëri prej opsioneve. Plotësimi i të dy opsioneve e bën procedurën të pavlefshme.

### 3.2 Korrigjimi i gabimeve dhe pjesët e hequra

3.2.1 Autoriteti Kontraktor korrigjon ato gabime në ofertë, që janë thjesht të një natyre aritmetike, nëse gabimi zbulohet gjatë shqyrtimit të ofertave. Autoriteti Kontraktor e pajis njofton menjëherë Ofertuesin në fjalë me një njoftim me shkrim/elektronikmbi çdo korrigjim të tillë dhe mund të vazhdojë me ndryshimin e gabimit, me kusht që Ofertuesi t'a ketë miratuar këtë komunikim që i është bërë. Nëse Ofertuesi refuzon të pranojë korrigjimin e propozuar, atëherë oferta do të refuzohet, pa konfiskim të sigurimit të ofertës, nëse ekziston një e tillë.

3.2.3 Gabimet në llogaritjen e çmimit do të korrigjohen nga Autoriteti Kontraktor, sipas shëmbujve të mëposhtme:

- në rast se ka mospërputhje ndërmjet shumave të shprehura në shifra dhe atyre në fjalë, atëherë do të mbizotërojnë shumat e shprehura në fjalë, me përjashtim të rasteve kur shumat në fjalë lidhet me një gabim aritmetik,
- nëse ka mospërputhje ndërmjet çmimit njësi dhe vlerës së përgjithshme që merret nga shumëzimi i çmimit njësi dhe sasisë, atëherë do të mbizotërojnë çmimi njësi, dhe rrjedhimisht duhet të korrigjohet shumat në total, nëse ka një gabim në një shumë total, që korrespondon me mbledhjen ose zbritjen e nëntotaleve, atëherë do të mbizotërojnë nëntotali dhe totali duhet të korrigjohet. Shumat e korrigjuara në këtë mënyrë janë të detyrueshme për ofertuesin. Nëse ofertuesi nuk i pranon ato, atëherë oferta e tij do të refuzohet *Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se  $\pm 2\%$  e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar.*

### 3.4 Ofertat anomalisht të ulëta

3.4.1 Nëse oferta e dorëzuar, rezulton anomalisht e ulët në lidhje me punët e ofruara, atëherë Autoriteti Kontraktor i kërkon Ofertuesit në fjalë të justifikojë çmimin e ofruar. Nëse Ofertuesi nuk arrin të japë një justifikim që të bindë Autoritetin Kontraktor, atëherë ky i fundit ka të drejtë të refuzojë ofertën.

3.4.2 Oferta do të cilësohet anomalisht e ulët sipas përcaktimit të bërë në nenin 66 të Kreut VII të RrPP .

Në rastin kur janë të vlefshme dy ose më pak oferta, në përputhje me nenin 56, të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët kur ajo është ulur më shumë se 25 përqind e fondit limit të përlllogaritur.

Në rastin kur janë të vlefshme tre ose më shumë oferta, në përputhje me nenin 56 të LPP-së, oferta vlerësohet anomalisht e ulët nëse vlera e saj do të jetë më e vogël se 85 përqind e mesatares së ofertave të vlefshme.

Nëse një apo disa oferta vlerësohen si anomalisht të ulëta, komisioni i vlerësimit të ofertave duhet të kërkojë sqarime nga ofertuesit, përpara se të marrë vendim për kualifikimin ose jo të tyre, në përputhje me nenin 56 të LPP.

Në çdo rast ofertuesi ka detyrimin të argumentojë dhe dokumentojë me prova shkresore sqarimet mbi elementin/elementët e veçantë të ofertës, në përputhje me kërkesat e nenit 56 të LPP.

Formula që do të zbatohet për të cilësuar një ofertë anomalisht të ulët, në rastin kurka tre ose më shumë oferta të vlefshme është si më poshtë:

O – Oferta  
M<sub>O</sub> – Mesatarja e Ofertave tëvlefshme  
n – Numri i Ofertave tëvlefshme  
Z<sub>M</sub> – Zbritja e Mundshme

$$M_O = O_1 + O_2 + O_3 + \dots O_n / n$$

$$Z_M = 85\% M_O$$

**Vlera e Ofertës që vlerësohet <..Z<sub>M</sub>..... , si rrjedhim Oferta ështëAnomalisht e Ulët**

Në rastin kur kriter vlerësimi është përzgjedhur oferta ekonomikisht më e favorshme, do të verifikohet nëse ofertat janë anomalisht të ulëta vetëm nëse oferta e klasifikuar me pikët më të larta e ka ofertën ekonomike me vlerën më të ulët.

**3.5.** Ankimi administrativ në dispozicion të Operatorëve Ekonomikë sipas nenit 63 të LPP-së.

## **Seksioni 4. Nënshkrimi i Kontratës**

### **4.1 Njoftimi i fituesit**

Autoriteti Kontraktor njofton Ofertuesin fitues, përmes dërgimit të njoftimit të fituesit, siç parashikohet në Shtojcën 16. Një kopje ekëtij njoftimi publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike, siç kërkohet në Nenin 58 të LPP-së.

### **4.2 Sigurimi i kontratës**

4.2.1 Autoriteti Kontraktor kërkon sigurim për ekzekutimin e kontratës. Shuma e sigurimit për ekzekutimin e kontratës do të jetë 10% e vlerës së kontratës. Formulari i Sigurimit të Kontratës, sipas Shtojcës 20 të DT, duhet të nënshkruhet dhe të dorëzohet para nënshkrimit të kontratës.

4.2.2 Sigurimi për ekzekutimin e kontratës mund të dorëzohet në një nga format e mëposhtme:

a) garanci bankare,

b)garanci sigurimi.

**Ky formular nuk përdoret nga autoritetet kontraktore ne rastin e prokurimit të kontratave sektoriale.**

#### **4.2.3 Njoftimi i kontratës së nënshkruar**

Në pajtim me RrPP, pas nënshkrimit të kontratës, autoriteti kontraktor dërgon një njoftim në APP për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike.

**Shënim:**Autoritetet kontraktore nuk duhet të nderhyjnë për të bërë asnjëlloj ndryshimi në dokumentat e tenderit nga pika 1 në pikën 4.

### III. SHTOJCAT

Shtojcat e mëposhtme janë pjesë përbërëse e DT:

Shtojca 1: Formulari i Ofertës Ekonomike

Shtojca 1/1: Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur

Shtojca 2:Formulari i Ftesës për Ofertënë rastin e marrëveshjes kuadër

Shtojca 3: Formulari i Sigurimit të Ofertës

Shtojca 4: Formulari i Informacionit Konfidencial

Shtojca 5: Deklarate mbi përmbushjen e specifikimeve teknike nga operatori ekonomik

Shtojca 6: Planifikimi i kontratave në marrëveshjen kuadër

Shtojca 7:Deklarata mbi konfliktin e interesit

Shtojca 8:Deklaratë mbi përmbushjen e Kriteve Të Përgjithshme per Kualifikim

Shtojca 8/1: Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës

Shtojca 9: Formular vleresimi

Shtojca 10: Deklarata e disponueshmërisë së makinerive

Shtojca 11:Deklarate mbi kontratat e lidhura apo ne proces

Shtojca 12:Formular për Vërtetimin e Kualifikimit/pjesëmarrjes

Shtojca 13: Projekt-zbatimi dhe specifikimet teknike

Shtojca 14: Preventivat

Shtojca 15: Formulari për Njoftimin S'kualifikimit

Shtojca 16: Formulari i Njoftimit të Fituesit

Shtojca17:Formulari i Njoftimit të Fituesit për operatorët ekonomikë të suksesshëm nëmarrëveshjen kuadër

Shtojca 18: Kushtet e Përgjithshme të Kontratës

Shtojca 19: Kushtet e Vecanta të Kontratës

Shtojca 20: Formulari i Sigurimit të Kontratës

Shtojca 21: Formulari i Ankesës ne Autoritetin Kontraktor

Shtojca 22: Draft Marrëveshja Kuadër ku Jo të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 23: Draft Marrëveshja Kuadër ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Shtojca 24: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar

Shtojca 25: Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike

Shtojca 26: Formulari i Njoftimit të Anullimit



**Shtojca1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**FORMULARI I OFERTËSEKONOMIKE**

Emri i Ofertuesit \_\_\_\_\_

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

\* \* \*

Procedura e prokurimit:[lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës:[objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

1. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; pa TVSH;
2. Çmimi total i ofertës sonë është [monedha dhe vlera e ofertës]; me TVSH

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
<b>Shuma</b>						
<b>Fondi Rezervë</b>						
<b>Shuma</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>SHUMA TOTAL</b>						

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ (e kërkuar nëdokumentat e tenderit )

**Shtojca1/1**

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga operatori ekonomik]

**DEKLARATË**

**Për paraqitje Oferte të Pavarur**

E operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë: \_\_\_\_\_; nga Autoriteti Kontraktor: \_\_\_\_\_; me objekt: \_\_\_\_\_; me fond limit: \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, në mbështetje të nenit 1 të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar si dhe në mbështetje të Ligjit Nr.9121/2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, bëj këtë deklaram dhe garantoj se deklaratat e mëposhtme janë të vërteta dhe të plota në çdo aspekt:

Unë vërtetoj, në interes të: \_\_\_\_\_ që:  
(Emri i operatorit ekonomik)

1. Unë kam lexuar dhe kuptuar përmbajtjen e kësaj Deklarate;
2. Unë kuptoj që oferta e paraqitur do të s'kualifikohet dhe/ose përjashtohet nga pjesëmarrja në prokurimet publike, nëse kjo Deklaratë vërtetohet se nuk është e plotë dhe / ose e saktë në çdo aspekt;
3. Unë jam i autorizuar nga Ofertuesi të firmos këtë Deklaratë dhe të paraqes ofertë në interes të Ofertuesit;
4. Çdo person, firma e të cilit shfaqet në dokumentacionin e ofertës, është i autorizuar nga Ofertuesi për të përgatitur dhe për të nënshkruar ofertën në interes të Ofertuesit;
5. Për qëllim të kësaj deklarate dhe ofertës së paraqitur, unë kuptoj që fjala “konkurrentë” nënkupton çdo operator tjetër ekonomik, të ndryshëm nga Ofertuesi, të paraqitur ose jo si bashkim operatorësh ekonomik, që:
  - a) paraqesin një ofertë në përgjigje të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë, të bërë nga Autoriteti Kontraktor;
  - b) është një ofertues potencial, i cili bazuar në kualifikimin, aftësitë ose përvojat e tij, mundet të dorëzojë një ofertë në përgjigje, të Njoftimit të Kontratës dhe/ose të Ftesës për Ofertë.

6. Ofertuesi deklaron se: (kliko një nga alternativat e mëposhtme):

a) Ofertuesi ka përgatitur ofertën e tij në mënyrë të pavarur, pa u konsultuar, pa komunikuar dhe pa bërë marrëveshje apo pa rënë dakord me asnjë konkurrent tjetër;

b) Ofertuesi është konsultuar, ka komunikuar, ka bërë marrëveshje me një ose më shumë konkurrentë në lidhje me këtë procedurë prokurimi. Ofertuesi deklaron se në dokumentet bashkangjitur, në detajet e kësaj oferte, janë përfshirë emrat e konkurrentëve, natyra dhe shkaqet e konsultimit, komunikimit, marrëveshjes apo angazhimit (rasti i bashkimit të operatorëve ekonomikë ose nënkontraktimit).

7. Në veçanti, pa kufizuar paragrafët 6. a) dhe 6. b), të përmendur më lart, nuk ka pasur konsultime, komunikime, kontratë apo marrëveshje me ndonjë konkurrent në lidhje me:

a) çmimet ;

b) metodat, faktorët ose formulat e përdorura për llogaritjen e çmimit;

c) qëllimin apo vendimin për të paraqitur apo jo një ofertë; ose,

d) paraqitjen e një oferte që nuk i plotëson specifikimet e kërkesës për ofertë.

8. Përveç kësaj, nuk ka pasur konsultime, komunikime, marrëveshje apo kontrata me ndonjë konkurrent në lidhje me cilësinë, sasinë, specifikimet apo dërgesa të veçanta të produkteve apo shërbimeve të cilat lidhen me prokurimin në fjalë, përveç se kur janë deklaruar sipas paragrafit të mësipërm 6. b).

9. Kushtet e ofertës nuk u janë bërë të njohura dhe as nuk do t'u bëhen të njohura me qëllim nga Ofertuesi konkurrentëve të tjerë, në çdo mënyrë qoftë, para datës dhe kohës së hapjes zyrtare të ofertave, shpalljes fitues dhe lidhjes së kontratës, vetëm nëse kërkohet me ligj ose nëse deklarohen në mënyrë specifike sipas paragrafit 6.b).

---

(Emri dhe Firma e Personit të Autorizuar për Përfaqësim të Ofertuesit)

---

(Titulli sipas pozicionit në punë) (Data)

**Shtojca2**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktornë Marrëveshjen Kuadër gjatërihapjes sëprocesit tëmini-konkursit]

**FTESA PËR OFERTË**

(shkruani emrin e Autoritetit Kontraktor)

fton për të paraqitur oferta për kryerjen e Punëve të mëposhtme:

.....  
.....  
.....

(jepni një përshkrim të saktë të objektit të kontratë dhe sasive siç përkufizohet në Dokumentacionit të Tenderit (DT)).

Vendi i kryerjes së punës

(jepni një përshkrim te shkurtër)

Afati i punimeve \_\_\_\_\_

Oferta duhet të paraqitet

.....  
[Jep adresën e saktë]

Përpara

.....  
[Përcaktoni datën dhe orën]

Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese \_\_\_\_\_

Forma e komunikimit:

Me shkrim

elektronike (email, fax, etj)

### Shtojca 3

*[Letër me logon e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]*

*[Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomikur kërkohet nga autoriteti kontraktor]*

#### **FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS**

[Data \_\_\_\_\_]

Për: *[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]*

Në emër të: *[Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]*

Procedura e prokurimit *[lloji i procedurës]*

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[objekti]*

Publikimi *(nëse zbatohet)*: Buletini i Njoftimeve Publike *[Data]* *[Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-së*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

*Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.*

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e *[emri i autoritetit kontraktor]* vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërmbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;

Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjëkusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në *[njoftimin e kontratës ose ftesën për tender]*.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]

#### Shtojca 4

### LISTA E INFORMACIONIT KONFIDENCIAL

(Shënoni më poshtë informacionin që dëshironi të mbahet konfidencial)

Lloji, natyra e informacionit që duhet të mbetet konfidencial	Numri i faqes dhe pikat e DT që dëshironi të mbeten konfidenciale	Arsyet pse ky informacion duhet të mbetet konfidencial	Afati kohor që ky informacion të mbetet konfidencial

#### KUJDES

Çdo e dhënë, që nuk është regjistruar si e dhënë konfidenciale, do të konsiderohet se titullari i këtyre të drejtave ka dhënë vetë pëlqimin për dhënien e informacionit përkatës dhe Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për publikimin e këtij informacioni.

Nuk përbën sekret tregtar informacioni, që duhet të bëhet publik në bazë të ligjit, që lidhet me shkeljen e ligjit, apo që duhet të publikohet në bazë të praktikave të mira tregtare e parimeve të etikës tregtare. Përhapja e këtij informacioni vlerësohet e ligjshme, nëse nëpërmjet këtij akti synohet të mbrohet interesi publik.

#### Përfaqësuesi i ofertuesit

#### Nënshkrimi

#### Vula

**Shtojca 5**

*[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]*

**DEKLARATE MBI PERMBUSHJEN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE REALIZIMIN  
E OBJEKTIT SIPAS GRAFIKUT TE PUNIMEVE**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se:

Përbushim të gjitha specifikimet teknike, të përcaktuara në dokumentat e tenderit dhe e vërtetojmë këtë me çertifikata e dokumenta (nëse kërkohen nga autoriteti kontraktor), të dorëzuar bashkë me këtë deklaratë, si dhe marrim përsipër realizimin e objektit sipas grafikut të punimeve të përcaktuar nga autoriteti kontraktor.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 6**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktornë Marrëveshjen Kuadër]

**PLANIFIKIMI I  
KONTRATAVE NË MARRËVESHJEN KUADËR**

<input type="checkbox"/> <b>Punë:</b> Numri total i kontratave sipas Marrëveshjes Kuadër _____		
<b>Kontrata Nr.</b>	<b>Titulli i Kontratës</b>	<b>Përshkrim i shkurtër i kontratës</b>
<b>01</b>	_____	_____
<b>02</b>	_____	_____
<b>03</b>	_____	_____
<b>...</b>	_____	_____



## Shtojca 7

[ Shtojcë për t'u plotesuar nga Operatori Ekonomik]

### **DEKLARATË** **Mbi konfliktin e interesave**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Konflikti i interesit është gjendja e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë që ndikojnë, mund të ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësisë të tij publike.

Në zbatim të nenit 21 pika 1 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, kategoritë e zyrtarëve përcaktuar në Kreun III, Seksioni II, që iu ndalohe në mënyrë absolute të përfitojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë nga lidhja e kontratave me një palë një institucion publik janë:

- Presidenti i Republikës, Kryeministri, zvkryeministri, ministrat, ose zvministrat, Deputetet, Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, Prokurori i Përgjithshëm, Gjyqtarët e Prokurorët në nivelin e Gjykatës së Shkallës së Parë e në atë të Apelit, Avokati i Popullit, Anëtari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Anëtari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Inspektori i Përgjithshëm i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Anëtarët e Enteve Rregullatore, (Këshilli i Mbikqyrjes i Bankës së Shqipërisë, përfshirë Guvernatorin dhe Zv/Guvernatorin; të konkurrencës, telekomunikacionit; energjisë; furnizimit me ujë; të sigurimeve; letrave me vlerë; mediave), Sekretarët e Përgjithshëm të institucioneve qendrore si dhe çdo zyrtar tjetër, në çdo institucion publik, që është të paktën i barazvlefshëm për nga pozicioni me drejtorët e përgjithshëm, titullarët e institucioneve të administratës publike që nuk janë pjesë e shërbimit civil.

Për zyrtarët e nivelit të mesëm drejtues sipas nenit 31, dhe për zyrtarët e parashikuar në nenin 32 të kreut të III, seksioni 2 të këtij ligji, ndalimi sipas pikës 1 të këtij neni, për shkak të interesave private të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave në fushën e territorit dhe të juridiksionit të institucionit, ku punon zyrtari. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë është një institucion i varësisë.

Kur zyrtari është në funksionin e kryetarit a të nënkryetarit të bashkisë, komunës ose të këshillit të qarkut, të anëtarit të këshillit përkatës ose është zyrtar i nivelit të lartë drejtues të një njësie të qeverisjes vendore, ndalimi për shkak të interesave privatë të zyrtarit, të përcaktuara në këtë pikë, zbatohet vetëm në lidhjen e kontratave, sipas rastit, me bashkinë, komunën ose këshillin e qarkut, ku zyrtari ushtron këto funksione. Ky ndalim zbatohet edhe kur palë në kontratë është një institucion publik, në varësi të kësaj njësie (neni 21 pika 2 e Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005).

Ndalimet e përcaktuara në nenin 21 pika 1, 2 të Ligjit Nr. 9367, datë 07.04.2005, me përjashtimet përkatëse, zbatohen në të njëjtën masë edhe për personat e lidhur me zyrtarin që në kuptim të këtij ligji janë **bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi, fëmijë në moshë madhorë, prindërit e zyrtarit të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es.**

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_, me cilësinë e përfaqësuesit të personit juridik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time personale se:

Jam në dijeni të kërkesave dhe ndalimeve të përcaktuara në Ligjin Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” i ndryshuar, si dhe në aktet nënligjore të nxjerra në zbatim të tij nga Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive si dhe të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Në përputhje me to deklaroj se asnjë zyrtar i përcaktuar në **Kreun III, Seksioni II** të Ligjit Nr. 9367, datë 7.4.2005, dhe në këtë deklaratë, nuk zotëron interesa private në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me personin juridik që unë përfaqësoj.

Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_

**Emri, Mbiemri, Nënshkrimi**

\_\_\_\_\_

Vula

## Shtojca 8

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik* ]

### DEKLARATË MBI PËRMBUSHJEN E KRITEREVE TË PËRGJITHSHME

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilesinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë se:

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale, të parashikuara Nenin 45/1 të LPP.

- Personi/at në cilësinë e *anëtarit të organit administrativ, drejtuesit ose mbikëqyrësit, aksionerit ose ortakut, ose ka kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik*, si më poshtë:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etj.

nuk janë ose kanë qenë të dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për asnjë nga veprat penale, të përcaktuara në nenin 45/1 të LPP<sup>3</sup>.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk është në proces falimentimi (statusi aktiv).

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

<sup>3</sup> Autorizoj Autoritetin Kontraktor të bëjë verifikimet përkatëse të gjendjes gjyqësore të personave të deklaruar në këtë Deklaratë

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomiksi më sipër.**

**Data e dorëzimit të deklaratës \_\_\_\_\_**

**Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_**

**Vula \_\_\_\_\_**

**Shtojca 8/1**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik*]

**DEKLARATË MBI GARANTIMIN E ZBATUESHMËRISË SË DISPOZITAVE LIGJORE  
NË MARRËDHËNIET E PUNËS**

Deklaratë e Operatorit Ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë e \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_, **deklaroj nën përgjegjësinë time të plotë që:**

- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ garanton mbrojtjen e të drejtës së punësimit dhe profesionit nga çdo formë diskriminimi, të parashikuar nga legjislacioni i punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ lidh me punëmarrësit kontratat përkatëse të punës dhe garanton masat në drejtim të sigurisë dhe shëndetit në punë për të Gjithë dhe, në mënyrë të veçantë, për grupet e rrezikuara, bazuar në legjislacionin e punës në fuqi.
- Operatori ekonomik \_\_\_\_\_ nuk ka masë Ligjore në fuqi, të vendosur nga Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (ISHPSHSH). Nërastet kur janë konstatuar shkelje ligjore, operatori ekonomik ka marrë masat e nevojshme për adresimin e tyre, brenda afateve të përcaktuara nga ISHPSHSH.

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shtojca 9**

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

**FORMULAR VLERËSIMI**

( Ky formular do të shoqërohet me Akt kolaudimin dhe situacionet)

Autoriteti kontraktor/Investitori	
Adresa/Tel.	
Emri i Titullarit/Administratorit	
<b>VËRTETOJSE:</b>	
Autoriteti kontraktor/Investitori ka nënshkruar kontratën me	
Emri i operatorit NIPT/  Bashkimit të operatorëve NIPDET/  Nënkontraktoret NIPDET	
Adresa/t	
Objekti i kontratës:	
Data e fillimit të kontratës	Data e mbarimit të kontratës
Vlera sipas kontratës	Vlera e realizuar
% e bashkimit të O.E. dhe përshkrimi i punëve të kryera nga secili anëtar	
Nënkontraktoret.	
Vlerësimi	(shprehur me fjalë)
	E përmbushur
	E papërmbushur
<b>Firma</b>	
<b>Vula e Autoritetit Kontraktor</b>	

**Shtojca 10**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik]

**MBI DISPONIMIN E MAKINERIVE**

Operatori ekonomik: \_\_\_\_\_

**Deklaroj se zotëroj mjetet pajisjet teknikedhe asete tëtjera fizike për tërealizuar kontratën me objekt:** \_\_\_\_\_

Në pronësi				
Lloji i Mjetit	Targa	Nr. Lejes qarkullimit	Nr. Shasisë	Tëtjera
1				
2				
3				
4				
5				

Dhe

Me qera					
Lloji i Mjetit	Targa e mjetit	Nr. Lejes sëqarkullimit tëmjetit	Nr. Shasisë sëmjetit	Nr. Kont së qerasë(noterisë)	Afati i kontratës sëqerasë (Data e fillimit dhe mbarimit)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

- shto/fshi rreshta të tjerë nëse nevojitet.

Ne autorizojmëautoritetin kontraktor të verifikojë informacionin e dhëne në këtë tabelë.

**PERSONI I KONTAKTIT (për këtë ofertë)**

**Emri:**

**Adresa:**

**Nr. Telefonit:**

**Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi**

**Vula**



**Shtojca 11**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Operatori Ekonomik)*

**DEKLARATË MBI KONTRATAT E LIDHURA DHE/ OSE NE PROCËS<sup>4</sup>**

Deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit që do të zhvillohet në datë \_\_\_\_\_ nga Autoriteti Kontraktor \_\_\_\_\_ me objekt \_\_\_\_\_ me fond limit \_\_\_\_\_.

Unë i nënshkruari \_\_\_\_\_ me cilësinë \_\_\_\_\_ të operatorit ekonomik \_\_\_\_\_ deklaroj se kam në proces dhe/ose jam shpallur fitues për kontratat e mëposhtme:

<b>Nr.</b>	<b>Autoriteti kontraktor</b>	<b>Objekti i procedurës se prokurimi/kontratës</b>	<b>Vlera e shpallur fituese</b>

**Data e dorëzimit të deklaratës** \_\_\_\_\_

**Përfaqësuesi i ofertuesit**

**Nënshkrimi**

**Vula**

**Shënim:** Nërastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili prej anëtarëve të bashkimit duhet të plotësojë këtë deklaratë.

---

<sup>4</sup>Kjo deklarate ka si qëllim plotësimin e kriterit ligjor që operatori ekonomik brenda së njëjtës periudhë nuk është kontraktor/nënkontraktor për kontratë/kontrata të lidhura dhe/ose është shpallur fitues, me vlerë të përbashkët ose të veçantë, më të madhe se 100 % i kufirit maksimal, që disponon, sipas licencës profesionale, të lëshuar nga autoriteti kompetent

## Shtojca 12

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

- a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.
- b) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv)
- c) nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin 45/1 të LPP,
- ç) nuk është dënuar me vendim të gjykatës së formës së prerë, për vepra që lidhen me veprimtarinë profesionale.
- d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vetëdeklaratën e lartpërmendur.

**Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.**

**Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.**

**Në çdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.**

**Veç kësaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, duhet të dorëzohen:**

- a. Marrëveshja e noterizuar sipas së cilës bashkimi i operatorëve ekonomikë është krijuar zyrtarisht;
- b. Prokura e posaçme.

## **2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. *Përshkrimin e Ofertës, sipas Shtojcës 1;*

b. *Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës 1/1;*

c. *Sigurimoferte, (nëse është zbatueshme) sipas Shtojcës 3;*

ç. *Deklaratëmbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 5;*

d. *Deklaratëmbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 7;*

dh. *Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marrëdhëniet e punës Shtojcës 8/1;*

e. *Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9;*

f. *Deklaratëmbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 10;*

g. *Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo ne proces, sipas Shtojcës 11;*

gj. *Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.*

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### **2.1. Për kapacitetin ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:**

I përcaktuar në Kriteret e Përgjithshme të Pranimit/Kualifikimit

### **2.2. Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:**

1. Kopje të çertifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit ushtrimore (**2017, 2018, 2019**), të paraqitur në autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave, të konfirmuara nga ky autoritet si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar.
2. Xhiro mesatare vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit ushtrimore (**2017, 2018, 2019**), lëshuar nga autoriteti përkatës, vlera mesatare e se ciles duhet te jete jo me vogel se 50 % e vlerës limit të kontratës që prokurohet.
3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2020, sipas përcaktimeve të ligjit nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga nga njesia vendore në të cilën ka vendushtrim aktiviteti sipas QKB-së.

*Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë vërtetësinë e informacionit të paraqitur.*

### **2.3 Për kapacitetin teknik:**

#### **2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:**

- a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë **50%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet pa TVSH, të realizuar gjatë tri viteve të fundit.
- b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit është në një vlerë sa **dyfishi** i vlerës limit të kontratës që prokurohet pa TVSH.

**Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.**

**Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:**

- Për kontrata të realizuara me autorite publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
  - Deklaratën sipas shtojcës Nr. 9 (*Formulari i vleresimit*), shoqëruar me:
    - Kontratë;
    - Situacionin përfundimtar;
    - Aktin e kolaudimit;
    - Çertifikatën e marrjes në dorëzim të objektit;
    - Fatura tatimore e situacioit përfundimtar.
- Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
  - Kontratë;
  - Reference/vertetim punimesh nga Investitori;
  - Situacionin përfundimtar;
  - Akt kolaudimin e objektit;
  - Çertifikatën e marrjes në dorëzim të objektit;
  - Fatura tatimore e situacioit përfundimtar.

**2.3.2 Liçensa profesionale, lidhur me ekzekutimin e punëve të kontratës:**

Operatorët ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës.

Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar.

Liçenca e shoqërisë e vlefshme për kategoritë e mëposhtme:

- NP 1 – D (Punime gjurmimi në tokë)

- NP 2 – C (Ndërtime civile dhe industriale)
- NP 4 – B (Rrugë autostrada, ura, mbikalime....)
- NP 5 – B (Punime nëntoksore, ura vepra arti)
- NP 7 – D (Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje)
- NS 4 – A (Punime rifiniture.....)
- NS 9 – D (Punime strukturore speciale)
- NS 18 – A (Punime topogjeodezie)
- NS 19 – D (sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrasystrukturë)

***Sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI;***

Shoqëritë e huaja duhet të kenë kryer ekuivalentimin (njehsimin) e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë përkatëse, sic përcaktohet në *Rregulloren për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM Nr.42, date 16.01.2008.*

**2.3.3 Operatori ekonomik duhet të jetë i pajisur me liçencat e nevojshme (lëshuar nga QKL) për zbatimin e kontratës.** Për të dëshmuar përmbushjen e kriterit të kërkuar operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë liçencat:

- III.1.B
- III.2.A

**2.3.4 Operatori Ekonomik ofertues duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt,** të përfshirë në licensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm:

- i. Diplomë
- ii. Kontrate pune e vlefshme

*Në rastin e Bashkimit të Operatorëve Ekonomik secili operator duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë **Drejtuesin teknik të punimeve në objekt** I cili duhet të jetë i përfshirë në liçencën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i*

*pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.*

**2.3.5 Operatori/ët ekonomik/ë ofertues duhet të kenë të punësuar minimumi një staf prej 100 (njëqind) personash, për periudhën Dhjetor 2020 – Shkurt 2021, të vërtetuar me:**

- Vërtetim të lëshuar nga Sigurimet shoqerore ose Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj; për periudhën Dhjetor 2020 – Shkurt 2021.
- Listëpagesat e punonjësve të plotësuar rregullisht sipas formatit e përcaktimeve që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për secilin muaj të periudhës së mësipërme.

**2.3.6 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet te kenë të punësuar si staf teknik të përfshirë në licencën e shoqërisë për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, diplomë, si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit stafin inxhinierik si më poshtë:**

- Inxhinier Ndertimi 2 (dy)
- Inxhinier Ndertimi 1 (një) (profili transport)
- Inxhinier Ndertimi 1 (një) (profili strukturist)
- Inxhinier Hidroteknik 2 (dy)
- Inxhinier Gjeodet/Gjeolog 1 (një)
- Inxhinier Mekanik 1 (një)
- Inxhinier Elektrik 1 (një)
- Inxhinier Mjedisi 1 (një)
- Inxhinier Gjeoteknik 1 (një)

**2.3.7 Operatori Ekonomik duhet të ketë në stafin e tij të punësuar (staf mbështetës), punonjësit si me poshtë:**

- 1 (një) Inxhinier Topograf;
- 2 (dy) Inxhinier Ndërtimi;
- 1 (një) Inxhinier Mjedisi;
- 1 (një) Inxhinier Gjeolog;

Operatori ekonomik të paraqesë për stafin e mësipërm kontratat e punës, diplomën përkatëse për secilin punonjës. Staf i mësipërm të figurojë në listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.

**2.3.8 Operatori ekonomik duhet të disponojë pjesë të stafit të tij punonjës të pajisur me dëshmi të kualifikimit profesional / diploma / certifikata trajnimi, për të cilët të paraqiten kontratat e punës të vlefshme, ku nga këta të jenë të paktën:**

- Specialist ndërtimi – 2 punonjës;
- Hidraulikë – 8 punonjës;
- Montues tubosh – 4 punonjës;
- Elektracistë – 5 punonjës;
- Saldatorë – 3 punonjës;
- Hekurkthyes – 2 punonjës;
- Karpentier – 2 punonjës;
- Pllakashtrues – 1 punonjës;
- Murator – 2 punonjës;
- Hidroizolues – 2 punonjës;
- Suvatues – 2 punonjës;
- Teknik topograf – 1 punonjës;
- 
- Teknik ndërtimi – 2 punonjës;
- Automakinist – 5 punonjës;
- Eskavatorist me goma dhe/ose zinxhir/manovrator – 5 punonjës

*Për punonjësit Automakinist dhe Eskavatorist me goma dhe/ose zinxhir/ manovrator, duhet të paraqitet kontrata e punës e vlefshme, dëshmite e drejtimit (të vlefshme), lëshuar nga institucionet përkatëse.*

**2.3.9 Opertaorët ekonomikë ofertues duhet të kenë të punësuar si pjesë të stafit 1 (një) punonjës që përmbush kriteret për të qenë koordinator për realizimin e punimeve në fushën e sigurisë dhe të shëndetit gjatë realizimit të punimeve, i cili duhet të jetë i pajisur me**

certifikatë/dëshmi trajnimi (specialist për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë) që tregon pjesëmarrjen e tij në kurse specifike për sigurinë, të organizuara nga subjekte të njohura publike ose private, licencuar/certifikuar, certifikimi shqiptar ose i huaj, sipas kërkesave të *Ligjit Nr. 10237 datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë"* dhe *V.K.M. Nr. 312, datë 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier"* si dhe të figurojnë në listepagesat e shoqërisë për të paktën 3 (tre) muajt e fundit.

**2.3.10 Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë 1 (një) mjek të punësuar ose me kontratë ose të jetë në një marrëdhënie kontraktore me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim**, bazuar në Ligjin Nr.10237, datë 18.02.2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", VKM Nr.108, datë 9.2.2011 "Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë" (i ndryshuar).

**Për të cilin duhet të paraqiten:**

- a. Kontratë individuale të punës; Diplomë; Urdhër Mjeku  
Ose
- b. Kontratë me persona apo subjekte të specializuara për këtë qëllim,

*si edhe të jetë në listëpagesa të paktën 3 mujorin e fundit.*

**2.3.11 Operatori ekonomik duhet të disponojë si pjesë të stafit një Ekspert zjarrfikës të certifikuar në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, dëshmuar me kontratën e punës dhe certifikatë përkatëse.**

(Për ekspertin zjarrfikës operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën e ekspertit zjarrfikës si dhe Kontratën e punës (e vlefshme për të paktën periudhën e parashikuar të punimeve).

**2.3.12 OE ofertues duhet të jetë i certifikuar sipas standarteve ISO të lëshuara nga organizmat e vlerësimit të konformitetit të cilat janë të akredituara nga DPA ose nga organizmat ndërkombetare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, konkretisht:**

- **ISO 9001:2015 (Sistemi i menaxhimit të cilësisë) ose ekuivalente ;**
- **BS OHSAS 18001 : 2007 / 45001 : 2018 (Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë) ose ekuivalente ;**
- **ISO 14001:2015 (Sistemi i menaxhimit të mjedisit) ose ekuivalente .**

*Çertifikatat e mësipërme kërkohen të jenë të vlefshme.*

**2.3.13 Operatori Ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion operatorit ekonomik (Shtojca 10).**



Dokumenta Standarde të Tenderit

<b>Nr</b>	<b>EMRI I MJETIT</b>	<b>SASIA</b>	<b>NJËSIA</b>	<b>STATUSI</b>
1	Kamiona vetshkarkues min 16 ton kap. Mbajtes	8	Copë	Në pronësi ose me qira
2	Kamioncina vetshkarkues nga 3 deri ne 5 ton kap. Mbajtes	3	Copë	Në pronësi ose me qira
3	Kamioncina deri 3.5 ton kap. Mbajtes	3	Copë	Në pronësi ose me qira
4	Kamion me vinc	2	Copë	Në pronësi ose me qira
5	Autobitumatrice	2	Copë	Në pronësi ose me qira
6	Autobot uji	2	Copë	Në pronësi ose me qira
7	Autobetoniere	4	Copë	Në pronësi ose me qira
8	Autopompe betoni	2	Copë	Në pronësi ose me qira
9	Motobetoniere	4	Copë	Në pronësi ose me qira
10	Pompa uji	2	Copë	Në pronësi ose me qira
11	Fadroma me goma (skrep)	4	Copë	Në pronësi ose me qira
12	Minifadromë	4	Copë	Në pronësi ose me qira
13	Ekskavator me goma	4	Copë	Në pronësi ose me qira
14	Cekic pneumatik per thyerjen e betoneve	2	Copë	Në pronësi ose me qira
15	Mini ekskavator	4	Copë	Në pronësi ose me qira
16	Motogjenerator/gjenerator	2	Copë	Në pronësi ose me qira
17	Saldatrice/motosaldatrice	2	Copë	Në pronësi ose me qira
18	Sonde per shpime horizontale per kalim tubash nen trasene e rruges	1	Copë	Në pronësi ose me qira
19	Sonde per shpime vertikale per kalim tubash nen trasene e rruges	1	Copë	Në pronësi ose me qira
20	Aparatura per bashkim tubacionesh me metoden “Elektro Fusion Joint”	6	Copë	Në pronësi ose me qira
21	Aparature elektronike per kontrollin e presionit, pompe presioni deri 24 bar	1	Copë	Në pronësi ose me qira
22	Kompresor ajri	1	Copë	Në pronësi ose me qira
23	Tokmak	1	Copë	Në pronësi ose me qira
24	Grejder me goma	1	Copë	Në pronësi ose me qira
25	Rul	3	Copë	Në pronësi ose me qira
26	Asfaltoshtrues	1	Copë	Në pronësi ose me qira
27	GPS	2	Copë	Në pronësi ose me qira
28	Matrapik	1	Copë	Në pronësi ose me qira
29	Nyje thyerje materiale inerte e pajisur me leje mjedisore	1	Copë	Në pronësi ose me qira
30	Fabrike Asfalti pajisur me leje mjedisore	1	Copë	Në pronësi ose me qira
31	Fabrike Betoni pajisur me leje mjedisore	1	Copë	Në pronësi ose me qira
32	Pompe stacionere per hedhje betoni (shoqeruar me foto)	1	Copë	Në pronësi ose me qira
33	Sistem Wellpoint/ekuivalent per heqje ujrash (shoqeruar me foto)	1	Copë	Në pronësi ose me qira
34	Autofshese	1	Copë	Në pronësi ose me qira

## Dokumenta Standarde të Tenderit

35	Freze asfalti	2	Copë	Në pronësi ose me qira
36	Sharre asfalti	2	Copë	Në pronësi ose me qira
37	Impiant per prodhim prajmeri	1	Copë	Në pronësi ose me qira

- **Te paraqiten mjete dhe pajisje të mbrojtjes në punë të punëtorëve**, personelit si më poshtë:
  - a) Kokore minimumi - 100 copë
  - b) Fikëse zjarri të lëvizshme me kapacitet 5-7 litra secila minimumi - 10 copë
  - c) Prozhektorë ndriçimi natën minimumi - 6 copë
  - d) Komplet i ndihmës së shpejtë minimumi - 20 copë
  - e) Tabela paralajmëruese për sigurinë në objekt minimumi - 30 copë
  
- **Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet:**
  - a) dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë);
  - b) leje qarkullimi;
  - c) certifikatë e kontrollit teknik;
  - d) siguracion mjeti, (i vlefshëm);
  - e) certifikatë për transport mallrash brenda vëndit (e vlefshme),
  - f) taksat vjetore;
  - g) certifikatë për transport mallrash të rrezikshme (për mjetet që trasnportojnë mallra të rrezikshëm).
  
- **Për mjetet e deklaruar me qera**, krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet te paraqitet edhe **kontrata e qerases** e cila dhe duhet te jete e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të punimeve deri në përfundimin e plotë të punimeve.
  
- **Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë**, kur jane ne pronesi, duhet të paraqitet **kontrata e blerjes apo çdoganimit, fotot dhe fatura tatimore perkatese**. Ndërsa **per mjete te marra me qera** krahas dokumentacionit të mësipërm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qerases dhe duhet te jete e vlefshme per te gjithe periudhen e realizimit të punimeve deri në përfundimin e plotë të punimeve.

- Për **fabrikën e betonit, asfaltit, dhe nyjen e inerteve**, ne rast se është **ne pronesi** duhet të paraqiten dokumente që vertetojnë pronësinë e saj, Leja mjedisore leshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit, planimetri dhe dokumentacion që verteton pronësinë.
- Ne rast se **fabrika e betonit, asfaltit, dhe nyjen e inerteve** është **me qera** duhet të paraqitet kontrata e qerave dhe shoqëruar me dokumente që vertetojnë pronësinë e saj, Lejen mjedisore leshuar nga Qendra Kombëtare e Licencimit. Planimetri dhe dokumentacion që verteton pronësinë.
- **Për pajisjet teknike**, të cilat janë në pronësi të operatorit ekonomik, duhet të paraqitet kontrata e shitblerjes/fatura tatimore e shitjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes ndërsa kur janë të marra me qera duhet të paraqitet kontrata e qerasë, fatura tatimore e shitjes/ kontrata e shitblerjes si dhe dokumenti me të dhënat teknike të pajisjes. Në rastin kur fatura është lëshuar nga subjekte që nuk janë të regjistruar si tatimpagues të TVSH-së duhet të shoqërohet me kuponin tatimor.
- **Për mjetet dhe pajisjet teknike** që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet dhe pajisje. Në rastin e mjeteve të treguara duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë **deklaratë** me anë të së cilës pranon **verifikimin e mjeteve dhe pajisjeve** të deklaruara në **(shtojcën 10)**, në çdo kohë deri në përfundimin e kontratës nga Autoriteti Kontraktor.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë një **deklaratë** me anë të së cilës deklaron se **nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera**.
- Operatori/ët ekonomik/ë ofertues duhet të paraqesë një **deklaratë**, ku të deklarojë se të gjitha mjetet dhe pajisjet e deklaruara sipas **shtojcës 10**, do të jenë të angazhuara vetëm në këtë kontratë.  
*Autoriteti Kontraktor gëzon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë disponueshmërinë e këtyre mjeteve gjatë gjithë zbatimit të kontratës.*

**2.3.14 Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë Kontrate furnizimi me furnizuesin e tubave HDPE dhe PVC plastike sipas preventivit** që do të vendosen në objekt, shoqëruar me katalogjet teknike të mallrave (HDPE dhe PVC, plastike). Në rast se katalogjet janë në gjuhë të huaj operatori ekonomik duhet të paraqesë të përkthyerat dhe noterizuar sipas legjislacionit në fuqi.

**2.3.15 Ne përputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkëpunimi** nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:

- a) Hekur;
- b) Pajisje Hidroizoluese;
- c) Pompa;

Për rastin kur autorizimi do të jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet te shoqerohet edhe me dokumentacionin qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me distributorin (kontratë/autorizim).

**2.3.16 Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi/distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë:**

- a) Matësa uji;

Për rastin kur autorizimi do të jetë lëshuar nga distributori i autorizuar, duhet te shoqerohet edhe me dokumentacionin qe verteton lidhjet e firmes prodhuese me distributorin (kontratë/autorizim).

Operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të paraqesë **Katalogjet** për mallrat **matësa uji**.

Në rast se katalogjet janë në gjuhë të huaj operatori ekonomik duhet ti paraqesë të përkthyer dhe noterizuara sipas legjislacionit në fuqi.

**2.3.17 Në rastet e pjesëmarrjes së operatorëve ekonomikë të huaj, detyrimisht të gjitha dokumentat të jenë të apostiluar sipas legjislacionit në fuqi.**

**Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mosdorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.**

### Shtojca 13

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)*

#### **PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE**

##### **→ Sipas Dokumentave bashkangjitur DST – së.**

**Përshkrimi i të dhënave teknike tëpunëve objekt prokurimi** të përshkruara sa më saktë dhe në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara.

#### **KUJDES**

Specifikimet teknike nuk duhet të kenë asnjë kërkesë apo referencë të ndonjë markë apo emër i veçantë, patentë, vizatim ose tip, origjinë specifike, prodhues ose sipërmarrës shërbimi, përveç rasteve kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme, e përshkrimit të kërkesave, me kusht që fjalët “ose ekuivalent” të përfshihen detyrimisht në këto specifikime.

Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj: **Sipas Dokumentave bashkangjitur DST-së.**

Specifikimet Teknike të Materialeve: **Sipas Dokumentave bashkangjitur DST-së.**

Grafiku i Punimeve: **Sipas Dokumentave bashkangjitur DST-së.**

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: **Sipas Dokumentave bashkangjitur DST-së.**

**Shtojca 14**

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga autoriteti kontraktor)*

**PREVENTIVAT E PUNIMEVE**

PREVENTIVI PËRMBLEDHËS		
UJËSJELLËS LUSHNJE		
NR.	EMRI I PROJEKTIT	SHUMA TOTALE [LEKE]
1	Linja e dergimit PE DN400 stc Virove-depo 2500M3	-
2	Furnizimi me uje i lagjes 18 Nentori	-
3	Furnizimi me uje i lagjes Karbunare	-
4	<b>TOTALI</b>	-
5	<b>FONDI REZERVE 5%</b>	-
6	<b>TOTALI II (I+ fondi rezerve 5%)</b>	-
7	<b>TVSH 20%</b>	-
8	<b>Shuma III (II+TVSH 20%)</b>	-

LINJA E DERGIMIT D400 STC VIROVE-DEPO 2500m3						
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1	An-1	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	1302		-
2	An-12	Prerje asfalti me makineri	m1	1860		-
3	3.197/1	Prishje shtrese cakelli t=15cm me makineri	m3	400		-
4	3.90/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	3800		-
5	3.25/b	Germim dheu kanal me krah toke e zak.	m3	380		-

Dokumenta Standarde të Tenderit

6	3.158/3a	Largim dheu me auto 3 km	m3	2000		-
7	An-1	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=400mm, PN 16	ml	2988		-
8	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta per kapjen e tubit ne trupin e ures	Ton	1.2		-
9	2.261	Shtrat rere	m3	480		-
10	3.An 164/1a	Mbushje me material te dale nga germimi	m3	1080		-
11	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	720		-
12	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	2400		-
13	3.211	Shtrese cakelli t=30cm perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2400		-
14	3.226/7	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 10cm, me makineri	m2	1685		-
15	AN-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	32		-
16	AN-3	Pastrim tubash dhe disinfektim	op	32		-
17			<b>Shuma 1</b>			-
<b>2.ANKERA</b>						
18	3.25/a	Germim dheu per bazamentin	m3	2		-
19	3.243	Beton C16/20 per bllokun e ankorimit	m3	3		-
20	3.765	Hekur betoni	ton	0.12		-
21	4.300	Konstruksione te thjeshta per kapjen e tubit	kg	16		-
22		Vlera per 1 anker				-
23			<b>Shuma2 (Gjithsej13 Anker)</b>			-
<b>3.PUSETE AJRIMI</b>						
24	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m <sup>2</sup>	-		-
25	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	35		-
26	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	15		-
27	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	23.5		-
28	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	5.5		-
29	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	18.76		-
30	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	6.6		-

Dokumenta Standarde të Tenderit

31	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	55		-
32	3.An/fh	F V waterstop tip RT 2000 10*20 & h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kampatave b/a.	ml	12		-
33	An-4	Shkalle hekuri, 300 x 150 mm	cope	21		-
34	An-5	flanaxhe adaptorD400 dhe manikote I veshur me polietilen	cope	6		-
35	An-6	Pjese speciale gize me flanaxha	ton	0.1		-
36	An-7	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	3		-
37	An-7/a	Tub ajrimi DN100	cope	3		-
38	2.538	Pjese speciale çel Ø~200	kg	55		-
39	An-8	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	3		-
40	An-8/a	F,V Fashete gize 400/80mm	cope	3		-
41	An-9	Fv ajrues D= 80 mm Pn16	cope	3		-
42			<b>Shuma3</b>			-
<b>4.Punime per puseten e shkarkimit</b>						
43	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m <sup>2</sup>	9.8		-
44	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	16		-
45	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	12.5		-
46	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	2.0		-
47	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	2.0		-
48	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	2.1		-
49	An-7	Kapak pusete gize EN 124 grupi 4 DN 600	cope	1		-
50	An	Shkalle hekuri, 300 x 150 mm	cope	7		-
51	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe dy duar bitum	m <sup>2</sup>	25		-
52	2.166	F.V hekur betoni periodik ø6-10	ton	0.9		-
53	2.167	F.V hekur betoni periodik ø > 10	ton	0.8		-
54	2.513	F.V pilete dyshemeje Ø 30 mm	cope	1		-
55	An-7/a	Tub ajrimi DN100	cope	1		-
56	An-8/a	F,V Fashete gize 400/80mm	cope	1		-
57	An-10	Brryl gize me flanaxha 45° Dn50	cope	1		-
58	An-8	F.V Saracineske Gize me flanaxhe DN80	cope	1		-
59	An-6	Tub gize DI, EN 545, PN 10, L = 1000 mm, DN 50	cope	2		-
60	An-11	Fllanaxhe adaptor gize D50	cope	2		-
61	An-12	Xhunto cmontimi Dn50mm	cope	1		-



Dokumenta Standarde të Tenderit

62	An-13	Flap Valve	cope	1		-
			<b>Shuma4</b>			-
<b>5.Puseta ne stc Virove</b>						
63	3.100	Skarifikim bari me lopate.	m <sup>2</sup>	10		-
64	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	24		-
65	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	6		-
66	2.190	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	4		-
67	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	0.2		-
68	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	0.2		-
69	2.167	F.V hekur betoni periodik $\phi > 10$	ton	0.2		-
70	4.123/11	F.V. saracineska celiku me flanaxha , Pn16 bar, $\phi 400$	cope	1		-
71	An-14	F.V. Nyje cmontuese DN=400 PN16	cope	1		-
72			<b>shuma5</b>			-
<b>6.Nyja ne depo</b>						
73	4.123/11	F.V. saracineske gize me flanaxha , Pn16 bar, $\phi 400$	cope	1		-
74	An-14	F.V. Nyje cmontuese DN=400 PN16	cope	1		-
75			<b>Shuma6</b>			-
76	<b>Shuma (1+2...6)</b>					-
77	<b>Fondi rezerve (5%)</b>					-
78	<b>Totali</b>					-
79	<b>TVSH (20%)</b>					-
80	<b>Totali me TVSH</b>					-

PREVENTIVI PERMBLEDHES		
FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI		
NR.	PERSHKRIMI	SHUMA TOTALE [LEKE]
1.1	FURNIZIMI DHE VENDOSJA E TUBOVE DHE RAKORDERIVE TE RRJETIT TE UJESJELLESIT	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

1.2	FURNIZIMI DHE VENDOSJA E MATESAVE SHTEPIAK TE UJIT	-
1.3	PUNIMET E TOKES	-
1.4	PUNIME CIVILE	-
1.5	RIKONSTRUKSION RRUGE	-
1.6	PUSETE SHKARKIMI	-
	<b>TOTALI</b>	-
	<b>FONDI REZERVE 5%</b>	-
	<b>TOTALI II (I+ fondi rezerve 5%)</b>	-
	<b>TVSH 20%</b>	-
	<b>Shuma III (II+TVSH 20%)</b>	-

FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI						
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesi a	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefta [LEKE]
1		FURNIZIMI DHE VENDOSJA E TUBOVE DHE RAKORDERIVE TE RRJETIT TE UJESJELLESIT				
2						
3						
4		<u>Tubat HDPE dhe Rakorderite me Elektrofuzion</u>				
5						
6		<b>TUBAT PE-100, PN 10</b>				
7		<b>Shiko Specifikimet e Pergjithshme Teknike</b>				
8		Furnizim dhe vendosje tuba HDPE, PN 10, sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike. Faktori I Sigurise: c=1,25				
9		<b>Vlera minimale: SDR 17, PN 10 perfshire bashkimin me elektrofuzion per lidhjen e tubave</b>				
10						
11		<b>Tubat duhet te vijne bashke me shtresen mbrojtese. Tubat te dorezohen ne gjatesi 12m</b>				
12		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, PN10				
13	2.491/f	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=63mm, t = 4.7mm, PN 10	ml	3,188	-	-
14	An-19	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=75mm, t=5.6mm, PN 10	ml	511	-	-
15	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=90mm, t = 6.7mm, PN 10	ml	504	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

16	2.491/h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=110mm, t = 8.1mm, PN 10	ml	7,060	-	-
17	An-20	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=140mm, t=10.3mm, PN 10	ml	21	-	-
18	2.491/j	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=160mm, t=11.8mm, PN 10	ml	5,873	-	-
19						
20		<b>Rakorderi me Elektrofuzion per tubat HDPE</b>				
21		<b>Shiko Specifikmet e Pergjithshme Teknike</b>				
22		Furnizim dhe vendosje rakorderi elektrofuzioni-sigurie, material HDPE, PE 100, me shtrese mbrojtese ndaj ngrohjes , sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
23						
24		<b>Fashet me saldim me elektrofuzion per tubat HDPE</b>				
25	An-21	Fasheta HDPE OD63 lidhje nga tubi Ø 160	cope	8	-	-
26	An-22	Fasheta HDPE OD90 lidhje nga tubi Ø 110	cope	3	-	-
27	An-23	Fasheta HDPE OD63lidhje nga tubi Ø 110	cope	9	-	-
28	An-24	Fasheta HDPE OD110 lidhje nga tubi Ø 160	cope	7	-	-
29	An-25	Fasheta HDPE OD63lidhje nga tubi Ø 75	cope	8	-	-
30	An-26	Fasheta HDPE OD110 lidhje nga tubi Ø 140	cope	1	-	-
31	An-27	Fasheta HDPE OD63 lidhje nga tubi Ø 90	cope	1	-	-
32						
33		<b>F.V T/Reduktor me elektrofuzion per tubat PE, PN10</b>				
34		Furnizim dhe vendosje e elementeve-T per bashkimin me saldimme elektrofuzion me shtrese mbrojtese ndaj ngrohjes , sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
35	An-28	T e barabarte PE EFW OD 110 / OD 110	cope	14	-	-
36	An-29	T e barabarte PE EFW OD 160 / OD 160	cope	2	-	-
37	An-30	Brryl 45 PE EFW OD 160	cope	1	-	-
38	An-31	Bashkuese PE EFW OD 63	cope	2	-	-
39	An-32	Bashkuese PE EFW OD 75	cope	1	-	-
40	An-33	Bashkuese PE EFW OD 110	cope	4	-	-
41	An-34	Bashkuese PE EFW OD 160	cope	2	-	-
42	An-35	Reduktor PE OD 160 / OD 110	cope	2	-	-
43	An-36	Reduktor PE OD 110 / OD 63	cope	3	-	-
44						
45		<b>F.V Tape fundore me elektrofuzion</b>				
46		Furnizim dhe vendosje e Tapave fundore PE 100 SDR 11 me shtrese mbrojtese ndaj ngrohjes per te optimizuar transferimin e nxehtesise, thellesi vendosje e gjere, zone vendosje dhe bashkimi te gjere plus zonat e ftohjes ne fund per te evituar rrjedhjen e materialit te shkrire, per perdorim pa pajisje ngritese .				

Dokumenta Standarde të Tenderit

47	An-37	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 20	cope	9	-	-
48	An-38	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 63	cope	13	-	-
49	An-39	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 75	cope	2	-	-
50	An-40	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 110	cope	15	-	-
51						
52		<b><u>Totali 1.1.1 Tubat HDPE dhe Rakorderite me Elektrofuzion</u></b>				-
53						
54		<b><u>Armaturat - Valvulat, Hidrantet,</u></b>				
55						
56		<b>F.V Sensor Presioni PN 10</b>				
57	An-41	Manometer	cope	1	-	-
58	An-42	Fashet universale (bronz) femer 1/2" sdr 11	cope	1	-	-
59						
60		<b>F.V Saracineske gize me flanaxha PN deri 16 bar</b>				
61		Furnizim dhe vendosje saracineske gize me flanaxha, (versioni i shkurter),duke perfshire dadot, bulonat, guarnicionet dhe elektrod+shpindelin+pllaken .Dimensioni dhe filetimi i flanaxhave ne perputhje me EN 1092-2 PN 10, sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
62	An-43	DN 50	cope	10	-	-
63	An-44	DN 80	cope	3	-	-
64	An-45	DN 100	cope	6	-	-
65	An-46	DN 150	cope	4	-	-
		<b>Rakorderit per saracineskat</b>				
66	An-47	Fllanxe adaptor e veshur me polietilen OD90	cope	20	-	-
67	An-48	Fllanxe adaptor e veshur me polietilen OD110	cope	6	-	-
68	An-49	Fllanxe adaptor e veshur me polietilen OD63	cope	12	-	-
69	An-50	Fllanxe adaptor e veshur me polietilen OD160	cope	8	-	-
70	An	Bashkuese PE OD90	cope	20	-	-
71	An-33	Bashkuese PE OD110	cope	6	-	-
72	An-31	Bashkuese PE OD63	cope	12	-	-
73	An-34	Bashkuese PE OD160	cope	8	-	-
79						
80		<b>F.V Hidrante</b>				
81		Furnizim dhe vendosje e hidranteve te zjarrit, tipi " rigjid me pajisje te levizshme", I filetuar me PN 10,sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
82		<b>Hidrant nentokesor</b>				
83	An-51	PE EFW Reduktor OD110/90	cope	4.0	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

84	An-52	PE EFW bashkuese OD90	cope	4.0	-	-
85	An-44	Saracineske gize D80 EN 558 Table 2 Basic Series 14+shpindel+kapak gize +pllaka	cope	4.0	-	-
86	An-53	PE stub flanaxhe adaptor OD90	cope	4.0	-	-
87	An-54	Q 90° (all flanged bend 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 80	cope	4.0	-	-
88	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4.0	-	-
89	An-55	Tub celiku me flanaxha, DI, EN 545, PN 16, L = 200 mm, DN 80	cope	4.0	-	-
90	An-56	Pllaka	cope	4.0	-	-
91	An-57	Kapak Gize	cope	4.0	-	-
92		<b>Hidrant siperfaqesor</b>			-	-
93	An-51	PE EFW Reduktor OD110/90	cope	4.0	-	-
94	An-52	PE EFW bashkuese OD90	cope	4.0	-	-
95	An-44	Saracineske gize D80 EN 558 Table 2 Basic Series 14+shpindel+kapak gize +pllaka	cope	4.0	-	-
96	An-53	PE stub flanaxhe adaptor OD90	cope	4.0	-	-
97	An-54	Q 90° (all flanged bend 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 80	cope	4.0	-	-
98	2.511	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	4.0	-	-
99	An-55	Tub celiku me flanaxha, DI, EN 545, PN 16, L = 200 mm, DN 80	cope	4.0	-	-
100	An-58	Tub celiku me flanaxha, DI, EN 545, PN 16, L = 100 mm, DN 80	cope	4.0	-	-
101						
102		<b><u>Totali 1.1.2 Armaturat - Valvulat, Hidrantet,</u></b>				-
103						
104		<b><u>MATES UJI KRYESOR</u></b>				
105						
106		<b>F.V Mates uji elektro-magnetik, me flanaxha+aksesoret Furnizim dhe vendosje I kutise se jashtme te mbyllur, sistem kunder vjedhjes,mbeshtjellese per tubat dhe kabllot elektrike, sic eshte specifikuar dhe treguar ne vizatim</b>				
107		Furnizim dhe vendosje matesi uji elektro-magnetik, duke perfshire kabllin,kutine, datalogerin sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
110	An-60	DN 200	cope	1	-	-
111						
112		<b><u>Totali 1.1.3 Mates Uji Kryesor</u></b>				-
113						
114		<b><u>Punime te Ndryshme</u></b>				
115						

Dokumenta Standarde të Tenderit

11						
6						
11						
7		<b>Disinfektim+testi presionit per tubat Pe 100</b>				
11	AN-2	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	op	114	-	-
8						
11	AN-3	Pastrim tubash dhe disinfektim	op	114	-	-
9						
12						
0						
12		<b>F.V Shirit sinjalizimi</b>				
1						
12		Furnizim dhe vendosje shirit sinjalizimii, material metalik,				
2		sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
12	4.141/a7.	ngjyra e shiritit:blu, PE me trashesi 0.15, ngjyra e mesazhit :				
3	0	e zeze	m	17,58 2	-	-
12						
4						
12		<b>F.V Tuba Celiku</b>				
5						
12		Furnizim dhe vendosje e tubave te celikut, (kalim ure), sipas				
6		Specifikimeve te Pergjithshme Teknike				
12	2.a60/1	F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per	ton	1.000	-	-
7		ujesjellsa te jashtem				
12						
8						
12		<b>Konstruksione metalike te thjeshta</b>				
9						
13	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.45	-	-
0						
13						
1						
13		<b><u>Totali 1.1.4 Punime te Ndryshme</u></b>				-
2						
13						
3						
13		<b>PERMBLEDHJA per PR U 3.3 - Materialet per Rrjetin e Ujesjellsit</b>				
4						
13		<b><u>Totali 1.1.1 Tubat HDPE dhe Rakorderite me</u></b>				-
5		<b><u>Elektrofuzion</u></b>				
13		<b><u>Totali 1.1.2 Armaturat - Valvulat, Hidrantet, Ajruesit</u></b>				-
6						
13		<b><u>Totali 1.1.3 Mates Uji Kryesor</u></b>				-
7						
13		<b><u>Totali 1.1.4 Punime te Ndryshme</u></b>				-
8						
13		<b><u>TOTALI I LU 3.3 - Furnizim dhe Vendosje e Materialeve per Rrjetin e Ujesjellsit</u></b>				-
9						

Dokumenta Standarde të Tenderit

FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI							
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]	
1		<b>FURNIZIMI DHE VENDOSJA E MATESAVE SHTEPIAK TE UJIT</b>					
2							
3	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	13,340	-	-	
4	An-2	Pastrim tubash	op	80	-	-	
5	An-3	Disinfektim tubash	op	80	-	-	
6				<b>Shuma 1</b>		-	
7		<b>Mates uji individual</b>					
8	An-61	Brryl EFW OD20	cope	1	-	-	
9	An-62	Adaptor EF mashkull i filetuar OD 20/ 1/2"	cope	2	-	-	
10	An-63	Saracineske Bronxi Dn15, dopio femer filetuar + volant	cope	1	-	-	
11	An-64	Mates Uji Dn 15, Q/3=2.5m3//h perfshire Hollandez mashkull/femer filetuar Dn15	cope	1	-	-	
12	An-65	Kundra valvul Bronxi DN15	cope	1	-	-	
13	An-66	Aksesor tranzit qe varet tubi ekzistues OD20/ODxx	cope	1	-	-	
14	An-67	Metalic Box with lockable cover	cope	1	-	-	
15				1Mates individual		-	
16				<b>Shuma 2- 2430Matesa</b>		-	
17		<b>TOTALI LU U 1.2-Shuma 1+2 - F.V matesave shtepiake te ujit</b>					-

FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI						
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b><u>PUNIMET E TOKES</u></b>				
2						
3		<b>Germimet e kanaleve</b>				
4	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet, Ekskavator 0.25 m3	m3	11,351	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	200	-	-
6					-	-
7	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1.5 m	m <sup>3</sup>	190	-	-
8	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	3,331	-	-
9					-	-
10	2.261	Shtrimi dhe ngjeshja e materialit ne shtratin e kanalit.Përfshirë furnizimin me rere 10 cm poshtë tubit.	m <sup>3</sup>	1,343	-	-
11	2.261	Rimbushja e kanalit me rere	m <sup>3</sup>	3,415	-	-
12					-	-
13	2.19	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	4,784	-	-
14	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	3,974	-	-
15					-	-
16		<b>TOTALI LU U 1.3 - PUNIMET E TOKES</b>			-	-

FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI						
	Nr. Manual/ Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b><u>PUNIME CIVILE</u></b>				
2						
3		<b>NDERTIMI I PUSSETAVE, PUNIME BETONI</b>				
4	3.244	<b>Struktura monolite betoni C 20/25</b> (Ndërtimi i blloqeve të ankorimit beton C20 për brryla sipas skemës standarde "blloqe ankorimi ")	m <sup>3</sup>	70	-	-
5	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbështetësve të bërë nga betoni C20, valvulave, sipas projektit)	m <sup>3</sup>	3	-	-
6						
7	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbështetësve të pëbërë nga betoni C20, nën këmbët e brrylave, valvulave dhe hidranti, sipas projektit)	m <sup>3</sup>	2.2	-	-
8						



Dokumenta Standarde të Tenderit

9		<b>Furnizimi, shpërndarja, instalimi dhe ngjeshja e betonit të papërshkueshëm nga uji C25 / C30</b>					
10	<b>An69(3.245)</b>	<b>Struktura monolite betoni C 25/30</b> (duke përfshirë të gjitha punimet për dyshemene muret dhe soleten e dhomave të matësave të ujit, dhomat e valvulave të ajrit, konstruksionin e shkarkuesit dhe lidhjen e betonit duke përfshirë armimin )	m <sup>3</sup>	21	-	-	
11							
12	<b>3.An/fh</b>	<b>F V waterstop tip RT 2000 10*20 &amp; h/izolues tip rapid cement ne bashkimin e kempatave b/a.</b>	m	15	-	-	
13							
14	<b>3.241</b>	<b>Struktura te holla monolite betoni C 12/15</b> (Furnizimi, shperndarja, instalimi dhe ngjeshja e betonit <b>C12/C15</b> , perfshire te gjitha punimet e themeleve te shkarkuesit )	m <sup>3</sup>	0.20	-	-	
15							
16		Furnizim, shperndarje dhe instalim I betonit rezistent ndaj ujit ( <b>C20/C25</b> )					
17	<b>An 68 (3.244/1)</b>	<b>Struktura monolite betoni C 20/25</b> (perfshire te gjitha punimet e nevojshme per shkarkuesin dhe armimin)	m <sup>3</sup>	1.91	-	-	
18							
19	<b>TOTALI LU U 1.4 - PUNIME CIVILE</b>						<b>-</b>

<b>FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI</b>						
	<b>Nr. Manual/ Analize</b>	<b>Pershkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi njesi [LEKE]</b>	<b>Vlefte [LEKE]</b>
1		<b>RIKONSTRUKSION RRUGE</b>				
2	<b>3.197/1</b>	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	1,480	-	-
3	<b>An</b>	Skarifikim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m <sup>2</sup>	9,908	-	-
4	<b>3.212/b</b>	Shtrese stabilizant t=10cm	m <sup>2</sup>	9,908	-	-
5	<b>3.233/1</b>	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m <sup>2</sup>	9,908	-	-
6	<b>3.484</b>	Ndertim shtrese ballasti me çakell	m <sup>3</sup>	1,485	-	-
7	<b>3.618</b>	<b>Bordura betoni 20x35 cm</b> (Furnizimi, shpërndarja dhe instalimi i bordurave te betonit , duke përfshirë punimet e betonit )	m	599	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

8		<b>Heqja e pllakave ekzistuese te betonit</b>				
9	2.426/2	<b>Prishje mur blloqe betoni</b> (ruajtja, madhësi të ndryshme, duke hequr përfshirë shtratin e betonit (duke përfshirë të gjitha punët, transportin dhe materialet e kërkuara)	m <sup>2</sup>	80	-	-
10						
11	3.618	<b>Bordura betoni 20x35 cm</b> (Zevendesimi i bordurave / pajimeve të betonit në bazën e betonit C20 (përfshirë të gjitha punimet e kërkuara, transport)	m <sup>2</sup>	80	-	-
12						
13		<b><u>TOTALI LU U 1.5- RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS</u></b>				-

<b>FURNIZIMI ME UJE I LAGJES 18 TETORI</b>						
	<b>Nr. Manual/ Analize</b>	<b>Pershkrimi</b>	<b>Njesia</b>	<b>Sasia</b>	<b>Cmimi njesi [LEKE]</b>	<b>Vlefte [LEKE]</b>
1		<b>PUSETE SHKARKIMI (2Puseta)</b>				
2		Rakorderite				
3	An-68	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=75mm, t=5.6mm, PN 10	ml	10	-	-
4	An-32	Bashkuese elektrofuzive OD75	cope	4	-	-
5	An-10	Brryl 45° me flanaxha D50	cope	2	-	-
6	An-69	Fllanxe adaptor e veshur me polietilenD75	cope	4	-	-
7	An-70	Tee Gize me flanaxha 65x50mm	cope	4	-	-
8	An-43	Saracinesk gize D50 EN 558 Table 2 Basic Series 3+shpindel +kapak gize+pllaka	cope	2	-	-
9	An-49	Fllanxe adaptor e veshur me polietilenD50	cope	4	-	-
10	An-31	Bashkuese elektrofuzive OD63	cope	4	-	-
11	2.491/e	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 3.7 mm, Pn 10	ml	12	-	-
12	An-71	Tub gize DI, EN 545, PN 10, L = 300 mm, DN 50	cope	2	-	-
13	An-13	Flap Valve Saracineske me pallote te pjerret per shkarkues 50mm	cope	2	-	-
14		<b><u>TOTALI LU U 1.6- Puseta shkarkimi (2 cope)</u></b>				-

Dokumenta Standarde të Tenderit

FURNIZIMI ME UJE I LAGJES KARBUNARE		
NR.	PERSHKRIMI	Shuma totale [LEKE]
1.1	FURNIZIMI DHE VENDOSJA E TUBOVE DHE RAKORDERIVE TE RRJETIT TE UJESJELLESIT-KARBUNARE	-
1.2	FURNIZIMI DHE VENDOSJA E MATESAVE SHTEPIAK TE UJIT	-
1.3	PUNIMET E TOKES	-
1.4	PUNIME CIVILE	-
1.5	RIKONSTRUKSION RRUGE	-
	<b>TOTALI</b>	-
	<b>FONDI REZERVE 5%</b>	-
	<b>TOTALI II (I+ fondi rezerve 5%)</b>	-
	<b>TVSH 20%</b>	-
	<b>Shuma III (II+TVSH 20%)</b>	-

	Nr. Manual/ Analize	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b>FURNIZIMI DHE VENDOSJA E TUBOVE DHE RAKORDERIVE TE RRJETIT TE UJESJELLESIT-KARBUNARE</b>				
2						
3		<u><b>Tubat HDPE dhe Rakorderite me Elektrofuzion</b></u>				
4						
5		<b>TUBAT PE-100, PN 10</b>				
6		<b>Shiko Specifikimet e Pergjithshme Teknike</b>				
7		Furnizim dhe vendosje tuba HDPE, PN 10, sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike. Faktori I Sigurise: c=1,25				
8		<b>Vlera minimale: SDR 17, PN 10 perfshire bashkimin me elektrofuzion per lidhjen e tubave</b>				
9						
10		<b>Tubat duhet te vijne bashke me shtresen mbrojtese. Tubat te dorezohen ne gjatesi 12m</b>				
11		F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE, PN10				
12	<b>2.491/f</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=63mm, t = 4.7mm, PN 10	ml	6,294	-	-

## Dokumenta Standarde të Tenderit

13	<b>An-72</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=75mm, t = 5.6mm, PN 10	ml	1,999	-	-
14	<b>2.491/g</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=90mm, t=5.6mm, PN 10	ml	1,534	-	-
15	<b>2.491/k</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=200mm, t = 14.7mm, PN 10	ml	1,099	-	-
16	<b>2.491/j</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=160mm, t = 11.8mm, PN 10	ml	317	-	-
17	<b>An-73</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=140mm, t = 8.3mm, PN 10	ml	321	-	-
18	<b>2.491/i</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=125mm, t = 8.6mm, PN 10	ml	1,124	-	-
19	<b>An-74</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=180mm, t = 13.3mm, PN 10	ml	181	-	-
20	<b>2.491/h</b>	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi HDPE 100 d=110mm, t = 8.1mm, PN 10	ml	1,018	-	-
21		<b>Rakorderi me Elektrofuzion per tubat HDPE</b>				
22		<b>Shiko Specifikimet e Pergjithshme Teknike</b>				
23		Furnizim dhe vendosje rakorderi elektrofuzioni-sigurie, material HDPE, PE 100 me elektrofuzion, me shtrese mbrojtese ndaj ngrohjes , sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
24						
25	<b>An-75</b>	Tee e reduktuar OD200/75	cope	1	-	-
26	<b>An-76</b>	Tee e reduktuar OD75/63	cope	5	-	-
27	<b>An-77</b>	Tee e barabart OD75/75	cope	3	-	-
28	<b>An-78</b>	Tee e barabart OD63	cope	1	-	-
29	<b>An-79</b>	Cross Tee e barabart 200/200/200/200	cope	1	-	-
30	<b>An-80</b>	Reduktor OD200/110	cope	1	-	-
31	<b>An-81</b>	Reduktor OD200/180	cope	1	-	-
32	<b>An-82</b>	Reduktor OD200/90	cope	1	-	-
33	<b>An-83</b>	Tee e barabart OD110/110	cope	1	-	-
34	<b>An-84</b>	Reduktor OD110/63	cope	1	-	-
35	<b>An-85</b>	Reduktor OD110/90	cope	2	-	-
36	<b>An-86</b>	Tee e reduktuar OD110/63	cope	3	-	-
37	<b>An-87</b>	Tee e reduktuar OD180/75	cope	2	-	-
38	<b>An-88</b>	Tee e barabart OD180/180	cope	1	-	-
39	<b>An-89</b>	Reduktor OD180/63	cope	1	-	-
40	<b>An-90</b>	Reduktor OD180/160	cope	1	-	-
41	<b>An-91</b>	Tee e reduktuar OD160/75	cope	1	-	-
42	<b>An-92</b>	Tee e reduktuar OD160/90	cope	1	-	-
43	<b>An-93</b>	Tee e barabart OD90/90	cope	3	-	-
44	<b>An-94</b>	Reduktor OD90/63	cope	2	-	-
45	<b>An-95</b>	Reduktor OD90/75	cope	7	-	-
46	<b>An-96</b>	Tee e reduktuar OD110/90	cope	2	-	-
47	<b>An-97</b>	Tee e barabart OD90/90	cope	2	-	-
48	<b>An-98</b>	Reduktor OD90/63	cope	1	-	-

## Dokumenta Standarde të Tenderit

49	<b>An-99</b>	Reduktor OD90/75	cope	1	-	-
	<b>An-100</b>	Reduktor OD125/110	cope	1	-	-
50	<b>An-101</b>	Tee e reduktuar OD90/63	cope	2	-	-
51	<b>An-102</b>	Tee e reduktuar OD140/63	cope	1	-	-
52	<b>An-103</b>	Tee e reduktuar OD125/63	cope	1	-	-
53						
54		<b>F.V Tape fundore me elektrofuzion</b>				
55		Furnizim dhe vendosje e Tapave fundore PE 100 SDR 11 me shtrese mbrojtese ndaj ngrohjes per te optimizuar transferimin e nxehtesise, thellesi vendosje e gjere, zone vendosje dhe bashkimi te gjere plus zonat e ftohjes ne fund per te evituar rrjedhjen e materialit te shkrire, per perdorim pa pajisje ngritese .				
56	<b>An-37</b>	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 20	cope	9	-	-
57	<b>An-103</b>	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 63	cope	4	-	-
58	<b>An-104</b>	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 90	cope	2	-	-
59	<b>An-105</b>	Tap Fundore PE me elektrofuzion OD 160	cope	4	-	-
60						
61		<b><u>Totali 1.1.1 Tubat HDPE dhe Rakorderite me Elektrofuzion</u></b>				-
62						
63		<b><u>Armaturat - Valvulat, Hidrantet,</u></b>				
64						
65		<b>F.V Sensor Presioni PN 10</b>				
66	<b>An-41</b>	Manometer	cope	1	-	-
67	<b>An-42</b>	Fashet universale (bronz) femer 1/2" sdr 11	cope	1	-	-
68						
69		<b>F.V Saracineske gize me flanaxha PN deri 16 bar</b>				
70		Furnizim dhe vendosje saracineske gize me flanaxha, (versioni i shkurter),duke perfshire dadot, bulonat, guarnicionet dhe elektrodat+shpindelin+pllaken+kapakun .Dimensionit dhe filetimi i flanaxhave ne perputhje me EN 1092-2 PN 10, sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
71	<b>An-44</b>	DN 80	cope	3	-	-
72	<b>An-45</b>	DN 100	cope	3	-	-
73	<b>An-107</b>	DN 75	cope	4	-	-
74	<b>An-108</b>	DN 125	cope	1	-	-
75	<b>An-47</b>	Flanaxhe adaptor e veshur me polietilen OD80	cope	6	-	-
76	<b>An-48</b>	Flanaxhe adaptor e veshur me polietilen OD100	cope	6	-	-
77	<b>An-110</b>	Flanaxhe adaptor e veshur me polietilen OD75	cope	8	-	-
78	<b>An-111</b>	Flanaxhe adaptor e veshur me polietilen OD125	cope	2	-	-
79	<b>An-112</b>	Bashkuese PE OD90	cope	6	-	-
80	<b>An-113</b>	Bashkuese PE OD110	cope	6	-	-
81	<b>An-114</b>	Bashkuese PE OD75	cope	8	-	-

## Dokumenta Standarde të Tenderit

82	<b>An-115</b>	Bashkuese PE OD125	cope	2	-	-
83						
84		<b>F.V Hidrante</b>				
85		Furnizim dhe vendosje e hidranteve te zjarrit, tipi " rigid me pajisje te levizshme", I filetuar me PN 10,sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
86	<b>An-51</b>	PE EFW Reduktor OD110/90	cope	6	-	-
87	<b>An-52</b>	PE EFW bashkuese OD90	cope	6	-	-
88	<b>An</b>	Saracineske gize D80 EN 558 Table 2 Basic Series 14+shpindel+kapak gize +pllaka	cope	6	-	-
89	<b>An-53</b>	PE stub flanaxhe adaptor OD90	cope	6	-	-
90	<b>An-54</b>	Q 90° (all flanged bend 90°), DI, EN 545, PN 16, DN 80	cope	6	-	-
91	<b>2.511</b>	F.V hidrante Ø 80 mm	cope	6	-	-
92	<b>An-55</b>	Tub celiku me flanaxha, DI, EN 545, PN 16, L = 200 mm, DN 80	cope	6	-	-
93	<b>An-58</b>	Tub celiku me flanaxha, DI, EN 545, PN 16, L = 100 mm, DN 80	cope	6	-	-
94						
95		<b><u>Totali 1.1.2 Armaturat - Valvulat, Hidrantet,</u></b>				-
96						
97		<b><u>MATES UJI KRYESOR</u></b>				
98						
99		<b>F.V Mates uji elektro-magnetik, me flanaxha+aksesoret Furnizim dhe vendosje I kutise se jashtme te mbyllur, sistem kunder vjedhjes,mbeshtjellese per tubat dhe kabllot elektrike, sic eshte specifikuar dhe treguar ne vizatim</b>				
100		Furnizim dhe vendosje matesi uji elektro-magnetik, duke perfshire kabllin,kutine, datalogerin sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
101	<b>An-109</b>	DN 150	cope	1	-	-
102						
103		<b><u>Totali 1.1.3 Mates Uji Kryesor</u></b>				-
104						
105		<b><u>Punime te Ndryshme</u></b>				
106						
107		<b>Disinfektim+testi presionit per tubat Pe 100</b>				
108	<b>AN-2</b>	Testi I presionit te linjes se tubacionit te ri	OP	120	-	-
109	<b>AN-3</b>	Pastrim tubash dhe disinfektim	OP	120	-	-
110						
111		<b>F.V Shirit sinjalizimi</b>				
112		Furnizim dhe vendosje shirit sinjalizimii, material metalik, sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike.				
113	<b>4.141/a7.0</b>	ngjyra e shiritit:blu, PE me trashesi 0.15, ngjyra e mesazhit : e zeze	m	1,500	-	-
114						
115		<b>Pusete shkarkimi 1(cope)</b>				

Dokumenta Standarde të Tenderit

116	An-116	Tee gize e reduktuar me flanaxha Dn100/50	cope	2.00	-	-
117	An-117	Tub gize me flanaxha +flanxhe murale, DI, EN 545, PN 16, L = 1000 mm, DN 100	cope	4.00	-	-
118	An-118	Tub gize me flanaxha +flanxhe murale, DI, EN 545, PN 16, L = 1000 mm, DN 50	cope	4.00	-	-
119	An-43	Saracineske gize D50 EN 558 Table 2 Basic Series 14+shpindel+kapak gize +pllaka	cope	2.0	-	-
120	An-49	PE stub flanaxhe adaptor OD63	cope	4.0	-	-
121	An-48	PE stub flanaxhe adaptor OD110	cope	4.0	-	-
122	An-119	Pjese cmontuese PN 16, DN 50	cope	2.00	-	-
123	An-120	(Brryl me flanaxha 45°), DI, EN 545, PN 16, DN 50	cope	2.00	-	-
124						
125		<b>F.V Tuba Celiku</b>				
126		Furnizim dhe vendosje e tubave te celikut, (kalim ure), sipas Specifikimeve te Pergjithshme Teknike				
127	2.a60/1	F.V. tuba celiku $\varphi > 200$ te h/izoluar ne fabrike, per ujesjellsa te jashtem	ton	1.000	-	-
128						
129		<b>Konstruksione metalike te thjeshta(Kalim ure)</b>				
130	4.3	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.95	-	-
131						
132		<b><u>Totali 1.1.4 Punime te Ndryshme</u></b>				-
133						
134		<b>PERMBLEDHJA per PR U 3.3 - Materialet per Rrjetin e Ujesjellesit</b>				
135		<b><u>Totali 1.1.1 Tubat HDPE dhe Rakorderite me Elektrofuzion</u></b>				-
136		<b><u>Totali 1.1.2 Armaturat - Valvulat, Hidrantet, Ajruesit</u></b>				-
137		<b><u>Totali 1.1.3 Mates Uji Kryesor</u></b>				-
138		<b><u>Totali 1.1.4 Punime te Ndryshme</u></b>				-
139		<b><u>TOTALI I LU-K U 3.3 - Furnizim dhe Vendosje e Materialeve per Rrjetin e Ujesjellsit</u></b>				-

RRJETI SHPERNDARES KARBUNARE						
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b>FURNIZIMI DHE VENDOSJA E MATESAVE SHTEPIAK TE UJIT</b>				
2						
3	2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10	ml	750	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	An-2	Pastrim tubash	OP	40	-	-
5	An-3	Disinfektim tubash	OP	40	-	-
6					<b>Shuma1</b>	-
7		<b>Mates uji individual</b>				
8	An-61	Brryl EFW OD20	cope	1	-	-
9	An-62	Adaptor EF mashkull i filetuar OD 20/ 1/2"	cope	2	-	-
10	An-63	Saracineske Bronxi Dn15, dopio femer filetuar + volant	cope	1	-	-
11	An-64	Mates Uji Dn 15, Q/3=2.5m3/h perfshire Hollandez mashkull/femer filetuar Dn15	cope	1	-	-
12	An-65	Kundralvalvul Bronxi DN15	cope	1	-	-
13	An-66	Aksesor tranzit qe varet tubi ekzistues OD20/ODxx	cope	1	-	-
14	An-67	Metaic Box with lockable cover	cope	1	-	-
15					<b>1 mates individual</b>	-
16					<b>Shuma 2 (500matesa)</b>	-
17					<b>TOTALI LU-K U 1.2-Shuma 1+2 - F.V matesave shtepiAKE te ujit</b>	-

RRJETI SHPERNDARES KARBUNARE						
	Nr. Manual / Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b><u>PUNIMET E TOKES</u></b>				
2						
3		<b>Germimet e kanaleve</b>				
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	9,950	-	-
5	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	250	-	-
6					-	-
7	2.261	Shtrimi dhe ngjeshja e materialit ne shtratin e kanalit.Përfshirë furnizimin me rere 10 cm poshtë tubit.	m <sup>3</sup>	2,532	-	-
8	2.261	Rimbushja e kanalit me rere	m <sup>3</sup>	4,877	-	-
9					-	-
10	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m <sup>3</sup>	3,752	-	-
11	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	2,994	-	-
12						-
		<b>TOTALI LU-K U 1.3 - PUNIMET E TOKES</b>				-



Dokumenta Standarde të Tenderit

	Nr. Manual	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b><u>PUNIME CIVILE</u></b>				
2						
3		<b>NDERTIMI I PUSETAVE, PUNIME BETONI</b>				
4	3.244	<b>Struktura monolite betoni C 20/25</b> (Ndërtimi i blloqeve të ankorimit beton C20 për brryla sipas skemës standarde "blloqe ankorimi ")	m <sup>3</sup>	55	-	-
5						
6	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbeshteteseve betoni C20 te kapakeve te pusetave te valvulave sipas projektit)	m <sup>3</sup>	3.2	-	-
7						
8	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbështetësve të bërë nga betoni C20, valvulave, sipas projektit)	m <sup>3</sup>	2.5	-	-
9						
10	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbeshteteseve betoni C20 te kapakeve te pusetave te hidranteve sipas projektit)	m <sup>3</sup>	3.0	-	-
11						
12	3.243	<b>Struktura monolite betoni C 16/20</b> (Ndërtimi i mbështetësve të pëbërë nga betoni C20, nën këmbët e brrylave, valvulave dhe hidranti, sipas projekti)	m <sup>3</sup>	3.0	-	-
13						
14		<b><u>TOTALI LU-K U 1.4 - PUNIME CIVILE</u></b>				-

	Nr. Manual/ Analize	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi njesi [LEKE]	Vlefte [LEKE]
1		<b>RIKONSTRUKSION RRUGE</b>				
2						
3	3.197/1	Prishje shtrese çakelli t = 15 cm, me makineri	m <sup>2</sup>	170	-	-

Dokumenta Standarde të Tenderit

4	<b>An</b>	Skarifim shtrese asfalti ekzistues me makineri	m2	818	-	-
5	<b>3.212/b</b>	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	820	-	-
6	<b>3.233/1</b>	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	820	-	-
7	<b>3.618</b>	<b>Bordura betoni 20x35 cm</b> (Furnizimi, shpërndarja dhe instalimi i bordurave te betonit , duke përfshirë punimet e betonit )	m	600	-	-
8		<b>Heqja e pllakave ekzistuese te betonit</b>				
9	<b>2.426/2</b>	<b>Prishje mur blloqe betoni</b> (ruajtja, madhësi të ndryshme, duke hequr përfshirë shtratin e betonit (duke përfshirë të gjitha punët, transportin dhe materialet e kërkuara)	m <sup>2</sup>	110	-	-
10						
11	<b>3.618</b>	<b>Bordura betoni 20x35 cm</b> (Zevendesimi i bordurave / pajimeve të betonit në bazën e betonit C20 (përfshirë të gjitha punimet e kërkuara, transport)	m <sup>2</sup>	111	-	-
12		<b><u>TOTALI LU K 1.5- RIKONSTRUKSIONI I RRUGËS</u></b>				-

**Shtojca15**

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

**NJOFTIM STANDART PËR OFERTUESIN E SKUALIFIKUAR<sup>5</sup>**

[Vendi dhe data]

[Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

[Adresa e ofertuesit]

I/E Nderuar Z. /Zj. <emri i kontaktit>

Ju falenderoj për pjesëmarrjen në procedurën e lartpërmendur të prokurimit publik. Procedura e kryer në përputhje me Ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006Për Prokurimin Publik.

Oferta juaj u vlerësua me kujdes sipas kushteve dhe kërkesave të përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dosjen e ofertës. Me keqardhje ju informoj se u s'kualifikuat, sepse oferta e dorëzuar nga ju u refuzua për shkak të arsyes (-ve) së/të mëposhtme:

---

---

---

---

Nëse mendoni se Autoriteti Kontraktor ka shkelur LPP ose RrPP gjatë procedurës së prokurimit publik, atëherë keni të drejtë të filloni një procedurë rishikimi siç parashikohet në Kreun VII të LPP-së.

Edhe pse nuk mundëm të përdornim shërbimet tuaja në këtë rast, besoj se do të vazhdoni të jeni i interesuar në nismat tona të prokurimit.

Me respekt  
<Emri>

---

<sup>5</sup> Ky njoftim duhet të përdoret në rastin e procedurave të prokurimit që zhvillohen në rrugë shkresore

## Shtojca 16

[Shtojcë për t'u plotësuar Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TËFITUESIT

[Data \_\_\_\_\_]

Për: [Emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues]

Procedura e prokurimit:

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [Sasia ose qëllimi dhe kohëzgjatja e kontratës]

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët  oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kane qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Vlera \_\_\_\_\_

(me numra dhe fjalë)

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

2. \_\_\_\_\_

Emri i plotë i shoqërisë

numri i NIPT-it

Përkatësisht për arsyet e mëposhtme:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë [emri dhe adresa e ofertuesit të shpallur fitues] se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej [shuma përkatëse e

## Dokumenta Standarde të Tenderit

*shprehur në fjalë dhe shifra*]/pikët totale të marra [\_\_\_\_\_]është identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë [*emri dhe adresa e autoritetit kontraktor dhe referenca e kontaktit*] sigurimine kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga dita e marrjes/publikimit të këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj (nëse është kërkuar) dhe kontrata do t'i akordohet ofertuesit vijues në klasifikimin përfundimtar, oferta e të cilit është dorëzuar me një vlerë të përgjithshme prej [*vlera përkatëse e shprehur në fjalë dhe shifra*], siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit nr.9643 datë 20.11.2006“Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë \_\_\_\_\_

Ankesa: ka ose jo \_\_\_\_\_

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë \_\_\_\_\_

[Titullari i autoritetit kontraktor]

## Shtojca 17

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor në rastin e marrëveshjes kuadër]

### FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

[Data]

Për: [Emri dhe adresa e operatorëve ekonomikë të shpallur fitues]

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

\* \* \*

Procedura e prokurimit: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës/lotit:

Përshkrim i shkurtër i kontratës: *[Sasia, objekti, kohëzgjatja e kontratës etj]*

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:  oferta ekonomikisht më e favorshme  çmimi më i ulët

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë, me shumatorën e çmimeve për njësi të ofruar/ me vlerat përkatëse të ofruara:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

2. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

Shumatorja e çmimeve për njësi të ofruar/vlera \_\_\_\_\_  
*(me numra dhe fjalë)*

Etj. \_\_\_\_\_

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1. \_\_\_\_\_  
*Emri i plotë i shoqërisë* *numri i NIPT-it*

2. \_\_\_\_\_



## Shtojca 18

### **KUSHTET E PËRGJITHSHME TË KONTRATËS Punët – Procedura e Hapur**

#### **Neni 1: Qëllimi**

- 1.1 Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Punëve të prokuruarra ne bazë të legjislacionit të prokurimit.
- 1.2 Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërisë parashikon se dispozitat e Kodit Civil Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të kësaj kontrate.
- 1.3 Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve.
- 1.4 KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e parashikuara në pjesë të tjera të kontratës.
- 1.5 Kushtet e kontratës përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK.

#### **Neni 2: Përkufizime**

- 2.1 “Preventiv total” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt te cilat jane orientuese, plotesuar me cmimin total të përcaktuar që është pjesë e Ofertes në një kontratë me çelsa ne dore.
- 2.2 “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me cmimet per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime ne matje.
- 2.3 “Afatii realizimit te punimeve” do të thotë data që Punët duhet të perfundojnë siç është shprehur në Grafikon për realizimin Punimeve , e vertetuar nga enti prokures.
- 2.4 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit që përbëhet nga dokumentat e tenderit duke përfshirë KPK dhe KVK, të gjitha bashkangjitet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen në referimin e çdo dokumenti.



## Dokumenta Standarde të Tenderit

- 2.5 “Cmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet kontraktorit sipas kontratës për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore.
- 2.6 “Realizimi i punimeve” do të thotë data e vërtetuar nga Autoriteti Kontraktor se Punët janë mbaruar.
- 2.7 “Defekt” do të thotë çdo pjesë e Punimeve e paperfunduar në përputhje me kontratën.
- 2.8 “Data e hyrjes” do të thotë data që Autoriteti Kontraktor lejon kontraktorin në kantier.
- 2.9 “Data e fillimit” është përfshirë në Të dhënat e kontrates. Ajo është data kur kontraktori do të fillojë punimet e ndertimit. Nëse kjo nuk realizohet, “data e fillimit” do të jete dita në të cilën do të paguhet paradhenia.
- 2.10 “Pajisje” do të thotë makineritë dhe veglat e kontraktorit të sjella përkohësisht në kantier për realizimin e Ndertimeve.
- 2.11 “Materiale” do të thotë të gjitha furnizimet, duke përfshirë ato të konsumit, të përdorura nga kontraktori për kryerjen e punimeve.
- 2.12 “Objekt i kontratës” do të thotë të gjitha Punët që kontraktori do të sigurojë sipas kushteve të kontratës.
- 2.13 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.
- 2.14 “Drejtues projekti” do të thotë personi i emëruar nga Autoriteti Kontraktor që është përgjegjës për administrimin e kontratës për Autoritetin Kontraktor.
- 2.15 “Autoritet Kontraktor” do të thotë Autoriteti Kontraktor që është pjesë e kësaj kontrate dhe që kontraktori punët objekt i kësaj kontrate. Ky term kudo që përdoret ka kuptim të njëjtë me atë të perkufizuar në ligj.
- 2.16 “Kantier” do të thotë vendi fizik i Punimeve.
- 2.17 “Raport i inspektimit të kantierit” do të thotë dokumentat e përfshira në dokumentat e tenderit që pasqyrojnë informacion faktik dhe të interpretuar rreth kushteve të sipërfaqes dhe nëntokës së kantierit.
- 2.18 “Nënkontraktues” do të thotë çdo person fizik ose ligjor ose kombinim i mësipërm, që furnizon Punët, materialet ose pajisjet për ose në emër të kontraktorit.
- 2.19 “Kontraktor” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet.
- 2.20 “Standarte Teknike” do të thotë specifikimet e aprovuara nga një trup i posaçëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose perkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit.

- 2.21 “Ngritja e kantierit” do të thotë punimet e ndertimit të përkohshme, të ndërtuara e instaluara, që janë të nevojshme për zbatimin e punimeve të ndërtimit.
- 2.22 “Punime” do të thotë ajo që Autoriteti Kontraktor i kërkon nga kontraktori të gërmojë, ndërtojë, riparojë, rinovojë ose instalojë siç parashikohet në dokumentat e tenderit duke përfshirë shërbimet në lidhje me to, gjithashtu të përkufizuara në dokumentat e tenderit.

### **Neni 3: Hartimi i Kontratës**

- 3.1 Njoftimi i ofertes fituese do të shërbejë për hartimin e kontratës midis palëve, e cila duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e tenderit.
- 3.2 Ekzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës duke sanksionuar të gjitha marrveshjet midis palëve.

### **Neni 4: Praktikrat e Korrupuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i Procesverbaleve**

- 4.1 Autoriteti Kontraktor mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën nëse zbulon se kontraktori ka kryer veprime të korrupuara. Veprimet e korrupuara përfshijnë veprimet e përshkruara në Nenin 26 të Ligjit mbi Prokurimin Publik.
- 4.2 Kontraktori nuk duhet të ketë lidhje (të tashme ose të shkuara) me asnjë konsulent ose ent që ka marrë pjesë në përgatitjen e dokumentave të tenderit për këtë prokurim.
- 4.3 Kontraktori duhet të lejojë Autoritetin Kontraktor të inspektojë llogaritë dhe regjistrat që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve të emëruar nga Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 5: Informacioni Konfidencial**

- 5.1 Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktues duhet të mbajnë në konfidencë të gjitha dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me kontratën.
- 5.2 Kontraktori mund t’i japë nënkontraktorit dokumenta të tilla, të dhëna ose informacione të tjera që merr nga Autoriteti Kontraktor deri në masën e kërkuar që nënkontraktorin të zbatojë punën e tij sipas kontratës. Në rast të tillë, kontraktori duhet të përfshijë në kontratën e tij me nënkontraktorin një dispozitë që premtun ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 5.1 më sipër.

### **Neni 6: Prona Intelektuale**

- 6.1 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, të gjitha të drejtat e pronës intelektuale të siguruara nga kontraktori gjatë zbatimit të kontratës do t’i përkasin Autoritetit Kontraktor i cili mund t’i përdorë ato sipas gjyqimit të tij.
- 6.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori, pas përfundimit të kontratës, duhet t’i dorëzojë Autoritetit Kontraktor të gjitha raportet dhe të dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose përgatitura nga kontraktori gjatë zbatimit

të kontratës. Kontraktori mund të mbajë kopje të këtyre dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t'i përdori për qëllime që s'kanë lidhje me kontratën pa leje paraprake me shkrim nga Autoriteti Kontraktor.

- 6.3 Kontraktori duhet të garantojë Autoritetin Kontraktor zhveshjen nga përgjegjësia për shkelje të të drejtave të pronës intelektuale, që mund të dalin nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër sipas kontratës.
- 6.4 Në rast se ngrihet ndonjë pretendim ose padi kundër Autoritetit Kontraktor në lidhje me ndonjë shkelje të pronës intelektuale të shkaktuar nga zbatimi i kontratës ose nga përdorimi i materialeve, skicave ose çdo prone tjetër të mbrojtur e të furnizuar sipas kontratës, kontraktori duhet t'i japë Autoritetit Kontraktor të gjitha provat dhe informacionin në posedim të kontraktorit që kanë të bëjnë me këtë padi apo pretendim.

#### **Neni 7: Origjina e Materialeve**

- 7.1 Nuk ka asnjë kufizim për kombësinë e origjinës së materialeve, përveç atyre që mund të jenë përcaktuar në ndonjë Rezolutë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
- 7.2 Kontraktori mund të jetë i detyruar të verifikojë origjinën e materialeve.
- 7.3 Për qëllime verifikimi “origjinë” do të thotë vendi ku materialet janë nxjerrë, bashkuar ose prodhuar. materialet janë prodhuar kur, nëpërmjet prodhimit, procesimit, ose mbledhjes së mjaftueshme të komponentëve, rezulton një produkt i ri i njohur në tregti që është mjaft i ndryshëm në karakteristikat bazë ose në qëllim apo përdorim nga komponentët e tij.
- 7.4 Origjina e materialeve ka dallim nga kombësia e kontraktorit ose nënkontraktorit që furnizon me materiale.

#### **Neni 8: Vendimet e Drejtuesit të Projektit**

- 8.1 Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor
- 8.2 Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet të njoftojë kontraktorin për delegimet e bëra apo të revokuara.

#### **Neni 9: Komunikimi**

- 9.1 Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.

#### **Neni 10: Bashkëpunimi në Kantier me të Tjerët**

- 10.1 Kontraktori duhet të bashkëpunojë dhe të ndajë kantierin me firma të tjera, autoritete publike, shërbimet publike dhe Autoritetin Kontraktor siç kërkohet dhe përkufizohet në Grafikon e realizimit të punimeve.

#### **Neni 11: Përgjegjësia e Autoritetit Kontraktor**

- 11.1 Autoriteti Kontraktor ka përgjegjësi të kompensojë kontraktorin për dëmtime të pajisjeve të kontraktorit deri në masën që lidhet me veprime me faj të Autoritetit Kontraktor ose të projekteve të Autoritetit Kontraktor me perjashtim të rastit kur keto të fundit, kishin gabime të dukshme që mund të ishin konstatuar lehtësisht nga kontraktuesi.

**Neni 12: Raporti i Inspektimit të Kantierit dhe Kushtet e Kantierit**

- 12.1 Autoriteti Kontraktor nuk mban asnjë përgjegjësi për konkluzionet ose interpretimet e bëra në raportin e inspektimit të kantierit.
- 12.2 Kontraktori pranon se i ka marrë të gjitha hapat e nevojshme për të verifikuar natyrën dhe vendin e Punimeve dhe se ka inspektuar dhe pajtohet me kushtet e përgjithshme dhe lokale që mund të ndikojnë në kryerjen ose koston e Punëve.

**Neni 13: Kontraktori që Kryen Punimet**

- 13.1 Kontraktori duhet të kryejë dhe mbarojë Punimet në përputhje me specifikimet teknike të paraqitura në dokumentat e tenderit.
- 13.2 Kontraktori nuk mban përgjegjësi për gabimet në projekt, të dhëna, planimetri ose aspekte të tjera të specifikimeve teknike, të dhëna nga Autoriteti Kontraktor, me përjashtim të rasteve kur gabimi ishte aq i dukshëm sa kontraktori duhet ta kishte vëne re dhe ta kishte reklamuar këtë të Autoriteti Kontraktor.
- 13.3 Kodet dhe standartet që do zbatohen do të jenë të shprehura në dokumentat e tenderit. Nëse gjatë ekzekutimit të kontratës, ka ndryshime në zbatimin e kodeve ose standarteve, këto ndryshime do të zbatohen vetëm pasi të jenë aprovuar nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 14: Ekzekutimi i Punimeve**

- 14.1 Kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhe atë dhe duhet t'i mbarojë Punët brenda Afatit të Mbarimit.

**Neni 15: Ngritja e Kantierit**

- 15.1 Kontraktori mban përgjegjësi për projektin e Ngritjes së Kantierit.
- 15.2 Kontraktori duhet të paraqesë të gjitha planet për Ngritjen e Kantierit tek drejtuesi i projektit për shqyrtimin dhe miratimin e tij.

**Neni 16: Sigurimi Teknik dhe Mjedisor**

- 16.1 Kontraktori do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në kantier.
- 16.2 Kontraktori do të sigurojë kantierin në mënyrë të tillë që të minimizojë dëmtimet e mjedisit. Për shembull, ai duhet të kursejë energjinë, ujin dhe burime të tjera, të reduktojë humbjen dhe të minimizojë përdorimin e substancave varfëruese të ozonit, çlirimin e gazrave, Lëndët e përbëra organike të rezikshme dhe substanca të tjera, që dëmtojnë shëndetin dhe mjedisin.

**Neni 17: Zbulimet**

- 17.1 Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në kantier do të deklarohen për të vepruar konform legjislacionit në fuqi. Kontraktori duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të ndjekë udhëzimet e drejtuesit të projektit për procedurën e administrimit të objekteve.

**Neni 18: Disponimi i Kantierit**

- 18.1 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi të drejtën e disponimit të kantierit kontraktorit në datën e hyrjes të shprehur në dokumentat e tenderit. Nëse disponimi i ndonjë pjese të kantierit nuk jepet brenda datës së hyrjes për kantierin ose asaj pjese të kantierit siç parashikohet në dokumentat e tenderit, do të konsiderohet se Autoriteti Kontraktor ka vonuar fillimin e zbatimit të kontratës, dhe kontraktori i lind e drejta të kërkojë amendimin e kontratës në lidhje me shtyrjen e Afatit të Mbarimit. Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori do të mbajnë procesverbal për datën e hyrjes.

**Neni 19: Raportimi i Grafikut të Zbatimit**

- 19.1 Menjëherë pas lidhjes së kontratës, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një program plani që tregon metodat e përgjithshme, rregullimet, porositë, afatet dhe rrugët kritike për aktivitetet e Punimeve .
- 19.2 Në intervale të skeduar rregullisht siç është aprovuar nga drejtuesi i projektit, kontraktori duhet të përgatisë raportime duke treguar progresin e arritur në çdo aktivitet dhe efektet e progresit në punën e mbetur, duke përfshirë çdo ndryshim në sekuencën e aktiviteteve.

**Neni 20: Paralajmërimi në Kohë**

- 20.1 Kontraktori duhet të paralajmërojë drejtuesin e projektit sa më shpejt të jetë e mundur për ngjarje dhe rrethana specifike që mund të ndodhin në të ardhmen apo që mund të ndikojnë negativisht në zbatimin e kontratës, duke përfshirë cilësinë e punës dhe vonesën në afate.

**Neni 21: Kontrolli i Cilësisë**

- 21.1 Kontraktori do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollin e cilësisë dhe zbatimin e kontratës.
- 21.2 Sapo të lidhë kontratën, kontraktori duhet t'i paraqesë drejtuesit të projektit një plan për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës.
- 21.3 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e kontraktorit dhe të njoftojë kontraktorin për defekte që mund të jenë gjetur.
- 21.4 Sa herë që të jepet njoftimi për defekte, kontraktori duhet të korrigjojë defektin brenda afatit të parashikuar në njoftim.

**Neni 22: Defektet e Pakorrigjuara**

22.1 Nëse kontraktori nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në njoftimin për defektin nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisë koston e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë kontraktorit deri sa defekti të korrigjohet. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën shkak për zgjidhje kontrate për arsye mospërmbushje në favor të Autoriteti Kontraktor.

### **Neni 23: Përgjegjësitë e Autoriteti Kontraktor**

23.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit të Plote, Autoriteti Kontraktor do të jetë përgjegjës për:

- (a) dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë për shkak të neglizhencës ose ndërhyrjes, qoftë edhe të ligjshme nga Autoriteti Kontraktor apo nga çdo person i punësuar/kontraktuar nga Autoriteti Kontraktor, përveç kontraktorit.
- (b) dëmtim të Punimeve, materialeve dhe pajisjeve deri në atë masë që lidhet me fajin e Autoritetit Kontraktor apo me projektin e tij.

### **Neni 24: Përgjegjësitë e kontraktorit**

24.1 Nga Afati i fillimit deri në Afatin e Realizimit, kontraktori do të jetë përgjegjës për dëmtim personal, vdekje ose humbje apo dëmtim të pasurisë, dhe pasuri të tjera dhe që nuk mbulohen nga Autoriteti Kontraktor sipas Nenit 23.

### **Neni 25: Sigurimi**

25.1 Kontraktori duhet të sigurojë objektin, me emra të përbashkët të Autoritetit Kontraktor dhe kontraktorit, nga data e hyrjes në kantier deri në afatet e realizimit të plote, në shumën e shprehura në KVK për humbje ose dëmtim të punimeve, pajisjeve, materialeve; humbje ose dëmtim të kantierit ose pronave të tjera në kantier dhe dëmtimet personale ose vdekjet e palëve të treta.

25.2 Polica e sigurimit do të dorëzohet tek drejtuesi i projektit për aprovim brenda 30 ditëve pas shpalljes së fituesit të kontratës. Ky sigurim duhet të mbulojë kompensimin e kërkuar për të kompensuar humbjen ose dëmin e shkaktuar. Nëse kontraktori dështon të sigurojë policën e sigurimit, kontrata do të konsiderohet e anuluar. Megjithatë, Autoriteti Kontraktor, mund të vendosë të zgjasë periudhën e paraqitjes të policës së sigurimit ose të bëjë vetë siguracionin dhe të zbrisë koston e tij nga pagesa që i jep kontraktorit.

25.3 Kushtet e siguracionit nuk mund të ndryshohen pa aprovimin paraprak të Autoritetit Kontraktor.

### **Neni 26: Testimet dhe Inspektimet**

26.1 Kontraktori duhet të bëjë të gjitha testet dhe inspektimet e kërkuara nga dispozitat e kontratës. Kosto e këtyre testeve dhe inspektimeve duhet të financohet tërësisht nga kontraktori brenda çmimit të kontratës

26.2 Autoriteti Kontraktor me shpenzimet e tij, ka të drejtë të ndjekë testimet dhe/ose inspektimet. Nëse materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato të kontraktorit,

kontraktori duhet të sigurojë leje për Autoritetin Kontraktor për të ndjekur këto testime dhe inspektime.

- 26.3 Autoriteti Kontraktor gjithashtu mund t'i kërkojë kontraktorit të bëjë testime ose inspektime shtesë të paparashikuara në kontratë por të gjykuara të nevojshme për të verifikuar se Punimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës. Autoriteti Kontraktor do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Gjithashtu, nëse këto teste ndalojnë progresin e punës së kontraktorit, Autoriteti Kontraktor do të bjerë dakort të ndryshojë grafikun.
- 26.4 Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës.
- 26.5 As ekzekutimi i testeve as inspektimi i punimeve nuk do ta lirojë kontraktorin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës.

#### **Neni 27 Garancitë**

- 27.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punëtjanë të reja, të papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë.
- 27.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratë ose nga ligji, kontraktori garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.

#### **Neni 28: Çmimi i Kontratës**

- 28.1 Çmimet e kontraktorit për Punët e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë nga çmimet e ofruar nga kontraktori në ofertën e tij.

#### **Neni 29: Kushtet e Pagesës**

- 29.1 Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç specifikohet në kontratë.
- 29.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër në kontratës, pagesa do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i këmbimit të monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë në ditën kur është dërguar për publikim njoftimi i kontratës dhe i përcaktuar në kontratë.
- 29.3 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, kontraktori ka të drejtë të marrë pagesa periodike gjatë progresit të zbatimit të projektit. Grafiku i pagesave periodike do të parashikohet në KVK. Kur bëhet një pagesë e parashikuar, kontraktori duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e muajit tek drejtuesi i projektit ku deklaron se plani sipas grafikut është përbushur. Komunikata gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së

ekzekutuar duke hequr shumën e grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti.

- 29.4 Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punimet ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t'i paguhet kontraktorit, brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit.
- 29.5 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontratë, pagesa e periodike për Punët do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që progresi i grafikut të zbatimit është verifikuar nga drejtuesi i projektit.
- 29.6 Data e pagesës do të jetë dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

**Neni 30: Vonesa në Bërjen e Pagesës**

Në rast të verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”.

**Neni 31: Nryshimi i Ligjeve dhe Rregulloreve**

Nëse pas datës së dorëzimit të ofertave ose datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj ose akt nënligjor në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi ose ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit ose çmimin e kontratës, kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa kontraktuesi është ndikuar në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës

**Neni 32: Forca Madhore**

- 32.1 Kontraktori nuk duhet të mbajë përgjegjësi për humbjen e sigurimit të kontratës, dëmeve të likuidueshme ose ndërprerjen për mosplotësim, nëse dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si pasojë e ngjarjeve të Forcës Madhore.
- 32.2 Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të kontraktorit dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund të përfshijnë, por nuk kufizohen nga, veprimet e Autoritetit Kontraktor, qoftë në kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti.
- 32.3 Nëse ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, kontraktori duhet të njoftojë menjehere Blerësin Publik. Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor jep udhëzime të ndryshme, kontraktori duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore.

**Neni 33: Vonesa në Zbatim dhe Zgjatja e Afatit**



- 33.1 Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, kontraktori duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj.
- 33.2 Me përjashtim kur Autoriteti Kontraktor është dakort për zgjatje të afatit të kontratës, ka të drejtë të kërkojë dëmet për vonesën në zbatim, nëse kontraktori dështon në dorëzimin e punës brenda Afatit së Dorëzimit të Plotë të specifikuar në kontratë.
- 33.3 Autoriteti Kontraktor mund të zbresë shumën e dëmeve të likuidueshme që duhen paguar nga shuma e pagesës ndaj kontraktorit. Në rast të tillë Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për shumën dhe arsyen e zbritjes.
- 33.4 Autoriteti Kontraktor do të jetë dakort për një zgjatje të afatit, në rastin e Forcës Madhore.
- 33.5 Autoriteti Kontraktor, mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se kontraktori ndeshet me kushte që pengojnë zbatimin në kohë, kontraktori duhet të njoftojë menjëherë Autoritetin Kontraktor me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të dorëzimit ose përfundimit. Autoriteti Kontraktor duhet të vlerësojë kërkesën. Nëse Autoriteti Kontraktor është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.

#### **Neni 34: Dëmet e Likuidueshme për Vonësën në Mbarimin e Punimeve**

- 34.1 Dëmet e likuidueshme për vonësën në mbarimin e Punimeve do të llogariten me tarifën e mëposhtme ditore:
- a) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 4/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - b) Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 2/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.
  - c) Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 1/1000 të vlerës koresponduese të mbetur pa u zbatuar nga cmimi total i kontratës, por kjo vlerë do të llogaritet minimalisht mbi 25% të vlerës së kontratës.

#### **Neni 35: Negociatat dhe Amendamentet**

- 35.1 Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë kushti të kontratës që do të ndryshonte dukshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së kontraktorit.
- 35.2 Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i kontraktorit dhe Autoriteti Kontraktor.
- 35.3 Çdo heqje dore nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën në të cilën ajo lëshohet.

**Neni 36: Ndryshimi i Porosisë**

- 36.1 Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegociimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës. Çdo amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori.
- 36.2 Ndertime shtesë mund të porositen vetëm në rethana të përcaktuar në LPP dhe me kusht që shtesa e kontratës të mos i kalojë 20% të çmimit origjinal të kontratës.
- 36.3 Autoriteti Kontraktor në çdo kohë, mund të porosisë kontraktorin të bëjë ndryshime brenda qëllimit të përgjithshëm të kontratës në secilin nga elementët e më poshtëm:
- a) Korrigjime në projektin, vizatimin ose specifikimet e Punëve
  - b) Korrigjime në materiale
  - c) Korrigjime në sasi
- 36.4 Përpara se të kërkojë një ndryshim, Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bien dakort për çdo rritje ose ulje të çmimit të kontratës dhe/ose ndryshim në grafikun e zbatimit ose përfundimit që është shkaktuar nga ndryshimi. Porosia e ndryshuar duhet të materializojë amendamentet e marrveshjes. Autoriteti Kontraktor nuk ka të drejtë të nxjerrë pretendime për pajtimin me ndryshimin e porositur përveç rregullimeve të siguruara në amendamentet e marrveshjes.
- 36.5 Ndryshimi i porosisë nuk do të jetë i vlefshëm nëse nuk formalizohet sipas kërkesave të Nenit 35 të kësaj kushtesh të përgjithshme.

**Neni 37: Preventivi për Njësi ose në Total**

- 37.1 Kontrata do të përfshijë një Preventiv në Total nëse është një kontratë me shumë totale ose një Preventiv për Njësi nëse është një kontratë me çmim njësie. Nëse është një kontratë me çmim njësie, preventivi për njësi do të përmbajë volumet e zërave të ndërtimit, instalimit, testimin dhe komisionet që bëhen nga kontraktori.
- 37.2 Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktori do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zëpunimesh.

**Neni 38: Mbarimi dhe marrja përsipër e ndërtimeve**

- 38.1 Kontraktori duhet t'i kërkojë drejtuesit të projektit t'i lëshojë një certifikatë për mbarimin e Punimeve dhe drejtuesi i projektit do t'a bëjë këtë sapo të vendosi se Punimet janë mbaruar plotësisht.
- 38.2 Nëse drejtuesi i projektit zbulon se Punimet nuk janë përfunduar plotësisht, drejtuesi i projektit do t'i japë udhëzime me shkrim kontraktorit që specifikojnë zerrat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet certifikata.
- 38.3 Nëse drejtuesi i projektit zbulon defekte në Punime, drejtuesi i projektit duhet t'i japë kontraktorit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të korrigjohen para se të lëshohet certifikata.

**Neni 39: Ndërprerja për Mosplotësim**

- 39.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht nëse:
- a) kontraktori dështon në kryerjen e Punëve brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
  - b) kontraktori dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës.
- 39.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen për mosplotësim dhe t'i japi kontraktorit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, rast në të cilin ndërprerja do të jetë e menjëhershme.
- 39.3 Të gjitha materialet, Ngritja e Kantierit dhe Punët e përfundura do të bëhen pronë e Autoriteti Kontraktor nëse kontrata ndërpritet për mosplotësim te kushteve te saj

**Neni 40: Ndërprerja për Shkak të Falimentimit**

- 40.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse kontraktori falimenton ose bëhet i paafte të paguajë.
- 40.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit njoftim me shkrim për ndërprerjen.

**Neni 41: Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik**

- 41.1 Autoriteti Kontraktor mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet ndërmarrë për t'i shërbyer sa më mirë interesit publik.
- 41.2 Autoriteti Kontraktor duhet t'i japi kontraktorit lajmërim me shkrim për ndërprerjen.
- 41.3 Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë kontraktorin për të gjitha Punët e pranuar dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t'i paguajë kontraktorit dëmet e shkaktuara për kryerjen e pjeshme të Punëve. Në llogaritjen e shumës së dëmeve, kontraktori do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të minimizuar dëmet.

**Neni 42: Nënkontraktimi**

- 42.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është në formën e një marrveshjeje të shkruar me anë të së cilës kontraktori i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të kontratës së tij një pale të tretë.
- 42.2 Kontraktori nuk duhet të nënkontrakttojë pa aprovimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktor. Kontraktori duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktor për elementet e kontratës që nënkontraktohet dhe dokumentacinin që provon aftësinë e nën-kontraktorit. Autoriteti Kontraktor duhet të lajmërojë kontraktorin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke shprehur arsyet nëse e aprovon apo jo atë.
- 42.3 Cdo nënkontraktor duhet të ketë të drejtë të marre pjesë në prokurimin publik sipas Ligjit mbi Prokurimin Publik. Autoriteti mund të parashikojë pagesa direkte tek nënkontraktori për punët që do të kryejë

42.4 Kontraktori mbetet plotësisht përgjegjës për zbatimin e kontratës pavarësisht nga sjellja e nenkontraktorit.

**Neni 43: Transferimi i të Drejtave**

43.1 Kontraktori nuk duhet të transferojë, tërësisht ose pjesërisht, detyrimet e tij sipas kontratës me përjashtim kur jepet miratimi paraprak nga Autoriteti Kontraktor.

**Neni 44: Sigurimi i Kontrates**

44.1 Përpara nënshkrimit të kontratës, kontraktuesi duhet ti dorëzojë Autoriteti Kontraktor sigurimin e kontratës në shumën dhe formën e kërkuar.

44.2 Shuma e sigurimit të kontrates duhet t'i paguhet Autoriteti Kontraktor si kompensim për çdo humbje të rezultuar nga dështimi i kontraktori në plotësimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.

44.3 Sigurimi i kontrates do t'i kthehet kontraktorit jo më vonë se 30 ditë pas datës së marrjes në dorëzim të punimeve. Megjithatë, pesë (5) përqind e sigurimit do të mbahet deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të garancisë.

**Neni 45: Baza Ligjore**

45.1 Kontrata do të rregullohet dhe interpretohet sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.

**Neni 46: Zgjidhja e Mosmarrveshjeve**

46.1 Autoriteti Kontraktor dhe kontraktori duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë marrveshje me negociata direkte.

46.2 Nëse palët dështojnë në zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, ato i drejtohen zgjidhjes së marrveshjeve sipas kontratës dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë.

**Neni 47: Përfaqsimi i Palëve**

47.1 Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukturë organizative, që do të jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës.

47.2 Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në emërimin e përfaqësuesit të palës. Nëse njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të mjaftueshëm.

47.3 Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqësuar palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqësuesit.

**Neni 48: Lajmërimet**

48.1 Çdo lajmërim i dhënë nga njëra palë tjetrës sipas kontratës duhet të bëhet me shkrim në adresën e specifikuar në kontratë.

48.2 Njoftimi do të ketë efekt sapo të dorëzohet.

**Neni 49: Llogaritja e Afateve**

49.1 Të gjitha referencat e ditëve do të jenë ditë kalendarike me përjashtim kur parashikohet ndryshe.

## Shtojca 19

[Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### **KUSHTET E VEÇANTA Punët – Proceduræ Hapur**

Kushtet e veçanta të Kontratës do të plotësojnë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës. Në rast se ka mospërputhje midis KPK dhe KVK do të mbizotërojnë Kushtete veçanta të kontratës.

#### **Neni 1: Përkufizime**

- 1.1 Autoriteti Kontraktor është \_\_\_\_\_
- 1.2 Kontraktori është \_\_\_\_\_

#### **Neni 2: Sigurimi i Kontrates**

- 2.1 Sigurimi i kontratës në shumën prej (10% të vlerës së ofertës) duhet të ofrohet nga kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës.
- 2.2 Sigurimi i kontratës do t'i lëshohet ose kthehet, menjëherë, kontraktorit sipas skedarit të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 3: Drejtuesi i Projektit**

- 3.1 Drejtuesi i Projektit do të jetë: \_\_\_\_\_
- 3.2 Adresa/pika e kontaktit: \_\_\_\_\_

#### **Neni 4: Kantieri**

- 4.1 Kantieri i Punëve do të jetë (Pershkrimi i saktë i venddodhjes së objektit që do të realizohet):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 5 Data e Fillimit**

- 5.1 Kontraktorit do t'i jepet leja për të hyrë në kantier më: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### **Neni 6: Siguracioni**

- 6.1 Nga Data e hyrjes deri në Afatin e Mbarimit kontraktori duhet të ketë siguracion që mbulon deri në shumën prej:
- Për dëmtime ose humbje të Punëve dhe Materialeve: \_\_\_\_\_
  - Për dëmtime ose humbje të Pajisjeve: \_\_\_\_\_

- c. Për dëmtime ose humbje të pasurisë përveç Punëve, Materialeve dhe Pajisjeve: \_\_\_\_\_
- d. Për dëmtim personal ose vdekje të personave në kantier: \_\_\_\_\_

**Neni 7: Inspektimet dhe Testimet**

7.1 Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Punëve do të përfshijnë: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 8: Lloji i Kontratës**

- 8.1 Kjo kontratë do të çmohet si një
- Kontratë me Çmim Njësie të bazuar në çmimet e njësisëtë shprehura në Preventivin në Njësi
  - Kontratë me Shumë Totale

**Neni 9: Grafiku i Pagesës**

9.1 Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

9.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument që deklaron se objektivi për pagesën është arritur subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi i projektit. Nëse është lënë e paplotësuar, periudha kohore do të jetë 30 ditë.

9.3 Monedha e pagesës do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet me monedhën Shqiptare.

**Neni 10. Pagesa Paraprake**

10.1 Përqindja e pagesës paraprake do të jetë \_\_\_\_\_. Nëse nuk është specifikuar, kontraktori nuk do të marrë pagesë paraprake.

10.2 Nëse është premtuar një pagesë paraprake, avanca do të paguhet brenda \_\_\_\_\_ ditëve nga marrja e sigurimit të kontratës.

10.3 Nëse jepet pagesa paraprake, shumta do të hiqet nga pagesa që duhet t'i jepet kontraktorit sipas formulës së mëposhtme: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 11. Shërbimet në Lidhje me to**

11.1 Kushtet e veçanta të mëposhme do të zbatohen për kryerjen e pagesës së shërbimeve të lidhura  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Neni 12. Zbritja e garancisë së kontratës**

12.1 Nëse parashikohet zbritje periodike të garancisë së kontratës ajo kryhet si më poshtë

---

---

Nëse nuk plotësohet, garancia mbetet e pandryshuar.



## Shtojca 20

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

[Shtojcë për t'u paraqitur nga Operatori Ekonomik]

### FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

[Data \_\_\_\_\_]

Për : [Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor]

Në emer të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

Procedura e prokurimit(nëse zbatohet): [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: (objekti)

Publikimi(nëse zbatohet):Buletini i Njoftimit Njoftimeve Publike [Data] [Numri]

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] t'i jetë akorduar kontrata, ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të përcaktuar fitues] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës / kompanisë së sigurimeve] në një shumë prej [monedha dhe vlera, eshprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me [emri i autoritetit kontraktor]

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbyshjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës.

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimeve]

**Shtojca 21**

**FORMULARI I ANKESËS PRANE AUTORITETIT KONTRAKTOR**

Ankesë drejtuar : *Autoriteti Kontraktor*

**Seksioni I. Identifikimi i Ankimuesit**

*Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (psh, si individ, në partneritet, në bashkëpunim, në bashkim shoqërisht).*

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

Adresa

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Kodi Zip

Nr. Telefoni (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë edhe prefiksin e zonës)

E-mail

Emri dhe pozicioni i zyrtarit të autorizuar që plotëson ankesën (ju lutem, shtypeni)

Firma e zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

Nr. Telefoni (duke përfshirë prefiksin e zonës)

Nr. Faksi (duke përfshirë prefiksin e zonës)

## Seksioni II. Informacion për Procedurën

### 1. Numër Identifikimi

Plotësoni numrin e kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentat e tenderit, duke përfshirë **llojin e procedurës së përdorur** për prokurimin në fjalë (psh, Kërkesë për Propozime(KP), Procedurë e Hapur(PH), Procedurë e Kufizuar(PK), Procedurë me Negociim(PN), Shërbim Konsulence (SHK), Konkurs Projektimi (KP).

---

### 2. Autoriteti Kontraktor

Emri i autoritetit kontraktor që administron procesin e prokurimit.

---

### 3. Vlera e Përlogaritur e Prokurimit

Llogaritja e vlerës së kontratës (shuma e shprehur në shifra dhe fjalë)

---

### 4. Objekti i Kontratës

Përshkrim i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve që blihen.

---

### 5. Afati Përfundimtar për Dorëzimin e Ofertës

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave.

---

Data (viti/muaji/dita)

### 6. Data e Përcaktimit të Kontratës Fituese

Data (viti/muaji/dita) nëse zbatohet

---

## Seksioni III. Përshkrimi i ankesës

### 1. Baza Ligjore e Ankesës

(shkruani shkeljen ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumenta, etj)

---

**2. Deklaratë e Hollësishme e Fakteve dhe Argumenteve**

*Jepni një deklaratë të hollësishme të fakteve dhe argumenteve që mbështesin ankesën tuaj. Për çdo arsye të ankesës specifikoni datën në të cilën u vutë në dijeni për faktet e lidhura me arsyet e ankesës. Përmendni edhe seksionet perkatëse të dokumentave të tenderit, nëse zbatohen. Përdorni faqe shtesë, nëse është e nevojshme.*

---

### 3. Lista e Shtojcave

*Që një ankesë të konsiderohet e dorëzuar, ajo duhet të jetë e plotë.*

*Mundësisht bashkangjisni një kopje të lexueshme të të gjithë dokumentave që kanë lidhje me ankesën tuaj dhe një listë të të gjithë këtyre dokumentave. Dokumentat duhet të përfshijnë normalisht **çdo njoftim të publikuar, të gjitha dokumentat e tenderit, me të gjitha ndryshimet dhe shtojcat, propozimin tuaj.** Përcaktoni se cili prej informacioneve është konfidencial, nëse ka të tillë. Shpjegoni se përse informacioni është i tillë, ose dorëzoni një version të dokumentave përkatëse me pjesët konfidenciale të hequra dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës për prokurimin, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe disa kopje shtesë, pranë **autoritetit kontraktor**

Shënim: Për ankesat pranë Komisionit të Prokurimit Publik duhet ti referoheni Formulari të Ankesës se nxjerrë nga ky institucion.

**Nr. Faks:**

**E-mail:**

**Nënshkrimi dhe Vula e Ankuesit**

## Shtojca 22

**DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR**  
( KU TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA)  
**PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

[Përdorimi i këtij draft marreveshje është detyruese për të gjitha Autoritetet Kontraktore qëdo tëpërdorin marrëveshjen kuadër)

Nr \_\_

### DATA:

Kjo kontratëlidhet më [data], midis [emri dhe adresa e Autoritetit Kontraktor] tani e tutje të referuar si “Autoriteti Kontraktor” dhe [emri dhe adresa e Kontraktuesit] të përfaqësuar nga [përfaqësuesi], tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Kontraktori, me anë të ofertës së tij, me datë [data] bie dakord të realizoje punimet, ashtu siç janë të specifikuar në kushtet e përcaktuara në:

- Këtë kontrate
- Formularine Deklarimit te Ofertës, të paraqitur nga Ofertuesi
- Specifikimet Teknike
- Formularineçmimit të ofertës

Të gjitha këto dokumenta të bashkangjitur përbëjnë pjesë integrale të kësaj kontrate.

### Neni 1 Objekti

1.1 Objekti i marrëveshjes kuadër është të përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet përnjësi dhe rregullat për dorëzimin e mallrave/shërbimeve/punëve në vijim.

[përshkrimi i përgjithshëm]

1.2 Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e ftesave për ofertëtek operatorët ekonomikë, palë nëmarreveshje.

1.3 Sasitë e parashikuara, janë vetëm sasi orientuese dhe nuk e kushtëzojnë Autoritetin Kontraktor për t’i blerë ato. Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato tëparashikuara

1.4 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë kompensimi dhe nuk do t’i lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktor vendosë të blejë më pak apo më

## Dokumenta Standarde të Tenderit

shumë sasi se sa ato të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktor vendos të mos blejë asnjë nga këto sasi për disa artikuj.

1.5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër:

\_\_\_\_\_

### Neni 2 Çmimi

- 2.1 Çmimet për njësi për punë/mallra/shërbime janë treguar në Formularin e Çmimit të Ofertës.
- 2.2 Çmimet e njësisive duhet të jenë fikse dhe nuk duhet t'i nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura në këtë marrëveshje kuadër.

### Nënshkrimet dhe Datat

<b>Për Kontraktuesin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri:</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 23

### **DRAFTI I MARRËVESHJES KUADËR ( KU JO TËGJITHA KUSHTET JANË TË PËRCAKTUARA) PËR PUNË / MALLRA / SHËRBIME**

**Emri i Autoritetit Kontraktues,**

Dhe

#### **Emri i Kontraktuesit**

Bien dakord si vijon:

**Të nenshkruajnë këtë marrëveshje kuadër për objektin** < vendosni titullin > me numrin identifikues :  
<vendosni Numrin e Prokurimit>

#### **Neni 1 Objekti**

1.1 Objekti i kësaj marrëveshje kuadër është të vendosërregullat për kontratat të cilat do të lidhen përmes procesit të mini-konkurrencës vetëm ndërmjet operatorëve ekonomike që janë palë e kësaj marrëveshje kuadër.

1.2 Kjo marrëveshje kuadër nuk është një kontratë në vete por përcakton kushtet për kontratat që do të lidhen në bazë të saj.

1.3 Kontraktuesi është vetëm një nga palët emarrëveshjes kuadër.

#### **Neni 2 Detyrimet e Paleve**

2.1 Autoriteti Kontraktues, palë në këtë marrëveshje, do t'i dërgojë kontraktuesit "Ftesën për Oferte" kurdo që paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime.

2.2 Kontraktuesi, detyrohet të dorëzojë një ofertë kurdoherë që kërkohet nga Autoriteti Kontraktor.

#### **Neni 3 Kontratat në zbatim të marrëveshjes kuadër**

3.1 Kontratat do të nënshkruhen vetëm pas procesit të mini-konkursit.

#### **Neni 4 Procesi i mini-konkursit**



## Dokumenta Standarde të Tenderit

4.1 Procesi i mini-konkursit do të kryhet me të gjithëoperatorët ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër, kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mallra/shërbime për Autoritetet Kontraktore.

4.2 Autoriteti Kontraktor do të ri-hapëkonkursin në bazë të kushteve të njëjta ose të kushteve të tjera të vendosura në ftesën për ofertë, sipas përcaktimeve në dokumentat e tenderit.

4.3 Kurdoherëqë paraqitet nevoja për punë/mall/shërbim Autoriteti Kontraktor duhet të përgatisë ftesat për Ofertë dhe t'ua dërgojë të gjithë operatorëve ekonomikë, palë në marrëveshjen kuadër. Vlerësimi i ofertave do të bëhet sipas kriterëve të përcaktuara në ftesën për Ofertë.

### Neni 5 Kohëzgjatja e marrëveshjes kuadër

---

#### Nënshkrimet dhe datat

<b>Për Kontraktorin</b>		<b>Për Autoritetin Kontraktues</b>	
<b>Emri :</b>		<b>Emri:</b>	
Pozita:		Pozita:	
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:		Data:	
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

## Shtojca 24

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor]

### FORMULARI I PUBLIKIMIT TË NJOFTIMIT TË KONTRATËS SË NËNSHKRUAR

#### Seksioni 1 Autoriteti Kontraktor

##### 1.1 Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqjae Internetit \_\_\_\_\_

##### 1.2 Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion Qëndror	Institucion i Pavarur
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Njesi e Qeverisjes Vendore	Tjetër
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Seksioni 2 Objekti i Kontratës

2.1 Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

##### 2.2 Lloji i “Kontratave për punë publike”

Realizimi i punëve	Projektimi dhe realizimi i punëve
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### 2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po  Jo

Nëse Po, lloji i Marreveshjes Kuadër

Me 1 Operator Ekonomik

Me disa operatorë ekonomikë

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara

Po  Jo

## 2.4 Përshkrim i shkurtër i kontratës

1 Fondi limit \_\_\_\_\_

2. Burimi i Financimit \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

## 2.5 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:

Kohëzgjatja në muaj  ose ditë

ose

duke filluar nga // me përfundim në //

## 2.6 Ndarja në LOTE:

Po  Jo

Nëse Po, numri i LOTEVE:

## 2.7 Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme(nëse ka):

ose: nga  në

## 2.8 Kontrate me nenkontraktim:

Po  Jo

## Seksioni 3 Procedura

### 3.1 Lloji i procedurës:

E hapur

**3.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:**

A) çmimi më i ulët

ose

B) oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë: Çmimi   pikë

etj.   pikë

**3.3 Numri i ofertave të dorëzuara:**

**Numri i ofertave të rregullta:**

**3.4. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standartet e përgatitura nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit:**

Po  Jo

**3.5. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standartet janë të paaplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombetare e Shoqërisë së Informacionit**

Po  Jo

**Seksioni 4 Informacion mbi kontratën**

**4.1 Numri i Kontratës:** \_\_\_\_\_ **Data e Kontratës**   /   /

**4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit**

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.2.1 Emri dhe adresa e nenkontraktorit/eve**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja e Internetit \_\_\_\_\_

**4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës** *(duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):*

Vlera \_\_\_\_\_ *(pa TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ *(me TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

**4.3.1 Vlera totale e nenkontraktimit :** \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ *(pa TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

Vlera \_\_\_\_\_ *(me TVSH)* Monedha \_\_\_\_\_

**4.4 Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi   /   /

## Shtojca 25

[ Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor për publikim në Buletinin e Njoftimeve Publike]

### 1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Tel/Fax \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Faqja në Internet \_\_\_\_\_

2. Lloji i procedurës: \_\_\_\_\_

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër \_\_\_\_\_

4. Numri i referencës së procedurës/lotit \_\_\_\_\_

5. Fondi limit \_\_\_\_\_

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

Vlera e nenkontraktimit \_\_\_\_\_ me Tvsh Monedha \_\_\_\_\_

7. Data e lidhjes së kontratës \_\_\_\_\_

### 8. Emri dhe adresa e kontraktorit/nenkontraktimit

Emri \_\_\_\_\_  
Adresa \_\_\_\_\_  
Nr. NIPT \_\_\_\_\_

**Shtojca 26**

[ *Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor* ]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE ANULIMIT**

**1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor**

Emri \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_

Tel/Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Faqja në Internet \_\_\_\_\_

**1. Lloji i procedurës:** \_\_\_\_\_

**2. Numri i Referencës:** \_\_\_\_\_

**3. Objekti i kontratës** \_\_\_\_\_

**4. Fondi limit** \_\_\_\_\_

**5. Arsyet e Anulimit:**

Bazuar në Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 24, pika 1:

- a) ;
- b) ;
- c) ;
- ç) ;
- d) ;
- dh) ;

Etj. \_\_\_\_\_

**6. Informacione shtesë**

\_\_\_\_\_

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi