

DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE

Dega Teknike/ Zyra e Projekteve

Blerje pajisje primare per N.Stacione elektrike te Shperndarjes

Grafiku i furnizimit

Nr.	Emertimi i pajisjes	Sasia	Afati i levrimit pajisjeve (muaj)
1	Transformatore fuqie 110/20/10kV 40/50MVA i kompletuar me panelin e mbrojtjes, DGA aksesoret, pjeset rezerve, dhe kablllo TU.	1	12
2	Çelsa 110kV, 1250A 31.5kA, 110/220V DC	5	12