

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU.

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

Transformatore te Shperndarjes

VLERA E FONDIT LIMIT:

- **199,792,297** (njqind e nenetdhjete e nente milion e shtateqind e nentedhjete e dy mije e dyqind e nentedhjete e shtate) leke pa TVSH ose: konvertuar ne **1,991,351.51** (nje milion e nenteqind e nentedhjete e nje mije e treqind e pesedhjete e nje pike pesedhjete e nje) euro pa TVSH bazuar ne kursin e kembimit date 19.06.2024 (1 Euro= 100.33)

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik”i ndryshuar , nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Autoriteti/enti Kontraktor Drejtoria Rajonale Tirane e OSSH sh.a, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

Në bazë të nenit 39, të Ligjit nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar date 23.12.2020, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,i ndryshuar, Autoriteti/enti kontraktor Drejtoria Rajonale e OSSH sh.a Tirane” ka vendosur qe kjo procedure te mos jete ne lote sipas arsytimit te meposhtem:

Objekti i kesaj procedure konsiston ne Riparimin e Transformatoreve te fuqise deri ne 1.8 MVA, magazinimi dhe terheqja sipas nevojave te OSSH sh.a. Vendndodhja e transformatoreve te fuqise per te cilet do te ofrohet ky sherbim eshte ne gjithe territorin e Shqiperise.Autoriteti kontraktor, merr persiper transportin e transformatoreve nga vendodhja e tyre deri ne Repartin e riparimit te operatorit ekonomik fitues dhe anasjelltas. Koha per kryerjen e riparimit te transformatoreve nuk do te tejkaloje afatin maksimal prej 60 ditesh kalendarike, nga data e dorezimit te transformatorit ne repart. Kontraktori dhe Autoriteti Kontraktor mbajne pocesverbal per konstatimin e difekteve te mundshme te transformatorit te demtuar dhe ne perfundim te kryerjes se sherbimit

transformatori i riparuar duhet te jete nenshtuar testeve te matjeve, etj dhe te mbahet akti i kolaudimit.

Ne momentin e dorezimit te transformatorit midis paleve duhet te mbahet edhe proces verbali i dorezimit.

Per sa mesiper dhe per te shmangur shume procese qe mund te lindin, kjo procedure nuk eshte e mundur te ndahet ne lote por duhet te behet nga nje OE per arsye dhe te garancise se defektit.

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP te ndryshuar, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, te ndryshuar.

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022, 2023, ku vlera e xhiros për vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 100,000,000 (Njëqind milion) leke.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do te konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP te ndryshuar, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

100,000,000 (Njëqind milion) leke, eshte 50 % e fondit limit te percaktuar qe eshte nje vlere në përpjesëtim dhe lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Vlera e percaktuar e xhiros i shërben autoritetit/entit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës. Objekti i kesaj kontrate konsiston ne “Riparimi i Transformatorëve deri 1.8 MVA per tension TM/TU”,ku transformatoret konsiderohen pajisje teknologjike delikate dhe te domosdoshme per sherbimin normal te rrjetit te shperndarjes.

Duke marrë në konsideratë për sa më sipër, ku theksohet rëndësia e këtij shërbimi, gjithashtu duke marrë në konsideratë vlerën e parashikuar të Marveshjes Kuader e cila na kalon në “Procedure mbi kufirin e lartë monetar”, afatet e të cilës shtrihen në kohë, në mënyrë që autoritetit/entitet kontraktor të njohë gjendjen financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës, për të mundësuar konkurrencë gjithëpërfshirëse, është përcaktuar dhe vlera e mesipërme.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar nën 77, pika 3, e Ligjit të Prokurimit Publik, të ndryshuar nën 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar dhe parashikimet e legjislacionit të fushës, aktualisht nën 29, të Ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Per Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, ku përcaktohet: *Çdo tatimpagues për gatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij Ligji.*

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2021, 2022, 2023, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kërkesa e mesipërme është përcaktuar bazuar nën 77, pika 3, e LPP të ndryshuar, si dhe nën 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Autoriteti kontraktor e vlerëson të nevojshëm përcaktimin e një kriteri të tillë bazuar në faktin që është një procedure mbi kufirin e lartë monetar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, nën 29, të Ligjit nr. 8438, dt. 28.12.1998 “Per Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, ku përcaktohet: *Çdo tatimpagues për gatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij Ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës.*

2.2.3 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin nga organet e pushtetit lokal (Komuna / Bashkia) për shlyerjen e taksave vendore për gjashtë mujorin e parë të vitit 2024 (për NIPT-in kryesor dhe për NIPT-et sekondare) sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar; në të gjitha vendet ku ushtron aktivitetin sipas Rregjistrimit në Qendren Kombëtare të Biznesit. Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia në të cilën është regjistruar sipas QKB-se.

Ky kriter të përmbushet nëpërmjet paraqitjes së formularit të përmbledhës të vetedeklarimit sipas Shtojcës Nr. 9 të DST.

Argumentimi: Njësia e prokurimit kerkoi edhe pagesat e taksave vendore bazuar në Ligjin Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”(te ndryshuar), neni 5, pika c, sipas afateve te miratuara te kryerjes se pagesave te percaktuara nga cdo njesi e qeverisjes vendore si dhe faktit ku në zbatim të legjislacionit në fuqi, Qendra Kombëtare e Biznesit ka funksion të mbajë rregjistrin tregtar dhe për qëllim të regjistrimit fiskal, ku përcaktohen dhe vendet e ushtrimit të operatorëve ekonomikë, duke qënë se këto të fundit kanë detyrimin të paguajnë të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet qe ushtrojne aktivitetin e tyre, atëherë operatorët ekonomikë pjesëmarrës duhet të vërtetojnë se i kanë likujduar këto detyrime nëpërmjet paraqitjes së vërtetimit të lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore.

Njësia e prokurimit përcaktoi kriteret për kapacitetet ekonomike dhe financiare si më lart,duke qënë se këto kriteret janë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 70,000,000 (Shtatedhjetë milion) leke pa TVSH.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”i ndryshuar dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 35 % të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme ISO 9001 ose ekuivalente të sistemit të menaxhimit të cilësisë, 45001 ose ekuivalente për sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë dhe ISO 14001 ose ekuivalente për menaxhimin mjedisi. Qëllimi i certifikimit të kompanisë duhet të jetë sipas fushës së objektit që do të prokurohet.

Çertifikatat të jenë lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, sipas nenit 88 të VKM-285 datë 19.05.2021, secili operator ekonomik duhet të dorëzojë certifikata ISO sipas zërave të shërbimeve që do të marrë përsipër të realizojë sipas akt-marrëveshjes paraprake.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, nenin 44, të VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar,

Kërkesa lidhur me çertifikimin ISO 9001:2015 ose ekuivalent, na shërben për të na treguar sistemin e administrimit të shoqërisë, për të verifikuar dhe garantuar që OE I interesuar është në gjendje të kryejë realizimin e kontratës në fjalë në mënyrë cilësore dhe të plotë, bazuar në organizimin e brendshëm për menaxhimin sa më të mirë të cilësisë.

Kërkesa lidhur me çertifikimin ISO 45001:2018 ose ekuivalent, është vendosur duke iu referuar natyrës dhe specifikës që mbart objekti i prokurimit. Natyra e këtij shërbimi lidhet direkt me procese të vështira pune me makineri të renda, të cilat mund të sjellin pasoja për shëndetin dhe sigurinë e punonjësit.

Kërkesa lidhur me çertifikimin ISO 14001:2015 ose ekuivalent, pasi operatori ekonomik duhet të marrë parasysh një sërë masash për zbutjen e efekteve negative në mjedis, si rezultat i shërbimit për përmbushjen e kësaj kontrate. Të gjitha shërbimet e parashikuara në këtë procedurë duhet të kryhen në përputhje me specifikimet dhe dokumentacionin teknik të përgatitur, duke respektuar legjislacionin shqiptar për mbrojtjen e mjedisit.

2.3.2. Operatori ekonomik ofertues duhet të duhet të kete minimumi 15 (pesëmbëdhjetë) punonjes, ku përfshihet edhe minimalisht një inxhinier elektrik i pajisur me Diplome.

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

- kartelat perkatëse të sigurimit teknik
- Listepagesa e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për periudhën Maj 2024 të konfirmuara nga administrata tatimore
- Për inxhinierin pjesë e stafit të cilet duhet detyrimisht të jenë të pasqyruar në listepagesat e shoqërisë për periudhën e mesipërme, duhet të paraqitet kontratë noteriale pune me afat vlefshmerie brenda afatit të zbatimit të shërbimeve për këtë objekt si edhe diplomë + CV

Për të përmbushur këtë kriter, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponueshmërinë e numrit minimal të punonjësve në Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit.

Në konsideratë të përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” I ndryshuar dhe nenit 41, pika 4/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” I ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë stafin, personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Me qëllim realizimin e shërbimeve sipas termave të referencës dhe në kohe, nevojitet staf për të realizuar të gjitha stadet e punës gjatë procesit të riparimit të transformatoreve. Mendojmë se kërkesa prej 15 punonjësish është një kërkesë e arsyeshme kjo në raport me etapën e punës dhe me numrin e transformatoreve që pritet të riparohen. Në total pritet të riparohen rreth 912 Transformatore të tipeve të ndryshme, në të cilët do të kryhen proceset e:

1. Matja e rezistencës ohmike të peshtjellave (gabimi max +10%);
2. Matja e rezistencës së izolimit të peshtjellave;
3. Matja e koeficientit të transformimit dhe grupit të lidhjeve (tolerance $\pm 0.5\%$ të koeficientit të deklaruar);

4. Prova e punimit pa ngarkese;
5. Prova e lidhjes se shkurter;
6. Prova me tension te rritur (24 kV per TM dhe 3 kV per TU);
7. Matja e rrymave te rrjedhjes;
8. Prova e vajit (pas rigjenerimit tensioni i cpimit te arrije normen 35-40 kV);
9. Matja e qendrueshmerise elektrike te vajit;
10. Matja e humbjeve me dhe pa ngarkese.
11. Specifikimet teknike te vajit te ri te trasformatoreve
12. Specifikimet teknike te tipeve te trasformatoreve sipas fuqise dhe tensionit

Dhe te gjitha proceset e percaktuara ne preventiv, stafi i mesiperm eshte i nevojshem.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

- Bango per montimin e nukleve te trasformatoreve (kryen assemblimin e fleteve te nuklit me saktesi)
- Bobinatrice per avolzhimin transformatoresh me flete alumini dhe bakri (kryen pergatitjet e peshtjellave sekondare dhe primare te trasformatoreve)
- Bobinatrice per avolzhim transformatoresh me tel bakri dhe alumini (kryen pergatitjet e peshtjellave sekondare dhe primare te trasformatoreve)
- Filter prese per pastrimin e vajit te trasformatoreve; (kryen filtrimin mekanik te vajit)
- Filter vakum per pastrimin kimik te vajit te trasformatoreve me kapacitet deri ne 6000 lit /ore; (kryen filtrimin kimik dhe heqjen e lageshtires se vajit)
- Furre elektrike e montuar ne fabrike; (ben tharjen e bobinave sekondareve , primare , nukleve, dhe aksesoreve te trasformatoreve)
- Mjet ngrites (pirun) deri 2.5 ton. (sherben per levizjen e e peshave te renda brenda dhe jashte repartit)
- Pajisje saldimit per hekur, baker dhe alumini; (kryen sherbimin e saldimit te zbarave te aluminit dhe bakerit me TIG)
- Tranxhe metalike; (sherben per prerjen e llamarinave dhe kartonave)
- Trapano kolone ; (sherben per hapjen e vrimave sipas nevojave)
- Tronkatrice per prerjen nukleve 45 grade;

- Vinc elektrik minimumi 2.5 ton i montuar ne repartin e riparimit te transformatoreve (ne oficine), qe sherben per hapjen dhe mbylljen e transformatoreve gjate riparimit.
- Makineri per perpunim teli gjate procesit te avolzhimit .(sherben per procesin e thurjes se bobinave te bakerrit dhe aluminit)
- Paisje per matjen e humbjeve te transformatoreve pa ngarkese dhe lidhjes se shkurter.
- Paisje per testimin e transformatoreve me tension te aplikuar deri ne 100 kV
- Paisje per testimin e transformatoreve me tension te induktuar dyfish (2Un) dhe frekuence dyfishe (100 Hz).
- Paisje per matjen e tensionit te shpimit te vajit te transformatoreve deri ne 80 kV.

Operatori ekonomik duhet te vertetoje pronesine e makinerive / pajisjeve te mesiperme nepermjet faturave tatimore te blerjes, kontrate blerje, kontrate dhurimi apo cdo forme tjeter e fitimit te pronesise sipas kodit civil, ose nepermjet deklarates noteriale te shoqeruar me fotografite e makinerive / pajisjeve, ose nepermjet kontrates se qirase per makinerite / pajisjet e marra me qira, e cila duhet te shoqerohet me aktin e pronesise mbi makinerite / pajisjet qe merren me qira.

Në konsideratë të përcaktimet e nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ofertuesi i kualifikuar, i pari dorëzimin e dokumenteve provuese të parashikuara në shkronjat “a”, “b”, “d”, “dh”, “e”, “h”, “i”, “j” të pikës 2 të këtij neni, si dhe dokumentet e tjera shoqëruese të ofertës, të dorëzuara në rrugë elektronike, duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin.”.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 4/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Bazuar ne eksperiencen e kontratave te meparshme per realizimin e ketij sherbimi nevojiten makinerite dhe pajisjet e sipercituara.

2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

2.4.1 Operatori ekonomik duhet te kete ne pronesi (provuar kjo me dokumentacion pronesie, me nje format e pronesise te parashikuar ne Kodit Civil) ose me qira (provuar me kontrate qiraje para noterit) nje ambient me siperfaqe jo me te vogel se 500 (peseqind) m² objekt, per ofrimin e sherbimit te riparimit te trasformatoreve dhe nje siperfaqe te lire jo me te vogel se 1000 (nje mije) m² per ruajtjen dhe magazinimin e transformatoreve, qe do te riparohen”.

Argumentimi: Në bazë të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar dhe nenit 41të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit *siperfaqja prej te pakten 500 m², e cila eshte e domosdoshme pasi mundeson ofrimin e shërbimit te riparimit te transformatoreve dhe nje siperfaqe te lire jo me te vogel se 1000 (nje mije) m² per ruajtjen dhe magazinimin e transformatoreve qe do te riparohen.*

Procesi i tharjes se transformatoreve ne furrat elektrike (Furrat elektrike duhet te kene siperfaqe mbi 20m katror).

Procesi i magazinimit te brendshem dhe te jashtem.

Procesi i provave elektrike dhe kolaudimit perfundimtar.

Procesi i ngarkimit dhe shkarkimit te transformatoreve ne ambientet e jashtme dhe te brendshme te repartit. Proces i cili kerkon hapësirat e nevojshme per levizjen e mjeteve te tonazheve te ndryshem.

Ne baze te parashikimit te bere, brenda nje viti kalendarik parashikohet qe te riparohen 912 transformatore dhe mendohet qe ne ambientet e repartit te riparimit, do te magazinohen cdo muaj 60-70 transformatore te tipeve te ndryshem. Po keshtu ambienti duhet te jete funksional ne lidhje me hapësirat qe duhe te kete per levizjen e mjeteve te cilat do te perdoren per transportimin dhe zhvendosjen e transformatoreve.

Per sa me siper mendojme se hapësira e kerkuar eshte e nevojshme.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, **duke argumentuarçdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standart të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Në specifikimet teknike, nuk përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve.