

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“ Pjese ndërrimi per instrumenta teknologjike (F-V).

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31682210-5

VLERA E FONDIT LIMIT:

2'000'000 (dy milion) leke pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor TERMOCENTRALI-VLORE sh.a , ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3

b. Formulari për mbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar,

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, si dhe nenit.....

(shënim: plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare, 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar.

- **Argumentimi i AK :** Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Kjo vlerë është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme në funksion të realizimit me sukses të kontratës
-

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Nenin 43 **Kërkesat për kapacitetet ekonomikë-financiare** të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare _____, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të(shëno bazën ligjore), ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, _____(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme. Vlera totale e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20 % e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

ose

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve të mësipërme të kontratave të ngjashme të realizuara, e bën ofertën të vlefshme

Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), si dhe të nenit 43 pika 1,2,3,4,6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se ata kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Argumentimi i AK : Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën dhe për të vërtetuar aftësitë tekniko-profesionale të OE me qëllim përmbushjen me sukses të kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.3.2 Operatori/operatoret ekonomik pjesëmarres ne gare, te paraqesin ne sistemin elektronik te prokurimit, brenda afatit te percaktuar per zhvillimin e tenderit, skedat teknike/kataloget per cdo artikull te kerkuar ne specifikimet teknike.

2.3.3 Operatori/operatoret ekonomik pjesëmarres ne gare, do te vertetojne se kane kapacitetet teknike per te kryer komisionimin/konfigurimin e pjeseve ne perputhje me pajisjen perkatese ku do te montohen. Ky kriter do te vertetohet me dokumentat e hedhura ne SPE si me poshte:

1. Kontrata te meparshme te realizuara per valvola me komandim ne distance (objekt i DST) te tipit AUMA ose ekuivalente me to.
dhe/ose
2. Marreveshje bashkepunimi me kompanine AUMA ose ekuivalente me te per sherbim-mirembajtje per valvolat objekt i DST.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

- *Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41 pika 4/a, çtë VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se kane kapacitetet teknike dhe profesionale per ta perfunduar kete sherbim

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar**, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Nr. 1 Motor (VD) per Actuator AUMA

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Motor (VD) per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 070.0, Fig 2, SA 14.1-F14, Com No: 13090434, AC 01.1, Comm: 13091004, 3 ~ 400V P: 1.5kW, n: 16 - 1/min
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 2 Motor (VD) per Actuator AUMA

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Motor (VD) per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 70.0, Fig 4, SA 07.5-F10, AM 01.1, Comm: 13100459, 3 ~ 415V P: 0.9kW, $\cos\phi$: 0.49, In: 0.5A, S2-15min, 1400 1/min
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 3 Bosht krimb

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Bosht krimb(Worm shaft) per Atuator Auma 3 fazor-400V
- Nr. 005.0, Fig. 2, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091009.
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 4 Ingranazh planetar

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Ingranazh planetar per Atuator Auma 3 fazor-400V
- Nr. 009.0, Fig. 2, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091009.
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 5 Fllanxhe mbajtese

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Fllanxhe mbajtese per Atuator Auma 3 fazor-400V
- Nr. 010.0, Fig. 2, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091009.
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 6 Njesi e kontrollit me celes fundor dhe tramsetues torku magnetic(MWG) per Actuator AUMA

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Njesi e kontrollit me celes fundor dhe transmetues torku magnetic(MWG) per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 559.0, Fig2, , SA 14.1-F14, Com No: 13090434, AC 01.1, Comm: 13091004
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 7 Leshues elektrik per Actuator AUMA

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Leshues elektrik per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 4.0, Fig. 3, SA 16.1-F16, AM 02.1, Comm: 13085580, 3 ~ 400V P: 7.5kW (1 copë).
Nr. 508.0, Fig. 1, SA 10.1-F10, Com No: 13090423, AC 01.1 (1 copë).
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Nr. 8 Njesia e ushqimit

Te dhenat teknike te pjeses te difektuar:

- Njesi e ushqimit per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 6.0 sipas Fig.3, Model SA 16.1-F16, AM 02., Comm: 13085580, 3 ~ 400V P: 7.5kW
Nr. 006.0 sipas Fig. 1, SA 10.1-F10, Com No: 13090423, AC 01.1 (1 copë).
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur me poshte

Shenim i rendesishem: Meqenese te gjithë artikujt e listes me siper jane pjese nderrimi per pajisje ekzistuese, ata duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive.

FORMULARI I SASISË DHE GRAFIKUT TË LËVRIMIT

Sasia e mallit që kërkohet:

Nr.	Artikulli (emertimi)	Njesia	Sasia qe nevojitet	Destinacini	Periudha e dorezimit
1	F.V. Motor (VD)	Cope	1	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
2	F.V. Motor (VD)	Cope	1	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
3	F.V Bosht krimb	Cope	3	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
4	F.V Ingranazh planetar	Cope	3	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
5	F.V Flanxhe mbajtese	Cope	3	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
6	F.V Njesi e Kontrollit me çeles fundor dhe transmetues torku magnetik	Cope	1	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve

7	F.V. Leshues Elektrik	Cope	2	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve
8	F.V.Njesi e Ushqimit	cope	2	Termocentrali Vlore	brenda 90 diteve

Shenim:

1. F.V - furnizim dhe vendosje e pjeseve te kerkuara sipas listes me siper te cilat do te kryhen nga operatori ekonomik me te cilin do te lidhet kontrata.
2. Figurat 1, 2, 3 & 4 me poshte jane per orientim, marre nga manuali “spare part list auma” i valvolave Auma qe kemi ne impiant ku do te montohen pjeset e nderrimit per zevendesimin e pjeseve te difektuara.

Termet e references dhe kriteret profesionale per operatorin me te cilin do te lidhet kontrata

- Per cdo pjese, operatori ekonomik do te kryejë montimin, komisionimin (konfigurimin) e pjeses ne pajisjen perkatese.
- Ne perfundim te komisionimit (konfigurimit), OE do te kryejë testimin e pjeses dhe te pajisjes.
- Operatori duhet te jete i pajisur me pajisjet e nevojshme per kryerjen e punimeve.
- Cdo pjese nderrimi do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojë normalisht pa shkaktuar asnje anomali ne pajisjen ku do te montohet.
- Nese evidentohet difekt ose funksionim jo i rregullt te pajisja te shkaktuar nga specialistet qe do te kryejne punimet (per vendosjen e pjeseve), operatori eshte i detyruar te kryejë punimet per rregullimin e difektit/eve me shpenzimet e veta deri ne funksionimin korrekt .
- Skeda teknike/katalog per cdo artikull
- Garancia 12 muaj.

Afatet e realizimit te procedures:Brenda 90 diteve nga data e nenshkrimtit te kontrates/marreveshjes midis paleve.

Argumentimi:Specifikimet teknike jane hartuar nga specialistet e fushes dhe shprehin qarte kerkesat e Autoritetit Kontraktor për cilësinë ne sherbimin e kerkuar. Ato jane hartuar ne baze te nevojave te AK per te kryer kete sherbim, duke pare rendesine e madhe qe kane per impiantin instrumentat teknologjike dhe valvolat e motorizuara me komandim automatik ne distance, te cilat duhet te jene funksionale edhe ne kushtet e konservimit te impiantit.