

Tiranë, më 05.12.2019

Lënda: Shtojcë për modifikim në dokumentat e tenderit

Objekti i Prokurimit: “Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2”

Mbështetur në Nenin 42, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” (i ndryshuar) dhe në Nenin 62, të VKM-së Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (i ndryshuar), Njësia e Prokurimit, bën ndryshimin e dokumenteve standarde të tenderit, për procedurën “E hapur mbi kufirin e larte monetar” - me mjete elektronike - Mallra, me objekt “*Blerje e nje Autotransformatori te ri 300 MVA, 400/230 kV per N/ST Tirana 2*”, me fond limit 293,279,980 (dyqind e nentëdhjetë tre milion e dyqind e shtatëdhjetë e nente mijë e nentëqind e tetëdhjetë) Lekë pa TVSH, si me poshte:

I- Tek DST (versioni Shqip & English) tek specifikimet teknike (Shtojca 10) pika 2.1.2, paragrafi I

ISHTE

Bërthama magnetike do të bëhet nga laminate kundër-plakjes, mbështjellës-nga ftohti, kokërr-orientuar, çeliku silikon e përshkueshmërisë së lartë (tipit Hi-B; W17 / 50: max 1.05 W / kg.), pa burrs. Densiteti maksimal i fluksit magnetik në këmbët dhe zgjedha e bërthamës nuk duhet të kalojë 1.6 Tesla në tension dhe frekuencë të matur. Vlerat e veçanta për dendësi maksimale të fluksit magnetik do të jenë si në FDT e këtij Specifikimi.

BEHET

Bërthama magnetike do të bëhet nga laminate kundër-plakjes, mbështjellës-nga ftohti, kokërr-orientuar, çeliku silikon e përshkueshmërisë së lartë (tipit Hi-B ose M5; W17 / 50: max 1.05 W / kg.), pa burrs. Densiteti maksimal i fluksit magnetik në këmbët dhe zgjedha e bërthamës nuk duhet të kalojë 1.6 Tesla në tension dhe frekuencë të matur. Vlerat e veçanta për dendësi maksimale të fluksit magnetik do të jenë si në FDT e këtij Specifikimi.

II- Tek DST (versioni Shqip & English) tek specifikimet teknike (Shtojca 10) tabela e te dhenave teknike, pika 48.

ISHTE

48	Ndërtimi i bërthamës: • këmbëza me shirita/të përkul./të zhveshur • Fasheta me shirita/të përkulur/të zhveshur • material me shirita/të përkulur • numri i këmbëzave • tipi i bërthamës së çelikut • humb. specifike të bërthamës së çelikut 1.7 T	W/kg	Këmbë të përkul. Fasheta me bulona 3 M5 ≤ 1.24	
----	---	------	---	--

BEHET

48	Ndërtimi i bërthamës: • këmbëza me shirita/të përkul./të zhveshur • Fasheta me shirita/të përkulur/të zhveshur • material me shirita/të përkulur • numri i këmbëzave • tipi i bërthamës së çelikut • humb. specifike të bërthamës së çelikut 1.7 T	W/kg	Këmbë të përkul. Fasheta me bulona 3 M5 ose Hi-B ≤ 1.24	
----	---	------	--	--

III- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje shtyhet nga data 09.12.2019, ora 10:00 në datë 16.12.2019, ora 10:00..

Njesia e Prokurimit