



**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është përfekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: Blerje materiale për rrjetin e ujësjellësit

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 44115210-4  
Materiale hidraulike.

VLERA E FONDIT LIMIT: 9.074.300 (nëntëmilionesh tatëdhjetë katërmijë etreqind) lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti kontraktor Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK Sh.A), ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 , me vlerë 181.486 (njëqindetëdhjetëenjëmijëekatërqindetë dhjetëegjashtë) lekë (2% të vlerës së përllogaritur të kontratës).
- b. Formulari përbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8.
- c. Formularin e ofertes sipas Shtojcës 1
- d. Lista e çmimeve të artikujve sipas Shtojcës 2.

**Argumentimi:** Kërkosat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

K. Dishnica

Th. Koroveshi

1

E. Filip

## 2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare 2020, 2021, 2022 , ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 3.629.720 lekë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik" me ndyshime.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet bazuar në dispozitat e sipërpërmendura ku përcaktohet:

Autoriteti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave **të xhiros vjetore** të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare**. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) **40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, si dhe sipas parashiktimit të nenit 55 të Rregullave të PP.**

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare **konsiderohet e përbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.**

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron minimale, llogaritet, *kur përmasat nuk dihen*, mbi bazën e vlerës së parashikuar të marrëveshjes kuadër.

Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Ajo i shërben UKRK Sh.A , për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përbushjen me sukses të kontratës.

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të këruara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 29, te Ligjit Nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tativore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës.

*Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjisacionit tativor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tativore).*

K. Dishnica

Th. Koroyoshi

E. Filip

## **2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 1.814.860 leke pa TVSH (20 % të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate).

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik" me ndryshime. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4, b ku përcaktohet shprehimisht, citojmë:

" Për kontratat e mallrave vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. "

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën si më sipër, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar ( $20\% \times 9.074.300$  leke = **1.814.860 leke**). Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor UKRK SH.A., për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përpjesetim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës sic është parashikuar nga AK.

---

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

Th. Koroveshi



2.2.2 Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të përcaktuara në DT , shtojca 5 Specifikimet teknike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin mostra për tubot që ofrojnë të furnizojnë, **të cilat duhet të dëshmojnë qartë** që cilësia e **tubove** është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara. Konkretisht për këto tubo:

1	TUBO NGJITJE 32
2	TUBO NGJITJE 40
3	TUBO HDPE RC100 Ø 20 PN 16
4	TUBO HDPE RC100 Ø 25 PN 16
5	Tubo HDPE RC100 Ø 32 PN 16
6	Tubo HDPE RC100 Ø 40 PN 16
7	Tubo HDPE RC100 Ø 50 PN 16
8	Tubo HDPE RC100 Ø 63 PN 16
9	Tubo HDPE RC100 Ø 75 PN 16
10	Tubo HDPE RC100 Ø 90 PN 16
11	Tubo HDPE RC100 Ø 110 PN 16
12	Tubo HDPE RC100 Ø 125 PN 16
13	Tubo HDPE RC100 Ø 140 PN 16
14	Tubo HDPE RC100 Ø 160 PN 16

**Argumentim:** Ky kriteri është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” me ndryshime , VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime, neni 40, pika 6, gërmë ”a”, si dhe Udhëzimi i APP, Nr. 03, datë 12.04.2022 ”Mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë”.

Plotësimi i këtij kriteri garanton ekzekutimin e objektit të kontratës në përputhje me specifikimet teknike të DT.

Autoriteti kontraktor u kërkon operatorëve ekonomikë , si dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale , të përcaktuara në dokumentet e tenderit Shtojca 5 Specifikimet teknike , të dorëzojnë mostra të gjitha llojeve të tubove të kërkuara , me gjatësi jo më të vogël se 0,5 m , (gjithsej 14 mostra) sepse e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike.


Mostrat kërkohen me qëllim që cilësia e tubove të jetë në përputhje me kërkesat e AK.

Autoriteti kontraktor përcakton qartë **procedurën për dorëzimin e mostrave**, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces, si më poshtë:

Paraqitja dhe dorëzimi i mostrave duhet të bëhet në ditën e hapjes së tenderit datë 15.05.2023, në orën 10.00, në zyrën e prokurimeve të UKRK Sh.A, tek KVO.

KVO do të dokumentojë procesin e paraqitjes së mostrave , duke mbajtur Procesverbal , në të cilin do të pasqyrohen detaje që përshkruajnë mostrat e administruara, procesverbal i cili nënëshkruhet nga të dy palët, nga KVO dhe nga ofertuesi i pranishëm .

Procesverbali i vihet në dispozicion ofertuesit të pranishëm.

Th. Koroveshi 

Në rast se ndonjëra nga palët ka komente/pretendime, ato do të pasqyrohen në procesverbalin e mbajtur.

Në çdo rast, mbajtja e procesverbaleve i shërben vetëm procesit të paraqitjes së mostrave deri në momentin e kthimit të tyre tek ofertuesit.

Mostrat do të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe do të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor.

Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor.

Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anullimit.

**2.2.3 Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuarat të përcaktuara në DT shtojca 5 “Specifikimet teknike”, operatoret ekonomikë duhet të paraqesin **katalogë teknike për mallrat furnizues**:**

Adaptorë gize

Adaptorë PE

Bashkuesa PE

Bryla PE

Bryla xingato

Fasheta inoksi

Kundra-Valvula

Kasetë uji

Kavallota

Matesa uji

Manikota xingato

Reduksione

Saraqineska

Tubo me ngjitje


Tubo HDPE

, ku të jepet qartë që mallrat , janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuarat.

**Argumentim:** Ky kriteri është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” me ndryshime , VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime, nen 40, pika 6, gërmë ”b”.

Plotësimi i këtij kriteri i shërben garantimit të ekzekutimit të objektit të kontratës në përputhje me specifikimet teknike të DT.

Th. Koroveshi



## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme përfunkzionet e kërkuaara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuarçdokërkësë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekivalenti i tij/saj”.*

*Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tillë duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekivalente”.*

Th. Koroveshi



Nr.	Përkrimi i mallit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Adaptor-bryl gize 25 x 3/4" F M	Cope	50		
2	Adaptor gize 25	Cope	200		
3	Adaptor gize 25 x 3/4"	Cope	100		
4	Adaptor gize 63 x 2"	Cope	50		
5	Adaptor gize PE PE 90	Cope	20		
6	Adaptor palstik 20 x 1/2"	Cope	50		
7	Adaptore PE-PE DN 63	Cope	50		
8	Bashkues 110 x 90PE	Cope	5		
9	Bashkues 110 x110 PE	Cope	5		
10	Bashkues 125*125 PE	Cope	5		
11	Bashkues 140* 140 PE	Cope	5		
12	Bashkues 20*20 PE	Cope	50		
13	Bashkues φ20	Cope	250		
14	Bashkues φ32	Cope	50		
15	Bashkues φ40	Cope	100		
16	Bashkues φ50	Cope	150		
17	Bashkues φ63	Cope	100		
18	Bashkues φ75	Cope	150		
19	Bashkues φ90	Cope	150		
20	Bashkues 25 x 1" PE	Cope	50		
21	Bashkues 25 x 3/4"	Cope	50		
22	Bashkues 25*20 F*F	Cope	50		
23	Bashkues 32 * 25 PE	Cope	20		
24	Bashkues 32 x 1"	Cope	50		
25	Bashkues 32*25 F*F	Cope	20		
26	Bashkues 50*50	Cope	20		
27	Bashkues 63*2 PE	Cope	50		
28	Bashkues 75 *63 PE	Cope	10		
29	Bashkues 90 x 3" PE	Cope	30		
30	Bashkues 90* 63 PE	Cope	10		
31	Bashkues me ngjitjer 40x1 1/4" F M	Cope	50		
32	Bashkues plastik 40 x 40 F F	Cope	20		
33	Bashkues plastik 60 x 60 F F	Cope	30		
34	Bashkues plastik 75 x 75 F F	Cope	30		
35	Bashkues plastik 90 x 90 F F	Cope	20		
36	Bashkues plastik 40 x 1 1/4"	Cope	20		
37	Bashkues plastik 50 x 2" F M	Cope	50		
38	BRYL 25 * 3/4 PE	Cope	70		
39	BRYL 32 * 32 PE	Cope	30		



40	BRYL 40 * 40 PE	Cope	20		
41	BRYL 50 *50 PE PE	Cope	20		
42	BRYL 50*50 F*F	Cope	20		
43	BRYL 63 * 63	Cope	20		
44	BRYL 75 * 75 F*F	Cope	20		
45	BRYL GIZE 25*25	Cope	100		
46	Bryl gize 63 x 63 PE PE	Cope	16		
47	Bryl gize 90 x 90 PE PE	Cope	6		
48	BRYL ME NGJITJE 25 * 3/4	Cope	50		
49	Bryl me ngjite 40 x 1 1/4" F M	Cope	50		
50	BRYL ME NGJITJE 20	Cope	50		
51	BRYL ME NGJITJE 25	Cope	50		
52	BRYL NGJITJE 20 * 1/2	Cope	30		
53	BRYL NGJITJE 20*20	Cope	50		
54	BRYL NGJITJE 25*25	Cope	50		
55	BRYL NGJITJE 32*1	Cope	50		
56	BRYL NGJITJE 32*32	Cope	30		
57	BRYL NGJITJE 40*40	Cope	20		
58	BRYL PE PE 25	Cope	50		
59	Brul zingato 1"	Cope	50		
60	Bryl zingato 1/2"	Cope	50		
61	BRYL XINGATO 2 "	Cope	50		
62	Bryl zingato 1 1/4" F F	Cope	50		
63	Bryl zingato 3/4" F F	Cope	50		
64	Bryll PE 32	Cope	20		
65	Bryll PE 40	Cope	20		
66	Bryll PE PE DM 40	Cope	20		
67	Bryll PE PE DM 50	Cope	20		
68	Bryll PE PE Dm 63	Cope	20		
69	Bryll PE PE Dm 75	Cope	20		
70	Buketona bronxi 1 1/4"	Pale	50		
71	Buketona per matesa 3/4"	Pale	400		
72	Buketona per matesa 3/4"	Pale	20		
73	Buketona per matesa 1"	Pale	20		
74	Buketona per matesa 1 e 1/4"	Pale	20		
75	Buketona per matesa 32 x 1"	Pale	20		
76	CELES ENGLES 10	Cope	15		
77	CELES ENGLES 40	Cope	10		
78	CELES HIDRAULIK 14	Cope	10		
79	CELES HIDRAULIK 12	Cope	10		
80	CELES HIDRAULIK 10	Cope	5		



81	CELES ROSAK 1	Cope	10		
82	Fasheta inoksi DN 63 PN 16 No 0750	Cope	10		
83	Fasheta inoksi DN 90 PN 16 No 0750	Cope	6		
84	Fllanxhe adaptor Ø 100 (tubo gize) No 5600	Cope	8		
85	Fllanxhe adaptor Ø 90 ( sparfllanxhe) No 0400	Cope	20		
86	Gomina per matesa uji 1/2"	Cope	2000		
87	Gomina per matesa uji 3/4"	Cope	2000		
88	Galixhant DN 90 , PN 16	Cope	5		
89	Kunder valvul 1 1/4"	Cope	50		
90	Kunder valvul 3/4"	Cope	200		
91	Kaseta uji te medha	Cope	100		
92	Kollaro gize me mbyllje 90 x 2"	Cope	100		
93	Kondra valvul me lopate Ø 80	Cope	8		
94	Kavallota φ20	Cope	50		
95	Kavallota φ32	Cope	50		
96	Kavallota φ40	Cope	50		
97	Kavallota φ53	Cope	50		
98	Kavallota φ63	Cope	50		
99	Kavallota φ90	Cope	50		
100	Kavallota φ75	Cope	50		
101	Kaseta matesi uji	Cope	70		
102	Mates uji 1/2	Cope	200		
103	Mates uji 3/4	Cope	200		
104	Mates uji Ø 50	Cope	2		
105	Mates uji Ø 63	ml	1		
106	Mates uji Ø 80	Cope	1		
107	Mates uji I perbere Ø 100	Cope	8		
108	Mates uji I perbere Ø 150	Cope	2		
109	Mates uji Ø 150	Cope	2		
110	Manikota me ngjitje Ø 32 x 1" F M	Cope	50		
111	Manikota me ngjitje Ø 40 x 1 1/4" F M	Cope	100		
112	Manikota zingato 2 "	Cope	100		
113	Manikota zingato 1 1/2"	Cope	60		
114	Manikota zingato 1 1/4"	Cope	40		
115	Manikota zingato 1 1/4"	Cope	80		
116	Manikota zingato 1"	Cope	40		
117	Manikota zingato 1/2"	Cope	50		
118	Manikota zingato 3/4"	Cope	100		
119	Nipel 1 1/4"	Cope	80		
120	Nipel 3/4"	Cope	50		



121	Nipel Ø 2"	Cope	5		
122	Nipel Ø 2 x1/2 "	Cope	5		
123	Paste linaceje	Kuti	60		
124	Teflon profesional	Cope	100		
127	Reduksion Ø 25 x 20	Cope	100		
128	Reduksion Ø 3" x 2"	Cope	1		
129	Reduksion Ø 3/4 x 1"	Cope	30		
130	Reduksion Ø 3/4 x 1/2"	Cope	30		
131	Reduksion xingato Ø 1 x1/2	Cope	5		
132	Reduksion 1 1/4 x 3/4	Cope	50		
133	Reduksion 1 1/2" x 1 1/4" M M	Cope	80		
134	Reduksion 2" x 1 1/4" M M	Cope	80		
135	Regullator presioni Ø 100	Cope	2		
136	Regullator presioni Ø 50	Cope	2		
137	Regullator presioni Ø 80	Cope	2		
138	Saraqineske me sparflanxhe Ø 90	Cope	8		
139	Saraqineske Ø 20	Cope	20		
140	Saraqineske Ø 20	Cope	50		
141	Saraqineske 1/2	Cope	200		
142	Saraqineske 3/4	Cope	200		
143	Saraqineske 1"	Cope	50		
144	Saraqineske 1 e 1/4"	Cope	50		
145	Saraqineske 1 e 1/2"	Cope	50		
146	Sistoli 2 * 1 1 /4	Cope	50		
147	Ta tronkete 100 x 100 x100	Cope	2		
148	TAPA 1 1/4 XING	Cope	20		
149	TAPA 1/2	Cope	150		
150	TAPA 3/4 XINGATO	Cope	300		
151	TAPE ZINGATO 1/2 M	Cope	50		
152	TAPE ZINGATO 3/4	Cope	100		
153	TRONKETA 100	Cope	5		
154	TUBO NGJITJE 32	ML	100		
155	TUBO NGJITJE 40	ML	200		
156	TUBO HDPE RC100 Ø 20 PN 16	ML	1300		
157	TUBO HDPE RC100 Ø 25 PN 16	ML	1100		
158	Tubo HDPE RC100 Ø 32 PN 16	ML	500		
159	Tubo HDPE RC100 Ø 40 PN 16	ML	500		
160	Tubo HDPE RC100 Ø 50 PN 16	ML	500		
161	Tubo HDPE RC100 ø 63 PN 16	ML	300		
162	Tubo HDPE RC100 Ø 75 PN 16	ML	100		



163	Tubo HDPE RC100 Ø 90 PN 16	ML	700		
164	Tubo HDPE RC100 Ø 110 PN 16	ML	130		
165	Tubo HDPE RC100 Ø 125 PN 16	ML	30		
166	Tubo HDPE RC100 ø 140 PN 16	ML	30		
167	Tubo HDPE RC100 ø 160 PN 16	ML	30		
168	Xhamë per matesa Ø 78	Cope	200		
169	Zgjatues 5 cm	Cope	50		
170	Zgjatues 4 cm	Cope	50		
171	Zgjatues 3 cm	Cope	50		
172	Zgjatues 2 cm	Cope	50		
	Totali				
	TVSH				
	TOTAL ME TVSH				

## KËRKOHEN MATERIALE PËR RRJETIN E UJËSJELLËSIT KORÇË DHE PËR NJËSITË ADMINISTRATIVE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

### 1. KËRKOHEN ADAPTORË SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:

#### A. Adaptor F-M

Trupi: Prej gize me bojë epoksi elektrostatike të pjekur

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto dhe nga ana tjeter mashkull e filetuar

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

#### B. Adaptor F-F

Trupi: Prej gize me bojë epoksi elektrostatike të pjekur

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa dhe nga ana tjeter mashkull e filetuar

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

#### C. Adaptor plastik bryl

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa dhe nga ana tjeter mashkull e filetuar

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Th. Koroveshi

## **2. KËRKOHEN BASHKUES SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

### **A. Bashkues F-F**

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon nga të dy anët F-F me gominë dhe element shtrëngues (PE/PE)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

### **E. Bashkues bronxi**

Trupi: Prej bronxi

Lidhet me tubon nga të dy anët me element shtrëngues me fileto

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

### **H. Bashkues PE F-M**

Trupi: Prej polietileni

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me gominë dhe element shtrëngues dhe nga ana tjeter mashkull me fileto

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

## **3. KËRKOHEN BRYLA 90° SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

### **A. Bryl 90° PPR me ngjitje F-F**

Trupi: Polipropilen i zakonshmëm

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me ngjitje dhe nga ana tjeter femër me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

### **B. Bryl 90° gize F-M**

Trupi: Prej gize me bojë epoxy elektrostatike të pjekur

Lidhet me tubon nga njëa anë femër pa fileto me gominë dhe element shtrëngues dhe nga ana tjeter (PE/PE) dhe nga ana tjeter mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Th. Koroveshi



### **C. Bryl 90° zingato**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

*Shënim: Për materialet e kërkua më sipër, pra adaptorë, manikota, Ta dhe bryla 90° rekomandohet të jenë prodhime të kompanisë George Fischer ose ekivalente të saj.*

### **4. KËRKOHEN MANIKOTA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME**

A. Buketona me trup plastik për matësa elektronikë.

C. Buketona bronxi per matësa.

Materiali bronxi me spesor të trupit 4 mm dhe në përputhje me EN 12165-CW617N-M ose Standardi Shqiptar ekivalent me të.

### **5. KËRKOHET GOMINA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

#### **A. Gominë për buketona për matësa uji**

### **6. KËRKOHEN MANIKOTA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

#### **A. Manikotë zingato**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

#### **B. Manikotë plastike me ngjitje F-F**

Trupi: Prej plastiku me ngjitje

Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Th. Koroveshi



### **C. Manikotë plastike me ngjitje F-M**

Trupi: Prej plastiku me ngjitje

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër pa fileto (dhe nga ana tjetër mashkull e filetar)

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

## **7. KËRKOHEN MATËSA UJI SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

### **A. Matësa uji**

- Standard DIN-1504064 ose standarti shqiptar ekvivalent me të.
- Temperatura maksimale e ujit 30°C
- Presioni maksimal i punës 16 bar (PN 16)
- Instalimi: Horizontal
- Me mbulesë mbrojtëse (kapak)
- Mund të ofrohet dhe model tjetër me të njëjtat karakteristika teknike
- Lidhja me tubacionin me buketona të përfshira
- Matësat duhet të kenë të gjithë elementët përkatës për vulosje

### **B. Matësa uji me fllanxha**

-Trupi: Prej gize me bojë elektrostatike të pjekur

## **8. KËRKOHET NIPELA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME :**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

Th. Koroveshi



**9. KËRKOHET SARAÇINESKA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

**A. Saraçineskë F- sferë me kalim integral, PN 16, trup bronxi**

Saraçineskat duhet të jenë sferë me kalim integral

Trupi: Prej bronxi në përputhje me EN 12165-CW617N-M ose Standardi Shqiptar ekuivalent me të.

**10. KËRKOHEN TUBA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

**A. Tub HDPE RC 100, PN 16**

*Shënimi DN i referohet diametrit të jashtëm*

*Marketimi HDPE do të thotë tuba polietileni me densitet të lartë*

**A. Tub PPR me ngjitje, PN 20**

*Këta tuba përdoren për instalime të brendshme. Marketimi PPR do të thotë tubo polipropileni të zakonshëm.*

**11. KËRKOHEN TA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

**A. Ta F-F-F**

Trupi: Prej plastiku me ngjitje

Lidhet me tubon të treja anët femër-femër-femër.


Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

**B. Ta F-M-F**

Trupi: Prej gize me bojë elektrostatike të pjekur

Lidhet me tubon, nga të dyja anët femër pa fileto dhe nga ana tjetër mashkull e filetar.

Th. Koroveshi



## **12. KËRKOHEN REDUKSIONE SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

### **A. Reduksion zingato muftë F-F**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët femër-femër me fileto.

Lidhet me tubon, nga njëra anë femër me fileto dhe nga ana tjetër femër me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

### **B. Reduksion zingato**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm

Lidhet me tubon nga të dyja anët mashkull-mashkull me fileto.

Lidhet me tubon, nga njëra anë mashkull me fileto dhe nga ana tjetër mashkull me fileto.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16)

## **14. KËRKOHEN TAPA SIPAS SPECIFIKIMEVE TË MËPOSHTME:**

### **A. Tapë fundore zingato PN 16**

Trupi: Prej gize të galvanizuar me shtresë zinku 0,32 mm.

Lidhet me tubon nga njëra anë me mashkull të filetar.

Të punojë nën presion uji deri 16 bar (PN 16).

Furnizuesi duhet që të gjitha materialet t'i shqerojë me certifikatën e prodhuesit , që vërtetë përputhjen me specifikimet teknike të kërkuaara .

### **Afatet e lëvrimit:**

Afati i lëvrimit do të jetë: 42 ditë kalendarike, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. Mallrat duhet të dorëzohen tek UKRK Sh.A.

Ing. Thoma Koroveshi

