

FORMULARI I SHËRBIMEVE DHE GRAFIKU I EKZEKUTIMIT

Shërbi met	Përshkrimi	Shuma (sipas njësisë nga "lista e çmimeve")	Vendi i ekzekutimit	Afati i ekzekutimit
I	KONDITIONERË 9.000 BTU			
1	Kontroll i presionit të gazit	280	Të gjitha objektet arsimore parashkollore dhe shkollore si dhe zyrat e Drejtorisë së Përgjithshme të Objekteve Publike etjera në administrim të DPOP	Sipas "Grafikut të shërbimeve dhe "urdhërave të riparimit", lëshuar sipas nevojave të AK
2	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	320		
3	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	200		
4	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	184		
5	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motorëve	140		
6	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	120		
7	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit përfshirë bazën materiale	112		
8	F.v. paketë elektronike kondicioner 9 kBTU	2		
9	F.v. kondensator	20		
10	F.v. elektro-valvul kondicionere 9000 BTU	2	" " "	" " "
11	Avolzhim motorr fryrësi	2	" " "	" " "
12	F.v. bateri përt pult komandimi	12	" " "	" " "
13	F.v. filtra ajri	30	" " "	" " "
14	F.v. tuba bakri kondicioner 9000 BTU	10	" " "	" " "
15	F.v. kablllo elektrike 4*2,5 mm ²	20	" " "	" " "
16	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	2	" " "	" " "
17	F.v. lëshues elektromagnetik	2	" " "	" " "
18	F.v. sensor presioni gazi	12	" " "	" " "
19	F.v. gaz freon R 407-410	30	" " "	" " "
20	F.v. vaj kompresori	4	" " "	" " "
21	Montim-çmontim kondicioner	4	" " "	" " "
II	KONDITIONERË 12.000 BTU		" " "	" " "
1	Kontroll i presionit të gazit	360	" " "	" " "
2	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	320	" " "	" " "
3	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbyesëve të nxehtësisë	240	" " "	" " "

4	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	184	" " "	" " "
5	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	160	" " "	" " "
6	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	140	" " "	" " "
7	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit përfshirë bazën materiale	148	" " "	" " "
8	F.v. paketë elektronike kondicioner 12 kBTU	2	" " "	" " "
9	F.v. kondensator	16	" " "	" " "
10	F.v. elektro-valvul kondicionere 12000 BTU	2	" " "	" " "
11	Avolzhim motorr fryrësi	2	" " "	" " "
12	F.v. bateri për pult komandimi	10	" " "	" " "
13	F.v. filtra ajri	30	" " "	" " "
14	F.v. tuba bakri kondicioner 12000 BTU	20	" " "	" " "
15	F.v. kablllo elektrike 4*2,5 mm ²	24	" " "	" " "
16	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	4	" " "	" " "
17	F.v. lëshues elektromagnetik	4	" " "	" " "
18	F.v. sensor presioni gazi	16	" " "	" " "
19	F.v. gaz freon R 407/410A	40	" " "	" " "
20	F.v. vaj kompresori	4	" " "	" " "
21	Montim-çmontim kondicioner	4	" " "	" " "
III	KONDITIONERË 18.000 BTU		" " "	" " "
1	Kontroll i presionit të gazit	140	" " "	" " "
2	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	160	" " "	" " "
3	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbysesëve të nxehtësisë	112	" " "	" " "
4	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	96	" " "	" " "
5	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	64	" " "	" " "
6	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	72	" " "	" " "
7	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit përfshirë bazën materiale	104	" " "	" " "
8	F.v. paketë elektronike kondicioner 18000 BTU	2	" " "	" " "
9	F.v. kondensator	6	" " "	" " "
10	F.v. elektro-valvul kondicionere 18000 BTU	1	" " "	" " "
11	Avolzhim motorr fryrësi	1	" " "	" " "
12	F.v. bateri për pult komandimi	12	" " "	" " "
13	F.v. filtra ajri	5	" " "	" " "
14	F.v. tuba bakri kondicioner 18000 BTU	5	" " "	" " "
15	F.v. kablllo elektrike 4*2,5 mm ²	8	" " "	" " "
16	F.v. automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A, dl=0.03A	1	" " "	" " "
17	F.v. lëshues elektromagnetik	1	" " "	" " "
18	F.v. sensor presioni gazi	2	" " "	" " "

19	F.v. gaz freon R 410A	12	" " "	" " "
20	F.v. vaj kompresori	2	" " "	" " "
21	Montim-çmontim kondicioner	3	" " "	" " "
IV	KONKACIONERË 24.000 BTU		" " "	" " "
1	Kontroll i presionit të gazit	144	" " "	" " "
2	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	160	" " "	" " "
3	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbysesëve të nxehtësisë	120	" " "	" " "
4	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	88	" " "	" " "
5	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motoreve	56	" " "	" " "
6	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	88	" " "	" " "
7	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit përfshirë bazën materiale	96	" " "	" " "
8	F.v. paketë elektronike kondicioner 24000 BTU	2	" " "	" " "
9	F.v. kondensator	6	" " "	" " "
10	F.v. elektro-valvul kondicionere 24000 BTU	1	" " "	" " "
11	Avolzhim motorr fryrësi	1	" " "	" " "
12	F.v. bateri përt pult komandimi	6	" " "	" " "
13	F.v. filtra ajri	5	" " "	" " "
14	F.v. tuba bakri kondicioner 24000 BTU	8	" " "	" " "
15	F.v. kablo elektrike 4*2,5 mm ²	6	" " "	" " "
16	F.v. lëshues elektromagnetik	1	" " "	" " "
17	F.v. sensor presioni gazi	4	" " "	" " "
18	F.v. gaz freon R 410A	20	" " "	" " "
19	F.v. vaj kompresori	2	" " "	" " "
20	Montim-çmontim kondicioner	4	" " "	" " "
V	Kondicioner tokesor on-off & inverter me kapacitet 48 000 btu/h			
1	Kontroll i presionit të gazit	120	" " "	" " "
2	Kontroll e shërbime mirëmbajtje të kompresorëve	144	" " "	" " "
3	Pastrim dhe mirëmbajtje e këmbysesëve të nxehtësisë	96	" " "	" " "
4	Kontroll dhe shërbim në paisjet elektrike	56	" " "	" " "
5	Kontroll dhe mirëmbajtje tokëzimi të motorëve	32	" " "	" " "
6	Kontroll, shërbim e tarim i grilave	40	" " "	" " "
7	Shërbim, pastrim, dezinfektim i filtrave të ajrit përfshirë bazën materiale	40	" " "	" " "
8	F.v. paketë elektronike kondicioner 48000 BTU	1	" " "	" " "
9	F.v. kondensator	4	" " "	" " "

10	F.v. elektro-valvul kondicionere 48000 BTU	2	" " "	" " "
11	Avolzhim motorr fryrësi	2	" " "	" " "
12	F.v. mototrr-kompresor	1	" " "	" " "
13	F.v. filtra ajri	2	" " "	" " "
14	F.v. tub bakri dysh i izoluar	8	" " "	" " "
15	F.v. sensor presioni gazi	2	" " "	" " "
16	F.v. gaz freon R 410A/R32A	20	" " "	" " "
17	F.v. vaj kompresori	2	" " "	" " "
18	Montim-çmontim kondicioner	1	" " "	" " "
VI	Të përgjithshme (për objekte me sistem nhrohje me chiller apo VRF, që u përfundon garancia në tetor 2023)		" " "	" " "
1	Shërbimwe teknike të përgjithshme: Kontroll visual per demtime mekanike. kontroll i funksionimit normal te paisjes, kontroll i parametrave, kontroll visual per per rrjedhje gazi, pastrim i evaporatorit & condenser, simulim i alarmeve te ndryshme	80	" " "	" " "
2	Shërbime teknike Ventiloret: Kontroll i rrotullimit korrekt, kontroll i tensionit, matja e rrymave, kontroll i paketes se shpejtesise se ventilatoreve	64	" " "	" " "
3	Shërbime teknike Kompresorët: Matja e tensionit te fazes&linjes, matja e rrymave te leshimit&punes, kontroll per vibrime dhe zhurma jo normale, matja e izolimit te peshtjellave kundrejt tokes, kontrolli i temperatures se kompresorit	56	" " "	" " "
4	Shërbime teknike Qarku i gazit ftohës: Matja e presioneve, kontrolli dhe testimi i elektro-valvolave, kontrolli i valvoles se shperthimit, matja e Super- Heating, matja e Sub-cooling, kontroll i filtrit te gazit	48	" " "	" " "
5	Kontroll/Riparim/Nderrim pastrim dhe larje filtrash per Njësinë e jashtme	2	" " "	" " "
6	Mbushje me gaz ekologjik shtese te sistemit R410A/R32A	8	" " "	" " "