

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

**OBJEKTI I PROCEDURËS:**

“Blerje Hipoklorit natriumi dhe Hipoklorit Kalciumi”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 24311900-6  
Klor, 24312220-2 Hipoklorit Natriumi.

**VLERA E FONDIT LIMIT:** 10.200.500 (dhjetë milion e dyqind mijë e pesëqind) leke pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Ujesjelles Kanalizime Rajoni Lezhë Sh.a ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3*

*b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit sipas shtojcës 8.*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

**2.2.1. Për të provuar kapacitetin financiar dhe ekonomik, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për tre vitet e fundit ku vlera ku vlera mesatare e xhiros në të paktën njerin prej tre viteve të jete jo më e vogël se 40 % e fondit limit të këtij prokurimi.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---

Vendosja e këtij kriteri kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar se ky kriter kualifikues i shërben Autoritetit Kontraktor për të vërtetuar se operatori ekonomik fitues i zotëron të gjitha kapacitetet ekonomike dhe financiare për të përmbushur me sukses kontratën.

---

### **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

**2.3.1** Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, në një vlerë jo më të vogël se 20 % të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomike duhet të paraqesin dëshmitë si më poshtë;

- a) Për përvojën e mëparshme të realizuar në sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose / dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat, sasinë e mallrave të furnizuara.
- b) Për përvojën e mëparshme të realizuar në sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasinë e mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 55, pika 4/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë liçencë nga QKL për prodhimin ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore me Kod II.8.B **“Sherbime ndërhyrëse Higjieno - shëndetësore”**.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 40, pika 5/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”

2.3.3 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me çertifikaten ISO 9001-2015 dhe / ose SSH EN ISO 9001:2015 standarti Shqiptar ekuivalent i normave europiane, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit, të vlefshme në kohën e zhvillimit të procedurës së prokurimit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 44, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Çertifikata e mesiperme kerkohet nga autoriteti kontraktor UK Rajoni Lezhë Sh.a per te vertetuar se malli objekt prokurimi i ploteson kerkesat e cilesise nepermjet certifikatave te leshuara nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizima nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, kjo për shkak të rëndesise së klorit dhe perdorimit te tij per konsum njerezor, pra per shkak se hipokloriti i natriumit dhe hipokloriti i kalciomit do te perdoret per klorifikimin e ujit te pijshem, ne te gjithe zonen e sherbimit te UK Rajoni Lezhe, duke përfshire Bashkine Lezhë, Bashkinë Kurbin dhe Bashkinë Mirditë, pra do jet i destinuar per perdorim human.

2.3.4 Operatori ekonomik ofertues duhet të jetë i pajisur me çertifikaten ISO 14001-2015 dhe/ ose SSH EN ISO 14001-2015 standarti shqiptar ekuivalent i normave europiane për menaxhim mjedisi, objekti i së cilës të jetë në përputhje me objektin e prokurimit e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 44, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Çertifikata e mesiperme kerkohet nga autoriteti kontraktor UK Rajoni Lezhë Sh.a per te vertetuar se malli objekt prokurimi i ploteson kerkesat e cilesise nepermjet certifikatave te leshuara nga nje organ i vleresimit te konformitetit, i akredituar nga organizmi kombetar i akreditimit ose organizima nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, kjo për shkak të rëndesise së klorit dhe perdorimit te tij per konsum njerezor, pra per shkak se hipokloriti i natriumit dhe hipokloriti i kalciomit do te perdoret per klorifikimin e ujit te pijshem, ne te gjithe zonen e sherbimit te UK Rajoni Lezhe Sh.a, pra do jet i destinuar per perdorim human.

2.3.5 Ofertuesi duhet të vertetojë se Hipokloriti i Natriumit që do të furnizohet është i përshtatshëm në trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor konform normave europiane EN 901:2013 në SSH EN 901:2013 standarti shqiptar ekuivalent i normave europiane. Për këtë qëllim duhet të paraqitet si dokument kualifikues dokumentacion nga prodhuesi dhe / ose ekuivalentet e këtyre çertifikimeve të lëshuar nga autoritete të autorizuar/çertifikuara për dhënien e tyre, që dëshmon që produkti i prodhuar plotëson standartin e kërkuar EN 901:2013 në SSH EN 901:2013.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 44, pika 1, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Çertifikata e mesiperme kërkohet nga autoriteti kontraktor UK Rajoni Lezhë Sh.a për të vërtetuar se malli objekt prokurimi i plotëson kërkesat e cilësive nepermjet çertifikatave të leshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, kjo për shkak të rëndësive së klorit dhe perdorimit të tij për konsum njerëzor, pra për shkak se hipokloriti i natriumit dhe hipokloriti i kalciumit do të përdoret për klorifikimin e ujit të pijshëm, në të gjithë zonën e shërbimit të UK Rajoni Lezhë Sh.a pra do jetë i destinuar për përdorim human.

2.3.6 Ofertuesi duhet të paraqesë fletë analizë nga prodhuesi ku vërtetohen parametrat siç kërkohej si dhe fletë analizë toksikologjike ose deshmi të testimave nga ISHP (Instituti i Shëndetit Publik) dhe nga autoritete/ institucione/ ente të autorizuar për lëshimin e tyre, të cilat paraqesin rezultatet mbi parametrat e hipokloritit të natriumit dhe hipokloritit të kalciumit bazuar në standartin S SH EN 901:2013, e cila është ekuivalente me EN 901:2013.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 40, pika 6, shkronja c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Ky kriter është vendosur me argumentin se ofertuesi duhet të vërtetojë se hipokloriti i natriumit dhe i kalciumit që do të furnizohet është i përshtatshëm konform rregullave dhe standarteve për trajtimin e ujit të destinuar për konsum njerëzor, konform normave europiane S SH/EN 901:2013 si dhe standarteve kombëtare nga ISHP ( fletë – analizë). Për këtë qëllim duhet të paraqitet si dokument kualifikues dokumentacion nga prodhuesi që deshmon që produkti i prodhuar plotëson standartin europian të kërkuar S SH/EN 901:2013. Dhe në zbatim të ligjit nr. 10 138, datë 11.5.2009, “Për shëndetin Publik”.

2.3.7 Operatori ekonomik ofertues në tender që është prodhues vendas duhet të paraqesë leje mjedisore të kategorisë “A” për impiante të industrisë kimike, duke mbajtur në konsideratë parashikimet e Ligjit Nr. 10 448, datë 14.7.2011 “ Për lejet e mjedisit”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe në nenin 40, pika 7, shkronja c të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar. Gjithashtu ky kriter është vendosur duke u mbështetur në Ligjin Nr. 10448, Datë 14.07.2011 “ Për Lejet Mjedisore”, i ndryshuar.

3.8 Në përputhje me Ligjin Nr. 27/2016 “ Për menaxhimin e kimikateve” si dhe me kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 488, datë 29.6.2016 “ Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve” operatori ekonomik për transportin e mallrave të rrezikshme në rrugë ajrore, detare, rrugore, hekurudhore ose rrugët ujore të brendshme të lundrueshme, duhet të paraqesë dokumenta për pronësinë apo qiramarrjen për çdo mjet transporti me kapacitet mbartës mbi 5 ton, për transportin e lëndëve kimike me

rrezikshmeri të lartë, ndaj vendeve të përcaktuara nga Ujësjetillës Kanalizime Rajoni Lezhë Sh.a, për të gjithë kohën e ekzekutimit të kontratës.

Për të vërtetuar këtë mjeti duhet të shoqërohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) Kur janë në pronesi duhet të dokumentohet me dokumente që vërtetojnë regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), certifikatë pronësie, certifikatë për transportin e mallrave të rrezikshëm dhe siguracionin e mjetit.
- b) Nëse mjeti është i marrë me qira kontratë e qerese duhet të mbulojë të gjithë periudhën e ekzekutimit të kontratës shoqëruar me certifikatë pronësie, leje qarkullimi, siguracionin e mjetit certifikatë për transportin e mallrave të rrezikshëm.

**Shenim:** Ky kriter do të përmbushet nëpërmjet paraqitjes së Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, ku OE vet-deklaron mjetin (që disponon për realizimin e kontratës) me targën respektive. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqiten në rastin kur OE reditet i pari në vlerësim para publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, në Ligjin Nr. 27/2016 “Për menaxhimin e kimikateve” si dhe me kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 488, datë 29.6.2016 “Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

### 1. Specifikimet teknike

Specifikimi i materialeve:

Hipokloriti i Natriumit (NaOCl), “Cilësia e ujit të pijshëm” nga VKM Nr. 378, datë 25.05.2016

<b>Nr.</b>	<b>Parametrat</b>	<b>Njësia e matjes</b>	<b>Specifikat kimike</b>
1	Gjendja	-	Lëng i kthjellët
2	Ngjyra	-	E verdhë e çelët
3	Densiteti në 20 <sup>0</sup> C	gr/ml	1.13 1.28
4	Titulli i Cl <sub>2</sub>	%	13.5 -14.5

4	Substanca toksike	mg/kg	Limitet në mg/kg të klorit të lirë
6	Arsenik (As)	mg/kg	max 1
7	Kadmium	mg/kg	max 2.5
8	Krom (Cr)	mg/kg	max 2.5
9	Merkur	mg/kg	max 2.5
10	Nikel (Ni)	mg/kg	max 2.5
11	Plumb (Pb)	mg/kg	Max 15
12	Antimon (Sb)	mg/kg	max 20
13	Selen (Se)	mg/kg	max 20

Hipoklorit Kalciumi. Ky preparat duhet të jetë në përputhje me parametrat e Komunitetit Europian (CE) sh të shërbejë për dezinfektimin e ujërave. Paketimi me ambalazhim plastik me peshë 30-50 kg. Jetëgjatësia: jo më pak se një vit nga data e lëvrimit.

Hipoklorit Kalciumi ( në mg/kg të klorit aktiv 60-70%)

Nr.	Parametrat	Njësia e matjes	Specifikat kimike
1	Gjëndja	-	Granular
2	Ngjyra	-	E verdhë e hapur
3	Titulli Cl <sub>2</sub>	% m/m	60 -70
4	Kadmium (Cd)	mg/kg	Max 5
4	Krom (Cr)	mg/kg	Max 20
6	Plumb (Pb)	mg/kg	Max 20

Përshkrim i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

1. Specifikimet janë hartuar në përputhje me Standartet Shtetërore Shqiptare përkatëse konkretisht Hipokloriti i Natriumit dhe Kalciumi, standartin S SH EN 901:2013, e cila është ekuivalente me EN 901:2013.

2. Specifikat e automjetit që do të shërbejë për furnizimin e kimikateve:

Furnizimi me kimikate do të kryhet me automjet të çertifikuara për transportin e lëndëve të rrezikshme sipas standartit të BE. Automjeti për transportin e kimikateve duhet të jetë i përshtatshëm për të mbajtur prodhim të destinuar për trajtimin e ujit të pijshëm.

**Sasia e mallit që kërkohet:**

Artikulli	Përshkrimi	Shuma	Destinacioni	Periudha e dorëzimit
1	Hipokloorit Natriumi (NaOCL) 13-15%	105.000 kg	Ujësjellës Kanalizime Rajoni Lezhë Sh.a	12 muaj 8750 kg në muaj
2	Hipoklorit Kalciumi 60-70%	23300 kg	Ujësjellës Kanalizime Rajoni Lezhë Sh.a	12 muaj 11650 kg brenda 30 diteve nga nenshkrimi i kontrates.  11650 kg pas 7 muajsh nga nenshkrimi i kontrates

Çertifikata e origjinës dhe raport analiza duhet të shoqërojë produktin për sasi të kërkuar sipas lëvrimit periodik.

**Afatet e lëvrimit:** 12 muaj nga nënshkrimi i kontrates. Partia e parë e mallit do të dorëzohet në Shoqëria Rajonale UK Lezhë Sh.a jo më vonë se një muaj nga data e nënshkrimit të kontrates.

**Mënyra e lëvrimit:** Furnizimi me Hipoklorit Natriumi 13- 15% klor aktiv do të bëhet sipas dispozitave në fuqi për furnizimin me hipoklorit natriumi, në depozitat e stacionit të pompave të ujit të pijshëm Barbulloje, në depozitat e stacionit të pompave të ujit të pijshëm Ishull Lezhe, Bashkia Lezhe dhe depon e ujit Rreshen, Bashkia Mirdite shoqëruar me dokumentacionin dhe faturen përkatëse për çdo parti malli.

**Mënyra e levrimit:** Furnizimi me Hipoklorit Kalciumi 60-70 % klor aktiv do bëhet me dy parti, partia e pare e mallit do të dorëzohet në UK Rajoni Lezhë Sh.a jo më vonë se një muaj nga data e nënshkrimit të kontratës, me ambalazhim plastik (preferuar 30 - 50 kg) , ndërsa pjesa e mbetur do dorëzohet sipas nevojës së Autoritetit Kontraktor UK Rajoni Lezhë Sh.a brenda 12 muajve nga nënshkrimi i kontrates.

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.*

Specifikimet teknike janë vendosur në përputhje me VENDIM Nr. 379, datë 25.5.2016 “Për Miratimin e Rregullores “Cilësia e Ujit të Pijshëm”, në Ligjin nr. 10 138, datë 11.5.2009, “Për shëndetin Publik” në Ligjin Nr. 9108, datë 17.07.2003 ” Për substancat dhe preparatet kimike”, në Ligjin Nr. 27/2016 “ Për menaxhimin e kimikateve” si dhe me kërkesat e Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 488, datë 29.6.2016 “ Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”, në Ligjin Nr. 10448, Datë 14.07.2011 “ Për Lejet Mjedisore”, i ndryshuar.

### **NJËSIA E PROKURIMIT**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_