



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ prot.

Berat, më ____ . ____ .2024

Procesverbal -Tipi i kontrates - Mall

*(Për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit)
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale elektrike për ndricimin publik”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Materiale Elektrike 31681410-0

VLERA E FONDIT LIMIT: 5.994.900 (pesë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, ndryshuar me Ligjin Nr. 16/2024 dt 20.03.2024, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Shërbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e kriterëve të kualifikimit për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi deklaron se:

- është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- nuk është në proces falimentimi (status aktiv);
- nuk është dënuar për ndonjë veprë penale, në përputhje me nenin 76/1 të LPP-së;
- personi (personat) që veprojnë si anëtar i organit administrativ, drejtori ose mbikëqyrësi, aksioneri ose ortak, oseqë ka fuqi përfaqësuese, vendimmarrëse ose kontrolluese brenda Operatorit Ekonomik, nuk është i dënuar ose nuk ka qenë i dënuar nga një vendim i gjykatës i formës së prerë për çdo veprë penale, të përcaktuar në nenin 76/1 të LPP-së;
- nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në lidhje me veprimtarinë profesionale;
- dh) Operatori Ekonomik nuk ka pagesa pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, ose ndodhet në një prej kushteve të parashikuara në nenin 76/2 të LPP-së;

- e) Operatori Ekonomik ka paguar energjinë elektrike dhe plotëson kërkesat që burojnë nga legjislacioni në fuqi. Ky informacion kërkohet për Operatorët Ekonomikë, të cilët operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
- f) Operatori Ekonomik nuk është në kushtet e konfliktit të interesit, sipas legjislacionit në fuqi;
- g) Operatori Ekonomik ushtron veprimtarinë në përputhje me legjislacionin përkatës mjedisor, social dhe të punës;
- gj) Operatori Ekonomik ka paraqitur një Ofertë të pavarur, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- h) Operatori Ekonomik kryen aktivitetin në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.
- i) operatori ekonomik nuk ka në cilësinë e anëtarit të organit të administrimit, drejtues ose mbikëqyrës i atij, aksionar ose ortak, ose me kompetenca përfaqësuese, vendimmarrjeje ose kontrolluese brenda tij persona të cilët janë/kanë qenë në këtë cilësi në një operator ekonomik të përjashtuar nga e drejta për të përfituar fonde publike, me vendim të Agjencisë së Prokurimit Publik, gjatë kohës që ky vendim është në fuqi.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentet e gjuhës së huaj duhet të shoqërohen nga një përkthim i noterizuar në shqip.

Këto kritere duhet të përmbushen me paraqitjen e Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të operatorit ekonomik në ditën e hapjes së Ofertës, sipas Shtojcës 8.

Në rast bashkimi të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.

Në rast se operatori ekonomik ofertues do të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, Vetëdeklarimi i lartpërmendur duhet të paraqitet edhe nga subjekti mbështetës.

Kriteret e Përgjithshme të Pranimit nuk duhet të ndryshohen nga Autoritetet Kontraktore.

Në çdo rast, Autoriteti Kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme për vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga Operatori Ekonomik, për sa më sipër.

Nëse oferta paraqitet nga një bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :

- Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.
- Nëse, një operator ekonomik dëshiron të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, ai i vërteton autoritetit kontraktor se do të ketë në dispozicion burimet e nevojshme, duke dorëzuar një angazhim me shkrim të këtyre subjekteve për këtë qëllim.

Kriteret e përgjithshme përmbajnë listën e dokumentacionit, ligjor dhe administrativ, të kandidatëve/ofertuesve, që duhet të plotësojnë për të marrë pjesë në procesin e prokurimit, në përputhje me nenin 76 dhe 77 të LPP-së, nr.162 date 23.12.2020 “Per prokurimin Publik”.

Kriteret e përgjithshme për pranimin e operatorëve pjesëmarrës janë të pandryshueshme dhe janë vënë të njëjta me Dokumentet Standarde të Tenderit sipas Vendimit Nr. 03 Datë 09.06.2021 të miratuara nga APP.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

2.1. Ofertuesit duhet të paraqesin:

- a.** Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- b.** Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;
- c.** Formularin e Ofertës dhe Listën e Çmimeve, sipas shtojcave 1 dhe 2.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 26, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Për të provuar përmbushjen e kapaciteteve ekonomike, teknike dhe profesionale, Njësia e Prokurimit bazuar në natyrën dhe përmasat e kontratës, specififikimet teknike dhe grafikun e lëvrimin të mallit, gjykon që pjesë e kriterëve të vecanta për kualifikim të jenë dhe kriteret e mëposhtme, me qëllimin kryesor që t’i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e nevojshme të Operatorëve Ekonomikë oferues, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, reputacionin dhe besueshmërinë, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Konkretisht Njësia gjykon vendosjen e kriterëve si vijon:

2.2 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar Ofertuesit duhet të paraqesin:

2.2.1 Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2021-2022-2023) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar **duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vleres se parashikuar ne kontrate**. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në pikën 1, 2 dhe 3, të nenit 43, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Vlera e marzhit të xhiros së kërkuar në kufirin e përcaktuar më sipër, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertues, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, me përcaktimet e bëra në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në kërkesat e Ligjit Nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29, të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji

2.2.2 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore për vitet financiare **2021,2022,2023** të paraqitur pranë autoriteteteve përkatëse. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit nr.162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar.

Raporti pozitiv ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit të bilanceve të dy viteteve të njëpasnjëshme, konsiderohet tregues i rëndësishëm dhe i shërben Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes së kapaciteteve ekonomike dhe financiare të Operatorëve Ekonomikë ofertues, në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Përveç bazës ligjore të sipërcituar, ky kriter është në përputhje edhe me legjislacionin e fushës, konkretisht, me përcaktimet e bëra në Ligjin nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë të Financave nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, si dhe në kërkesat e Ligjit Nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”. Referuar në nenin 29, të Ligjit nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, përcaktohet se: “Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancin kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhëne tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji

2.3 Kapaciteti teknik dhe profesional:

2.3.1. Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për **furnizime të ngjashme** në një vlerë jo më të vogël se **1.198.980 Lek, 20% e vlerës së perlllogaritur të kontratës**, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

Kjo do të vërtetohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) **Ne rastin e përvojes së mëparshme të realizuar me sektorin publik**, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të leshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasi të mallrave të furnizuara, dhe të jenë të deklaruar në organet tatimore

ose

- b) **Në rast se përvoja e mëparshme është realizuar me sektorin privat**, si dëshmi do të pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në

fuqi,dhe te deklaruar ne organet tatimore, ku të jenë shënuar saktë datat, shumat, sasitë e mallrave të furnizuara dhe të jenë të deklaruar në organet tatimore.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit 77, të Ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe në pikën 4, të nenit 40, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri, kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40% të vlerës së fondit limit.

Vlera e kërkuar për kontratat e ngjashme është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj dhe shërben si garanci për Autoritetin Kontraktor për të njohur gjendjen dhe kapacitetet e Operatorëve Ekonomikë ofertues, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme si dhe përvojën e duhur, në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Përvoja e mëparshme është një element i rëndësishëm që garanton Autoritetin Kontraktor, se Operatorët Ekonomikë mbi bazën e vlerës së furnizimeve të ngjashme zotërojnë kapacitetet e nevojshme për të zbatuar kontratën me sukses sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. Kjo kërkesë është në përpjestim me natyrën dhe përmasat e objektit të prokurimit dhe njëkohësisht është brenda periudhës dhe vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 ISO 9001:2015 - Çertifikim për menaxhimin e cilësisë ose ekuivalente (e vlefshme për gjithë periudhën e realizimit të kontratës) për ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit, në mënyrë që OE të sigurojë një furnizim me cilësi dhe standarte evropiane, e cila duhet të jetë e akredituar nga institucione vendase (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit) ose nga organizma ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë. Duke qënë se kjo lloj certifikate ISO mund të ketë evluar ndër vite do të pranohet edhe çdo lloj standarti tjetër i cili ka ardhur si evoluim i kesaj ISO;

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me pikën 1 të nenit 79 të ligjit nr.162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” ku parashikohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit si dhe gjithashtu në mbështetje të nenit 40, pika 7/ c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”;

Menaxhimi i cilësisë i certifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

ISO 9001 përfaqëson standartin ndërkombëtar unanim i njohur si standarti që i perket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standart aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës së aktivitetit.

Ky kriter kërkohet që OE është i certifikuar sipas standartit ndërkombëtare që produktet apo paisjet e sjella janë të garantuara në cilësi dhe nuk janë produkte të pakontrolluara apo të fallsifikuara

2.3.3 Për të verifikuar përputhshmërinë e materialeve elektrike, me specifikimet teknike të përcaktuara operatori ekonomik duhet të paraqesë mostra për çdo produkt që janë objekt prokurimi në ambientet e Autoritetit kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike , me adresë Lagjia Nr. 1, Rruga “Baki Gjebrea.

“Ky kriter do të përmbushet nga Operatori Ekonomik i klasifikuar i pari, ditën që do të paraqitet pranë Autoriteti Kontraktor sipas njoftimit në sistem për sjelljen fizike të dokumenteve përkatëse.

Argumentim: Ky kriter vendoset në mbështetje të gërmës a pika 6 e nenit 40 të VKM- së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet se: “Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit: *“Autoriteti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencialtregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose*

Grupi i punës në përcaktimin e këtij kriteri mbështetet në faktin se për të verifikuar përputhshmërinë e materialeve elektrike me specifikimet teknike të përcaktuara në dokumentat standarte të tenderit është e domosdoshme paraqitja e mostrave për çdo material.

2.3.4 Operatori/et Ekonomik duhet të paraqesë/in deklarate që furnizimi do të bëhet me mjetet dhe shpenzimet e operatorit ekonomik fitues brenda afatit të përcaktuar nga Agjencia e Sherbimeve Publike Bashkia Berat. `

Argumentimi Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion mjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

3. Argumentimi i specifikimeve teknike

Argumentim: Në bazë të nenit të 36, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 15, pika 3/b, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Specifikimet teknike hartohen nga grupi i punës ngritur me Urdherin e brendshëm Nr. 78 dt 27.03.2024 dhe 195/2 Prot për objektin që prokurohet. Specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara si dhe janë në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Nr	Emertimi	Pershkrimi
1	Kabull Ø4*10mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali: Bakër+PVC • Tipi: Kabell • Seksioni: 10 mm² <p>Kabell me 4 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesit eshte prej bakri.Ka dy shtresa izolimi prej materiali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CE</p>
2	Kabull Ø4*6mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni :6 mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabellme 4 percjellesa,fleksibelper tension teulet. Përbërja e percjellesiteshteprejbakriKadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperaturësjanë -5- 60° në gjendje të lire dhe -30- 60° i fiksuar. .Origjina e prodhimit CE</p>
3	Kabull Ø4*4mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Seksioni 4mm² • Materiali Baker • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabell me 4 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CE</p>
4	Kabull Ø4*2.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 2.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabell me 4 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC,</p>

		limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CE
5	Kabull Ø2*2.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 2.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesit eshte prej bakri.Ka dyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CE</p>
6	Kabull Ø2*1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali i izolimit: PVC T12/PVC TM2 • Materiali: Baker • Seksioni 1.5mm² • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: FROR 450/750V <p>Kabell me 2 percjellesa, fleksibel per tension teulet,perberja e percjellesiteshteprejbakri.Kadyshtresaizolimiprejmateriali PVC, limitet e temperatures jane -5..60 grade ne gjendjetelire,dhe -30..60 grade i fiksuar.Origjina e prodhimit CE</p>
7	Tel Ø 6mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 6 mm² <p>Kabell fleksibel me përbërje nga polyvinyl chloride termo plastic dhe me përcjelles bakri. Shkalla e izolimit normale. I aplikueshëm për instalime elektriketë brendshme dhe rezistent ndaj temperaturave. I prodhuar në ngjyrat standarte: gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshile etj. Gjatë instalimit duhet patur kujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CE</p>
8	Tel Ø 4mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 4mm² <p>Kabell fleksibel, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturave. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CE</p>
9	Tel Ø 2.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCR2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor

		<ul style="list-style-type: none"> • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 2.5mm² <p>Kabelfleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturave. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CE</p>
10	Tel Ø 1.5mm	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi: Percjelleselektrike • Materiali i izolimit: PVCr2 • Temperatura e punës: +5°C - +60° C on the conductor • Tensioni: N07VK-K 240V • Seksioni 1.5mm² <p>Kabelfleksibël, me përbërjenga polyvinyl chloride termoplastikdhe me përcjellësbakri. Shkalla e izolimitnormale. I aplikueshëmpërinstalimeelektriketëbrendshmedherezistentndajtemperaturave. I prodhuarnëngjyratstandarte. Gri, e zezë, e kuqe, blu, kafe, e verdhë, jeshileetj. Gjatëinstalimitduhetpaturkujdestë mos bashkohen me objekte me temperaturëmëtëmadhese 85°.Origjina e prodhimit te jete CE</p>
11	Ndricues led 100ë 3000 kelvin	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqia: 100Ë • Tensioni: 230V • Shkalla e mbrojtjes: IP66 • Materiali: baker/plastik • Ndriçimi: 3000K • Origjina e produktit te jete per CE
12	Ndricues led 100ë 6500 kelvin	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqia: 100Ë • Tensioni: 230V • Shkalla e mbrojtjes: IP66 • Materiali: baker/plastik • Ndriçimi: 6500K • Origina e produktit te jete per CE
13	Llampa led 40ë3000 kelvin	<ul style="list-style-type: none"> • Klasi i energjisë: A+ • Jetëgjatësia: 30000 Hrs • Fuqia: 40 Ë • Tensioni: 230-240V • Tipi: LED • Lloji i ndriçimit: 3000 K • Lloji i portollambës: E27 <p>Origjina e produktit te jete per CE</p>
14	Llampa 40ënatyrare	<ul style="list-style-type: none"> • Klasi i energjisë: A+ • Jetëgjatësia: 30000 Hrs • Fuqia: 40 Ë • Tensioni: 230-240V • Tipi: LED • Lloji i ndriçimit: 2700 K • Lloji i portollambës: E27

		Origjina e produktit te jete per CE
15	Llampa led 18ë3000 kelvin	<ul style="list-style-type: none"> • Klasi i energjisë: A+ • Jetëgjatësia: 30000 Hrs • Fuqia: 18 Ë • Tensioni: 230-240V • Tipi: LED • Lloji i ndriçimit: 3000 K • Lloji i portollambës: E27 Origjina e produktit te jete per CE
16	Llampa150ë sodium te ngrohta	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqia: 150 Ë • Lloji i portollambës: E40 • Lloji i ndriçimit: I ngrohte • Tensioni: 220 V Origjina e produktit te jete CE
17	Llampa150ë sodium te bardha	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqia: 150Ë • Lloji i portollambës: E40 • Lloji i ndriçimit: e bardhe • Tensioni: 220 V Origjina e produktit te jete CE
18	Automat 63A 4P	<ul style="list-style-type: none"> • Rrymanominale 63 A • Numri I moduleve:4 • Rrymanominale e veprimit 30 mA • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Tensioni: 400V • Frekuenca 50/60 Hz • Tensioni impulsive I qendrushmerise 6kV • Klasi C Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C Origjina e produktit te jete CE
19	Automat 40A 4P	<ul style="list-style-type: none"> • Rrymanominale 40 A • Numri I moduleve:4 • Rrymanominale e veprimit 30 mA • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Tensioni: 400V • Frekuenca 50/60 Hz • Tensioni impulsive I qendrushmerise 6kV • Klasi C Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C Origjina e produktit te jete CE
20	Automat 25A 1P	<ul style="list-style-type: none"> • Rrymanominale 25 A • Rrymanominale e veprimit 30 mA • Numri I moduleve:1 • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Tensioni: 230V • Frekuenca 50/60 Hz • Tensioni impulsive I qendrushmerise 6kV Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C Origjina e produktit te jete CE

21	Automat 32A 1P	<ul style="list-style-type: none"> • Rrymanominale 32 A • Rrymanominale e veprimit 30 mA • Numri I moduleve:1 • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Tensioni: 230V • Frekuenca 50/60 Hz • Tensioni impulsive I qendrushmerise 6kV <p>Temperatura e punes -5 grade C + 40 grade C Origjina e produktit te jete CE</p>
22	Injektor	<ul style="list-style-type: none"> • Rryma: 5A • Fuqia: 400Ë • Tipi: 1 Injektor <p>Injektori, eshtenje element perberes I sistemittendejzes per llambat me shkarkim,.Kyinjektorkanjecilësimjafttëlartëdhemundtëkomandojënjël lambë me avujmërkuri me fuqi 70-400Ë.</p>
23	Fotoelementmuzgu	<ul style="list-style-type: none"> • Material:PC(UV PROOF) • IP PROTECTION LEVEL:IP44 • Poër source:220-240 V • Poër frequency:50/60 HZ • Rated Current :10 A • Origjina e produktit te jete per CE
24	Leshues 4P 63A	<ul style="list-style-type: none"> • Numri poleve:4 • Rryma :63 A • Tensioni I bobines VAC:220-240 • Numri kontakteve:4NO <p>Origjina e produktit te jete CE</p>
25	Portollampa porcelani E27	<ul style="list-style-type: none"> • Tipi: Portollampe • Lloji i portollambës: E27 • Shkalla e mbrojtjes: IP20 • Materiali: Baker/Qeramik
26	Nastrotemedha 3M	<p>Gjeresia 20 mm,gjatesia 19 mm,trashesia 0.13 mm,materialiPVC,Origjina e produktitejete per CE</p>
27	Prozhektor 50ë 3000k	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqia: 50Ë • Lloji i ndriçimit: 3000K • Shkalla e mbrojtjes: IP65 • Tensioni: 230 V <p>Origjina e produktit te jete CE</p>
28	Prozhektor 30ë 3000k	<ul style="list-style-type: none"> • Fuqiathithëse: >0,95 • Fuqia: 30Ë • Fluksi i ndriçimit: 2400lm • Këndi i mbulimit: 120° • Fuqia max: N/A • Ndriçimi: 3000K • Lloji i llambave: SMD • Lloji i portollambës: N/A • Tensioni: 220V-240VAC

		Origjina e produktit te jete CE
29	Krah metalik Ø6 0.25x40 cm	Krahmetalik Ø6 0.25x40 cm, I zinguardhe I lyer me bojeelektrostatike ne temperature 200° C
30	Rripasigurimiprofesional	Rripsigurimi I cilipërbëhetnga material tepërrezistent. Përdoretngapunëtoretqëpunojnënlartësi. Kapaciteti: 27 KN
31	Drozel 150ë	<ul style="list-style-type: none"> • Rryma: 5A • Fuqia: 150Ë • Tipi: HM-HI • Origjina e produktit te jete per CE <p>Droseli eshte nje element perberes I sistemit te ndezjes per llambat me shkarkim,ai ne baze te aplikimit shoqerohet me i njetor.Ky drosol ka një cilësi mjaft të lartë dhe mund të komandojë një llambë me avujmërkuri me fuqi 40Ë</p>
32	Drozel 70ë	<ul style="list-style-type: none"> • Rryma: 5A • Fuqia: 70Ë • Tipi: HM-HI • Origjina e produktit te jete per CE <p>Droselieshtenjeelementperberes I sistemit te ndezjes per llambat me shkarkim,ai ne baze te aplikimitshoqerohet me injitor.Kydrosol ka njëcilësimjafttëlartëdhemundtëkomandojënjëllambë me avujmërkuri me fuqi 40Ë</p>
33	Ndriçues 50Ë	<p>Jetëgjatësia e ndriçuesve LED >100.000 (h) Modeli 50 Ë, Tensioni I punes 220/240 V Fluksi I drites (lm out) 8800, frekuenca nominale 50/60Hz, rendimenti 176 lm/ëat, shkalla e mbrotjes IP66, fuqia e instaluar 50 Ë, shkalla e fortesise IK10/IK 08, Temperatura e drites 3000 K, Izolimi I mbrotjes elektrike Classi I/ Class II, Indeksi I dhenies se ngjyrave (CRI) 70, mbrojtjen nga mbitensioni 10kv/20 Kv, temperature e ambientit -20°C + 55°C, Çertifikimi ENEC</p>
34	Ndriçues 67.2 Ë	<p>Jetëgjatësia e ndriçuesve LED >100.000 (h) Modeli 67.2 Ë, Tensioni I punes 220/240 V Fluksi I drites (lm out)10270, frekuenca nominale 50/60Hz, rendimenti 153 lm/Ë lm/ëat, shkalla e mbrotjes IP66, fuqia e instaluar 67 Ë, shkalla e fortesise IK10/IK 08, Temperatura e drites 3000 K, Izolimi I mbrotjes elektrike Classi I/ Class II, Indeksi I dhenies se ngjyrave (CRI) 75, mbrojtjen nga mbitensioni 10kv/20 Kv, temperature e ambientit -20°C + 55°C, Çertifikimi ENEC</p>
35	Ndriçues 30.5 Ë	<p>Jetëgjatësia e ndriçuesve LED >100.000 (h) Modeli 30.5 Ë, Tensioni I punes 220/240 V Fluksi I drites (lm out) 4738, frekuenca nominale 50/60Hz, rendimenti 155 lm/Ë lm/ëat, shkalla e mbrotjes IP66, fuqia e instaluar 30.5 Ë, shkalla e fortesise IK10/IK 08, Temperatura e drites 3000 K, Izolimi I mbrotjes elektrike Classi I/</p>

		Class II, Indeksi I dhenies se ngjyrave (CRI) 70, mbrojtjen nga mbitensioni 10kv/20 Kv, temperature e ambientit -20°C + 50°C, Çertifikimi ENEC Jetëgjatësia e ndriçuesve LED >100.000 (h Modeli 30.5 Ë, Tensioni I punes 220/240 V Fluksi I drites (lm out) 4738, frekuenca nominale 50/60Hz, rendimenti 155 lm/Ë lm/ëat, shkalla e mbrotjes IP66, fuqia e instaluar 30.5 Ë, shkalla e fortesise IK10/IK 08, Temperatura e drites 3000 K, Izolimi I mbrotjes elektrike Clasi I/ Class II, Indeksi I dhenies se ngjyrave (CRI) 70, mbrojtjen nga mbitensioni 10kv/20 Kv, temperature e ambientit -20°C + 50°C, Çertifikimi ENEC
36	Ndriçues 80 Ë Llampa floroshente	Lloj portollambe E27, jetegjatesia 10.000 ore , fluksi i ndricimit
37	150Ë 3000K	3000k, fuqia 150ë
38	Portollampa E40	Lloji porcelan, portollombe, e40

Mallrat e kerkuar sipas tabelës me zërat perkates duhet ti pergjigjen kerkesave teknike, duhet te jene **me cilesi**, sipas tabelës se mesiperme dhe ne perputhje me standartet ne fuqi (Prodhime te Komunitetit European).Per rastet e difekteve te fshehta pergjegjesia eshte e shitesit).Duhet te kene garanci per funksionimin e tyre.

Njesia e Prokurimit:

Miratohet

Roland Deda

Personi pergjegjes juristi

Titullari i Autoritetit Kontraktor

Brikena Halitaj

Specialiste

Bledar Çili

Roland Sinjari

Specialist