



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

## **PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

### **PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

#### **OBJEKTI I PROCEDURËS:**

Blerje kimikate dhe reagente

#### **KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):**

Kimikate për trajtimin e ujit

#### **VLERA E FONDIT LIMIT:**

7.409.639 (Shtate milion e katerqind e nente mije e gjashtëqind e tridhjetë e nente) leke pa TVSH Fondi limit është perlloritur nga Sektori i Planifikim -Raportim bazuar ne Urdherin Brendshem, ndersa kerkesat dhe specifikimet teknike jane hartuar nga Laborantja si me poshte:

<b>Emërtimi</b>	<b>Specifikime teknike</b>
Hipoklorit Natriumi,	me përqendrim të klorit aktiv 13-15%,
Reagent, Tableta për matjen e nivelit te klorit te lire 250 tableta /kuti	DPD Nr.1
Test kit per matjen e amoniumit	LCK 304 0.015-2.000 mg/l NH <sub>4</sub> -N; 0.02-2.50 mg/l NH <sub>4</sub> Temp e ruajtjes +2°C +8°C
Test kit per matjen e Fe	
Test kit per matjen e Mg	LCK 326 0.5-50.0 mg/l Temp e ruajtjes +15°C +25°C
Test kit per matjen e fortesise	LCK 327 1-20°Dh
Test kit per matjen e Nitrite NO <sub>3</sub>	LCK 339 0.23-13.50 mg/l NO <sub>3</sub> -N / 1-60 mg/l NO <sub>3</sub> Temp e ruajtjes +15°C +25°C
Test kit per matjen e Nitrite NO <sub>2</sub>	LCK 341 0.015--0.600 mg/l NO <sub>2</sub> -N / 0.05-2.00 mg/l NO <sub>2</sub> Temp e ruajtjes +15°C +25°C



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

Test kit per matjen e Ca	Hach LCK 327 1.0-160mg/l
Endo nps	Nutrient pad set with membrane filter for ecoli 14053-47-N
Azide nps	Nutrient pad set with membrane filter for faecal bacteria 14051-47-N
mFC NPS	Nutrient pad set with membrane filter for e.coli and coliforma enterobacteria 14068-47-N
Alkool	90°
Detergjent larje provezash	
Dezinfektues antibakterial -antiseptik për duar	
Doreza një përdorimshe	
Bateri 4AA për matjen e turbullirës (turbidity meter hach) 2100OIS01	
COD Vario Test LR 0-150 mg\l	skadencia pas dy vitesh
COD Vario Test MR 0-1500 mg\l	skadencia pas dy vitesh
NHP 600 Sodium Hydroxide	skadencia pas dy vitesh
Nitrification Inhibitor	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Ammonium 10-400 mg/L	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Nitrate/Nitrite	skadencia pas dy vitesh
Quantofix Phosphat 3-100 MG/L	skadencia pas dy vitesh
Bateri per kokat e shisheve BOD	energizer 2025 lithium
Bateri te vogla normale	
COD LR Reagent Vials HI93754A - 25	HI93754A - 25

Hipoklorit Natriumi 13-15% klor aktiv

Hipokloriti i Natriumit (NaOCl) që do të përdoret për ujin e vlerat parametrike të shprehura në Rregulloren “ Cilësia e Ujit të Pijshëm” dale nga VKM Nr. 379 Prot., datë 25/05/2016.

1. Lëndë e pastër kimikisht;
2. Lëndë me përqëndrim klor aktiv në masën 13-15 %;
3. Përbërësit dhe parametrat e hipokloritit të natriumit me 13-15% klor aktiv duhet të jenë sipas parashikimeve ligjore dhe nënligjore për këtë qellim;



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

4. Gjendja e lenget, ngjyrë e verdhë e çelët me densitet 1.13-1.28.

Ne lidhje me hartimin e kerkesave per kualifikim, ato jane hartuar sipas ndarjes se pergjegjesive te percaktuara ne Urdherit e Prokurimit.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor UK Shkoder ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

## I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

### 2.1 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1 Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet 2022,2023, me nje vlere jo me te ulet se 40% e fondit limit te ketij prokurimi. **Kjo Kërkese konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar.**

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

---



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

Vlera e kërkuara janë në përputhje me përcaktimin e nenin 43/2 të VKM nr. 285 dhe tregojnë kapacitetin financiar të operatorëve ekonomik ofertues, duke vërtetuar qëndrueshmërinë dhe eksperiencën e operatorëve.

---

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 43/1 të VKM 285, ku është lënë mundësi entit prokurues që të kërkojë vërtetim mbi xhiron deri në tre vitet e fundit të operatorëve ekonomik

### 2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1 Furnizime të mëparshme të ngjashme me një vlerë prej 20% të fondit limit të objektit të prokurimit, të realizuar gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, vërtetuar me dokumentacionin vërtetues si më poshtë:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Kontrata e ngjashme është e domosdoshme për të vërtetuar eksperiencën e operatorëve ekonomik ofertues, me qëllim që të garantohet zbatimi i kontratës me sukses

---

- 2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizimin e prodhuesit ose të distributorit të autorizuar për hipokloritin e natriumit. Në rast se do të paraqitet kjo e fundit duhet të vërtetohet lidhja midis distributorit të autorizuar dhe prodhuesit. Autorizimi duhet të



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, ëbsite, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriuter është gjykuar si i domosdoshme, pasi për te garantuar furnizimin në menyre të vazhdueshme me cilësi sipas specifikimeve teknike duhet te jepet edhe autorizimi nga prodhuesi ose distributori i autorizuar.

2.2.3 Në raste kur operatorët ekonomik janë vet prodhues, duhet te jene te paisur me leje mjedisore te tipt A, për ushtrimin e ketij aktiviteti.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Ky kriter është gjykuar si i domosdoshme, pasi për te garantuar furnizim duhet qe operatorët ekonomik ofertues në rastet kur janë vet prodhues te jene te pajisur me leje medisore për ushtrimin e aktivitetit.

2.2.4 Në rastet kur operatorët ekonomik janë importues, duhet te jene te paisur me leje importi për hipoklorit natriumi, leshuar nga Ministria e Shëndetësisë.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi te garantuar furnizim duhet qe operatorët ekonomik ofertues te jene te pajisur me lejet perkatese nga Ministria e Shëndetësisë në përputhje me Urdherin nr. 202, date 23.05.2014 te Ministrin te Shëndetësisë..

2.2.5 Operatori ekonomik duhet te paraqese çertifikaten e cilësisë ISO 9001:2015, për sistemet e menaxhimit të cilësisë ose ekuivalente, te leshuar nga kompani te cilat njihen nga institucionet zyrtare Shqiptare dhe qe janë te akredituara ( te perkthyer në gjuhën shqipe dhe te noterizuar). Certifikata kerkohet te jete e vlefshme në kohen e zhvillimit te tenderit.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 44 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi për te garantuar furnizimin në menyre të vazhdueshme me cilësi sipas specifikimeve teknike duhet qe operatorët ekonomik ofertues te jene te certifikuar për cilësinë e furnizimeve qe ofrojne sipas standarteve nderkombetare.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME SHKODËR SH.A

2.2.6 Operatori ekonomik duhet vërtetohet se hipokloriti i natriumit është i përshtatshëm në trajtimin e ujit të pishëm, duke paraqitur fletë analize të leshuara nga ISHP, duke pasqyruar rezultatet mbi parametrat e klorit aktiv dhe analize toksikologjike.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi paraqitja e analizave të tilla garanton që produkti që do të furnizohet është brenda standarteve.

2.2.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumenta, që vërtetojnë pronësinë apo qeramarrjen për automjetet, për transportin e hipokloritit të natriumit, të certifikuar në përputhje me dispozitat e ADR sipas Ligjit Nr. 118 / 2012 “PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME”, pasi hipokloriti i natriumit klasifikohet si produkt me ADR me kodin UN1791 , ADR 1791 SOLUCION HIPOKLORIT NATRIUMI dhe klasifikohet në listën e lendeve vepruese për trajtimin e ujit të pijshëm duke paraqitur certifikatat përkatëse ADR të automjetit.

Për të vërtetuar këtë mjet duhet të shoqërohet me dokumentat e mëposhtme:

- a) Kur janë në pronësi duhet të dokumentohet që vërtetohet regjistrimi i mjetit ( leje qarkullimi), certifikate pronësi, certifikate për transportin e mallrave të rrezikshëm. (ADR)
- b) Nëse mjeti është i marrë me qira, duhet të paraqitet kontrata e qerësë, gjithashtu leje qarkullimi, certifikate për transportin e mallrave të rrezikshëm. (ADR)

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme janë përcaktuar bazuar në nenin 77 e LPP, si dhe nenit 40 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, në ligjin Nr. 118 / 2012 PËR TRANSPORTIN E MALLRAVE TË RREZIKSHME. Ky kriter është gjykuar si kriter i domosdoshme, pasi për transportin e këtij produkti shumë të rëndësishëm, duhen pajisje të testuara për të garantuar transport të sigurtë dhe brenda parametërve të cilësive së kërkuar me qëllim garantimin e cilësive së produktit dhe sigurinë e qytetarëve gjatë transportit.

*Njesia e Prokurimit*