

**PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall**

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE  
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

*(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)*

OBJEKTI I PROCEDURËS:

**“FV Inverter dhe Transformator per Stacionin e pompave Turan”**

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):

**35711000-1; 31155000-7;31100000-7**

VLERA E FONDIT LIMIT:

**8.900.000 (tete milion e nenteqind mije) Leke pa TVSH**

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor **Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Korce Sh.a.**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

**I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT**

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

*a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 4 ne vleren 178.000 Leke (njqind e shtatedhjetë e tete mije Leke) ;*

*b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit*

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

**2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:**

## **2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):**

*Objekti i prokurimit të jete i pasqyruar dhe në ekstraktin e shoqërisë së personave të përfshirë në veprimtarinë*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, dhe 44 të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", ndryshuar .

**Kërkesa lidhet ngushtë me objektin e kontratës, cka paraqet domosdoshmërinë e objektit të veprimtarisë të OE .**

## **2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:**

*-Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2021, 2022 dhe 2023 ku vlera minimale e xhiros të jete sa 40% e vlerës së parashikuar të kontratës*

*Baza ligjore (VKM nr.285, datë 19.05.2021, ndryshuar neni 43, pika 1 "Autoriteti/enti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik, për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare<sup>1</sup>"; neni 43, pika 2/c "40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës ose lotit, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, dhe në kontratat e shërbimit me natyrë intelektuale, ku nuk mbizotërojnë aspektet fizike të veprimtarisë dhe që kërkojnë ekspertizë të posaçme"*

*Neni 55/4 Kërkesat ekonomike financiare duhet të kërkohen në raport me objektin e prokurimit, duke marrë në konsideratë që plotësimi i këtyre kërkesave mund të bëhet vetëm me paraqitjen e xhiros vjetore të realizuar nga operatorët ekonomikë. Vlera e xhiros së kërkuar në këtë lloj procedure prokurimi nuk mund të tejkalojë 40% të vlerës së përllogaritur të kontratës, sipas parashikimeve në nenin 43, të këtyre rregullave.*

**Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor .**

*Argumentimi: Ky kriter vjen si rezultat i kërkesave të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për prokurimet publike dhe ka si qëllim të provohet para AK veprimtaria financiare dhe vazhdueshmëria në fushën e veprimtarisë të OE.*

*Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:*

---

*Vlera e xhiros mesatare te 3 viteve te fundit financiare eshte percaktuar 3 560 000 Leke pasi kjo vlere perben 40% te fondit limit dhe eshte ne kufirin e lejuar nga legjislacioni ne fuqi sipas nenit 55, pika 4 paragrafi II te VKM nr. 285, dt 19.05.2021 ndryshuar. Vlera prej 8.900.000 Leke eshte vlere e perlllogaritur e fondit limit duke konsideruar si kriter te permbushur nese ne te pakten nje vit nga ato te kerkuara arrihet kjo vlere e xhiros.*

*Qellimi i vendosjes se ketyre kriterëve eshte qe AK te kete mundesi te krijojë idene e veprimtarise ekonomike te OE pjesemarrës si dhe te mundesise qe ata kane te permbushin kontraten.*

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar ne Ligjin nr. 8438, dt. 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" neni 29 ku percaktohet se cdo tatimpagues eshte i detyruar te paraqite deklaraten e te ardhurave vjetore prane organeve tatimore brenda dates 31 Mars te vitit pasardhes.

*(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).*

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për 3 vitet financiare te fundit perkatesist per vitin 2021,2022 dhe 2023 të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të ... *(shëno bazën ligjore)*, ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

*(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, \_\_\_\_\_

*(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).*

## **2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:**

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në njëvlerë jo më të vogël se **20% të** vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate ose 1.780.000 Leke pa TVSH

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se **20% të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate, pra 1.780.000 Leke**.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

*Baza ligjore e detajuar (VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ndryshuar neni 40, pika 4 “Për të provuar përvojën e mëparshme, autoriteti/enti kontraktor kërkon dëshmi për realizimin me sukses të një ose disa kontratave të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit. Në çdo rast, vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 40% të vlerës së përlllogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tre viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.*

*Autoriteti/enti kontraktor si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës ose/dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

*Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.*

**Neni 55/4/b) Për kontratat e mallrave dhe shërbimeve vlera totale e kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më të madhe se 20% të vlerës së përlogaritur të kontratës, që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.**

*Argumentimi: Ky kriter vjen si rezultat i kërkesave të parashikuara sipas legjislacionit në fuqi për prokurimet publike dhe ka si qëllim të provohet para AK veprimtaria në objektin e prokurimit, çka rrit besueshmërinë e OE për realizimin e kontratës.*

***Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:***

***Vlera 20% e fondit limit është përcaktuar bazuar në nenin 55,pika 4/b të VKM nr.285, dt. 19.05.2021, ndryshuar dhe është përcaktuar duke u lene mundesi bizneseve te nivelit te mesem ose te vogel te konkurrojne ne kete procedure. Kjo kerkese pervecse provon faktin qe OE kane kryer furnizime te ngjashme te mallrave objekt prokurimi eshte vendosur ne raport me natyren e kontrates dhe vleren e perlogaritur te saj.***

---

*Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohej, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.*

2.3.2. Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencë të vlefshme \_\_\_\_\_ të lëshuar nga \_\_\_\_\_ (shënim-përcaktoni, **nëse parashikohet** nga legjislacioni në fuqi, llojin e licencës së nevojshme që lidhet me objektin e prokurimit, si dhe institucionin që lëshon licencën e kërkuar).

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nennt 40, pika 5, gërma a,) të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe

\_\_\_\_\_ (shënim- përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor specifik dhe nenin përkatës, që parashikon licencimin e subjekteve, në lidhje me veprimtarinë përkatëse të furnizimit, ose nëse është rasti të prodhimit të mallrave objekt prokurimi, që lidhet me objektin e kontratës së prokuruar).

Me anë të këtij kriteri kërkohej që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë licencat profesionale për prodhimin dhe/ose furnizimin e mallrave, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore.

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë personelin kryesor, si më poshtë:

**a..Nje inxhinier mekanik te pakten ne muajt Shtator-Tetor 2024, provuar me listpagesat**

Për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin:

**Argumentimi:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ b), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të objektit të prokurimit dhe/ose komponentët e tij.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

2.3.4. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kësaj kontrate duhet të disponojë një staf punonjësish prej **5 personash te pakten ne muajt Shtator-Tetor 2024, provuar me listpagesat**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/c, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë fuqinë punëtore të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

**Numri i kerkuar ka lidhje te ngushte me objektin e kontrates pasi eshte i mjaftueshem per permbushjen e saj per transportin dhe instalimin ne objekt te mallrave te kerkuara nga AK**

2.3.5. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e kontratës, duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e mëposhtme:

**Kamion me vinc mbi 10 ton per shkarkim dhe vendosje ne objekt te transformatorit dhe materialeve** (pronesi ose me qira),

**Argumentim:** vendi i ekzekutimit te kontrates nuk lejon instalimin e nje vinci pasi nuk ka hapësire te mjeftueshme per manovrim. Pesha e kamionit jepet pasi keto lloj kamionash me vinc ofrojne garanci per shkak te vincit te fuqishem.

Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë mjetet dhe pajisjet që disponojnë në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

**Argumentim:** Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 5/ç, të VKMnr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të

dëshmojnë që kanë në dispozicion apo që mund t'i vihen në dispozicionmjetet dhe pajisjet teknike për të përmbushur kontratën, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit.

Shënim: Autoretiti /enti kontraktor mund të kërkojë edhe:

## 2.4. Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

### I-Operatori ekonomik duhet të paraqesë :

*II-Operatori Ekonomik duhet të jetë i çertifikuar me ISO 9001:2015 dhe 14001:2015 për Menaxhimin e Cilësisë, ose e përditësuar ku te jete pasqyruar objekti i prokurimit dhe ndikimin ne mjedis. (Ne rastet e bashkimit te operatoreve ekonomik, secili operator ekonomik duhet te dorezoje certifikaten ISO sipas zerave te mallrave qe do te marre persiper sipas akt-marreveshjes.) Në rast se certifikata është në gjuhë të huaj operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatën përkatëse (të përkthyer dhe të noterizuar).*

Baza ligjore (VKM nr.285, datë 19,05,2021, ndryshuar neni 44, pika 1” Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”

*Argumentimi: Ky kriter vendost për arsye se OE që vepron në fushën e objektit të prokurimit nëpërmjet kësaj certifikate duhet të jetë garantues sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të tij si dhe te rasteve te ndikimit ne mjedis.*

### III. INVERTER

a)-Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi.

*-Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Ne rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi OE duhet te paraqese dokumentacionin per te vertetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.*

*Argumentim :ky kriter vendost pasi provon vijueshmërinë dhe besueshmërinë e OE në fushën e prokurimit,pasi ky OE rezulton të jetë klient i vazhdueshëm për mallrat objekt prokurimit. Kriteri i vlerësimit nga AK është oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.*

**b)-Operatori Ekonomik duhet qe ne momentin e dorezimit te paraqese certifikate CoC/ LVD (Low Voltage Directive) sipas standartit te Low Voltage Directive LVD 2014/35/EU dhe certifikate TUV (ose ekuivalente) per sistemin Safe Torque Off (STO)**

Baza ligjore (VKM nr. 285, datë 19.05.2021, ndryshuar neni 44, pika 1” Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit.”; pika 3. “Certifikatat dhe etiketat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, si dhe çdo operator ekonomik duhet të ketë akses në to, duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit.”

**Rekomandim i APP nr.6732 date 21.10.2020, Kreu I “Rekomandime te pergjithshme” ,pika 6, paragrafi 3**

**Argumentim: Në lidhje me kërkesën për certifikatën Coc/LVD eshte ne perputhje me direktiven 2014/35/EU bazuar ne vendimin e Parlamentit European dhe Keshillit te Europes date 26.02.2014 harmonizimin e legjislacionit te vendeve anetare dhe vlefshmerine ne treg te pajisjeve lektrike prodhuar per funksionim brenda nje kufiri te caktuar te voltazhit. Qellimi i kerkimit te ketij dokumentacioni eshte garantimi i cilesise nga prodhuesi sipas direktivave te BE per mbrojtjen e konsumatorit nga perdorimi i pajisjeve elektrike brenda nje kufiri te caktuar te voltazhit. TUV (ose ekuivalenti) kerkohet pasi STO (Safe Torque Off) është një mekanizëm që parandalon rinisjen e papritur të diskut duke bllokuar sinjalet elektrike nga pajisjet e energjisë në motor. Si një funksion ndalimi emergjent, STO mund të zvogëlojë menjëherë energjinë e gjenerimit të çift rrotullues dhe të lejojë që motori të ndalojë duke përdorur inercinë natyrore dhe fërkimin nga ngarkesa, duke garantuar nje kontroll efikas dhe mbrojtje mbi elektropompat qe do kontrollohen nga inverteri /paneli.**

#### **IV.TRANSFORMATOR**

**a)-Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi.**

**-Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij. Ne rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi OE duhet te paraqese dokumentacionin per te vertetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.**

**Argumentim :ky kriter vendost pasi provon vijueshmërinë dhe besueshmërinë e OE në fushën e prokurimit, pasi ky OE rezulton të jetë klient i vazhdueshëm për mallrat objekt prokurimit. Kriteri i vlerësimit nga AK është oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim.**



***b)-Operatori Ekonomik duhet qe ne momentin e dorezimit te paraqese certifikatat ISO :9001-2015***

***Argumentim:*** Në lidhje me kërkesën për certifikatën ISO 9001-2015 të prodhuesit në momentin e dorëzimit të mallit sqarojmë paraprakisht se ISO 9001 parashikon një tërësi rregullash që garantojnë një bazë rreziku parandalues ndaj cilësisë e cila mbulon një gamë të gjerë të çështjeve ku përfshihen: angazhimi i lartë i menaxhimit për cilësi nga furnizuesi, fokusin e klientit, përshtatshmërinë e burimeve të tij, kompetencen/profesionalizmin e punonjësve, procesin e menaxhimit (për prodhim, ofrimin të shërbimeve dhe proceset mbështetëse e administrative), planifikimin e cilësisë, dizejnimi i produkteve dhe shërbimet që ofron, garantimin e një procesi cilësor të furnizimit, sigurimin e konformitetit për mallrat dhe shërbimet, proceset e tij për të zgjidhur ankesat e konsumatorëve, veprime korrigjuese, dhe një kërkesë për të nxitur përmirësimin. Kjo kërkesë, dëshmon se mbajtësi i saj garanton standardet ndërkombëtare të menaxhimit të cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të tij.

***-Per pikat III b dhe IV b ne SPE te dorezohet fillimisht ne SPE nje deklarate e plotesuar nga OE ku te pasqyrohet emri i prodhuesit/ distributori dhe fakti qe jane te pajisur me certifikatat e kerkuara sipas pikave perkatese.***

***Dokumentat do te dorezohen nga OE i klasifikuar i pari brenda 5 ditesh nga njoftimi i klasifikimit ne SPE. Ky kriter bazohet ne nenin 97/1 te ligjit nr.162/2020 dhe neni 31/1 te VKM nr.285 dt 19.05.2021, ndryshuar. Pasi AK do te publikoje ne SPE klasifikimin perfundimtar OE i klasifikuar i pari do te paraqite dokumentat e kerkuar ne DST. Ne keto kushte AK do te publikoje njoftimin e fituesit duke i hapur rruge fillimit te afateve te aknimit administrativ.***

***Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.***

*(Shënim: Autoriteti/enti kontraktor, në varësi të natyrës së objektit të prokurimit, mund të përcaktojë kritere të tjera të vecanta, të cilat i vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës, duke argumentuar teknikisht dhe ligjërisht çdo kriter, duke përcaktuar, sipas rastit, aktin ligjor/nënligjor që parashikon domosdoshmërinë e kriterit në fjalë).*

## **II. Argumentimi i specifikimeve teknike**

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, **duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

*Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.*

## **SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Materialet e kerkuara duhet te jene cilesore dhe te pershtateshme per montimin e tyre ne objektet e kerkuara. Materialet do vendosen set ose pjese- pjese duke i gershetuar dhe me materialet qe aktualisht jane duke punuar. Prandaj nevojitet qe ato te kene specifikimet teknike kryesore si me poshte:

### **I. Panelet elektrike me ndryshim frekuence (INVERTER)**

Inverteri duhet te jete:

*Fuqia (P=355kw), tensioni i punes hyrje – dalje 3P (faze)*

*U=690 Volt*

*I= 370 Amper*

*Lidhje me sistemin Profibus (Scada)*

*Te kete Input 8 porta hyrse dhe output 8 porta dalse.*

*Te kete 3 porta analog hyrese dhe 3 porta analog dalese.*

*Te jete inteligjent duke testuar dhe njohur elektropompen ne izolim, ngarkes dhe shpejtesi.*

*Te pershtatet me sistemin e vjeter te diagramave elektrike qe te mundesoj punimin automatik, manual dhe lokal.*

*Inverteri te kete mbrojtje BUS DC me celes fuqie.*

*Te permbaj mbrojtje me siguresa dhe celes stakimi te jashtem.*

*Te kete ekrane dixhital te tregoj rryma , tensioni dhe shpejtesin e eletromotorit.*

### **1. Argumentim**

Vendosja si kusht qe inverterat te jene te cerftikuar me cerftikate konformiteti per perdorim ne bashkimin europian (CE), garanton blesesin qe ti afrohet nje produkt cilesor. Eshte kerkuar dhe vendosja e paisjeve te tjera mbrojtese dhe treguese te cilat garantojne nje punim te sakte dhe ne te ardhmen eshte parashikuar qe keto stacione pompash te kontrollohen ne menyre automatike nga distanca me sistemin (Skada).

\*\*\*

## **II. Trasformator, P=500kva**

**Trasformatori duhet te punoje ne primare ne 6kv (3P) dhe ne sekondar duhet te percjelle 0.69 Kv( 3P-N). Trasformatori duhet te jete me vaj dhe te kete mbrojtje**

**I. Rele nga temperatura**

**II. Rele matje e nivelit te vajit ne depozit**

**III. Rele Gazore (Buchholy relay)**

**Frekuenca 50Hz**

**Grupi i lidhjes Dyn 11**

**Tensioni Primar max 7.2kV**

**Tensioni Sekondar max 1.1kV**

**Toleranca ne tension duke ndryshuar spirat e peshtjellave te jete 15%**

Dorezimi do te kryhet prane AK -Stacioni Turan dhe afati i zbatimit te jete brenda 7 (shtate) diteve nga data e nenshkrimit te kontrates.

**Resmir Rrezhda (Inxhinier Elektrik)**

**Ada Lumani (Jurist)**

**Ornela Hysenlli (Ekonomist)**