

Certifikata e Performancës së Energjisë

Paraprake

Adresa: "Bulevardi Gjimnazi 1962"
Z.K: 1389 Nr. Pas.: 3/54 Cërrik, Shqiperi
Njesia: 1427_Konvikti "Mihal Shahini"
Pronari/ Investitori: Bashkia Cërrik
Koordinatat WGS84: 41°01'46.1"N 19°59'30.3"E

Kodi i Certifikatës: 202410082615682




Kjo certifikatë është gjeneruar nëpërmjet programit kompjuterik (EECERT/PEN/v1) dhe aprovuar nga Agjencia përgjegjëse për Efiçencën e Energjisë. Ajo përcakton klasin e performancës së energjisë së ndërtesës dhe shoqërohet nga raporti me të njëjtin kod. Për informacione të mëtejshme vizitoni faqen zyrtare të Agjencisë përgjegjëse për Efiçencën e Energjisë <https://eficenca.gov.al>

Klasi i performancës energjetike

Kjo tregon se sa me efikasitet është përdorur energjia në ndërtesë. Numrat nuk paraqesin njësi reale të energjisë së konsumuar; ato përfaqësojnë efiçencën e energjisë të krahasuar me një ndërtesë referente.

Ndërtesë Efiçente



Sistemet alternative te energjise

Konfirmo nese eshte konsideruar mundesia e perdorimit te sistemeve alternative me efiçence te larte energjetike	Po
Sistemet e perdorur ne projektin e propozuar:	
Sistem i decentralizuar qe shfrytëzon BRE	Jo
Sistem koogjenerues	Jo
Sistem me pompa nxehtësie	Po
Sistem i ngrohjes/ftohjes se perqendruar	Jo

Informacion teknik

Kjo tregon informacione teknike se si përdoret energjia në këtë ndërtesë. Të dhënat e konsumit janë të bazuara në lexime aktuale.

Bartësi energjetik primar: Energji elektrike nga rrjeti
Konsumi i energjisë primare: 2.71
Sipërfaqja e dobishme e ndërtesës (m²): 1747
Vlerësimi energjetik: 28.0

	Ngrohje	Ftohje
Energjia vjetore e përdorur e ndërtesës aktuale (kWh/m ² /vit)	2.71	2.494
Energjia vjetore e përdorur e ndërtesës referente	4.435	4.68
Energjia nga Burimet e Rinovueshme	0%	0%

Informacion administrativ

Të dhënat e paraqitura në këtë Certifikatë të Performancës së Energjisë janë në përputhje me ligjin Nr. 116 dt. 10.11.2016 për Performancën e Energjisë në Ndërtesa.

Programi kompjuterik: EECERT/PEN/v1
Metodologjia e Llogaritjes: VKM nr.1094 dt.24.12.2020
Audituesi i Energjisë: Gjergj Bezati
Numri i Certifikatës:
Subjekti: Viante Konstruksion
Nipt: K47103804L
Data e Lëshimit: 2024-10-08
Data e Skadimit: 2034-10-07

Rekomandimet për të përmirësuar Efiçencën Energjetike të Ndërtesës janë të përfshira në Raportin e Auditimit me Kod: 202410082615682 i cili mund të aksesohet në faqen e internetit eecert.eficenca.gov.al.