



R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më _____. _____. 2026

PROCES VERBAL HARTIMI TE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË MATERIALEVE TË KËRKUARA

Nr	Emertimi I punimit	Njesia	Sasia
A	Materjale ndertimi		
1	Cimento 32.5R	kg	80000
2	Zgara hekuri Ø6 (5*2)	cope	150
3	Profile Çeliku (20*20) (20*30)(30*30)(40*40)(50*50) (60*60)(80*80)	ton	3
4	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	1
5	Tub HDPE SN8 d=200mm	ml	106
6	Tub HDPE SN8 d=315mm	ml	60
7	Tub HDPE SN8 d=500mm	ml	36
8	Tub HDPE SN8 d=600mm	ml	48
9	Tub HDPE SN8 d=800mm	ml	12
10	Tuba beton arme Ø 1000 mm	ml	10

11	Tuba beton arme Ø 1500 mm	ml	5
12	Elektroda(2.5)	kg	200
13	Tel Zingato	kg	255
14	Tel bari	kg	200
15	Gozhdë	Kg	20
16	Kapak zgare (45* 70)Gizë	Cope	20
17	Kapak zgare (45* 45) Gizë	Cope	20
18	Kapak zgare (100x100, Ø60 cm), Gizë	Cope	10
19	Bllokuese Trotuari Ø 140 mmx120 cm, ngjyra bronz	Cope	25
20	Parapet i njëanshem (100×100cm, tub celiku (Ø 60) +aksesorë.	ml	15
21	Gurë trokoje hekuri (e madhe)	Copë	150
22	Derrase Pishine	M2	40
23	Dërrase pishë gjatesi 4 m trashesi 5 cm	M3	4
24	Astar Vinovil	kg	50
25	Antiruxho gri	Kg	50
26	Boje vaji color okerr. kuqe, e Zeze,verdhe,bojqielli, e bardhe e jeshile	kg	100
27	Boje bikompomente per sinjalistike rrugore	kg	70
28	Boje Akrilike per lysterje Cil I re Per lysterje Fasdash,dhe ,Lapidare	kg	60
	Shuma A		
B	Materiale per sherbime varrimi		
1	Pllaka betoni per ndertimin e varrit anesore 105x55x4 cope 4 (2060 cope)	set	416
2	Pllaka betoni për ndërtimin e varrit ballore ,		

	permasa cm 55x75x4, cope 2(1020 cope)		
3	Pllaka betoni per mbulimin e varrit(kapak), permasa cm 85x45x4, cope 5(2550 cope)		
4	Pllaka betoni anesore per konfigurimin e varrit, permasa cm185x25x4, cope2(1030 Cope)		
5	Pllaka betoni ballore, me permasa cm90x25x4, cope 2(1030 cope)		
6	Pllaka betoni ballore jashte standartit 80x60x4 cop 10		
7	Pllaka betoni per mbulimin e varrit jashte standartit (kapak)90x45x4 cope 25		
8	Koka varri prej llamarine cm20x40, trashesi 0.5mm,	cope	420
9	Beze e barshe	cope	420

1. ÇIMENTO32.5 R

Cimento e zakonshme;

Çimento 32.5R duhet të jenë në përputhje me EN 206-1 dhe EN 197-1. Çimento Portland me shtesa gëlqerore CEM II/B-LL, sipas EN 197-1.

2. ZGARA HEKURI

Hekur Ø 6; kuadrat siperfaqe 10 m²; permasa 5x2

Perdorimi per shtresa betoni ne rrugeduhet te jete me hekur Ø6 mmdhe me permasa te zgares (5*2)m.si dhe me permasat kuadratike zgares (20*20)cm

3. PROFILE ÇELIKU.

(20*20) (20*30)(30*30)(40*40)(50*50) (60*60)(80*80)

Te jene cilesor sipas STASH, me perberje celiku cilesor, me spesor 2.5.

4. HEKURI BETONI PERIODIK Ø 6-10 mm.

Shuftrat e çelikut duhet të jenë në përputhje me kërkesat e Eurokodit 2 – “Projektimi i Strukturave prej Betoni”, EN 10080 ose me standardet më të fundit të aplikuara. Çeliku i armimit do të jetë i klasës B500C, me rezistencë në rrjedhshmëri $f_{yk}=500 \text{ N/mm}^2$ dhe deformacion karakteristik $\geq 7.5\%$.

- 5. TUB HDPE SN8 d=200mm**
- 6. TUB HDPE SN8 d=315mm**
- 7. TUB HDPE SN8 d=500mm**
- 8. TUB HDPE SN8 d=600mm**
- 9. TUB HDPE SN8 d=800mm**

(Tubo për sistemet e kanalizimeve të nëndheshme jo nën presion për përdorime civile dhe industriale, tuba të brinjëzuar për përdorim në kanalizime ujrash të bardha dhe të zeza, drenazhime, mbrojtje, kabllorsh elektrike, telekomunikacioni etj.

Specifikime teknike

Materiali: HDPE

Dendësia: SN8(≥ 8 KN/m²)

10. Tuba beton arme Ø 1000mm

11. Tuba beton arme Ø 1500mm.

Tubat duhet të jenë të stazhionuara, arnuar me hekur dimension Ø 10, i qendrueshëm për mbajtjen e peshave.

12. ELEKTRODA

Duhet të jenë me permasat Ø 2.5 celiku.

13. TEL ZINGATO

Teli duhet të jetë çilesor sipas kërkesave të STAShit, elastik, material alumin.

14. TEL BARI

Teli duhet të jetë çilesor sipas kërkesave të STAShit, elastik, dhe i perpunueshëm.

15. GOZHDË

(Ø 3.5, 7 dhe 10)

16-17-18, KAPAK ZGARE GIZE.

Për puseta KUL. Duhet të jenë prej Gize dhe të plote, të qendrueshëm ndaj peshave të rënda dhe rezistent në perkulje.

19. BLOKUESE TROTUARI.

Dimensioni Ø 140mm x 120 cm lartësi, ngjyre bronz.

20. PARAPET I NJËANSHËM.

Material çelik, Ø 60, 100X100 cm, plus aksesoret.

21. GUR TROKOJE HEKURI E MADHE.

Te jete gurë prerës metali Ø 230 0.55 iop, dhe sipas kerkesave te STASH.

22. DERRASE PISHINE,

Kunder lageshtise, e qendrueshme, e forte, e stazhionuar dhe ne perputhje me STASH.

23. DERRASE PISHE 4 M GJATESI, TRASHE SI 5 CM.

Derrasad te jene cilesore, pa nyje dhe e stazhionuar.

24. ASTAR VONOVIL.

25. ANTIRUXHO GRI.

Sipas Stashit, kunder ndryshkut.

26. BOJE VAJI KOLOR OKËRR E KUQE, ZEZË, BARDHË, JESHILE, E VERDHË, BOJQIELLI.

27. BOJE BIKOMPONENTE PER SINJALISTIKE RRUGORE.

Perparesite: tharje ekstremisht e shpejte, ,rezistence e larte ndaj goditjeve mekanike,e qendrueshme ndaj kushteve klimaterike. Koha e tharjes per tu prekur 10/15minuta dhe tharje e plote per 30minuta.

28. BOJE AKRILIKE PER LYERJE CILESI E PARE, PER LYERJE FASADASH DHE LAPIDARE.

Te jete cilesore dhe lengu i bojës te perdoret me nje sasi 20-30 % uji. Boja duhet te jete sipas K.T.Z se STASH.

29. PLLAKA BETONI PER NDERTIM VARRESH.

Te jene cilesore, te stazhionuara, dhe me perberje hekuri Ø8.
Marka e betonit te jete C16/20.

Vendosja e specifikimeve për këto mallra bëhet për arsye të përshtatjes sipas kërkesës dhe për të garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhet të kenë këto mallra.

Në hartimin e këtyre specifikimeve jam referuar tek Katalogu i Standardeve te DSP (STASH).

SPECIALIST I FUSHËS