



**REPUBLIKA E SHQIPERISË
BASHKIA KRUJË
(SEKTORI I MZSH KRUJE)**

Nr. _____ Prot

Krujë, më _____ . _____ .2020

Lenda :Specifikimet teknike

Objekti: Blerje automjeti zjarrefikes per Bashkine Kruje

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tipi I mjetit: Zjarrëfikëse

Mjeti të jetë Prodhim Perëndimor

Lloji I karburantit: Diesel

Kilometra: Kilometra te pershkruara jo me shume se 120.000 km

Kamio: Manual ose Automatike

Ngjyra: E kuqe

Aksi i pasmem : Dopjogome

Viti i prodhimit: 2006 e larte

Depozita e ujit: mbi 2600L

Kapaciteti I Kabinës: jo me pak se 6+1 ndenjëse (vendet e zjarrfikësve duhet te jene te pershtatshme per zjarrfikësit)

Volumi i motorrit: 5500 cc-6500c

Fuqia e motorrit: mbi 180 kW

Shasia në gjendje të mire

Gomat : Të pershtatur te jene ne gjendje te mire

Sistemi i drejtimit: Në gjendje të mire pune dhe me timon në krahun e majtë.

Sistemi i frenimit: Sistem ABS Në gjendje të mire pune të dy llojeve të frenave, frena e parkimit dhe frenat retarder.

Mjeti duhet të jete i kompletuar me sinjalistiken e nevojshme. Prozhektore portative me fiksuese dhe me kabell perkates.

Automjeti zjarrfikës duhet te kete 2 pale shkalle me sistem ngritje dhe zbritje hidraulike.

Automjeti te kete te montuar mbi kabine Kafazin e levizshem ne te cilin vendosen shkalle te ndryshme (ulet dhe ngrihet).

Autotmjeti duhet te jete me prize hyrese me tension 220 -240 Volt per te bere furnizimin ne disa priza te brendshme ne makine per perdorimin e pajisjeve.

Mjeti duhet te kete vend furnizimi nga jashte me ajer.

Estetike: Ana e jashtme dhe e brendshme të jenë në gjendje të mirë(pa gërvishtje, goditje)

Pompa e ujit : Pompë centrifugale, për shtytje dhe thithje dhe kapaciteti i pompes duhet te jete mbi 3000 litra per minute, me presion 8-12 bar.

Sistemi i pompes se ujit duhet te jete i lidhur me nje baraban (tub gome) me diameter 50 mm dhe gjatesi 50 ml (te jete i standartit te presionit te larte)

Pompa centrifugal të jetë pjesë e mjetit zjarrëfikës dhe në funksion, të gjitha daljet e pompës duhet të jenë të Standartit Europian.(STROZ)

Automjeti zjarrfikës duhet te kete nga te dy anet nga nje depozite shkume te lidhura direkt me pompen automatike e cila ben perzierjen (shkumes e ujit) dhe e shtyn me presion ne baraban gome. Barabanet duhet te jene vendosur ne te dyja anet (te lidhura me pompen) me 50 ml + hedhes sipas standartit europian.

Mjeti zjarrëfikës duhet të jetë i pajisur me :

Tuba te ndryshem te standartit Europian STORZ (50 mm, 65 mm)

Tub 100 mm gome per thithje uji minimalisht 10 meter linear

Tubo per pajisjet hidraulike

Hedhese te ndryshme uji
Adaptor per hedhset e ujit
Degezues te ndryshem
Baraban elektrik + lllambe ndriçuese
Aparat prerës Hidraulik (1 Copë)
Aparat Hapes Hidraulik (1 Copë)
Aparat Ngrites Hidraulik (1 copë)
Ndricules portabel, (minimalisht 2 cope)
Krik mekanik per ngritje me leve (minimalisht 2 cope)
Bombel shkume per ndihmen e pare
Motori qe ve ne pune pajisjet hidraulike
Jastëk ajri te ndryshem (210 mm, 285 mm, 340 mm, 405 mm)
Litar të ndryshëm.
Kepece per zjarrfikes
Kasketa dhe maska (6 cope)
Bombla oksigjeni dhe bajtese (minimalisht 3 cope)
Barrele
Kutitë Ndhmës së shpejte
Leva të ndryshme për hapje konstruksionesh
Celsa te ndryshem per lirim dhe shterngim tubash
Aksesore te ndryshem si Sopata, Lopata, cekice, pinca, celesa.
Stabilizator per raste aksidentesh
Gershere pneumatike
Prozhektor te medhenj (2 cope)

Afati i levrimit:Brenda 5(pese)diteve nga data e nenshkrimt te kontrates.

Ne cmim perfshihen te gjitha shpenzimet per taksa doganore.

Automjeti duhet te dorezohet i targuar ne Shqiperi me gjithe dokumentacionin teknik per levizjen e tij (leje qarkullimi Shqiptare, police e sigurimit, çertificate pronesie, çertificate e kontrollit teknik(SGS).