

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Fikset e zjarrit ,përvec certifikatës së garancisë , duhet të kenë keto karakteristika:

Lartësia e përgjithshme :513 mm

Diametri I serbatorit :160 mm

Pesha totale : 9.5 kg

Pesha Bosh 3 .5 Kg

Ngarkesa Nominale :6 Kg

Zjarrfikës ISO COM.ABC

Koha e shkarkimit 15 “

Presioni A-20 :1.5 MPa

Presioni I Kolaudimit 3.0 MPa

Presioni I Shpërthimit 6.8 MPa

Paisjet zjarrfikëse duhet të shoqërohen me certifikatën e prodhuesit.

Instalimi I fikseve dhe kasetave të ndihmës së shpejtë të bëhet duke fiksuar në mur suportin raletiv në pozicion të dukshëm.

Kutia e ndihmes se shpejte duhet të jete në përputhje me gjithë ligjislacionin shqiptare me cilesi sipas standarteve EU. Te jene prodhime të shteteve si : Gjermani, France, Itali etj.

Fikset e Zjarrit do të dorëzohen nga operatori ekonomik me **një afat garancie prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh** nga data e përfundimit të plotë të kontratës.

