

SPECIFIKIME TEKNIKE RELE KREPUSKULARE (RELE MUZGU)

Tensioni 230 v

Frekuenca 50 hz

Rryma e kontaktit deri 16 A

Percjellesi qe mund te instalohet deri 2,5 mm²

Rregullimi I ndezjes 2-200 lux

Materiali I relese te duroje rrezet Ultraviolet

Shkalla e mbrojtjes IP65

Te kete markim CE

SPECIFIKIME TEKNIKE AUTOMATI 4 POLAR 63 A

Rryma nominale te jete 63 A

Numri I poleve 4

Numri kycjeve kycjeve elektrike me I madh se 4000

Numri I kycjeve kycjeve mekanike me imadh se 20000

Tensioni 230/400 V

Frekuenca 50 Hz

Karakteristika tipi C

Fuqia kycese 6 KA

Percjellesi qe mund te instalohet deri 25 mm²

Te plotesoje standartin EN 60898-1

Temperatura e punes -35 deri 70 grade Celsius

Mund te perdoren zbara pin dhe u

Automati fiksohet ne shine 35mm

Shkalla e mbrojtjes IP 20



Humbjet e fuqise ne automat deri ne 20w

Menyra e lidhjes se percjellesit ne automat ne dy pozicione

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE LLAMPAVE 70W CMH

Fluksi I pergjithshem I llampave	7000 lm
Rendimenti	100 lm/w
Jetegjatesia	mbi 17000 ore pune
Njyra e drites	3000 K
Eficenca e Energjise	A+
Medhesia e Xokoles	E27
Fuqia	70w
Tensioni I punes	90 V
Rryma	0,9 A
Ndezja (starting Pulse)	3500-5000V



SPECIFIKIMET TEKNIKE TE DROSELIT 70 W METAL HALID DHE SODIUMI

DROSEL ELEKTROMAGNETIK 70 W PER NDEZJEN E LLAMPAVE SODIUMI TE PRESIONIT TE LARTE,
TE LLAMPAVE METAL HALIDE DHE LLAMPAVE METAL HALIDE QERAMIKE

DROSEL ELEKTOMAGNETIK FUQIA 70 W

TENSIONI 220 V

FREKUENCA 50 Hz

KONTROLLI I CILESISE SIPAS ISO 9001

KLASA E MBROJTJES I

TERMINALET E LIDHJES SE PERCJELLESIT 2,5 mm²

TE PERMUSHE STANDARTIN EN 61347 -2-9(SIGURISE) DHE EN 60923 (METODA E PUNES)

Specifikime teknike te ndricuesit Karkase Alumini

Ndricuesi te jet I prodhuar me aljash alumini

Difuzori te jete polikarbonat cilesor I tejdukshem

Difuzori ti rezistoje rrezeve uv dhe kushteve atmosferike

Reflektori te jete alumin I paster dhe forme te pershteteshme per shperndarje drite

Llamba e ndricuesit te jete lehtesisht e cmontueshme me heqjen e kapakut

Shkalla e mbrojtjes te jete IP 65

Kjo e realizuar me gurnicionin rreth ndricuesit dhe fiksueset metalik

Shkalla e mbrojtjes nga goditjet IK08



1. Sasia e mallrave te ofertuara do te dorezohet ne magazinën e AK brenda 10 diteve nga lidhja e kontrates.
2. Levrimi i mallit do te behet ne menyre te plote dhe te menjehereshme per te gjithë sasine e kontraktuar.
3. Malli i levruar duhet te jete i njejte me mostrat e paraqitura.

