

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE  
DEGA E SHERBIMEVE MBESHTESE**

---

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë, më /05/2021

**Lënda :** Njoftimi i fituesit , i cili do të publikohet në Buletinin e Njoftimeve Publike.

Drejtuar: **AGJENCISË SË PROKURIMIT PUBLIK**

Tiranë

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE FITUESIT**

**Data 19.05.2021**

Për OE: { **4 A-M** } Sh.p.k me adresë: Tiranë Rruga Artan Lenja, Pallati i 4 A-M, Ap.A1, Kati i – parë me Nr. **Nipti K92005016L**, e përfaqësuar nga Administratori i saj Z. Ardit METALIAJ.

Procedura e prokurimit: Procedurë e Hapur-Punë

Numri i referencës së procedurës: REF-90790-03-23-2021.

Përshkrim i shkurtër i kontratës: **“Rikonstrukcion i N/Stacionit Vorës 35/20/6 kV”**, me fondin total 219. 999. 573 (dyqind e e nëntëmbëdhjetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e tre) lekë pa TVSH vënë në dispozicion nga të ardhurat e OSSH sh.a”, zëri i investimeve 2021 dhe me afat realizimi 10 **muaj**, nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit nga mbikqyrësi i punimeve.

Publikime të mëparshme (X): Buletini i Njoftimeve Publike *Data* 24.03.2021

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët X oferta ekonomikisht më e favorshme

Njoftojme se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë ofertuesit (OE) në konkurim me vlerë përkatëse të ofruar si më poshtë vijon:

**Emërtimi i Shoqërive pjesëmarrëse:**

**1. OE: “4 A-M” shpk me Nr. Nipti K92005016L.**

**2. OE: “ENBI POWER” me Nr. Nipti K47905860J.**

---

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE  
DEGA E SHERBIMEVE MBESHTESE**

Vlefata e Ofertës pa TVSH në lekë, e ofruar nga OE është si më poshtë:

NR	Emërtimi i Shoqërive ofertuese	Oferta në lekë pa TVSH
1	OE: “4 A-M” shpk me Nr. Nipti K92005016L.	208,993,280.01
2	OE: “ENBI POWER” me Nr. Nipti K47905860J.	216,674,318.70

Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

**1. OE: “ENBI POWER” me Nr. Nipti K47905860J.**

**A. OE: “ENBI POWER” me Nr. Nipti K47905860J, komisioni i vlersimit te ofertave konstatoi mungesen e dokumentacionit si me poshte vijon:**

Vlera totale e ofertes pa tvsh = 216.674.318.70 lekë dhe Vlera totale e ofertës me tvsh = 260.009.182.44 lekë. Afati i realizimit të kontratës është **10 (dhjetë) muaj kalendarike, nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit nga mbikqyrësi i punimeve.**

**Komisioni procedoi me tej me shqyrtimin e dokumentacionit ligjor, ekonomik dhe teknik si më poshtë:**

*B. Operatori ekonomik ofertues qe do te realizoje kete kontrate, duhet te jete i pajisur dhe te paraqese certifikatat perkatese te vlefshme te ISO-ve, te leshuara nga organizmat e vleresimit te konformitetit, te akredituara nga DPA, ose organizma nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, si me poshte:*

**B.5 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë Çertifikatë PAS 99:2012 (e vlefshme) (përditësuar) per sistemim e integruar te menaxhimit, objekti I se ciles te jete ne perputhje me objektin e (e vlefshme).**

**Operatori ekonomik nuk ka paraqitur Çertifikaten PAS 99:2012**

C) Për listën e mëposhtme të artikujve:

- Transformator Fuqie,15MVA ,35/20/6 kV
- Transformator nevojash vetjake 6/0.4kV 160 kVA
- Cela 20 kV dhe 35 kV
- Radrizator/karikues i baterive 110 DC
- Pajisje Mbrojtje Rele.

A: Rruga “Gramoz Pashko” Tiranë, Shqipëri

## **DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE DEGA E SHERBIMEVE MBESHTESE**

---

*Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese:*

- 1. Autorizim te prodhuesit/ve/distributorit te autorizuar per listen e mesiperme te mallrave. Autorizimi duhet te permbaje te dhena te plota te prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, kjo e nevojshme per Autoritetin Kontraktor ne rast verifikimi nga ana e tij.*
- 2. Katalog/et ose fragmente te katalogut/eve te prodhuesit/per listen e materialeve te mesiperme qe do te ofrohen, ne te cilen te paraqiten te dhenat teknike baze te perkthyer ne gjuhen shqipe.*

*Shenim: Fragmentet e katalogut/ve duhet te tregojne lehtesisht dhe qarte qe jane pjese katalogu, si dhe cilit katalog dhe cilit prodhues i perkasin.*

- 3. Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese deshmi te testimave zyrtare te kryera, te leshuara nga institucione te autorizuar ose nga prodhuesi te kryera me pare, qe vertetojne pajtueshmerine e materialeve te prodhuara (lista e mesiperme ose te ngjashme) me specifikimet teknike dhe standartet e kerkuara.*

***Operatori ekonomik ka sjelle Autorizime prodhuesi, Katalogje, por te zeri Tes-roaporte per Çelsat 20kV dhe 35 kV ka paraqitur testime te pjeseshme e te pa perkthyer :***

*---Test-raporti me Nr. A20020079 a eshte i pa perkthyer dhe nga pjesae noterizuar thote qe ka 18 faqe, por ne te vertete ka 5 faqe.*

*---Test-raporti me Nr. ET0490005870710 eshte i pa perkthyer*

*---Test-raporti per çelat 35 kV me Nr. 43763 / 26.04.2013 si pas test-raportit ka 15 faqe, por ne te vertete jane paraqitur 4 faqe.*

### **1.3.3 (Makineritë e pajisjeve)**

Operatori ekonomik duhet të paraqesë automjetet dhe makineritë (sipas tabelës) të cilat duhet të jenë në pronësi të tij ose të marra me qira, të vërtetuara nga dokumentacioni përkatës;

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE  
DEGA E SHERBIMEVE MBESHTETESE**

<b>Pershkrimi</b>	<b>Sasia</b>
Kamion kapaciteti mbajtës minimum 20 (njezet) ton	1 copë
Kamion (kapaciteti mbajtës minimum 5 (pese) ton dhe maksimumi 7 (shtate) ton	1 copë
Megaohmeter 2500 volt	1 copë
Miniekskavator	1 copë
Fadrome	1 copë
Autobetoniere	1 copë
Vibrator betoni	1 copë
Betoniere 0.5m <sup>3</sup>	2 copë
Ekskavator me zinxhire	1 copë
Prese Hidraulike per presim kapikordash	1 copë
Kenetron per kablo	1 cope
Pajisje total station per hedhjen e kordinatave gjeografike per matje ne distance	1 copë
Autovinc me kosh per punime ne lartesi	1 cope

**Operatori ekonomik e ka plotesuar Deklaratën e mjeteve si me sipër, por është konstatuar si më poshtë:**

--Mjeti Kamjon me Kapacitet 20 ton me targe AA162LY e ka te deklaruar dhe ne objektin: *“Rikonstrukcion N/Stacionit 110/35/20/6kV Plasmas”*.

-- Mjeti Kenetron ( Fature tatimore Nr.11 e dt 14.07.2014) e ka te deklaruar dhe ne objektin: *“Rikonstrukcion N/Stacionit 110/35/20/6kV Plasmas”*.

--Mjeti Autovinc me kosh per punime ne lartesi me targe TR1308U e ka te deklaruar dhe ne objektin: *“Rikonstrukcion N/Stacionit 110/35/20/6kV Plasmas”*.

Në nenin 53/3 të të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, parashikohet se: *“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara*

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE  
DEGA E SHERBIMEVE MBESHTESE**

*në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”.*

Në nenin 66, pika 3, të VKM Nr. 914 ,datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar përcaktohet se: *“Pas mbylljes së seancës publike, komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kriteret për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit”.*

Sa më sipër, **OE: “ENBI POWER” shpk me Nr. Nipti K47905860J** Shpk skualifikohet për mospërmbushje të kriterëve të kualifikimit.

Sqarojmë se në pikën 1 të Ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, Neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve” , citohet sa me poshte: **Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese.**

Pra sa më sipër Komisioni i Vlerësimit të Ofertave nga shqyrtimi i ofertës së **OE: “ENBI POWER” me Nr. Nipti K47905860J** në mbështetje të pikës 5, të nenit 53, të Ligjit 9643, datë 20.11.2006, për “Prokurimin publik”, i ndryshuar dhe mbështetje të Kreu VII, neni 66, pika 3, të VKM nr.914, datë 29.12.2014 për “Miratimin e rregullave të prokurimit publik”, e ndryshuar **e shpall të pavlefshme këtë ofertë** pasi nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **OE: “4 A-M” shpk me Nr. Nipti K92005016L** se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 208.993.280.01 (dyqind e tetë milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyqind e tetëdhjetë presje zero një) *lekë* pa TVSH.

Pikët totale të marra [100] jështë identifikuar si oferta e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni i lutur të paraqisni pranë Drejtoria e Tensionit të Lartë OSSH sha, Rr. “Gramoz Pashko”, Vila Gri,Tiranë,Shqipëri, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentat e tenderit, brenda 5 (pesë) ditëve nga dita e marrjes së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të konfiskohet sigurimi i ofertës suaj siç parashikohet në nenin 58 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2007 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 11.05.2021

**DREJTORIA E TENSIONIT TE LARTE  
DEGA E SHERBIMEVE MBESHTETESE**

---

Ankesa: ka ose jo: JO