

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT

DREJTORIA E PROKURIMEVE

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2022

FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Drejtuar: BOE - “2A TRADE & ENGINEERING” sh.p.k., me NIPT L41602016I

Adresa: Rruga “Dhimitër Shuteriqi”, Tiranë.

- “EPES GROUP” sh.p.k., me NIPT L22320017F

Adresa: Rruga “Artan Lenja”, Zona Kadastrale 8220, Nr. pasurie 1/417, Tiranë.

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur mbi kufirin e lartë monetar” me mjete elektronike – Mallra

Numri i procedurës/referenca e Lotit: REF-11928-11-17-2021

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Blerje e paisjeve dhe materialeve për mirëmbajtjen e linjave”

Kohëzgjatja e kontratës: 4 (katër) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.

Publikime të mëparshme: Buletini i Njoftimeve Publike Data 22.11.2021, Nr. 167.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në çmim.

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OE “LIGUS” sh.p.k. me NIPT L51523001S

Vlera 65,979,300 (gjashtëdhjetë e pesë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

2. BOE “2A TRADE & ENGINEERING” sh.p.k., me NIPT L41602016I

“EPES GROUP” sh.p.k., me NIPT L22320017F

me vlerë 72,624,000 (shtatëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e njëzet e katër mijë) Lekë pa TVSH.

3. OE “EMC GROUP” sh.p.k.,

me NIPT L71819032P

me vlerë 72,993,590 (shtatëdhjetë e dy milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e nëntëdhjetë) Lekë pa TVSH.

Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. OE “LIGUS” sh.p.k., me NIPT L51523001S, për arsye se:

- Nuk ka përmbushur pikën 1/a të të Kriterëve të Veçanta të Kualifikimit, pasi nga verifikimi i bërë në dokumentet e paraqitura nga vetë OE, rezulton se ka të papaguar të gjitha detyrimet e energjisë elektrike, për të gjitha adresat e ushtrimit të aktivitetit, sipas legjislacionit përkatës në fuqi, pasi në dokumentacionin e paraqitur “Vërtetim debie” datë 25.11.2021, rezulton se ky OE nuk ka paguar faturën e muajit Tetor 2021, ndërkohë që procedura e prokurimit është zhvilluar me datë 20.12.2021.
- Nuk ka përmbushur pikën 2.2.1, të Kriterëve të Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur kopjet e certifikuara të bilanceve sepse në plotësim të këtij kriteri është kërkuar *“Si prove per plotesimin e ketij kriteri kualifikues, operatori ekonomik ofertues duhet te disponoje vertetim nga Administrata Tatimore ku te tregohet xhiroja vjetore per vitet e siperpermendura dhe kopje të certifikuara të bilanceve ku të paktën në dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”*. Mungesa e tyre nuk i jep mundësinë Autoritetit Kontraktor të verifikojë se në të paktën dy bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit, sipas parashikimeve të pikës 4, të nenit 43, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*.
- Nuk ka përmbushur pikën 2.3.2, të Kriterëve të Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Autorizim prodhuesi ose distributori të autorizuar për zërin: VII. Aparate Matëse, 1. Njesi qendrore e të dhenave CPU -ve të pajisjeve BMT. Në këtë kriter është kërkuar që *“Operatori ekonomik ofertues duhet te paraqese Autorizim prodhuesi ose distributori te autorizuar per te gjithë mallrat objekt prokurimi (per te gjithë zerat e paraqitur ne shtojcen 2”*.
- Nuk ka përmbushur pikën 2.3.5, të Kriterëve të Veçanta të Kualifikimit pasi nuk ka paraqitur Deklaratën e Konformitetit të produktit për mallrat e kërkuara.
- KVO pas verifikimit dhe vlerësimit të kësaj oferte të paraqitur nga OE ofertues, duke iu referuar, **tabelës së të dhënave teknike dhe katalogjeve të paraqitur**, arrin në përfundimin se kjo ofertë nuk është e përgjegjshme/vlefshme. Kjo për arsye se pjesa dërrmuese e mallrave të ofertuara kanë mospërputhje të plotë ose të pjesshme me specifikimet teknike, të kërkuara në dokumentet standarde të tenderit. Si rezultat i këtij fakti, oferta është në kundërshtim me nenin 82 (Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave) të VKM Nr. 285, 19.05.2021 *“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”*, ku ndër të tjera citojmë *“2. Komisioni i vlerësimit të ofertave verifikon dhe vlerëson ofertat e dorëzuara, duke kualifikuar vetëm ato oferta, që përmbushin kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit dhe janë të përgjegjshme/vlefshme.*

Një ofertë e përgjegjshme/vlefshme është ajo që plotëson kërkesat e dokumenteve të tenderit pa devijim material, rezervë ose mospranim, siç përcaktohet më poshtë:

i. “Devijimi” është shmangia e ofertuesit nga kërkesat e specifikuara në dokumentet e tenderit; ...”

Mospërbushjet e specifikimeve teknike të mallrave të ofruara janë të paraqitura si më poshtë vijon:

Tabela e te dhenave Teknike e paraqitur nga OE “LIGUS” sh.p.k.								Mangesite e konstatuara nga KVO
	Përshkrimi i mallrave	Njesia	Sasia	Emri i kompanise prodhuese qe ka paraqitur ofertuesi	Emertimi i katalogut te artikullit/ produktit	Nr. i faqes se katalogut	Nr. i references ose kodi i artikullit nxjerre nga manuali/katalogu i prodhuesit	Referuar katalogjeve dhe te dhenave te paraqitura nga ofertuesi ka mosperputhje me specifikimet teknike te kerkuara si vijon
I	Linja 110 kV							
1	Tuba bashkues me presim perc. AC-120/20 mm ²	Cope	80	ZHEJIANG SEATRUST POWER CO., LTD	SEATRUST ELECTRIC POWER FITTING	K-58	JTB-120/20	Gjatesia e tubit te Aluminit eshte ofruar AL=300 mm eshte kerkuar Al=460mm, gjatesia e tubit te celikut eshte ofruar C=39mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar C=150mm pra ky produkt nuk perputhet me specifikimet teknike te kerkuara.
2	Tuba bashkues me presim perc. AC-150 mm ²	“	60	SEATRUST	SEATRUST	K-58	JTB-150/25	Gjatesia e tubit te Aluminit eshte ofruar AL=310 mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar Al=510mm, gjatesia e tubit te celikut eshte ofruar C=51,4mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar C=160mm, pra ky produkt nuk perputhet me specifikimet teknike te kerkuara.
3	Tuba bashkues me presim per perc.AC-185 mm ²	“	40	SEATRUST	SEATRUST	K-58	JTB-185/30	Gjatesia e tubit te Aluminit eshte ofruar AL=310 mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar Al=540mm, gjatesia e tubit te celikut eshte ofruar C=61,1mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar C=190mm, pra ky produkt nuk perputhet me specifikimet teknike te kerkuara .
4	Tuba bashkues me presim per perc.AC-240 mm ²	“	20	SEATRUST	SEATRUST	K-58	JTB-240/40	Gjatesia e tubit te Aluminit eshte ofruar AL= 460mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar Al=590mm, gjatesia e tubit te celikut eshte ofruar C=79.2mm ndersa ne specifikimet teknike eshte kerkuar C=190mm, pra ky produkt nuk perputhet me specifikimet teknike te kerkuara .
5	Detaj U-7T	“	60	SEATRUST	SEATRUST	K-100	U-7	Permasat e ofruara lidhur me Detaj U-7T, nuk perputhen me ato te kerkuara ne specifikimet teknike sepse jane ofruar A=80mm; B=20mm; C=16mm; d=16mm ndersa jane kerkuar A=67mm; B=22,5mm; C=16mm; d=16mm. Permasat A dhe B nuk perputhen.
6	Detaj U-7T e perdredhur 90°	“	60	SEATRUST	SEATRUST	K-100	U-7T	Detaji U-7Ton i perdredhur 90° nuk eshte paraqitur ne katalog, ndersa kodi i vene ne oferten teknike eshte i njejte me ate U-7 Ton i thjeshte. Pra ky produkt nuk eshte ofruar
8	Detaj me koke 7T	“	30	SEATRUST	SEATRUST	K-99	W-7A	Permasat e ofruara lidhur me kete produkt, nuk perputhen me ato te kerkuara ne specifikimet teknike sepse: jane ofruar A=70mm; C=34,5mm; D=19,2mm; Φ=20mm ndersa jane kerkuar A=70mm; C=22mm; D=19,2mm; Φ=17,5mm. Pra permasat C dhe Φnuk perputhen.

9	Morsete mbajtëse per percjelles ACSR me D=11-17 mm	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-90	CGU-3	Permasat e ofruara lidhur me kete produkt, nuk perputhen me ato te kerkuara ne specifikimet teknike sepse: morsetat jane kerkuar me permasat D=12.4-17mm; A=53mm; d=16mm; N=180mm ndersa morsetat e ofruara kane permasat D=11mm; A=102mm; d=16mm; N=220mm. Pra nuk perputhen permasat D, A dhe N. Pra ka paraqitur nje produkt komplet tjeter nga ai i kerkuari
10	Morsete mbajtëse per percjelles ACSR me D=14-20 mm	“	20	SEATRUST	SEATRUST	K-90	CGU-3	Permasat e kerkuara per morsete mbajtëse jane D=12-20mm; A=120mm; d=16mm; N=210mm ndersa permasat e ofruara nga OE jane D=13.5mm; A=110mm; d=16mm; N=250mm. Permasat A dhe N nuk perputhen. Pra ka paraqitur nje produkt tjeter nga ai i kerkuari.
11	Morsete terheqese per percjelles AÇ-120 mm ²	“	25	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-120/20A(B)	Gjatesia e pergjithshme e morsetave terheqese eshte kerkuar L= 335 mm ndersa OE ka ofruar nje morsete me gjatesi L=420mm. Pra ka paraqitur nje produkt tjeter nga ai i kerkuari.
12	Morsete terheqese per percjelles AÇ-185 mm ²	“	20	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-185/30A(B)	Gjatesia e pergjithshme e ketij artikulli eshte kerkuar te jete L= 390mm dhe OE e ka ofruar nje morsete me gjatesi L=475mm. Diametri i kerkuar eshte D=34 mm dhe i ofruar eshte D=32mm
13	Morsete terheqese per percjelles AÇ-240 mm ²	“	25	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-240/40A(B)	Gjatesia e pergjithshme e ketij artikulli nuk perputhet me ate te kerkuarin. Eshte kerkuar gjatesia L= 420mm dhe eshte ofruar L=500mm
14	Morsete terheqese me kavallota per perc.AÇ-120 mm ²	“	45	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NLD-4	Gjatesia e kerkuar e morsetes e kerkuar eshte N= 225 mm, e ofruara eshte N= 410mm.
15	Morsete 2 kanaleshe per perc.AÇ-95-120 mm ² me 3 bulona	“	600	SEATRUST	SEATRUST	K-56	CAPG-D	Morsetat e ofruara CAPG-D, nga ofertuesi jane morseta Baker - Alumin nuk jane morseta 2 kanaleshe per percjelles alumini 95-120 mm2 te kerkuara.
16	Morsete 2 kanaleshe per perc.AÇ-185-240 mm ² me 3 bulona	“	400	SEATRUST	SEATRUST	K-56	CAPG-D	Morsetat e ofruara CAPG-D, nga ofertuesi jane morseta Baker - Alumin nuk jane morseta 2 kanaleshe per percjelles alumini 185-240 mm2, sic jane kerkua ne Specifikimet Teknike.
19	Izolatore 7T	“	2,000	SEATRUST	SEATRUST	M-126	52-3	Izolatoret e Ofruar nga ofertuesi nuk perputhet totalisht me specifikimet. Jane kerkuar Izolatore Qelqi dhe jane ofruar Izolatore Porcelani. Dimensionet gjeometrike te izolitorit te ofruar nuk perputhen me ato te kerkuarat. Gjithashtu te dhenat e karakterisitkave elektromekanike nuk perputhen, dhe kane shmangie esenciale krahasuar me kekresat. Eshte nje produkt totalish tjeter nga ai i kerkuari
Linjat 220 kV								
1	Tuba bashkues me presim per perc.AC-380 mm ²	cope	10	SEATRUST	SEATRUST	K-57	JY-400L	Produkti i ofruar nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike. Nuk perputhet as seksioni dhe as gjatesite e tubave. Tubi i Aluminit duhet te kete seksionin 380mm2 ndersa ai i ofruari e ka 400mm2. Gjatesia e tubit e ofruar eshte 450mm dhe e kerkuara 780mm.

2	Tuba bashkues me presim per perc.AC-400 mm ²	“	10	SEATRUST	SEATRUST	K-57	JY-400L	Produkti i ofruar nuk eshte ne perputhje me specifikimet teknike te kerkuara. Nuk perputhet gjatesia e tubit. Gjatesia e tubit te ofruar eshte 450mm nderkohe kur eshte kerkuara 750mm.
3	Tuba bashkues me presim per perc.AC-500 mm ²	“	10	SEATRUST	SEATRUST	K-57	JY-500L	Lidhur me kete produkt nuk perputhet gjatesia e tubit. Gjatesia e tubit te ofruar eshte 510 mm nderkohe e kerkuara eshte 880 mm.
4	Detaj U-12T	“	100	SEATRUST	SEATRUST	K-100	U-12	Ne specifikimet teknike jane kerkuar te dhenat A=67mm; B=24mm; C=16mm;d=16mm ndersa ato te ofruara nga OE jane A=90mm; B=24mm; C=20mm;d=22mm. Pra permasat A, C dhe D nuk perputhen.
5	Detaj U-12T te perdredhur 90°	“	100	SEATRUST	SEATRUST	K-100	U-12T	Detaji U-12Ton i perdredhur 90° nuk eshte paraqitur ne katalog, ndersa kodi i vene ne oferten teknike eshte I njejte me ate U-12 Ton I thjeshte.
6	Detaj syze 12T	“	100	SEATRUST	SEATRUST	K-97	QH-12	Dimensionet e kerkuara per kete produkt jane A=120mm; C=19mm; P=69 mm; P1= 22. Dimensionet e ofruara jane C=17mm; P=45mm; Pra permasat A dhe C nuk perputhen.
7	Detaj dy spinoteshe 12T	“	60	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq. 7	12T	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
8	Detaj me koke 12T	“	50	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.8	12T	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
9	Morsete mbajtese per percjelles ACSR me D=18-24 mm	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-90	CGU-3	Forca shkaterruese e Morsetes se ofruar eshte 40 kN, ndersa ajo e kerkuar eshte 80 kN.
10	Morsete mbajtese per percjelles ACSR me D=24-28 mm	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-90	CGU-4	Forca shkaterruese e Morsetes se ofruar eshte 40 kN, ndersa ajo e kerkuar eshte 80 kN.
11	Morsete mbajtese per percjelles ACSR me D=28-32 mm	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-90	CGU-4	Forca shkaterruese e Morsetes se ofruar eshte 40 kN, ndersa ajo e kerkuar eshte 60 kN.
12	Morsete terheqese per percjelles 380/50	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-400/50A(B)	Gjatesia e pergjithshme e morsetes nuk perputhet. Eshte kerkuar L=470mm dhe eshte ofruar L=595mm.
13	Morsete terheqese per percjelles AC-400 mm ²	“	20	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-400/50A(B)	Gjatesia e pergjithshme nuk perputhet. Eshte kerkuar L=460mm dhe eshte ofruar L=595mm.
14	Morsete terheqese per percjelles AC-500 mm ²	“	20	SEATRUST	SEATRUST	K-87	NY-500/65A(B)	Gjatesia e pergjithshme nuk perputhet. Eshte kerkuar L=520mm dhe eshte ofruar L=655mm.
15	Morsete 2 kanaleshe per percjelles AÇ-300 mm ² me 3 bulona	“	100	SEATRUST	SEATRUST	K-56	CAPG-D	Morsetat e ofruara CAPG-D jane morsete Baker - Alumin nuk jane morsete 2 kanaleshe per percjelles alumini AC- 300 mm ² me 3 bulona.
16	Morsete 2 kanaleshe per percjelles AÇ-400 mm ² me 3 bulona	“	50	SEATRUST	SEATRUST	K-56	CAPG-D	Morsetat e ofruara CAPG-D eshte morsete Baker - Alumin nuk eshte morsete 2 kanaleshe per percjelles alumini AC-400 mm ² me 3 bulona.

17	Morsete 2 kanaleshe per percjelles AC-500 mm ² me 3 bulona	“	50	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.17	AC-500	Morsetat e ofruara CAPG-D eshte morsete Baker - Alumin nuk eshte morsete 2 kanaleshe per percjelles alumini AC-500 mm2 me 3 bulona.
18	Morsete zbritese T me bulona per perc.300 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.18	T 300mm2	Katalogu Specifik nuk vleresohet si katalog i Prodhuesit
19	Morsete zbritese T me bulona per perc.400 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.19	T 400mm2	Katalogu Specifik nuk vleresohet si katalog i Prodhuesit
20	Morsete zbritese T me bulona per perc.500 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.20	T 500mm2	Katalogu Specifik nuk vleresohet si katalog i Prodhuesit
21	Izolatore 12T	“	1,800	SEATRUST	SEATRUST	M-126	52-3	Produkti i Ofruar nuk perputhet totalisht me specifikimet. Jane kerkuar Izolatore Qelqi dhe jane ofruar Izolatore Porcelani. Dimensionet gjeometrike te izolatorit te ofruar nuk perputhen me ato te kerkuarat. Gjithashtu te dhenat e karakterisitkave elektromekanike nuk perputhen, dhe kane shmangie esenciale krahasuar me kekresat. Totalisht produkt tjetër
22	Pllaka harku per percjelles AC-300 mm ²	“	30	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.22	AC-300mm2	Nuk eshte paraqitur katalog per keto aksesore. Kataloget specifikke sjane kataloge te Prodhuesit, por katalogje te sajuar.
23	Pllaka harku per percjelles AC-400 mm ²	“	30	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.23	AC-400mm2	Nuk eshte paraqitur katalog per keto aksesore. Kataloget specifikke nuk jane kataloge te Prodhuesit, por kataloge te sajuar.
24	Pllaka harku per percjelles AC-500 mm ²	“	30	SEATRUST	Katalog 2 Seatrust specifik	fq.24	AC-500mm2	Nuk eshte paraqitur katalog per keto aksesore. Kataloget specifikke sjane kataloge te Prodhuesit, por kataloge te sajuar.
26	Tirante per shtylla TL 220 kV beton /arme	set	25	SEATRUST	Katalog 8 Seatrust	fq.3-5	Tyrant for 220kV	Nuk eshte paraqitur katalog per keto aksesore. Jane paraqitur vizatimet e specifikimeve teknike te tenderit dhe i eshte vene nje vule e prodhuesit.
30	Izolatore te shtanget (Silikoni) per linjen 400 kV Tipi 1		30	SEATRUST	SEATRUST	11	FXBW4-330/210TDII	Per Izolatorin ne fjale OE nuk ka paraqitur faqe katalogu ku te jete i dukshem Izolatori dhe emertimi i tij. Ne faqen 11 te katalogut, sic eshte treguar nga oferta teknike nuk ka Izolatore Kompoziti, por Izolatore porcelani. Kodi ne fjale nuk gjendet as ne te ashtuqajturin katalog specifik. Eshte vetem nje vizatim i kopjuar, i njejte me ate te dokumentave te tenderit, pa tregua kodin e Izolatorit ne vizatim.
31	Izolatore te shtanget (Silikoni) per linjen 400 kV Tipi 2		30	SEATRUST	SEATRUST	11	FXBW4-330/210TDII	Per Izolatorin ne fjale OE nuk ka paraqitur faqe katalogu ku te jete i dukshem Izolatori dhe emertimi i tij. Ne faqen 11 te katalogut, sic eshte treguar nga oferta teknike nuk ka Izolatore Kompoziti, por Izolatore porcelani. Kodi ne fjale nuk gjendet as ne te ashtuqajturin katalog specifik. Eshte vetem nje vizatim i kopjuar, i njejte me ate te dokumentave te tenderit, pa tregua kodin e Izolatorit ne vizatim.
III	OPGW + Aksesor							

1	Joint Box per OPGW	cope	30	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq.1	OPGW JOINT BOX	ZHEJIANG SEATRUST POWER CO. LTD nuk eshte prodhuas i Join Boxeve per OPGW. Faqja e katalogut e paraqitur nuk eshte bindese. Ka vetem nje tabelë. Dhe nga kerkimet ne Internet nuk figuron prodhues per aksesore per fibrat optike
IV	Materiale per Tros							
1	Morseta mbajtëse troshi GSW C-50 mm ² (d=7.5-12 mm)	cope	50	ZHEJIANG SEATRUST POWER CO., LTD	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 2	GSW C-50	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
2	Morseta mbajtëse troshi GSW C-70-95 mm ² (d=9-15mm)	“	50	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq.3	GSW C-70-95	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
3	Morseta 2 kanaleshe per tros GSW me d=7.5-12 mm	“	550	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 4	GSW d=7.5-12	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
4	Morseta 2 kanaleshe per tros GSW me d=9-15 mm	“	50	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 5	GSW d=9-15	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
5	Morseta terheqëse troshi GSW C-50 mm ²	“	50	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 6	BSW C-50	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
6	Morseta terheqëse troshi GSW C-70 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 7	BSW C-70	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
7	Morseta terheqëse troshi GSW C-95 mm ²	“	10	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 8	BSW C-95	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
8	Tuba bashkues troshi GSW C-50 mm ²	“	50	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 9	GSW C-50	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
9	Tuba bashkues troshi GSW C-70 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 10	GSW C-70	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
10	Tuba bashkues troshi GSW C-95 mm ²	“	20	SEATRUST	Katalog 3 Seatrust specifik	fq. 11	GSW C-95	Katalogu Specifik eshte nje katalog i sajuar me vizatimet e Specifikimeve teknike te tenderit te kopjuara pa asnje ndryshim dhe pastaj te vulosura me vule kineze.
VI	Vegla pune e paisje per Brigadat e Linjave							

2	Mors vetesht percj ACSR me d = 8-23 mm te shoqeruara me nje komplet guajdash	“	4	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	HW-3000	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Morsetat veteshtrenguese jane kerkuar te tipit me nofulla te zevendesueshme, ato te ofruara nuk jane te tilla. Pesha e Morsetes eshte 1,1 kg ndersa aje e kerkuar eshte 7kg. Kjo per aresye se Morseta e ofruar eshte aliazh Alumini, ndersa e kerkuara eshte nga hekur i farketuar per te rritur sigurine ne pune.
3	Mors vetesht percj ACSR me d = 18-31.5 mm te shoqeruara me nje komplet guajdash	“	4	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	HW-4000	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Morsetat veteshtrenguese jane kerkuar te tipit me nofulla te zevendesueshme, ato te ofruara nuk jane te tilla. Pesha e Morsetes eshte 1,6 kg ndersa aje e kerkuar eshte 13,5kg. Kjo per aresye se Morseta e ofruar eshte aliazh Alumini, ndersa e kerkuara eshte nga hekur i farketuar per te rritur sigurine ne pune.
4	Morseta veteshtrerng percj ACSR me diameter = 14-17 mm tip corape	“	8	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	LW-20	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Ka diferenca te vogla ne peshe e permase.
5	Morseta veteshtrerng percj ACSR me diameter = 17-23 mm tip corape	“	8	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	LW-30	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Ka diferenca te vogla ne peshe e permase
6	Morseta veteshtrerng percj ACSR me diameter = 23-29 mm tip corape	“	8	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	LW-50	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Ka diferenca te vogla ne peshe e permase
7	Morseta veteshtrerng percj ACSR me diameter = 29-32 mm tip corape	“	9	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	LW-60	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Ka diferenca te vogla ne peshe e permase
8	Guajna per morseta vetshternguese per OPGW me diameter = 10-12 mm	pale	8	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	GLK-30	Ky artikull nuk eshte ofruar nga OE pasi Morsetat Veteshtrenguese per OPGW e Ofruara nga ai jane Aliazh Alumini pa guajna, ndryshe nga te kerkuarat
9	Guajna per morseta vetshternguese per OPGW me diameter = 15-17 mm	“	8	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	GLK-30	Ky artikull nuk eshte ofruar nga OE pasi Morsetat Veteshtrenguese per OPGW e Ofruara nga ai jane Aliazh Alumini pa guajna, ndryshe nga te kerkuarat
10	Morseta veteshtrnguese per tros optik me diameter = 6-23 mm	cope	4	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.1	GLK-30	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Morsetat veteshtrnguese per OPGW jane kerkuar te tipit me nofulla te zevendesueshme, ato te ofruara nuk jane te tilla. Pesha e Morsetes eshte 3,5 kg ndersa ajo e kerkuar eshte 7kg. Kjo per aresye se Morseta e ofruar eshte aliazh Alumini, ndersa e kerkuara eshte nga hekur i farketuar me nofulla te montueshme per te rritur sigurine ne pune.
13	Parango 1.5T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	HSH-1.5x3	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
14	Parango 3T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	HSH-3x3	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.

15	Parango 6T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	HSH-6x3	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
16	Litar dideron neiloni me d = 8mm 4.5kg/100ml	ml	700	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	F-8	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
17	Karrukulla sherbimi (polispas) 0.5T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	QH0.5-1	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Pesha e ofruar 2,8 kg me e madhe se e kerkuara 1,6 kg.
18	Karrukulla sherbimi (polispas) 1.5T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	QH1.5-1	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Pesha e ofruar 4 kg me e madhe se e kerkuara 2 kg.
19	Karrukulla sherbimi (polispas) 3T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	QH3-1	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
20	Karrukulla sherbimi (polispas) 5T	“	7	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	QH5-1	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
21	Karukulla OPGW	“	20	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.2	GH-822x110	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Permasa e ofruar eshte 820 x110mm dhe ngarkesa 20 kN dhe pesha 25kg, ndersa e kerkuara eshte 755x68mm dhe ngarkesa 40kN dhe pesha 26 kG
22	Karukulla percjellesi	”	20	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.3	HC-916x110	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Karrukulla eshte kerkuar te jete prej material lidhje Alumini, me kushineta sfere. Sektore te veshur me najlon te nderrueshem per mbrojtjen e percjellesave. Ajo eshte ofruar prej Najloni, ne kundershtim me kerkesen. Permasa e ofruar eshte 916 x110mm dhe ngarkesa 30 kN dhe pesha 51kg, ndersa e kerkuara eshte 890x68mm dhe ngarkesa 40kN dhe pesha 37 kG
23	Tirfore 1.5 Ton	“	4	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.3	SM-16	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Forca terheqese e ofruar eshte 2400 kG dhe e kerkuara eshte 2500 kG.
24	Karroce per riparim percjellesi	“	2	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.3	HFD-1	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit.
25	Prese hidraulike shoqeruar me “Module” per presim per tuba bashkues per cdo seksion percjellesi: 95/15, 120/20, 150/25, 185/30, 240/40,	“	2	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.3	HY-125	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit Presa e ofruar nuk eshte ajo e kerkuara. Eshte ofruar Prese me Motorr, qe arrin maksimumin e shtypjes 120Ton, ndersa eshte kerkuar prese me Pompe Dore qe te arrije po kete presion 120 Ton. Ne te ashtuqajturat specifikime teknike te ofruara pompa nuk permendet.
26	Motorr per prese hidraulike me kapacitet 120 t.	“	2	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.4	HBJ-80D	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Peshja e produktit eshte kerkuar deri 50 kg, dhe e ofruara eshte 60kg
28	Shkalle tipi 3	“	5	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.4	LD-5	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Shkallet e ofruara jane te zakonshme. Nuk jane te paisura me mekanizem kundra renies.

29	Falkon	“	1	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.4	LBR400-12	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Produkti I ofruar nuk perputhet me ate te kerkuar. Pesha e Produktit te ofruar eshte 380 kg, ndersa i kerkuari e ka per kalim te jashtem te struktures peshen 91 kg. Pesha eshte treguesi me i rendesishem i kesaj paisje. Gjithashtu nuk tregon sa eshte aftesia mbajtese ne pozicione te ndryshme ne pozicion 2 dhe pozicion 3.
30	Arganel 1 ton	“	1	YIWU SCHUR YINING	Technology data of tools	fq.4	HSF5-10	Mungesa e Certifikates se Conformitetit nuk jep siguri per cilesine e produktit. Te dhenat e paraqitura nuk lenë mundesi te gjykosh per cilesine e produktit. Eshte vetem nje rrjesht dhe nje foto (Jo faqe katalogu). Nuk eshte treguar qe produkti i ofruar ka: - Qark hidraulik me sistem frenimi negativ - Nje Dinamometer per te lexuar direkt vleren e ngarkeses ne terheqje, dhe me nje paisje limituese te ngarkeses. - Komplet rimorkio me bosht te palevizshem per terheqje manuale
VII	Aparate Matese							
1	Njesi qendrore e te dhenave CPU -ve te paisjeve BMT	cope	2	CAMLIN POWER	INTEGO TM	fq.1-8	INTEGO TM	OE nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi per kete Produkt.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **BOE “2A TRADE & ENGINEERING” sh.p.k., me NIPT L41602016I, Adresa: Rruga “Dhimitër Shuteriqi”, Tiranë & “EPES GROUP” sh.p.k., me NIPT L22320017F, Adresa: Rruga “Artan Lenja”, Zona Kadastrale 8220, Nr. pasurie 1/417, Tiranë,** se oferta e paraqitur me vlerë totale prej **72,624,000 (shtatëdhjetë e dy milion e gjashtëqind e njëzet e katër mijë) Lekë pa TVSH,** është identifikuar si Oferta e suksesshme.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 109 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”.

ADMINISTRATORI I OST SH.A.

Skerdi Drenova