

PROCESVERBAL- Tipi i kontratës - Shërbime

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:

“Blerje pjese nderrimi per instrumenta teknologjike (furnizim – vendosje).

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31682210-5

VLERA E FONDIT LIMIT:

3’000’000 (tre milion) leke pa tvsh.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, autoriteti/enti kontraktor TERMOCENTRALI-VLORE sh.a , ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas shtojcës 9

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar,

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 41, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 ”Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar, si dhe nenit.....

(shënim: plotësoni nëse është rasti, aktin konkret ligjor ose nënligjor që parashikon plotësimin e ndonjë kërkesë specifike për ushtrimin e veprimtarisë profesionale në fjalë).

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare, 2021, 2022, 2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar, duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e fondit limit të kontratës.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar.

- **Argumentimi i AK :** Vlera e xhiros së kërkuar është vendosur duke pasur në konsideratë objektin e kontratës, natyrën dhe volumin e saj. Kjo vlere është vendosur që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet e nevojshme në funksion të realizimit me sukses të kontrates

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Nenin 43 **Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare** të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare _____, të shoqëruara me Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të(shëno bazën ligjore), ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme, nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.

(Shënim: ky kriter vendoset vetëm në rastet kur vlerësohet nga autoriteti/enti kontraktor)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”i ndryshuar.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, _____(Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme. Vlera totale e kërkuar duhet të jete ne nje vlere jo me te vogel se 20 % e vlerës së perlllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate tri viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose/dhe faturave tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

ose

b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Plotesimi i njerit prej dy kushteve te mesiperme te kontratave te ngjashme te realizuara, e ben oferten te vlefshme

Në rastin e procedurave të prokurimit “Shërbim konsulence”, si përvojë e mëparshme për shërbimet e ngjashme me objektin e prokurimit do të njihen dhe/ose shërbimet e ngjashme me fushat përkatëse të ekspertizës, pjesë e objektit të prokurimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), si dhe te nenit 43 pika1,2,3,4,6 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”i ndryshuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se ata kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Argumentimi i AK : Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën dhe për të vërtetuar aftësitë tekniko-profesionale të OE me qëllim përmbushjen me sukses të kontrates.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

1.3.2 Operatori/operatoret ekonomik pjesemarrës në gare të paraqesin në sistemin elektronik të prokurimit, skedat teknike/kataloget për çdo artikull të kërkuar në

specifikimet teknike objekt prokurimi.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

- *Argumentimi:* Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 41 pika 4/a, çtë VKMnr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”i ndryshuar, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se kane kapacitetet teknike dhe profesionale për ta perfunduar kete shërbim

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për shërbimet objekt prokurimi, që do të përfshihen në termat e referencës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 41, pika 1, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes:Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

1. Motor (VD) per Actuator AUMA

Pjesa e ndërrimit do te zëvendësoje te difektuarën.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Motor (VD) per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 070.0, Fig 2, SA 14.1-F14, AC 01.1, Comm: 13091004, 3 ~ 400V P: 0.75kW, cosφ 0.81, In 1.9A, S2-15min, 2800 1/min.
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Motori(VD)” do te zëvendësoje te difektuarin, ai duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet**

nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.

2. Motor (VD) per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesojte te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Motor (VD) per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 070.0, Fig 2, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091009, 3 ~ 400V P: 0.37kW, $\cos\phi$: 0.58, In: 1.7A, S2-15min, 1400 1/min
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Motori(VD)” do te zevendesojte ate te difektuarin, ai duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

3. Motor (VD) per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesojte te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Motor (VD) per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 70.0, Fig 4, SA 07.5-F10, AM 01.1, Comm: 13100459, 3 ~ 415V, 50Hz, P: 0.09kW, $\cos\phi$: 0.49, In: 0.50 A, S2 – 15min, 1400 1/min
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Motori(VD)” do te zevendesojte ate te difektuarin, ai duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

4. Skede e releve te butonave te komandimit per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesojte te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e releve te butonave te komandimit per Atuator Auma 3fazor-400V
- Nr 3.0, Fig 3, SA 16.1-F16, AM 02.1, Comm. 13085580
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Skede e releve te butonave te komandimit” do te zevendesojte te difektuarin, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka**

rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.

5. Leshues elektrik per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Leshues elektrik per Actuators AUMA 3fazor/400V:
- Nr 508.0, Fig 1, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091009, 3 ~ 400V P: 1.5kW
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “leshesi elektrik ” do te zevendesoje te difektuarin, ai duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

6. Skede e Logjikes per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e Logjikes per Actuators AUMA 3fazor/400V:
- Nr. 9.0, Fig 3, SA 07.5-F10, AM 01.1, Comm: 13100459
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Skeda e Logjikes ” do te zevendesoje te difektuaren, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

7. Skede e Logjikes per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e Logjikes per Actuators AUMA 3fazor/400V:
- Nr. 009.0, Fig1, SA 14.1-F14, AC 01.1, Comm: 13091004
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “Skeda e Logjikes ” do te zevendesoje te difektuaren, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet**

nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.

8. Njesi e kontrollit me celes fundor dhe tramsetues torku magnetic(MWG) per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Njesi e kontrollit me celes fundor dhe transmetues torku magnetic(MWG) per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 559.0, Fig2, SA 14.1-F14, AC 01.1, Comm: 13091004
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “njesia e kontrollit ” do te zevendesoje te difektuarin, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

9. Skede e Kontrollit lokal per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e kontrollit lokal per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 002.3, Fig 1, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091003
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “skeda e kontrollit ” do te zevendesoje te difektuarin, duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

10. Njesi e Kontrollit lokal per Actuator AUMA

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Njesi e kontrollit lokal per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 002.0, Fig 1, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13091003
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “njesia e kontrollit lokal ” do te zevendesoje te difektuarin, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi**

i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.

11. Valvol elektronike drenazhim kondensati (KA12) (ose ekuivalent)



Foto per orientim te pjeses se difektuar

Pjesa e nderrimit do te zevendesoje te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- 0.8/16 bar, 12-230 psi.
- 230 VAC/50-60 Hz.
- +1°/+60° C, +34°/+140° F
- IP 65

Meqenese “valvola e drenazhimit ” do te zevendesoje te difektuarin, duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe pjeset e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne pajisje pa shkaktuar asnje anomali.**

12. Valvol elektronike drenazhim kondensati (KA21) (ose ekuivalent)



Foto per orjentim e pjeses se difektuar

Pjesa e nderrimit do te zevendesojte te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- 0.8/16 bar, 12-230 psi.
- 230 VAC/50-60 Hz, <2 VA
- +1°/+60° C, +34°/+140° F
- IP 55

Meqenese “valvola e drenazhimit” do te zevendesojte te difektuarin, ajo duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe pjeset e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive.** Ne momentin e ardhjes ne TEC ai do te montohet/testohet nga operatori fitues dhe duhet te funksionojne normalisht ne pajisje pa shkaktuar asnje anomali.

13. Çeles presioni i rregullueshem(ADPS) (ose ekuivalent)



Foto per orientim e artikullit te kerkuar

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Veprim i parakohshëm SPDT
- 15 Amper në 125 VAC*
- 8 Amper në 250 VAC*
- 1/8 HP në 125 VAC
- 1/4 HP në 250 VAC
- *Vetëm ngarkesa jo induktive*
- -4°F deri në 180°F (-20°C deri në 82°C)
- Gama e rregullueshme e funksionimit: 25-300 PSIG
- Minimumi i brezit te vdekur 12 PSIG
- Presioni i provës: 400 PSIG
- Lidhja me presion: 1/4" NPT Tunxh
- Diafragma: Beryllium Copper

14. Skede e Releve per Actuator AUMA

Pjesa e nderimit do te zevendesoj te difektuaren.

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e Releve per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 011.1, Fig 1, SA 07.5-F10, AC 01.1, Comm: 13090434, Kodi Z031.695/01-06
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

Meqenese “skeda e releve ” do te zevendesoje te difektuarin, duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvole pa shkaktuar asnje anomali.**

15. Skede e Logjikes per Actuator AUMA

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Skede e kontrollit lokal per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 9.0, Fig 3, SA 10.1-F10, AM 01.1, Comm: 13098601
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

“Skeda e Logjikes ” duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet nga operatori ekonomik per tu testuar dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvol pa shkaktuar asnje anomali.**

16. Njesia e ushqimit

Te dhenat teknike te pjeses se difektuar:

- Njesi e ushqimit per Actuators AUMA 3fazor/400V
- Nr. 6.0 sipas Fig.3, AM 01.1/ Model SA 10.1-F10
- Te gjithë perberesit e rrethuar nga ai numer ne figuren e paraqitur

“Njesia e Ushqimit ” duhet te kete karakteristika teknike te njejta perfshire edhe permasat e montimit. **Nuk ka rendesi marka, tipi i prodhuesit dhe pamja vizive. Ne momentin e ardhjes ne TEC ajo do te montohet nga operatori ekonomik per tu testuar dhe duhet te funksionojne normalisht ne valvol pa shkaktuar asnje anomali**

Shenim i rendesishem; Kudo ku ka nje emer pajisjeje sipas prodhuesit, eshte emri i pajisjes ku do te montohen pjeset e nderimit (artikujt qe jane kerkuar ne tabelen me siper). Per pjeset qe jane kerkuar, nuk ka rendesi emri i prodhuesit. E rendesishme qe keto pjese nderrimi te funksionojne normalisht ne pajisjen ku do te montohen.

Termet e referencës dhe kërkesa për operatorin me të cilin do të lidhet kontrata/marrëveshja

Per të gjitha furnizimet, operatori duhet të marrë përsipër montimin, komisionimin dhe testimin e tyre.

- Për çdo pjesë operator i ekonomik do të kryejë montimin, komisionimin dhe testimin e tyre në pajisje.
- Operatori duhet të jetë i pajisur me pajisjet e nevojshme për kryerjen e punimeve në kompresoret e ajrit të montuar në TEC Vlore sh.a.
- Çdo pjesë ndërrimi do të montohet/testohet nga operatori ekonomik dhe duhet të funksionojë normalisht pa shkaktuar asnjë anomali në pajisjen ku do të montohet.
- Nëse evidentohet defekt ose funksionim jo i rregullt të pajisjes, të shkaktuar nga specialistet që do të kryejnë punimet (për vendosjen e pjesëve), operatori është i detyruar të kryejë punimet për rregullimin e difektit/eve me shpenzimet e veta deri në funksionimin korrekt.
- Garancia e pjesëve do të jetë 6 muaj nga momenti i marrjes në dorezim nga specialistet e Tec-Vlore

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Afatet e lëvrimit të malit dhe perfundimit të kontratës: Jo më vonë se 60 ditë nga momenti i lidhjes së kontratës ndërmjet palëve

Argumentimi: Specifikimet teknike janë hartuar nga specialistet e fushës dhe shprehin qartë kërkesat e Autoritetit Kontraktor për cilësinë në shërbimin e kërkuar. Ato janë hartuar në bazë të nevojave të AK për të kryer këto shërbime, duke parë rëndësinë e madhe që kanë për impiantin instrumentat teknologjike dhe valvolat e motorizuara me komandim automatik në distancë, të cilat duhet të jenë funksionale edhe në kushtet e konservimit të impiantit.