

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës-PUNË

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE ,
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM DHE KRITEREVE TË PËRZGJEDHJES SË
FITUESIT**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROKURIMIT:

“Rinovimi i sistemeve elektrike, i automatizimit dhe i sistemeve SCADA, për Stacionin e Pompave Turan”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 31155000-7 Inverter; 31174000-6 Transformatorë furnizimi me energji elektrike; 35711000-1 Sisteme komandimi, kontrolli dhe komunikimi; 42122430-3 Pompa centrifugale; 45311000-0 Instalime elektrike dhe montim; 45317200-4 Instalime elektrike të transformatorëve.

VLERA E FONDIT LIMIT:

183 240 035,41 (njëqind e tetëdhjetë e tre milion e dyqind e dyzet mijë e tridhjetë e pesë presje dyzet e një) leke pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit Nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti kontraktor Shoqëria Aksionare Ujësja Kanalizime Korçë Sh.A (UKKO SH.A.) ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3 ,me vlerë 3 664 800 (tremilion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e katë mijë e tetëqind) lekë (2% të vlerës së përlllogaritur të kontratës).

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, dhe nenin 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8.

K. Dishnica

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.1.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare 2024, 2025, 2026 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 183.240.035,41 lekë.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet bazuar në dispozitat e sipërpërmendura ku përcaktohet: Autoriteti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave **të xhiros vjetore** të realizuar nga operatori ekonomik dhe sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, **për një periudhë maksimumi deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare.** Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohej operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalohet: b) **vlerën e përllogaritur të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar.**

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare **konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.**

Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Ajo i shërben UKRK Sh.A , për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në nenin 61, të Ligjit Nr. 29, dt. 30.03.2023 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo person që i nënshtrohet këtij ligji është i detyruar të deklarojë në organin tatimor të gjitha të ardhurat, qofshin ato të tatuara në çfardo mënyrë apo të përjashtuara nga tatimi. Deklarata tatimore vjetore dorëzohet në organin tatimor jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës të vitit tatimor për të cilin dorëzohet deklarata.

2.1.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2024, 2025, 2026 të paraqitura në organet tatimore dhe të konfirmuara nga ana e këtyre organeve, të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve neni 41, pika "c", të Ligjit nr. 10091, datë 5.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar. Kërkesa konsiderohet e përmbushur nëse bilancet janë në përputhje me parashikimet e nenit 43/4 të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, të ndryshuar, **ku bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.**

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare **konsiderohet e përmbushur nëse bilancet e dy viteve të njëpasnjëshme nuk duhet të kenë raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.**

K. Dishnica

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2 Kapaciteti teknik:

2.2.1 Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmi për përvojën e mëparshme të ngjashme:

- a)** punë të ngjashme për një objekt të vetëm, në një vlerë jo më të vogël se 91 620 000 lekë pa TVSH dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;
- b)** punë të ngjashme, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, është jo më e vogël se 366.480.070 lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Në rastin kur operatorët ekonomikë, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në kontratën e bashkëpunimit se cila prej tyre do të përmbushë këtë kusht.

Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

Për kontrata të realizuara me ente publike operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:

- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr. 9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Aktin e kolaudimit;

Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm :

- Vërtetim për kryerjen me sukses të kontratës, (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
- Kontratë Sipërmarrje;
- Situacionin përfundimtar;
- Fatura tatimore përkatëse, të deklaruara në organet tatimore

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Për kontratat e realizuara si Bashkim Operatoresh, ofertuesi, krahas dokumentacionit të sipërcituar për secilin rast respektivisht, duhet të paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE.

(Shënim: të përcaktohen dokumentet konkrete që kërkohen për të dëshmuar përvojën e mëparshme të ngjashme me sektorin privat, apo me ente publike të cilat janë të nevojshme dhe i shërbejnë AK për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.)

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 5, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme **të jenë minimalisht në vlerat 50% të vlerës së fondit limit, për një objekt të vetëm, ose të jenë minimalisht sa dyfishi i vlerës limit të kontratës** që prokurohet, për punët totale të ngjashme të kryera në 5 vitet e fundit, që janë brenda vlerave kufi të përcaktuara në nenin e sipërcituar.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar për kontratat e ngjashme argumentohet si më poshtë:

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që punët e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerat si më sipër, që janë brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vendosija e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor UKRK SH.A., për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objekteve të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës siç është parashikuar nga AK.

Shënim: (Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete/entete kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi).

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, të lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në bazë të VKM nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. të ndryshuar, **ose licencën profesionale të ekuivalentuar në Shqipëri për operatorët e huaj**, në përputhje me zërat e punimeve që përfshihen në preventivin e punimeve, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

Për punimet e përgjithshme të ndërtimit :

- NP-11 A – Ndertime per N/staione, kabinat e transformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Për punimet special të ndërtimit:

- NS-13 A – Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni
- NS-14 A – Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

(Shënim: përcaktoni kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar., nenin 39, pika 6/a, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar., si dhe VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike , që ushtrojnë veprimtari ndërtimi.”, i ndryshuar.

(Shënim: përcaktoni aktin ligjor ose nënligjor që parashikon licencimin në fushën e zbatimit të punimeve të ndërtimit, kategoritë e nevojshme të licencës, me emërtimin e tyre në përputhje me legjislacionin e fushës, duke përcaktuar edhe nivelin minimal të klasifikimit për çdo kategori, sipas vlerave të punimeve konkrete që do kryhen, si dhe institucionin që lëshon këtë licencë).

Kriteri lidhur me kategorinë e licencave profesionale , në fushën e zbatimit në ndërtim, nivelet e klasifikimit të kategorive janë në përputhje me natyrën e kontratës dhe në përpjestim me volumet e punimeve.

Vendosja e këtij kriteri, që ndikon drejtpërsëdrejti në pjesëmarrjen e operatorëve ekonomikë , bazohet në:

- a. Tipologjinë e objektit të kontratës që prokurohet dhe vlerën limit të parashikuar;
- b. Zërat e punimeve të parashikuara në preventivin e objektit, volumet e tyre dhe vlerat e parashikuara në secilin prej tyre në hartimin e fondit limit;
- c. Përshkrimin e veprimtarive konkrete të parashikuara për t’u realizuar në specifikimet teknike;
- d. Kategoritë e punimeve të zbatimit në ndërtim, përshkrimin e secilës prej tyre dhe vlerat në lekë që i përkasin klasifikimeve të specifikuara në VKM Nr. 42 datë 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike , që ushtrojnë veprimtari ndërtimi.”, i ndryshuar;

Për :

- NP-11 A – Ndertime per N/staione, kabinat e transformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise
- NS-13 A – Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni
- NS-14 A – Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Niveli i klasifikimit korespondues është niveli “A”, i cili është për vlerë pune 0-20 milion Lekë.

Shpjegime për kategoritë e punimeve të zbatimit në ndërtim:

NP-11 – Ndertime per N/staione, kabinat e transformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshëm për shpërndarjen e T/N dhe tensionit të mesëm dhe për transformimin dhe shpërndarjen e tensionit të ulët deri te përdoruesit e energjisë elektrike, të kompletuar me punimet e muraturës, plotësuese ose ndihmëse, të veçanta ose të rrjetit. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar centrale dhe kabina transformacioni, shtyllat metalike të nevojshme për transportin dhe shpërndarjen e çfarëdo lloji tensioni, furnizimin dhe vendosjen në vepër të linjave elektrike për çfarëdo numër fazash elektrike, ajrore ose tokësore.

NS-13 – Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave telefonike të jashtme dhe impiante të telekomunikacionit me frekuencë të lartë, sido që të jetë shkalla e rëndësisë së tyre, të kompletuara me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për tu realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

NS-14 – Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme.

Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë:

Kategoria e kërkuar	Pershkrimi i kategorisë sipas legjislacionit të fushës	Zërat e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse	Niveli i klasifikimit i kërkuar për kategorinë respektive	Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, që përfshihen në kategorinë përkatëse
NP-11 A	Ndertime per N/staione, kabinat e transformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise	Çmontimi i te gjitha elementeve te cilet do te zevendesohen sipas pershkrimitne dokumentin RELACION TEKNIK I PROJEKTIT dhe largimi i	0-20ml leke	16,254,123.09

		tyre ne vendin qe do te caktohet nga UKRK Sh.a. F.V. e kabllit 1x185 mm² XLPE nga ndaresi i OSHEE tek Ndaresi Hyres, INCOMIN FROM NETWORK, duke perfshire punimet ndihmese per shtrimin e tij ne kanal sipas specifikimeve F.V. e kabllit 1x185 mm² XLPE nga ndaresi i OSHEE tek EMG, duke perfshire punimet ndihmese per shtrimin e tij ne kanal sipas specifikimeve F.V. e koka kabllit per kabllin 185 mm² XLPE F.V. kabell 1x185 mm² nga Ndaresat e TM te Transformatoret perkates sipas skemes, ne kanalinat ekzistuese F.V. e koka kabllit per kabllin 185 mm² XLPE per pozicionin 1.4 "V. FILTER UNIT, Shina kryesore (In main bus bar): 630 A, Shina dytësore (In shunt bus bar): 630 A, Izolator: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Mollar Type Contactor, Transformatorët e rrymës: 425, Transformatorët e tensionit: ARMS/111 75/5 A, Toroidali: CSH120 Mbrojtja: Easergy PSU20–AABB–IAGGA–BAE, Siguresat: 24 V DC 100 A" V. FILTER UNIT, Shina kryesore (In main bus bar): 630 A, Shina dytësore (In shunt bus bar): 630 A, Izolator: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Mollar Type Contactor, Transformatorët e		
--	--	--	--	--

		rrymës: 425, Transformatorët e tensionit: ARMS/111 50/5A, Toroidali: CSH120, Mbrojtja: Easergy PSU20–AABB–IAGGA–BAE, Siguresat: 24 V DC 100 A V. TURANI DIST. TRANSF. Shina kryesore (In main bus bar): 630 A, Shina dytësore (In shunt bus bar): 630 A, Izolator: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Mollar Type Contactor, Transformatorët e rrymës: 425, Transformatorët e tensionit: ARMS/111 50/5A A, Toroidali: CSH120, Mbrojtja: Easergy PSU20–AABB–IAGGA–BAE, Siguresat: 24 V DC 100 A V. SPARE, Shina kryesore (In main bus bar): 630 A, Shina dytësore (In shunt bus bar): 630 A, Izolator: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Mollar Type Contactor, Transformatorët e rrymës: 425, Transformatorët e tensionit: ARMS/111 75/5 A, Toroidali: CSH120, Mbrojtja: Easergy PSU20–AABB–IAGGA–BAE, Siguresat: 24 V DC 100 A, Fuqia kVA: V. TPS 1.1 MOTOR FEEDER, Shina kryesore: 630 A, Shina dytësore: 630 A, Izolatori: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Rollarc R400 kontaktor, Transformatorët e rrymës: 20 kV, 125 A / 250 A, DC 48 V, Transformatorët e tensionit: ARMS/111, Toroidali: 75/5 A, Mbrojtja: CSH120, Siguresat: Easergy PSU20–AABB–IAGGA–		
--	--	---	--	--

		BAE, Fuqia kVA: 24 V DC, 100 A, Ngarkesa: 700 V. TPS 1.2 MOTOR FEEDERE, Shina kryesore: 630 A, Shina dytësore: 630 A, Izolatori: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Rollarc R400 kontaktor, Transformatorët e rrymës: 20 kV, 125 A / 250 A, DC 48 V, Transformatorët e tensionit: ARMS/111, Toroidali: 75/5 A, Mbrojtja: CSH120, Siguresat: Easergy PSU20–AABB–IAGGA– BAE, Fuqia kVA: 24 V DC, 100 A, Ngarkesa: 700 V. TPS 2.1 MOTOR FEEDER, Shina kryesore: 630 A, Shina dytësore: 630 A, Izolatori: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Rollarc R400 kontaktor, Transformatorët e rrymës: 20 kV, 125 A / 250 A, DC 48 V, Transformatorët e tensionit: ARMS/111, Toroidali: 75/5 A, Mbrojtja: CSH120, Siguresat: Easergy PSU20–AABB–IAGGA– BAE, Fuqia kVA: 24 V DC, 100 A, Ngarkesa: 700 V. TPS 2.2 MOTOR FEEDER, Shina kryesore: 630 A, Shina dytësore: 630 A, Izolatori: SM6, Pajisja e kontrollit të izolatorit: CS1, Ndërprerësi: Rollarc R400 kontaktor, Transformatorët e rrymës: 20 kV, 125 A / 250 A, DC 48 V, Transformatorët e tensionit: ARMS/111, Toroidali: 75/5 A, Mbrojtja: CSH120, Siguresat: Easergy PSU20–AABB–IAGGA– BAE, Fuqia kVA: 24 V DC, 100 A, Ngarkesa: 700		
--	--	---	--	--

		V. INCOMING FROM EMG, IN MAIN BUS BAR :630 A, IN SHUNT BUS BAR : 630 A, ISOLATOR IMS: SM6, ISOLATOR CONTROL DEVICE: CS1, BREAKER : SF1 20 kV – 12.5 kA – 250 A M = BA – BC MIN 24 VDC, CURRENT TRANSFORMERS: ARM3 / N2f 200 / 5 – 5 A, VOLTAGE TRANSFORMERS : VRQ2 / S2 20 kV : $\sqrt{3}$ V / 100 : $\sqrt{3}$ V / 100 : 3 V, TOROIDAL :CSH120, PROTECTION : Easergy P5F30 - AACB - IBBAA - BAEA, FUSES: POWER kVA :1000 kVA V. INCOMING FROM METRING, IN MAIN BUS BAR :630 A, IN SHUNT BUS BAR : 630 A, ISOLATOR IMS: SM6, ISOLATOR CONTROL DEVICE: CS1, BREAKER : SF1 20 kV – 12.5 kA – 250 A M = BA – BC MIN 24 VDC, CURRENT TRANSFORMERS: ARM3 / N2f 200 / 5 – 5 A, VOLTAGE TRANSFORMERS : VRQ2 / S2 20 kV : $\sqrt{3}$ V / 100 : $\sqrt{3}$ V / 100 : 3 V, TOROIDAL :CSH120, PROTECTION : Easergy P5F30 - AACB - IBBAA - BAEA, FUSES : POWER kVA :1000 kVA V. METRING, IN MAIN BUS BAR :630 A, IN SHUNT BUS BAR : 630 A, ISOLATOR IMS: SM6, ISOLATOR CONTROL DEVICE: CS1, BREAKER : SF1 20 kV – 12.5 kA – 250		
--	--	--	--	--

		$A \quad M = BA - BC \quad \text{MIN } 24$ VDC, CURRENT TRANSFORMERS: ARM3 / N2f 200 / 5 – 5 A, VOLTAGE TRANSFORMERS : VRQ2 / S2 20 kV : $\sqrt{3}$ V / 100 : $\sqrt{3}$ 3 V / 100 : 3 V, TOROIDAL :CSH120, PROTECTION : Easergy P5F30 - AACB - IBBAA - BAEA, FUSES:POWER kVA :1000 kVA V. INCOMING FROM NETWORK, IN MAIN BUS BAR :630 A, IN SHUNT BUS BAR : 630 A V. Banko baterish 48 V DC me furnizim 220 V kapaciteti 10 kVA Trn-03-00-02 V. Transformator fuqie me vaj 20/10/0.4 kV 400 kVA Vcc = 7% Trn-03-00-02, V. Transformator TPS1 fuqie me vaj 20/10/0.69 kV 800kVA Vcc = 7% Trn-03-00-02 V. Transformator TPS2 fuqie me vaj 20/10/0.69 kV 400 kVA Vcc = 7% Trn-00-00-03 V. Transformator EMG fuqie ne te thate 20/10/0.4 kV 1000 kVA Vcc = 6% V. Low Harmonic VFD Drive 600 kW, 690 V; Tension furnizimi 690 V, 3~ 50 Hz; Lloj “Low Harmonic” me THDi $\leq 5-8\%$; mënyra kontrolli vector / V/f; mbrojtje nga mbingarkesa, qark i shkurtër, mbivoltazh & nënvoltazh; filtër EMC i integruar; komunikim Modbus/Profibus/Profinet		
--	--	---	--	--

		(sipas projektit); montim në panel IP54 / kabinet metalik; klasë efikasiteti e lartë $\geq 97\%$ V. Low Harmonic VFD Drive 350 kW; Tension furnizimi 690 V, 3~ 50 Hz; “Low Harmonic” me filtër harmonik; $THDi \leq 5-8\%$; kontroll vector / V/f; mbrojtje termike e motorit (PTC/NTC input); komunikim industrial (p.sh. Modbus RTU/TCP); ekran lokal me parametra; gradë mbrojtjeje min. IP64(ose në kabinet IP54). V. Low Voltage Panel – sipas skemës LVS03-03-01; Panel tensioni të ulët për shpërndarje dhe mbrojtje; nivel tensioni 400 V; busbar bakri, dimensionuar për rrymë pune sipas skemës ; rezistencë ndaj qarkut të shkurtër min. 50 kA / 1 s; formë ndarjeje min. Form 2b ose më lart sipas IEC 61439; strukturë metalike me bojë elektrostatische; gradë mbrojtjeje IP31–IP54; përmban MCCB/ACB, kontaktorë, relé mbrojtjeje, terminale, etj., sipas LVS03-03-01 V. TPS1 Control Panel – PLC Control; Panel kontrolli për stacionin TPS1; përmban PLC CPU, module DI/DO/AI/AO (rezervë min. 20%); furnizim 24 VDC; terminale për gjithë sinjalet nga/tek fusha; UPS industrial për PLC & komunikim; qarkë mbrojtjeje (MCB, rele termike); gradë mbrojtjeje IP54; ventilim me filter fan; drita dhe prizë shërbimi; etiketim i plotë i dukshëm; ndërtim sipas		
--	--	---	--	--

		standardeve IEC 60204 & 61439. V. TPS2 Control Panel – PLC Control; Panel kontrolli për stacionin TPS2; konfigurim i ngjashëm me TPS1; PLC me memorje dhe shpejtësi të mjaftueshme; I/O dimensionuar për pajisjet e fushës; portë komunikimi Ethernet/RS485; UPS për të paktën 30 minuta ne punë; terminale shërbimi, mbrojtje ndaj rrymave tranzitore; IP54; dokumentacion elektrik (drafte, lista kabllorësh, BOM). V. Chlorination PLC Control Panel Panel i dedikuar për sistemin e klorinimit; PLC me I/O për kontrollin e pompave dozimet, valvulave, niveleve dhe matësit e rrjedhës; hyrje për sensorë Cl₂, pH, ORP etj. (sipas projektit); furnizim 400/230 V dhe 24 VDC; mbrojtje e veçantë kundër korrozionit (bojë speciale, ventilim i filtruar); gradë mbrojtjeje IP54/IP65; sinjalizime LED & alarm “common fault”; bornierë e qartë për integrim me SCADA. V. e sensoreve të presionit përfshirë kabllimin -1 deri në 1.5 Bar V. e sensoreve të presionit përfshirë 0-25 me dy celesa min dhe max V. e sensoreve të nyjes së shurjes të grushtit hidraulik 0-25 Bar V. radio transmetim sistem nga PST të RS2 Instalimi i sensoreve të nivelit ultrasonik që janë furnizuar nga një furnitor tjetër		
--	--	--	--	--

NS-13- A	Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni	V. SCADA Server Server industrial / rackmount; CPU quad-core ose më i lartë; RAM $\geq$ 16–32 GB; SSD $\geq$ 512 GB + HDD arkivimi; redundancë e furnizimit me energji (dual PSU) sipas kërkesës; 2× karta rrjeti Gigabit për LAN dhe rrjetin e automacionit; OS licencuar (p.sh. Windows Server); mundësi backup-i automatik dhe antivirus industrial; konfigurim për punë 24/7. V. UPS monofaze 230 V me kapacitet 4 kVA me kohe mbajtje minimumi 4 ore per serverat e SCADA Sistemit Çmontimi i mimik panel dhe zevendesimi i tij me nje Ekarn 70 " duke perfshire lidhjen e tij me sistemi SCADA V. PC komplet me aksesori dhe 2 monitor;tastierë dhe mouse , dhe elementet ne UKK sipas SCADA Arkitekture	0-20ml leke	1 673 676
NS-14-A	Klasifikim A – Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.	F.V.Kabllo 24 kV 3x35mm² XLPE perfshire dhe mufet bashkuese sipas kerkeses gjate shtrirjes ne terren, duke perfshire hapjen e kanalit, shtrimi, reren, tullen, shiritn si dhe kalimin ne dy urat 15m dhe 45 m me metoden e varjes te futur ne tub mbrojtës celiku sipas specifikimeve me te gjithë zërat F.V.Kablli optik 1 x 8 i futur ne tub HDPE OD 40 per puset PS504 dhe PS 505 duke perfshire kanalin F.V.Kablli optik 1 x 8 i futur ne tub HDPE OD 40 per puset PS501 dhe PS 502 duke perfshire kanalin	0-20 milion	11,735,760

		F.V.Koka Kablli 24 kV 3x35mm² XLPE Çmontimi i pajisjeve të TM dhe i transformatorit të PS 504 dhe PS505 dhe largimi i tyre në vendin e caktuar nga UKRK Sh.a. V. Ndares Hyres TM 10-30 kV Tipi IM V. Ndares 10-30 kV për transformatorin me siguresë, Tipi QM V. Ndares Dalje 10-30 kV për lidhjen e PS 504 me PS505 , tipi IM Trn-03-00-02 V. Transformator fuqie me vaj për Puset 504 dhe 505 20/10/0.4 kV 100 kVA Vcc = 6% V. Panel i TU për puset 501 dhe 502 me pompe 37 kW Panel kontrolli për stacionin PS501 dhe 502 ; përmban PLC CPU, HMI, module DI/DO/AI/AO (rezervë min. 20%); furnizim 24 VDC; terminale për gjithë sinjalet nga/tek fusha; UPS industrial me 4 ore, për PLC & komunikim; qarkë mbrojtjeje (MCB, rele termike); gradë mbrojtjeje IP54; ventilim me filter fan; drita dhe prizë shërbimi; etiketim i plotë i dukshëm; ndërtim sipas standardeve IEC 60204 & 61439. Në këtë panel duhet të merret parasysh që do të instalohet VFD i cili është në gjendje në cdo pus V. Panel i TU për puset 504 dhe 505 me pompe 55 kW Panel kontrolli për stacionin PS504 dhe 505; përmban PLC CPU, HMI, module DI/DO/AI/AO (rezervë min.		
--	--	---	--	--

		20%); furnizim 24 VDC; terminale për gjithë sinjalet nga/tek fusha; UPS industrial me 4 ore, për PLC & komunikim; qarkë mbrojtjeje (MCB, rele termike); gradë mbrojtjeje IP54; ventilim me filter fan; drita dhe prizë shërbimi; etiketim i plotë i dukshëm; ndërtim sipas standardeve IEC 60204 & 61439. Ne kete panel duhet te merret parasysh qe do te instalohet VFD i cili eshte ne gjendje ne cdo pus V. e Sensoreve te presionit 0-25 Bar sipas specifikimeve "V. e matesit te prurjes te tipit elektromagnetik DN200 PN 16 sipas specifikimeve"		
--	--	---	--	--

2.2.3 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë **personelin kryesor, drejtues teknik** në licencën e shoqërisë, si më poshtë:

- a. 1 (një) Inxhinier Elektrik**
- b. 1 (një) Inxhinier Mekanik**

Për secilin inxhinier drejtues teknik duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma e arsimit të lartë/licenca.
- Listëpagesat e shoqërisë për të paktën tre muajt e fundit në të cilat inxhinierët e sipërpermendur duhet të figurojnë.
- Dëshmi kualifikimi për sigurimin Teknik.
- Listëpagesat e shoqërisë për të paktën për tre muajt e fundit : prill, maj, qershor 2026 në të cilat inxhinierët drejtues teknikë të sipërpermendur duhet të figurojnë.

Shënim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e inxhinierëve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues, për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, të kërkuar për këtë pikë.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe ne Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Kriteri për stafin drejtues teknik, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates dhe zërat e punimeve. Nevoja për 1 (një) Inxhinier Elektrik , si dhe 1 (një) Inxhinier Mekanik, në objekt është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit.

Punimet apo veprimtaritë për të cilat kërkohet ekspertiza profesionale e inxhinierëve drejtues janë:

1 (një) Inxhinier Elektrik	Zbatimi i skemave elektrike , çmontim – instalim i paisjeve elektrike, lidhjen elektrike të paisjeve të ndryshme (Transformator, Fidrat , Inverterat etj.) , testimin e paisjeve dhe mbrojtien e tyre.
1 (një) Inxhinier Mekanik	Për të krijuar bindjen tek AK , se operatorët ekonomikë do të realizojnë me sukses kontratën inxhinieri mekanik kërkohet të jetë i disponueshëm si drejtues teknik në licencën e shoqërisë . Kjo kërkesë për inxhinierin mekanik është e rëndësishme sepse furnizim – instalimi i pajisjeve elektromekanike ka një vlerë të konsiderueshme në raport me vlerën totale të kontratës , zë rreth 35 % të vlerës të kontratës. Bëhet fjalë për furnizimin – instalimin e pajisjeve elektromekanike, elektropompave , valvulave, saraqineska dhe përshtatja e bazamenteve të paisjeve, të Stacionit të Pompave Turan për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Korçës dhe fshatrave përreth. Ndërhyrja në skemat e furnizimit me ujë të pijshëm , si në Stacion dhe në rezervuarët e ujit të pijshëm është një ndërhyrje shumë e rëndësishme dhe sensitive dhe në çdo moment do të ruhet furnizimi i rregullt me ujë të pijshëm i konsumatorëve, paralel me ndërhyrjen.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohet ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

2.2.4 Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe **stafin mbështetës** (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **2 (dy) Inxhinierë Elektrik me profil Automatizimi industrie, ku të paktën njëri prej tyre të jetë certifikuar për:**
 - **Softëare programimi PLC dhe SCADA**
 - **Licencë Projektues Instalator kategoria 4.g**
 - **Specialist për invertera .**
- **1 (një) Inxhinier i certifikuar:**
 - **Profesionist Rrjeti Ndermarrje i Sigurisë Kibernetike**
 - **Specialist Ndermarrjeje i Sigurisë Kibernetike**
- **1 (një) Inxhinier Elektronik.**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik.**

Për secilin inxhinier duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma përkatëse.
- Çertifikata/licenca përkatëse.
- Listëpagesat e shoqërise për të paktën për tre muajt e fundit: prill, maj, qershor 2026, në të cilat specialistët e sipërpërmendur duhet të figurojnë.

Shënim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e inxhinierëve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues, për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, të kërkuar për këtë pikë.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe ne Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndertimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës.

Konkretisht:

Kriteri për stafin mbështetës të kualifikuar, lidhet ngushtësisht me objektin e kontrates dhe zërat e punimeve. Nevoja për 2 (dy) Inxhinierë Elektrik me profil Automatizimi industrie, 1 (një) Inxhinier i certifikuar: Profesionist Rrjeti Ndermarrje i Sigurisë Kibernetike dhe Specialist

Ndermarrjeje i Sigurisë Kibernetike , 1 (një) Inxhinier Elektronik, si dhe 1 (një) tjetër Inxhinier Mekanik është e diktuar nga përvoja dhe legjislacioni për punimet e ndërtimit.

Punimet apo veprimtaritë për të cilat kërkohet ekspertiza profesionale e inxhinierëve janë:

2 (dy) Inxhinierë Elektrik me profil Automatizimi industrie, ku të paktën njëri prej tyre të jetë certifikuar për: - Softëare programimi PLC dhe SCADA - Licencë Projektues Instalator kategoria 4.g - Specialist për invertera	Çmonitim dhe instalim të paisjeve elektrike elektronike në puset, PZ2 dhe depot. Çinstalim ekzistues dhe instalim i sistemit programimit plc , strukturës scada , komunikimi në distancë i paisjeve elektrike dhe elektrike rrjetit ethernet.Konfigurimi i PLC me inverterat , fidrat dhe të gjithë senoret e komunikimit me sinjal analog , dixhital , modbas dhe ethernet. Dorëzimi i dokumentacionit As-Built për sistemin që do të ndërtohet përbën një detyrim kontraktual që në thelbin e tij kërkon jo vetëm evidentimin e ndryshimeve sipas gjendjes faktike, por edhe përgatitjen e detajeve teknike shtesë, vizatimet e zbatimit dhe vizatimeve për prodhim. Këto detyrime kërkojnë kompetenca të cilat mbulohen nga një inxhinier i licencuar në fushën përkatëse, konkretisht inxhinier automatizimi me licencë projektuesi instalator, kategoria 4.g. Duke vlerësuar se natyra e punimeve dhe kompleksiteti i sistemit të automatizimit të parashikuar në projekt justifikojnë praninë e një profili të tillë në strukturën e ekipit zbatues, kërkesa për një inxhinier elektrik me profil automatizimi industrial të pajisur me projektuesi instalator, kategoria 4.g, është kusht i nevojshëm për garantimin e cilësisë teknike dhe korrektësisë së dokumentacionit përfundimtar të kontratës.
1 (një) Inxhinier i certifikuar: - Profesionist Rrjeti Ndermarrje i Sigurisë Kibernetike - Specialist Ndermarrjeje i Sigurisë Kibernetike	Siguria kibernetike e sistemit, modemats shperndaresat e internetit mos kenë ndërhyrje të jashtme të cilat mund të çojnë në çorjentimin e sistemit SCADA.
1 (një) Inxhinier Elektronik	Duke vlerësuar se natyra e punimeve dhe kompleksiteti i sistemit të automatizimit të parashikuar në projekt justifikojnë praninë e një inxhinieri elektronik në strukturën

	e ekipit zbatues, kërkesa për një inxhinier elektronik është kusht i nevojshëm për garantimin e cilësisë teknike të kontratës.
1 (një) Inxhinier Mekanik	Për të krijuar bindjen tek AK , se operatorët ekonomikë do të realizojnë me sukses kontratën kerkohet inxhinieri mekanik . Kjo kërkesë për inxhinierin mekanik është e rëndësishme sepse furnizim – instalimi i pajisjeve elektromekanike ka një vlerë të konsiderueshme në raport me vlerën totale të kontratës , zë rreth 35 % të vlerës të kontratës. Bëhet fjalë për furnizimin –instalimin e pajisjeve elektromekanike, elektropompave , valvulave, saraqineska dhe përshtatja e bazamenteve të paisjeve, të Stacionit të Pompave Turan për furnizimin me ujë të pijshëm të qytetit të Korçës dhe fshatrave përreth. Ndërhyrja në skemat e furnizimit me ujë të pijshëm , si në Stacion dhe në rezervuarët e ujit të pijshëm është një ndërhyrje shumë e rëndësishme dhe sensitive dhe në çdo moment do të ruhet furnizimi i rregullt me ujë të pijshëm i konsumatorëve, paralel me ndërhyrjen.

(Shënim- argumentoni nevojën për stafin e kërkuar, duke specifikuar punimet apo veprimtaritë konkrete për të cilat kërkohej ekspertiza e tyre profesionale, argumentimin mbi kërkesat dokumentare për disponimin e këtij stafi, si dhe për llojin e licencës/certifikatës/kualifikimit të kërkuar për secilin prej tyre, nëse është rasti, duke specifikuar edhe aktin ligjor apo nënligjor konkret, ku parashikohet nevoja për licencimin apo certifikimin e tyre).

2.2.5 Operatori ekonomik duhet të disponojë **punonjës të specializuar/ të kualifikuar**, minimumi si më poshtë:

- a. 4 (katër) Specialistë Elektricitë
- b. 2 (dy) Montator
- c. 1 (nje) shofer kamioni vinç
- d. 1 (nje) Manovrator minieskavatori
- e. 5 (pese) punëtorë krahu

Për secilin specialist duhet të paraqiten:

- Kontratë individuale pune e vlefshme.
- Diploma/certifikata përkatëse të arsimit profesional, që vërteton nivelin e kualifikimit profesional, lëshuar nga institucione publike/private, të licencuara/akredituara, të njohur nga Republika e Shqipërisë, sipas Ligjit Nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” ose ekuivalente.
- Dëshmi kualifikimi për sigurimin Teknik

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

- Listëpagesat e shoqërise për të paktën për tre muajt e fundit: prill, maj, qershor 2026, në të cilat specialistët e sipërpërmendur duhet të figurojnë.

Për drejtuesit e mjeteve shoferin dhe manovratorin , kur mjetet disponohen me qira drejtuesit e mjeteve shoferin dhe manovratorin, **operatori ekonomik mund ta disponojë edhe nëpërmjet kontraktimit**, së bashku me mjetet e mara me qira, pa pasur nevojë të jenë të përfshirë në listëpagesat e operatorit ekonomik ofertues.

Sqarojmë se për 5 punëtorët e krahut duhet të paraqiten vetëm kontratat e punës të vlefshme.

Shenim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e stafit teknik në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/c), të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe në Ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë personelin e nevojshëm të kualifikuar për realizimin me sukses të kontratës. Konkretisht:

Bazohet në përcaktimin ligjor që kritret duhet të jenë në përpjestim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës.

Është vendosur kërkesa për disponimin e 4 Elektricitetëve, të cilët do të shërbejnë për çinstalim ekzistues dhe instalimin e paisjeve elektrike dhe elektronike në bazë të projektit që do të zbatojnë inxhinierët elektrik dhe elektronik. Kjo kërkesë përputhet me natyrën e kontratës dhe punimet e parashikuara.

Është vendosur kërkesa për disponimin e 2 montatoreve, të cilët do të shërbejnë për çinstalim ekzistues dhe instalimin e elektropompave , valvulave , sarqaqineskave dhe në strukturimin e bazamenteve të paisjeve elektrike , në bazë të projektit që do të zbatojë inxhinieri mekanik. Kjo kërkesë përputhet me natyrën e kontratës dhe punimet e parashikuara.

Është vendosur kërkesa për disponimin e 1 shoferi kamioni vinc i cili do të shërbejnë për transport e paisjeve me autovinc.

Është vendosur kërkesa për disponimin e 1 Manovrator eskavatori, i cili do të shërbejnë për drejtimin e Minieskavatorit , hapje dhe mbulim të shtrimit të rrjetit të tensionit të mesëm 10-20kV nga stacioni në puse dhe në gërmime që do realizohen nga furnizuesi OSHE deri në lidhjen

e tensionit 10-20kV në fidrat. Kjo kërkesë përputhet pra me natyrën e kontratës dhe punimet e parashikuara.

Është vendosur kërkesa për disponimin e 5 punetoreve të krahut, për punë të ndryshme krahu gjatë realizimit të projektit si psh. në nivelimin e kanalit të rrjetit elektrik, sistemimin e fibrës e shtrimit të fibrës optike etj.

2.2.6 Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate duhet të disponojë fuqi punëtore prej **minimalisht 20 persona**. Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e numrit minimal të punonjësve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Shënim: Për këtë pikë operatorët ekonomik ofertues duhet të paraqesin formularin e VETËDEKLARIMIT sipas shtojcës nr.8.

Në çdo rast AK ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik ose ti kërkojë operatorit ekonomik sqarime dhe dokumente mbështetëse për këto sqarime.

Ndërsa operatori ekonomik i kualifikuar i pari duhet të dorëzojë pranë AK, **përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit**, të gjithë dokumentacionin provues për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit.

Dokumentacioni provues për të dëshmuar përmbushjen e këtij kriteri, që operatori ekonomik fitues duhet të paraqesë dokumentat provues :

Listpagesat e sigurimeve shoqërore të konfirmuara nga organet tatimore, për periudhën kohore, tre muajt : prill, maj, qershor 2026 për punësimin e mesatarisht 20 persona.

Argumentimi: Përcaktimi i numrit të punonjësve bazohet tek Ligjin Nr. 8402 date 10.09.1998 “Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore dhe tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës etj.. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështirje : prill, maj, qershor 2026 tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës.

Numri i punonjësve të kërkuar është vendosur minimalisht : 20 persona sipas kriterëve më sipër:

1 Inxhinier Elektrik (drejtues teknik në licencën e shoqërisë)+ 1 Inxhinier Mekanik (drejtues teknik në licencën e shoqërisë) + 2 Inxhinierë Elektrik me profil Automatizimi industrie, ku të paktën njëri prej tyre të jetë certifikuar për: Softëare programimi PLC dhe SCADA; Licencë

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Projektues Instalator kategoria 4.g; Specialist për invertera ; +1 Inxhinier i çertifikuar: Profesionist Rrjeti Ndermarrje i Sigurisë Kibernetike; Specialist Ndermarrjeje i Sigurisë Kibernetike ; + 1 Inxhinier Elektronik + 1 Inxhinier Mekanik + 4 Specialistë Elektricitë+ 2 Montator+ 1 shofer kamioni vinç+ 1 Manovrator minieskavatori+ 5 punëtorë krah = 20.

Periudha kohore e listpagesave të sigurimeve shoqërore është përcaktuar periudha : prill, maj, qershor 2026 , në mënyrë që kriteri të përfshijë një periudhë sa më koherente.

Vlerësohet domosdoshmëria e stafit të punësuar për një periudhë të mëparshme, periudhën: prill, maj, qershor 2026 duke argumentuar se kjo shërben si tregues i një marrëdhënie të besueshme e të qëndrueshme midis punëdhënësit e punëmarrësit.

2.2.7 Operatorët ekonomikë duhet të disponojnë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës:

Nr.	Lloji i Makinerive / Pajisjeve	Statusi	Sasia
1	Autovinc min 10 ton	në pronësi ose me qira	Copë 1
2	Minieskavator	në pronësi ose me qira	Copë 1
3	Automjet teknik për transport pajisjesh dhe ekupeve në terren	në pronësi ose me qira	Copë 1
4	Kamera inspektimi termografike	në pronësi ose me qira	Copë 1
5	Testues për instalime (Multifunksional Installation Tester) Përfshirë RCB	në pronësi ose me qira	Copë 1
6	Laptop ose stacion programim	në pronësi ose me qira	Copë 1
7	Licenca për software dhe programim të pajisjeve (SCADA, HMI, PLC)	në pronësi ose me qira	Copë 1
8	Insulation Tester (Meger) deri 5000 V me certificate kalibrimi	në pronësi ose me qira	Copë 1
9	Kalibruer 4-20mA	në pronësi ose me qira	Copë 1

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

- Për mjetet që shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet dokumentacioni që verteton pronesinë e mjetit: -leja e qarkullimit; -çertifikatën e kontrollit teknik; siguracionin dhe fotot perkatese;
- Ndërsa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plote të punimeve.
- Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publikë, kur janë në pronesi, duhet të paraqitet kontrata e blerjes ose fatura e zhdoganimit ose fatura tatimore perkatese, fotot, ndërsa për mjete të marra me qira krahas dokumentacionit të mesiperm, duhet të paraqitet edhe kontrata e qirase e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën deri në përfundimin e plote të punimeve.
- Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

Autoriteti kontraktor rezervon të drejtën të verifikojë dhe kontrollojë, në çdo kohë, deri në përfundimin e kontratës mjetet dhe pajisjet teknike të deklaruara nga operatori ekonomik.

Shënim: Për përmbushjen e këtij kriteri, operatorët ekonomikë duhet të vetëdeklarojnë disponimin e mjeteve dhe pajisjeve në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës 8.

Ndërsa operatori ekonomik i renditur i pari duhet të dorëzojë pranë AK, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, të gjithë dokumentacionin provues të kërkuar për këtë pike.

Argumentimi: Në bazë të pikës 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 39, pika 6/ç dhe 6/d, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, si dhe Ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar dhe akteve nenligjore, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë mjetet e pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën.

Lloji dhe sasia e makinerive të kërkuara është përcaktuar në raport (në përpjestim) me punimet konkrete që do të kryhen, volumet e tyre dhe grafikun e punimeve.

Testuesi i izolacionit dhe kalibruesi 4-20mA përbëjnë pajisje të rëndësishme për realizimin e punimeve të parashikuara. Kjo siguron përputhshmëri me standardet teknike për vënien në punë të linjave kabllorë elektrike dhe sistemeve të kontrollit, të cilat nuk mund të kryhen pa disponimin e këtyre pajisjeve.

(Shënim: përcaktoni aktin ligjor apo nënligjor, në bazë të të cilit është bërë përlllogaritja teknike e numrit të punonjësve dhe mjetet/makineritë/pajisjet e nevojshme për zbatimin e kontratës)

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

2.2.8 Operatori Ekonomik duhet të disponojë dhe paraqesë certifikata të vlefshme lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizma ndërkombëtarë akreditues, **ose Certifikata ekuivalente të njohura nga organizmi kombëtar i akreditimit i njohur nga Republika e Shqipërisë**, si më poshtë:

- ISO 9001:2015 – Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë ose ekuivalent
- ISO 14001:2015 – Sistemi i Menaxhimit Mjedisor ose ekuivalent
- ISO 45001:2018 – Sistemet e Menaxhimit të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë ose ekuivalent
- ISO/IEC 27001:2022 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe Sigurisë Kibernetike ose ekuivalent

Shënim: Ne rast se oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, secili anëtar i bashkimit duhet të plotësojë kriterin në përputhje me përqindjen dhe/ose natyrën e pjesëmarrjes në punë të përcaktuara në aktmarrëveshje.

Argumentimi : Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 79, “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor” të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, dhe nenin 39, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Për vetë natyrën e veçantë, vendndodhjen dhe përmasat e objektit të kontratës që do të prokurohet, është tepër e rendësishme që operatorët si zbatues, të kryejnë veprimtarinë me standardet e kërkuara të cilësisë. Sistemi i menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe shëndetit dhe sigurisë në punë janë standarte që çdo subjekt juridik apo privat e ka qëllim në arritjen e suksesit. Këto certifikata lidhen ngushtësisht me objektin e kontratës për sa kohë do të pronohen edhe ekuivalentet e tyre dhe i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e kapaciteteve të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen e plotë të kontratës.

Referuar në nenin 79 të ligjit 162/2020, parashikohet se autoriteti kontraktor mund të kërkojë certifikata, të lëshuara nga organe të pavarura, që vërtetojnë pajtueshmërinë e ofertuesit me standardet e kërkuara të cilësisë, përfshirë edhe standardet për menaxhimin e mjedisit, shëndetit dhe sigurisë në punë.

Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Certifikatë për Sistemin e menaxhimit të cilësisë ISO 9001 (e vlefshme) për të garantuar kërkesat cilësore të materialeve të ndërtimit dhe punimeve të zbatimit.

Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Certifikatë për Sistemin e menaxhimit të mjedisit ISO 14001 (e vlefshme) për të garantuar rehabilitimin e plotë të sheshit të ndërtimit gjatë dhe pas kryerjes së punimeve me ndikime sa më të vogla në mjedis.

Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Certifikatë për Sistemin e menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë ISO 45001-2018 për të garantuar sigurinë e punëtorëve të zbatimit gjatë kryerjes së punimeve.

Operatori ekonomik pjesmarrës duhet të paraqesë Çertifikatë ISO/IEC 27001:2022 – Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit dhe Sigurisë Kibernetike ose Çertifikatën ekuivalente të njohur nga organizmi kombëtar i akreditimit i njohur nga Republika e Shqipërisë për të siguruar menaxhimin e sigurisë të informacionit e cilësisë të punëve që kërkohen dhe lidhen me sistemet e teknologjisë së informacionit. Ky lloj çertifikimi siguron që OE ka të implementuar një sistem menaxhimi të Sigurisë së Informacionit dhe Sigurisë Kibernetike për punën e ofruar. Nevojitet që siguria kibernetike e sistemit, modemmat shpërndaesat e internetit mos kenë ndërhyrje të jashtme të cilat mund të çojnë në çorjentimin e sistemit SCADA.

2.2.9 Operatori Ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar për pajisjet/mallrat transformatorë, fidër, invertera, SCADA, elektropompa dhe valvulat pjesë e objektit të prokurimit.

Në rast paraqitje të autorizimit nga distributori, OE duhet të paraqesë:

dokumentacion për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar, pra për të vërtetuar se subjekti në fjalë është distributor zyrtar .

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, website, e nevojshme kjo për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Autorizimi i prodhuesit ose distributorit të autorizuar është një dokument i rëndësishëm që garanton se ofertuesi është i autorizuar për ofrimin tek Autoriteti Kontraktor të pajisjeve/mallrave: transformatorë, fidër, invertera, SCADA, elektropompa dhe valvulat. Kjo garanci lidhet njëkohësisht edhe me treguesit cilësorë të pajisjeve/mallrave: që kërkohen , që janë prodhuar në përputhje me standarde të përshtatshme cilësie. Ky kriter është në përputhje me natyrën dhe përmasat e kontratës, lidhet drejtpërdrejtë me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë e operatorit ekonomik ofertues për aftësitë teknike dhe i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e mundësisë së operatorit ekonomik për përmbushjen me sukses të kontratës. Ky kriter është në përputhje me nenin 77, të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar dhe nenin 39 të VKM- së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” , të ndryshuar.

2.2.10 Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike të përcaktuara në DT , operatorët ekonomikë duhet të paraqesin katalogë /skede teknike, për pajisjet/mallrat: transformatorë, fidër, invertera, SCADA, elektropompa dhe valvulat që janë pjesë e objektit të prokurimit, ku të tregohen qartë se karakteristikat teknike të pajisjeve/materialeve, janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara nga autoriteti kontraktor. Në katalogun/et/skeda të paraqitura të shënohen në mënyrë të dukshme modeli i pajisjes/mallrave të ofruar, së bashku me specifikimet teknike të kërkuara nga AK.

Pjesët specifike të katalogut/skedës teknike, ku jepen karakteristikat teknike nqs nuk janë në gjuhën shqipe të përkthehen në gjuhën shqipe dhe të noterizohen.

Argumentimi: Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” me ndryshime, si dhe VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime.

Plotësimi i këtij kriteri garanton ekzekutimin e objektit të kontratës në përputhje me specifikimet teknike të DT.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Argumentimi i specifikimeve teknike

*Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për punimet objekt prokurimi, të cilat duhet të shprehin qartë kërkesat e autoritetit/entit kontraktor për cilësinë e të gjitha punimeve dhe të materialeve që do të përdoren, si dhe kërkesa të tjera që lidhen ngushtë me natyrën dhe përbërësit e projektit të punës, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 39, pika 2, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, **duke argumentuar çdokërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.***

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

- Operatori ekonomik që do të kryejë ekzekutimin e punëve duhet të paraqesë:

- çertifikatat e prodhuesit e markimit CE/SSH për pajisjet/mallra : transformatorë, fidër, invertera, SCADA, elektropompa dhe valvulat , që vërtetojnë përputhjen me specifikimet teknike të kërkuara, si dhe vërtetojnë se prodhuesi i këtyre pajisjeve/mallrave është në përputhje me kërkesat e sigurisë sipas standardeve Europiane dhe Shqiptare, standarde këto të përcaktuara në specifikimet teknike.
- Fletë garanci me afat minimal 2 vjet për pajisjet/mallrat: transformatorë, invertera, elektropompa, SCADA dhe pajisjet e saj.
- Manualët e përdorimit të pajisjeve/mallrave në gjuhë angleze.
- Garancia e punimeve: 2 vjet.

Bashkangjitur paraqitet Projekti i zbatimit.

Bashkangjitur paraqitet Preventivi i punimeve.

Bashkangjitur paraqiten specifikimet teknike për zbatimin e projektit.

Bashkangjitur paraqitet Grafikut i zbatimit të punimeve.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Së pari: Tek Dokumentat teknike , që i bashkangjiten Shtojcës 5 të DT, konkretisht tek:

- Specifikimet teknike të materialeve elektrike, mekanike dhe hidraulike: 40 faqe.
- Preventivi i punimeve: 6 faqe,

çdo standard europian i kërkuar :

“IEC 61439 ; IEC 60204 ; IEC 60183; IEC 60287 ; IEC 60502-2 ; IEC 60230 ; IEC 60332; IEC 62271-100; IEC 62271-102; IEC 62271-200; IEC 60076; IEC 60076-11; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 60228; IEC 60044-1/2; IEC 62053-22; IEC 61850-3; IEC 61439-1/-2; IEC 62053-23 ; IEC 61158;; IEC 62443; IEC 62351; IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 ; IEC 62040-5-3 ; IEC 60664-1; IEC 62262; IEC60664;IEC 60364-5-54; IEC 60947-4-1; IEC 60947-7-1; IEC60445; IEC60446; IEC60529;IEC 61082-1; IEC 61346-2; IEC 61131-2; IEC61346;IEC60204-1.”, shoqërohet me fjalët :

“ose sipas standardit SSH/IEC/ISO ekuivalente të këtij standardi, të lëshuar nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

Standardet e referencës janë ato vendeve të Bashkimit Europian IEC dhe standardet shqiptare që konsiderohen si ekuivalente.”

Argumentim: Sipas pëcaktimit të nenit 36 të Ligjit nr. 162 datë 23.12.2020, pika 3/b i ndryshuar, specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e AK, duke iu referuar standardeve kombëtare, që mbështeten në ato ndërkombëtare, miratimeve teknike ndërkombëtare, specifikimeve teknike të përgjithshme, standardeve ndërkombëtare apo sistemeve të tjera teknike të referimit, të përcaktuara nga organet ndërkombëtare të standardizimit. Kur këto nuk ekzistojnë, ato u referohen standardeve kombëtare, miratimeve teknike kombëtare ose specifikimeve teknike kombëtare, që lidhen me projektimin, përllogaritjen dhe ekzekutimin e punëve apo përdorimin e produkteve.

Krahas standarteve europiane: “IEC 61439 ; IEC 60204 ; IEC 60183; IEC 60287 ; IEC 60502-2 ; IEC 60230 ; IEC 60332; IEC 62271-100; IEC 62271-102; IEC 62271-200; IEC 60076; IEC 60076-11; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 60228; IEC 60044-1/2; IEC 62053-22; IEC 61850-3; IEC 61439-1/-2; IEC 62053-23 ; IEC 61158;; IEC 62443; IEC 62351; IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4 ; IEC 62040-5-3 ; IEC 60664-1; IEC 62262; IEC60664;IEC 60364-5-54; IEC 60947-4-1; IEC 60947-7-1; IEC60445; IEC60446; IEC60529;IEC 61082-1; IEC 61346-2;IEC 61131-2; IEC61346;IEC60204-1.”, AK pranon edhe mundësinë e paraqitjes së standardit SSH/IEC, mbi konformitetin e standardit europian dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, për shkak të ekzistencës të standardeve ndërkombëtare të adoptuara në ato kombëtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Së dyti: sqarojmë se:

Paisjet duhet të ofertohen me vlerën e tyre të plotë përfshirë vlerën mbi Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Në ofertën ekonomike përfundimtare (totale), vlera totale e tyre e paisjeve (bashkë me TVSH) duhet t'i shtohen në përfundim totalit të propozuar të ofertës ekonomike pa TVSH.

Në përllogaritjen e vlerës totale të ofertës ekonomike pa TVSH në këtë rast, ku krahas ndërtimit/rinovimit ka edhe paisje, vlera totale e ofertës ekonomike pa TVSH do të jetë vlera e punimeve të kërkuar pa TVSH, shtuar vlerën e fondit rezervë, shtuar vlerën e paisjeve (të cilat ofertohen së bashku me TVSH), ndërsa vlera totale e ofertës ekonomike me TVSH, përfshin njëherazi edhe 20 % e vlerës pa TVSH të punimeve, duke shmangur paraqitjen gabim të vlerës së ofertës pa TVSH, duke përfshirë TVSH për “Makinëri e pajisje” dy herë.

Së treti: Në dokumentin “Specifikimet.pdf”, “Specifikime teknike të materialeve elektrike, mekanike dhe hidraulike”, (faqet 11-16 të dokumentit) , janë shtuar **specifikimet teknike për VFD 350 kW, sipas dokumentit bashkangjitur.**

Së katërti: Në dokumentin “Specifikimet.pdf”, janë shtuar **specifikimet teknike në lidhje me PLC-të dhe HMI-të, si dhe vizatimet, I/O, sipas dokumentit bashkangjitur.**

Së pesti:

Lidhur me mbështetjen në kapacitetet e subjekteve të tjera specifikojmë që autoriteti kontraktor kërkon që detyra/punë/aspektet kritike të kontratës të përmbushen nga vetë operatori ekonomik ose nga ndonjë prej anëtarëve të bashkimit të operatorëve ekonomikë, **për të cilën ofertuesi ndalohet të mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera, konkretisht ndalohet mbështetja për:**

2.2.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme

2.2.2 Disponimi i Licencës profesionale të Operatorit Ekonomik

2.2.3 Personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë.

2.2.4 Staf mbështetës

2.2.7 Mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës

2.2.8 Certifikatat të lëshuara nga organe të vlerësimit të konformitetit (ISO)

Argumentim : Kërkojmë që vetë OE ose BOE dhe jo subjekte mbështetese, të përmbushin kërkesat si me poshte

2.2.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Autoriteti Kontraktor vlerëson se përvoja e suksesshme në realizimin e punimeve të ngjashme përbën një element thelbësor dhe kritik për zbatimin e kontratës. Objekti i prokurimit lidhet me rikonstruksionin e një stacioni pompimi, i cili përfshin punime të specializuara mekanike dhe elektrike, të ndërlidhura me funksionimin e pandërprerë dhe të sigurt të sistemit.

Për shkak të natyrës teknike dhe rëndësisë së veçantë të punimeve, kërkohet që operatori ekonomik ofertues të ketë realizuar vetë kontrata të ngjashme dhe të mos mbështetet në kapacitetet e subjekteve të tjera për përmbushjen e këtij kriteri. Kjo kërkesë synon të garantojë se operatori që do të zbatojë kontratën disponon drejtpërdrejt përvojën, ekspertizën organizative dhe kapacitetet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të punimeve.

2.2.2 Disponimi i Licences profesionale te OE.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik ofertues të disponojë licencën profesionale përkatëse për realizimin e punimeve objekt prokurimi. Në rastin e ofertimit nga një bashkim operatorësh ekonomikë, kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur kur licenca disponohet nga të paktën një prej anëtarëve të bashkimit që do të jetë i angazhuar në realizimin e punimeve për të cilat kërkohet licenca.

Kjo kërkesë vendoset për të garantuar që gjatë zbatimit të kontratës të ekzistojë kapaciteti i nevojshëm profesional dhe autorizimi ligjor për kryerjen e punimeve objekt prokurimi. Duke qenë se objekti i kontratës lidhet me rikonstruksionin e stacionit të pompimit dhe përfshin punime që kërkojnë licencim sipas legjislacionit në fuqi, disponimi i licencës nga operatori ekonomik ose nga një prej anëtarëve të bashkimit siguron përmbushjen e kërkesave ligjore dhe teknike për realizimin e kontratës.

2.2.3 Personelin kryesor , drejtues teknik ne licencen e shoqerise

Argumentim: Autoriteti Kontraktor kërkon disponimin e personelit kryesor, drejtuesit teknik të pasqyruar në licencën profesionale të shoqërisë, në funksion të garantimit të realizimit të punimeve sipas kërkesave të projektit, specifikimeve teknike dhe standardeve në fuqi.

Objekti i prokurimit përfshin rikonstruksionin e stacionit të pompimit, punime të cilat kërkojnë organizim, drejtim dhe mbikëqyrje teknike të specializuar gjatë gjithë fazës së zbatimit të kontratës. Për këtë arsye, drejtuesi teknik përbën një element thelbësor të kapacitetit profesional të operatorit ekonomik dhe garanton zbatimin korrekt të punimeve, kontrollin e cilësisë dhe respektimin e kërkesave teknike të kontratës.

Kriteri është në raport të drejtë dhe proporcional me natyrën, vlerën dhe kompleksitetin e kontratës dhe lidhet drejtpërdrejt me aftësinë e operatorit ekonomik për realizimin me sukses të objektit të prokurimit.

2.2.4 – Stafi mbështetës

Argumentimi :Autoriteti Kontraktor kërkon disponimin e stafit mbështetës të nevojshëm për realizimin e punimeve objekt prokurimi, duke vlerësuar natyrën dhe kompleksitetin e punimeve që do të kryhen në kuadër të rikonstruksionit të stacionit të pompimit.

Stafi mbështetës luan rol të rëndësishëm në organizimin, koordinimin, ndjekjen dhe realizimin e proceseve të punës në përputhje me projektin, specifikimet teknike dhe afatet kontraktuale. Disponimi i këtij personeli garanton kapacitetin teknik dhe organizativ të nevojshëm për përmbushjen e kontratës sipas standardeve të kërkuara.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

2.2.5- Certifikatat te lëshuara nga organet te vlerësimit te konformitetit.

Argumentim: Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik ofertues të disponojë certifikatat e sistemeve të menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe sigurisë në punë, të lëshuara nga organe të akredituara të vlerësimit të konformitetit, në përputhje me standardet ndërkombëtare ISO.

Këto certifikata përfaqësojnë sisteme të brendshme të menaxhimit të organizatës dhe dëshmojnë kapacitetin real të operatorit ekonomik për të planifikuar, zbatuar dhe kontrolluar proceset e punës në mënyrë të standardizuar, të qëndrueshme dhe të kontrolluar. Duke qenë se objekti i prokurimit konsiston në rikonstruksionin e një stacioni pompimi, i cili përfshin punime civile, mekanike dhe elektrike me ndikim të drejtpërdrejtë në funksionimin dhe sigurinë e sistemit, zbatimi i standardeve të menaxhimit të cilësisë, mjedisit dhe sigurisë në punë është thelbësor për garantimin e rezultateve të kërkuara.

Për këtë arsye, kërkohet që këto certifikata të jenë të vlefshme dhe të lëshuara për operatorin ekonomik ofertues ose për anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë, duke reflektuar kapacitetin real organizativ dhe sistemin e menaxhimit të subjektit që do të zbatojë kontratën.

2.2.6 Mjetet dhe paisjet e nevojshme teknike per realizimin e kontrates.

Argumentimi: Autoriteti Kontraktor kërkon që operatori ekonomik ofertues të disponojë mjetet dhe pajisjet teknike të nevojshme për realizimin e punimeve objekt prokurimi, duke marrë në konsideratë natyrën dhe kompleksitetin e punimeve që do të kryhen në kuadër të rikonstruksionit të stacionit të pompimit, të cilat kërkojnë disponueshmëri të menjëhershme dhe përdorim të vazhdueshëm të mjeteve dhe pajisjeve të specializuara për punime civile, mekanike dhe elektrike.

Disponimi i këtyre mjeteve dhe pajisjeve nga operatori ekonomik ofertues ose nga anëtarët e bashkimit të operatorëve ekonomikë garanton kapacitetin real teknik dhe organizativ për realizimin e kontratës brenda afateve të përcaktuara, si dhe siguron menaxhim efikas të proceseve të punës në stacion . Kjo është thelbësore për garantimin e cilësisë së punimeve, sigurisë në punë dhe vazhdimësisë së aktivitetit gjatë fazës së zbatimit.

Synohet që të sigurohet që operatori ekonomik që do të zbatojë kontratën të ketë në dispozicion kapacitetet teknike të nevojshme për realizimin me sukses të saj.

Per sa me siper nuk lejohet mbështetja në kapacitetet e subjekteve të tjera.

Së gjashti: sqarojmë se :

Tek Specifikimet teknike, që i bashkangjiten Shtojcës 5 të DT, tek pika 1.5 “Kerkesat per Serverët SCADA”, bashkangjiten specifikimet teknike si vijon:

“ Kërkesa të përgjithshme

- Sistemi SCADA duhet të sigurojë monitorim dhe kontrollin operativ në kohë reale të stacionit të pompimit dhe pjesëve ndihmëse të sistemit, regjistrimin historik të të dhënave dhe alarmeve, të rrisë sigurinë dhe lehtësinë e mirëmbajtjes të sistemit.
- Ndërfajja e sistemit të operimit duhet të jetë e qartë, fleksibël dhe intuitive për të siguruar përdorimin e lehtë dhe efektiv të saj nga operatorët duke përdorur standardet më të mira të industrisë.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

- SCADA duhet të ketë mundësinë të ruaje të dhëna për minimalisht 2 vite.

Detyrat e sistemit SCADA

SCADA duhet të ketë aftësinë të realizojë:

- Komunikimin me të gjitha pajisjet I/O të sistemit
- Monitorimin e situatave të alarmit
- Ndërtimin e raporteve me të dhënat e mbledhura
- Shfaqjen e grafikëve të të dhënave.

Menaxhimi i alarmeve

- Menaxhimi i avancuar i alarmeve është thelbësor për t'u siguruar që personeli i impiantit të mos humbasë ngjarjet kritike. Duhet përdorur një qasje e sofistikuar për menaxhimin e alarmit që shfrytëzon forma, ngjyra dhe numra për të komunikuar shpejt statusin e alarmit.
- Alarmet duhet të jenë të konfigurueshëm në pranimin shkak dhe përgjigje, opsionet e filtrimit dhe renditjes, deklaratat e arsytimit dhe vendosjen në pritje të alarmit. Ky fleksibilitet në menaxhim është i nevojshëm për kontrollin e operacioneve dhe monitorimin.
- Hierarkia e alarmeve duhet të jetë e tillë që alarmet me prioritet më të lartë t'i tërheqin vëmendjen operatorit menjëherë.

Pamjet dhe grafika vizuale

- Duhet të përdoren teknikat si ngjyrosja me shkallë gri dhe animacioni i thjeshtëzuar duhet të reduktojnë kompleksitetin dhe përmirësojnë kohët e reagimit për të gjithë përdoruesit.
- Opsionet intuitive të dizajnit të ndërfaqes, si navigimi i bazuar në menu, për të lejuar zgjedhjen se si të theksoni numrin dhe rrezikshmerinë e alarmeve.
- Hierarkitë e pajisjeve duhet të lidhin komponentet e ndërfaqes që përputhen me rrjedhën aktuale të procesit.

Protokollet

- **Sistemi duhet të ketë ndërlidhje me të gjitha protokollet standarde të industrisë por minimalisht me: OPC UA, BACNET, IEC61850 ose sipas standardit SSH/IEC/ISO ekuivalente të këtij standardi, të lëshuar nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë, MODBUS. “,**

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Së shtati: sqarojmë se :

Tek Specifikimet teknike, që i bashkangjiten Shtojcës 5 të DT, tek specifikimet për kontrollerrat , bashkangjiten specifikimet teknike si vijon:

“ Kërkesa të përgjithshme

- Kontrolleri duhet të jetë modular dhe me mundësi zgjerimi.
- Duhet të jetë me arkitekturë Ethernet që të lehtësojë komunikimin ndërmjet moduleve I/O dhe “rack”-ut si dhe për integrim në sistemin SCADA.
- Kontrolleri duhet të ketë kapacitetin për redundancë për të siguruar vijueshmerinë e sistemit, ku programi dhe konfigurimet I/O pasqyrohen në një kontrollor redundant.
- Kontrolleri dhe modulet duhet të jenë të pajisura me sinjalistikë LED për të sinjalizuar kushtet e operimit dhe gjendjen e sinjaleve individuale.
- Aplikimet specifike I/O: Lidhje seriale, kontrolli i lëvizjes, HART, numerues, stampimi i saktë i kohës
- Tipi i aplikimit të kontrollit duhet të jetë i përshtatshëm për kontroll procesi
- Kanalet e kontrollit me konturet e programueshme
- Portat e intrguara: 1 Porte Ethernet TCP/IP për shërbim, 2 Porta Ethernet TCP/IP për pajisjet e rrjetit, portë USB mini B për lidhje për programim

Kërkesat e kushteve ambientale

Temperatura e ambientit të punës: 0...60 °C

Lartësia e punës: 0...2000 m

Lagështira relative: 5...95 % në 55 °C pa kondensim

Certifikimet dhe Standardet

Certifikimet minimale të produkteve: CE ”

Së teti: sqarojmë se :

Tek Specifikimet teknike, që i bashkangjiten Shtojcës 5 të DT, tek pika 5.3 specifikimet për matës elektromagnetik:

“ Materiali i kërkuar për veshjen e brendshme të matësit elektromagnetik është polipropilen ose zgjidhje ekuivalente të përdorur për industrinë e ujit të pijshëm siç mund të jete PTFE ose gomë e fortë (Hard Rubber). Veshjet PTFE (politetrafluoroetilen) dhe/ose goma e fortë (hard rubber/ebonite) do të jenë të pranueshme. ”

Së nënti: sqarojmë se :

Në dokumentin SPECIFIKIME “**specifikime teknike** të materialeve elektrike, mekanike dhe hidraulike” , efienca për elektromotorët dhe pompat 550 Kw si dhe elektromotorët dhe pompat 305 kW , të ndryshuara janë si vijon:

“ Efienca e elektropomës që nënkupton elektromotor dhe pompë të dyja bashkë si agregat të kenë një rendiment mbi 80%. ”

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Argumentimi:

Në lidhje me rendimentin e elektropomës kërkojmë rendiment mbi 80% për të patur efikasitetin e prodhimit të ujit sa më të lartë dhe me humbje të energjisë dhe konsumim të energjisë të jetë sa më i ulët.

Kërkojmë ky rendiment sepse fuqia e instaluar e elektropompave është 550kW dhe 305kW dhe si pasojë e fuqisë së madhe që zoterojnë këto pompa krijohen shume humbje në elektromotor dhe rendimenti i pompës bie dukshëm. E sqaruar me teknikisht kur në një konsum prej 100kW konsum energjie në elektromotor me rendiment të përbashkët të elektropomës 80% rezulton ky faktor ku 80kW kalojnë për ngritje mekanike prodhim uji dhe 20kW kalon në humbje në elektromotor si nxehtësi, fushë elektromagnetike. Prandaj kërkojmë që rendimenti total i elektropomës të jetë mbi 80% për arsye të prodhimit të ujit me konsum energjie sa më të ulët.

Së dhjetë: sqarojmë se :

Në specifikimet teknike Shtojca 5 e DT, në fund të fjalisë:

“ Fletë garanci me afat minimal 2 vjet për pajisjet/mallrat: transformatorë, invertera, elektropompa, SCADA dhe pajisjet e saj”, janë shtuar fjalët

“të lëshuar nga prodhuesi ...”

Argumentimi:

Përsa i përket kërkesës për: “ Fletë garanci me afat minimal 2 vjet për pajisjet/mallrat: transformatorë, invertera, elektropompa, SCADA dhe pajisjet e saj”, sqarojmë që duhet që OE, që do të jetë fitues dhe do të nënshkruajë dhe zbatojë kontratën me AK, duhet të sigurojë nga prodhuesi fletën e garancisë të pajisjeve dhe vetë OE siguron garanci totale 2 vjecare për të gjithë projektin, punimet përfshirë pajisjet .

Së njëmbëdhjetë: sqarojmë se :

Në dokumentin “Specifikimet.pdf”, “Specifikime teknike të materialeve elektrike, mekanike dhe hidraulike”, në faqet 36 – 38 të dokumentit , specifikimet për pompat 550 kË dhe pompat 305 kË, të ndryshuara janë si vijon:

“... Materiali i kermillit: Bronz ose inoks...”

Së dymbëdhjetë: sqarojmë se :

Në dokumentin “Specifikimet.pdf”, “Specifikime teknike të materialeve elektrike, mekanike dhe hidraulike”, faqet 39-40 të dokumentit ,

për Valvulat me modelin e rekomanduar CLA-VAL 90-01 (ose e ngjashme) me reduktim presioni , **hiqet nga specifikimet teknike termi “galixhant”.**

Së trembëdhjetë: sqarojmë se :

Në dokumentin “Specifikimet.pdf”, faqet 16-19 përcaktimi se “sistemi duhet të ketë 3 server përkatësisht 2 në konfigurim redundant dhe 1 server për databazën e arkivimit si dhe 3 kompjuter operatori. ”, **i ndryshuar është si vijon:**

“..sistemi duhet të ketë 2 server përkatësisht 1 në konfigurim redundant dhe 1 server për databazën e arkivimit si dhe 2 kompjutera operatori. ”

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË FITUESIT:

Argumentim i Autoritetit Kontraktor

Në lidhje me përcaktimet në VKM Nr.285/2021 për miratimin e rregullave të prokurimit publik¹, nën 45 ku kërkohet “Në rastin kur oferta ekonomikisht më e favorshme identifikohet në bazë të kostos, autoriteti ose enti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë vendosjen e çdo kriteri që do të përdoret, si dhe peshën specifike për secilin kriter, konkretisht, pikët që do të ketë çdo kriter dhe mënyrën e llogaritjes së pikëve për ofertuesit e një pasnjëshëm.”, vlerësojmë si më poshtë:

Së pari në DST **Kapitulli 4.4** “Kriteret e përzgjedhjes së fituesit” Autoriteti Kontraktor gjykoj që të vlerësohet mbi bazën e Ofertës ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto **X**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto ¹ x

Sipas rëndësisë:

Çmimi ☐	pikët 50
Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit ☐	pikët 10
Stafi / Organizimi i Kompanisë ☐	pikët 25
Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social ☐	pikët 15

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto

Kriteret e vlerësimit:

Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a) e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absolut (kriteri 2.b, 3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).

Kriteri:

1. Çmimi [50] pikë

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

¹Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

$$P_{k1} = V_{mink1} \times P_{maxk1} / O_{k1}$$

P_{k1} Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink1} Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk1} Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k1} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [10 pikë]

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë (në mënyrë përshkrimore dhe grafike) kohën e propozuar (**jo më shumë se 385 ditë ose 55 javë**). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nënkriteri:

- a. Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin: [5 pikë]
- I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 2 muaj) [2 pike].
- II Grafiku i punimeve te Kontratës. [3 Pike]

*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri duhet të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë operatori ekonomik për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2a} = V_{mink2a} \times P_{maxk2a} / O_{k2a}$$

P_{k2a} Pikët e kriterit që vlerësohet

V_{mink2a} Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet

P_{maxk2a} Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O_{k2a} Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

- b. Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e realizimit të punimeve [0-5 pikë]

3. Staf / Organizimi i kompanisë [25 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kërkuar në seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

R. Rrezhda

Th. Koroveshi

Nën-kriteri:

- a. Kualifikimi I stafit Kyc dhe eksperienca ne fushen specifike [15 pikë]

*Shënim: Vlerësimi i këtij nenkriteri do te realizohet sipas percaktimeve me poshte:

I. Dëshmi qe stafi disponon diplome universitare [5 pike]

II. Dëshmi qe stafi disponon pune te ngjashme me objektin e prokurimit [5pikë]

III. Dëshmi qe stafi disponon experience mbi 1(nje) vit pune [2 pike]

IV. Dëshmi qe stafi disponon eksperience ne natyre/kompleksitet te ngjashme me kontraten e prokurimit. [3 pike]

Per permbushjen e kriterëve te mesiperme duhet te dorezohet CV dhe dëshmi/reference/dokumentacion te leshuar nga punedhenes te meparshem ose perfituesit.

- b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt prokurimi [0 - 10 pikë]

*Shënim: Per permbushjen e kriterit te mesiperme operatori ekonomik duhet te dorezoje organigramen e propozuar te stafit qe do te operoje ne ekzekutimin e kontrates, metodologjise te nderveprimit midis strukturave me njera-tjetren, me mbikeqyresin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor/Entin. Avantazh perbejne sistemet e brendshme te kontrollit dhe menaxhimit te cilesise.

4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-15 pikë]

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas Vlerësimit te Ndikimit ne Mjedis dhe Social (VNMS). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me mjedisin) / të ricikluara / efçente / materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plan propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit efekteve mjedisore. [0-8 pikë]
- b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zones ku zhvillohet projekti si një iniciative sociale e ofertuesi nëpërmjet punësimeve. [0-7 pikë]

R. Rrezhda

Th. Koroveshi