

Specifikimet teknike për VFD 350 kW

1.4.2. Kapaciteti i fuqisë dhe rrymës
Kërkesa minimale për VFD 350 kW

Pajisja VFD/Inverter duhet të jetë e përshtatshme për komandimin e motorit/pompës:

350 kW në 690 V
Fuqia e motorit që mbështet pajisja

Pajisja VFD/Inverter duhet të mbështesë minimalisht:

350 kW në 690 V në shërbim normal
315 kW në 690 V në shërbim të rëndë
Rrymat hyrëse

Pajisja duhet të ketë rryma hyrëse jo më të ulëta se:

394 A në shërbim normal
316 A në shërbim të rëndë
Fuqia e dukshme / apparent power

Pajisja duhet të ketë fuqi të dukshme jo më të ulët se:

471 kVA në shërbim normal
378 kVA në shërbim të rëndë
Kapaciteti i linjës për rrymë të shkurtër
50 kA
Rrymat dalëse të vazhdueshme

Pajisja duhet të ketë rryma dalëse të vazhdueshme jo më të ulëta se:

425 A në shërbim normal
340 A në shërbim të rëndë
Rryma maksimale e përkohshme

Pajisja duhet të përballojë rrymë maksimale të përkohshme jo më të ulët se:

510 A për 60 sekonda në shërbim normal
510 A për 60 sekonda në shërbim të rëndë:


NIKOLIN MEHILLI PF
NIPT: K918150091
Tel.: 0696062118