




PLANI I THEMELEVE
Kuota +1.20, SH.1:50



DETAIL
SH 1:25




DETAJI I ÇATISE
SH 1:25




Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhënë relative

PLANI I STRUKTURAVE
Kuota +7.40 SH.1:50




DETAJET E SHITESAVE
TE DYSHEMESE +2.00
SH 1:25



1	2	3	4	5	6
Emri	Mbiemri	Emri	Mbiemri	Emri	Mbiemri
Emri	Mbiemri	Emri	Mbiemri	Emri	Mbiemri
Rrëfimi					
PËRGATITUR NGA			APROVUAR NGA		
ANDERSON SIMON			FAYED MUSA		
BOTIM			SHKALLA		
1			DATA		
NUMRI I VIZATIMIT			DHER-ITUN-04-UW120-01		
TITULLI I VIZATIMIT					
NDERTESA MAGAZINIMIT PLANI THEMELEVE 01					
TITULLI I PROJEKTTIT					
"Implanti i Trajtitimit të Ujërrave të Ndodhur dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI					
Implanti i Trajtitimit të Ujërrave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME					
 AKUK SHËRBIM I QENDRORIT TË UJËT - PËR SHËRBIM					
PËRGATITUR NGA:					
"EBS" shpk			ENGINEERING CONSULTANTS		


Armimi i Traut te Themelit T1 Cope 2

Aksi A-A
SH. 1:50




Seksioni 1-1 i Traut te Themelit T1(40x40)

Sh. 1:20




Armimi i Traut te Themelit T2 Cope 3

Aksi 1-1
SH. 1:50



Seksioni 1-1 i Traut te Themelit T2(40x40)

Sh. 1:20




Armimi i Kolones K1 (40x60)

Cp.6
Sh 1:25


Seksioni 1-1 i Kolones K1(40x60)/Column K1 (40x60) Section 1-1

Sh./Sc 1:20




Seksioni 2-2 i Kolones K1(40x60)

Sh. 1:20



Armimi i Konsolës Cp. 4

Sh 1:25




Shenim:

- 1.Betoni Klase C25/30
- 2.Hekur Celik BST 420/500 per shufur
- 3.Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
- 4.Xhuntiimi i hekurave te behet te pakten 50 x diameter
- 5.Afesia Mbajtëse e dheut te pakten 250 kPa
- 6.Dimensionet jepen ne mm


Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative



Planimetria e Plintit


Sh 1:30



Peria 1-le Plintit

Armimi (250x250 cm)


Sh 1:30



Peria 2-2 Plinti


Armimi (250x250 cm)

Sh 1:30





PERGATITUR NGJA	KONTROLLUAR NGJA	APROVUAR NGJA
ANDERSON SHIRON	DAVID SHIRON	SHIRALLA
DATA	DATA	DATA
NUMRI I VIZATIMIT: DHER-ITUN-04-UW120-02		
TITULLI I VIZATIMIT: NDERTESA MAGAZINIMIT ARMIMI KOLLONAVE DHE TRAREVE 02		
TITULLI I PROJEKTTIT: "Implant i Trajtimit të Ujërave të Ndodura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"		
HENOBJEKTI: Implanti i Trajtimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi		
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME		
AKUK		
PERGATITUR NGJA: "EBS" shpk		
EBS		


Armimi i Traut T4 (40x50) Cp.3 Sh 1:25



Prerja 1-1 T4
Sh 1:25




Plani i Kullimit
Sh.1:50





- Shenim:
1. Betoni Klase C25/30
 2. Hekur Celik BSt 420/500 per shufer
 3. Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
 4. Xhantimi i hekura te behet te pakten 50 x diameter
 5. Aftesia Mbajtëse e dheut te pakten 250 kPa
 6. Dimensionet jepen ne mm

Armimi i Traut T3 (40x50) Cp.2 Sh 1:25



Prerja 1-1 T3
Sh 1:25



Shënim :

1. Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
2. Kuotat e tjera janë dhëne relative

Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		

Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		


Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		

Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		


Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		

Emri	Adresa	Telefoni	Faxi	Emri i Projektit	Emri i Autorit	Emri i Revizorit
PERGATITUR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		
APROVUAR NGA:	AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			ARMIMI TRAREVE 03		


Armimi i Soletes S1
Kuota +1.80
SH.1:50




Armimi i soletes S1
Aksi A-A
SH. 1:50




Armimi i soletes S1
Aksi 1-1
SH. 1:50



Armimi i Murit
Aksi A-A, B-B
Sh 1:30




Armimi i Murit
Aksi 1-1, 3-3
Sh 1:30




Shënim :

- Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
- Kuotat e tjera janë dhëne relative


Armimi i Soletes S2
Kuota +7.70
SH.1:50



Armimi i soletes S2
Aksi A-A
SH. 1:50



Armimi i soletes S2
Aksi 1-1
SH. 1:50



Shenim:

- Betoni Klase C25/30
- Hekur Celik BSt 420/500 per shufra
- Shtresa mbrojtëse minimum
 - Per themelet 5 cm
 - Per strukturat mbi toke 2.5 cm
- Xhunjimi i hekurave te behet te pakten 50 x diametri
- Aftesia Mbrojtëse e dhëut te pakten 250 kPa
- Dimensionet jepen ne mm

PERGATITUR NGA:	DATE:	REVISI:	APROVUAR NGA:
ANDERSON SHIRDI	2024	1	ANDERSON SHIRDI
BT/TAJ	BT/TAJ	BT/TAJ	BT/TAJ
NUMRI I VIZATIMIT: DHER-ITUN-04-UW120-04			
TITULLI I VIZATIMIT: NDERTESA MAGAZINIMIT ARMIMI SOLETES 04			
TITULLI I PROJEKTT: "Implanti i Trajtimitt të Ujërave të Ndodura dhe sistemit KUZ, Dhërmi"			
HENOBJEKTI: Implanti i Trajtimitt të Ujërave të Zeza, Dhërmi			
AGJENCIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME			
AKUK			
PERGATITUR NGA: "EBS" shpk			
EBS			

