





Tubacion dhe kodet e materialeve :

PW -UG220 - 400 - 06 L B 10 - 001

Lloji lëngut	Kodi parafillësor i materialit	Diametri	Stacioni presioni	Materiali Group	Materiali	Charakteri add.	Numri Tubacionit
--------------	--------------------------------	----------	-------------------	-----------------	-----------	-----------------	------------------

Lloji lëngut :

PW : TUB UJERA TE PERDORUR
PT : TUB LLUMI TRAJTUAR
PS : TUB LLUMI
PA : TUB AJRI
PO : TUB VAJI
PF : TUB MATERIAL LUNDRUES
PS : TUB UJI SHERBIMI
PP : TUB UJI PUSHEM
PSW : TUB KANALIZIMI ON-SITE
PFe : FeC13 TUB
PPO : TUB POLIMERI



FAZA PRESIONI :

Faze presioni sipas DIN EN 1333

TABELA KLASIT TUBIT

Grup Material	Kodi Gërma (B)	Material	Kodi Gërma (C)	Karakteristikë (D)	Karakteristikë (D)
gaze	A	tub hekurt	A	0	0
celik i palidhur ne temperature dhome	B	P235TR2 boje shtrесе mbrorjesse	A	0	0
celik i lidhur dhe i palidhur per temperature te larta	C	P235GH	A	0	0
hekur me mbrorje ne sipërfaqe	G	S195 / P195 prodhim fabrike i galvanizuar S195 / P195 - gomuar P235TR2 i galvanizuar	A	0	0
celik i oksiduar	H	1.4301 1.4571 Pressfittings 1.4401 1.4404 (316L) 1.4462 1.4539	D	0	0
plastike	L	PE 63 PE 80 PE 100 PE 100 me dy mure PE-Xa PE-Xb PE 80 -el HDPE tub korogjet PVC-U PVC-HI PVC-C PVC-P Tub zorrë PVDF PP PTFE Tub zorrë Tub zorrë gome	A	6	3
Kauçuk	S	GRP tub presioni	B	1	0
GRP (fiber qelq) perforcuar	Z	GRP tub kanal GRP tub presioni uji pijshem GRP tub ventilimi	C	0	0

3 ISM1-pompa per ujerat e ndotura



Shënim :

- Kuota relative +0.00 është kuota absolute + 94.00 m m.n.d
- Kuotat e tjera janë dhënë relative

Shënim : Markat e treguara ne vizatime jane thjesht shembull tregues.
Pajisjet dhe tubat do te merren ne varesi te listes se miratuar te prokurimeve.

4 ISM2-tub arome

1. Ekipimi 2024		A.S.		F.M.		R.B. MIRA/ITM	
Bashkëpunues		Përgjigjetur nga		Kontrolluar nga		Aprovuar nga	
ANDERSON SIMONI		FAHRI MAHMO		SHKALLA		DATA	
NUMRI I VIZATIMIT		DHER-ITUN-05-UG100-03					
TITULLI I VIZATIMIT		PARA TRAJTIMIT PLANIMETRIA E PAJISJEVE 03					
TITULLI I PROJEKTT		"Impianti i Trajtitimit të Ujërave të Ndotura dhe sistemi KUZ, Dhërmi"					
NENOBJEKTI		Impianti i Trajtitimit të Ujërave të Zeza, Dhërmi					
AGJENSIA KOMBETARE UJËSJELLËS-KANALIZIME		AKUK					
PERGATITUR NGA:		"EBS" shpk					
EBS		ENGINEERING CONSULTANCY					

