

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KORÇË SH.A.

Nr. 890/8 Prot.

Korçë më, 23.9.2026

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE
KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: Blerje tubo për rrjetin e kanalizimeve

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): 44163130-0
Tubo kanalizimesh.

VLERA E FONDIT LIMIT: 1.783.924 (një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e njëzet e katër) Lekë pa TVSH.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, te ndryshuar nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, te ndryshuar autoriteti kontraktor Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Korçë Sh.A (UKRK Sh.A), ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 4, me vlerë 35.678,48 (tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tetë presje dyzet e tetë) Lekë.
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 9.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, te ndryshuar nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” te ndryshuar.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për 3 (tre) vitet e fundit financiare 2023, 2024, 2025 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% e vlerës së përllogaritur të fondit limit. Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti kontraktor.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e Ligjit Nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, si dhe nenin 40, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet bazuar në dispozitat e sipërpërmendura ku përcaktohet:

“Autoriteti kontraktor, për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik për një periudhë deri në 3 (tre) vitet e fundit financiare. Vlera e xhiros minimale vjetore që u kërkohet operatorëve ekonomikë nuk mund të tejkalojë: c) 40 % të vlerës së parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit nën kufirin e ulët monetar, si dhe sipas parashikimit të nenit 55 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime.”

Kërkesa e mësipërme është në përpjesëtim dhe e lidhur ngushtë me objektin e kontratës. Ajo i shërben UKRK Sh.A, për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e xhiros që mund të kërkohet, autoritetet/entet kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të xhiros brenda këtij marzhi.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në neni 61, Ligjin Nr. 29/2023 "Për Tatimin mbi të Ardhurat", i ndryshuar, ku përcaktohet: Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar në udhëzimin e Ministrisë të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës.

Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen afatet për paraqitjen nga tatimpaguesit të deklaratës vjetore pranë organeve tatimore).

2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.2.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më e vogël se 20 % e vlerës së përllogaritur të fondit limit.

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës, ose faturave tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” të ndryshuar dhe nenit 40, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 20 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin 55, pika 4/b të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime.

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën si më sipër, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar. Vendosja e këtij kriteri bëhet me qëllim krijim e bindjes tek Autoriteti Kontraktor UKRK SH.A., për aftësinë teknike të OE ofertues, nëpërmjet përvojave të duhura, që janë në përpjesëtim me natyrën e objektit të prokurimit dhe që ka aftësinë e duhur për zbatimin e kontratës siç është parashikuar nga AK.

Shënim: Duke qenë se aktet ligjore dhe nënligjore parashikojnë një marzh për vlerën e kontratave të ngjashme që mund të kërkohet, autoritete kontraktore duhet të argumentojnë vlerën e kërkuar të kontratave të ngjashme brenda këtij marzhi.

2.2.2 Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të përcaktuara në DT, shtojca 6 Specifikimet teknike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin mostra për mallrat furnizues, të cilat duhet të dëshmojnë qartë që cilësia e tubove është në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

Argumentim: Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” me ndryshime, VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime, neni 40, pika 6, gërma ”a”, si dhe Udhëzimi i APP, Nr. 03, datë 12.04.2022 ”Mbi procesin e administrimit të mostrave të paraqitura nga operatorët ekonomikë”.

Plotësimi i këtij kriteri garanton ekzekutimin e objektit të kontratës në përputhje me specifikimet teknike të DT.

Autoriteti kontraktor u kërkon operatorëve ekonomikë, si dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit Shtojca 6 Specifikimet teknike, të dorëzojnë mostra të të gjitha llojeve të tubove të kërkuara, me gjatësi jo më të vogël se 0,5 m, (gjithsej 5 mostra) sepse e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike.

Mostrat kërkojnë me qëllim që cilësia e tubove të jetë në përputhje me kërkesat e AK.

Autoriteti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces, si më poshtë:

Paraqitja dhe dorëzimi i mostrave duhet të bëhet në **ditën e hapjes së ofertave**, në zyrën e prokurimeve të UKRK Sh.A, tek KVO.

KVO do të dokumentojë procesin e paraqitjes së mostrave, duke mbajtur Procesverbal, në të cilin do të pasqyrohen detaje që përshkruajnë mostrat e administruara, procesverbal i cili nënshkruhet nga të dy palët, nga KVO dhe nga ofertuesi i pranishëm.

Procesverbali i vihet në dispozicion ofertuesit të pranishëm.

Në rast se ndonjëra nga palët ka komente/pretendime, ato do të pasqyrohen në procesverbalin e mbajtur.

Në çdo rast, mbajtja e procesverbaleve i shërben vetëm procesit të paraqitjes së mostrave deri në momentin e kthimit të tyre tek ofertuesit.

Mostrat do të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe do të jenë në kontroll të autoritetit kontraktor.

Mostrat i kthehen ofertuesit fitues, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor.

Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

Mostrat i kthehen ofertuesve të tjerë me kërkesë se tyre, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas datës së hapjes së ofertave.

2.2.3 Për të dëshmuar se i plotësojnë kërkesat teknike për mallrat e kërkuara të përcaktuara në DT shtojca 6 Specifikimet teknike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin katalogë teknike për të gjithë mallrat furnizues, ku të jepet qartë që mallrat, janë në përputhje me specifikimet teknike të kërkuara.

Te gjitha dokumentat duhet të paraqiten në gjuhën shqipe ose të jenë të përkthyer dhe të noterizuar në gjuhën shqipe.

Argumentim: Ky kriter është vendosur nga ana e AK në zbatim të kërkesave që përcakton ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” me ndryshime, VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” me ndryshime, neni 40, pika 6, gërma ”b”. Plotësimi i këtij kriteri i shërben garantimit të ekzekutimit të objektit të kontratës në përputhje me specifikimet teknike të DT.

II. Argumentimi i specifikimeve teknike

Shënim: Përcaktoni specifikimet teknike, për mallrat objekt prokurimi, të cilat duhet të përshkruajnë minimumin ose tërësinë e elementeve më të rëndësishme përbërëse, që garantojnë cilësinë e kërkuar, dhe që i vlerëson mallrat si të pranueshme për funksionet e kërkuara, në përputhje me parashikimet e nenit 4, pika 38/b dhe nenit 36, të LPP, si dhe nenit 40, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, duke argumentuar çdo kërkesë funksionale ose performance, apo/dhe çdo standard të kërkuar, ku çdo referencë duhet të shoqërohet nga fjalët “ose ekuivalenti i tij/saj”.

Kujdes: Në specifikimet teknike, nëse nuk e justifikon objekti i kontratës, nuk duhet të përmendet asnjë markë prodhimi ose burim specifik apo proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një operator ekonomik specifik apo asnjë markë tregtare, patentë, tipi ose origjinë apo prodhim specifik, me qëllim favorizimin ose eliminimin e disa sipërmarrjeve ose produkteve. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste përjashtimore kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë apo e kuptueshme e përshkrimit të objektit të kontratës, sipas pikës 3 të nenit 36, të LPP. Referime të tilla duhet të shoqërohen nga fjalët “ose ekuivalente”.

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia
1	Tubo i brinjëzuar për kanalizim φ200 SN8	ml	408
2	Tub PVC φ110 mm	ml	1,500
3	Tub PVC φ160 mm	ml	660
4	Bryl PVC φ110 mm , këndi 45°	copë	50
5	Bryl PVC φ160 mm , këndi 45°	copë	50

Tubo i brinjëzuar për kanalizim Φ200 SN8

Lloji: Tub kanalizimi me strukturë të brinjëzuar, me mure të dyfishta (të jashtme të brinjëzuara dhe të brendshme të lëmuara), për rrjete kanalizimi të ujërave të zeza dhe/ose ujërave të shiut.

Diametri nominal: DN/Ø 200 mm.

Ngurtësia unazore: SN8, sipas EN ISO 9969 ose ekuivalent

Materiali: Polietilen me densitet të lartë (HDPE), i përshtatshëm për përdorim në kanalizime të groposura; materiali duhet të jetë rezistent ndaj korrozionit dhe agjentëve kimikë tipikë të kanalizimeve.

Struktura: Tub me mur të strukturuar/brinjëzuar nga jashtë dhe sipërfaqe të brendshme të lëmuar për të siguruar rrjedhje hidraulike sa më të mirë.

Ngjyra: Sipas standardit dhe specifikimit të prodhuesit për përdorim në kanalizime.

Bashkimi: Bashkimi: Me manikotë dhe unazë elastomerike mbyllëse.

Hermeticiteti: Bashkimet duhet të jenë të papërshkueshme nga infiltrimi dhe eksfiltrimi, sipas kërkesave të standardit përkatës.

Gjatësia: standarde 6 m/copë.

Përdorimi: Për instalim nëntokësor në rrjete kanalizimi.

Standardi: Produkti duhet të jetë në përputhje me EN 13476 (sisteme tubacionesh plastike për kanalizime dhe drenazhime nëntokësore pa presion) ose ekuivalent, sipas materialit dhe tipit të tubit.

Kontrolli i cilësisë: Tubi duhet të jetë i ri, pa deformime, çarje, dëmtime ose defekte të dukshme dhe i përshtatshëm për transport, magazinim dhe montim në kushte normale pune.

Njësia e matjes: ml (metër linear).

-Tub PVC Ø110 mm dhe Ø160.

Lloji: Tub PVC për kanalizime, me sipërfaqe të brendshme dhe të jashtme të lëmuar.

Diametri nominal: DN/Ø 110 mm dhe DN Ø160 mm

Materiali: PVC-U (polivinil klorur i paplastifikuar), i përshtatshëm për rrjete kanalizimi.

Përdorimi: Për përcjelljen e ujërave të zeza dhe/ose ujërave të shiut.

Klasifikimi i ngurtësisë: Minimumi SDR33.

Bashkimi: Me gotë dhe unazë elastomerike mbyllëse, për të garantuar bashkim të sigurt dhe hermetik.

Standardi: Në përputhje me EN 1401-1 ose ekuivalent për tubacione PVC-U për kanalizime dhe drenazhime nëntokësore pa presion.

Rezistenca: Tubi duhet të jetë rezistent ndaj korrozionit, lagështirës dhe agjentëve kimikë që gjenden normalisht në ujërat e kanalizimeve.

Gjendja: Produkt i ri, pa çarje, deformime, gërvishtje të thella ose defekte të tjera që ndikojnë në funksionimin e tij.

Gjatësia: 3 m/copë.

Njësia e matjes: ml (metër linear).

-Bryl PVC ϕ 110 mm, këndi 45° dhe Bryl PVC ϕ 160 mm, këndi 45°

Lloji: Bryl (bërlyl) PVC-U për kanalizime.

Diametrat nominalë: DN/ ϕ 110 mm dhe DN/ ϕ 160 mm.

Këndi: 45°.

Materiali: PVC-U (polivinil klorur i paplastifikuar), i përshtatshëm për rrjete kanalizimi.

Përdorimi: Për ndryshimin e drejtimit të tubacioneve të kanalizimit.

Bashkimi: Me gotë dhe unazë elastomerike mbyllëse, ose sistem ekuivalent që garanton bashkim hermetik.

Sipërfaqja: E brendshme e lëmuar dhe pa defekte që ndikojnë në rrjedhjen ose në cilësinë e bashkimit.

Standardi: Në përputhje me EN 1401-1 ose ekuivalent, për kanalizime dhe drenazhime nëntokësore pa presion.

Rezistenca: Rezistent ndaj korrozionit, lagështirës dhe agjentëve kimikë që gjenden normalisht në ujërat e kanalizimeve.

Gjendja: Produkt i ri, pa çarje, deformime, dëmtime apo defekte të dukshme.

Furnizuesi duhet që të gjitha materialet t'i shoqërojë me certifikatën e prodhuesit, që vërteton përputhjen me specifikimet teknike të kërkuara.

Afatet e lëvrimit:

Afati i lëvrimit do të jetë: 30 (tridhjetë) ditë kalendarike, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës. Mallrat duhet të dorëzohen tek UKRK Sh.A.

Njësia e Prokurimit: