



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE E UJËSJELLËS KANALIZIME VLORË SH.A

Nr._____, Prot.

Vlorë, më _____.____.2026

Shtojca 12.

[*Shtojcë për tu plotësuar nga Autoriteti Kontraktor*]

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT, PAS PUBLIKIMIT TË TË CILIT
FILLOJNË AFATET E ANKIMIMIT**

Data: 26.06.2026

Drejtuar: Operatorit ekonomik **MIKAEL- GRUP**
(Adresa: Lumalas - Korçë, 7001)

Tipi i Kontratës: **Mallra**

Lloji i Procedurës së prokurimit: **Procedurë e hapur**

Numri i procedurës / referenca e Lotit: **Ref-87929-05-28-2026**

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: **Objekti: “Blerje elektropompa” Kohezgjatja e Kontrates:
30 ditë**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: **29.05.2026**

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: **Buletini Nr. 35 datë 1
Qershor 2026**

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në kosto

oferta ekonomike më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. MIKAEL-GRUP
Emri i plotë i shoqërisë

K64108001G
Numri i NIPT-t

Vlera: 13,480,000 (trembëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë) Lekë Pa TVSH
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

2. MUHOPLUS LTD L52317046G
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*
Vlera: **10,913,000** (dhjetë milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë) **Lekë Pa TVSH**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

3. SALI ELEKTRIK shpk K72217008P
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*
Vlera: **9,933,899.13** (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë trembëdhjetë) **Lekë Pa TVSH**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

1. MUHOPLUS LTD L52317046G
Emri i plotë i shoqërisë *Numri i NIPT-t*
Vlera: **10,913,000** (dhjetë milion e nëntëqind e trembëdhjetë mijë) **Lekë Pa TVSH**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

1 - Operatori ekonomik skualifikohet për arsye si më poshtë:

Bazuar në Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar; VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, nenin 24 pika 2 “Udhëzimet për ofertuesit/kandidatët” si dhe bazuar në vendime të mëparshme të KPP-së (**VENDIM Nr. 135/2026 me Nr.3460/6 prot. Datë 26.01.2026**)

Nga verifikimi I dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik si pjesë e ofertës ekonomik rezulton se operatori ekonomik nuk plotëson kriteret si më poshtë vijon:

- Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese në sistemin elektronik datasheet të prodhuesit të mallrave objekt prokurimi ku të pasqyrohet që rendimenti i efciences se elektropompe /ve...

Pasi dokumentacioni I paraqitur lidhur me këto kriteret nuk është në gjuhën shqipe.

Autoriteti kontraktor nuk mund të kryer verifikimet e përputhshmërisë së kriterëve të përcaktuara në DST me dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik në SPE, pasi dokumentat e paraqitur nga operatori ekonomik në SPE nuk janë të përkthyer në gjuhën shqip, për këtë arsye kjo ofertë refuzohet si e papranueshme.

Pra fakti që dokumentacioni është në gjuhën angleze, përbën arsye skualifikimi, pasi kjo gjuhë nuk është njëra nga gjuhët e ofertës, kërkesë e cila është parashikuar edhe në seksionin 4, pika 4.7 të “Njoftimi i kontratës” në dokumentat e tenderit të publikuara në SPE dhe APP, si më sipër cituar si dhe në kushtet kur procedura e prokurimit është prokurimi nën kufijtë e lartë monetarë, dhe dokumentet e tenderit janë të hartuara në shqip kështu edhe operatorët ekonomikë duhet të paraqesin ofertat e tyre në gjuhën shqip, në përputhje edhe me nenin 24 pika 2 “Udhëzimet për ofertuesit/kandidatët” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si më sipër.

Në dokumentet e tenderit “Njoftimi i kontratës”, seksioni 4 “Procedura”, pika 4.7, i dokumenteve të tenderit të procedurës së prokurimit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më

poshtë vijon:

4.7 Gjuha (të) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip X

Anglisht □

Duke qenë se procedura e prokurimit është e hapur nën kufirin e lartë monetar, gjuha e përdorur nga operatorët ekonomikë është gjuha shqipe dhe rrjedhimisht duhet të të dorëzojnë gjithë dokumentet e tyre në gjuhën shqip.

Për sa më sipër, oferta e paraqitur refuzohet.

2 - Operatori ekonomik skualifikohet për arsye si më poshtë:

- Ka paraqitur elektropompe siperfaqesore vertikale me P= 7.5 kw nderkohe qe nga ana e SH.R.U.K Vlore kerkohet elektropompe me P=7.5 kw horizontale.
- Operatori ka paraqitur elektropompe zhytese me P=110 kw nderkohe qe nuk kerkohet nga autoriteti kontraktues
- A.K kerkon Panel Leshimi.P=132 kw me Softstarter nderkohe qe operatori ekonomik ka paraqitur inverter me P=132kw.
- O.E nuk ka paraqitur dokumentacionin per dy (2) elektropompa siperfaqesore horizontale me P=11 kw
- Mungojne datasheet per elektropompen zhytese me P=132 kw
- Mungojne datasheet per elektropompen siperfaqesore horizontale me P=55 kw
- O.E ka paraqitur datasheet per elektropompe zhytese KUZ horizontale me P= 6.5 kw nderkohe qe nga A.K eshte kerkuar me P=4.9 kw.

2. SALI ELEKTRIK shpk

K72217008P

Emri i plotë i shoqërisë

Numri i NIPT-t

Vlera: 9,933,899.13 (nëntë milion e nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë pikë trembëdhjetë) **Lekë Pa TVSH**
(e shprehur në shifra dhe fjalë)

1 - Operatori ekonomik skualifikohet për arsye si më poshtë:

Bazuar në Ligjin nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar; VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, nenin 24 pika 2 “Udhëzimet për ofertuesit/kandidatët” si dhe bazuar në vendime të mëparshme të KPP-së **(VENDIM Nr. 135/2026 me Nr.3460/6 prot. Datë 26.01.2026)**

Nga verifikimi I dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik si pjesë e ofertës ekonomik rezulton se operatori ekonomik nuk plotëson kriteret si më poshtë vijon:

- Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar...

- Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqese në sistemin elektronik datasheet të prodhuesit të mallrave objekt prokurimi ku të pasqyrohet që rendimenti i efciences së elektropompe /ve...

Pasi dokumentacioni I paraqitur lidhur me këto kriteret nuk është në gjuhën shqipe.

Autoriteti kontraktor nuk mund të kryer verifikimet e përputhshmërisë së kriterëve të përcaktuara në DST me dokumentacionin e paraqitur nga operatori ekonomik në SPE, pasi dokumentat e paraqitur nga operatori ekonomik në SPE nuk janë të përkthyer në gjuhën shqip, për këtë arsye kjo ofertë refuzohet si e papranueshme.

Pra fakti që dokumentacioni është në gjuhën angleze, përbën arsye skualifikimi, pasi kjo gjuhë nuk është njëra nga gjuhët e ofertës, kërkesë e cila është parashikuar edhe në seksionin 4, pika **4.7 të “Njoftimi i kontratës”** në dokumentat e tenderit të publikuara në SPE dhe APP, si më sipër cituar si dhe në kushtet kur procedura e prokurimit është prokurimi nën

kufijtë e lartë monetarë, dhe dokumentet e tenderit janë të hartuara në shqip kështu edhe operatorët ekonomikë duhet të paraqesin ofertat e tyre në gjuhën shqip, në përputhje edhe me nenin 24 pika 2 “Udhëzimet për ofertuesit/kandidatët” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si më sipër.

Në dokumentet e tenderit “Njoftimi i kontratës”, seksioni 4 “Procedura”, pika 4.7, i dokumenteve të tenderit të procedurës së prokurimit, autoriteti kontraktor ka përcaktuar si më poshtë vijon:

4.7 Gjuha (të) në të cilat mund të hartohen ofertat:

Shqip X

Anglisht

Duke qenë se procedura e prokurimit është e hapur nën kufirin e lartë monetar, gjuha e përdorur nga operatorët ekonomikë është gjuha shqipe dhe rrjedhimisht duhet të të dorëzojnë gjithë dokumentet e tyre në gjuhën shqip.

Për sa më sipër, oferta e paraqitur refuzohet.

2 - Operatori ekonomik skualifikohet për arsye si më poshtë:

- Ka paraqitur autorizim nga “PANELLI” me date 31.07.2024 nderkohe qe referenca I perket tenderit me object “Blerje pompa”,duke e bere te pavlefshem autorizimin nga ky prodhues per pompat qe jane paraqitur per kete object tenderi nga ana e O.E
- Per softstarterin me P=132 kw te prodhuesit LOVATTO nuk eshte paraqitur autorizim nga ky prodhues.
- Elektropompa siperfaqesore ee paraqitur nga O.E me P=7.5 kw nuk I permbush parametrin H=150 m sipas kerkesave.
- Per elektropompen horizontale me P=55 kw Lartesia “H” nuk permbush kerkesat e A.K
- Mungojne datasheet/kataloget per elektropompat zhytese me P=45 kw dhe P=132 kw.
- Mungon inverter me P=22 Kw.Eshte paraqitur me P=2.2 Kw dhe duke qene se eshte e prodhuesit Lovato mungon autorizimi.
- Mungon autorizimi nga prodhuesi “QUADRA” per elektropommat e KUZ.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **MIKAEL-GRUP** me **NIPT K64108001G** me ofertë ekonomike **13,480,000** (trembëdhjetë milion e katërqind e tetëdhjetë mijë) **Lekë Pa TVSH** / totali i pikëve të marra [_____] është identifikuar si fitues (paraparak) i procedurës së prokurimit.

Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit sipas përcaktimeve në nenin 110 të Ligjit Nr. 162/2020, datë 23.12.2020, “Për Prokurimin Publik”.

TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR