

# FORMULARI I ANKESËS PRANË AUTORITETIT/ENTIT KONTRAKTOR DHE KOMISIONIT TË PROKURIMIT PUBLIK

Ankesë drejtuar: Autoriteti/Entit Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik

## Seksioni I. Identifikimi i ankimuesit

Ankimuesi mund të jetë një ofertues ose ofertues i mundshëm (p.sh. individ, operator ekonomik, shoqatë, bashkim operatorësh ekonomikë)

HTM

Emri i plotë i ankimuesit (ju lutem shtypeni)

K97006004D

NUIS/NIPT

Lagja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44

Adresa

Durrës

Albania

2001

Qyteti

Shteti

Kodi Postar/Posta

0672040118

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

shpk.htm@gmail.com

E-mail

Administrator Ilir Tabaku

Emri dhe titulli i zyrtarit të autorizuar për lëshimin e ankesës (ju lutemi shkruani)

2023/04/26

Nënshkrimi i zyrtarit të autorizuar

Data (viti/muaji/dita)

+355672040118

Numri i telefonit (përfshirë kodin e zonës)

Numri i faksit (përfshirë kodin e zonës)

## Seksioni II: Informacion mbi procedurën

Numri i referencës së procedurës/Lotit

*Plotësoni numrin e referencës së kontratës në njoftimin e kontratës ose në dokumentin e tenderit.*

REF-66423-04-18-2023

---

Tipi i procedurës për ankesën

Procedure Prokurimi Publik

Tipi i ankesës

Dokumenta Tenderi

---

Plotësoni llojin e procedurës së përdorur

Open Simple

---

Autoriteti/Enti Kontraktor

*Emri i autoritetit/entit kontraktor që administrojnë procesin e prokurimit.*

Bashkia Kavaje

---

Vlera e përlogaritur e prokurimit

*Vlera e përlogaritur e kontratës/Marrëveshjes Kuadër (shuma në shifra dhe fjalë)*

3480000

---

Objekti i kontratës/Marrëveshjes Kuadër

*Përshkrimi i shkurtër i punëve/mallrave/shërbimeve objekt kontrate/marrëveshje kuadër.*

Furnizim vendosja e paneleve diellore në shkollën Profesionale Golem

---

Afati i fundit për paraqitjen e ofertës

*Data (viti/muaji/dita)*

2023/05/02

---

Data e publikimit të Njoftimit të Fituesit

(Data (viti/muaji/dita) nëse është e zbatueshme)

---

Data e nënshkrimit të kontratës

(Data (viti/muaji/dita) në rastet e kërkesave për pavlefshmëri të kontratës)

---

Tipi i kontratës

Punë

Data e zhvillimit të procedurës

2023/05/02

---

Numri i njoftimit

CN/15853/04192023

Kodi CPV

09331000-8 45261215-4

---

Ankese mbi argument në KPP

---

### Seksioni III: Përshkrimi i ankesës

#### 1. Baza ligjore

(Shkelje/arsyetime ligjore, bazuar në vendime, akte, dokumente, etj.)

Ligji nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik nr. 766, datë 13.10.2021 “Për miratimin e rregullave për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, Neni 4 i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr. 500/2020, datë 05.11.2020

---

#### 2. Objekti i ankesës

- Modifikim i dokumentave të tenderit
- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me skualifikimin e ofertës tuaj.

(Citoni këtu arsyet e skualifikimit)

- Kundërshtim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave lidhur me kualifikimin e ofertës të një/disa operatori/ëve ekonomikë pjesëmarrës në procedurën e prokurimit.

(Citoni operatorin/ët ekonomik për të cilin keni pretendime)

- Pavlefshmëri kontrate

*(Citoni kontratën për të cilën kërkoni pavlefshmërinë)*

- Tjetër

*(Citoni këtu objektin e ankesës që nuk përfshihet më sipër)*

### **3. Rrethanat dhe faktet**

*Përshkruani rrethanat e faktit.*

- 1- Nuk është e nevojshme tipi i panelit Bifacial,
- 2- Duhet të përfshihet pika e kategorisë së licencës NP-10,
- 3- Kriteri i DST për certifikim nga distributori është diskriminues,
- 4- Në bazë të të gjitha peshave të pajisjeve në preventiv nuk janë të nevojshme të gjitha mjetet e kërkuara sipas DST,
- 5- Kriteri i DST për kontratë paraprake furnizimi, është diskriminues sepse për sasi të projektit të papërfillshme si ky objekt, është e pamundur dhe nuk është e nevojshme të lidhet kontrata pasi shumica e subjekteve ashtu si edhe në të disponojmë sasinë e kërkuar në preventiv.

#### 4. Argumentime mbi shkeljet e pretenduara

*Përshkruani në mënyrë koncize shkeljet e pretenduara, duke argumentuar qartë dhe saktë se përse pretendoni për paligjshmëri në veprimet e autoritetit/entit kontraktor.*

- 1) Ne preventive dhe DST eshte kerkuar qe panelet te jene bifaciale. Duke qene se keto panele vendosen ne tarace ne nje kend max 10-12 grade, ne projekt nuk eshte i specifikuar kendi dhe duket si e sheshte. Atehere zgjidhja e paneleve BI FACIALE eshte e panevojshme dhe te pashfrytezueshme dhe rrjedhimisht eshte nje shperdorim Teknik i tyre, duke qene se nga pjesa e pasme e tyre nuk do te prodhohet fare energji elektrike. Zakonisht panelet bifaciale perdoren te mbeshtetuar ne toke ne nje kend rreth 45 grade, ne menyre qe me ane te drites indirekte, te arrihet prodhim energjie edhe nga ana e pasme. Ne rastin e shkollës Profesionale Golem, kjo gje nuk ka kuptim. Mendojme qe te ndryshohet ky specifikim dhe panelet te jene MONOFACIAL, ne menyre qe te kene eficence maksimale ne prodhimin e energjise eketrike.
- 2) Ne piken 2.3.2 te DST, Licenca e domosdoshme per kete objekt duhet te jete NP10 qe nenkupton Ndertimin e impjanteve per prodhim te energjise elektrike. Kerkjome shtimin e kesaj kategorie te licenses.
- 3) Per specialistet e kerkuar ne piken 2.3.3.4 te DST, per instalime të sistemeve fotovoltaike të certifikuar nga firma prodhuese përkatëse, ju bejme me dije qe firmat prodhuese nuk certifikojne apo japin diploma por kryejne trajnime te here pas hershme per produktet e reja te tyre dhe menyren e perdorimit dhe instalimit, dhe ne fund leshohet nje Certificate trajnimi. Ne Republiken e Shqiperise, ka shkolla profesionale per kete specialitet, te cilat leshojne certificate formimi profesional. Sa me lart kerkojme heqjen e kriterit nga prodhuesi dhe te kerkohet certificate formimi profesional te leshuar nga insitucione shteterore ose private te akredituara.
- 4) Per piken 2.3.5 te DST, ku kerkohen mjetet, duke gjykuar nga preventivi dhe nga peshat e materialeve, nuk ka nevoje per 1 (një) autovinc me kapacitet mbajtës 5-10 ton dhe 1 (një) kamionë me kapacitet mbajtës 5-10 ton , por mjafton nje autovinc me kapacitet mbajtes mbi 3 ton Pra te hiqet si kriter Autovinci dhe kamioni me kapacitet mbajtes 5-10 ton dhe te vendosen nje autovinc me kapacitet mbajtes maksimal mbi 3 ton.
- 5) Per piken 2.3.6 te DST, per te provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, kerkohet Kontrate bashkepunimi dhe katalog per panelet bifacial (Asnje dokument nuk eshte ngarkuar ne DST per specifikimet teknike te panelit) dhe te provohet lidhja midis furnitorit dhe produktit te certifikuar. Te hiqet ky kriter, sepse na duket shume diskriminues pasi kompanite serioze te prodhimit te panelve fotovoltaike jane shume te medha dhe nuk mund te lidhesh kontrate per sasi kaq te vogla te ketij projekti (26.55kWp). Keto materiale jane lehtesisht per tu siguruar ne tregun tone dhe jashte, dhe gjithashtu theksojme faktin qe ne tregun tone ka shum shoqeri qe tregetojne apo instalojne panele fotovoltaike dhe asnjera nga keto nuk eshte distributor i autorizuar i ndonje marke prodhuese te panelve fotovoltaike. Kompanite e prodhimit te panelve fotovoltaike, jane te permasave multinacionale dhe menyra e distribucionit te tyre nuk funksionon me distributor apo kontrata furnizimi pasi kjo do te monopolizonte tregun dhe ato kane filiale te tyre ne te gjith europen, ku kane mall stok dhe cdokush mund te bleje pa asnje lloj kufizimi. Nderkohe aktualisht ne disponojme 1 MWp gjendje qe i permbushin keto karakteristika dhe kete mund ta vertetojme nepermjet deklaratave doganore.

#### 5. Kërkesë për ekspertizë të posaçme

Po

Jo

(Nëse po, specifikoni llojin e ekspertizës që kërkon)

---

**6. Kërkesë për përjashtim të zyrtarëve që do të merren me shqyrtimin e ankesës:**

Jo

---

**7. Lista e informacionit konfidencial:**

Nuk ka

---

*Përcaktoni se cili informacion është konfidencial, nëse ka. Shpjegoni pse informacioni është ose një version i dokumenteve përkatëse me heqjen e pjesëve konfidenciale dhe një përmbledhje të përmbajtjes.*

***Kujdes: Ankimesi duhet t'i bashkëlidhë ankimit, që do të paraqesë në autoritetin/entit kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit Publik, dokumentin bankar që vërteton pagesën e tarifës përkatëse për ankesën pranë Komisionit të Prokurimit Publik***

---

Dërgojeni formularin e plotësuar të ankesës së prokurimit, të gjitha shtojcat e nevojshme dhe kopjet shtesë, pranë **Autoritetit/Enti Kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik**.

Shënim: Ankimesi duhet ta dërgojë njëkohësisht ankesën në autoritetin/entit kontraktor dhe Komisionin e Prokurimit publik

**Nr. i faksit:**

**E-mail:**

shpk.htm@gmail.com

**Nënshkrimi dhe vula e Ankuesit**

**Administratori/Përfaqësuesi i autorizuar**

Ilir Tabaku