

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE
UJËSJELLËS KANALIZIME LUSHNJE

Nr. _____ Prot.

Lushnje më, dt. ____ . ____ .2023

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “ Blerje materiale K.U.Z me destinacion Rr.Komisariatit Lushnje”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): Tuba
Kanalizimesh: 4163130-0

VLERA E FONDIT LIMIT: 1 135 853.33(Nje milion e njëqind e tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e pesëdhjetë e tre pike tridhjetë e tre) Leke pa TVSH.

-
- I. Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar Autoriteti Kontraktor Shoqëria Rajonale Ujësjetlës Kanalizime Lushnje Sh.A ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

II. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

- a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës 3
- b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit, sipas Shtojcës 8.

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1. Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Aftësitë teknike, ekonomike dhe profesionale:

- ❖ Kopje të deklaratave të xhiros (vertetim nga administrate tatimore) për te tre viteve te fundit (2020, 2021, 2022) që është 40% i fondit të parashikuar të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes se njoftimit të kontrates.
- ❖ Si dëshmi për përvojën e mëparshme kërkohen vërtetime të lëshuara nga një ent publik ose fatura tatimore të shitjes, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Në rastin e përvojës së më parshme të realizuar me sektorin privat, si dëshmi pranohen vetëm faturat tatimore të shitjes, të plotësuar sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara ranë organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 41, pika 3, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që shërbimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se 40 % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.*

Kopje të vërtetuar të bilanceve, të audituara nga ekspertet kontabël të licencuar, të konfirmuara nga autoritetet përkatëse të Administratës Tatimore, të tre viteve të fundit (2019, 2020, 2021) ku të pakten në dy bilancet e një pasnjeshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Akt Ekspertizë e Ekspertit Kontabel të Autorizuar, duhet të paraqitet nga Operatori Ekonomik vetëm në rastet kur janë në kushtet e përcaktuara nga neni 41, germa ‘c’ e ligjit nr. 10091, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” (indryshuar)."

***Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.*

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, ligjit nr. 10091 datë 5.3.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” i ndryshuar.

Kërkesa të tjera të veçanta për kualifikim

Për autoritetin Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatori ekonomik zotëron kapacitetin teknik lidhur me përvojën e duhur, vërtetuar kjo edhe nëpërmjet dokumenteve të tilla si certifikata ISO ku operatori ekonomik duhet të dëshmojë se është i pajisur me certifikatat:

- a. **ISO 9001:2015** –Certifikim për Menaxhimin e Cilësisë, ose ekuivalente (e vlefshme); për ushtrim të aktivitetit objekt i prokurimit në mënyrë që OE të sigurojë një furnizim me cilësi dhe standarde evropiane e cila duhet të jetë e akredituar nga institucione vendase (Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit (DPA), ose nga organizma ndërkombëtare akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Duke qenë se kjo lloj certifikate ISO-mund të ketë evoluar ndër vite do te pranohet edhe çdo lloj standardi tjetër i cili ka ardhur si evoluim i kësaj ISO; **(Këto dokumente duhet te jene te përkthyer dhe noterizuar);**

- b. *Furnizuesi duhet që të gjitha materialet t'i shoqërojë me certifikatën e prodhuesit* I tubave duhet te jete I certifikuar sipas ISO 9001 dhe te disponoj certifikate prodhimi sipas standartit EN 13476-3:2018 + A1:2020 ose sipas standartit shqiptar SSH ekuivalent i këtij standardi.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, nenin 39, pika 8, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.

Menaxhimi i cilësisë i certifikuar përfaqëson konfirmim zyrtar të një niveli me performancë të besueshme të biznesit si dhe provën e angazhimit për përmirësim të vazhdueshëm dhe plotësimin e kërkesave të klientit.

Zbatimi dhe certifikimi i sistemit te menaxhimit të cilësisë sjell besim tek partneret e biznesit dhe autoriteteteve ne lidhje me produktet dhe shërbimet furnizuese duke ndihmuar për zvogëlimin e humbjeve dhe përmirësimin e efikasitetit te biznesit në tërësi.

ISO 9001 përfaqëson standardin ndërkombëtar unanimit i njohur si standardi qe i përket kërkesave për një sistem menaxhimi të cilësisë. Ky standard aplikohet për çdo shoqëri pavarësisht madhësisë ose fushës se aktivitetit.

Gjithashtu, këto certifikata janë të nevojshme për të vërtetuar që operatori ekonomik ofertues ushtron aktivitet në pajtueshmëri me standardet e kërkuara të cilësisë, duke garantuar në këtë mënyrë se furnizimi i mallrave do të realizohet sipas standardeve ndërkombëtare.

Përshkrimi i Specifikimeve Teknike të mallrave objekt i prokurimit, duhet të përshkruhen sa më saktë dhe plotësisht, për sa të jetë e mundur, duke krijuar kushte për konkurrencë të paanshme dhe të hapur midis të gjithë kandidatëve dhe ofertuesve. Specifikimet teknike, me përjashtim të rasteve plotësisht të justifikuara, duhet të hartohen në mënyrë të tillë që të marrin parasysh kriteret e aksesit për personat me aftësi të kufizuara ose projektimin për të gjithë përdoruesit, siç kërkohet nga ligji në fuqi.

SHËNIM: Në Specifikimet Teknike, nuk duhet të përshkruhet asnjë markë specifike prodhimi ose burim ose proces i veçantë, që karakterizon produktet ose shërbimet e ofruara nga një Operator specifik Ekonomik ose ndonjë markë tregtare, patentë, tip ose origjinë ose prodhim specifik, për të favorizuar ose eliminuar ndërmarrje ose produkte të caktuara. Një gjë e tillë lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme kur nuk ekziston një mënyrë e mjaftueshme, e saktë ose e kuptueshme për të përshkruar objektin e Kontratës. Referencat e tilla duhet të shoqërohen me fjalët "ose ekuivalent".

Skicimet, parametrat teknik etj:

- **Tubat PE Korrogato**

Tubat të jenë nga një anë me gotë (krykë) çiftimi, shoqëruar me guarnicion .Tubat e polietilenit janë të profilizuar, me dy mure me valëzim të jashtëm dhe sipërfaqe të lëmuar brenda.Tubi është bërë nga diametri i jashtëm, i standardizuar sipas EN 13476-3,diametri i brendshëm me vlerë më të lartë se trashësia standarde. Diametri i specifikuar DN i referohet diametrit të brendshëm (ID) të tubove (± 2%).

Sipas standardit EN13476-3, tubat janë rezistente ndaj temperaturës në përputhje tek treguesit sipas normes EN 476. Fortesia e tubave duhet te jete SN8 sipas ISO 9969.

Çdo tub duhet të ketë të shënuar në trup të saj, të dhënat si më poshtë:

- Emrin e prodhuesit
- Diametri i tubit

Ky shënim duhet të jetë i trupëzuar në tub ose i shënuar në mënyrë rezistente (permanente).Tubot duhet të kenë rezistencë të lartë kundrejt thyerjes si dhe goditjeve mekanike.Gjatësia e tubove duhet të jetë 6 ml.Prova e hermeticitetit duhet të jetë sipas Standartit DIN EN 1610 ose sipas standardit shqiptar SSH ekuivalent i këtij standardi.

Prodhuesi I tubave duhet te jete I certifikuar sipas ISO 9001 dhe te disponoj certifikate prodhimi sipas standartit EN 13476-3:2018 + A1:2020 ose sipas standardit shqiptar SSH ekuivalent i këtij standardi.

Furnizuesi duhet që të gjitha materialet t'i shoqërojë me certifikatën e prodhuesit , që vërteton përputhjen me specifikimet teknike të kërkuara .

- **Tubat PE Korrogato**

Tubot të jenë nga një anë me gotë (krykë) çiftimi, shoqëruar me guarnicion .Tubat e polietilenit janë të profilizuar, me dy mure me valëzim të jashtëm dhe sipërfaqe të lëmuar brenda.Tubi është bërë nga diametri i jashtëm, i standardizuar sipas EN 13476-3,diametri i brendshëm me vlerë më të lartë se trashësia standarde. Diametri i specifikuar DN i referohet diametrit të brendshëm (ID) të tubove (± 2%).

Sipas standardit EN13476-3, tubat janë rezistente ndaj temperaturës në përputhje tek treguesit sipas normes EN 476. Fortesia e tubave duhet te jete SN8 sipas ISO 9969.

Çdo tub duhet të ketë të shënuar në trup të saj, të dhënat si më poshtë:

- Emrin e prodhuesit
- Diametri i tubit

Ky shënim duhet të jetë i trupëzuar në tub ose i shënuar në mënyrë rezistente (permanente).Tubot duhet të kenë rezistencë të lartë kundrejt thyerjes si dhe goditjeve mekanike.Gjatësia e tubove duhet të jetë 6 ml.Prova e hermeticitetit duhet të jetë sipas Standartit DIN EN 1610 ose sipas standardit shqiptar SSH ekuivalent i këtij standardi.

Prodhuesi I tubave duhet te jete I certifikuar sipas ISO 9001 dhe te disponoj certifikate prodhimi sipas standartit EN 13476-3:2018 + A1:2020 ose sipas standardit shqiptar SSH ekuivalent i këtij standardi.

Furnizuesi duhet që të gjitha materialet t'i shoqërojë me certifikatën e prodhuesit , që vërteton përputhjen me specifikimet teknike të kërkuara .

NJESIA E PROKURIMIT