

P R E V E N T I V

Pus dublant shpime për ujo pusi Çiçlakë UKF 23

Porositësi NDËRMARRJA UJËSJELLËS KANALIZIME FIER (UKF)

Studio projektimi A.SH.Enginering

Nr	Analiza	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia
		Shpimi i pusit		
4	An	Shpim i pusit me diameter 470mm	ml	13
5	An	Shpim i pusit me diameter 311mm	ml	237
6	An	F.V tubo celiku me diametër 300mm	ml	13
7	An	F.V tubo te galvanizura me diametër 200	ml	250
8	An	Pregatitje argjile bentonite	orë	21
9	An	Mbushje e trungut te pusit me zhavor	M3	12
10	An	Larje pusi zevendesimi i argjiles me uje	O.pune	8
11	1.128/1 An	Betonim pusi ne grykes <i>se pusit B/ M 150</i>	M3	3.5
12	An	Pompim testim pusi me kompresor	O.pune	24
13	An	Analiza kimike te ujit	cope	1
14	An	Analiza Bakteorologjike uji	cope	3
15	An	Bryl dalje fillanxhe ø 200 + 1nl tub DN80mm	cope	1
16	An	F.V. Fllanxhe ø200mm celiku PN 10 bar	cope	1