

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE PËR KUALIFIKIM

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje ndriçues rruge + krahë”

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV):
34993000-4**

VLERA E FONDIT LIMIT:

3.330.600 *(tre milion e treqind e tridhjetë mijë e gjashtëqind) lekë pa tvsh*

3.996.720 *(tre milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e njëzet) lekë me tvsh*

Llogaritja e fondit limit është bërë bazuar ne Ligjin nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,kreu IX “Rolet dhe përgjegjësitë e autoritetit kontraktor ”,kreu X ,neni 76 ,pika 1 c “Mënyrat e përllogaritjes se vlerës së prokurimit ”. Kjo vlere eshte llogaritur nga komisioni per llogaritjen e fondit limit te ngritur nga Titullari i AK me urdher nr.45 date 26.01.2024,duke u bazuar ne studimin e tregut dhe duke nxjerre mesataren e tre ofertave nga tre operatore ekonomike qe operojne ne kete fushe.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”,autoriteti/enti kontraktor Bashkia Maliq ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

I. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Sigurim oferte, sipas Shtojcës ...;

b. Formulari përmbledhës i vetdeklarimit

Argumentimi: Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të LPP, nenit 26, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1. Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):
Sipas kritereve të përgjithshme të kualifikimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në nenin 77, pika 1/a dhe 2, të LPP, nenit 40, pika 5, të VKM nr.285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

2.2. Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1 Kopje të vërtetuar të bilancit për vitet 2021,2022 ,2023 të paraqitur dhe konfirmuar pranë autoriteteve përkatëse me nënshkrim dhe vulë si dhe të shoqëruara me Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabel të Autorizuar në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar, të cilat zbatojnë për raportimin financiar standardet kombëtare të kontabilitetit, kur, në mbyllje të periudhës kontabël, për dy vite radhazi, tejkalojnë dy prej tre treguesve të mëposhtëm:

- i) totali i aktiveve të bilancit, në mbyllje të periudhës kontabël përkatëse, arrijn ose e kalon shumën prej 50 milionë lekësh;
- ii) shuma e të ardhurave nga veprimtaria ekonomike (qarkullimi) në atë periudhë kontabël arrijn ose e kalon shumën prej 100 milionë lekësh;
- iii) ka, mesatarisht, 30 të punësuar gjatë periudhës kontabël."

Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilance të njëpasnjëshme ,nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit.

Argumentimi:Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenit 43, pika 4, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, në përputhje me ligjin nr. 10091, datë 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar", i ndryshuar, Kreu V, neni 41, pika c "c) (Shënim: citoni dispozitën përkatëse të legjislacionit tatimor, ku përcaktohen rastet kur personat juridikë kanë detyrimin që të kryejnë auditimin ligjor të pasqyrave financiare vjetore, përpara publikimit të tyre, nga eksperte kontabël ose shoqëri audituese).

2.2.2 Kopje të deklaratave për xhiron vjetore të viteve 2021,2022,2023 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 30% e vlerës së fondit limit të kontratës që prokurohet.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, tëVKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik".

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë bazuar në Ligjin 9920 datë 19.05.2008 ,për "Procedurës Tatimore "neni 64 Deklarata Tatimore.

2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore, për vitin 2023 ,pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatori ekonomik ushtron ose ka ushtruar aktivitet sipas Ekstraktit të Rregjistrimit Tregtar dhe për vitin 2024 sipas përcaktimeve të Vendimit të Këshillit të Bashkisë përkatëse, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, neni 5, pika c, sipas afateve të miratuara të kryerjes së pagesave të përcaktuara nga çdo njësi e qeverisjes vendore.

Kriteri konsiderohet i përmbushur me plotësimin e formularit sipas shtojcës 8 të DT. Dokumentat e kërkuara më sipër do të paraqitën referuar përcaktimeve të nenit 26, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, i ndryshuar , përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve ankimit, ose nëse kërkohe sqarime nga autoriteti kontraktor.

* Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, cdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Bashkia.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” dhe në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr.9920 datë 19.05.2008 “Per proceduratatimore” i ndryshuar, neni 4, pika 2 d).

Referuar sa mësipër, njësia e prokurimit gjykon se kriteri i vendosur nga autoriteti kontraktor lidhur me dorëzimin nga ana e operatorëve ekonomikë të vërtetimit të shlyerjes së detyrimeve vendore është në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi e konkretisht me ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 për “Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtari biznesi kanë detyrimin ligjor të regjistrimit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për të bërë të identifikueshëm vendodhjen e aktivitetit të tyre dhe për tju nënshtuar pagesës së taksave vendore të parashikuara shprehimisht në këtë ligj.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizime të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit, nga shpallja e njoftimit të kontratës ,ku vlera e kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 20% i fondit limit të kesaj kontrate

- a) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjisllacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenin 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave

të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanëpërvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë ne vlerën jo më pak se 20% të vlerës së fondit limit,që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Ndriculesat te jene te pajisur me certifikate te prodhimit European.

Argumentim: Në bazë nenit 77, pika 4 të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 44, pika 3, pika 4 , të VKMnr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që ndricuesat jane konform kerkesave dhe specifikimeve te kerkuara.

2.3.3 Ne rastin kur operatori ekonomik eshte prodhues i mallrave te kerkuar, duhet te paraqese fotot dhe kataloget e ndricuesave (*katalogu duhet te jete i perkthyer ne gjuhen shqip*).
Ne rastin kur nuk eshte prodhues te paraqese autorizim nga prodhuesi ose distributori se bashku me fotot dhe katalogun perkates te ndricuesave (*katalogu duhet te jete i perkthyer ne gjuhen shqip*).

Argumentim: Në bazë të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6 , germa b, të VKMnr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri operatori ekonomik i garanton Autoritetit Kontraktor se ploteson kapacitetet per funizimin me materialet e kerkuara.

2.3.4 Operoret ekonomik duhet te paraqesin nga nje moster per secilin mall te kerkuar nga autoriteti kontraktor. Mostrat do te paraqiten ne ditën dhe oren e hapjes se ofertave te percaktuar ne dokumentat e tenderit. Per paraqitjen e mostrave do te mbahet proces – verbal per te administruar procesin e dorezimit midis Autoritetit Kontraktor dhe operatorit ekonomik.

Argumentim: Në bazë të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 40, pika 6 , germa a, të VKMnr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri Autoriteti Kontraktor do te verifikojë materialet nese perputhen me specifikimet e kerkuara te mallrave si forma,ngjyra, standarti etj..)

2.3.5 Operatori ekonomik duhet te garantojë me anë të një Vetedeklarimi se do dorezojë mallin sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktor, brenda 30 ditëve nga data e kërkesës së Autoritetit Kontraktor.

Argumentim: Në bazë të të ligjit nr. nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” dhe nenit 85, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, me anë të këtij kriteri Autoriteti Kontraktor siguron se do te furnizohet me mallrat e kerkuar brenda afatit te kontrates.

SPECIFIKIMET		
---------------------	--	--

<u>I. NDRIÇUES LED 54 W</u>		
1. Burimi I dritës : LED		
2. Shkalla e mbrojtjes nga goditja : Jo me pak se IK07		
3. Izolimi : Jo me pak se IP65		
4. Jetgjatësia : Minimumi 50000 ore pune		
5. Color temperature : 4000 k		
6. Tensioni hyrës 220-240 V		
7. Temperatura e operimit : Jo me pak se - 30 ° C deri në jo me shumë se +40 ° C		
8. Indeksi I Renderimit Ngjyrës : > 70 ose = 70		
9. Eficensa lm/W : >117 OSE = 117 lm W		
10. Fluksi në lm OUT : 7200 ml (+/- 7%)		
11. Çertifikimi për ndriçimin : CE		
12. Sistem kontrolli : Ndrëuesi duhet të jete I paisur me driver .		
13. Dimensioni : 80 mm x 165 mm x 473 mm		
<u>II. NDRIÇUES LED 20 W</u>		
1. Burimi I dritës : LED		
2. Klasa e mbrojtjes nga goditja II		
3. Izolimi : Jo me pak se IP65		
4. Jetgjatësia : Minimumi 50000 ore pune		
5. Color temperature : 6000 k		
6. Tensioni hyrës 220-240 V		
7. Temperatura e operimit : Jo me pak se - 30 ° C deri në jo me shumë se +50 ° C		
8. Fluksi në lm OUT : 2000 ml		
9. Çertifikimi për ndriçimin : CE		
10. Dimensioni : 310 mm x 105 mm x 55 mm		
11. Materiali Alumin		
<u>III. Ndrëues me portollambë E 27</u>		
1. Materiali Alumin pjesa e sipërme		
2. Materiali PVC pjesa e poshtme		
3. Përmasat 260 mm x 365 mm x 278 mm		
<u>IV. Ndrëues Tavanor Led 60 x 60 40w jashtë muri</u>		
1. Burimi I dritës : LED		
2. Shkalla e mbrojtjes nga goditja : Jo me pak se IK02		
3. Izolimi : Jo me pak se IP20		
4. Jetgjatësia : Minimumi 50000 orë pune		
5. Color temperature : 4000 k		
6. Tensioni hyrës : 220-240 V		
7. Temperatura e operimit : Jo më shumë se + 10 ° C deri në jo më shumë se + 35 ° C		
8. Indeksi I Renderimit Ngjyrës : > 80 ose = 80		
9. Eficensa lm/W : >100 lm/W ose = 100 lm/W		
10. Fluksi në lm OUT : 3400 ml (+/- 10%)		
11. Çertifikimi për ndriçimin : CE		
12. Sistem kontrolli : Ndrëuesi duhet të jete I paisur me driver .		

13. Dimensioni të përfaqëruar : 35 mm x 595 mm x 595 mm		
<u>V. Ndriçues Tavanor Led 60 x 60 40w inkaso</u>		
1. Burimi I dritës : LED		
2. Shkalla e mbrojtjes nga goditja : Jo me pak se IK02		
3. Izolimi : Jo me pak se IP20		
4. Jetgjatësia : Minimumi 50000 orë pune		
5. Color temperature : 4000 k		
6. Tensioni hyrës : 220-240 V		
7. Temperatura e operimit : Jo më shumë se + 10 °C deri në jo më shumë se + 35 °C		
8. Indeksi I Renderimit Ngjyrës : > 80 ose = 80		
9. Eficensa lm/W : >100 lm/W ose = 100 lm/W		
10. Fluksi në lm OUT : 3400 lm (+/- 10 %)		
11. Çertifikimi për ndriçimin : CE		
12. Sistem kontrolli : Ndriçuesi duhet të jete I paisur me driver .		
13. Dimensioni të përfaqëruar : 35 mm x 595 mm x 595 mm		