



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME ELBASAN SH.A

Elbasan, më: 08.10.2025

PROCESVERBAL
Tipi i kontratës - Mallra

PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE
(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS:
“Blerje materiale elektrike”

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, **Shoqëria Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Elbasan” sha**, ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, me përmbajtjen si më poshtë:

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Ofertuesi për t’u kualifikuar, duhet të ketë në ekstraktin e veprimtarisë së tij objektin e kërkuar nga ana jonë: **“Blerje materiale elektrike”**, dhe në përputhje me specifikimet teknike të mëposhtme:

Shtojca 6

SPECIFIKIMET TEKNIKE PËR MATERIALET ELEKTRIKE OBJEKT PROKURIMI

1. Kabell CU 4x4 mm²

Tensioni nominal: $U_0/U = 600/1000$ V c.a. / a.c., $U_0/U = 900/1500$ V c.c. / d.c., $U_m = 1200$ V c.a. / a.c. - 1800 V c.c. / d.c

Sforcimet maksimale të tërheqjes gjatë instalimit: 5 Kg/mm^2

Rezjaminimale e perthyerjes së telit: $4 \times \varnothing_e$

Materiali mbushëse jete jo thithës i lagështirës, qenuklejon ndezjen e shkëndijës dhe redukton emetimin e gazrave korrodues

Izolimi: Gome e forte tip G16 e perbere nga etileni dhe propileni

Ngjyra: Jeshile/Verdhe, Zeze, Kafe, Gri ose Blu, Zeze, Kafe, Gri

Lloji i percjellesit: Baker I per kulshem klasa 5

Standartet: - CEI UNEL 35318; CEI 20-13; CEI EN 50575:2014+A1:2016; CEI EN 50399; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2;

Niveliiriskut: BD2

Rezistencadajujit AD7

Temperaturaminimale e instalimit: 0°C

Temperaturaminimale e operimit: -15°C

Temperaturamaksimale e operimit ne percjelles: 90°C

Temperaturamaksimale ne lidhjeteshkurter: 250°C

Diametrimaksimalipercjellesit: 0.31 mm

Trashesiamesatare e izolimit: 0.7 mm

Trashesiamesatare e veshjes se jashtme: 1.8 mm

Diametri I jashtem: 16 mm

Pesha e kabllit: 330 g/m

Rezistenca maksimale elektrike ne 20°C: 4.95 ohm/km

2. Kabell CU 4x6 mm²

Tensioni nominal: $U_0/U = 600/1000$ V c.a. / a.c., $U_0/U = 900/1500$ V c.c. / d.c., $U_m = 1200$ V c.a. / a.c. - 1800 V c.c. / d.c

Sforcimetmaksimaleteterheqjesgjateinstalimit: 5 Kg/mm²

Rezjaminimale e perthyerjes se telit: 4 x Øe

Materialimbusheste jete jo thithesilageshtires, qenuklejonndezen e shkendijesdhereduktonemetimin e gazravekorrodues

Izolimi: Gome e forte tip G16 e perbere nga etileni dhe propileni

Ngjyra: Jeshile/Verdhe, Zeze, Kafe, Gri ose Blu, Zeze, Kafe, Gri

Llojiipercjellesit: Baker I perkulshemklasa 5

Standartet: - CEI UNEL 35318; CEI 20-13; CEI EN 50575:2014+A1:2016; CEI EN 50399; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2;

Niveliiriskut: BD2

Rezistencadajujit AD7

Temperaturaminimale e instalimit: 0°C

Temperaturaminimale e operimit: -15°C

Temperaturamaksimale e operimit ne percjelles: 90°C

Temperaturamaksimale ne lidhjeteshkurter: 250°C

Diametrimaksimalipercjellesit: 0.31 mm

Trashesiamesatare e izolimit: 0.7 mm

Trashesiamesatare e veshjes se jashtme: 1.8 mm

Diametri I jashtem: 17.5 mm

Pesha e kabllit: 430 g/m

Rezistenca maksimale elektrike ne 20°C: 3.30 ohm/km

3. Kabell CU 4x2.5 mm²

Tensioni nominal: $U_0/U = 600/1000$ V c.a. / a.c., $U_0/U = 900/1500$ V c.c. / d.c., $U_m = 1200$ V c.a. / a.c. - 1800 V c.c. / d.c

Sforcimet maksimale te terheqjes gjate instalimit: 5 Kg/mm²

Rezja minimale e perthyerjes se telit: 4 x Øe

Materiali mbushes te jete jo thithes i lageshtires, qe nuk lejon ndezjen e shkendijes dhe redukton emetimin e gazrave korrodues

Izolimi: Gome e forte tip G16 e perbere nga etileni dhe propileni

Ngjyra: Jeshile/Verdhe, Zeze, Kafe, Gri ose Blu, Zeze, Kafe, Gri

Llojiipercjellesit: Baker I perkulshemklasa 5

Standartet: - CEI UNEL 35318; CEI 20-13; CEI EN 50575:2014+A1:2016; CEI EN 50399; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2;

Niveliiriskut: BD2

Rezistencandajujit AD7

Temperaturaminimale e instalimit: 0°C

Temperaturaminimale e operimit: -15°C

Temperaturamaksimale e operimit ne percjelles: 90°C

Temperaturamaksimale ne lidhjeteshkurter: 250°C

Diametrimaksimalipercjellesit: 0.26 mm

Trashesiamesatare e izolimit: 0.7 mm

Trashesiamesatare e veshjes se jashtme: 1.8 mm

Diametri I jashtem: 14.6 mm

Pesha e kabllit: 260 g/m

Rezistenca maksimale elektrike ne 20°C: 7.98 ohm/km

4. Kabell CU 3x2.5

Tensioni nominal: $U_0/U = 600/1000$ V c.a. / a.c., $U_0/U = 900/1500$ V c.c. / d.c., $U_m = 1200$ V c.a. / a.c. - 1800 V c.c. / d.c

Sforcimet maksimale te terheqjes gjate instalimit: 5 Kg/mm²

Rezja minimale e perthyerjes se telit: 4 x Øe

Materiali mbushes te jete jo thithes i lageshtires, qe nuk lejon ndezjen e shkendijes dhe redukton emetimin e gazrave korrodues

Izolimi: Gome e forte tip G16 e perbere nga etileni dhe propileni

Ngjyra: Jeshile/Verdhe, Blu, Kafe ose Zeze, Kafe, Gri

Llojiipercjellesit: Baker I perkulshemklasa 5

Standartet: - CEI UNEL 35318; CEI 20-13; CEI EN 50575:2014+A1:2016; CEI EN 50399; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2;

Niveliiriskut: BD2

Rezistencandajujit AD7

Temperaturaminimale e instalimit: 0°C

Temperaturaminimale e operimit: -15°C

Temperaturamaksimale e operimit ne percjelles: 90°C

Temperaturamaksimale ne lidhjeteshkurter: 250°C

Diametrimaksimalipercjellesit: 0.26 mm

Trashesiamesatare e izolimit: 0.7 mm

Trashesiamesatare e veshjes se jashtme: 1.8 mm

Diametri I jashtem: 13.6 mm

Pesha e kabllit: 220 g/m

Rezistenca maksimale elektrike ne 20°C: 7.98 ohm/km

5. Kabell elektrik 3x1.5

Tensioni nominal: $U_0/U = 600/1000$ V c.a. / a.c., $U_0/U = 900/1500$ V c.c. / d.c., $U_m = 1200$ V c.a. / a.c. - 1800 V c.c. / d.c

Sforcimet maksimale te terheqjes gjate instalimit: 5 Kg/mm^2

Rezja minimale e perthyerjes se telit: $4 \times \emptyset_e$

Materiali mbushes te jete jo thithes i lageshtires, qe nuk lejon ndezjen e shkendijes dhe redukton emetimin e gazrave korrodues

Izolimi: Gome e forte tip G16 e perbere nga etileni dhe propileni

Ngjyra: Jeshile/Verdhe, Blu, Kafe ose Zeze, Kafe, Gri

Lloji i percjellesit: Baker I perkulshem klasa 5

Standartet: - CEI UNEL 35318; CEI 20-13; CEI EN 50575:2014+A1:2016; CEI EN 50399; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2;

Niveli i riskut: BD2

Rezistenc e ndaj ujit AD7

Temperatur e minimale e instalimit: 0°C

Temperatur e minimale e operimit: -15°C

Temperatur e maksimale e operimit ne percjelles: 90°C

Temperatur e maksimale ne lidhjeteshkurter: 250°C

Diametri i maksimale i percjellesit: 0.26 mm

Trashesia e shtatave e izolimit: 1.7 mm

Trashesia e shtatave e veshjes se jashtme: 1.8 mm

Diametri i jashtem: 12.5 mm

Pesha e kabllit: 170 g/m

Rezistenca maksimale elektrike ne 20°C : 13.3 ohm/km

6. Kabell per motosaldate 1x35

Kabell saldimi per saldatrice

Seksioni: $1 \times 35 \text{ mm}^2$

Zjarrrdurues sipas: DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Vaj durues sipas: DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404

Temperatura e operimit: -35°C to +85°C

Tensioni nominal: AC U0/U 100/100 V

Pesha e kabullit: 420 kg/km

7. Spot me Llamp Led me kunjja 220V,6W,6500K,O55-57mm

8. Spot rrethor, (ibardhë), 6W. LED 6400K

9. Morset kapuc

Materiali: Polikarbonat transparent iveshur me tunxh CW614N me vidashtrengimiprezinku

Shkalla e mbrojtjes: IP00

Grade kundra zjarrit sipas standartit UL94-V0

Rezistence nxehtesie deri ne 130 °C

Standartet: EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

10. Morseta 16 mm

Materiali: Polikarbonat transparent iveshur me tunxh CW614N me vidashtrengimiprezinku

Shkalla e mbrojtjes: IP00

Grade kundra zjarrit sipas standartit UL94-V0

Rezistence nxehtesie deri ne 130 °C

Standartet: EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004

Amperazhi per secilinseksion: 16mm²(76A)

11. Mufteelektrike (kundraujit) (35, 25, 16, 10, 6, 75)

Rezistenca në tërheqje: 14 MPa min e testuar ne metoden e testimit ISO 37

Zgjatja përfundimtare: 350% min

Rezistenca termike: 120°C min e testuar ne metoden e testimit IEC 60216

Fleksibiliteti në temperaturë të ulët: Nuk ka plasaritje në 4 orë në -40°C ± 3°C e testuar sne metoden e testimit ASTM D2671 Procedura C

Forca dielektrike: ≥ 10 kV/mm min e testuar ne metoden e testimit IEC 60243 pjesa 1 dhe 2

Rezistenca e vëllimit: 1 x 10 ¹⁰ Ω cm min e testuar ne metoden e testimit IEC 60093

12. Rele kohe

Koha minimale e ndërrimit: 15 minuta

Saktësia: ± 5 minuta, numëror vertikal

Autonomia në orë: 100

Saktësia në ditë: 2.5 s

Programim 24 orësh

Koha më e shkurtër e ndërrimit në kanal 1: 15 minuta

Programizhvendosjesjeto 1: 15 minuta

Tensioniifurnizimit: 230V

Frekuenca: 50-60 Hz

Temperatura e operimit: -10-55 °C

Temperatura e ruajtjes: -10-60 °C

Drejtimiifurnizimit me energjielektrike: Nga lart

Treguesiishënimittëterminalit: Po

Kapacitetiiterninaleve: 1.5-4 mm²

I përshtatshëmpërfunksionim manual: Po

Kontaktilirëindërprerësit me potencial: Po

Shkalla e mbrojtjes: IP20

Permasat: Lartesi 83 mm dhethellesi 60 mm

13. Rele ylle /trekendesh

14. Rele niveli

Sonde niveli me permasa 100 mm gjatesidhe 19.5 mm gjeresi

15. Rele termike 18-25

Gama e rregullueshme e rrymes: 18-25A

Tensioni maksimal i funksionimit Ue: 690V

16. Rele termike 45-65

Gama e rregullueshme e rrymes: 45-65A

Tensioni maksimal i funksionimit Ue: 690V

17. Automat 200A 4P

Rryma e vleresuar: 200A

TensioniivleresuarUe: 690V

Tensioniivleresuariizolimit Ui: 800V

TensioniivlerësuarirezistencësëimpulsitUimp: 8kV

Kapacitetiivlerësuarindërprerjessëqarkuttëshkurtër: 50 kA

Frekuenca: 50-60 Hz

Lloji I kurbes: C

Numri I poleve: 4

Shkalla e mbrojtjes: IP20

Temperatura e emabjentitgjateoperimit: -25-70 °C

Permasat: Gjeresi 140 mm, Lartesi 165 mm, Thellesi 100 mm

Pesha: 2.4 kg

18. Automat 150A 4P

Rryma e vleresuar: 150A

TensioniivleresuarUe: 690V

Tensioniivleresuariizolimit Ui: 800V

TensioniivlerësuarirezistencësëimpulsitUimp: 8kV

Kapacitetiivlerësuarindërprerjessëqarkuttëshkurtër: 50 kA

Frekuenca: 50-60 Hz

Lloji I kurbes: C

Numri I poleve: 4

Shkalla e mbrojtjes: IP20

Temperatura e emabjentitgjateoperimit: -25-70 °C

Permasat: Gjeresi 140 mm, Lartesi 165 mm, Thellesi 100 mm

Pesha: 2.4 kg

19. Automat 20A IP

Standarti: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Tensioni I izolimit: 500V

Temperatura e operimit: -25 +40 °C

Numri I poleve: 1 Polar

Rryma e vleresuar: 20A

Tensioni nominal: 230-400 V

Tensionii vlerësuar rezistencës së impulsit (Uimp): 4kV

Frekuenca: 50/60 Hz

Lloji I kurbes: C

Rrymanominale e shkeputjes se qarkutteshkurtër: 6000 A

Dimensionet: Lartesi 81 mm, Gjeresi 18 mm, Gjatesi 80 mm

20. Automat 16A IP

Standarti: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Tensioni I izolimit: 500V

Temperatura e operimit: -25 +40 °C

Numri I poleve: 1 Polar

Rryma e vleresuar: 16A

Tensioni nominal: 230-400 V

Tensionii vlerësuar rezistencës së impulsit (Uimp): 4kV

Frekuenca: 50/60 Hz

Lloji I kurbes: C

Rrymanominale e shkeputjes se qarkutteshkurtër: 6000 A

Dimensionet: Lartesi 88 mm, Gjeresi 17.8 mm, Gjatesi 77.8 mm

21. Automat 100 A 4P

Standarti: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

Tensioni I izolimit: 500V

Temperatura e operimit: -25 +70 °C

Numri I poleve: 4 Polar

Rryma e vleresuar: 100A

Tensioniivlerësuarirezistencësëimpulsit (Uimp): 4kV

Frekuenca: 50/60 Hz

Lloji I kurbes: C

Rryma nominale e shkeputjes se qarkut te shkurtër: 10 kA

Dimensionet: Lartesi 94.8 mm, Gjeresi 70.8 mm, Gjatesi 77.8 mm

Shkalla e goditjes: IK02

22. Leshuesmagnetik 100A me bobine (380V)

Rryma e vleresuar: 160A

Frekuenca: 50-60 Hz

Standartet: IEC 60947-4-1 and EN 60947-4-1

Tensioni I bobines: 380V

23. Leshuesmagnetik 50A me bobine (380V)

Rryma e vleresuar: 160A

Frekuenca: 50-60 Hz

Standartet: IEC 60947-4-1 and EN 60947-4-1

Tensioni I bobines: 380V

24. Leshuesmagnetik 200A me bobine (380V)

Rryma e vleresuar: 160A

Frekuenca: 50-60 Hz

Standartet: IEC 60947-4-1 and EN 60947-4-1

Tensioni I bobines: 380V

25. Leshuesmagnetik 150A

Rryma e vleresuar: 160A

Frekuenca: 50-60 Hz

Standartet: IEC 60947-4-1 and EN 60947-4-1

Tensioni I bobines: 24V

26. Prizaelektrike (jashte muri)

Rezistenca ne testim per 1 min: 2000V

Frekuenca: 50 Hz

Tensioni: 250V

27. Kuti shperndarese(jashte muri)

Rezistencandajgoditjeve: IK08

Shkalla e mbrojtjes: IP56

Temperatura e instalimit: -15°C +60°C

Standartet: CEI 23-48 – IEC60670-1 – IEC60670-22

Permasat: 24 cm x 19 cm x 9 cm

Perdorimi: Jashtemurit

28. Kaseteelektrike 20x20

Permasa: 20 cm x 20 cm

29. Ballandez 3x2.5 50 ml

Zgjatues me priza me gjatesi 50 metra linear dhe seksionkabulli 3x2.5mm

Ngjyra: e zeze ose blu

30. Kapikorda

Materiali: DIN 1747

Seksionet mm²: 10, 35, 50, 70, 95, 120

Baker-Alumin

31. Siguresetubulare45A (TL)

Lloji: 45A per tension telarte

32. Indikator per tension telarte

Indikator qe dekon pranine e rrymes

33. Neon LED 18W

Tensioni: 220-240V

Fuqia: 18W

Indeksiingjyres se drites (Ra): >70

Materiali: xham/plastike

Jetegjatesia: 8000 ore pune

Faktori I fuqise: >0.8

Kendi I drites: 200 °

Numri I cikleve ON/OFF: x4000

34. Neon LED 27W

Tensioni: 220-240V

Fuqia: 27-30W

Indeksiingjyres se drites (Ra): >70

Materiali: xham/plastike

Jetegjatesia: 8000 ore pune

Faktori I fuqise: >0.8

Kendi I drites: 200 °

Numri I cikleve ON/OFF: x4000

35. Prozhektor 400W

Fuqia: 400W

Shkalla e mbrojtjes: IP65

Sistemndezje Schwabe

Llojiillampes: 400W E40 HPS

36. Priz Shuko

Prize shuko 10/16A

37. Kuti automati 12P

Shkalla e mbrojtjes: IP40

Standartet: CEI EN 60670-1 , CEI EN 60670-24

Temperatura e instalimit: -15°C + 60°C

Tensioni nominal: 400V

Tensioni nominal iizolimit: 1000V

38. Pincaelektrikemesatare

Kapaciteti preres per kabuj alumini dhe bakri: Deri ne diamter 10mm

Kapaciteti preres ne tel te forte 1800N/MM²: Deri ne diamter 2mm

Kapaciteti preres ne tel te bute 220N/MM²: Deri ne diamter 4mm

Gjatesi: 165 mm

Izolim: 1000V

39. Set kacavide me magnet

Seti perbehetnga: 3.0 mmx75 mm, 5.0 mmx100 mm, 6.5 mmx45 mm, 6.5 mmx150 mm, 8.0 mmx150 mm; PZ.0x60 mm, PZ.1x100 mm, PZ.2x45 mm (ishkurtër), PZ.2x100 mm, PZ.3x150 mm

40. Kacavidaelektrike me kokemanjetike

I perbere nga 12 cope te ndryshme si: SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 dhe indikator tensioni

Izolim: 1000V

41. Priztreshe me togezimi per moto 32A

3 vendeshe ose 4 vndeshe ose 5 vendeshe

42. Priz me gomina per ballandeza 32 A

Pesha: 0.271 kg

Materiali: Gome dhetermoplastike

Shkalla e mbrojtjes: IP44

Tensioni nominal: 200/346V

Rrymanominale: 32A

Seksioni i kabullit: 2.5-6mm²

43. Brave Elektrike Inteligjente, brave Celiku me cilinder 1 klasit C, 5 menyrahapje, Shenjegishti, PIN Code, Karte, Smartphone ,Celes.Bateri 1 vit , te lidhet me monitorin ku te ndjeki cdo hyrje dalje te cekimi I kartave(Blerje Montim)

Operiminepermjetbaterive model 5AA

<250mA

Kapaciteti i ruajtjes së shenjavetegishtit: 100 cope

Kapaciteti i ruajtjes së kartave: 300 cope

Kapaciteti i PIN: 3100 cope

Celes emergjence

Hapje me aplikacion

Temperatura e operimit: -10 deri në 60 gradë Celsius

44. Elektroda 2.5 te buta

45. Elektroda 3.2

46. Elektroda gize 3,2 te buta

47. Pompe Zhytese 750 W Hedhja 32m, Rrjedhamaksimale: 120L/min

Fuqia e pompes: 0.75 kW

Hedhja maksimale e ujit: 39.5 metra

Prurja maksimale e ujit: 150 litra/min

Gjatesia maksimale: 708 cm

Pesha 12.7 kg

**48. Pompe Dozimiklori 60 litra/ore-16-20 bare (me aksesore),
rekorderi, valvkomprepentimithithjedhe dergimi, 100 ml tub presoni me dythurje
20/bare**

49. Zgjatues me 4 priza me kabull 3m, me celes 3x1.5, baker/plastic

Zgjatues me 4 poste

Gjatesia: 3m

Kabull H05VV-F3G 1.5

Voltazhi: 250V

Kapaciteti maksimal: 3680W

Argumentimi: Kërkesat për specifikimet teknike të artikujve të nevojshëm për shoqërinë, janë bazuar në karakteristikat dhe pajisjet që ka në përdorim shoqëria, dhe duke u mbështetur në Ligjin 162, datë 23. 12. 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 36 “Specifikimet Teknike”, si dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05, 2021 “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 44 “Kërkesat e cilësisë”, pika 2: “Kur autoriteti/enti kontraktor prokuron punë, furnizime ose shërbime me karakteristika specifike mjedisore, sociale ose të tjera, në specifikimet teknike, kriteret për shpalljen e kontratës fituese ose në kushtet për zbatimin e kontratës, mund të kërkojë një etiketë specifike si një mënyrë për të vërtetuar

se punët, shërbimet ose furnizimet përkojnë me karakteristikat e kërkuara, në përputhje me nenin 37, të LPP-së.

Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit.”

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;

b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 82 “Formulari përmbledhës i vetë-deklarimit”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 26 “Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit” dhe Neni 40 “Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave”. Me anë të këtij kriteri AK kërkon të jetë i siguruar për gjendjen aktuale të OE, për përmbushjen me sukses të kësaj kontrate.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 83 “Sigurimi i ofertës”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 30 “Sigurimi i ofertës”.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

Përshtatshmëria për të kryer veprimtarinë profesionale (nëse është e aplikueshme):

Sipas kriterëve të përgjithshme të kualifikimit shtojca 9

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar,

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40% të fondit limit.

2.2.2. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin bilancet vjetore, për vitet financiare 2022, 2023 dhe 2024 të konfirmuara nga administrata tatimore, ku të paktën në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit”.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pika 3: “Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën.

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të

kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit.”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 43 “Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare”.

2.2.3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2025 sipas kërkesave të parashikuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar;

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, pika 3, në Ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, si dhe nenin 43, pika 6, të VKM Nr. 285, datë 19. 05. 2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, dhe në ligjin nr. 9632, datë 30. 10. 2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar, në ligjin nr. 9920 datë 19. 05. 2008 “Për procedurat tatimore” i ndryshuar, neni 3.1/a, b, c dhe neni 40, në ligjin nr. 131/2015 “Për QKB” i ndryshuar, si dhe në ligjin nr. 9723 datë 03. 05. 2007 “Për QKR” i ndryshuar.

2.3 Aftësitë teknike dhe profesionale:

2.3.1 Për të provuar përvojën e mëparshme, kërkohet dëshmi për furnizimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më pak se 40 % të vlerës së përllogaritur të kontratës, që prokurohet

a) Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin publik, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetime të lëshuara nga një ent publik për përmbushjen me sukses të kontratës, kontratën midis paleve ku të shënohet preventivi dhe vlera dhe fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara,

Ose

b) Për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruara në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe sasi të mallrave të furnizuara.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77 “Kërkesat për kualifikim”, pikat:

“4. Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një nivel të mjaftueshëm përvoja që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës.

5. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të paraqesin operatorët ekonomikë për përmbushjen e këtyre kriterëve.”.

2.4.1 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatën e Cilësisë **ISO 9001-2015**, (e vlefshme), leshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim, si dhe të jete në përputhje me objektin e prokurimit. Certifikata duhet të jete e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik, operatori ekonomik duhet të dorëzojë certifikatën ISO sipas zerave që do të marre persiper sipas akt-marreveshjes.).

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në Ligjin 162 datë 23. 12 2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 79 “Standardet e sigurimit të cilësisë dhe standardet e menaxhimit mjedisor”, dhe në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 44 “Kërkesat e cilësisë”. Në këtë kërkesë AK ka parashtruar kërkesa minimale për të mos penalizuar OE që kanë interes të marrin pjesë në këtë procedurë.

2.4.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë:

Autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar nga prodhuesi për mallrat e kërkuara në tabelën e mëposhtme

Nr	Emërtimi i Artikujve
1	kabell CU 4X4
2	kabell CU 4X6
3	kabull 4x2.5
4	kabell CU 3x2.5
5	Kabell elektrik 3x1.5
6	Automat 250A 4P
7	Automat 100 A 4P
8	Neon led 18W
9	Neon led 27W
10	Pinca elektrike mesatare (Profesionale)
11	Kacavida elektrike me koke manjetike (Profesionale)
12	Pompc Zhytesc 750 W Hedhja 32m, Rrjedha maksimale: 120L/min

:

Në rast se do të paraqitet autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi, OE duhet të paraqesë dokumentacionin për të vërtetuar lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit zyrtar.

Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit si: telefon, fax, e-mail, Website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenet 36, dhe 77, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe nenit 40, pika 6 dhe 8, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Paraqitja e autorizimit të prodhuesit ose vërtetimit ose dokumentit ose autorizimit të distributorit të autorizuar për furnizimin e mallrave që do të ofertohen, është kërkesë e ligjore e domosdoshme, me qëllim që OE të kenë autorizimin për tregtimin e produkteve nga prodhuesi apo distributori i autorizuar, duke ofruar dhe garanci për mallrat që do të furnizohen.

Për nga vetë natyra e veçantë e procedurës së prokurimit, me qëllim realizimin me sukses të kontratës që prokurohet, kriteri i sipërcituar është një kërkesë e nevojshme që lidhet drejtpërdrejt me rëndësinë dhe natyrën e objektit që prokurohet dhe që mund të plotësohet nga çdo operator ekonomik, i cili ka kapacitetet e nevojshme për realizimin e procedurës.

2.4.3. Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë katalogun/et për mallrat objekt prokurimi. Katalogu duhet të ketë të detajuar specifikimet teknike të mallrave që do të ofrohen.

2.4.4. Ofertuesi në ditën dhe orën e hapjes së ofertave duhet të paraqesi mostrat pranë Autoritetit Kontraktor. Produktet për të cilat kerkohen të paraqiten mostrat janë të renditura sipas tabelësme poshtë :

Nr	Emërtimi i Artikujve	Njesia	Sasia
1	kabell CU 4X4	ml	1
2	Automat 250A 4P	cope	1
3	Spot me Llamp Led me kunja 220V, 6W, 6500K, Ø55-57 mm	cope	1
4	Spot rrethor, (i bardhë), 6W, LED 6400K	cope	1
5	Rele kohe	cope	1
6	Rele niveli	cope	1
7	Pinca elektrike mesatare	cope	1

Shënim: Kërkohet që OE në hapjen e ofertës të paraqes një produkt mostër duke u bazuar në rëndësinë që kanë këto produkte. Në tregun Shqipëtar dhe atë Botëror ekzistojnë disa tipe të ndryshme cilësish, fakt ky që na detyron për ti verifikuar paraprakisht produktet më të rëndësishme dhe për të qenë të sigurtë që ato do të jenë në cilësinë e duhur sipas specifikimeve të kërkuara, që mirëmbajtja e rrjetit të jetë në nivelin më të mirë.

Argumentimi: Kriteri i mësipërm është bazuar në VKM-në nr. 285 datë 19. 05. 2021 i ndryshuar, “Për Miratimin e Rregullave për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 40 Kërkesa të veçanta për kontratat e mallrave, pika 6: “Autoriteti/enti kontraktor mund t’u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

a) *mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve pas nënshkrimit të kontratës, me kusht që kontrata në fjalë të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor. Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i*

kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit; dhe/ose

b) fotografië apo katalogët teknikë; dhe/ose

c) dëshmi për rezultatet e testimeve zyrtare, të lëshuara nga institucione të autorizuar, që vërtetojnë pajtueshmërinë e produkteve me specifikimet teknike.”.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara. Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për s’kualifikim.