



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
“SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS-KANALIZIME” DIBËR sh.a
DREJTORIA E SHERBIMEVE MBESHTETËSE

Nr. _____Prot.

Date, me ____/____/2025

PROCESVERBAL – Tipi i kontratës - Mall

**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE KRITEREVE
PËR KUALIFIKIM**

(Ky procesverbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

OBJEKTI I PROCEDURËS: “Blerje materiale për rakorderi hidraulike”

KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT (CPV): *Pompa elektrike, Tuba kanalizimesh, Tuba presioni të ulët*

VLERA E FONDIT LIMIT: 3 360 333 (Tre milion e treqinde e gjashtedhjetë mijë e treqinde e tridhjetë e tre) lekë, pa TVSH, vënë në dispozicion nga të ardhurat e veta për vitin 2025, për objektin: **“Blerje materiale për rakorderi hidraulike”**.

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor **SHRUK-DIBER SHA** ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kriterëve për kualifikim për procedurën e sipërcituar, e “Hapur e thjeshtuar mallra” me përmbajtjen si më poshtë:

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- a. Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 9;
- b. Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 4;
- c. Formularin e ofertes, sipas shtojcës 1

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme për sigurimin e ofertës mbështetet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 83, pika 1 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 30, pika 1. Kërkesa për Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit bazohet në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar), Neni 82 si dhe në VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar), Kreu V, Seksioni II, Neni 26.

2. Ofertuesi duhet të paraqesë:

2.1 Kapacitetin profesional të operatorëve ekonomikë:

- Sipas kriterëve të përgjithshme

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme bazohet në Nenin 77, pika 1/a dhe pika 2, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, të VKM-së Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (e ndryshuar).

2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Kopje të certifikuara të bilanceve të tre viteve të fundit **2022, 2023, 2024** të konfirmuara me vulë pranë administratës tatimore. Operatorët Ekonomikë të cilët plotësojnë 2 nga 3 kërkesat e gërmës “c” të nenit 41 të Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” të ndryshuar; krahas bilanceve të paraqesin dhe raportet e audituesit të pavarur (Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar) për bilancet e këtyre viteve të konfirmuara nga administrata tatimore.

Kjo kërkesë për kualifikim, konsiderohet e përmbushur nëse në 2 (dy) bilance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivit. Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga secili anëtar i bashkimit.

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Neni 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik (e ndryshuar)”. Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke iu referuar legjislacionit të fushës, konkretisht, Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabel të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar).

2.2.2. Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare 2022, 2023, 2024 ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 40 % e vlerës së parashikuar të kontratës (vlera e fondit limit).

Kërkesa për plotësimin e kapaciteteve financiare do të konsiderohet e përmbushur nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros minimale, në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga autoriteti/enti kontraktor.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë ky kriter plotësohet nga secili anëtar i bashkimit në raport me përqindjen dhe/ose kushtet e pjesëmarrjes së tyre në bashkim

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në vlerën e fondit limit të kësaj procedure, si dhe bazuar në nenin 77, pika 3, e LPP, si dhe nenin 43, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”.

Përcaktimi i vlerës së kërkuar argumentohet si më poshtë:

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik” “*Ne lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetit ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë që operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën*”.

Përcaktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e vërtetimit të xhiros vjetore është bërë në zbatim të Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5, datë 30.01.2006, “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, VKM-së Nr. 922 datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike”, si dhe kërkesave të Ligjit Nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.

2.2.3. Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore të parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2024 si dhe kështu për vitin 2025, sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 9632, datë 30. 10. 2006 “Për

sistemin e taksave vendore”, (i ndryshuar). Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës në të cilën është regjistruar sipas QKB. *Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur gjatë fazës së ofertimit me plotësimin e formularit të vetëdeklarimit, këto dokumente do të paraqiten nga operatori ekonomik i klasifikuar i pari, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit.*

Argumentimi:

Kërkesa e mësipërme mbështetet në Nenin 77, pika 3, të Ligjit Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” (i ndryshuar); si dhe Kreu V, Seksioni III, Nenit 43, pika 4, të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik (e ndryshuar)”.

2.3.1. Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për shërbimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më të vogël se 20% të vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe konkretisht **672 067 (gjashtëqinde e shtatëdhjetë e dy mijë e gjashtëdhjetë e shtatë)**

Për të vërtetuar përvojën e mëparshme të ngjashme, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin dëshmitë e mëposhtme:

- a) Për përvojën e mëparshme të realizuar me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kontratën e nënshkruar me entin, të shoqëruar me vërtetimin e lëshuar nga Enti Publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera dhe afati i përfundimit të kontratës.
- b) për përvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, operatori ekonomik duhet të paraqesë fatura tatimore të shitjes, të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi, dhe të deklaruar në organet tatimore, ku shënohen datat, shumat dhe shërbimet e realizuara.

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe nenit 40, pika 4 (ose në rastin e procedurave të thjeshtuara në nenin 55, pika 4/b), të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë që kanë përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën, prandaj është kërkuar që furnizimet e mëparshme të ngjashme të jenë në vlerën jo më pak se ... % të vlerës së fondit limit, që është brenda vlerës kufi të përcaktuar në nenin e sipërcituar.

2.3.2 Ak Kërkon të paraqiten mostra për artikujt e mëposhtem:

Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10
Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t = 2.0 mm, Pn 10
Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=32mm, t = 2.4 mm, Pn 10
Reduksione plastike PE Ø=110mm Ø=90mm10 PN
Reduksione plastike PE Ø=110mm Ø=75mm10 PN
Reduksione plastike PE Ø=110mm Ø=63mm10 PN
Gallexhant me sferë Ø90mm
Bashkues PE Ø20mm
Bashkues PE Ø25mm
Saraçineska plastike PE Ø=75 mm
Saraçineska plastike PE Ø=63mm
Fasheta PP Ø=32 mm - Ø=20mm 10 PN
Fasheta PP Ø=40 mm 10 PN
Fasheta PP Ø=50 mm x 25mm

Manikota xingate Ø=63 mm
Manikota xingate Ø=50mm
Manikota xingate Ø=40 mm
Reduksione xingate 1/4 " -1"
Reduksione 1" --1/2"
Reduksione 1/2 --3/4"
Saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm
Fasheta riparimi inoksi Ø=250 mm
Fasheta riparimi inoksi Ø=200 mm

Dorëzimi i Kampionëve/mostrave të bëhet pranë SHRUK-DIBER SHA ne adresen: *Lagjia e "Re", mbrapa Nënprefekturës, kati i 2, godina 7-katë, Bulqizë*, Ambalazhet duhet të jene te mbyllura me ngjitese në kuti në pamjen e jashtme të kutisë, në vend të dukshëm të jetë inventari i të gjitha mostrave sipas listës së kërkuar me specifikimet teknike.

Nuk do të pranohen mostra të paambalazuara dhe pa vulën e ofertuesit.

Mostrat duhet të paraqiten ditën dhe oren e hapjes se Procedures se Prokurimit te caktuar nga AK

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në piken 6 gërma a, të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 "Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik", i ndryshuar në të cilën është e përcaktuar se: 6 Autoriteti/enti kontraktor mund t'u kërkojë operatorëve ekonomikë të dorëzojnë dëshmi, që tregojnë se ata i plotësojnë kërkesat minimale, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si:

a) mostra të mallit, kur e gjykon se kjo ka rëndësi për vlerësimin e ofertës teknike. Në këtë rast, autoriteti/enti kontraktor duhet të argumentojë kërkesën për mostrat. Mostrat duhet të trajtohen si informacion konfidencial tregtar dhe duhet të jenë në kontroll të autoritetit/entit kontraktor. Në rastin e procedurave të zhvilluara me mjete elektronike, autoriteti ose enti kontraktor përcakton qartë procedurën për dorëzimin e mostrave, duke garantuar aksesin e çdo operatori të interesuar si dhe konfidencialitetin për pjesëmarrjen në proces. Mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve, pas nënshkrimit të kontratës ose marrëveshjes kuadër, me kusht që kontrata në fjalë ose marrëveshja kuadër të mos jetë objekt i shqyrtimit administrativ apo gjyqësor.³⁸ Në rastin kur procedura e prokurimit anulohet, mostrat i kthehen ofertuesit, me kërkesën e tij, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga data e marrjes së vendimit përfundimtar të anulimit.

2.3.3 Operatori ekonomik duhet të paraqesë Certifikatë ISO 9001-2015 ose ekuivalente– Standard për Sistemin e Menaxhimit të Cilësisë . *Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombetar akreditues, të njohur nga RSH.*

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik" të ndryshuar dhe nenit 40, pika 6, gërma a) të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", të ndryshuar. Autoriteti kontraktor ka gjykuar të arsyeshme te kerkoje certifikaten Iso per te qene te sigurte ne cilesine e mallrave qe do te ofrohen nga Operatori ekonomik. Certifikata duhet të jetë e vlefshme dhe e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombetar akreditues, të njohur nga RSH. per ti vertetuar dhe garantuar AK-së realizimin me sukses të kontratës përse i përket dorëzimit të mallrave objekt prokurimi

2.3.4 Operatori ekonomik duhet të paraqesi autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota te

prodhuesit/distributorit si: telefon, fax, email, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij.

Gjithashtu duhet të paraqes Katalogun ose fragmente të katalogut të prodhuesit në të cilët të tregohen dhe specifikohen qartë materialet që do të ofrohen, në rastin kur janë në gjuhë të huaj ato duhet të përkthehen dhe noterizohen në gjuhën shqipe.

Argumentimi :

2.3.5 Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 6/b dhe pika 8, të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar. *Autoriteti kontraktor ka gjykuar të arsyeshme të kerkoje autorizim prodhuesi ose autorizim nga distributori i autorizuar nga prodhuesi. Autorizimi duhet të përmbajë të dhëna të plota të prodhuesit/distributorit si: telefon, fax, email, website, kjo e nevojshme për Autoritetin Kontraktor në rast verifikimi nga ana e tij për tu siguruar që mallrat objekt prokurimi do të jenë të një cilësie të mirë dhe me standarte të larta.*

2.3.6 Operatori ekonomik duhet të deklarojë se merr përsipër furnizimin e Autoritetit Kontraktor sipas kërkesave të tij dhe ky furnizim të kryhet me shpenzimet e veta (shpenzimet e vetë operatorit ekonomik). OE që rezulton fitues në këtë procedurë duhet të deklarojë që do të sjellë mallin e kërkuar në jo më pak se 1 një ditë pune nga kërkesa e AK për t’iu përgjigjur në kohë çdo nevojë të institucionit.

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 8, të nenit 40 të VKM nr 285 date 19.05.2021 “Per Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”. Ky vetdeklarim kërkohet për të vertetuar dhe garantuar AK-së realizimin me sukses të kontratës përsa i përket dorëzimit të mallrave objekt prokurimi.

2.3.7 Të ketë në pronësi ose me qera për transportin e mallrave me të cilat do të furnizojë Autoritetin Kontraktor automjete si me poshte:

Nr	Mjetet	Sasia	Statusi pronesi / qira
1	Kamion me vinç mbi 6 ton	1	+
2	Kamionçinë deri në 3.5 ton	1	+

Për automjetet në perputhje me kodin rrugor të paraqiten certifikatat e pronësive, si dhe dokumentacioni përkatës; siguracioni, leja e qarkullimit, aktin e kolaudimit të automjeteve në dispozicion si dhe certifikate për transport mallrash.

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe pikës 5/ç nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, mjetet dhe pajisjet teknike, të nevojshme për ekzekutimin e objektit të prokurimit, që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. Këto mjete janë kërkuar nisur nga sasia e konsiderueshme e mallrave objekt prokurimi. Gjithashtu furnizimi i sasisë së materialit objekt prokurimi kërkon si nevojshmëri për realizimin e kontratës dy mjetet të cilët do të shkarkojnë materialin dhe tubove HDPE që janë me gjatësi të madhe në prani të komisionit dhe stafit teknik të Agjencisë së Shërbimeve Publike të cilët do të kryejnë proceset e tjera. Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin Neni 45 të LIGJIT Nr.8308, datë 18.3.1998 PËR TRANSPORTET RRUGORE, të përditësuar. Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë **Çertifikatën për transportin e mallrave**, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore

2.3.8 Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar një shofer kamioni.

-Per shoferin te paraqitet kontrata e punes dhe leja e drejtimit e vlefshme.

*Secili punonjes i siperctuar, duhet të figurojë në listëpagesen e shoqërisë për të pakten për periudhën **Tetor – Dhjetor 2025**.*

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe pikës 5/ç nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar

2.3.9 Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku të vërtetojë se mallrat e ofruara do të mbulohen me garanci përdorimi për 12 muaj.

Argumentimi :

Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në pikën 4, të nenit të 77, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhe pikës 5/ç nenit 40, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku të vërtetojë se mallrat e ofruara do të mbulohen me garanci përdorimi për 12 muaj.

Garancia sherben per tu suguruar qe mallrat e kerkuar te jene te nje standarti te mire .

SPECIFIKIME TEKNIKE

Objekti : Blerje Materiale per Kanalet e ujerave te ndotura dhe materiale ujesjellesi.

TË PËRGJITHSHME

Qëllimi i përshkrimit të kërkesave teknike për të gjitha materialet është sigurimi i materialeve sa më cilësore dhe konform standarteve bashkëkohore dhe pengimi i përdorimit të materialeve jo cilësore, spekulative, jashtë kushteve teknike dhe të dëmshme për konsumatorët që do të përdorin ujin e marrë nga ujësjellesi .

➤ **TUBA UJESJELLESI POLIETILENI**

Tuba polietileni me dendësi të lartë. Tubat të kenë një koeficient sigurie minimalisht 1.2 dhe të durojnë presione të larta pune. Materjalet e përdorura për prodhimin e tubave të jene jo toksike dhe të mos ndikojnë në cilësinë e ujit (mos ti japin atij as erë as shije). Të jenë fleksibël dhe me rezistencë ndaj vibrimeve, për tu përshtatur me relievin e tokës. Të jenë rezistent ndaj rrezeve ultraviolet dhe ndaj temperaturave -25 deri në 55°C. Presioni që duhet të durojnë te jete 10bar-16 bar sipas preventivit Të kenë rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Pamja e jashtme: të kenë sipërfaqe të lëmuar dhe pa dëmtime, të jenë ngjyrë e zezë me vija blu, prerja fundore e tubit duhet të jetë e pastër dhe në kënd të drejtë me qëndrën e tubit.

Produktet duhet të kenë certifikate aprovimi të leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombëtar për përdorimin në sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGË).

Tubat HDPE duhet të vërtetojnë rezistencën e tyre ndaj presioneve të larta dhe deformimit mekanik ndaj forcave statike e dinamike.

Tubat duhet të jene konform me standardin EN 12201 ose ekuivalent.

Permasat duhet të jene sipas preventivit.

➤ **MATERIALE POLIETILEN RAKORDERI PE**

Rakorderite sherbejne per bashkimin dhe pershtatjen e tubave ose rakorderive plastike me permasa te ndryshme. Rakorderite perfshijne brryla 90 grade, bashkues , Ti , xhunto,tapa dhe fasheta.Trupi i rakorderive te jete material Polietilen me rezistence mekanike te larte.

Te suportojne presionin min 10 bar, dhe per kete te jene te testuara sipas standarteve (ose ekuivalente te tyre).

Ndryshimi ne dimensionet e produkteve te jete maksimumi ± 0.5 mm nga dimensionet e kerkuara nga AK. Produktet duhet te jene te bombarduara me rreze ultraviolet ne menyre qe mos te krijojne alga ose baktere.

Produktet duhet të kenë certifikate aprovimi te leshuar nga Institucion Ndërkombëtar ose Kombetar për përdorimin ne sistemet e ujit të pijshëm (p.sh DVGË).

Siperfaqja e brendshme e produkteve duhet te jete homogjene dhe nuk duhet te jete poroze. Produktet nuk duhet te permbajne asnje tip substance qe ndryshojne shijen ose eren e ujit.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

➤ **MATERIALE XINGATO , RAKORDERI XINGATO**

Rakorderite sherbejne per lidhjen dhe/ose degezimin e nje tubi ose rakorderie me ato tuba ose rakorderi te tjera me permasa te njejta ose te ndryshme. Rakorderite perfshijne manikota ,tap, reduksion , nipla, holandez dhe mufta .

Rakorderite duhet te jene material xingato i tipit EN-GJME-400-5 (ose ekuivalent) dhe te kene te shkruar ne trup emrin e kompanise prodhuese ose marken.

Ato duhet t'i rezistojne nje force minimalisht 35000 N/cm^2 pa u deformuar, dhe te kene rezistencen gradeformimi te pakten 210 HB. Te jene te mbuluar me zink ne sasi minimalisht 450 gr/m^2 dhe shtresa e zinkut mos te jete me e vogel se $65 \mu\text{m}$. Presioni qe duhet te durojne te jete minimumi 25 bar ne temperaturen nga -20°C deri ne 100°C .

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

SARACINESKAT

Saracineskat duhet te jene me leve, prej bronxi, te punojne ne presion min 10 bar. Duhet te jene rezistente ne temperature -15°C deri $+110^\circ\text{C}$. Saraçineskat duhet të kenë mbyllje sferike me kalim të integruar dhe hapje pozicionale. Të dy fundet e saraçineskes duhet te kene filetim femër. Si trupi dhe komponentët e tjetër te saraçineskes duhet te jene prej bronxi. Ne saracineske duhet te jete e shenuar te dhenat baze si madhesia e saraçineskes, emri i kompanise prodhuese ose i markes etj. Te jene te certifikuara per perdorim per uji te pijshem.

- Saraçineska bronzi $\varnothing 1 \frac{1}{2}'' = 40 \text{ mm}$ ta kete gjatesine minimumi 85mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 33mm. Leva e saraçineskes te jete minimumi 140mm dhe lartesia totale e saraçineskes te jete minimumi 100mm.
- Saraçineska bronzi $\varnothing 2'' = 50 \text{ mm}$ ta kete gjatesine minimumi 100mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 35mm. Leva e saraçineskes te jete minimumi 140mm dhe lartesia totale e saraçineskes te jete minimumi 110mm.
- Saraçineska bronzi $\varnothing 2 \frac{1}{2}'' = 70 \text{ mm}$ ta kete gjatesine minimumi 140mm. Gjatesia totale e pjeseve te filetuara te jete minimumi 37mm. Leva e saraçineskes te jete minimumi 150mm dhe lartesia totale e saraçineskes te jete minimumi 115mm.

➤ **MATERIALE GIZE**

- **SARAÇINESKE GIZE ME FLLANXHA $\varnothing 50\text{-}\varnothing 300$ PN 16**

Saracineskat duhet te jene te tipit me gjuhez ne form pyke. Gjuheza ka formen e nje pllake fleksibel e cila mundeson rrjedhjen apo bllokimin e ujit neper tubacione. Cvendosja e gjuhezes behet me ane te nje boshti i cili eshte i pajisur me fileto me seksion trapezoidal. Komandimi boshtit behet manualisht me dore nepermjet volanit ose me mekanizem ne rastin e saracineskave te cilat jane me dimension me te madh se $\varnothing 300$. Trupi i saracineskes duhet te jete I perbere prej materiali gize ku te shfaqin rezistence ndaj temperaturave ambjentale -20°C deri ne $+45^\circ\text{C}$ dhe presionit 16 bar. Ne trupin e saracineskave duhet te

kete te inkorporuar nga te dyja anet fllanxha. Saracineskat duhet te jene te pershtatshme per linjat e ujit te pijshem.

Kerkesat e Markimit te Saracineskes me Fllanxhe Saracineska me Fllanxhe duhet te jene te markuara, ku t e jene te lexueshme dukshem te dhenat e meposhteme:

-Prodhuesi dhe marka e tregtare e prodhuesit

-Dimensioni nominal i saracineskes

-Dimensioni nominal i fllanxhes

-Presioni nominal

-Data e prodhimit

-Matrikulli i makines prodhuese

Permasat e Saracineskave me Fllanxhe PN 16 duhet te jene sipas preventivit.

• SARAÇINESKE SHPINDEL

Aksi zgjatues Teleskopik vertikal do te jete per instalime te valvolave tip porte, të instaluar nëntokë pa pu seta. Aksi zgjatues per zgjatim teleskopik deri tek thellësia e tubave, ka kambana mbrojtëse plastike (shih udhëzuesit e prodhuesit) tub rreshqites PE, me pajisje ndaluese kunder pjesës shtytëse, katror te galvani zuar me koke shpindeli , telescopuar ne tub katror me njesi operuese , lartesi e pershtatshme, DN 80 - DN 2 50: me kapak rrethor per fiksime te boneteve te valvolave.

➤ MATERIALE ME ELEKTROFUSION

Rakorderite per tubat perfshijne manikota , brryla,Fasheta, reduksion, Ti dhe Fasheta riparuese inoksi .

Rakorderite PE te tipit EF duhet te jene te prodhuar me plastik HDPE 100 te paster dhe jo plastik te riclikuar. Ato duhet te jene konform standartit EN 12201-3 dhe ISO 4427 (ose ekuivalent). Presioni i punes, i cili duhet te jete minimumi 10 bar dhe te jete i percaktuar ose vendosur sipas standartit EN 12201 (ose ekuivalent).

Produktet duhet të kenë certifikate aprovimi nga të paktën 1(një) institucion ndërkombëtar për përdorimin për ujë të pijshëm (p.sh DVGÖ).

• MANIKOTA EF

Manikota EF duhet të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Manikotat duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni i ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Manikotat duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosura afër me konektorët dhe të jenë te sigurta qe te mos kete rrjedhje te materialit ngjites. Te gjitha dimensionet e manikotave te jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale kërkuar për ngjitjen e manikotave mos ti kalojë 4KËA.

Te jete i perbere nga material PE me cilesi te larte dhe te kete impakt te larte rezistence . Te parandalohj rrjedhjet e mundshme te cilat mund te shkaktohen nga diferenca e dimensioneve te tubacioneve me +5mm,-5mm.

Materiali perberes i manikotes nuk duhet te permbaje asnje perberje kimike apo substance te huaja te cilat ndikojne ne shijen apo aromen e ujit

Lënda e parë që do te përdoret për prodhimin e manikotave EF duhet të jetë e një cilësie tepër të lartë.

Produktet duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj.

Produkti te jete i pershtatshem per instalime siperfaqesore dhe nen tokesore te cilat duhet te shfaqin rezistence ne presione minimumi 10 bar .

Permasat e produkteve duhet te jene sipas preventivit.

• FASHETA EF

Fasheta EF duhet të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Fasheta duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni i ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Fasheta duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosura afër me konektorët dhe të jenë te sigurta qe te mos kete rrjedhje te materialit ngjites. Te

gjitha dimensionet e fashetave te jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale kërkuar për ngjitjen e fashetave mos ti kalojë 4KĒA.

Te jete i perbere nga material PE me cilesi te larte dhe te kete impakt te larte rezistence .Te parandaloj rrjedhjet e mundshme te cilat mund te shkaktohen nga diferenca e dimensioneve te tubacioneve me +5mm,-5mm.Te jete e pajisur me unaze gome e cila ka shkalle te larte izolimi ndaj rrjedhjeve te kete perputhshmeri te larte ne bashkimin e tubacioneve.

Materiali perberes i fashetes nuk duhet te permbaje asnje perberje kimike apo substance te huaja te cilat ndikojne ne shijen apo aromen e ujit .

Lënda e parë që do te përdoret për prodhimin e fashetave EF duhet të jetë e një cilësie tepër të lartë. Produktet duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj.

Produkti te jete i pershtatshem per instalime siperfaqesore dhe nen tokesore te cilat duhet te shfaqin rezistence ne presione minimumi 10 bar .

Permasat e produkteve duhet te jene sipas preventivit.

• REDUKSION PE

Reduksionet EF duhet të jenë të prodhuara për tu përdorur në linjat e furnizimit me ujë të pijshëm. Reduksionet duhet të ketë të shënuara në trup gjithë të dhënat për saldimin. Tensioni i ngjitjes të jetë 40V dhe konektoret duhet të jenë me diameter 2-4mm. Reduksionet duhet të jenë të pajisura me një tregues për ngjitjen, këto tregues duhet të jenë të vendosura afër me konektorët dhe të jenë te sigurta qe te mos kete rrjedhje te materialit ngjites. Te gjitha dimensionet e fashetave te jenë të përshtatshme për tu salduar nga një makineri saldimi. Rryma maksimale kërkuar për ngjitjen e fashetave mos ti kalojë 4KĒA.

Te jete i perbere nga material PE me cilesi te larte dhe te kete impakt te larte rezistence .Te parandaloj rrjedhjet e mundshme te cilat mund te shkaktohen nga diferenca e dimensioneve te tubacioneve me +5mm,-5mm.Te jete e pajisur me unaze gome e cila ka shkalle te larte izolimi ndaj rrjedhjeve te kete perputhshmeri te larte ne bashkimin e tubacioneve.

Materiali perberes i reduksionit nuk duhet te permbaje asnje perberje kimike apo substance te huaja te cilat ndikojne ne shijen apo aromen e ujit .

Lënda e parë që do te përdoret për prodhimin e reduksionit EF duhet të jetë e një cilësie tepër të lartë. Produktet duhet te jete konform me standardin EN 12201-3:2001 ose ekuivalentin e saj.

Produkti te jete i pershtatshem per instalime siperfaqesore dhe nen tokesore te cilat duhet te shfaqin rezistence ne presione minimumi 10 bar .

Permasat e produkteve duhet te jene sipas preventivit.

• FASHETA RIPARUESE INOKSI

Fashetat duhet te jene fleksibel dhe te kene disa shtresa inoksi te veshura me gome EPDM rezistente ne temperature -20 deri +120°C dhe jene te prodhuara e te pershtatshme posacerisht per linjat e furnizimit te ujit te pijshem.Te jene te pajisura me dado, bulona dhe rondele, me te njejtin material si me siper, te cilat duhet te jene te veshura me material PTFE per te penguar ndryshkjen. Produkti duhet te jete i pershtatshem per linjat e ujesjellesit.

Dimensionet e Fashetave Riparimi Inoksi te jene sipas preventivit.

Fasheta Inoksi

Fashetat te jene inoksi. Gomina te jete e ngjitur me fasheten e inoksit me ngjites te perforcuar me fibra xhami per te pasur jetegjatesi dhe qendrueshmeri ndaj temperaturave te larta dhe lageshtise gjate montimit. Fashetat e inoksit te jene te certifikuar nga institucione nderkombetare per perdorim ne uje te pijshem. Goma e perdorur ne fasheten e inoksit duhet te jete cilesi shume e larte sepse ka kontakt te drejtperdrejt me ujin e pijshem prandaj ajo duhet te jete per perdorim per uji te pijshem dhe te duroje temperatura deri 150 °C. Te mund te instalohen edhe nen presion pa pasur probleme(pjesa e daljes se filetuar te jete me tap qe mos te lejoj rrjedhjen e ujit deri ne momentin e deshiruar).

L=300mm

Te dhenat teknike per fasheten 65-78mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2kg.

Te dhenat teknike per fasheten 88-94mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.45kg.

Te dhenat teknike per fasheten 108-118mm:presioni10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.5kg.

Te dhenat teknike per fasheten 113-121mm:presioni10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.63kg.

Te dhenat teknike per fasheten 121-131mm: presioni10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.35kg.

Te dhenat teknike per fasheten 132-142mm:presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.72kg.

Te dhenat teknike per fasheten 145-155mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 2.77kg.

Te dhenat teknike per fasheten 179-189mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 3.68kg.

Te dhenat teknike per fasheten 236-246mm: presioni 10-16bar dhe pesha te mos jete me teper se 4.20kg.

Perms hume funksionale.Presostati tensioni 220-240V.Produkti duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe duhe te kete garanci te pakten 1 vit.

➤ **PASTE FILETIMI**

Paste filedash hidraulike te jete e pershtatshme per punime hidraulike, te jete me dendesi 0,9-0,95 g/cm³, e patretshme ne uje dhe jo gerryese. Pika e ndezjes te jete me e larte se 230 C. Paketimi te jete minimumi 500g.

➤ **PE LINI**

Pe i linit eshte nje element ndihmes per perforcimin e lidhjeve te rakorderive me fileto ndermjet njera-tjetres dhe minimizon shancet qe te kete rrjedhje uji gjate ketyre lidhjeve.

➤ **GOMINA**

Gominat duhet te jene material plastik te cilet nuk duhet te kene asnje ndikim negative mbi cilesine e ujit. Plastika e perdorur per prodhimin e tyre duhet te jete e certifikuar per uji te pijshem.

Permasat duhet te jene sipas preventivit

➤ **GUARNICIONE**

Guarnicionet duhet te jene material plastik te cilet nuk duhet te kene asnje ndikim negative mbi cilesine e ujit. Plastika e perdorur per prodhimin e tyre duhet te jete e certifikuar per uji te pijshem.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

➤ **GALIXHANT MEKANIK**

Galixhantët bëjnë të mundur hapjen ose mbylljen e linjave në të cilat janë instaluar, duke u nisur nga kërkesa e grumbulluesit ku janë instaluar. Galixhanti duhet te jete praktike dhe shume

funksionale.Galixhanti duhet te perbeht nga material bronxi dhe plastike.Presioni i punes deri ne 6 bar.

Produkti duhet te jene te markuara ne trup me marken CE dhe duhe te kete garanci te pakten 1 vit.

Permasat duhet te jene sipas preventivit.

Argumentimi:

Specifikimet dhe kriteret teknike u hartuan nga **Komisioni i ngritur per k ete qellim me urdherin e brendshme te administratorit te shoqerise** duke marrë në konsiderate nevojat e Autoritetit Kontraktor, ne perputhje me percaktimet e nenit 36 “Specifikimet teknike” te Ligjit Nr.162/2020, date 23.12.2020 “Per prokurimin publik”, i ndryshuar, e nenit 40 pika 2, si edhe te Nenit 44 “Kerkesat e cilesise” te VKM nr.285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar.

Në përfundim, Njësia e Prokurimit vendosi unanimisht miratimin e dokumenteve të tenderit dhe si afat përfundimtar për dorëzimin e ofertave përcaktoi datën **12.01.2026**

I. Për të krijuar dosjen e tenderit në sistemin e prokurimit elektronik të APP dhe për të ngarkuar të gjithë dokumentacionin e procedurës së prokurimit, Njësia e Prokurimit autorizoi personin përgjegjës për prokurimin anëtar në NJP.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente me të dhëna të rreme ose të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

NJESIA E PROKURIMIT
