

RELACIONI TEKNIK

MBROJTJA KUNDRA ZJARRIT

OBJEKTI: "KOPESHTI NR.2, BASHKIA SARANDË"

KLIENTI: "BASHKIA SARANDE"

Projektoi:
Ing. ILO BODI

TIRANE 2025

TABELA PERMBLEDHESE

I-	IMPIANTI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT “MNZ”	3
1.	Pershkrimi i impiantit, normat e projektimit, dhe kalkulimet	3
Ne kte raport eshte marre ne konsiderate RIKONSTRUKSION KOPËSHTI NR.3. Objekti i Kopeshtit eshte me siperfaqe rreth 180 m2 dhe eshte e aksesushme me rruge nga sherbimet zjarrfikese....		3
1.1	Hyrje.....	3
1.2	Ndarja e zonave dhe klasifikimi i zjarreve.	4
<i>Shënim: Objektet tona sipas legjislacionit shqiptar në fuqi i përkasin Kategorisë A të zjarrit. Bazuar në këtë kategori janë zgjedhur dhe agjentët shuarës për mbrojtjen ndaj zjarrit.</i>		4
<i>Agjentet shuares te mbrojtjes ndaj zjarrit jane te tipit bombul e levizshme 6 kg.</i>		4
1.3	Pajisjet dhe agjendet shuarse	4
1.4.	Shuarës Zjarri të Mbartshëm dhe të Levizshëm	6

I- IMPIANTI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT “MNZ”

1. Pershkrimi i impiantit, normat e projektimit, dhe kalkulimet.

Ne kte raport eshte marre ne konsiderate RIKONSTRUKSION KOPËSHTI NR.2. Objekti i Kopeshtit eshte me siperfaqe rreth 600 m2 dhe eshte e aksesushme me rruge nga sherbimet zjarrfikese.

1.1 Hyrje

Hartimi i projektit te impianti te mbrojtjes ndaj zjarri eshte bazuar ne mbi bazen e rregulloreve dhe vendimeve te fundit te miratuar nga qeveria shqiptare dhe qe jane ne dispozicion enkas per sistemet e mbrojtjes ndaj zjarrit ne ndertesat. Gjithashtu per llogaritjet dhe perzgjedhjet e sistemeve per mbrojtjen ndaj zjarrit jemi referuar edhe Normave europiane UNI dhe EN. Konkretisht keto vendime rregullore dhe norma jane si vijon:

Referenca:

- Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 425, datë 24.7.2015 Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknik.
- Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 424, datë 24.7.2015 Për miratimin e rregullave teknike për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në ndërtime të destinuara për banim
- UDHËZIM Nr. 81, datë 6.3.2020 Për Klasifikimin E Objekteve, Sipas Rrezikshmërisë Nga Zjarri, Procedurat E Shqyrtimit Dhe Të Miratimit Të Projektit Të Mbrojtjes Nga Zjarri Dhe Shpëtimin, Si Dhe Dhënia E Certifikatës Së Sigurisë Nga Zjarri
- Ligj nr. 152/2015 datë 21.12.2015 Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin
- Udhëzim keshillit të ministrave Nr. 425, datë 24.7.2015 Për pranimin, administrimin e dokumentacionit teknik dhe grafik të projektit të mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin dhe lëshimin e akteve teknike
- Rregullore “Mbi masat e mbrojtjes kunder zjarrit ne projektimin e ndertesave te cdo lloji “Vendim nr.162 date 19.4.1965, e ripunuar;
- EN 2 Klasifikimi i zjarreve
- EN 12845, sisteme e mbrojtjes ndaj zjarrit me sprinklera

Ky projekt ka për qëllim mbrojtjen e jetëve njerzore dhe të mirave materiale nga rrezja e zjarrit. Nëpërmjet këtij projekti sigurojmë dy forma të mbrojtjes nga zjarri për situatat emergjente, si dhe për shuarjen e zjarrit.

a. Mbrojtjen aktive

Bazuar ne te dhenat e nderteses, siperfaqen totale te saj dhe destinacionin e perdorimit, nuk rekomandohet perdorimi i mbrojtjes aktive sic jane sistemi me hidrante te mbrojtjes kundra zjarrit, sprinklera zjarri etj....

b. Mbrojtja pasive

Mbrojtja pasive ka te beje me materialet perberese te strukturave te ndertesave te cilat vlersohen mbi bazen e vetive zjarrdruuese, te cilat percaktohen nga rrezistenca qe i paraqesin zjarrit ne kohe, dhe klasat e materilave te diegshme:

R- Rezistenca e pjeseve te jashtme te objektit ndaj zjarrit shprehur ne minuta (0-120)

REI- rrezistenca e pjeseve te brendshme te objektit shprehur ne minuta (0-120)

RE- rrezistenca e e dyerve te dhomave kjo e fundit e shprehur ne minuta.

Lartesia antizjarr- lartesia e objekteve e shprehur ne metra, me ndarje te tilla si 0-24meter 24-54, meter, mbi 54 meter.

KLASA 0- Materiale te padjegshme

KLASA 1- Materiale qe digjen me veshtiresi

KLASA 2- Materiale te djegshme

KLASA 1 IM- Materiale perberese te mobilieve.







Si dhe ndarjen e ndertesese ne komparticione zonale, ndertimin, ndertimin e filtrave, si dhe rruget e shpetimit dhe daljeve emergjente. Gjate periudhes se aplikimit te sistemit eshte mire qe kontraktori te kontaktohet me autoritetet vendore te MKZSH per te siguruar nje testim dhe aprovim te instalimit te ketij impianti.

1.2 Ndarja e zonave dhe klasifikimi i zjarreve.

Per te perdorur agjendet shuares gjate momenti kur bie zjarr, me pare duhet te behet nje analize e materialve te djegshem qe ndodhet ne ate zone, dhe mbi bazen e kesaj analize behet dhe klasifikimi i zjarreve dhe me pas zgjidhe agjendi dhe pajisja shuares qe do perdoret ne ate zone. Nga sa permendem me siper, si dhe duke u mbeshtetur mbi normat dhe standartet bashkohore, zjarret i ndajme ne 6 klasa te cilat shprehen ne tabelen e meposhtme:

- a) A, “Objekte/aktivitete me risk të ulët”;
- b) B, “Objekte/aktivitete me risk të mesëm”;
- c) C, “Objekte/aktivitete me risk të lartë”.

Shënim: Objektet tona sipas legjislacionit shqiptar në fuqi i përkasin Kategorisë A të zjarrit. Bazuar në këtë kategori janë zgjidhur dhe agjentët shuarës për mbrojtjen ndaj zjarrit. Agjentet shuares te mbrojtjes ndaj zjarrit jane te tipit bombul e levizshme 6 kg.

TABELA E KALSIFIKIMIT TE ZJARREVE			
1		Klasa	A Zjarret qe kane burimin nga objekte te ngurta sic jane, druret, letra, plastike dhe tekstile
2		Klasa	B Zjarret qe kane burimin nga materialeve telengshem,sikurse benzene , benzole , nafte, alkol , vajra etj.
3		Klasa	C Zjarret qe e kane burimin nga materialeve te gazte sikurse metan , propan , butan GPL etj.
4		Klasa	D Zjarret qe e kane burimin nga prej materialeve metalike sikurse alumin, magnesium, sodium, etj.
5		Klasa	E Zjarret qe e kane burimin nga pajisjete nen tension.
6		Klasa	F Zjarret qe e kane burimin nga gatimi i ushqimeve ne guzhina

1.3 Pajisjet dhe agjendet shuarse

Ne baze te karakteristikave dhe te natyres se ambienteve, si dhe aktiviteve qe kryhen ne kete godine, atcher

ne do te perdorim keto pajisje dhe agjend shuarese respektivisht ambientit:

1.1.1 Agjendet shuarese.

- a- Ne ambientet e Viles do perdoren bombul portative me gaz kimik.



Bombula Murale

1.4. Shuarës Zjarri të Mbartshëm dhe të Levizshëm

Shuarës zjarri të mbartshëm dhe të lëvizshëm me pluhur të thatë 6 ose 12 Kgr, tip PA , shuarësit e zjarrit me CO₂, shuarësit e zjarrit me shkumë apo të tjera materiale shuarës të zjarrit të aprovuara me kapacitet shuarës te zjarrit ekuivalent , duhet të sigurohen brenda dhe jashtë ambienteve në përputhje me standardet EN 3 - Shuarës Zjarri të Mbartshëm dhe EN 1866 Shuarës Zjarri të Lëvizshëm

Ligji shqiptar Nr. 8776, datë 2001/04/05, VKM Nr. 699, datë 2004/10/22, pika 11.2, përcakton minimumin për klasën e shuarësit të zjarrit dhe zonën që ai mbulon. Për një informacion më të gjerë , në përputhje me ligjin Shqiptar, mundet gjithashtu të merret në konsideratë VKM e shtetit Italian 10/03/98 (Shtojca V paragrafët 5.2, 5.3 dhe 5.4), të cilat vendosin kriteret për përzgjedhjen e pajisjeve për shuarjen zjarrit .

Shuarësit e zjarrit janë të rëndësishme për të lejuar stafin për shuarjen e zjarreve qysh në një fazë të hershme. Në fakt, përdorimi i shuarësve të zjarrit lejon të dy palët të shmangin zhvillimin e zjarrit dhe gjenerimin e tymit, duke siguruar rrugët e evakuimit praktikisht të sigurta.

Shuarës zjarri të mbartshëm të rikarikueshëm, do të ofrohen ne pozicione lehtësisht te dukshme dhe te arritshme , në mënyrë të tillë që ato të mos shqetësojnë trafikun, në përputhje me kërkesat e standardeve lokale në rast zjarri. Ato nuk do të jenë të pozicionuara në afërsi të burimeve ngrohëse dhe ftohëse . Ato do të jenë pajisur me mekanizmin e sustës mbyllëse, valvula sigurie te këmbyeshme dhe tregues të presionit. Të gjithë shuarësit e zjarrit te instaluar jashtë do të mbrohen nga kutitë e tyre të hermetizuar në mënyrën e duhur .

Shuarës zjarri të mbartshëm lejohen të vendosen sipas alternativave :

- Në mur, me një fashetë mbështetëse, në mënyrë të tillë që veprimi me dorë të jetë në një lartësi të përshtatshme nga toka dhe për një përdorim të lehtë.
- Në tokë, në një pozicion vertikal, duke konsideruar që sipërfaqja horizontale mbështetëse të mos krijojë pengesa për kalimin dhe qëndrimin e personave; të jetë kompakte dhe që të mos i nënshtrohet kushteve për të qenë të lagështa apo të ndotura, nuk do te instalohen në parvazin e dritareve, në kalimet dhe hapjet dyerve.

Shuarësit e zjarrit do të vendosen në vende të tilla që çdo pikë e planimetrisë së ndërtesave nuk është më shumë se 30 metra larg nga shuarësi i zjarrit (distanca maksimale e përshkimit tek një shuarës zjarri, nuk do të kalojë 30 m).













Zgjedhja e llojit të shuarësit të zjarrit varion sipas llojit të mjetit shuarës që duhet të përdoret për llojin e materialit që digjet. Zjarret mund të klasifikohen si më poshtë:

- **Klasa A e Zjarrit:** zjarret e materialeve të ngurta, zakonisht organike në natyrë, të cilat çojnë në formimin e prusheve dhe te hirit. Uji, shkuma dhe pluhuri janë substancat më të përdorura për shuarjen e këtyre lloj zjarresh. Pajisjet që përdoren për shuarjen e zjarreve ne fjale janë shuarës zjarri, barabanë me zorrë dhe hidrantë zjarri.
- **Klasa B e zjarrit:** zjarret e lëngjeve ose materiale të ngurta që zbuten nga temperatura ,të tilla si vajrat, dyll parafine, bojë, graso, etj. Për këtë lloj zjarri substancat më të përdorura për shuarjen e zjarrit janë : shkuma, pluhuri dhe dioksidi i karbonit.
- **Klasa C e zjarrit:** zjarret nga gazi . Veprimi kryesor kundër këtyre lloj zjarresh është që të ndalohet së pari rrjedhja e gazit duke mbyllur valvula ndërprerëse ose hermetizimin e rrjedhjes. Është e rëndësishme të dimë se ekziston rreziku i shpërthimit në qoftë se një zjarr i shkaktuar nga djegia e gazit është shuar para ndërprerjes së rrjedhjes së gazit.
- **Klasa D e zjarrit:** zjarre të shkaktuar nga djegia e substancave metalike.
- **Klasa E e zjarrit:** zjarre të shkaktuar nga djegia e pajisjeve elektrike nën tension, si; transformator, motorë, panele, kablllo etj.

Vetëm tipat e Klasave A, E dhe F të zjarreve mund të priten të ndodhin në ambientet e ndertesave.

Substancat shuarës specifike për shuarjen e zjarreve nga djegia e instalimeve elektrike nën tension janë të përbërë nga pluhurat dielektrike dhe dioksidit të karbonit.

Zgjedhja e shuarësve të zjarrit të mbartshëm dhe të lëvizshëm me rrota përcaktohet sipas klasës së zjarrit dhe nivelin e rrezikut të vendit të punës dhe personelit të përfshirë në përdorimin e tyre.

	Colours						
Type:		Fires involving wood, paper, textiles etc.	Fires involving Flammable Liquids, petrol oil etc.	Fires involving Flammable gases, butane, propane etc.	Fires involving burning metals eg magnesium	Fires involving electrical equipment	Fires involving cooking oils and fats.
Water		✓	✗	✗	✗	✗	✗
Foam		✓	✓	✗	✗	✗	✗
Dry Powder		✓	✓	✓	✗	✓*	✗
M28 / L2		✗	✗	✗	✓	✗	✗
Co2		✗	✓	✗	✗	✓	✗
Wet Chemical		✓	✗	✗	✗	✗	✓

Tipi i Shuarësit të Zjarrit	Sipërfaqja e mbrojtur nga shuarësi zjarrit		
	Rrezik i Ulët	Rrezik i Mesëm	Rrezik i Lartë
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

Në ambientet e restoranteve, bareve dhe moduleve do të instalohen këto tipa shuarësish zjarri :

- Shuarës të mbartshëm me pluhur 34 A – 233 BC.
- Shuarës të mbartshëm me doksidi karboni CO2 - 113 B.