

**PROCESVERBAL-Tipi I kontratës-PUNË**  
**PËR ARGUMENTIMIN DHE MIRATIMIN E SPECIFIKIMEVE TEKNIKE DHE**  
**KRITEREVE PËR KUALIFIKIM**

(Ky proces verbal është për efekt publikimi bashkë me dokumentet e tenderit)

**OBJEKTI I PROKURIMIT:**

**“Ndertim i Impiantit te ujrave te perdorura (ITUN ) Bashkia Prrenjas “ Faza e pare**

“

**KODI PËRKATËS NË FJALORIN E PËRBASHKËT TË PROKURIMIT(CPV):**

45000000-7 Punime ndërtimi

**VLERA E FONDIT LIMIT:**

Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 406 986 794 (katerqind e gjashte milion e nenteqind e tetedhjet e gjashte mije e shtateqind e nentetdhjet e kater ) leke pa tvsh( financim sipas planit buxhetor)

**Argumentimi:** Fondi limit i procedurës është përcaktuar mbi bazën e preventivit të hartuar nga projektuesi i autorizuar, i cili përmban analizën e detajuar të volumeve të punimeve, çmimeve njësi dhe kostove përkatëse për realizimin e objektit të kontratës. Preventivi është përgatitur në përputhje me projektin e zbatimit dhe specifikimet teknike të miratuara.

Në zbatim të nenit 76 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, dhe rregullave të parashikuara në VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, autoriteti kontraktor ka përllogaritur vlerën e parashikuar të kontratës mbi bazën e një analize reale dhe të dokumentuar të kostos së punimeve. Për këtë arsye, fondi limit është mbështetur në preventivin e projektuesit, i cili përfaqëson vlerësimin teknik dhe ekonomik të nevojshëm për realizimin e plotë të objektit të prokurimit, duke garantuar përdorimin me eficiencë të fondeve publike dhe zhvillimin e një procedure konkurruese.

Preventivi i hartuar nga projektuesi përfshin zërat e punimeve, sasisë, analizat teknike dhe çmimet përkatëse, të cilat janë bazuar në metodologjinë e hartimit të preventivave të punimeve të ndërtimit dhe përbëjnë bazën objektive për përcaktimin e fondit limit të procedurës së prokurimit. Kjo metodë siguron që fondi limit të jetë i argumentuar teknikisht, ekonomikisht dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

## Argumentim I Autoritetit Kontraktor

Autoriteti Kontraktor, në zbatim të nenit 87 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”, të ndryshuar, ka vendosur që oferta fituese të identifikohet sipas metodës **“Oferta e bazuar në kosto”**, duke u mbështetur në raportin më të mirë **cilësi–çmim**, pasi objekti i kontratës **“Ndërtim Ujësjiellësi”** është një investim publik kompleks, ku cilësia e realizimit ndikon drejtpërdrejt në funksionalitetin, jetëgjatësinë dhe kostot e operimit të sistemit.

Përzgjedhja vetëm mbi bazën e çmimit më të ulët nuk garanton domosdoshmërisht realizimin e një infrastrukture me standardet e kërkuara teknike dhe funksionale. Në investimet e ujësjiellësit, rëndësi të veçantë kanë organizimi i punimeve, mobilizimi në kantier, aftësia organizative e operatorit ekonomik, masat për mbrojtjen e mjedisit dhe garancia e punimeve, pasi këta elementë ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e veprës dhe në reduktimin e kostove gjatë ciklit të jetës së saj.

Për këtë arsye, Autoriteti Kontraktor ka vlerësuar se është në interes publik të mos mbështetet ekskluzivisht në çmim, por të vlerësojë edhe elementët cilësorë që lidhen drejtpërdrejt me objektin e kontratës, konkretisht:

**Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit (20 pikë)**, pasi organizimi dhe mobilizimi i shpejtë ndikojnë në respektimin e afateve kontraktore, minimizimin e ndërprerjeve të furnizimit me ujë dhe uljen e kostove indirekte gjatë zbatimit.

**Stafi dhe organizimi i kompanisë (15 pikë)**, pasi një strukturë organizative e mirë garanton menaxhim efektiv të punimeve, koordinim të proceseve dhe kontroll më të mirë të cilësisë.

**Masat për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimit social (10 pikë)**, duke qenë se punimet e ujësjiellësit zhvillohen në zona të banuara dhe shoqërohen me gjurmime, ndërhyrje në infrastrukturën ekzistuese dhe ndikime të përkohshme mbi komunitetin. Vlerësimi i këtyre masave është në përputhje me nenin 87 të ligjit, i cili lejon përdorimin e kriterëve mjedisore dhe sociale.

**Periudha e garancisë (5 pikë)**, pasi një garanci më e gjatë rrit sigurinë e Autoritetit Kontraktor për cilësinë e punimeve dhe ul rrezikun e shpenzimeve shtesë pas marrjes në dorëzim të objektit.

Pesha prej **50 pikësh për çmimin** dëshmon se elementi ekonomik mbetet faktori kryesor në vlerësim, ndërsa **50 pikët e mbetura** u kushtohen elementëve teknikë dhe cilësorë që lidhen drejtpërdrejt me realizimin e kontratës. Kjo shpërndarje është proporcionale me natyrën e investimit dhe synon identifikimin e ofertës ekonomike më të favorshme, duke garantuar përdorimin me ekonomi, efektivitet dhe eficiencë të fondeve publike.

Autoriteti Kontraktor vlerëson se kjo metodë realizon në mënyrë më të plotë parimet e barazisë, transparencës, proporcionalitetit dhe konkurrencës së ndershme, si dhe siguron zgjedhjen e operatorit ekonomik që ofron jo vetëm çmimin më konkurrues, por edhe garancinë më të mirë për realizimin me cilësi të investimit publik.

**Së pari në DST Kapitulli 4.4** “Kriteret e përzgjedhjes së fituesit” Autoriteti Kontraktor gjykoj që të vlerësohet mbi bazën e Ofertës ekonomike më të favorshme, bazuar në kosto **X**

### 4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

**A) Oferta ekonomisht më e favorshme, bazuar në kosto <sup>1</sup> x**

Sipas rëndësisë:

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Çmimi</b> □                                                          | <b>pikët 50</b> |
| <b>Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit</b> □□                     | <b>pikët 20</b> |
| <b>Stafi / Organizimi i Kompanisë</b> □□                                | <b>pikët 15</b> |
| <b>Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social</b> □□ | <b>pikët 10</b> |
| <b>Periudha e garancisë së objektit</b> □□                              | <b>pikët 5</b>  |

Autoriteti/Enti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për secilin kriter të përcaktuar të vlerësimit.

**Metodologjia e vlerësimit për Ofertën ekonomisht më të favorshme bazuar në kosto**

**Kriteret e vlerësimit:**

Të gjitha kriteret vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100. Autoriteti kontraktor do të vlerësojë pikët për kriteret me vlerësim relativ (kriteri 1, 2.a, 5) e rrumbullakosur me dy shifra pas presjes dhjetore (0,00) ndërsa për kriteret me vlerësim absolut (kriteri 2.b, 3, 4) do të vlerësohen me numra të plotë (0).

Kriteri:

**1. Çmimi [50] pikë**

Operatori ekonomik duhet të detajojë dhe përshkruajë ofertën e tij.

Pikët për këtë kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k1} = V_{\min k1} \times P_{\max k1} / O_{k1}$$

|               |                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------|
| $P_{k1}$      | Pikët e kriterit që vlerësohet                    |
| $V_{\min k1}$ | Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet        |
| $P_{\max k1}$ | Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet |
| $O_{k1}$      | Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet     |

**2. Grafiku i punimeve dhe koha e mobilizimit [20 pikë]**

Operatori ekonomik mund të propozojë duke paraqitur një grafik të detajuar që argumenton kohën e propozuar për përfundimin e punimeve të kontratës. Operatori duhet të argumentojë (në mënyrë përshkimore dhe grafike) kohën e propozuar (**jo më shumë se 24 muaj**). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nënkriteri:

- a. Koha e realizimit të punimeve të kontratës që përfshin: [15 pikë]  
I Kohën e mobilizimit në kantier (jo me shume se 30 dite) [2 pike].

**II Grafiku i punimeve te Kontratës. [13 Pike]**

\*Shënim: Operatori ekonomik për të justifikuar propozimin e këtij nënkriteri duhet të paraqesë minimalisht analizen e makinerive që do angazhojë operatori ekonomik për secilin proces dhe numrin e përafërt të punonjësve të angazhuar për çdo proces.

Pikët për këtë nën-kriter përlllogariten sipas formulës:

$$P_{k2a} = V_{\min k2a} \times P_{\max k2a} / O_{k2a}$$

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| $P_{k2a}$      | Pikët e kriterit që vlerësohet                    |
| $V_{\min k2a}$ | Vlera e më e ulët e kriterit që vlerësohet        |
| $P_{\max k2a}$ | Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet |

---

<sup>1</sup>Shënim. Të gjitha kriteret e vendosura për vlerësimin e ofertave duhet të jenë sa më objektive dhe të shprehen në shifra. Në çdo rast, kur kriteret janë më shumë se një, pesha e kriterit të çmimit nuk do të jetë më pak se 50 pikë. Pikët maksimale që do të marrë një ofertë do të jenë 100 pikë.

O<sub>k2a</sub> Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

- b. Faktorë favorizues / pajisje inovative / metodologji punimesh që favorizojnë kohën e realizimit të punimeve [0-5 pikë]

### 3. Staf / Organizimi i kompanisë [15 pikë]

Operatori ekonomik duhet të tregojë se do të angazhojë në kontratë staf me eksperiencë të mjaftueshme për të realizuar me sukses objektin e prokurimit. Për të treguar këtë fakt operatori duhet të depozitojë për secilin nga stafi kryesor dokumentacionin e kërkuar në seksionin 2.3 / Kriteret e veçanta të kualifikimit. Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Kualifikimi I stafit Kyc dhe eksperiencia në fushën specifike [13 pikë]

\*Shënim: Vlerësimi i këtij nënkriteri do të realizohet sipas përcaktimeve më poshte:

I. Dëshmi që stafi disponon diplome universitare [6 pike]

II. Dëshmi që stafi disponon punë të ngjashme me objektin e prokurimit [4 pike]

III. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë mbi 1(një) vit punë [2 pike]

IV. Dëshmi që stafi disponon eksperiencë në natyrë/kompleksitet të ngjashme me kontratën e prokurimit. [1 pike]

Për përmbushjen e kritereve të mësipërme duhet të dorëzohet CV dhe dëshmi/reference/dokumentacion të leshuar nga punëdhënësi të mëparshëm ose përfituesit.

- b. Skema e organizimit të stafit e propozuar për realizimin e kontratës objekt prokurimi [0 - 2 pikë]

\*Shënim: Për përmbushjen e kriterit të mësipërm operatori ekonomik duhet të dorëzojë organigramën e propozuar të stafit që do të operojë në ekzekutimin e kontratës, metodologjinë të ndërtimit midis strukturave të njera-tjetrës, me mbikëqyrësin e punimeve dhe Autoritetin Kontraktor/Entin. Avantazh përbejnë sistemet e brendshme të kontrollit dhe menaxhimit të cilësive.

### 4. Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social [0-10 pikë]

Operatori ekonomik duhet të paraqesë një metodologji të qartë për minimizimin e ndikimit në mjedis të veprës si dhe propozimet e tij për menaxhimin e riskut mjedisor dhe social (sipas Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis dhe Social (VNMS)). Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm të ndarë sipas nën-kritereve.

Nën-kriteri:

- a. Propozime konkrete për përdorimin e materialeve ekologjike (miqësore me mjedisin) / të ricikluara / efçente / materiale që minimizojnë ndikimin mjedisor. Përdorimi i makinerive / pajisjeve ekologjike. Hartimi i një plani propozimi të menaxhimit dhe kontrollit të minimizimit të efekteve mjedisore. [0-5 pikë]
- b. Propozime konkrete për përmirësime të ekonomisë lokale të zonës ku zhvillohet projekti si një iniciativë sociale e ofruesit nëpërmjet punësimeve. [0-5 pikë]

### 5. Periudha e garancisë së objektit [0 – 5 pikë]

Vlerësimi i pikëve për këtë kriter do të realizohet sipas përshkrimit të mëposhtëm:

Periudha e garancisë së punimeve civile / pajisjeve (jo më pak se 2 vjet) [0 - 5 pikë]

Pikët për këtë nën-kriter përllogariten sipas formulës:

$$P_{k5} = V_{\min k5} \times P_{\max k5} / O_{k5}$$

P<sub>k5</sub> Pikët e kriterit që vlerësohet

V<sub>min k5</sub> Vlera e më të ulët e kriterit që vlerësohet

P<sub>max k5</sub> Pikët maksimale që i jepen kriterit që vlerësohet

O<sub>k5</sub> Treguesi i ofertës për kriterin që vlerësohet

## 2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

### 1. Ofertuesi duhet të paraqesë:

- Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8,
- Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;

### 2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

Referuar pikës 1 të shtojcës 7, ofertuesi duhet të deklarojë se përmbush kriteret e përgjithshme të pranimit/kualifikimit. Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 8.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në nenet 76, 82 dhe 83 të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe nenit 26 të VKM-se nr. 285, datë 19.05.2021 "Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", i ndryshuar.

### 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

**2.2.1.** Kopje të deklarimit të xhiros vjetore gjatë 3 (tre) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) lëshuar nga Autoriteti përkatës, ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **406 986 794 (katerqind e gjashtë milion e nentëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind e nentëdhjetë e kater) leke pa tvsh pa tvsh** e fondit limit të kontratës që prokurohet.

*(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse Operatori ekonomik arrin vlerën e xhiros minimale në të paktën një vit të periudhës së kërkuar nga Autoriteti Kontraktor).*

**2.2.2** Operatori ekonomik duhet të paraqesë kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit financiare (2023, 2024, 2025) (Bilancet të parqiten konform parashikimit të nenit 41 shkronja c) të Ligjit nr. 1009/2009). *(Kjo kërkesë do të konsiderohet e përmbushur nëse në dy balance të njëpasnjëshme, nuk ka raport negative ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit).*

**Shënim:** Akt Ekspertiza e Ekspertit Kontabël të Autorizuar, duhet të paraqitet nga OE vetëm në rastin kur janë në kushtet e përcaktimeve të nenit 41 e Ligjit nr. 1009/1, datë 05.03.2009 “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar”, i ndryshuar.

**Argumentimi:** Kërkesat e mësipërme bazohen në Nenin 77, pika 1/b dhe 3 të Ligjit Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik ku përcaktohet se: 1. Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë kërkesat për kualifikim për operatorët ekonomikë bazuar në :b) **gjendjen ekonomike dhe financiare ;... 3)**Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe financiar për të zbatuar kontratën. Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që operatorët ekonomikë të kenë **një xhiro vjetore minimale të caktuar**. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të japin **informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë raportet ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit**. Xhiroja vjetore minimale që kërkohet nga operatorët ekonomikë nuk mund të tejkalojë dyfishin e vlerës së parashikuar të kontratës...”

Në **nenin 43**“Kërkesat për kapacitetet ekonomiko-financiare” të VKM Nr. 285 datë 19.05.2021“Përmiratimin e rregullave të Prokurimit Publik” ku parashikohet: “Autoritetit kontraktor, për të

provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, **kërkon kopje të deklaratave të xhiros vjetore të realizuar nga operatori ekonomik dhe, sipas rastit të xhiros që mbulon kontrata, për një periudhë maksimumi deri në 3(tre) vitet e fundit financiare.”**

Ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se vlera **406 986 794 (katerqind e gjashte milion e nenteqind e tetedhjet e gjashte mijë e shtateqind e nentetdhjet e kater ) leke pa tvsh** e fondit limit të kontratës që prokurohet.

**:...b) vlerën e parashikuar të kontratës, në procedurat e prokurimit ndërmjet kufirit të lartë dhe të ulët monetar;**

Nëse vlerësohet, Autoriteti/enti kontraktor mund të kërkojë që operatorët ekonomikë të japin informacione në bilancet e tyre vjetore, për një periudhë maksimumi tre vite te fundit financiare, që të tregojnë raportet, ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Kjo kërkesë konsiderohet e përmbushur nëse në dy bilancet të njëpasnjëshme nuk ka raport negativ ndërmjet aktivitetit dhe pasivitetit. Gjithashtu, për caktimi i viteve të kërkuara për paraqitjen e bilanceve është bërë duke i'u referuar legjislacionit të fushës, konkretisht:

**Ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998** “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, neni 29 i tij i cili percakton”Çdo tatimpagues përgatit deklaratën vjetore të të ardhurave të tatueshme në formën e përcaktuar nëudhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji. Tatimpaguesit paraqesin deklaratën vjetore në organet tatimore brenda datës 31 mars të vitit pasardhës, duke paraqitur në të njëjtën kohë bilancinkontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo të dhënë tjetër të përcaktuar në udhëzimin e Ministrit të Financave në zbatim të këtij ligji.

**Udhëzimit të Ministrit të Financave Nr.5** datë 30.01.2006 ”Për tatimin mbi të ardhurat ” ,i ndryshuar pika 3.12 etij, dhe kërkesave të **Ligjit Nr.25 datë 10.05.2018** ”Për Kontabilitetin dhe pasqyrat financiare ” neni 9 i tij ku parashikohet: ”Kohëzgjatja e periudhës raportuese është 12 muaj. Periudha raportuese fillon në datën 1 janar dhe përfundon në datën 31 dhjetor. Përjashtimet për veprimtaritë e veçanta, me propozimin e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit , miratohen nga ministri përgjegjës për financat”.

**Ligjit Nr.10091 datë 05.03.2009** “Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar” (i ndryshuar) neni 41 i tij, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr.922, datë 29.12.2014 “Për deklarimin e detyrueshëm të deklaratave tatimore dhe të dokumenteve të tjera tatimore, vetëm nëpërmjet formës elektronike” gjykojmë që të kërkojmë xhiron vjetore dhe pasqyrat financiare për tre vitet e fundit (2021,2022,2023) pasi tatimpaguesit (operatorët ekonomikë ) kanë detyrimin të dorëzojnë në administratën tatimore brenda **datës 31 mars të vitit pasardhës** bilancin kontabël së bashku me anekset e tij si dhe Akt Ekspertizën e Ekspertit Kontabël të Autorizuar në rastet kur plotësohen kushtet e parashikuara nga ligji.

**Komisioni përcaktoi kriteret për kapacitetet ekonomike dhe financiare si më lart, duke qenë se këto kriteret janë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës, dhe i shërbejnë Autoritetit Kontraktor për njohjen e gjendjes financiare të operatorëve ekonomikë dhe të mundësisë së tyre për përmbushjen me sukses të kontratës.**

## 2.3 Kapaciteti teknik:

### 2.3.1 Përvojë e suksesshme në realizimin e të paktën:

a. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se **40%** e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet konkretisht: **162 794 717,6** lekë pa TVSH, të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. ose

b. Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet konkretisht: **406 986 794** lekë pa TVSH.

Plotësimi i njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme.

Pika 1/a plotësohet nga anëtari i cili ka përqindjen më të madhe të pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontratat e ngjashme në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim. Kurse pika 1/b duhet të plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.

Në rastin kur Operatorët ekonomik, anëtarë të një bashkimi, kanë të njëjtën përqindje pjesëmarrjeje në bashkim, vendosin me marrëveshje në Kontratën e Bashkëpunimit se cili prej tyre do ta përmbushë këtë kusht.

### 1. Vlerësimi i përvojës së suksesshme të Operatorit Ekonomik do të kryhet bazuar në deklaratat e dokumentat e mëposhtme:

- a) Për kontrata të realizuara me ente publike, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Formular vlerësimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës Nr.9 (ku të përcaktohet qartazi vlera, afati i përfundimit të kontratës si dhe natyra e punës së kryer);
  - Kontratë Sipërmarrje;
  - Situacionin përfundimtar;
  - Aktin e kolaudimit;
  - Çertifikatën e marrjes në dorezim/Çertifikatën e Përkohshme të marrjes në dorezim.

Autoriteti/enti kontraktor, si dëshmi për përvojën e mëparshme, kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

- b) Për kontrata të realizuara me sektorin privat, Operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin e mëposhtëm:
- Kontratë Sipërmarrje
  - Situacionin përfundimtar;
  - Fatura tatimore perkatese të deklaruara në organet tatimore.

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti/enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses të punëve.

**Shënim :** *Formulari i vlerësimit duhet të përcaktojë saktësisht cilësinë e kryerjes së punëve, dhe faktin nëse kontrata është realizuar me sukses.*

- 1.1 Per kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën e Bashkimit te operatoreve ekonomik si dhe prokurën e posacme të deklaruar në fazën e tenderimit.
- 1.2 Per kontratat e realizuara si Nënkontraktor, Operatori ekonomik ofertues duhet të paraqesë: Kontratën bazë ndërmjet Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor; si dhe Miratimi zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e autoritetit kontraktor.

**Argumentimi:**Kërkesat e mësipërme bazohen në nenin 77 pika 4 të Ligjit Nr.162/2020“Për Prokurimin Publik”ku përcaktohet se:“Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale,autoritetet ose entet kontraktore mund të vendosin kërkesa që garantojnë se operatorët ekonomikë zotërojnë burime te nevojshme njerëzore e teknike,si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të përshtatshëm cilësie. **Autoritetet ose entet kontraktore,në veçanti,mund të kërkojnë që operatorët ekonomikë të kenë një.Nivel të mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e zbatuara në të shkuarën.”**

Në nenin 39“Kërkesat të veçanta për kontratat për punë publike”pika 5 dhe 8 te VKM Nr. 285datë 19.05.2021“Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”,të ndryshuar ku përcaktohet se:“Për të provuar përvojën e mëparshme,autoriteti/enti kontraktor kërkon:**a)punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se 40% e vlerës së përlogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit,nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës;b)punë të ngjashme deri në një kufi,ku vlera monetare totale e punëve të kryera,e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit,është jo më e madhe se dyfishi I vlerës limit të kontratës që prokurohet.** Plotësimi I njërit prej dy kushteve të sipërpërmendura e bën ofertën të kualifikueshme. Autoriteti/entikontraktor,si dëshmi për përvojën e mëparshme,kërkon vërtetime të lëshuara nga një ent publik,për përmbushjen me sukses të kontratës,ku të shënohen vlera,afati I përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. Në rastin e përvojes së mëparshme të realizuar me sektorin privat, autoriteti /enti kontraktor kërkon si dëshmi, vërtetime,për përmbushjen me sukses të kontratës,ku të shënohen vlera,afati I përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë,e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi ,që provon realizimin me sukses të punëve. Autoriteti/enti kontraktor,përveç kërkesave të parashikuara në këtë nen, mund të përcaktojë kriteret të tjera të veçanta, në varësi të objektit që prokurohet, të cilat I vlerëson të nevojshme për ekzekutimin me sukses të kontratës.”

Autoriteti Kontraktor përcaktoi kriteret për punë të ngjashme si më lart duke qenë se këto kriteret janë të detyrueshme,janë në përpjesëtim dhe të lidhura me objektin e kontratës.**Përvoja te mëparshme** janë element shumë i nevojshëm,që garantojnë autoritetin se operatorët ekonomikë zotërojnë kapacitete për të zbatuar kontratën mesukses sipas një standardi të përshtatshëm cilësie.Kriterii kapacitetit teknik siguron se operatorët ekonomikë që marrin pjesë në procedure kanë përvojën dhe ekspertizën e nevojshme për të kryer punën me cilësi të lartë.Pjesëmarrja e operatorëve ekonomikë mëpërvojë të mëparshme siguron që puna do të kryhet me sukses dhe pa ndërprerje.Përvojat e më parshme në projekte të ngjashme siguron që operatorët të jenë të gatshëm për situatë të papritura dhe janë në gjendje të menaxhojnë situatë te mundshme në mënyrën e duhur.Kriteri i kapacitetit teknik ndihmon në sigurimin e njëkonkurrence të ndershme dhe të përshtatshme në procedurë.

Referuar këtij neni,AK vlerëson se duhen kërkuar disa prej dokumentave ligjore të zbatimit të punimeve,bazuar në Ligjin Nr.8402datë10.09.1998“Për kontrollin dhe disiplinimin e ndërtimit”(I ndryshuar),si dhe akteve dhe VKM të dala në zbatim të tij, pasi duke qenë se kontrata për punë publike që poprokurohet është në bazë të punimeve me matje,sipas nenit 39pika1/a e VKM-së,lind e nevojshme që operatorët ekonomikë pjesëmarrës krahas dokumentacioni t të përcaktuar në nenin 39pika 5/a dhe b,të

paraqesin edhe situacionet përfundimtare dhe formular vleresimi për punët e kryera me entet publike. Kjo bëhet me qëllim që autoriteti kontraktor të bindet nëse operatori ekonomik zotëron përvojën e nevojshme për zbatimin e kontratës, ku punime të mëparshme duhet të kenë zëra të konsiderueshme punimesh me zëra të punimeve që po prokurohen, si dhe në rastin kur punime të mëparshme janë kryer si bashkim operatorësh ekonomikë, nuk jepet informacion mbi përqindjen e anëtarëve në bashkim, në vërtetimet që lëshojnë autoritetet kontraktore dhe në faturat tatimore të shitjes, ku këto të fundit lëshohen nga përfaqësuesi i bashkimit të operatorëve ekonomikë. Meqënëse paraqitja e dokumentacionit të mësipërm, nuk sjell diskriminim dhe/ose kosto shtesë për operatorët ekonomikë pjesëmarrës, por i shërben autoritetit kontraktor për njohjen e përvojës së duhur të tyre, duke mundësuar zhvillimin normal dhe në kohë të procedurës së prokurimit, pasi nuk ka nevojë që Autoriteti të kërkojë informacione shtesë gjatë vlerësimit të ofertave (në rast mungese të informacionit të sipërcituar), A K gjykon se kërkitimi i dokumentacionit të përcaktuar në kushtin e mësipërm është i nevojshëm për vërtetimin e kryerjes së punëve të ngjashme.

Ndërsa me ndryshime të reja ligjore përkatësisht VKM Nr. 498, datë 01.8.2024 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021, Neni 16 ku parashikohet “Në paragrafin e fundit, të pikës 5, të nenit 39, “Kërkesatë veçanta për kontratat për punë publike”, pas fjalëve “...e shoqëruar me fatura tatimore...” shtohen “...**të deklaruara në organet tatimore...**” u kërkuar që në kërkesën e bërë për punime të ngjashme të kryera dhe të realizuara me sektorin privat: si dëshmi përpërvojën e mëparshme të realizuar me sektorin privat, të paraqiten vërtetime të shoqëruara me faturat tatimore të shitjes, të deklaruara në organet tatimore ku të shënohen datat, shumat, natyra e punës së kryer dhe situacion përfundimtar për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve.

**2.3.2** Operatorët Ekonomikë duhet të dëshmojnë se disponojnë licensë profesionale për zbatim punimesh në ndërtim si dhe për kategoritë e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesin licensën përkatëse të vlefshme të shoqërisë, bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe Procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, i ndryshuar, e cila përfshin kategoritë e mëposhtme:

**Për punimet e përgjithshme në ndërtim :**

- **NP-1 D** Punime germimi në tokë
- **NP-2 D** Ndërtime civile dhe industriale
- **NP-4 B** Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale
- **NP-7 E** Ujesjellesa, Gazsjellesa, Vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje
- **NP-11 B** Ndërtime për nënstacionet, kavinatë transformatoreve, linjat e TN dhe të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë
- **NP-12 F** Punime të inxhinierisë së mjedisit.

**Për punimet speciale të ndërtimit :**

- **NS – 4 E** Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese.
- **NS – 9 D** Punime strukturore speciale
- **NS – 12 B** Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit
- **NS – 13 A** Impiante dhe linja telefoni dhe telekomunikacioni
- **NS – 14 C** Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni TV
- **NS – 16 E** Ndërtimi i Impianteve të ujitte pijshëm dhe pastrimit të tij

*Operatorët e huaj duhet të bëjnë ekuivalentimin e licensave profesionale që disponojnë të lëshuara nga vendi i origjinës, pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (ose Ministrisë kompetente të kohës) Republika e Shqipërisë. (Rregullorja për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi, e miratuar me VKM- në, nr. 42, datë 16.01.2008 (i ndryshuar). Mosparaqitja në këtë formë është kusht s'kualifikues.*

**Argumentimi:** Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në Nenin 77, pika 1 të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; Neni 39, pika 6/a, e VKM-së nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Referuar kategorive të kërkuara, AK argumenton teknikisht se kjo kërkesë është vendosur sipas zërave të preventivit të punimeve.

Për sa më lart, me qëllim realizimin e punës objekt prokurimi, është kërkuar që Ofertuesit të jenë të pajisur me Licencë profesionale për kategoritë, të cilat janë vendosur sipas volumeve të punimeve dhe vlerave që përmban Preventivi për cdo zë pune mbështetur në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ku janë përcaktuar kategoritë dhe nënkategoritë përkatëse. Kjo kërkesë është vendosur nga Autoriteti Kontraktor me qëllim shqyrtimin e kualifikimit profesional të Ofertuesve në kuadër të veprimtarisë tregtare objekt prokurimi.

***N.P-1 D Punime gjurmimi në tokë:*** Në preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me gjurmime në tokë, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses. Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është C. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 101-200 milion leke

***N.P-4 B Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale:*** Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me rehabilitimin në rrugë ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses. Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 21-50 milion leke

***N.P-7 E Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje:*** Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen për ujësjellës, kanalizime etj, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me kategorinë N.P-7 , me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses. Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është E. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 201-400 milion leke

***N.P-11 B Ndërtime për nënstacionet, kabinat e transformatorëve, linja e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë:*** Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi ka zëra pune që lidhen me shtytje shtylla elektrike përfshirë dhe linjat, ndaj është e nevojshme që Operatori ekonomik që do të shpallet fitues të jetë i licensuar me kategorinë NP-11A, me qëllim përmbushjen e kontratës me sukses. Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është A. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me e vogël se 21-50 milion leke.

**N.P-12 F Punime të inxhinierisë mjedisore:** Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave hidrogeologjike, nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte.

Në Preventivin e punimeve për procedurën objekt prokurimi punimet civile hidraulike mekanike dhe elektrike janë pjesë integrale të procesit teknologjik të trajtimit të ujërave të përdorura dhe nuk përbejnë ndërtime të vecuara, ato janë elemente funksionale të vepres së inxhinierisë së mjedisit. Referuar preventivit. Niveli i klasifikimit është F. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me vlerë se 401-800 milion leke.

***N.S-4 E Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese:***

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtje ose ristrukturim i muraturës dhe mureve ndarës të çfarëdo lloji, tipi, përfshirë suvatimin, patinimin, bojatisjen dhe punime të ngjashme me to. Vendosja në vepër, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i karpenterisë dhe punimeve prej druri, të dyerve dhe dritareve të brendshme dhe të jashtme, të veshjeve të brendshme dhe të jashtme të dyshemeve të tipave të ndryshme dhe me materiale të ndryshme dhe të punimeve të realizuara me dorë, me metal, dru, material plastik dhe material xhami ose të ngjashëm. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me vlerë se 201-400 milion leke.

***N.S-9 B Punime Strukturore Speciale:*** Konsiderohet ndërtimi i objektit i destinuar për transmetim ngarkese të realizuar në terrene jo të përshtatshme për mbajtjen e këtyre ngarkesave, të objekteve të destinuara për t'u ndërtuar në terrene rezistente dhe jo të deformueshme, por me parashikime të lëvizjeve gjeologjike, të objekteve me karakter antisizmik të strukturave ekzistuese. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar zbatimin e pilotëve të çfarëdolloj tipi, të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse, me ankorim, të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës, me zbatim të punimeve nëntokësore me mjete speciale, përfshirë edhe marrjen e kampioneve për analiza laboratoriale nga pikëpamja gjeoteknike, gjithashtu të provave me ngarkesë, të sondave të veprave që sigurojnë qëndrueshmërinë e shpateve. Impermeabilizim dhe konsolidim të terreneve. Niveli i klasifikimit është B. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, është me vlerë se 21-50 milion leke.

***N.S- 12B Impiante Teknologjike ,termike dhe të kondicionimit:***

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i një sistemi të plotë, siç është shkalla e rëndësishme e tyre të ngrohjes ventilimit dhe kondicionimit të klimes, të impianteve pneumatike të kompletuara me punime murature, plotesuese ose ndihmëse për të realizuar të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar ose janë në proces realizimi, është me vlerë se 21-50 milion leke.

***N.S- 13A Impiante dhe linja Telefonie dhe telekomunikacioni :***

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave telefonike te jashtme dhe impiante te telekomunikacionit me frekuence te larte sido qe te jete shkalla e rendesise se tyre te kompletuara me punime murature ,plotesuese ose ndihmese per tu realizuar te ndara nga zbatimi i sistemeve te tjera qe jane realizuar ose jane duke u realizuar ose jane ne proces realizimi,deri 0 – 20 milion leke

***N.S- 14C Impiante të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, TV:***

Konsiderohet montimi, mirëmbajtja dhe ristrukturimi i linjave elektrike, telefonike, radiotelefoni e TV, si edhe të linjave të transmetimit të ngjashme me to, të kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësuese ose ndihmëse, për t'u realizuar, të ndara nga zbatimi i sistemeve të tjera që janë realizuar ose janë duke u realizuar në punimet e përgjithshme,me e vogel se 51-100 milion leke

***N.S-16 E Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij:***

Konsiderohet ndërtimi, mirëmbajtja, ristrukturimi i impianteve të ujit të pijshëm të ujërave që duhen pastruar, përfshirë edhe grumbullimin e biogazit dhe të prodhimit të energjisë elektrike e kompletuar me çdo punim të lidhur me muraturën, plotësues ose ndihmës, të veçanta ose në rrjet. Niveli i klasifikimit është E. Vlera e punimeve që parashikohen të kryhen në preventiv, eshte me e vogel se 201-400 milion leke.

**2.3.3** Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë, dhe të deklaroje se nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, të figurojë në listpagesat e shoqërisë minimumi **permuajin** e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:

- a) Kontratë pune e vlefshme;
- b) Diplomë.
- c) Libreze pune

*Shënim: Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.*

***Shënim:*** Ky kriter konsiderohet i permbushur me plotesimin e formularit te vetedeklarimit. Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

*Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomik, secili operator ekonomik në bashkim, duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë, Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të deklarojë se do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt në varësi të vlerës së preventivit të punimeve që ka marrë përsipër sipas përqindjes së bashkëpunimit.*

**Argumentimi:** Së pari, kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Së dyti, duke qenë se objekt prokurimi është kontratë pune sqarojmë se detyrimin për prezencën e Drejtuesit Teknik gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt e përcakton qartazi

Vendimin nr. 448, datë 31.07.2025 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të punimeve të ndërtimit dhe të rregullave të kantierit” ku percaktohet se:“1. Detyra e drejtuesit teknik të zbatuesit të punimeve është e papajtueshme me çdo punëmarrje tjetër, publike a private, jashtë subjektit sipërmarrës. 2. Drejtimi teknik i punimeve në kantier sigurohet, sipas rastit, drejtpërdrejt nga drejtuesi teknik i zbatuesit ose përgjegjësi teknik i

kantierit. Për vepra me vlerë të plotë, të preventivuar mbi 30 000 000 (tridhjetë milionë) lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar në inxhinieri ndërtimi”.

Lidhur me kërkesën që Drejtuesi Teknik i punimeve në objekt duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të mos jetë i angazhuar në kontrata të tjera, mbështetet në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, KREU IV pika 2, germa b) ku përcaktohet: Drejtuesi teknik i shoqërisë nuk mund të jetë njëkohësisht i punësuar në dy apo më shumë shoqëri ndërtimi si drejtues teknik dhe ndalohet të disponojë licencë për mbikëqyrje e kolaudim të punimeve të zbatimit; dhe KREU III, pika 3, germa “c” ku përcaktohet se: “Ndalohet ushtrimi i veprimtarisë zbatuese në ndërtim në mungesë të drejtuesit/ve teknikë të shoqërisë. Shoqëritë e licencuara jo më vonë se 10 ditë kalendarike, kur drejtuesi teknik është dorëhequr ose ka pamundësi fizike për ushtrimin e detyrës (aksident, sëmundje me paaftësi ushtrimi detyre mbi 14 ditë, invaliditet, ndarje nga jeta), kanë detyrimin të paraqesin njoftim së bashku me kërkesën për drejtuesin e ri teknik të shoqërisë”.

Për sa më lart, çdo kërkesë e renditur për Drejtuesin Teknik, buron nga kontrata e punës objekt prokurimi, me qëllim përmbushjen dhe realizimin e saj sipas kushteve dhe dipsozitive ligjore në fuqi.

**2.3.4 Operatori Ekonomik** duhet të ketë një punësimin mesatar jo më pak se 90 (nentedhjet) punonjës për periudhën muajt e fundit nga data e hapjes së ofertave, ku përfshihen edhe Staf i menaxherial i Drejtuesve Teknik. Për përmbushjen e këtij kushti, operatori ekonomik pjesëmarrës duhet të deklarojë sipas formës së disponimit të punonjësve në seksionin përkatës të Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit të shtojcës përkatëse në DST, dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, duhet të paraqesë::

1. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin muaj për periudhën e mësipërme.
2. Listëpagesat e Kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të konfirmuara nëpërmjet formës elektronike nga organet tatimore për periudhën e mësipërme.

*Kur oferta paraqitet nga një bashkim operatorësh, ky kusht, plotësohet nga të gjithë anëtarët e bashkimit, në raport me përqindjen (elementët konkretë) e pjesëmarrjes së tyre në bashkim*

**Argumentimi:** Autoriteti Kontraktor këtë kriter e ka bazuar në nenin 77, pika 4 të Ligjit nr.162 datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” në të cilin thuhet: “Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës”.

Numri i punonjësve është përcaktuar bazuar në afatin, orët e punës dhe pagën minimale të lejuar, që duhen për të përmbushur zbatimin e kontratës. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë çdo dëshmi me këtë kohë është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve dhe përvojën e tyre, për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Punësimi i një numri të caktuar, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomikë, përpiqet të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës, po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosija e kriterit për një punësim mesatarisht të paktën **60 (gjashtedhjet) punonjës**, duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Po t’i referohemi projektit, preventivit, relacionit, matjeve përkatëse që ka bërë projektuesi është plotësisht i justifikuar numri i punonjësve. Kriteri për kualifikim është vendosur që t’i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit

të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës.

Numri i punonjësve është përcaktuar në bazë të grafikut të detajuar për zbatimin e punimeve sipas proceseve të punës, i përgatitur nga ana e projektuesit, ku për një periudhë të caktuar të zbatimit të punimeve numri i punonjësve duhet të jetë mesatarisht të paktën **90 (nëntëdhjetë) punonjës**. Në përcaktimin e numrit të punonjësve specialistë të fushës ka bërë një analizë bazuar tek faktorët, si volumet dhe kategoritë e punimeve, kualifikimi i punonjësve, grafiku i punimeve, zërat e punimeve dhe orët e punës dhe pagën minimale të lejuar që duhen për të përmbushur kontratën. Numri i punonjësve dhe qëndrueshmëria e tyre në punë me kohështrirje tre mujore nga data e zhvillimit të tenderit, tregon besueshmëri për autoritetin që, operatori do të përmbushë kontratën. Dëshmia e kërkuar për numrin e fuqisë punëtore të operatorit ekonomik e nevojshme për ekzekutimin e objektit të kontratës, është dokument që vërteton kapacitetin teknik dhe profesional të operatorit, përsa kohë janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës. Deklarimi dhe regjistrimi i punonjësve në regjistrin e sigurimeve është një detyrim ligjor i punëdhënësit e parashikuar nga Kodi i Punës, për rrjedhojë vërtetimi i lëshuar nga administrata tatimore e shoqëruara me listpagesat me këtë kohështrirje është dokument vërtetues për qëndrueshmërinë e të punësuarve, përvojën e tyre, dhe janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës.

Punësimi i një numri të caktuar, përveç besueshmërisë së operatorëve ekonomik, si një nga kërkesat themelore të kualifikimit, përpiket të kufizojë edhe problematikat sociale dhe shmangien e informalitetit në tregun e punës. Po ashtu është një tregues i kualifikimit dhe eksperiencës që duhet të ketë kjo kategori e punonjësve. Vendosja e kriterit për një punësim mesatarisht të paktën **90 (nëntëdhjetë) punonjës** duke përfshirë dhe stafin teknik, është në përputhje me volumin e punës, natyrën dhe terrenin ku do të kryhen punimet. Kriteri për kualifikim është vendosur që t'i shërbejë autoritetit për të njohur gjendjen e kapaciteteve të operatorëve të cilët nëpërmjet dokumentacionit të vërtetojnë se zotërojnë, kapacitetet teknike dhe profesionale, personelin e nevojshëm, si dhe kapacitetet organizative, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Analizat teknike janë bazuar në VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” (Ndryshuar me VKM nr. 631, datë 26.10.2018). Bazuar në katër elementet e strukture së kostos (material, puntori, makineri, transport).

(Numri i punonjësve, i mjeteve/makinerive që nevojiten për realizimin e kontratës është përcaktuar bazuar në ligjin Nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, I ndryshuar dhe akteve nënligjore.

**Nga llogaritja e orëve të punës për të gjithë zërat e punimeve të preventivit sipas manualit të çmimeve për fuqinë punëtore konkludojmë si mëposhtëm:**

**Total Dite pune punëtori = 528 dite pune**

**Dite pune gjithsej = 24 muaj (sipas grafikut të punimeve) \* 22 dite/muaj = 528 dite pune,**

**Numri i fuqisë punëtore =  $380\,160 \text{ orë pune} / (528 \times 8 \text{ orë/dite}) = 90 \text{ punëtorë/dite}$**

**Në mënyrë të përbledhur numri i fuqisë punëtore që kerkohet për realizimin e punimeve është minimumi 90 (nente dhjete) punonjës**

**2.3.5** Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kenë të punësuar staf inxhinierik për kryerjen e të gjitha punimeve në objekt, të përfshirë në licensën e shoqërisë, të vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, CV, diplomë përkatëse si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për **muajin e fundit** të deklaruar nga data e hapjes së ofertave, konkretisht:

- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Menaxhim Projektesh**
- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Strukturist**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**
- **1 (një) Inxhinier Mjedisi**
- **1 (një) Inxhinier Mekanik**
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**

Stafi teknik i sipërcituar duhet të figurojë si drejtues teknik në licensën e operatorit ekonomik ofertues dhe në listëpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Për inxhinierët duhet të paraqiten: Diploma, Kontratë individuale pune (e vlefshme), librezë pune, CV.

**Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës perkatese të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

**Argumentimi:** AK argumenton se kërkesa për stafin inxhinierik është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, Neni 77, pika 4, si dhe në VKM nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Kërkesa specifike për Inxhinierët e kërkuar është përcaktuar në kuadër të analizës teknike që i është bërë Preventivit të Punimeve (nga ku përcaktohet qartazi dhe profili inxhinierik) si dhe në bashkrendim me kategoritë e kërkuara në Licencën profesionale të shoqërisë, kapaciteti teknik në DST. Duke marrë në konsideratë Projektin e zbatimit si dhe Preventivin e Punimeve rezulton se është e domosdoshme që çdo Ofertues të ketë pjesë të stafit Inxhinierë të kërkuar, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin si dhe me fuqinë punëtore të shoqërisë do të realizojnë me sukses kontratën objekt prokurimi.

- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Menaxhim Projektesh** (Kordinim kontroll me menaxhim punime civile dhe strukturore te objektit, verifikimin dhe zbatimin sipas projektit dhe bashkerendimin e punimeve civile me disipline teknologjike mekanike dhe elektrike)
- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Strukturist** (Realizimin e strukturave b/a baseneve te trajtimit objekteve teknike kontrollin e cilesise se punimeve.)
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**(Realizimin dhe kontrollin e punimeve elektrike dhe automatizimin e impiantit perfshire dhe furnizimin me energji elektrike te pajisjeve teknologjike,instalimin e paneleve elektrike, kabllimeve mbrojtjeve elektrike sistemeve komandim/monitorim (SCADA) sipas projektit dhe kerkesave teknike).
- **1 (një) Inxhinier Mjedisi** (Hartues i projektit te ITUP per kontrollin e perputhshmerise se punimeve me zgjidhjen teknologjike te projektit verifikimin e parametrave te procesit te trajtimit koordinimin e instalimit te pajisjeve tenkologjike dhe garantimin e respektimin te kerkesave mjedisore sipas projektit).
- **1 (një) Inxhinier Mekanik** (Per mbikyrjen e koordinimin e instalimit ,montimit dhe venies ne pune te pajisjeve mekanike te ITUP si pompa fryres,pajisje mekanike te trajtimit ,sisteme dozimi dhe pajisje te tjera teknologjike duke garantuar perputhshmerine me projektin dhe specifikimet teknike).
- **1 (një) Inxhinier Hidroteknik**(Per kontrollin e zbatimit te vepres hidraulike dhe elementeve te procesit te ujit ,perfshire linjat hyrese/dalese,tubacionet ,kanalet,basenet dhe parametrat hidraulike te impinatit sipas projektit).
- **1 (një) Inxhinier Topograf/Gjeodet/Markshejder**(Perfshin piketimin e veprave, kontrollin e kuotave,akseve,pozicionimin tubacioneve dhe strukturave si edhe pergatitjen e matjeve faktike sipas gjendjes se realizuar).

bashkerendim me kategoritë e kërkuara në Licencën pr ofesionale të shoqërisë.

**2.3.6** Operatori ekonomik për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe staf mbeshtetes (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë), si më poshtë:

- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Materiale Ndertimi**
- **1 (një) Inxhinier Ndertimi**
- **1 (nje) Inxhinier Ndertimi Profili Struktura**
- **1 (nje) Inxhinier Ndertimi Profili Infrastruktura Transport**
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**

*Kriteri konsiderohet i përmbushur me vetëdeklarimin sipas Formularit Përmbledhës të Vetëdeklarimit, sipas Shtojcës perkatese te DST, “Përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, autoriteti/enti kontraktor i kërkon ofertuesit të kualifikuar i pari dorëzimin e dokumenteve provuese”.*

*Për secilin pjesëtar të stafit të mësipërm duhet të paraqesë: Kontratë pune e vlefshme, Diplomë, Libreze pune dhe C.V si edhe të figurojë në listëpagesat e shoqërisë për muajin e fundit.*

**Shënim:** Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

**Argumentim:** Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

- **1 (një) Inxhinier Ndertimi profili Materiale Ndertimi** (Kontroll cilesise se materialeve verifikim te betonit, agregateve materialeve te mbushjes dhe elementeve te tjere ,ndjekja e provave laboratorike sipas specifikimeve teknike).
- **1 (një) Inxhinier Ndertimi**
- **1 (nje) Inxhinier Ndertimi Profili Struktura**
- **1 (nje) Inxhinier Ndertimi Profili Infrastruktura Transport**(Mbeshtetje ne punimet e jashtme te kantierit rruget e aksesit ,sistemimet e terrenit rrikthim i siperfaqeve pas shtrimit te tubacioneve,organizimi i qarkullimit dhe logjistikes se kantierit ku ka nderhyrje ne infrastrukturen ekzistuese).
- **1 (një) Inxhinier Elektrik**

**2.3.7** Operatori ekonomik duhet të ketë të punësuar staf teknik per kryerjen e punimeve, te vertetuar me kontratë punë te vlefshme, një dokument që të vërtetojë kualifikimin profesional (dëshmi kualifikimi profesional/certifikatë/diplomë),lëshuar nga institucione (shtetërore apo private) të licencuara/akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, sipas ligjit nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republika e Shqiperise”. Dëshmi te Sigurimit Teknik e leshuar nga ISHTI ose nga nje trup çertifikuese e akredituar nga DPA ose nga organizmat nderkombetare akreditues te njohur nga Republika e Shqiperise, si dhe te figurojne ne listpagesat e shoqërisë për muajin e fundit të deklaruar nga data e hapjes se ofertave, si më poshtë:

| STAF TEKNIK          | NUMRI |
|----------------------|-------|
| Teknik Ndërtimi      | 2     |
| Teknik IT/Elektronik | 1     |
| Hidraulik            | 3     |
| Elektracist          | 4     |
| Hekurkthyes          | 4     |
| Karpentier           | 3     |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Betonues              | 2 |
| Punonjes hidroizolues | 3 |
| Murator               | 4 |
| Suvatues              | 4 |
| Pllakashtrues         | 3 |
| Saldator              | 2 |
| Bojaxhi               | 4 |
| Eskavatorist          | 7 |
| Shofer                | 4 |
| Automakinista         | 2 |
| Buldozerist           | 1 |

**2.3.7/1** Për punonjesit eskavatorist/ automakinist/shofer, ofertuesi duhet të paraqesë:

- kontratë individuale të punës;
- leje drejtimi, certifikate e aftesimit profesional (CAP) për shoferet dhe dëshmi aftesimi profesional (DAP) për manovratorët-automakinistët/eskavatoristët, që të vërtetojë kualifikimin profesional të kërkuar, referuar rregullores “Për kushtet, kriteret dhe programet për përgatitjen teoriko-praktike të kandidatëve, si dhe dhënien e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale për përdoruesit e makinerive të rënda për punime ndërtim dhe toke, si dhe disiplinimi i përdorimit të tyre”, miratuar me urdhërin nr. 200, datë 16.5.2019, të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjitikës.
- Punetoret e mesiperm të figurojnë në listepagesa për periudhën muajin e fundit nga data e hapjes së ofertave.

(Në rastin kur punonjësit Manovrator/shofere janë të kontraktuar me kontratë pune (respektivisht për mjetet e marra me qera), nuk kërkohet të figurojnë në listepagesat e shoqërisë).

**Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës perkatese të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

**Argumentimi:** Kjo kërkesë mbështetet në Ligjin nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; Neni 77, pika 4; në VKM Nr. 285 datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” e ndryshuar, Neni 39, pika 6, gërma “c”.

Qëllimi i vendosjes së këtij kushti është i implementuar sipas dispozitave ligjore dhe shërben si një garanci që kontrata objekt prokurimi do të realizohet me sukses sipas Specifikimeve Teknike (të cilat do publikohen së bashku me Dokumentat e Tenderit) si dhe punimet do të kryhen brenda afatit kohor të parashikuar në Njoftimin e Kontratës. Sqarojmë se, të gjithë specialistët e kërkuar janë në përputhje të plotë me projekt-preventivin duke marrë në konsideratë volumet e punës që do të realizohen, si dhe kohëzgjatjen e tyre. Autoriteti Kontraktor domosdoshmërisht duhet të garantohet që këto punime do të kryhen nga persona të kualifikuar dhe me eksperiencë të mjaftueshme, për zbatimin e këtyre punimeve sipas standarteve të përcaktuar në specifikimet teknike. Për të vërtetuar kualifikimin e stafit teknik është kërkuar që të jenë të pajisur me diplomë/dëshmi përkatëse lëshuar nga institucione të akredituara nga autoritetet përgjegjëse shtetërore, dëshmi kualifikimi të sigurimit teknik, (të vlefshme). Certifikimet/diplomat profesionale duhet të jenë të lëshuara nga institucione të licensuara nga organet përkatëse, mbështetur në Ligjin Nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.

**Teknik Ndërtimi:** Kërkohet për mbikëqyrjen e punimeve ditore në terren, organizimin e ekipeve të punës dhe zbatimin korrekt të udhëzimeve të inxhinierëve, duke garantuar cilësinë dhe rendin në punime.

**Teknik IT/Elektronik** është i nevojshëm për realizimin e punimeve që lidhen me instalimin, testimin, konfigurimin dhe vënien në funksion të pajisjeve elektronike të impiantit. Ai asiston në montimin e sensorëve, instrumenteve matëse, paneleve të kontrollit, transmetimit të sinjaleve, kablllove të komunikimit dhe elementëve të automatizimit industrial. Gjithashtu, merr pjesë në testimet funksionale, kalibrimin e pajisjeve dhe verifikimin e funksionimit të sistemeve të komandimit dhe monitorimit, duke garantuar që impianti të funksionojë sipas parametrave të projektit. Kërkesa për praninë e një tekniku elektronik justifikohet nga natyra e punimeve, pasi objekti përfshin instalimin dhe vënien në punë të pajisjeve elektronike dhe sistemeve të automatizimit, të cilat kërkojnë njohuri të specializuara për të garantuar funksionimin e sigurt, të saktë dhe në përputhje me specifikimet teknike të projektit. Prania e këtij specialisti është në përpjesëtim me objektin e kontratës dhe synon sigurimin e cilësisë së zbatimit të punimeve.

**Hidraulik:** Të cilët janë të nevojshëm për ndjekjen dhe realizimin e të gjitha punimeve hidraulike, sipas preventivit ku këto punime zënë pjesë të konsiderueshme, si furnizim vendosje tuba dhe rakorderi, punimet për rrjetin, punimet për puseta etj.

**Karpentierë:** Të nevojshëm për ndërtimin e formave për beton, montimin e elementëve druri dhe strukturave të përkohshme, të cilat mbështesin punimet betonit sipas zërave të preventivit.

**Betonues:** Të nevojshëm për ndërtimin e formave për beton, montimin e elementëve druri dhe strukturave të përkohshme, të cilat mbështesin punimet betonit sipas zërave të preventivit.

**Hekurkthyes:** Për prerjen, përgatitjen dhe vendosjen e hekur, pjesë thelbësore e punimeve beton arme.

**Elektracist:** të cilët do të realizojnë punimet sipas preventivit tek, instalatore linje , instalimet për ndricim,

**Bojaxhi :** të cilët do të realizojnë punimet sipas preventivit për lyerjen e objekteve

**Hidroizolues:** të cilët do të realizojnë punimet sipas preventivit për hidroizolim, etj

**Suvatues:** të cilët do të realizojnë punimet sipas preventivit për suvatime në objektin **Saldator:** për montimin e tabelave rrugore dhe elementeve të sinjalistikës. Ai shërben për bashkimin dhe fiksimin e strukturave metalike si shtyllat mbajtëse, kornizat dhe mbajtëset e tabelave, duke siguruar që ato të jenë të qëndrueshme dhe rezistente ndaj kushteve atmosferike dhe ngarkesave të jashtme.

Prezenca e këtyre punonjësve në kantierin e ndërtimit garanton autoritetin kontraktor për zbatimin e punimeve të preventivit me sukses kjo kërkesë përputhet me punimet e preventivit si dhe referuar volumeve të punës që do të realizohen në baze të analizës teknike. Numri i kërkuar i stafit teknik është përcaktuar duke u nisur nga volumet e punimeve të përcaktuara në preventiv.

### 2.3.8 Operatorët ekonomik pjesëmarrës duhet të kete pjesë të stafit të tij teknik si më poshtë:

- a) 1 (nje) punonjës me çertifikatë "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në punë" në përputhje me klauzolat e Ligjit Nr. 10327 datë 18/02/2010 "Për sigurinë dhe shëndetin në punë" dhe V.K.M Nr. 312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier". **si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e hapjes se tenderit, ose nepermjet kontraktimit)**
- b) 2 (dy ) punonjës të pajisur me çertifikatë : “Specialist për punimet në lartësi”.sipas V.K.M Nr.312, date 05.05.2010 "Për miratimin e rregullores "Për sigurinë në kantier", te cilat te jene te leshuara nga shoqëri të licencuara/akredituara ose nga organizma ndërkombëtare të njohur nga Republika e Shqipërisë. **si dhe të figurojnë në listpagesat e shoqërisë për të paktën muajin e fundit nga data e hapjes se tenderit, ose nepermjet kontraktimit)**
- c) 1 (një) specialist Ekspert Zjarifikës ne fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin, në mbështetje të pikës 4 te nenit 49 te Ligjit Nr.152/2015 "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", te pajisur me çertifikatë të lëshuar nga Drejtoria e MZSH. **(edhe nepermjet kontraktimit)**
- d) - Operatori Ekonomik duhet te kete te punesuar mjekun e shoqerise ose mjek te kontraktuar nga jashte me kontrate sherbimi / me subjekte te specializuara per kete qellim. Mjeket te jene te pajisur me licencë profesionale nga Ministria e Shëndetësisë.

Në rastin e bashkimit të operatorëve ekonomikë, ky kusht plotësohet nga i gjithë bashkimi ne perputhje me perqindjen dhe /ose natyren e pjesemarrjes ne pune, te percaktuar me aktmarreveshje.

**Shënim:** Kjo kërkesë përmbushet nëpërmjet plotësimit dhe paraqitjes nga operatorët ekonomikë të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit, sipas shtojcës perkatese të DST.

Dokumentacioni provues do të paraqitet nga ofertuesi i kualifikuar në vend të parë, pranë autoritetit kontraktor, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, ose nëse do të jetë nevoja për tu kërkuar sqarime nga AK.

Krahas formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës përkatëse në DST, për punonjësit me profesionet si më sipër, operatorët ekonomikë duhet të plotësojnë dhe të paraqesin tabelën me të dhënat si më poshtë:

| nr.  | emër mbiemër i punonjësit | profesioni | institucioni public/privat lëshues i certifikatës/diplomës | nr. i certifikatës/diplomës | nr nipt (në rast se lëshuesi është institucion privat) |
|------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.   |                           |            |                                                            |                             |                                                        |
| 2.   |                           |            |                                                            |                             |                                                        |
| etj. |                           |            |                                                            |                             |                                                        |

**Shënim:** Disponimi i stafit/punonjësve sipas specialitetit të kërkuar, duhet të deklarohet nga operatorët ekonomikë pjesëmarrës në seksionin përkatës të formularit përmbledhës të vetëdeklarimit sipas shtojcës përkatëse në dst, si dhe në rast se kualifikohet, përpara publikimit të njoftimit të fituesit dhe nisjes së afateve të ankimit, për secilin punonjës, duhet të paraqesë dokumentacionin: për specialistët e sipërcituar sipas

*profesioneve, duhet të paraqiten, dëshmi/ certifikatë kualifikimi ose cdo dokument tjetër që vërteton diplomimin/trajnimin/ose kualifikimin e tyre sipas profesionit, të lëshuara nga institucione publike/private të licensuara për kurset e ofruara, sipas ligjit nr. 15/2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë" për specialistët, ndërsa për teknikët duhet të paraqiten diplomat e shkollës së mesme/ ose të lartë.*

**Argumentimi:** AK argumenton se kërkesa për Përgjegjësin për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit Nr. 10237, datë 18.02.2010, "Për sigurinë dhe shëndetin në punë", i ndryshuar sipas të cilit: "1. Punëdhënësi ngarkon një ose disa punëmarrës, që të merren me çështjet e mbrojtjes, të sigurisë e shëndetit në punë dhe të parandalimit të rreziqeve profesionale në ndërmarrje/institucion".

Theksojmë se, Autoriteti Kontraktor ka qëllim realizimin e kontratës objekt prokurimi sipas kushteve të përcaktuara në DST, duke respektuar çdo rregull lidhur me kantierin e ndërtimit si dhe me sigurinë e punonjësve gjatë ushtrimit të veprimtarisë së punës. Është e rëndësishme që punimet të realizohen brenda një kantieri të sigurt duke mbrojtur jetën e punonjësve, por dhe të kalimtarëve që mund të jenë përreth vendit të punimeve. Për sa më lart, punonjësi i cili është i certifikuar si "Përgjegjës për sigurinë dhe mbrojtjen e shendetit në punë", nëpërmjet dijes dhe eksperiencës të fituar në këtë fushë, duhet të shmangë apo parandalojë çdo rrezik që mund të shfaqet gjatë veprimtarisë së shoqërisë dhe që mund të çënojë shëndetin apo sigurinë në punë. Në këto kushte, vendosja e këtij kriteri shërben si një garanci që Ofertuesit do të reazlizojnë punimet sipas standarteve ligjore në fuqi. AK argumenton se kërkesa për Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga Zjarri dhe për shpëtim është vendosur sipas përcaktimeve të Ligjit Nr. 162, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 77, pika 4; të VKM-së Nr. 285 datë 19.05.2021 "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", Kreu V, Seksioni III, Neni 39, pika 6, gërma "c", si dhe në mbështetje të Nenit 49, pika 4 të Ligjit Nr. 152/2015, "Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin", ku citohet se : "Drejtoria e Përgjithshme e MZSH-së jep certifikatë për personat fizikë e juridikë për ushtrimin e aktivitetit të ekspertit zjarrfikës privat, në bazë të kriterëve të veçanta të miratuara me udhëzim të ministrit".

Theksojmë se, për shkak të natyrës së punimeve që kryhen: punime elektrike, saldimi etj të cilat kanë potencial të shkaktimit të aksidenteve me rrezik zjarri kërkohet një specialist për të bërë planin e masave dhe evakuimin në raste aksidentesh ndaj zjarrit prandaj shihet e nevojshme dhe e domozdoshme prania e **1 (një) specialist Ekspert Zjarrfikës në fushën e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin. Kërkesa për disponimin e 2 (dy) punonjësve specialistë për punime në lartësi** justifikohet nga natyra e objektit të kontratës, e cila përfshin punime që do të kryhen në kuota të ngritura, si montimi i strukturave, tubacioneve, pajisjeve teknologjike, elementëve metalikë apo instalimeve të tjera të impiantit. Kryerja e këtyre punimeve kërkon personel të trajnuar dhe të kualifikuar për punë në lartësi, në mënyrë që të garantohen siguria dhe shëndeti në punë, si dhe realizimi korrekt i punimeve.

Kërkesa për **2 (dy) specialistë** është në përputhje me përmasat dhe kompleksitetin e punimeve, pasi lejon zhvillimin paralel të aktiviteteve në lartësi, siguron zëvendësueshmëri gjatë procesit të punës dhe garanton zbatimin e masave të sigurisë gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit të kontratës.

Ky argumentim është në përputhje me **nenin 77 të Ligjit nr. 162/2020 "Për Prokurimin Publik"**, sipas të cilit kriteret e kualifikimit duhet të jenë të lidhura dhe proporcionale me objektin e kontratës, si dhe me kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e zbatimit të punimeve.

**2.3.9 Deklaratë e ofruesit për modelin, kompaninë prodhuese, për mallrat e paisjet që do të vendosen në objekt sipas tabelës së mëposhtme:**

| Nr. | Emërtimi i pajisjes/materialeve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Modeli | Kompania prodhuese, Web, E-mail, Nr. kontakti |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1   | <p>Matës prurjesh ultrasonik për kanale të hapur, përfshirë transmetuesin dhe totalizatorin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gjerësi kanali 600mm</li> <li>- prurje mesatare 110m<sup>3</sup>/h</li> <li>- prurje maksimale 360m<sup>3</sup>/h</li> <li>- prurje maksimale të lexueshme 429m<sup>3</sup>/h</li> <li>- lartësi maksimale e ujit 420mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                               |
| 2   | <p>Skarë automatike me rryp transportues të vazhduar vetpastrues, me këto karakteristika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gjerësi nominale e kanalit 600mm</li> <li>- lartësi të kanalit 1000mm</li> <li>- lartësia e shkarkimit të materialit të ngurtë 1850mm</li> <li>- hapësirë filtrese 6mm</li> <li>- shmangie vertikale 85°</li> <li>- fuqi të instaluar 0.25 kW</li> </ul> <p>dhe e kompletuar me shasi prej çeliku inoks AISI 304, elemente filtrues prej çeliku me karbon, rryp transportues në formë shiriti, pllaka anësore, boshte mbështetës të elementëve filtrues, bosht të dhëmbëzuar të rrypit transportues dhe furçë të poshtme të palëvizshme</p> |        |                                               |
| 3   | <p>Ekstraktor rëre me helika rrotulluese prej çeliku të zinkuar për vendosje në vaska rrethore, me strukturë mbajtëse dhe elementë të dukshëm prej çeliku të zinkuar, pjesë të zhytura prej çeliku të zinkuar, përfshirë dhe hidroekstraktuesin DN 80 për nxjerrjen e rërës, me karakteristika si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- diametri i strukturës rrethore 3000mm</li> <li>- fuqi e instaluar 0.37kw</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                               |
| 4   | <p>Kompresori ajri për hidroekstraktorin, përfshirë motorrin dhe aksesoret, me karakteristika si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prurje ajri 100m<sup>3</sup>/h</li> <li>- presion dërgimi 2 bar</li> <li>- fuqi e instaluar 7.2 kW</li> <li>- xhiro motorri 1450rrot/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                               |
| 5   | <p>Ndarës rëre prej çeliku inoks, me diametër tyrjele DN 200 mm dhe vëllim vaske 2m<sup>3</sup>, me karakteristika si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prurje maksimale në hyrje 35m<sup>3</sup>/h</li> <li>- fuqi 0.55 Kw</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                               |
| 6   | <p>Ngjeshësi me skarë, kosh për mbushje, tub dërgimi me çentralinë vaji dhe cilindër freksioni prej çeliku inoks AISI 304, me karakteristika si më poshtë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prurje 0.7m<sup>3</sup>/h</li> <li>- Fuqi e instaluar 2.2 kW</li> <li>- Diametër i tubit të dërgimit DN 200</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7  | Pompë zhytëse për ujra të zeza me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 55m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 8.5m<br>- fuqi e instaluar 3.1 kW<br>- xhiro motorri 1440 rrot/min                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 8  | Pompë ajri për vaskën e ekuilibrit, përfshirë motorrin elektrik dhe aksesoret si silenciator, valvulat e kontrollit dhe sigurisë, xhunton e transmisionit, mbështetjet kundra vibrimeve dhe kabinën kundra zhurmave, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 600 Nm <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 5m<br>- fuqi e instaluar 15 kW<br>- xhiro motorri 2450 rrot/min                 |  |  |
| 9  | Përzierës elektrik me rrotullim të ngadaltë për përzierjen e ujrave të zeza me gëlqere, për montim në vaska me formë katrore, me karakteristika si më poshtë:<br>- kapacitet 3.38m <sup>3</sup><br>- dimensionet e strukturës 1.3x1.3x2m lartësi punuese<br>- fuqi e instaluar 1.1 kW<br>- xhiro motorri 100rrot/min                                                                         |  |  |
| 10 | Përzierës elektrik me rrotullim të ngadaltë për fraksionimin e ujrave të zeza, për montim në vaska në formë katrore, me karakteristika si më poshtë:<br>- kapacitet 61.74m <sup>3</sup><br>- dimensionet e strukturës 4.2x4.2x3.5m lartësi punuese<br>- fuqi e instaluar 1.5 kW<br>- xhiro motorri 40rrot/min                                                                                |  |  |
| 11 | Pompë zhytëse për ngritjen dhe riqarkullimin e përzierjes, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 85m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 5.5m<br>- fuqi e instaluar 2kë<br>- xhiro motorri 1450rrot/min                                                                                                                                                                               |  |  |
| 12 | Pompë ajri për zvogëlimin e nitrave, përfshirë motorrin elektrik dhe aksesoret si silenciator, valvulat e kontrollit dhe sigurisë, xhunton e transmisionit, mbështetjet kundra vibrimeve dhe kabinën kundra zhurmave dhe manometër, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 1050 Nm <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 5m<br>- fuqi e instaluar 30 kW<br>- xhiro motorri 1470 rrot/min |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 13 | Matës oksigjeni të tretur, përfshirë sondën e zhytjes për oksigjen, elektrodën e oksigjenit dhe transmetuesin                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 14 | Impianti i disinfektimit me Ultra Violet Prurja 100m <sup>3</sup> /h<br>Totali I mbetjeve solide ne hyrje 10mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    | Trasmetimit UV: minimumi 65% Esherike<br>Koli ne hyrje UFC/100ml : 1-105 Esherike<br>Koli ne dalje : 100<br>Temperatura 5-35°C                                                                                                                                                                 |  |  |
| 15 | Grup presioni i ujit i përbërë nga 2 pompa centrifugale me aks horizontal dhe 1 pompë vetkarikuese, përfshirë dhe enën e zgjerimit me vëllim 1000 litra, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurja e secilës pompë 20m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 50m<br>- fuqi e instaluar 6.3 kW |  |  |
| 16 | Pompe të llojit "mhono", për ngritjen fillestare të llumrave, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 3m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 2atm<br>- fuqi e instaluar 2.2 kW<br>- xhiro motorri 80-250rrot/min                                                                          |  |  |
| 17 | Pompe të llojit "mhono", për ngritjen e llumrave të trashur, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 3-10m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 2atm<br>- fuqi të instaluar 2.2 kW<br>- xhiro motorri 80-250rrot/min                                                                       |  |  |
| 18 | Pompë zhytëse për ngritjen e ujrave të rikthimit, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 30m <sup>3</sup> /h<br>- lartësi ngritje 8m<br>- fuqi të instaluar 2 kW<br>- xhiro motorri 1400rrot/min                                                                                          |  |  |
| 19 | Pompë të llojit "mhono" për dozimin e tretësirës së gëlqeres, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 100-500 l/h<br>- lartësi ngritje 20m<br>- fuqi motorrike 0.75kW                                                                                                                      |  |  |
| 20 | Kompresor ajri për instrumentet, përfshirë aksesore si p.sh. depozitë për Grumbullim:<br>- Kapacitet depozite 24 litra<br>- Fuqi të instaluar 1.1 kW<br>- Presion dërgimi 8bar                                                                                                                 |  |  |
| 21 | Pompë dozimi për klorur ferrik, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 5-20 l/h<br>- lartësi ngritje 10atm<br>- fuqi motorrike 0.09 kW                                                                                                                                                    |  |  |
| 22 | Pompë dozimi për klorur ferrik, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 5-30 l/h<br>- lartësi ngritje 10atm<br>- fuqi motorrike 0.09 kW                                                                                                                                                    |  |  |
| 23 | Pompë dozimi me membranë për karbonin, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 0-60l/h<br>- lartësi ngritje 10atm<br>- fuqi motorrike 0.09 kW                                                                                                                                              |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 | Pompë dozimi me piston, për hipoklorit natriumi, me karakteristika si më poshtë:<br>- prurje 5/30 l/h<br>- lartësi ngritje 10atm<br>- fuqi motorrike 0.09 kW                                                                                         |  |  |
| 25 | Depozitë vertikale prej rezine me fibra qelqi për magazinim bisolfiti, me vëllim 10m <sup>3</sup> , diametër 2000mm e lartësi 3390mm, i kompletuar me kapak për hyrjen e njeriut, grykë mbushje, grykë zbrazje, grykë marrje materiali dhe shfryrës. |  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 26 | Transformator fuqie me vaj 630kVA 6/10/20/0.4kV me - 9x150V-0+9x150V shkalle rregulim tensioni nen ngarkese                                                                                                                                          |  |  |
| 27 | Panel TM HL+DL+M2T-63kVA                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 28 | Gjenerator me naftë 3 fazor S=630kVA+rezervuar naftë 2000 Litra                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 29 | Panele leshim el/pompe zhytëse 2x 15kW me leshues te bute me mbrojtje dhe komandim nga niveli                                                                                                                                                        |  |  |
| 30 | Sistem radio komandimi marres dhenes                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 31 | Sistem prodhimi energjie me panel diellor 15kW                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 32 | Tubo te brinjezuar HDPE SN4 nga 315mm-500mm dhe rakorderi                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 33 | Tubo te brinjezuar HDPE SN4 1000mm dhe rakorderi                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 34 | Tubo PE 100 RC                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 35 | Tubo çeliku dhe rakorderi                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

**2.3.9/a** Për pajisjet/materialet e tabelës së dhënë në pikën 2.3.9, Operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim nga prodhuesi ose distributori i autorizuar, me të cilin prodhuesi ose distributori i autorizuar, autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto paisje/materiale. Në rast paraqitje autorizim distributori i autorizuar, duhet të paraqitet kontrata ose dokumenti i angazhimit midis prodhuesit dhe distributorit, për materialet kryesore të kërkuara.

**2.3.9/b** Të paraqiten katalogët nga prodhuesi/prodhuesit apo distributorit të autorizuar nga prodhuesi, për të gjitha pajisjet/materialet sipas pikës 2.3.9. Në katalogë, duhet të markohet me ngjyrë të qartë pajisja/materiali që ofrohet dhe të pasqyrohen specifikimet teknike të kërkuara për këto pajisje/materiale.

**2.3.9/c** OE të paraqesë një deklaratë, ku merr përsipër të garantojë instalimin si dhe servisin e pajisjeve gjatë periudhës së garancisë (2 vite), për defektet që vijnë nga prodhimi i tyre.

*Fleta ose fletët e katalogut që pasqyrojnë specifikimet teknike të kërkuara të pajisjeve/materialeve, duhet të paraqiten në gjuhën shqipe, të përkthyer dhe noterizuar.*

**Argumentimi:** Pajisjet dhe materialet e kërkuara në specifikimet teknike janë përcaktuar në përputhje me projektin e zbatimit të objektit dhe preventivin e hartuar nga projektuesi i licencuar. Karakteristikat teknike të tyre janë nxjerrë nga llogaritjet hidraulike, mekanike dhe teknologjike të impiantit, duke marrë në konsideratë kapacitetin projektues, parametrat e funksionimit dhe kërkesat për trajtimin e ujërave.

Për këtë arsye, pajisje janë kërkuar me parametrat minimalë teknike të përcaktuar në projekt, pasi ato garantojnë funksionimin normal, të sigurt dhe efikas të impiantit. Parametrat e specifikuar nuk synojnë kufizimin e konkurrencës, por përcaktojnë kërkesat minimale funksionale që duhet të plotësojnë pajisjet, duke lejuar ofertimin e çdo produkti ekuivalent që plotëson ose tejkalon këto karakteristika.

Në përputhje me **nenin 36 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”**, specifikimet teknike janë hartuar mbi bazën e nevojave funksionale të autoritetit kontraktor dhe të projektit të miratuar, duke siguruar trajtim të barabartë për operatorët ekonomikë dhe duke mos krijuar pengesa të pajustificuara për konkurrencën. Si dhe te garantoje jetegjatesine e tyre pra garancine ne rast defekti

**2.3.10** Operatori ekonomik duhet të kenë kontratë noteriale me një **laborator testimi të betonit**, i cili duhet të jetë i akredituar nga organizma kombëtar ose ndërkombëtar sipas standarteve **SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892 – 1:2019, SSH EN 12390-8:2019**.

**Argumentimi:** ërkesa që operatori ekonomik të disponojë kontratë noteriale me një laborator testimi betoni të akredituar është vendosur duke marrë në konsideratë natyrën e objektit të kontratës, i cili përfshin realizimin e punimeve të betonit të armuar dhe elementëve strukturorë të impiantit. Gjatë zbatimit të punimeve është e nevojshme të kryhen kontrole laboratorike për verifikimin e cilësisë së betonit dhe përputhshmërisë së tij me specifikimet teknike, projektin e miratuar dhe standardet përkatëse.

Laboratori i akredituar garanton kryerjen e provave sipas standardeve **SSH EN 12350-2:2019, SSH EN 12504-2:2021, SSH EN ISO 6892-1:2019 dhe SSH EN 12390-8:2019**, duke siguruar besueshmërinë e rezultateve dhe kontrollin e cilësisë së punimeve gjatë gjithë fazës së zbatimit. Kjo kërkesë është vendosur për të garantuar që veprat e ndërtimit të realizohen sipas parametrave të projektit dhe kërkesave teknike, duke minimizuar rrezikun e defekteve strukturore.

Kriteri është në përputhje me **nenin 77 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”**, pasi lidhet drejtpërdrejt me objektin e kontratës dhe është proporcional me natyrën dhe kompleksitetin e punimeve që do të realizohen. Ai nuk kufizon konkurrencën, por synon të garantojë cilësinë, sigurinë dhe qëndrueshmërinë e investimit publik.

**2.3.11** Operatori ekonomik duhet të paraqesë certifikatat si më poshtë:

- a) Certifikatën e cilësisë së punimeve **SSH/DIN/EN/UNI ISO 9001-2015** e përditësuar, e vlefshme/ose/ekuivalent. Certifikata të jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- b) Certifikatën për Sistemin e menaxhimit të mjedisit **SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001-2015, (SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001-2026)** e përditësuar, e vlefshme /ose/ ekuivalent. Certifikata te jetë leshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- c) Certifikatën **SSH/DIN/EN/UNI ISO 45001:2018** e përditësuar, (**SSH/DIN/EN/UNI ISO 45001 – 2023**) e vlefshme/ ose ekuivalent (Mbi Sistemet e menaxhimit të shendetit dhe sigurisë të punëtorëve në punë ose ekuivalent). Certifikata te jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

- d) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 50001-2018**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Energjisë e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.
- e) Certifikatën SSH/DIN/EN/UNI **ISO 3834-2:2021**, e përditësuar, e vlefshme/ ose ekuivalent (Sistemi i Menaxhimit të Cilesise ne Saldim e vlefshme ose ekuivalent). Certifikata të jetë lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë.

Në rastet e Bashkimit të Operatorëve ekonomik, Operatori ekonomik do të paraqesë ISO-t në baze të zerave të punimeve që ka marre persiper te realizoje.

Pranohet dhe paraqitja e standardeve shqiptare **SSH/DIN/EN/UNI** mbi komformitetin e standardeve europiane dhe të lëshuara nga organizma të vlerësimit të konformitetit të akredituara në Republikën e Shqipërisë.

**Argumentimi:** Kërkesat e cilësisë të përcaktuara janë vendosur në mbështetje të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i publikuar, Neni 79, pika 1 ku citohet se: “Autoriteti ose enti kontraktor për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë”, si dhe në zbatim të Neni 44, pika 1 dhe pika 3 të VKM Nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ku përcaktohet se: “Autoriteti/enti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë, vetëm nëse ato janë të argumentuara dhe të lidhura ngushtësisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë me objektin e prokurimit”.

**ISO 9001:2015 (Sistem i Menaxhimit të Cilësisë)** është një seri normash dhe standartizimesh ndërkombëtare, që i referohen sistemeve të menaxhimit të cilësisë, pra, të strukturave të organizimit të ndërrmarjeve publike dhe private, struktura të cilat këto ndërrmarje duhet t’i adoptojnë për një orientim më të mirë të ndërrmarjes në standartet e tregut. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 9001:2015 me qëllim efektivitetin dhe efektshmërinë në zhvillimin e veprimtarisë së tij, e cila do të sjellë dhe zvogëlimin e kostove. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ofrojnë cilësi të mirë me çmime të ulta.

Në ndërtimin e rrugëve, ku cilësia e shtresave (bazë, nënbazë, asfalt) është kritike për jetëgjatësinë e investimit, ISO 9001 minimizon rrezikun e defekteve dhe punimeve jashtë standardit.

**ISO 14001-2015, (SSH/DIN/EN/UNI ISO 14001-2026) (Sistem i Menaxhimit Mjedisor)** ofron një kuadër praktik për shoqëritë që duan të menaxhojnë rreziqet **mjedisore** ekzistuese dhe potenciale. Ky sistem integrohet lehtësisht në strukturën e menaxhimit të biznesit për të kontrolluar impaktet që aktivitetet, operacionet, produktet dhe shërbimet kanë mbi mjedisin. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO **14001-2026** me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të identifikojë impaktin në mjedis gjatë aktivitetit të saj si dhe të përmirësojë performancën mjedisore duke zbatuar një qasje sistematike. Pra ky certifikim do të bëjë të mundur që Ofertuesit të ushtrojnë veprimtarinë duke pasur në konsideratë parimin e mbrojtjes së mjedisit.

Në një zonë si Valiasi (zonë e banuar), kjo është veçanërisht e rëndësishme për të minimizuar ndikimin negativ tek komuniteti dhe mjedisi përreth.

**ISO 45001:2018 /45001-2023, (Sistem i Menaxhimi i sigurisë dhe Shëndetit në punë)** është standard ndërkombëtar, i cili parashtron kërkesat për menaxhimin e praktikave të mira të sigurisë dhe shëndetit në punë për çdo organizatë, pavarësisht nga madhësia. AK gjykon se çdo Ofertues duhet të jetë i pajisur me ISO 45001-2018 /45001-2023, me qëllim që veprimtaria e ushtruar nga ana tij (në rastin konkret realizimi i punës objekt prokurimi) të realizohet duke u mbështetur mbi parimin e sigurisë dhe shëndetit në punë. Kjo kërkesë shërben dhe si një garanci extra që do të sjellë reduktimin e aksidenteve dhe sëmundjeve në vendin e punës duke minimizuar kostot si dhe kohën në përmbushje me sukses të kontratës së punës objekt prokurimi. Punimet e ndërtimit të rrugëve përfshijnë rreziqe të larta (makineri të rënda, trafik, punë në terren). Kjo certifikatë siguron që: të identifikohen dhe menaxhohen rreziqet në kantier, mbrohen punonjësit dhe palët e treta, reduktohen aksidentet dhe incidentet në punë.

Kërkesa për paraqitjen e certifikatës **ISO 50001:2018** është vendosur duke marrë në konsideratë natyrën e objektit të kontratës, i cili përfshin ndërtimin dhe instalimin e pajisjeve teknologjike të impiantit me konsum të konsiderueshëm energjie. Zbatimi i një sistemi të menaxhimit të energjisë garanton që operatori ekonomik administron në mënyrë efikase burimet energjetike gjatë realizimit të punimeve, minimizon humbjet e energjisë, optimizon proceset e punës dhe kontribuon në mbrojtjen e mjedisit. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në ndërtimin e impianteve, ku instalohen pajisje elektromekanike dhe sisteme automatizimi që duhet të realizohen sipas praktikave më të mira të eficiencës energjetike.

Kjo kërkesë lidhet drejtpërdrejt me objektin e kontratës dhe është në përputhje me **nenin 79 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”**, pasi synon të garantojë cilësinë e organizimit të operatorit ekonomik dhe realizimin e kontratës sipas standardeve ndërkombëtare.

Kërkesa për paraqitjen e certifikatës **ISO 3834-2:2021** është vendosur për shkak se objekti i kontratës përfshin punime metalike dhe procese saldimi për montimin e strukturave metalike, tubacioneve, mbajtëseve dhe pajisjeve teknologjike të impiantit. Cilësia e saldimeve ndikon drejtpërdrejt në qëndrueshmërinë, sigurinë dhe jetëgjatësinë e veprës.

Certifikata **ISO 3834-2:2021** garanton që operatori ekonomik zbaton procedura të kontrolluara të saldimit, përdor personel të kualifikuar, procedura të certifikuara dhe kontroll të vazhdueshëm të cilësisë gjatë realizimit të punimeve. Për këtë arsye, kërkesa është e lidhur ngushtë me natyrën dhe kompleksitetin e kontratës dhe synon të sigurojë që punimet të realizohen në përputhje me standardet ndërkombëtare të cilësisë.

Kjo kërkesë është në përputhje me **nenin 79 të Ligjit nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik”**, pasi lidhet drejtpërdrejt me objektin e kontratës, është proporcionale me natyrën e punimeve dhe nuk kufizon konkurrencën, duke lejuar paraqitjen edhe të certifikatave ekuivalente.

### **2.3.12 Operatori Ekonomik duhet te disponoje:**

Licënsa të leshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB) Kodi III.2.B (Për grumbullim dhe transport të mjetëve inerte dhe të ngurta), së bashku me aktin e miratimit, në përputhje me parashikimet e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar, e shoqëruar me Aktin e Miratimit.

**Argumentimi:** Kjo kërkesë është përcaktuar bazuar në nenin 39, pika 6/a, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar, si dhe në nenin 4, pika e 1/b e ligjit nr. 10448, datë 14.7.2011 “Për lejet e mjedisit” i ndryshuar, ku parashikohet se: “leja e mjedisit e tipit B është e detyrueshme për kryerjen e veprimtarive të kategorisë B, lista dhe pragjet përkatëse të të cilave janë përcaktuar në shtojcën 1/B të këtij ligji”. Në shtojcën 1/B është listuar edhe veprimtaria “Menaxhimi i mbetjeve”.

Në Ligjin nr. 57 /2025 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” neni 68, pika 2 dhe 3 parashikohet se: “2. Grumbullimi, transportimi, ruajtja, riciklimi, përpunimi, asgjësimi, tregtimi apo ndërmjetësimi për mbetjet kryhen nga persona që disponojnë licencën për shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, me kodin III.2.B, sipas legjislacionit në fuqi për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë. 3. Licenca për veprimtaritë e parashikuara në pikën 2 të këtij neni lëshohet në përputhje me kriteret dhe procedurat e përcaktuara në aktet nënligjore nga “Qendra Kombëtare e Biznesit”, pas miratimit të saj nga ministri”.

Ndërkohë, sipas VKM nr. 538, datë 26.5.2009 “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet qendrës kombëtare të biznesit dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta” e ndryshuar: “Veprimtaria e nënkategorisë III.2.B specifikohet në veprimtari të tilla si grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme”.

Kërkesa që operatori ekonomik të jetë i licencuar me Kodin III.2.B është e nevojshme sepse gjatë ndërtimit të rrugës krijohen mbetje ndërtimore që duhet të menaxhohen në mënyrë ligjore dhe të kontrolluar.

Kodet e kërkuara lidhen specifikisht me zërat e punimeve, si punime gërmimi, prishje, pastrimi i pusetave dhe mbingritjen e tyre, zëra të cilat shkaktojnë mbetje. Kjo garanton që operatori ekonomik mund të grumbullojë dhe transportojë ligjërisht mbetjet e ngurta të rrugës, duke përfshirë metalet e tabelave, betonin, tullat dhe mbeturinat e tjera të kantierit, duke siguruar siguri mjedisore dhe respektim të rregullave ligjore.

Kjo licencë garanton që operatori: respekton legjislacionin mjedisor; transporton dhe depoziton mbetjet në mënyrë të rregullt; shmang ndotjen dhe problemet për komunitetin dhe siguron organizim e siguri më të mirë në kantier.

**2.3.13Operatori** ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t'i vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për ekzekutimin e kontratës, si më poshtë:

| Nr | Emri i mjetit                                                 | Njesi | Sasi/cope | Statusi                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës jo më pak se 20 ton | copë  | 3         | Volumi i konsiderueshem i punimeve te gërmimit ngarkimit ,transportit dhe shkarkimit te materialeve gjate zbatimit te objektit dhe duke siguruar ritmin e nevojshem te punimeve dhe realizimin e grafikut te zbatimit. |

|    |                                                               |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Kamion vetëshkarkues me kapacitet mbajtës 10-20 ton           | copë | 2 | Volumi i konsiderueshem i punimeve te germimit ngarkimit ,transportit dhe shkarkimit te materialeve gjate zbatimit te objektit dhe duke siguruar ritmin e nevojshem te punimeve dhe realizimin e grafikut te zbatimit.                                          |
| 3  | Kamionçinë                                                    | copë | 3 | Transport dhe shkarkim te materialeve, pajisjeve ndihmese ne kantier furnizimin e fronteve te punes pasi levizjet e kamioneve 20ton nuk jane efikase dhe mbeshtetjen e logjistikes se proceseve te ndryshme te zbatimit dhe siguron fleksibilitet ne transport. |
| 4  | Eskavator me goma                                             | copë | 1 | Sasi te medha te zerit germim ne preventiv                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | Eskavator me zinxhir                                          | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6  | Eskavator me zinxhire me çekic pneumatik                      | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | Fadrome me goma                                               | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Minifadrome /Bobcat                                           | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | Rrul gome -hekur jo me pak se 10 ton                          | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Rrul hekur -hekur jo me pak se 8 ton                          | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | Grejder                                                       | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | Asfaltoshtruese                                               | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | Autobitumatrice                                               | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Autobot uji                                                   | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | Kamion me vinc                                                | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | Dumper me targa                                               | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | Autobetoniere                                                 | copë | 2 | Nevoja per pergatitjen e sasive te betonit per punime ndihmese dhe elemente b/a si edhe per realizimin e punimeve                                                                                                                                               |
| 18 | Autopompe betoni                                              | copë | 1 | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | Aparaturë për bashkim tubacionesh me metodën “Elektro Fusion” | copë | 2 | Realizimin e bashkimeve te sigurta dhe te qendrueshme per garantimin hidraulik te rrjetit cilesine e punimeve dhe perputhshmerine me kerkesat teknike te                                                                                                        |

|    |                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   |      |      | projektit                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | Aparat saldimi për ngjitje të tubave koke me koke | copë | 2    | Realizimin e bashkimeve të sigurta dhe të qëndrueshme për garantimin hidraulik të rrjetit cilësor dhe punimeve dhe përputhshmerinë me kërkesat teknike të projektit                                                                                       |
|    | Paisje gjeodezike Total Station                   | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Nivelues topografik me laser                      | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21 | Kontenier ndertimi stacionar (zyre)               | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22 | Elektrobetoniere/Betoniere                        | copë | 2    | Nevoja për përgatitjen e sasive të betonit për punime ndihmëse dhe elemente të vegjël b/a si edhe për realizimin e punimeve në zonat ku kërkohej fleksibilitet në furnizimin me beton.                                                                    |
| 23 | Gjenerator / Motogjenerator                       | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24 | Pompe Suvatimi                                    | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | Depozite uji min në 5000 litra                    | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26 | Vibrator betoni                                   | copë | 4    | Për realizimin e punimeve b/a në elementet strukturore të impiantit (basen kanale, dhoma teknike dhe struktura ndihmëse për ngjeshje betoni, eliminim boshllëqesh dhe garantim rezistence dhe të cilësive të elementeve betonarme sipas kërkesave teknike |
| 27 | Elektrosaldatrice/Motosaldatrice/Saldatrice       | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | Makinë për prerje asfalti                         | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | Matrapik                                          | copë | 2    | Hapje dhe kalime tubacionesh /kabllo përshatje konstruktive në ambijetet teknike                                                                                                                                                                          |
| 30 | Fabrike Betoni, pajisur me leje mjedisore         | copë | 1    | Në pronësi ose me qera ose kontratë furnizimi                                                                                                                                                                                                             |
| 31 | Pompë uji                                         | copë | 1    | Në pronësi ose me qera                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32 | Armatura                                          | m2   | 1000 | Për realizimin e punimeve betonarme nga analiza e vëllimeve të betonit, të parashikuara në projekt                                                                                                                                                        |

|    |       |    |      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |       |    |      | perfshire elemente strukturore te objekteve te impiantit,baseneve strukturave teknike dhe objekteve ndihmese                                                                                                    |
| 33 | Skela | m2 | 1000 | Per realizimin e e punimeve betonarme nga analiza e volumeve te betonit,te parashikuara ne projekt perfshire elemente strukturore te objekteve te impiantit,baseneve strukturave teknike dhe objekteve ndihmese |

- a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: dokumenti që verteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit (te vlefshme).
- b) Për mjetet e deklaruar me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme, dokumenti që verteton regjistrimin e tij (leje qarkullimi), plus certifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit, çertifikatë për transport mallrash (e vlefshme).
- c) Për mjetet që nuk shënohen në regjistra publike duhet të paraqiten dokumentat që vërtetojnë pronësinë e tyre, apo marrjen me qira të tij.
- d) Operatori ekonomik duhet të paraqesë foto për secilin mjet të deklaruar ku të jetë e dukshme dhe targa e mjetit.

## I. ARGUMENTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Specifikimet teknike janë hartuar duke marrë në konsideratë nevojat e Autoritetit Kontraktor, për punët objekt procedure prokurimi, duke përllogaritur sasitë e nevojshme, karakteristikat e duhura dhe standardet e duhura kombëtare dhe ndërkombëtare, sipas parashikimeve të nenit 36, të Ligjit nr. 162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Specifikimet teknike, janë hartuar në përputhje me legjislacionin përkatës për ndërtimet civile dhe infrastrukture dhe kanë për qëllim të sigurojnë cilësi të qëndrueshme, funksionalitet afatgjatë dhe siguri teknike të punimeve të parashikuara në rikonstruksionin e rrugëve në njësitë administrative. Për shkak të veçorive të terrenit dhe kushteve klimatike të zonës, janë përfshirë elementë të detajuar. Këto specifikime janë proporcionale me objektin e kontratës, të zbatueshme në praktikë dhe janë hartuar me kujdes për të parandaluar keqzbatimin teknik, për të garantuar jetëgjatësinë e rrugës dhe për të krijuar kushte të sigurta qarkullimi për banorët e zonës.

Sipas specifikimeve bashkëngjitur të hartuar, vendosur dhe përllogaritur nga struktura të posaçme të specializuara, e konkretisht nga: “Grupi i punës për hartimin e specifikimeve teknike dhe përllogaritjen e fondit limit”, mbështetur në Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Specifikime teknike, preventivi, afati dhe kriteret kualifikuese u pasqyruan në dokumentet e tenderit, bashkëlidhur.

**Autoriteti kontraktor**