

RELACIONI HIDRO

OBJEKTI: “Krijimi i parkut rekreativ në Lagjen e “Re”” – ZONA A



SHOQERIA “ZENIT&CO” RRUGA Myrteza Topi
Ndertesa 18 Hyrja 7 Ap .38 kodi postar 1017. N Bash 9.

Tel 042278165

cel 0692099065

E-mail zenit06@live.com

Tirane-Albania


- Sistemi i shkarkimeve të ujërave të bardha

Tubacionet e shkarkimeve të ujërave të bardha të jenë me materiale HDPE të brinjuar të tipit SN 8, sipas standarteve EN 13476 (ex TC 155) ose UNI 10968 – 1 : 2005, me bashkime me gota me O-ring ose me ngjitje kokë më kokë.

Pusetat të realizohen prej betoni me markë M - 200, me mur me trashësi 15 cm. Nga brenda të vishet me llaç, për mbrojtjen e betonit nga agresiviteti i ujërave të përdorura, si dhe të sigurohen për të mos lejuar filtrimin e ujërave nga puseta.

Të gjitha materialet e sipërpërmendura që janë në kontakt me ujin të jenë të shoqëruara me certifikatën e cilësisë për ujin që përcjellin dhe të origjinës së tyre, të dhëna nga firma prodhuese. Gjithashtu të jenë të certifikuara sipas normave ISO 9001 dhe/ose ISO 9002.

Kapakët prej gize me zgarë për pusetat shimbledhëse duhet të jenë të prodhuara në përputhje me kushtin EN 124 dhe të jenë të klasave D400 për pusetat në korsinë e mjeteve motorike dhe të klasës C250 , për pusetat e vendosura në kunetat anësore të rrugëve dhe në shesh.



PROJEKTUES

ZENIT&CO SHPK

ING. MERITA MENGRI