

Objekti: “RIKONSTRUKSIONI I KOPSHTIT “SKENDERBEG”, LEZHË”

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PRISHJE				
1	2.310/2	Prishja e suvase se brendshme	m2	185		
2	2.426/12	Prishje suvatim solete (h<4m)	m2	220		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	22		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH 2				
4	2.267b	Shtrese me pllaka grez importi, 40x40cm	m2	55		
5	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm	m2	5		
6	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2	m2	55		
7	2.562	Hegje shtrese parketi ekzistues	m2	145		
8	2.276	Shtrese parketi	m2	145		
9	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15	m3	30		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME MURATURE TULLE				
10	2.108/1c	Ndetim muri me gips t=10cm me dy shtresa kunder lageshtires	m2	5		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME TAVANI DHE SUVATIMI				
11	2.310	Suva brenda mur tulle ~ 4m, me krah, llaç perzier M 25	m2	185		
12	2.300	Suva solete ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	220		
13	2.324b	Plintuse grez h = 10 cm	ml	162		
14	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	30		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BOJATISJE				
15	2.404/1	Boje hidroplastike cilesi e larte	m2	405		
16	2.401	Boje vaji siperfaqe metalik	m2	2		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME DYER DRITARE				

17	2.370/1	Hegje i dritareve dhe dyerve ekzistuese	m2	70		
18	2.395/1	F.V. Dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	40		
19	2.375/1	F.V. Dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	30		
		SHUMA 6:				
		7. INSTALIME HIDRO-SANITARE DHE NGROHJE				
20	2.501	F.V. WC allafrenga	copë	4		
21	2.495	F.V. Lavaman porcelani	copë	4		
22	2.498	F.V. Lavapjate	copë	2		
23	2.512/4	F.V. Kolektor shpendares 1" (6+6)	copë	2		
24	2.494	F.V. Saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	28		
25	2.491/b	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, Pn 16	ml	5		
26	2.491/c	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~32mm, Pn 16	ml	40		
27	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, Pn 16	ml	2		
28	2.228	F.V. Tuba e rakorderi PPR Pn 20 f = 63 x 6.4 mm	ml	5		
29	2.515	F.V. Pilete dysHEMEJE Ø 50	copë	4		
30	2.508	F.V. Bolier 100 l	copë	2		
31	2.217	F.V. Bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	1		
		SHUMA 7:				
		8. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
32	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	1		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
33	3.590	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret + tokezuesit 40x40x40	copë	6		
34	3.589	F.V. Pusete betoni me kapak gize dhe gjithë aksesoret 80x80x80	copë	1		
		SHUMA 9:				
		10. INSTALIME PER NDRICIM				
35	2.480/3	F.V. Tub plastmasi Ø 22-26mm	ml	1000		
36	2.480/5	F.V. Tub plastmasi Ø 31-36mm	ml	100		
37	2.487/b	F.V. Kuti suport pllaket 4 mod	copë	50		
38	2.481/1	F.V. Percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	500		
39	2.481/2	F.V. Percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	500		
40	2.481/3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	300		

41	2.481/4	F.V. Percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	10		
42	2.482/1	F.V. Percjelles PPV Ø 2x1.5 mm2	ml	300		
43	2.473	F.V. Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	copë	14		
44	2.464	F.V. Ndricues tip plafoniere ,me llampe fluoreshente 40w,	copë	20		
45	2.485/d	F.V. Priza shuko universal	copë	45		
46	2.485/1	F.V. Çeles 1 polar 220V 10A	copë	20		
47	2.485/4	F.V. Çeles 2 polar 220V 10A	copë	2		
48	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12		
49	2.502	F.V. Percjelles Tokezimi , Cu, S=50mm2 i zhveshur	m	170		
50	2.487	F.V. Kutiderivacioni plastm	copë	10		
51	2.468	F.V. Ndricues plafoniere brace 1x40W	copë	3		
52	2.470	F.V. Ndricues pllafonier muror 1x60w	copë	14		
53	2.467	F.V. Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	copë	11		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
54	2.196/b	Hidroizolim me nje shtres astar me baze cemento. Pergatitur nga dy komponente A+B	m2	260		
		SHUMA 11:				
		12. ANALIZA JASHTE LISTE				
55	An	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	55		
56	An	F.V Saracinesk kendore me hollandez 1"	copë	2		
57	An	F.V Tubo PEX/al,DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	16		
58	An	F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese	copë	22		
59	An	F.V Bryla AL-PEX Ø20x1/2 F, me prese	copë	4		
60	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 50	ml	35		
61	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 110	ml	10		
62	An	F.V Ventilator Tualeti - Kapaciteti: 100 m³/h; - Fuqi nominale max – 14 W; - Tensioni: 220V - Renia e presionit - 50 Pa	copë	4		
63	An	F.V Tabela Sinjalistike MNZ	copë	10		
64	An	F. V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	10		
65	An	F. V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	66		

66	An	F. V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	20		
67	An	F. V Tuba bakri Ø 15.88, δ= 1.0mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	66		
68	An	F. V Tuba bakri Ø 25.40, δ= 1.2 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 13~15mm	ml	10		
69	An	F.V Kolektor (RNF 18)	copë	1		
70	An	F.V Gas R410A	kg	5		
71	An	Vendosje Montim - Njesi e brendshme VRF, Tip Dysheme	copë	6		
72	An	Vendosje Montim - NJESI E JASHTEME KOMPRESOR INVERTER ME POMPE NXEHTESIE VRF	copë	1		
73	An	Vendosje .Montim Fikëse zjarri	copë	5		
74	An	F.V Tuba shkarkimi + rakorderi PP Ø 32	ml	25		
75	An	F.V. Kabllo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, te armuar, 3x25+16mm ²	ml	50		
76	An	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ;K.Z. FROR ; S=5x4 mm ²	copë	10		
77	An	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x4 mm ²	ml	50		
78	An	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x2.5 mm ²	ml	20		
79	An	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FRO-OR; S=3x1.5 mm ²	ml	100		
80	An	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 63) mm	ml	50		
81	An	F.V. Tapa fallso	copë	40		
82	An	F.V. Tub PVC rigid I forte vetshuares, per instalime jashte murit (d 16) dj = 25m/m me aksesore montimi	ml	10		
83	An	F.V Sensore levizje per komandim ndricimi , In=10 A; Un=250 V	copë	10		
84	An	F.V. Ndricues LED 60x60 cm	copë	8		
85	An	F.V. Sensor tymi optik i adresueshem+baza	copë	10		
86	An	F.V. Sirene alarmi e brendshme/e jashtme e adresueshme, akustike+flash	copë	3		
87	An	F.V Buton alarmi zjarri i adresueshem	copë	2		
88	An	F.V. Kabell antizjarr i skermuar 1x2x0.8mm ² i kuq PH120	ml	110		
89	An	F.V. Rack 19 UNIT i kompletuar, Aksesore, vida , fasheta, set shuko, ftohes, Mbajtese pajisje D=400mm etj	copë	1		

90	An	F.V. Switch 24 porta	copë	1		
91	An	F.V. Patch Panel 24 porta FTP cat.6	copë	1		
92	An	F.V. Drejtues kabujsh	copë	1		
93	An	F.V. Prize Rrjeti RJ45	copë	11		
94	An	F.V. Kabell rrjeti data,tip FTP-cat6	copë	250		
95	An	F.V. Shirit Zink dim 30*3 mm	copë	200		
96	An	F.V. Shtiza me maje te zingura d=16 mm ; L=0,6 ml	copë	6		
97	An	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	copë	30		
98	An	F.V. Paneli elektrik Kryesore sipas skemes ne projekt i kompletuar me, mbrotjtjet magneto termike dhe diferenciale, me sinjallizues dhe aksesori, porte xhami sipas te gjithe standartve	copë	1		
99	An	Montim, Central zjarri i adresueshem deri ne 2 loop, i kompletuar me ushqyes bateri	copë	1		
100	An	Montim NVR 16 Kanale, 16 PoE,4K	copë	1		
101	An	Montim Kamera Mikro Dome IP 5 MP 2.8mm, IR	copë	1		
102	An	F.V. Shirit Led 9w/m, 12 V Kompletuar me ftohes, difuzor dhe transformator	ml	40		
103	An-	F.V. Veshje me rrjetë të galvanizuar e mureve të tullës (Ø1 me hap 5mm në çdo drejtim)	m2	195		
104	An11	Tavan gipsi	m2	220		
		SHUMA 12:				
		13. PAJISJE JASHTË LISTE				
105	Pj	F.Njesi e brendshme VRF, Tip Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 3.6/4.0 kW, Vmax.=600m³/h, F.el=35 W, 1F ~230V ~50 Hz	copë	2		
106	Pj	F.Njesi e brendshme VRF, Tip Dysheme, kapaciteti ne ftohje / ngrohje 6.3/7.1kW, Vmax.=1350m³/h, F.el=80 W, 1F ~230V ~50 Hz	copë	4		
107	Pj	F. NJESI E JASHTEME KOMPRESOR INVERTER ME POMPE NXEHITESIE VRF Njesi e jashtme VRF . Kapaciteti ftohes / ngrohes ne temperaturen -1/36°C :33.1/ 33.7kW . Fuqia elektrike / tensioni /ushqimi : 9.7kW, 48 A / 400V / 3 F ~ 50Hz . Pesha = 187 kg	copë	1		

108	Pj	F. Fikëse zjarr me CO2, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 113B, kapaciteti normal 5 kg, pesha 14.1 kg. Diametri 152mm, lartesia 750 mm.	copë	1		
109	Pj	F. Fikëse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 6 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	copë	3		
110	Pj	Central zjarri i adresueshem deri ne 2 loop, i kompletuar me ushqyes bateri	copë	1		
111	Pj	NVR 16 Kanale, 16 PoE,4K	copë	1		
112	Pj	Kamera Mikro Dome IP 5 MP 2.8mm, IR	copë	6		
		SHUMA 13:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

TABELE PERMBLEDHESE		
Nr	Emertimi	Vlera pa TVSH
1	Rikonstrukcion Kopshti L. "Skenderbeg"	
2	Rikonstrukcion Kopshti "11 Janari", Lezhë	
3	Mobilim Kopshti Lagjia Skenderbeg	
Totali pa TVSH		
TVSH		
Totali me TVSH		