



AUTORITETI KONTRAKTOR
SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME GJIROKASTËR SH.A

PROJEKT ZBATIMI

**OBJEKTI:"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET
GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"**



Projektues: ZetaKonsult sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

Lorenc
Hoxha

Digitally signed by
Lorenc Hoxha
Date: 2026.05.06
09:18:38 +02'00'

TIRANE 2026

PLANIMETRA E PERGJITHSHME E FURNIZIMIT
ME UJE TE LAGJEVE GERHOT DHE VIRUA
SH 1:10 000

REZERVUARI VIRUA :
KUOTA 255.30 m.n.d

ZONA QE FURNIZOHET NGA
REZERVUARI R-2
VIRUA

ZONA QE FURNIZOHET NGA
REZERVUARI R-1
GERHOT

REZERVUARI GERHOT :
KUOTA 260.29 m.n.d

REZERVUARI I GRANICES :
KUOTA 328.80 m.n.d

LEGJENDA:

- Tub PE 100 RC PN10 OD140mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD110mm
- Tub PE 100 RC PN16 OD90mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
- Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
- PRV (reduktor presioni)
- Shkarkues
- Ajrues
- Hidrant

Lorenc
AUTORITETI KONTRAKTOR
Hoxha



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
HOROGRAFIA


SHKALLA Shk:1/10 000 FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR 	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address: Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel: +355 (0)69 33 52 077 e-mail: zetakonsultshpk@gmail.com 	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJËSJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"		EMERTESA E FLETES: HOROGRAFIA E LINJES SE DERGIMIT GERHOT		DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt __/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT : PROJEKT ZBATIMI		SHKALLA Shk:1/5000	FLETA: <u>01</u>		FORMATI A3

PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT LAGJA GERHOT
SH 1:1 000

REZERVUARI I GRANICES :
KUOTA 328.80 m.n.d

LEGJENDA:
TUB PE 100 RC OD90mm PN16

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1000 FLETA: 02

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



LEGJENDA:
— TUB PE 100 RC OD90mm PN16

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1000 FLETA: 03

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



LEGJENDA:
 – TUB PE 100 RC OD90mm PN16

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1000


FLETA: 04

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/__/2026

FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT GERHOT	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 05	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 06


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES GERHOT R-1
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/_/2026


FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES GERHOT R-1
SHv 1:500, SHh 1:1000




AUTORITETI KONTRAKTOR 	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com 	EMERTIMI I OBJEKTIT:		EMERTESA E FLETES:		DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt___/___/2026 FORMATI A3
		"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"		PROFILI GJATESOR			
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI		SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 02		


PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES GERHOT R-1
SHv 1:500, SHh 1:1000



SHv 1:500, SHh 1:1000



FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
HOROGRAFIA E LINJES SE DERGIMIT
VIRUA

SHKALLA Shk:1/10 000

FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 02	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 03	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 04	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt___/___/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 05	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026 FORMATI A3
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 06	



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 07	FORMATI A3




AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 08	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 09	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 10	FORMATI A3




**UJĒSJELLĒS
KANALIZIME**
RAJONS GIDROKASTERS



FORMATI A3




AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 12	FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E LINJES SE DERGIMIT VIRUA	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 13	FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/__/2026


FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PROFILI GJATESOR		DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 02		FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:

PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 03

DREJTOR PROJEKTI:

Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro

Inxh.Top.Luan Bregu

Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA


Inxh.Hidro.Merita Mengri

Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/_/2026

FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:

PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 04

DREJTOR PROJEKTI:


Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/_/2026

FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 05


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt__/_/2026

FORMATI A3


PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 08

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/_/2026


FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PROFILI GJATESOR		DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/_/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1000	FLETA: 09		FORMATI A3

PROFILI GJATESOR I LINJES SE DERGIMIT NGA REZERVUARI
EKZISTUES I GRANICES NE REZERVUARIN E LAGJES VIRUA R-2
SHv 1:500, SHh 1:1000



Lorenc Hoxha

AUTORITETI KONTRAKTOR

UJESJELLËS
KANALIZIME
RAJONI GJIROKASTËR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k
Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILI GJATESOR

SHKALLA Shk:1/1000FLETA: 10


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/__/2026

FORMATI A3

HOROGRAFIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA VIRUA
SH 1:2 500



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
HOROGRAFIA E RRJETIT SHPERNDARES
VIRUA

SHKALLA Shk:1/2 500

FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR 	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com 	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"		EMERTESA E FLETES: PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES VIRUA		DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt __/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI		SHKALLA Shk:1/1 000	FLETA: 02		FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA VIRUA
SH 1:1 000



LEGJENDA:

- Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
- Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
- Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
- PRV (reduktor presioni)
- Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES
VIRUA

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 03


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA VIRUA
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES
VIRUA

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 04

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA VIRUA
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES
VIRUA

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 05

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA VIRUA
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES
VIRUA

SHKALLA Shk:1/1 000


FLETA: 06

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3



**UJĒSJELLĒS
KANALIZIME**
DARĀMO GĪDĪKĀSTĒR



FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES GERHOT	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt___/___/2026 FORMATI A3
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1 000	FLETA: 02	



**UJËSJELLËS
KANALIZIME**
RAJONI GJIRKASTER



FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD140mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD110mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 04

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3



**UJESSJELLÉS
KANALIZÁCIÓ**
RÁKONYI GÖRDÖSKÉRT



FORMATI A3



FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD140mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD110mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 06

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES GERHOT	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO	Dt __/__/2026 FORMATI A3
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1 000	FLETA: 07	Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka



**UJËSJELLËS
KANALIZIME**
RAJONI GJIRKASTER



FORMATI A3



AUTORITETI KONTRAKTOR	ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE Cel:+355 (0)69 33 52 077 e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com	EMERTIMI I OBJEKTIT: "RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"	EMERTESA E FLETES: PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES GERHOT	DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO Inxh.Ndert.Flutura Duro Inxh.Top.Luan Bregu Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA Inxh.Hidro.Merita Mengri Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka	Dt__/__/2026
		FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI	SHKALLA Shk:1/1 000	FLETA: 09	FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD140mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD110mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES
GERHOT

SHKALLA Shk:1/1 000

FLETA: 10

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E RRJETIT SHPERNDARES LAGJA GERHOT
SH 1:1 000



- LEGJENDA:
- Tub PE 100 RC PN10 OD140mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD110mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD90mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD75mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD63mm
 - Tub PE 100 RC PN10 OD50mm
 - Nyje komandimi (saracinesk me aks vertikal)
 - PRV (reduktor presioni)
 - Hidrant

Lorenc Hoxha
AUTORITETI KONTRAKTOR
Hoxha
Digitally signed by Lorenc Hoxha
09.23.22 +02'00'
UJËSJELLËS
KANALIZIME
RAJONI GJIROKASTËR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k
Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com




EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"
FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMATRIA E RRJETIT SHPERNDARES
GERHOT
SHKALLA Shk:1/1 000 FLETA: 11


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO
Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026
FORMATI A3


SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
RRUGE ME CAKELL




SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
RRUGE ME ASFALT




SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
SIPERFAQE NATYRORE



SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
PER TROTUAR



SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
PER SIPERFAQE BETONI



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PROFILAT TIP

SHKALLA Shk:1/25

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3


SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
PER BANKINE




SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
LIDHJET ME KONSUMATORET



SEKSION TERTHOR TIP I KANALIT
DY TUBA NE NJE KANAL
(ky seksion perseritet per cdo rast kur
ne kanal kalojn dy tuba)




NYJA TIPI V-01




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD90 mm	
2	Sarçinesk me spindle Pn16, φ80	1 COPE
3	Manikote EF D-90mm	2 COPE
4	Fllanxhe adaptor PE D-90mm	2 COPE

NYJA TIPI V-02




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD90 mm	
2	Tub PE100 RC Pn10 OD50 mm	
3	Tee EF 90 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 90X50mm	1 COPE
5	Sarçinesk me spindle Pn16, φ80	1 COPE
6	Sarçinesk me spindle Pn16, φ50	1 COPE
7	Manikote EF D-90mm	2 COPE
8	Manikote EF D-50mm	1 COPE
9	Fllanxhe adaptor PE D-90mm	2 COPE
10	Fllanxhe adaptor PE D-50mm	2 COPE

NYJA TIPI V-03



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD75 mm	
2	Sarçinesk me spindle Pn16, φ65	1 COPE
3	Manikote EF D-75mm	2 COPE
4	Fllanxhe adaptor PE D-75mm	2 COPE

NYJA TIPI V-04



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100RC Pn10 OD75 mm	
2	Tub PE100RC Pn10 OD50 mm	
3	Tee EF 75 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 75X63mm	1 COPE
5	Sarçinesk me spindle Pn16, φ65	1 COPE
6	Sarçinesk me spindle Pn16, φ50	1 COPE
7	Manikote EF D-75mm	2 COPE
8	Manikote EF D-63mm	1 COPE
9	Fllanxhe adaptor PE D-75mm	2 COPE
10	Fllanxhe adaptor PE D-63mm	2 COPE

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
NYJET E KOMANDIMIT

SHKALLA Shk:1/25

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026


FORMATI A3

NYJA TIPI V-05




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD75 mm	
2	Tub PE100 RC Pn10 OD50 mm	
3	Tee EF 75 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 75X50mm	1 COPE
5	Sarçinesk me spindle Pn16, ø50	1 COPE
6	Manikote EF D-50mm	1 COPE
7	Fllanxhe adaptori PE D-50mm	2 COPE

NYJA TIPI G-01




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD140 mm	
2	Tub PE100 RC Pn10 OD110 mm	
3	Tee EF 140 mm	1 COPE
4	Sarçinesk me spindle Pn16, ø125	2 COPE
5	Sarçinesk me spindle Pn16, ø100	1 COPE
6	Manikote EF D-140mm	5 COPE
7	Manikote EF D-110mm	1 COPE
8	Reduksion EF 140X110mm	1 COPE
9	Fllanxhe adaptori PE D-140mm	4 COPE
10	Fllanxhe adaptori PE D-110mm	2 COPE

NYJA TIPI G-02



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD90 mm	
2	Tee EF 90 mm	1 COPE
3	Sarçinesk me spindle Pn16, ø80	1 COPE
4	Manikote EF D-90mm	3 COPE
5	Fllanxhe adaptori PE D-90mm	2 COPE

NYJA TIPI G-03



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD110 mm	
2	Tub PE100 RC Pn10 OD75 mm	
3	Tee EF 110 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 110X75mm	1 COPE
5	Sarçinesk me spindle Pn16, ø65	1 COPE
6	Manikote EF D-75mm	1 COPE
7	Fllanxhe adaptori PE D-75mm	2 COPE

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
NYJET E KOMANDIMIT

SHKALLA Shk:1/25

FLETA: 02


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026


FORMATI A3

NYJA TIPI G-04




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100RC Pn10 OD110 mm	
2	Tub PE100RC Pn10 OD90 mm	
3	Tee EF 110 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 110X90mm	1 COPE
5	Saraçinesk me spindle Pn16, φ100	1 COPE
6	Saraçinesk me spindle Pn16, φ80	1 COPE
7	Manikote EF D-110mm	2 COPE
8	Manikote EF D-90mm	1 COPE
9	Flanxhe adaptor PE D-110mm	2 COPE
10	Flanxhe adaptor PE D-90mm	2 COPE

NYJA TIPI G-05



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD110 mm	
2	Tub PE100 RC Pn10 OD63 mm	
3	Tee EF 110 mm	1 COPE
4	Reduksion EF 110X63mm	1 COPE
5	Saraçinesk me spindle Pn16, φ50	1 COPE
6	Manikote EF D-63mm	1 COPE
7	Flanxhe adaptor PE D-63mm	2 COPE

PUSETE TIP PER REDUKTOR PRESIONI



EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub PE100 RC Pn10 OD--- mm	
2	Manikote EF D---mm	2 COPE
3	Flanxhe adaptor PE D---mm	2 COPE
4	Saraçinesk, Pn 16, φ mm	1 COPE
5	Filter uji, Pn 16, Dn mm	1 COPE
6	Reduktor presioni PRV, Pn16, Dn_mm	1 COPE
7	Ajrues	1 COPE
8	Pusete 150x150 cm	1 COPE
9	Kapak gize Dn60	1 COPE
10	Shkalle metalike	1 COPE

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
NYJET E KOMANDIMIT

SHKALLA Shk:1/25






FLETA: 03

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO


Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026


FORMATI A3



PRERJA A-A SH:1/25



PRERJA B-B SH:1/25



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PUSETE TIP 150X150cm

SHKALLA Shk:1/25


FLETA: 04

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	Tub gize ekzistues DN150mm	
2	Tub PE100 RC Pn16 OD90 mm	
3	Tee Gize me flanaxha 150x100mm	2 COPE
4	Saraçinesk me flanaxha Pn16, φ150	2 COPE
5	Saraçinesk me flanaxha Pn16, φ100	2 COPE
6	Ajrues	2 COPE
7	Kapak gize Dn60	1 COPE
8	Shkalle metalike	1 COPE

PRERJA B-B



PRERJA A-A



AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PUSETA E PIKES SE LIDHJES ME
REZERVUARIN E GRANICES

SHKALLA Shk:1/25

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

PRERJA A-A SH:1/25



PRERJA B-B SH:1/25





Tabela e Armatures çelik S-500

POZICIONI	DIAMETRI (mm)	PESHA (kg/ml)	GJATESIA (ml)	COPE	PESHA (kg)
1	12	0.888	2.15	92	175.6
2	12	0.888	2.65	34	80.0
3	12	0.888	2.35	34	71.0
4	12	0.888	2.35	28	58.4
5	12	0.888	2.65	24	56.5
6	12	0.888	2.35	22	45.9
7	12	0.888	2.65	22	51.8
8	12	0.888	1.85	12	19.7
SHUMA (kg)					558.9

PLANIMETRIA E REZERVUARIT 100m3, KUOTA ±0.00, SH-1:75



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipt S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E REZERVUARIT 100m3,
KUOTA ±0.00

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

PLANIMETRIA E REZERVUARIT 100m3, KUOTA+4.20, SH-1:75



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com




EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"
FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANI I REZERVUARIT 100m3, KUOTA +4.20
SHKALLA Shk:1/75 FLETA: 02

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO
Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026
FORMATI A3

PRERJA 1-1 E REZERVUARIT 100m3, SH-1:75



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PRERJA 1-1

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 03


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3


PRERJA 2-2



DETAJI I SHPERNDARJES SE GANXHAVE LIDHESE
NE PLLAKEN E DYSHEMESE SH 1:50



ganxha lidhese te zgares poshte & larte



LEGJENDE:

- Muri b/a
- Pozicioni i murit te betonit
- Pozicioni i kollones, $b=30 \times 30$ cm
- Aksi ne drejtimin y-y
- Aksi ne drejtimin x-x
- Drejtimi i prerjeve
- Dimensionet jepen ne cm

Shenim:

1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
2. Hekur i tipit S 500
3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
4. Betoni do te hidhet me faza.
5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete $t=4\text{cm}$.
7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete $t=3\text{cm}$
8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

	① →	Numeri i shufrave
	Ø12 →	Diametri i shufrave ne mm
	/15 →	Distanca midis shufrave ne cm
	L~1200 →	Gjatesia e shufrave ne cm

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 05


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

nxh.Ndert.Flutura Duro
nxh.Top.Luan Bregu
nxh.Ndert.Lorenc HOXHA
nxh.Hidro.Merita Mengri
nxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3

ARMIMI I PLLAKES SE DYSHEMESE
ZGARA E POSHTME
SH 1:75



ARMIM SHITESI PER SHKARKUESIN
SH 1:75



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

LEGJENDE:

Muri b/a	Pozicioni i murit te betonit
■	Pozicioni i kollones,b=30x30cm
A	Aksi ne drejtimin y-y
1	Aksi ne drejtimin x-x
▶	Drejtimi i prerjeve
Dimensionet jepen ne cm	
Ø12/15 L=1200	1 → Numeri i shufrave
Ø12	→ Diametri i shufrave ne mm
/15	→ Distanca midis shufrave ne cm
L=1200	→ Gjatesia e shufrave ne cm

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 06


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt././2026

FORMATI A3

PRERJA 1-1, SH-1:75



LEGJENDE:

	19	→	Numeri i shufrave
	Ø12	→	Diametri i shufrave ne mm
	/15	→	Distanca midis shufrave ne cm
	L~1200	→	Gjatesia e shufrave ne cm

- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 07


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

PRERJA 2-2, SH-1:75



LEGJENDE:

	19	→	Numeri i shufrave
	Ø12	→	Diametri i shufrave ne mm
	/15	→	Distanca midis shufrave ne cm
	L=1200	→	Gjatesia e shufrave ne cm

- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 08


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3


(KOLLONA)




Plani i vendosjes se shufrave ne lidhje me pllaken e dyshemese SH 1:25



Detaj i lidhjes te kollones me pllaken e dyshemese SH 1:25



PRERJA 1-1 SH 1:25



LEGJENDE:

Ø12/15 L=1200	1	Numeri i shufrave
Ø12	1	Diametri i shufrave ne mm
/15	1	Distanca midis shufrave ne cm
L=1200	1	Gjatesia e shufrave ne cm

- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipt S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 09


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka


Dt___/___/2026

FORMATI A3

ARMIMI I SOLETES ZGARA E SIPERME, SH-1:75



DETAJI I SHPERNDARJES SE GANXHAVE LIDHESE NE SOLETE SH 1:50



ganxha lidhese ndermjet zgares se poshteme & te sipërme

Shenim:

1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
2. Hekur i tipit S 500
3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
4. Betoni do te hidhet me faza.
5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES: ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 10


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

ARMIMI I SOLETES
ZGARA E POSHTME SH-1:75



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipt S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
ARMIMI I REZERVUARIT 100m3

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 11

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

Technical drawing of a reinforced concrete wall cross-section, showing reinforcement details and dimensions.

Reinforcement Details:

- Top and bottom reinforcement: 4Ø14
- Vertical reinforcement: Ø14/15
- Horizontal reinforcement: Ø12/15
- Stirrups: Ø8/15 (L=96 and L=108)
- Waterstop: Class 2

Dimensions:

- Wall thickness: 22
- Reinforcement spacing (vertical): 30
- Reinforcement spacing (horizontal): 30
- Reinforcement spacing (diagonal): 4
- Reinforcement spacing (diagonal): 25
- Reinforcement spacing (diagonal): 30

Labels:

- PJESA JASHTË (Outer part)
- PJESA BRENDA (Inner part)
- Distancier te brendshem Ø8/60 vertikal
- Waterstop Class 2

[illegible]

Technical drawing of a reinforced concrete column cross-section. The column is rectangular with a width of 30 cm. It features two vertical reinforcement bars (Ø12/15) and two horizontal reinforcement bars (Ø8/60). The drawing is labeled with "PJESA JAShte" (outer part) and "PJESA BRENDA" (inner part). A note indicates "Distancier te brendshem Ø8/60 horizontal" (horizontal spacing bars Ø8/60).

Technical drawing of a reinforced concrete wall and floor slab joint. The drawing shows a cross-section of a wall and a floor slab. The wall has a vertical reinforcement of Ø14/15 bars. The floor slab has a horizontal reinforcement of Ø12/15 bars. A 'Waterstop Class 2' is indicated at the joint. Dimensions include a wall thickness of 22, a floor slab thickness of 30, and a horizontal distance of 108 from the wall face to the center of the floor slab reinforcement. A detail view shows the reinforcement layout at the corner, with 4Ø14 bars and a 10x22 grid.

Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a rectangular slab with a width of 30 cm and a height of 100 cm. The top reinforcement consists of Ø12/15 bars with a spacing of L=200. The bottom reinforcement consists of Ø12/15 bars with a spacing of L=200. A diagonal section is shown, indicating a 4Ø14 bar. A detail view shows a corner reinforcement with 22/10 bars and a spacing of L=108. The drawing is labeled "Distanciatori te brendshem Ø8/60 horizontal".

1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
2. Hekur i tipit S 500
3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
4. Betoni do te hidhet me faza.
5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
ZGARA E POSHTME	1	1	12	630	16	100.8	0.888	89.51	89.51
		2	12	960	29	278.4	0.888	247.22	247.22
		3	12	690	36	248.4	0.888	220.58	220.58
		4	12	500	7	35	0.888	31.08	31.08
		5	12	620	7	43.4	0.888	38.54	38.54
		6	12	550	29	159.5	0.888	141.64	141.64
		7	12	836	21	175.56	0.888	155.90	155.90
	Ø6-10mm								
	Ø12 mm								924.46

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
SHKARKUESI	2	8	12	252	6	15.12	0.888	13.43	26.85
		8.1	12	188	6	11.28	0.888	10.02	20.03
		8.2	12	225	6	13.5	0.888	11.99	23.98
		9	12	144	29	41.76	0.888	37.08	74.17
	1	9	12	144	29	41.76	0.888	37.08	37.08
	Ø6-10mm								
	Ø>12mm								182.11

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
Muret	1	18	14	499	38	189.62	1.208	229.06	229.06
		19	14	420	38	159.6	1.208	192.80	192.80
		20	14	520	21	109.2	1.208	131.91	131.91
		21	14	599	21	125.79	1.208	151.95	151.95
		22	14	499	49	244.51	1.208	295.37	295.37
		23	14	420	49	205.8	1.208	248.61	248.61
		24	14	499	49	244.51	1.208	295.37	295.37
		25	14	420	49	205.8	1.208	248.61	248.61
		26	14	499	38	189.62	1.208	229.06	229.06
		27	14	420	38	159.6	1.208	192.80	192.80
		28	12	558	27	150.66	0.888	133.79	133.79
	2	29	12	352	34	119.68	0.888	106.28	212.55
	4	30	12	752	27	203.04	0.888	180.30	721.20
	Ø6-10mm								
	Ø>12mm								3283.07

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
Stafat	1	31	8	108	180	194.4	0.395	76.79	76.79
		32	8	108	107	115.56	0.395	45.65	45.65
		33	8	212	160	339.2	0.395	133.98	133.98
		33'	8	162	160	259.2	0.395	102.38	102.38
		33"	8	122	160	195.2	0.395	77.10	77.10
		51	8	96	160	153.6	0.395	60.67	60.67
	Ø6-10mm								496.58
Ø>12mm									

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
ZGARA E SIPERME	1	10	12	100	81	81	0.888	71.93	71.93
		11	12	710	16	113.6	0.888	100.88	100.88
		12	12	930	29	269.7	0.888	239.49	239.49
		13	12	666	36	239.76	0.888	212.91	212.91
		14	12	670	7	46.9	0.888	41.65	41.65
		15	12	536	15	80.4	0.888	71.40	71.40
		16	12	665	30	199.5	0.888	177.16	177.16
		17	12	716	18	128.88	0.888	114.45	114.45
		17'	8	54	32	17.28	0.395	6.83	6.83
	Ø6-10mm								6.38
	Ø>12mm								1029.86

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
KOLONA K-1 (30X30)	2	1	16	150	8	12	1.580	18.96	37.92
		2	16	444	8	35.52	1.580	56.12	112.24
		3	16	120	8	9.6	1.580	15.17	30.34
		36'	8	116	27	31.32	0.395	12.37	24.74
		36"	8	116	4	4.64	0.395	1.83	3.67
		36'''	8	100	7	7	0.395	2.77	5.53
	Ø6-10mm								33.94
	Ø>12mm								180.50


TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
SOLETA ZGARA SIPER	1	38	12	670	42	281.4	0.888	249.88	249.88
		39	12	544	7	38.08	0.888	33.82	33.82
		40	12	960	24	230.4	0.888	204.60	204.60
		41	12	804	7	56.28	0.888	49.98	49.98
		42	12	530	30	159	0.888	141.19	141.19
		43	12	637	20	127.4	0.888	113.13	113.13
		44	8	51	150	76.5	0.395	30.22	30.22
	Ø6-10mm								67.93
	Ø>12mm								793.00

TABELA E SPECIFIKIMIT TE ARMATURES									
Lloji	Sasia	Poz	d(mm)	l(cm)	cope	l(m)	Pesha/nj	Pesha	TOTALI
SOLETA ZGARA SIPER	1	45	12	670	42	281.4	0.888	249.88	249.88
		46	12	544	7	38.08	0.888	33.82	33.82
		47	12	960	24	230.4	0.888	204.60	204.60
		48	12	804	7	56.28	0.888	49.98	49.98
		49	12	530	30	159	0.888	141.19	141.19
		50	12	637	20	127.4	0.888	113.13	113.13
		51	8	51	200	102	0.395	40.29	40.29
	Ø6-10mm								40.29
	Ø>12mm								792.59

Lorenc
Hoxha

Digitally signed by
Lorenc Hoxha
Date: 2026.05.06
09:23:25 +02'00'

PLANIMETRIA E REZERVUARIT 50m3, KUOTA ±0.00, SH-1:50



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANIMETRIA E REZERVUARIT 50m3,
KUOTA ±0.00

SHKALLA Shk:1/50

FLETA -01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026

FORMATI A3

PLANI I REZERVUARIT 50m3, KUOTA +3.20, SH-1:50



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipit S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANI I REZERVUARIT 50m3, KUOTA
+3.20

SHKALLA Shk:1/50

FLETA -02


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2026


FORMATI A3

PRERJA 1-1




PRERJA 2-2 E REZERVUARIT 50m3, SH-1:50

PRERJA 2-2



- Shenim:
1. Betoni per dyshemene, soleten muret dhe kollonat duhet te jete i tipit C30 /37
 2. Hekur i tipt S 500
 3. Betoni per shtresen e varfer dhe pjerresite duhet te jete i tipit C16/20
 4. Betoni do te hidhet me faza.
 5. Pjerresia e dyshemese duhet 0.5%
 6. Shtresa mbrojtese per pllakene e themelit dhe per muret duhet te jete t=4cm.
 7. Shtresa mbrojtese per kollonen dhe soleten duhet te jete t=3cm
 8. Dimensionet jane dhene ne [cm]

PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT GERHOT, SH-1:75



LEGJENDA

- ① - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- ② - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ③ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ④ - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- ⑤ - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, φ80
- ⑥ - Tub PE100RC PN10 OD140mm
- ⑦ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN150/OD140
- ⑧ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑨ - Ajrues
- ⑩ - Mates uji me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑪ - Filter uji me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑫ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑬ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑭ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑮ - Tub PE100RC PN10 OD140mm
- ⑯ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN150/OD140
- ⑰ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑱ - Tee Gize me fllanxha DN150mm
- ⑲ - Berryl 90° me fllanxha DN150mm
- ⑳ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/75


FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO
Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2024

FORMATI A3



PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT VIRUA, SH-1:75





LEGJENDA

- 1 - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- 2 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- 3 - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- 4 - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- 5 - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, ø80
- 6 - Tub PE100RC PN10 OD90mm
- 7 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- 8 - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- 9 - Ajrues
- 10 - Mates uji me fllanxha PN16 DN80mm
- 11 - Filter uji me fllanxha PN16 DN80mm
- 12 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- 13 - Tub PE100RC PN10 OD75mm
- 14 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN65/OD75
- 15 - Tub Gize me fllanxha DN65mm
- 16 - Ajrues
- 17 - Mates uji me fllanxha PN16 DN65mm
- 18 - Filter uji me fllanxha PN16 DN65mm
- 19 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN65mm
- 20 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN100mm
- 21 - Tub Gize me fllanxha DN100mm
- 22 - Tub PE100RC PN10 OD125mm
- 23 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN125/OD125
- 24 - Tub Gize me fllanxha DN125mm
- 25 - Tee Gize me fllanxha DN125mm
- 26 - Berryl 90° me fllanxha DN125mm
- 27 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN125mm


SARACINESKE INSTALUAR NE TOKE NATURALE OSE CAKELL



SARACINESKE INSTALUAR NE ASFALT / BETON / KALLDREM




INSTALIMI I HIDRANTEVE MBI TOKE DN 80



Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia
1	Hidrant DN 80, Pn 10	cope	1
2	DI N Brryl 90°	cope	1
3	Unaze Betoni	cope	2
4	Mbeshtetes Betoni	cope	2
5	Flanxhe Adaptor OD90	cope	2
6	TUB HDPE OD 90 L ~	cope	1
7	Saracineske me Pallote	cope	1
8	Aks Manovrimi	cope	1
9	Kutia Siperfaqesore per Saracineskat + Tabele Sinjalizuese	cope	1
10	T-i me dalje te red.	cope	1
11	Adaptor ose Tub gize me dy Fllanxha.	cope	1
12	Manikote elektro fuzive OD 90	cope	2
13	Flanxhe Adaptor OD	cope	2
14	Manikote elektro fuzive OD	cope	2
15	Tub Gize me Fllanxha DN 80 L=200 mm	cope	1

LIDHJA E KONSUMATORIT HDPE OD25=1/2"/ RASTI I INSTALIMIT TE MATESIT NE MUR



Nr.	Materialet	Njesia	Sasia
1	Staf me reduksion HDPE Elektro-fuzlon, OD __/25	Cope	1
2	Tubacion HDPE OD25	ml	variabel
3	Kuti ujmatesi	Cope	1
4	Berryl 90 HDPE Elektro-fuzion, OD25	Cope	2
5	Adaptor EF mashkull i filetuar OD 25	Cope	2
6	Saracineske bronzi femer/femer, 1/2"	Cope	1
7	Saracineske bronzi femer/femer, 1/2" me shkarkues	Cope	1
8	Mates Uji Dn 1/2", perfshire Hollandez bronxi mashkull/femer filetuar	Cope	1

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
LIDHJA ME KONSUMATORET

SHKALLA Shk:1/25

FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO


Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt__/_/2026


FORMATI A3

DETAJ I MONTIMIT
TE KASETES SE UJEMATESAVE



RASTI KUR NUK KA AVLLI DHE MUR RRETHUES
PAMJE BALLORE



RASTI KUR KA AVLLI DHE MUR RRETHUES
PAMJE BALLORE



RRETHIMI I REZERVUAREVE TE UJIT
SH 1:50



Digitally signed by
Lorenc Hoxha
DN: cn=Lorenc Hoxha, o=09/24/32+02:00
AUTORITETI KONTRAKTOR
Hoxha



UJËSJELLËS
KANALIZIME
RAJONI GJAKOVËR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k
Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
DETAJI I RRETHIMIT TE REZERVUAREVE

SHKALLA Shk:1/50

FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO



Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt ___/___/2026

FORMATI A3

Technical drawing of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing a cross-section. The drawing includes dimensions and callouts:

- Dimensions:**
 - Top: 20, 140, 20
 - Bottom: 20, 20, 100, 20, 20
- Callouts:**
 - 1: Points to the left side of the assembly.
 - 2: Points to the right side of the assembly.
 - 3: Points to the central component.
 - 4: Points to the left side of the central component.
 - 5: Points to the right side of the central component.




EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
	Tub PE100 RC PN OD____ mm	
1	Fllanxhe Adaptor	2 COPE
2	Tub me fllanxha, L=800mm	2 COPE
3	TEE me fllanxha	1 COPE
4	Saraçinesk gize Pn16, ø50	1 COPE
5	Ajrues DN50	1 COPE

[illegible]

EMERTIMI I ELEMENTEVE		SASIA
1	TEE Red. me flanaxha	1 COPE
2	Saraçinesk gize Pn16, ø80/50	1 COPE
3	Xhunto Cmontimi me flanaxha DN80/50	1 COPE
4	Brryl 45' me flanaxha DN80/50	1 COPE
5	Tub me flanaxha DN80/50, L=800mm	1 COPE
6	Flanaxhe Adaptor DN80/50	1 COPE
7	Tub me flanaxha, L=800mm	1 COPE
8	Flanaxhe Adaptor	1 COPE

PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT GERHOT, SH-1:75



LEGJENDA

- ① - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- ② - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ③ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ④ - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- ⑤ - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, φ80
- ⑥ - Tub PE100RC PN10 OD140mm
- ⑦ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN150/OD140
- ⑧ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑨ - Ajrues
- ⑩ - Mates uji me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑪ - Filter uji me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑫ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑬ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm
- ⑭ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑮ - Tub PE100RC PN10 OD140mm
- ⑯ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN150/OD140
- ⑰ - Tub Gize me fllanxha DN150mm
- ⑱ - Tee Gize me fllanxha DN150mm
- ⑲ - Berryl 90° me fllanxha DN150mm
- ⑳ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN150mm

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT
GERHOT

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2024

FORMATI A3

PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT VIRUA, SH-1:75



LEGJENDA

- 1 - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- 2 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- 3 - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- 4 - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- 5 - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, ø80
- 6 - Tub PE100RC PN10 OD90mm
- 7 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- 8 - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- 9 - Ajrues
- 10 - Mates uji me fllanxha PN16 DN80mm
- 11 - Filter uji me fllanxha PN16 DN80mm
- 12 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- 13 - Tub PE100RC PN10 OD75mm
- 14 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN65/OD75
- 15 - Tub Gize me fllanxha DN65mm
- 16 - Ajrues
- 17 - Mates uji me fllanxha PN16 DN65mm
- 18 - Filter uji me fllanxha PN16 DN65mm
- 19 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN65mm
- 20 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN100mm
- 21 - Tub Gize me fllanxha DN100mm
- 22 - Tub PE100RC PN10 OD125mm
- 23 - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN125/OD125
- 24 - Tub Gize me fllanxha DN125mm
- 25 - Tee Gize me fllanxha DN125mm
- 26 - Berryl 90° me fllanxha DN125mm
- 27 - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- 28 - Reduksion gize me fllanxha 125/50

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
PLANI HIDRAULIK I REZERVUARIT VIRUA

SHKALLA Shk:1/75

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2024

FORMATI A3

SEKSIONI 1-1



LEGJENDA

- ① - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- ② - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ③ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ④ - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- ⑤ - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, ø80
- ⑥ - Tub PE100RC PN10 OD90mm
- ⑦ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ⑧ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ⑨ - Ajrues
- ⑩ - Mates uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑪ - Filter uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑫ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑬ - Tub PE100RC PN10 OD75mm
- ⑭ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN65/OD75
- ⑮ - Tub Gize me fllanxha DN65mm
- ⑯ - Ajrues
- ⑰ - Mates uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑱ - Filter uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑲ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑳ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN100mm
- ㉑ - Tub Gize me fllanxha DN100mm
- ㉒ - Tub PE100RC PN10 OD125mm
- ㉓ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN125/OD125
- ㉔ - Tub Gize me fllanxha DN125mm
- ㉕ - Tee Gize me fllanxha DN125mm
- ㉖ - Berryl 90° me fllanxha DN125mm
- ㉗ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ㉘ - Reduksion gize me fllanxha 125/50

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE

Cel:+355 (0)69 33 52 077

e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:

SEKSIONI 1-1

SHKALLA Shk:1/50

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2024

FORMATI A3

SEKSIONI 2-2



LEGJENDA

- ① - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- ② - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ③ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ④ - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- ⑤ - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, ø80
- ⑥ - Tub PE100RC PN10 OD90mm
- ⑦ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ⑧ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ⑨ - Ajrues
- ⑩ - Mates uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑪ - Filter uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑫ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑬ - Tub PE100RC PN10 OD75mm
- ⑭ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN65/OD75
- ⑮ - Tub Gize me fllanxha DN65mm
- ⑯ - Ajrues
- ⑰ - Mates uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑱ - Filter uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑲ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑳ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN100mm
- ㉑ - Tub Gize me fllanxha DN100mm
- ㉒ - Tub PE100RC PN10 OD125mm
- ㉓ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN125/OD125
- ㉔ - Tub Gize me fllanxha DN125mm
- ㉕ - Tee Gize me fllanxha DN125mm
- ㉖ - Berryl 90° me fllanxha DN125mm
- ㉗ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ㉘ - Reduksion gize me fllanxha 125/50

AUTORITETI KONTRAKTOR



ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k

Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com



EMERTIMI I OBJEKTIT:

"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
SEKSIONI 2-2

SHKALLA Shk:1/50

FLETA: 02


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt___/___/2024

FORMATI A3


SEKSIONI 3-3



LEGJENDA

- ① - Tub PE100RC PN16 OD90mm
- ② - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ③ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ④ - Berryl 90° me fllanxha DN80mm
- ⑤ - Hidrovalvul Pn deri 16 bar, ø80
- ⑥ - Tub PE100RC PN10 OD90mm
- ⑦ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN80/OD90
- ⑧ - Tub Gize me fllanxha DN80mm
- ⑨ - Ajrues
- ⑩ - Mates uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑪ - Filter uji me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑫ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ⑬ - Tub PE100RC PN10 OD75mm
- ⑭ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN65/OD75
- ⑮ - Tub Gize me fllanxha DN65mm
- ⑯ - Ajrues
- ⑰ - Mates uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑱ - Filter uji me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑲ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN65mm
- ⑳ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN100mm
- ㉑ - Tub Gize me fllanxha DN100mm
- ㉒ - Tub PE100RC PN10 OD125mm
- ㉓ - Fllanxhe Adaptor Giz-PE DN125/OD125
- ㉔ - Tub Gize me fllanxha DN125mm
- ㉕ - Tee Gize me fllanxha DN125mm
- ㉖ - Berryl 90° me fllanxha DN125mm
- ㉗ - Saracineska gize me fllanxha PN16 DN80mm
- ㉘ - Reduksion gize me fllanxha 125/50

SKEMA HIDRAULIKE



LEGJENDA:

 – TUB PE 100 RC OD90mm PN16

Digitally signed by
Lorena Hoxha
DN: cn=Lorena Hoxha,
09.23.23 +02:00

**AUTORITETI KONTRAKTOR
Hoxha**

**UJËSJELLËS
KANALIZIME**

RAJON QIRIAKASTËR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k
Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES: SKEMA HIDRAULIKE GERHOT

SHKALLA Shk:1/1000

FLETA: 01


DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt / / 2024

FORMATI A3

SKEMA HIDRAULIKE



LEGJENDA:

— TUB PE 100 RC OD90mm PN16

AUTORITETI KONTRAKTOR
Hoxha

Digitally signed by
Lorenc Hoxha
DN: cn=Lorenc Hoxha, o=RAJONI GJIROKASTËR, c=ALB

**UJËSJELLËS
KANALIZIME**
RAJONI GJIROKASTËR

ZetaKonsult sh.p.k & Zenit&CO sh.p.k
Address:Rr."Myrteza Topi",Nd 18, Hyrja 7, Ap 38, TIRANE
Cel:+355 (0)69 33 52 077
e-mail:zetakonsultshpk@gmail.com

ZETA
KONSULT

EMERTIMI I OBJEKTIT:
"RIKONSTRUKSIONI I RRJETIT TË UJESJELLËSIT PËR
LAGJET GËRHOT DHE VIRUA, BASHKIA GJIROKASTËR"

FAZA E PROJEKTIT :PROJEKT ZBATIMI

EMERTESA E FLETES:
**SKEMA HIDRAULIKE
VIRUA**

SHKALLA Shk:1/1000 FLETA: 01

DREJTOR PROJEKTI: Ing. Flutura DURO

Inxh.Ndert.Flutura Duro
Inxh.Top.Luan Bregu
Inxh.Ndert.Lorenc HOXHA
Inxh.Hidro.Merita Mengri
Inxh.Gjeolog.Yzeir Miraka

Dt __/__/2026

FORMATI A3