



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
AGJENCIA E SHERBIMEVE PUBLIKE

Nr. _____ Prot.

Berat, më. ____ . ____ 2024

PROCESVERBAL HARTIMI I SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

Në bazë të nenit 21, pika 2, të Ligjit nr.162/2020 “Për prokurimin publik”, nenit 2, pika 2/c dhe nenit 78, pika 2, të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, autoriteti/enti kontraktor Agjencia e Sherbimeve Publike ka hartuar procesverbalin për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike për procedurën Materiale ndertimore të llojit derrase dhe aksesore për Uren e Gjrovenit dhe materiale shtese për nevojat e Agjencisë, me përmbajtjen si më poshtë:

MATERIALET SIPAS SPECIFIKIMEVE TEKNIKE

1. ASFALTO BETON GUR KAVE.

Duhet të jetë i përgatitur nga lëndet lidhëse bitum, cakull në masën 40% dhe rere në masën 60%. Të jetë i prodhuar nga material gurorë i thyer me permasat nga 5-20mm. me përmbajtje bitumi jo më pak se 4.5%, densiteti 2.2gr/cm³ dhe bitum 50 70. Materiali i gurit që do të përdoret për granilin e gurit, . Temperatura e Asfaltit në momentin e hedhjes në objekt duhet të jetë 150 grade. Në përzierjen e gatshme të asfalto betonit nuk lejohet të ketë kokrriza të pa mbuluara me bitum. Bitumi që përdoret për prodhimin e asfaltobetonit si dhe në asfaltimet e tjera me depertim ose trajtim sipërfaqësor, duhet të plotësojë kërkesat e Stash 660-87 ose të STASH CNR Nr. 1996 Karakteristika për praninë”. Në kohë të nxehtë (verë) këshillohet përdorimi i bitumit me depertim (penetrim) 80 deri 120 ose me pike zbutje 45 deri 50°C, ndërsa në pranverë e vjeshtë bitum me depertim 120 deri 200 ose pike zbutje 40 deri 45°C.

Argumentim : Specifikimet e këtij malli vendosen në referim të DPS (STASH)

2. BITUM: Duhet të jetë cilësorë me një dozim 3.8 për m² dhe i zbatuar në të nxehtë. Të dallohet me 20/30 % uji.

Argumentim : Specifikimet e këtij malli vendosen në referim të DPS (STASH)

3. BINDER ME GRANIL GUR KAVE. Duhet të jetë i përgatitur nga lëndet lidhëse bitum, cakull në masën 60% dhe rere në masën 40%. Të jetë i prodhuar nga material gurorë i thyer me permasat nga 5-20mm. me përmbajtje bitumi jo më pak se 4.5%, densiteti 2.2gr/cm³ dhe bitum 50 70. Materiali i gurit që do të përdoret për granilin e gurit, . Temperatura e Asfaltit në momentin e hedhjes në objekt duhet të jetë 150 grade. Në përzierjen e gatshme të

binderi nuk lejohet te kete kokrriza te pa mbuluara me bitum. Bitumi qe perdoret per prodhimin e asfaltobetonit si dhe ne asfaltimet e tjera me depertim ose trajtim siperfaqesor, duhet te plotesoje kerkesat e Stash 660-87 ose te STASH CNR Nr. 1996 Karakteristika per pranim”. Ne kohe te nxehte (vere) keshillohet perdorimi i bitumit me depertim (penetrim) 80 deri 120 ose me pike zbutje 45 deri 50°C, ndersa ne pranvere e vjeshte bitum me depertim 120 deri 200 ose pike zbutje 40 deri 45°C.

Argumentim : Specifikimet e ketij malli vendosen ne referim te DPS (STASH

Vendosja e specifikimeve per keto mallra behet per arsye te pershtatjes sipas kesrkeses dhe per te garantuar cilësinë dhe jetëgjatësisë që duhe të kenë këto mallra ***dhe në referim të DPS (STASH).***

SPECIALISTI I FUSHES
