

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Per proceduren e prokurimit “Blerje materiale për ngrohje gaz” Viti 2025,

Skicimet, parametrat teknik etj:

2. LOTI 2 “BLERJE GAZ I LENGHEM GNL PER NGROHJE”

Gazi i lëngshëm do të përdoret për ngrohje.

Gazi i lëngshëm duhet të ketë karakteristikat e GNL, në përputhje me Standardin Shqiptar SSH EN 589:2018 dhe të jete në përputhje me percaktimet e bera në VKM-së nr. 429, datë 26.06.2019, “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)”

Gazi duhet të përmbushë kriteret teknike të sigurisë.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to:

Gazi i lëngshëm do të levrohet me autobotin e shoqërisë në kaldajën e “Shkolles Myredin Bashalli”, sipas kërkesës të autoritetit kontraktor.

Gazi i lëngshëm duhet të ketë karakteristikat e GNL, në përputhje me Standardin Shqiptar SSH EN 589:2018 dhe të jete në përputhje me percaktimet e bera në VKM-së nr. 429, datë 26.06.2019, “Për cilësinë e disa lëndëve të djegshme, të lëngëta, për përdorim termik, civil e industrial, si dhe përdorim në mjetet e transportit ujor (detar, lumor dhe liqenor)”

1. Gazi duhet të jete perzierje e butanit me propanin në masën 60% butan dhe 40% propan.
2. Gazi duhet të përmbushë kriteret teknike të sigurisë
3. Gazi të jete cilësor dhe brenda kushteve teknike dhe me certifikatë cilësie
4. Gazi i duhet të përmbushë kërkesat sipas standarteve në fuqi
5. Gazi duhet të jete pa ere

Gazi duhet të jete i cilësise së pare